

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2024

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	12:14:42 a.m.	0	0,50	0,50	1297	88	1385	CANIA,HANASENI,TATARASENI	T	ÎST	Necunoscut
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	12:15:35 a.m.	0	28,48	28,48	1297	88	1385	TATARASENI,PORUMBESTI	T	AC	Necunoscut
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	12:49:51 a.m.	0	52,45	52,45	1297	88	1385	PLESENI,TATARASENI,GANASANI	T	AC	Necunoscut
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	1:46:47 a.m.	0	0,52	0,52	1297	88	1385	PORUMBESTI,TATARASENI	T	ÎST	Necunoscut
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	12:39:34 a.m.	0	1,83	1,83	1331	92	1423	GREBLESTI,TATARESTI,RECEA	OST	ÎST	Necunoscut
Cahul	01.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	1:06:22 a.m.	0	1,83	1,83	769	46	815	ROSU,CAHUL	OST	ÎST	Necunoscut
Cimislia	01.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	1:06:32 a.m.	0	1,17	1,17	996	80	1076	BASCALIA,IALPUG,HIRTOP	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	01.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	1:07:22 a.m.	0	10,35	10,35	1536	108	1644	GHELAUZA,ROSCANI,RECEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	01.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	1:18:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	STRASENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	1:18:03 a.m.	0	10,68	10,68	510	32	542	ZUBRESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	1:18:03 a.m.	0	11,83	11,83	641	33	674	ZUBRESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	1:18:03 a.m.	0	30,00	30,00	180	27	207	RECEA,GREBLESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	01.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SECS-PT695T-T01	1:18:00 a.m.	0	21012,00	21012,00	0	1	1	STRASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:00:12 a.m.	0	0,50	0,50	1297	88	1385	PORUMBESTI,TATARASENI	T	ÎST	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:01:59 a.m.	0	14,18	14,18	1297	88	1385	HANASENI,PLESENI,PORUMBESTI	T	AC	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:18:00 a.m.	0	722,00	722,00	89	1	90	HANASENI	T	AC	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:33:26 a.m.	0	0,52	0,52	1208	87	1295	CANTEMIR,GANASENI,PLESENI	T	ÎST	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:34:25 a.m.	0	47,78	47,78	1208	82	1290	GANASENI	T	AC	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:34:25 a.m.	0	100,58	100,58	0	2	2	CANIA	T	AC	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:34:25 a.m.	0	599,62	599,62	0	3	3	CANIA,CANTEMIR	T	AC	Izolator
Cantemir	01.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:21:08 a.m.	0	1,07	1,07	785	55	840	CANTEMIR,CANIA	T	ÎST	Izolator
Leova	01.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	1	2:37:57 a.m.	0	0,22	0,22	504	49	553	TROIAN,BULGARICA,BERTO	OST	ÎST	Necunoscut
Leova	01.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	5/INTLS-REC001LV	3:02:14 a.m.	0	0,65	0,65	163	24	187	TROIAN	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	01.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	5/INTLS-REC001LV	3:02:14 a.m.	0	2,95	2,95	341	25	366	BULGARICA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	01.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	5/INTLS-REC001LV	3:03:48 a.m.	0	1,38	1,38	163	24	187	TROIAN,CAZANGIC,SELISTE	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	11	3:26:55 a.m.	3	0,83	3,83	774	53	827	CIOCILTENI,FEDOREUCA	OST	ÎST	Necunoscut
Telenesti	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	3:30:25 a.m.	0	5,17	5,17	1075	57	1132	SARATENII VECHI,ZAHAREUCA	OST	AC	Izolator
Telenesti	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	3:36:15 a.m.	0	28,02	28,02	1075	57	1132	ZAHAREUCA,SARATENII VECHI	OST	AC	Izolator
Telenesti	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	4:04:46 a.m.	0	20,00	20,00	0	4	4	SARATENII VECHI,ZAHAREUCA	OST	AC	Izolator
Telenesti	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	4:04:46 a.m.	0	31,23	31,23	1075	53	1128	CHISTELNITA	OST	AC	Izolator
Telenesti	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	4:25:36 a.m.	0	34,55	34,55	0	4	4	SARATENII VECHI,ZAHAREUCA	OST	AC	Izolator
Telenesti	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	5:00:49 a.m.	0	385,62	385,62	0	4	4	ZAHAREUCA,SARATENII VECHI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	01.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	3:37:45 a.m.	0	0,17	0,17	1	19	20	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	01.10.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	4:02:46 a.m.	0	24,33	24,33	1337	78	1415	BULBOACA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	11	4:04:16 a.m.	0	0,67	0,67	774	53	827	FEDOREUCA,CIOCILTENI	OST	ÎST	Necunoscut
Cantemir	01.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:46:20 a.m.	0	0,52	0,52	1901	115	2016	COCIULIA,VISNIOVCA,CAPACI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	01.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:49:08 a.m.	0	0,50	0,50	1901	115	2016	COCIULIA,CAPACIA,VISNIOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	01.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	7	5:00:09 a.m.	0	1,17	1,17	593	35	628	CIOCILTENI,TIRZIENI,CLUSOV	OST	ÎST	Necunoscut
Orhei	01.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTLS-REC005OR	6:00:49 a.m.	0	0,33	0,33	336	27	363	BRANESTI,FURCEI,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	01.10.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14/SECL5-SX100CN	6:47:00 a.m.	0	253,00	253,00	14	0	14	ACUI	C	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	01.10.2024	PDC105 VARATIC 35/10	12	7:09:28 a.m.	0	125,33	125,33	679	57	736	HOMUTEANOVCA,MISOVCA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	01.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9/SECS-PT566HN-T01	7:27:00 a.m.	0	15,00	15,00	150	2	152	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	7:36:11 a.m.	31	64,17	95,17	203	15	218	TIGHECI,TICHECI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	7:36:11 a.m.	31	195,42	226,42	156	12	168	TIGHECI,CUPORANI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:20:56 a.m.	0	1,67	1,67	203	15	218	TICHECI,TIGHECI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	7:43:52 a.m.	0	19,50	19,50	9	4	13	BOTNARESTI	OST	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	7:43:52 a.m.	0	41,00	41,00	187	9	196	BOTNARESTI	OST	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	7:43:52 a.m.	0	136,13	136,13	74	4	78	BOTNARESTI	OST	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	7:43:52 a.m.	0	476,13	476,13	62	5	67	BOTNARESTI	OST	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	8:23:12 a.m.	0	1,67	1,67	9	4	13	BOTNARESTI	OST	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	8:27:42 a.m.	0	3,00	3,00	196	13	209	BOTNARESTI	OST	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	2:37:59 p.m.	0	1,83	1,83	373	41	414	ANENII NOI,CHIRCA,BOTNARESTI	OST	ÎST	Accidente rutiere

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	01.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	2:37:59 p.m.	0	62,02	62,02	0	2	2	SALCIA	OST	AT	Accidente rutiere
Leova	01.10.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	7:53:42 a.m.	0	3,33	3,33	341	65	406	LEOVA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	01.10.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	7:55:12 a.m.	0	1,83	1,83	453	53	506	LEOVA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	7:56:12 a.m.	0	0,17	0,17	952	71	1023	COCIULIA NOUA, HIRTOP, BAUR	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	01.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	7:56:00 a.m.	0	28,58	28,58	983	87	1070	CHIRCAIESTI, CAINARI, BAUR	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	01.10.2024	PDC233 OTCOMOCINIC 110/10	11	8:27:22 a.m.	0	33,02	33,02	380	47	427	COMRAT, FERAPONTIEVCA,	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	01.10.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	18	8:36:33 a.m.	0	32,63	32,63	1198	69	1267	OLANESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ceadir-Lunga	01.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	8:39:13 a.m.	0	2,67	2,67	926	76	1002	CORTEN, CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Calarasi	01.10.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	8:43:33 a.m.	0	18,13	18,13	1073	60	1133	NISCANI, VARZARESTII NOI,	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	01.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7/SECL5-SX116VL	8:45:00 a.m.	0	145,00	145,00	0	4	4	GAVANOASA	C	AC	Separator
Chisinau	01.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11/IF5-PT1166-IF03-0	9:02:00 a.m.	0	15,00	15,00	194	6	200	CODRU	C	AC	Conturare la PT
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	14	9:16:21 a.m.	0	0,17	0,17	920	64	984	IARGARA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	01.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	10:05:04 a.m.	0	0,17	0,17	297	43	340	ECATERIOVCA, ECATERINOVA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	01.10.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	11:10:12 a.m.	0	0,50	0,50	792	69	861	LAZO, ALAVA, SEMIONOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	01.10.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	11:14:25 a.m.	0	52,63	52,63	692	56	748	CAHUL, PELINEI, SATUC, URS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	01.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	11:22:56 a.m.	0	29,33	29,33	3658	221	3879	SELISTE, LUCASEUCA, ORHEI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:24:36 a.m.	0	1,00	1,00	1333	92	1425	GALESTI, TATARESTI, RECEA,	OST	ÎST	Necunoscuta
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:31:56 a.m.	0	1,83	1,83	182	27	209	GREBLESTI, GALESTI, RECEA	OST	ÎST	Necunoscuta
Straseni	01.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:31:56 a.m.	0	2,17	2,17	1151	65	1216	TATARESTI, ZUBRESTI, RECEA	OST	ÎST	Necunoscuta
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:07:06 p.m.	0	0,33	0,33	1179	108	1287	ZAHAREUCA, CODRU NOU, S.	OST	ÎST	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:07:16 p.m.	0	0,67	0,67	1820	109	1929	SCORTENI, TANTARENI, CHIS	OST	ÎST	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:08:26 p.m.	0	30,85	30,85	744	56	800	TANTARENI, PODGORENI	OST	AT	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:08:26 p.m.	0	32,52	32,52	1076	53	1129	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:39:27 p.m.	0	1,50	1,50	0	11	11	CHISTELNITA	OST	ÎST	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:39:27 p.m.	0	12,55	12,55	744	45	789	SCORTENI, CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:41:37 p.m.	0	10,38	10,38	1076	60	1136	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:41:37 p.m.	0	21,00	21,00	0	3	3	TANTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:41:37 p.m.	0	98,38	98,38	0	1	1	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	01.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:50:37 p.m.	0	1,83	1,83	0	4	4	ZAHAREUCA, SARATENII VEI	OST	ÎST	Soc
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	14	1:43:48 p.m.	0	0,17	0,17	920	64	984	IARGARA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	01.10.2024	PDC235 JBI 110/10	9	2:07:57 p.m.	0	0,83	0,83	507	41	548	BUGEAC, COMRAT	OST	ÎST	Necunoscuta
Comrat	01.10.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	17	2:15:17 p.m.	0	0,17	0,17	1211	85	1296	BESALMA, CONGAZ	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	01.10.2024	PDC235 JBI 110/10	9	2:27:09 p.m.	0	1,50	1,50	507	41	548	COMRAT, BUGEAC	OST	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	01.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	2:49:37 p.m.	0	54,67	54,67	1507	100	1607	PORUMBENI, GRATIESTI, MA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	01.10.2024	PDC260 ETULIA4 110/10	5	3:06:30 p.m.	0	3,17	3,17	590	44	634	ALEXANDRU IOAN CUZA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	01.10.2024	PDC260 ETULIA4 110/10	5	3:06:30 p.m.	0	53,50	53,50	15	3	18	ALEXANDRU IOAN CUZA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	01.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6	3:11:20 p.m.	0	46,82	46,82	126	9	135	BREANOVA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	01.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6	3:11:20 p.m.	0	47,67	47,67	102	6	108	TIRZIENI, BREANOVA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	01.10.2024	PDC235 JBI 110/10	9	3:16:10 p.m.	0	1,83	1,83	507	41	548	COMRAT, BUGEAC	OST	ÎST	Necunoscuta
Comrat	01.10.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	10	3:25:28 p.m.	0	2,50	2,50	534	35	569	BASCALIA	OST	ÎST	Separator
Comrat	01.10.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	10	3:25:28 p.m.	0	76,72	76,72	309	27	336	BASCALIA	OST	AC	Separator
Comrat	01.10.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	10	4:40:27 p.m.	0	1,73	1,73	93	4	97	BASCALIA	OST	ÎST	Separator
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	3:26:38 p.m.	0	0,17	0,17	988	90	1078	ROMANOVCA, SARATA NOU	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	01.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12/SECS-PT544CN-L03	3:30:00 p.m.	0	40,00	40,00	99	7	106	SAMALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	01.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6/SECS-PT723OR-S853	4:00:00 p.m.	0	133,00	133,00	102	6	108	BREANOVA, TIRZIENI	C	AC	Pilon
Orhei	01.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6/SECS-PT723OR-S853	6:11:23 p.m.	0	1,33	1,33	126	9	135	BREANOVA	C	ÎST	Pilon
Leova	01.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	7:09:54 p.m.	0	8,83	8,83	359	27	386	CUPORANI, TIGHECI, TICHEC	OST	AC	Separator
Anenii Noi	02.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	1:30:11 a.m.	3	0,33	3,33	2409	224	2633	RUSENI, MERENI, ANENII NO	OST	ÎST	Necunoscuta
Ialoveni	02.10.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	1:31:01 a.m.	0	0,98	0,98	3	19	22	BARDAR, COSTESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	02.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:26:35 a.m.	0	0,33	0,33	353	51	404	CEADIR-LUNGA, BESGHIOZ,	OST	ÎST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	02.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:27:15 a.m.	0	0,85	0,85	917	61	978	TVARDITA, CEADIR-LUNGA,	OST	ÎST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	02.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:28:36 a.m.	0	24,67	24,67	515	36	551	TVARDITA, CEADIR-LUNGA	OST	AC	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	02.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:28:36 a.m.	0	27,40	27,40	402	25	427	BESGHIOZ, CEADIR-LUNGA	OST	AC	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	02.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:54:06 a.m.	0	1,67	1,67	515	36	551	CEADIR-LUNGA, BESGHIOZ,	OST	ÎST	Necunoscuta
Causeni	02.10.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	6	9:04:07 a.m.	0	2,37	2,37	1250	62	1312	TANATARI	OST	ÎST	Soc
Orhei	02.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6	9:19:20 a.m.	0	62,35	62,35	228	15	243	BREANOVA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	02.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	10:02:28 a.m.	0	20,87	20,87	862	50	912	COTUL MORII	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	02.10.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	10:56:31 a.m.	0	2,67	2,67	0	3	3	CIOARA	OST	IST	Soc
Hincesti	02.10.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	11:00:41 a.m.	0	68,03	68,03	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Soc
Hincesti	02.10.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	12:11:13 p.m.	0	72,48	72,48	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Soc
Causeni	02.10.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	6	12:47:43 p.m.	24	0,32	24,32	1250	62	1312	TANATARI	OST	IST	Soc
Cimislia	02.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8/SECL5-SX884CI	12:54:00 p.m.	0	17106,00	17106,00	0	1	1	ECATERINOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	02.10.2024	PDC235 IBI 110/10	25	2:16:13 p.m.	0	1,17	1,17	8	7	15	COMRAT	OST	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	02.10.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	6	3:38:24 p.m.	0	97,87	97,87	314	23	337	URSOAIA	OST	AT	Soc
Hincesti	02.10.2024	PDC127 BUJOR 35/10	1/IF5-PT169HN-IF533	4:56:33 p.m.	0	0,47	0,47	710	56	766	BUJOR	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	02.10.2024	PDC127 BUJOR 35/10	1/IF5-PT169HN-IF533	4:56:33 p.m.	0	199,43	199,43	153	3	156	BOGHICENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	02.10.2024	PDC127 BUJOR 35/10	1/IF5-PT169HN-IF533	8:15:24 p.m.	0	0,58	0,58	675	39	714	BOGHICENI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	04.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4/SECL5-SX573CI	1:35:00 p.m.	0	2,00	2,00	0	1	1	CODRENI,SAGAIDACUL NOI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	02.10.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	16	4:55:04 p.m.	0	0,17	0,17	608	44	652	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	03.10.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8/INTLS-ITC005TL	12:53:20 a.m.	0	0,52	0,52	1432	130	1562	ZAICANII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	03.10.2024	PDC235 IBI 110/10	19	1:40:37 a.m.	0	43,35	43,35	58	22	80	BUGEAC	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	03.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	5:24:44 a.m.	0	0,52	0,52	0	7	7	CIULUCANI	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	03.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	5:25:14 a.m.	0	1,02	1,02	0	7	7	CIULUCANI	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	03.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	5:26:15 a.m.	0	66,70	66,70	0	7	7	CIULUCANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	03.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	6:34:50 a.m.	0	50,85	50,85	0	7	7	CIULUCANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Leova	03.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	7:37:35 a.m.	0	42,90	42,90	1151	72	1223	COLIBABOVCA,CNEAZEVCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	03.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	7:37:35 a.m.	0	99,42	99,42	67	5	72	CIZLAR	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	03.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:44:25 a.m.	0	0,52	0,52	239	26	265	CARPINEANCA,VALEA FLOR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	03.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	10	9:48:56 a.m.	0	1,17	1,17	190	23	213	BOBEICA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Cantemir	03.10.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	11:15:06 a.m.	3	0,50	3,50	434	39	473	SUHAT,IASNIA POLEANA,IASNAIA	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	03.10.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	4	11:16:06 a.m.	0	45,75	45,75	202	9	211	CRASNASENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	03.10.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	11:20:16 a.m.	0	55,35	55,35	434	38	472	IASNIA POLEANA,SUHAT,	OST	AT	Persoane neautorizate
Cantemir	03.10.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	11:20:16 a.m.	0	81,73	81,73	0	1	1	CIOBALACCIA	OST	AT	Persoane neautorizate
Cantemir	03.10.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	1:08:38 p.m.	0	10,17	10,17	434	38	472	SUHAT,BAIMACLIA,DOINA,	OST	AT	Persoane neautorizate
Cantemir	03.10.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	1:42:49 p.m.	0	48,18	48,18	434	38	472	BAIMACLIA,SUHAT,IASNIA	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	03.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:23:28 p.m.	0	1,50	1,50	1267	89	1356	VIPROVA,NOROCENI,PUTIN	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	03.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	1:28:03 p.m.	0	47,95	47,95	604	44	648	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	03.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	1:28:03 p.m.	0	149,95	149,95	0	5	5	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	03.10.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	5	1:51:11 p.m.	0	61,82	61,82	3737	479	4216	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Orhei	03.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:39:49 p.m.	0	3,50	3,50	1267	89	1356	NOROCENI,GHETLOVA,PUT	OST	AC	Separator
Orhei	03.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:59:19 p.m.	0	1,33	1,33	1267	89	1356	NOROCENI,PUTINTEI,GHET	OST	IST	Separator
Orhei	03.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:20:59 p.m.	0	3,00	3,00	1267	89	1356	PUTINTEI,GHETLOVA,VIPRO	OST	IST	Separator
Orhei	03.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:32:10 p.m.	0	45,52	45,52	846	55	901	GHETLOVA	OST	AC	Separator
Orhei	03.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:32:10 p.m.	0	47,20	47,20	421	34	455	PUTINTEI,VIPROVA	OST	AC	Separator
Chisinau	03.10.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	1:51:11 p.m.	0	46,97	46,97	1651	228	1879	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.10.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	1:51:11 p.m.	0	61,82	61,82	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	03.10.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	1:55:29 p.m.	0	1,33	1,33	1598	85	1683	BAURCI,CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.10.2024	PDC26 VIERU 110/10	10/IF5-PT584-IF09-01	1:51:00 p.m.	0	62,00	62,00	3737	479	4216	CHISINAU	C	AT	Escavari
Cahul	03.10.2024	PD2CH	6	4:57:37 p.m.	0	2,73	2,73	652	62	714	CAHUL	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ialoveni	03.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5/SECL5-S722IL	6:14:00 p.m.	0	7,43	7,43	247	35	282	CONDRIITA,CAPRIANA,ULM	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	03.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	9:47:10 p.m.	0	0,82	0,82	239	26	265	CARPINEANCA,VALEA FLOR	T	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	03.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	10:02:00 p.m.	0	0,52	0,52	518	46	564	MERENI,MERENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	04.10.2024	PD56	18/SECS-PT1137-B01	12:48:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	7	7	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Straseni	04.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	2:03:32 a.m.	0	0,33	0,33	510	32	542	TATARESTI,ZUBRESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	04.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	10/SECS-PT433HN-T0	6:50:00 a.m.	0	318,00	318,00	3	3	6	BOBEICA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	7:12:20 a.m.	0	0,27	0,27	573	35	608	CIUCUR-MINGIR,CIMISLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	04.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	7:50:10 a.m.	0	1,83	1,83	935	54	989	VASIIENI,ULMU	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	04.10.2024	PDC118 ZAIM 35/10	9	8:38:52 a.m.	0	1,12	1,12	0	2	2	ZAIM	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	04.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	8:43:41 a.m.	3	0,17	3,17	935	54	989	VASIIENI	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	04.10.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5	9:20:35 a.m.	0	141,65	141,65	329	39	368	BOLOHAN	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	04.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23	9:24:22 a.m.	0	0,50	0,50	0	1	1	CAHUL	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	04.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:25:12 a.m.	0	0,50	0,50	676	205	881	CAHUL	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cahul	04.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:26:22 a.m.	0	13,67	13,67	0	6	6	CAHUL	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	04.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:26:22 a.m.	0	27,85	27,85	676	199	875	CAHUL	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	04.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:41:12 a.m.	0	13,02	13,02	0	6	6	CAHUL	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	9:27:02 a.m.	0	2,83	2,83	71	6	77	CIUCUR-MINGIR	OST	IST	Alte defecte in red MT
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	9:48:33 a.m.	0	0,33	0,33	71	6	77	CIMISLIA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	10:13:43 a.m.	0	97,17	97,17	71	6	77	CIUCUR-MINGIR	OST	AC	Alte defecte in red MT
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	9:47:13 a.m.	0	0,33	0,33	204	140	344	CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	9:47:53 a.m.	0	0,33	0,33	235	28	263	CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	04.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	9:49:33 a.m.	0	0,33	0,33	1	2	3	CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	04.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	10:40:14 a.m.	0	2,17	2,17	763	140	903	ORHEI	OST	IST	Necunoscuta
Cruleni	04.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	11:16:53 a.m.	0	0,12	0,12	373	21	394	IZBISTE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	04.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	12:46:02 p.m.	0	52,65	52,65	549	57	606	CARACUI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	04.10.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	12:50:00 p.m.	0	45,00	45,00	0	1	1	CODRENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	04.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	1:56:20 p.m.	0	0,87	0,87	424	26	450	MERENII NOI	T	IST	Siguranta fuzibila
Leova	04.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	3:03:16 p.m.	0	1,33	1,33	285	31	316	IARGARA	OST	IST	Separator
Leova	04.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	3:05:00 p.m.	0	10,00	10,00	172	13	185	IARGARA	OST	AC	Separator
Leova	04.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	3:14:09 p.m.	0	0,83	0,83	113	18	131	IARGARA	OST	IST	Separator
Leova	04.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	3:54:29 p.m.	0	1,00	1,00	113	18	131	IARGARA	OST	IST	Separator
Leova	04.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	3:54:29 p.m.	0	40,02	40,02	172	13	185	COCIULIA NOUA	OST	AC	Separator
Leova	04.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	4:33:20 p.m.	0	1,17	1,17	113	18	131	IARGARA	OST	IST	Separator
Ialoveni	04.10.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	3:06:00 p.m.	0	3,00	3,00	156	8	164	MILESTII MICI	C	IST	Conturare la PT
Ialoveni	04.10.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	3:08:08 p.m.	0	0,80	0,80	570	30	600	PIATRA ALBA	C	IST	Conturare la PT
Canemir	04.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	6:52:12 p.m.	0	0,73	0,73	384	39	423	CANTEMIR	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cahul	05.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	2:05:10 a.m.	0	7,88	7,88	676	199	875	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	05.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	2:05:10 a.m.	0	124,52	124,52	0	6	6	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:31:40 a.m.	0	0,17	0,17	917	67	984	SARATA RAZESI	T	IST	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:32:49 a.m.	0	0,58	0,58	917	67	984	TOMAI	T	IST	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:34:27 a.m.	0	21,48	21,48	420	34	454	TOCHILE RADUCANI	T	AT	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:34:27 a.m.	0	27,37	27,37	89	7	96	TOCHILE RADUCANI	T	AT	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:34:27 a.m.	0	29,52	29,52	408	26	434	LAPUSNA	T	AT	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:00:58 a.m.	0	0,85	0,85	420	34	454	TOCHILE RADUCANI	T	IST	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:02:21 a.m.	0	1,62	1,62	509	41	550	TOMAI	T	IST	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:04:18 a.m.	0	13,10	13,10	599	46	645	TOCHILE RADUCANI	T	AT	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:04:18 a.m.	0	23,18	23,18	318	20	338	SARATA RAZESI	T	AT	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:04:18 a.m.	0	83,70	83,70	0	1	1	SARATA RAZESI	T	AT	Soc
Leova	05.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:26:01 a.m.	0	1,47	1,47	599	46	645	TOCHILE RADUCANI	T	IST	Soc
Leova	05.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	8:53:28 a.m.	0	0,17	0,17	393	28	421	PLESENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	05.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	13	8:53:28 a.m.	0	0,17	0,17	107	5	112	IARGARA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	12:30:40 p.m.	0	0,17	0,17	58	22	80	BUGEAC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	12:31:10 p.m.	0	20,17	20,17	58	22	80	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	12:51:30 p.m.	0	10,83	10,83	0	5	5	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	12:51:30 p.m.	0	29,35	29,35	58	14	72	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	12:51:30 p.m.	0	114,87	114,87	0	2	2	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	12:51:30 p.m.	0	155,50	155,50	0	1	1	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	1:02:40 p.m.	0	18,18	18,18	0	5	5	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	2:45:12 p.m.	0	1,17	1,17	58	19	77	COMRAT	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	3:14:33 p.m.	0	1,00	1,00	58	21	79	BUGEAC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	05.10.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	4	12:41:30 p.m.	0	0,52	0,52	202	9	211	CRASNASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	1:22:11 p.m.	0	3,33	3,33	1030	53	1083	BALANESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	1:25:41 p.m.	0	36,50	36,50	69	10	79	BOLDURESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	1:25:41 p.m.	0	36,87	36,87	961	43	1004	MILESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	2:02:21 p.m.	0	36,68	36,68	69	10	79	CIUTESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	2:40:32 p.m.	0	5,50	5,50	69	8	77	BALANESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	2:40:32 p.m.	0	12,33	12,33	0	2	2	BALANESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	2:46:42 p.m.	0	6,17	6,17	69	8	77	BALANESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	2:54:02 p.m.	0	72,73	72,73	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AC	Izolator

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	2:54:02 p.m.	0	216,60	216,60	0	4	4	CIUSTESTI	OST	AC	Izolator
Nisporeni	05.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	6:29:18 p.m.	0	1,33	1,33	69	6	75	BOLDURESTI	OST	IST	Izolator
Taracليا	05.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	7	3:07:53 p.m.	0	0,17	0,17	1025	158	1183	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	05.10.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	3:42:23 p.m.	0	27,22	27,22	1629	79	1708	GALESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	05.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:33:46 p.m.	0	0,17	0,17	503	59	562	SELISTE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	05.10.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SECL5-SX51IU	5:39:00 p.m.	0	2,00	2,00	1	3	4	DURLESTI	C	IST	Siguranta fuzibila
Leova	05.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	13/SECL5-PT340LV-T00	6:37:00 p.m.	0	18,00	18,00	105	2	107	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	06.10.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTLS-ITC012CL	1:19:46 a.m.	0	30,43	30,43	874	58	932	HORODISTE	OST	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	06.10.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	22/INTLS-ITC018CM	1:51:45 a.m.	0	0,28	0,28	1604	90	1694	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor.
Vulcanesti	06.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	2:08:47 a.m.	0	0,17	0,17	1	19	20	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	06.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	2:08:47 a.m.	155	174,90	329,90	146	13	159	VULCANESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	06.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	2:13:17 a.m.	0	0,17	0,17	1238	101	1339	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracليا	06.10.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	2:19:55 a.m.	0	0,50	0,50	517	52	569	BUDAI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	2:26:27 a.m.	0	3,00	3,00	1507	116	1623	ALUATU	OST	IST	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	2:26:27 a.m.	0	175,63	175,63	893	56	949	COPCEAC	OST	AC	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	2:30:57 a.m.	0	1,17	1,17	1507	116	1623	CHIRILOVCA	OST	IST	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	2:32:17 a.m.	0	25,18	25,18	1507	116	1623	CHIRILOVCA	OST	AC	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	2:57:38 a.m.	0	84,82	84,82	281	17	298	ALUATU	OST	AC	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	2:57:38 a.m.	0	143,17	143,17	1226	99	1325	COPCEAC	OST	AC	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	5:54:19 a.m.	0	2,00	2,00	528	38	566	SALCIA	OST	IST	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	6:45:50 a.m.	0	1,17	1,17	809	51	860	ALUATU	OST	IST	Pilon
Taracليا	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	2:26:27 a.m.	6	0,17	6,17	598	72	670	BURLACENI	OST	IST	Necunoscuta
Taracليا	06.10.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	2	2:32:07 a.m.	0	370,12	370,12	0	7	7	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	7	2:39:37 a.m.	0	56,35	56,35	500	67	567	TARACLIA	OST	AC	Defecte de constructie
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	7	2:39:37 a.m.	0	74,20	74,20	434	70	504	TARACLIA	OST	AC	Defecte de constructie
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	7	2:39:37 a.m.	0	562,38	562,38	91	21	112	TARACLIA	OST	AC	Defecte de constructie
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	7	11:46:47 a.m.	0	0,83	0,83	500	67	567	TARACLIA	OST	IST	Defecte de constructie
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	1	2:40:37 a.m.	0	1,50	1,50	241	16	257	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	28	2:40:37 a.m.	0	2,17	2,17	0	15	15	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	06.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	2:46:07 a.m.	0	0,17	0,17	1238	101	1339	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	2:50:27 a.m.	0	1,83	1,83	2774	524	3298	VALEA PERIEI	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	2:53:58 a.m.	0	30,33	30,33	2774	524	3298	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Necunoscuta
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	2:51:45 a.m.	0	0,50	0,50	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	2:51:56 a.m.	0	4,07	4,07	1315	115	1430	CAINARI	T	AC	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC261 TOMAI 110/10	13	2:52:37 a.m.	0	0,17	0,17	1	6	7	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	2:54:08 a.m.	6	0,33	6,33	353	51	404	VALEA PERIEI	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	2:55:28 a.m.	0	0,17	0,17	917	61	978	BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	2:57:58 a.m.	0	25,83	25,83	917	61	978	BESGHIOZ	OST	AC	Necunoscuta
Cahul	06.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	2:55:28 a.m.	0	1,17	1,17	769	46	815	CAHUL	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	2:58:08 a.m.	26	0,67	26,67	1948	128	2076	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	3:03:58 a.m.	0	0,17	0,17	1225	84	1309	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	3:04:28 a.m.	0	134,00	134,00	1225	84	1309	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	5:18:58 a.m.	0	156,22	156,22	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	5:18:58 a.m.	0	171,38	171,38	502	31	533	VALEA PERIEI	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	5:18:58 a.m.	0	173,32	173,32	723	43	766	VALEA PERIEI	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	7:55:31 a.m.	0	14,83	14,83	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:10:51 a.m.	0	25,55	25,55	502	41	543	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	3:10:58 a.m.	0	1,10	1,10	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	3:12:12 a.m.	0	177,78	177,78	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracليا	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	3:14:28 a.m.	0	5,17	5,17	933	57	990	TARACLIA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	06.10.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	3:27:58 a.m.	0	0,25	0,25	1095	62	1157	CRASNOARMEISC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	3:33:38 a.m.	0	1,33	1,33	2774	524	3298	VALEA PERIEI	OST	IST	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	3:35:08 a.m.	0	102,50	102,50	2774	524	3298	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:17:48 a.m.	0	18,67	18,67	2774	524	3298	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:36:38 a.m.	0	22,22	22,22	598	47	645	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:36:38 a.m.	0	253,62	253,62	642	105	747	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:36:38 a.m.	0	395,50	395,50	377	168	545	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:36:38 a.m.	0	509,37	509,37	1157	204	1361	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	9:47:25 a.m.	0	2,83	2,83	1683	115	1798	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	11:24:57 a.m.	0	2,83	2,83	2325	220	2545	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	11:38:47 a.m.	0	3,00	3,00	2325	220	2545	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	12:12:28 p.m.	0	40,47	40,47	377	168	545	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	12:57:00 p.m.	0	80,00	80,00	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	12:58:00 p.m.	0	79,00	79,00	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	12:59:00 p.m.	0	78,00	78,00	0	4	4	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	2:04:28 p.m.	0	1,53	1,53	642	105	747	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	2:04:28 p.m.	0	1,83	1,83	1683	115	1798	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Linie in cablu
Hincesti	06.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	3:42:21 a.m.	0	0,32	0,32	239	26	265	VALEA FLORII	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	06.10.2024	PDC116 SALTUTA 35/10	14	3:45:41 a.m.	0	1,10	1,10	1461	50	1511	SALTUTA	T	IST	Necunoscuta
Taracila	06.10.2024	PDC206 TARACILA 110/35/10	3	3:50:39 a.m.	0	3,17	3,17	1601	64	1665	TARACILA	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	06.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	3:55:25 a.m.	0	0,50	0,50	2084	138	2222	PORUMBESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	3:57:32 a.m.	0	0,30	0,30	239	26	265	VALEA FLORII,BRATIANOVCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	06.10.2024	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	4:08:47 a.m.	0	1,33	1,33	0	5	5	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	06.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	26	4:10:22 a.m.	0	43,63	43,63	1508	142	1650	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	44	4:12:01 a.m.	0	0,17	0,17	0	10	10	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	06.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	4:14:08 a.m.	0	0,50	0,50	1447	98	1545	CIGARLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	4:16:07 a.m.	0	0,17	0,17	917	61	978	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	06.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	4:18:57 a.m.	0	0,52	0,52	1764	129	1893	MOLESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	06.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	8	4:18:57 a.m.	0	0,52	0,52	670	44	714	RAZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	06.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	4:22:04 a.m.	0	0,52	0,52	118	5	123	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	4:31:47 a.m.	0	1,67	1,67	1287	176	1463	STEP-SOCI	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	4:51:18 a.m.	0	3,33	3,33	1469	192	1661	ORHEI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	4:51:18 a.m.	0	3,70	3,70	83	6	89	ORHEI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	4:51:18 a.m.	0	8,70	8,70	161	35	196	STEP-SOCI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	4:56:08 a.m.	0	2,50	2,50	1552	198	1750	ORHEI	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	5:00:00 a.m.	0	20,00	20,00	78	3	81	ORHEI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	5:00:00 a.m.	0	165,00	165,00	5	1	6	ORHEI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	5:20:28 a.m.	0	1,83	1,83	1708	232	1940	ORHEI	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	06.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	5:24:00 a.m.	0	141,00	141,00	78	3	81	ORHEI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	06.10.2024	PDC40 STAUENI 110/10	6	4:39:28 a.m.	0	0,10	0,10	456	37	493	GOIANUL NOU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	06.10.2024	PDC40 STAUENI 110/10	6	4:40:28 a.m.	0	0,28	0,28	456	37	493	CIORESCU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	06.10.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8/INTLS-REC005CR	5:04:51 a.m.	0	0,33	0,33	484	25	509	MALAIESTI	T	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	6:58:40 a.m.	0	4,17	4,17	917	61	978	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:37:04 a.m.	0	12,67	12,67	502	41	543	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:50:00 a.m.	0	226,77	226,77	502	31	533	VALEA PERJEI	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	12:35:46 p.m.	0	1,00	1,00	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Izolator
Hincesti	06.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9/SECS-PT566HN-T01	8:25:00 a.m.	0	20,00	20,00	150	2	152	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/SECL5-S48CD	9:09:00 a.m.	0	296,00	296,00	1394	61	1455	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/SECL5-S48CD	9:09:00 a.m.	0	307,00	307,00	598	47	645	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	06.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	9:26:35 a.m.	0	1,00	1,00	694	53	747	CAHUL,ROSU	OST	IST	Siguranta fuzibila
Cahul	06.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	9:45:55 a.m.	0	6,00	6,00	694	53	747	CAHUL	OST	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	06.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	9:45:55 a.m.	5	0,67	5,67	769	46	815	ROSU	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	06.10.2024	PDC40 STAUENI 110/10	6	9:58:34 a.m.	0	0,47	0,47	456	37	493	GOIANUL NOU	T	IST	Necunoscuta
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	9:59:01 a.m.	0	0,13	0,13	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	9:59:14 a.m.	0	0,08	0,08	203	23	226	CAINARI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	9:59:30 a.m.	0	30,43	30,43	0	2	2	CAINARI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	06.10.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	10:06:05 a.m.	3	0,83	3,83	1600	108	1708	CONGAZ	OST	IST	Necunoscuta
Cimislia	06.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	10:13:25 a.m.	0	0,33	0,33	409	43	452	CIMISLIA -PERIFERIE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	06.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	8/SECS-PT319IL-T001	10:25:00 a.m.	0	20,00	20,00	173	7	180	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	10:26:53 a.m.	0	0,83	0,83	239	26	265	SARATA GALBENA	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	06.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	10:30:17 a.m.	0	2,05	2,05	1544	129	1673	CONSTANTINOVCA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	06.10.2024	PDC40 STAUENI 110/10	16	10:41:56 a.m.	0	1,17	1,17	1141	68	1209	BUDESTI	T	IST	Necunoscuta

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	06.10.2024	PDR92	11	11:12:23 a.m.	0	0,12	0,12	603	27	630	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.10.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	11:15:54 a.m.	0	0,83	0,83	239	26	265	BRATIANOVCA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.10.2024	PD101	20	11:34:10 a.m.	0	0,53	0,53	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscuta
Hincesti	06.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3	11:02:02 p.m.	0	0,62	0,62	861	58	919	SECARENII NOI, SECARENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.10.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	1:57:08 p.m.	0	1,00	1,00	1067	66	1133	CORTEN	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	06.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	3:14:49 p.m.	0	0,52	0,52	428	52	480	TODIRESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	06.10.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	8	3:15:29 p.m.	0	0,17	0,17	1057	75	1132	SUHULUCENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	3:23:49 p.m.	0	0,67	0,67	598	72	670	MIRNOE	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	06.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	4:12:51 p.m.	0	0,50	0,50	428	52	480	MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	06.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	4:13:50 p.m.	0	0,17	0,17	1105	130	1235	CAHUL	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	06.10.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	5:44:34 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	6:00:24 p.m.	0	52,52	52,52	377	162	539	VALEA PERJIEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	06.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	6:05:54 p.m.	0	1,33	1,33	715	45	760	DIMITROVCA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	6:23:14 p.m.	0	2,17	2,17	917	61	978	TVARBITA	OST	ÎST	Necunoscuta
Cahul	06.10.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	6:26:34 p.m.	0	27,43	27,43	70	14	84	LARGA NOUA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	06.10.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	6:26:34 p.m.	0	128,18	128,18	383	38	421	CUCOARA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	06.10.2024	PDC127 BUJOR 35/10	14	8:45:55 p.m.	0	0,58	0,58	771	45	816	MIRESTI	T	ÎST	Necunoscuta
Hincesti	06.10.2024	PDC127 BUJOR 35/10	14	8:46:13 p.m.	0	0,47	0,47	1538	98	1636	BUJOR	T	ÎST	Necunoscuta
Anenii Noi	06.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:02:37 p.m.	0	0,50	0,50	428	52	480	CHETROU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	06.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	10:02:37 p.m.	0	0,50	0,50	1220	98	1318	MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	06.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	1	10:21:07 p.m.	0	76,18	76,18	241	15	256	TARACLIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	07.10.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	71	12:09:58 a.m.	0	46,45	46,45	2772	323	3095	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Chisinau	07.10.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	71	12:09:58 a.m.	0	47,03	47,03	60	19	79	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Causeni	07.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:53:56 a.m.	0	1,15	1,15	1315	115	1430	CIUFLESTI	T	ÎST	Necunoscuta
Causeni	07.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:55:06 a.m.	0	59,38	59,38	1315	115	1430	BAURCI	T	AC	Necunoscuta
Causeni	07.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	12:57:10 a.m.	0	0,10	0,10	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	ÎST	Necunoscuta
Causeni	07.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	12:57:36 a.m.	0	1,48	1,48	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	07.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	1:05:44 a.m.	0	0,12	0,12	1511	102	1613	GRATIESTI	T	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	07.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	1:05:52 a.m.	0	1,00	1,00	1511	102	1613	PORUMBENI	T	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	07.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	1:06:53 a.m.	0	35,10	35,10	294	15	309	GRATIESTI	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	07.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	1:06:53 a.m.	0	39,12	39,12	1217	87	1304	MAGDACESTI	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	07.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	1:44:10 a.m.	0	1,08	1,08	294	15	309	MAGDACESTI	T	ÎST	Necunoscuta
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	4:11:00 a.m.	0	0,33	0,33	984	49	1033	ORHEI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	4:11:15 a.m.	0	2,17	2,17	563	50	613	BRANESTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	4:11:15 a.m.	0	32,75	32,75	879	89	968	VOINESCU	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	4:14:55 a.m.	0	61,32	61,32	203	18	221	BRANESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	4:14:55 a.m.	0	68,98	68,98	2	9	11	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	4:14:55 a.m.	0	72,08	72,08	358	23	381	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	4:44:16 a.m.	0	0,83	0,83	0	10	10	SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:16:34 a.m.	0	7,33	7,33	203	18	221	PERESECIINA, SELISTE	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:24:24 a.m.	0	1,85	1,85	205	27	232	PERESECIINA	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:27:25 a.m.	0	2,67	2,67	205	27	232	ORHEI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:27:25 a.m.	0	12,93	12,93	9	5	14	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:27:25 a.m.	0	45,17	45,17	349	18	367	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:40:39 a.m.	0	0,33	0,33	614	57	671	MASCAUTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:41:00 a.m.	0	14,65	14,65	605	52	657	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:41:00 a.m.	0	31,58	31,58	9	3	12	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:41:00 a.m.	0	82,65	82,65	0	2	2	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	6:11:05 a.m.	0	1,50	1,50	205	27	232	ORHEI, BRANESTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	07.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:13:11 a.m.	0	0,82	0,82	0	2	2	IVANCEA	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	07.10.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	4:40:46 a.m.	0	146,67	146,67	910	81	991	BRINZENII VECHI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	07.10.2024	PDC235 JBI 110/10	9	7:59:47 a.m.	0	1,83	1,83	507	41	548	BUGEAC, COMRAT	OST	ÎST	Necunoscuta
Comrat	07.10.2024	PDC235 JBI 110/10	9	9:24:41 a.m.	0	2,67	2,67	507	41	548	COMRAT	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	07.10.2024	PDC235 JBI 110/10	9	9:24:51 a.m.	0	2,50	2,50	58	22	80	BUGEAC, COMRAT	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	07.10.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	9:25:04 a.m.	0	0,52	0,52	841	59	900	BUDAI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	07.10.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	9:47:28 a.m.	0	0,08	0,08	723	61	784	PALANCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Vulcanesti	07.10.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	10:07:26 a.m.	0	0,52	0,52	1205	80	1285	BRINZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	07.10.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	10:42:31 a.m.	0	0,50	0,50	1461	50	1511	TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	07.10.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	10:45:00 a.m.	0	16107,35	16107,35	0	1	1	TRUSENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	07.10.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	11:05:00 a.m.	0	26,85	26,85	148	4	152	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	11:30:21 a.m.	0	1,50	1,50	519	18	537	CAPLANI	C	IST	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	4:00:22 p.m.	0	0,10	0,10	435	45	480	IZBISTE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	07.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:24:00 p.m.	0	77,00	77,00	99	12	111	CAZANGIC	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	07.10.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	4:43:13 p.m.	0	36,52	36,52	1366	84	1450	LOPATNA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	07.10.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	5:19:48 p.m.	0	0,02	0,02	1366	84	1450	HOLERCANI	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	07.10.2024	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	4:56:24 p.m.	0	29,65	29,65	2488	279	2767	CHISINAU	T	AC	Alte defecte in red MT
Cimislia	07.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	5:06:57 p.m.	0	1,83	1,83	675	48	723	ABACLIA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Cimislia	07.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	5:06:57 p.m.	0	71,87	71,87	802	46	848	SADACLIA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Cimislia	07.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	6:17:29 p.m.	0	1,33	1,33	675	48	723	JORDANOVCA,SADACLIA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Orhei	07.10.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	7:03:00 p.m.	0	247,00	247,00	39	8	47	JORA DE MIJLOC	C	AC	Transformator de putere
Orhei	07.10.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	7:24:39 p.m.	0	70,53	70,53	1563	108	1671	VOROTET,ANDREEVCA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Taraclia	08.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	12:50:06 a.m.	0	0,17	0,17	0	4	4	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	08.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	1:06:00 a.m.	0	31,68	31,68	0	5	5	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.10.2024	PDC11 ZORI 110/6	10	3:40:44 a.m.	0	0,32	0,32	1226	204	1430	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	08.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	6:43:19 a.m.	0	6,03	6,03	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	08.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	6:51:03 a.m.	0	8,05	8,05	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	08.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	7:09:34 a.m.	0	17,50	17,50	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	08.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	7:57:08 a.m.	0	0,33	0,33	1715	128	1843	MERENI,TINTARENI,CRETINA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	08.10.2024	PDC101 BARDAR 35/10	3	8:24:56 a.m.	0	3,95	3,95	1039	81	1120	BARDAR	T	AC	Necunoscuta
Orhei	08.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	8	8:30:34 a.m.	0	1,83	1,83	425	22	447	PUTINTEI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	08.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:47:00 a.m.	0	109,00	109,00	93	4	97	DRAGIUSENII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	08.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:04:16 a.m.	0	1,75	1,75	1315	116	1431	CAINARI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	08.10.2024	PD11	9	10:48:28 a.m.	0	13,53	13,53	1350	159	1509	CHISINAU	T	AT	Escavari
Orhei	08.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	8	11:53:30 a.m.	0	1,67	1,67	425	22	447	PUTINTEI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	08.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	21	4:00:42 p.m.	0	201,30	201,30	0	6	6	STRASENI	OST	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	08.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	4:51:00 p.m.	0	147,00	147,00	0	2	2	BESGHIOZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	08.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	4:27:13 p.m.	0	1,50	1,50	565	61	626	COMRAT	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	08.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	4:28:53 p.m.	0	14,00	14,00	0	12	12	COMRAT	OST	AC	Linie in cablu
Comrat	08.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	4:28:53 p.m.	0	16,12	16,12	565	49	614	COMRAT	OST	AC	Linie in cablu
Comrat	08.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	4:43:33 p.m.	0	1,33	1,33	0	12	12	COMRAT	OST	IST	Linie in cablu
Ialoveni	08.10.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	4:56:52 p.m.	0	0,02	0,02	1064	51	1115	IALOVENI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	08.10.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	9:50:00 a.m.	0	305,00	305,00	0	1	1	PIATRA ALBA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ceadir-Lunga	08.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:51:00 p.m.	0	43,00	43,00	369	160	529	VALEA PERJEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	08.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:51:36 p.m.	0	1,00	1,00	8	3	11	CEADIR-LUNGA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	08.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	6:57:57 p.m.	0	0,52	0,52	8	3	11	CEADIR-LUNGA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	08.10.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:20:20 p.m.	0	3,63	3,63	932	64	996	OBILENI	T	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	9:09:00 a.m.	0	256,00	256,00	1992	108	2100	CEADIR-LUNGA	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	08.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:33:47 p.m.	0	1,67	1,67	1465	130	1595	NIMORENI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	08.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:33:47 p.m.	0	16,83	16,83	0	6	6	MALCOCI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	08.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:49:07 p.m.	0	1,50	1,50	1465	130	1595	SOCITENI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	08.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:16:08 p.m.	0	2,67	2,67	1465	130	1595	SOCITENI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	08.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:16:08 p.m.	0	33,00	33,00	0	6	6	MALCOCI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	08.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:47:38 p.m.	0	1,50	1,50	1465	130	1595	SCORENI	OST	IST	Izolator
Anenii Noi	08.10.2024	PDC131 FLORENI 35/10	13	11:05:23 p.m.	0	1,67	1,67	681	43	724	FLORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	08.10.2024	PD92	11	11:05:25 p.m.	0	0,12	0,12	603	27	630	CHISINAU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	09.10.2024	PD92	7	3:08:00 a.m.	0	2,00	2,00	0	1	1	SINGERA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	09.10.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	1	3:27:54 a.m.	0	0,52	0,52	14	13	27	VULCANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	09.10.2024	PDC18 ALFA 110/10	37	3:31:00 a.m.	0	18,00	18,00	31	2	33	DURLESTI	C	AC	Tensiune joasa
Straseni	09.10.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	8:57:03 a.m.	0	0,17	0,17	1932	114	2046	PANASESTI,BUCOVAT,CAPR	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.10.2024	PDC175 PERESECIINA 110/10	16	9:05:33 a.m.	0	0,33	0,33	1686	110	1796	ROMANESTI,PERESECIINA,T	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	09.10.2024	PDC175 PERESECIINA 110/10	16	9:05:53 a.m.	0	0,67	0,67	1876	143	2019	STETCANI,MICLESTI,PERESE	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	09.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:34:13 a.m.	0	0,15	0,15	866	40	906	DEMONATAT,HIRTOPUL MA	T	IST	Necunoscuta



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	09.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:34:22 a.m.	0	4,42	4,42	866	40	906	IZBESTE,DEMONTAT,HIRTO	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	09.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	9:34:23 a.m.	0	0,13	0,13	2088	105	2193	OHRINCEA,JEVRENI,DUBAS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	09.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	7	9:45:14 a.m.	0	1,67	1,67	1203	135	1338	ANENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	09.10.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	9:51:00 a.m.	0	25,00	25,00	50	3	53	BUCOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	09.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	10:19:05 a.m.	0	0,15	0,15	2088	105	2193	RACULESTI,IZBISTE,OHRINC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	09.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:12:40 a.m.	0	0,50	0,50	2052	118	2170	LOZOVA,STEJARENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.10.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:32:01 a.m.	0	0,50	0,50	932	64	996	OBILENI,NEMTENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	12:11:16 p.m.	0	0,67	0,67	1011	90	1101	CONDRIȚA,CAPRIANA,ULM	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	12:12:06 p.m.	0	67,17	67,17	764	51	815	ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	12:12:06 p.m.	0	87,33	87,33	243	29	272	CONDRIȚA,ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	12:12:06 p.m.	0	140,18	140,18	4	10	14	CONDRIȚA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	1:19:36 p.m.	0	19,83	19,83	764	51	815	ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.10.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	2:30:57 p.m.	0	1,33	1,33	1007	80	1087	ULMU,CONDRIȚA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	09.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	12:58:33 p.m.	0	0,12	0,12	435	45	480	CRUGLIC,IZBISTE,CRIULENI,	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	09.10.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	1:12:54 p.m.	0	2,07	2,07	625	38	663	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.10.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	7	1:30:00 p.m.	0	20,00	20,00	106	25	131	TRUSENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	09.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	1:45:12 p.m.	0	2,78	2,78	435	45	480	CRUGLIC,BOSCANA,IZBESTE	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.10.2024	PDC25 MINELOR 35/6	14	4:19:15 p.m.	0	0,87	0,87	0	19	19	CRICOVA,CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.10.2024	PDC25 MINELOR 35/6	14	4:19:15 p.m.	0	0,87	0,87	511	79	590	GOIAN,CRICOVA,FAURESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	09.10.2024	PDC235 IBI 110/10	19	4:48:39 p.m.	0	1,50	1,50	277	39	316	BUGEAC,COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	10.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	8:13:38 a.m.	0	0,35	0,35	1715	128	1843	TINTARENI,CRETOAIA,GEAM	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	10.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	8:14:18 a.m.	3	0,33	3,33	786	51	837	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	10.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	9:47:49 a.m.	0	0,50	0,50	519	53	572	REZENI,MILESTII MICI,GANG	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	10.10.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	42	9:49:02 a.m.	0	0,13	0,13	257	56	313	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	10.10.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	42	9:49:02 a.m.	0	72,13	72,13	689	111	800	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.10.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	42	9:49:02 a.m.	0	75,97	75,97	414	51	465	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	10.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	10:49:35 a.m.	0	1,20	1,20	1542	129	1671	ZOLOȚIEVCA,COSTANTINOV	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.10.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	10:55:00 a.m.	0	0,05	0,05	776	78	854	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	10.10.2024	PD13	2	10:55:08 a.m.	0	27,87	27,87	47	15	62	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.10.2024	PD13	2	10:55:08 a.m.	0	58,87	58,87	155	8	163	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Taraclia	10.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	11:48:40 a.m.	0	1,50	1,50	0	9	9	TARACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	10.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	11:48:40 a.m.	0	108,73	108,73	0	10	10	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	10.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	1:35:44 p.m.	0	1,67	1,67	0	9	9	TARACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	10.10.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	9	11:59:47 a.m.	0	0,13	0,13	720	60	780	CRIULENI,ONITCANI,SLOBO	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	10.10.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	12:22:45 p.m.	0	0,90	0,90	212	14	226	BOGZESTI	T	IST	Necunoscuta
Leova	10.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	11:25:00 a.m.	0	0,50	0,50	108	22	130	SARATENI	C	IST	Siguranta fuzibila
Cahul	10.10.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	2:41:05 p.m.	0	1,83	1,83	253	32	285	LARGA VECHE	OST	IST	Izolator
Cahul	10.10.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	2:41:05 p.m.	0	76,17	76,17	130	6	136	LARGA VECHE	OST	AC	Izolator
Cahul	10.10.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	3:55:55 p.m.	0	1,33	1,33	253	32	285	CUCOARA,LARGA VECHE,LA	OST	IST	Izolator
Cahul	10.10.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	4:23:25 p.m.	0	70,23	70,23	383	38	421	LARGA NOUA,LARGA VECHE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	10.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	7:12:00 p.m.	0	3,83	3,83	496	38	534	ROMANESTI,RADENI,GREBLE	OST	AC	Transformator de putere
Cantemir	10.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	9:43:59 p.m.	0	6,28	6,28	1901	115	2016	CAPAȚIA,COCIULIA,VISNIC	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	10.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	11	5:49:01 p.m.	0	335,90	335,90	746	45	791	CRICOVA,CHISINAU	T	AC	Izolator
Straseni	11.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	12:10:00 a.m.	0	115,00	115,00	7	2	9	ROMANESTI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	11.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	11	12:18:00 a.m.	0	1,00	1,00	1018	68	1086	STAUCENI,CIORESCU	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	11.10.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	1:08:06 a.m.	0	0,50	0,50	1715	128	1843	MERENI,TINTARENI,GEAM	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	11.10.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	1:24:07 a.m.	0	15,83	15,83	1932	114	2046	CIOBANCA,PANASESTI,CAP	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	11.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	8:21:47 a.m.	0	0,50	0,50	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	11.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	8:21:47 a.m.	0	0,73	0,73	1316	116	1432	CHIRCAIESTI,CAINARI,CIUFI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	11.10.2024	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:37:17 a.m.	0	1,42	1,42	681	43	724	FLORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	11.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	6	9:38:46 a.m.	0	1,33	1,33	912	46	958	CIRNATENI,CAUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	11.10.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	9:44:53 a.m.	0	0,50	0,50	1407	80	1487	VASIENI,SARATENII NOI,VE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	11.10.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8	9:44:53 a.m.	0	0,50	0,50	0	10	10	INESTI,BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	11.10.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	9:48:46 a.m.	0	1,67	1,67	1230	58	1288	STEFANESTI,STEFAN VODA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	11.10.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:52:50 a.m.	0	0,33	0,33	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	11.10.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	10:03:55 a.m.	0	2,17	2,17	917	61	978	BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA,	OST	IST	Necunoscuta

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cahul	11.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	10:43:05 a.m.	0	41,92	41,92	225	28	253	ROSU, CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	11.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	10:43:05 a.m.	0	121,53	121,53	544	18	562	CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	11.10.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	12:43:53 p.m.	0	0,73	0,73	1045	87	1132	ROSU, CAHUL, COTIHANA	OST	IST	Linie in cablu
Cantemir	11.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:00:48 a.m.	0	35,48	35,48	1827	112	1939	CAPACLIA, COCIULIA	T	AC	Separator
Cantemir	11.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:00:48 a.m.	0	63,20	63,20	74	3	77	VISNOVCA	T	AC	Separator
Calarasi	11.10.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	20	11:28:56 a.m.	0	19,85	19,85	1670	124	1794	SELISTEA NOUA, CALARASI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	11.10.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/INTLS-ITC001TL	12:53:18 p.m.	0	57,37	57,37	0	4	4	TELENESTI, BANESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:15:55 p.m.	0	61,48	61,48	0	9	9	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:15:55 p.m.	0	274,08	274,08	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:15:55 p.m.	0	304,08	304,08	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:15:55 p.m.	248	401,08	649,08	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	2:17:04 p.m.	0	0,33	0,33	10	25	35	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	28	1:15:56 p.m.	0	31,45	31,45	0	11	11	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	28	1:15:56 p.m.	0	54,07	54,07	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	11.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	2:30:02 p.m.	0	0,12	0,12	435	45	480	IZBISTE, CRUGLIC, BOSCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	11.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	7:44:24 p.m.	0	1,83	1,83	1177	93	1270	SADOVA, VORNICENI, LOZOVA	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	11.10.2024	PDC260 ETULIA 110/10	5/SECS-PT218VL-T001	9:09:00 p.m.	0	41,00	41,00	31	3	34	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	Separator cu pirghia
Chisinau	12.10.2024	PD1	8	3:00:10 a.m.	0	23,83	23,83	296	140	436	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	12.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	3:28:50 a.m.	0	1,62	1,62	1316	116	1432	BAURCI, CHIRCAIESTI, CAINARI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	12.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	3:39:52 a.m.	0	1,12	1,12	1316	116	1432	CIUFLESTI, CAINARI, CHIRCA	T	IST	Necunoscuta
Cimislia	12.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	9:04:52 a.m.	0	1,50	1,50	673	46	719	SADACLIA, IORDANOVCA, ALE	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	12.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	9:04:52 a.m.	0	61,13	61,13	802	48	850	SADACLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	12.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	10:05:23 a.m.	0	0,83	0,83	673	46	719	CARABETOVCA, IORDANOVCA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Straseni	12.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5/SECL5-SX323ST	11:56:00 a.m.	0	64,00	64,00	0	1	1	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	12.10.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/SECS-PT280CL-T001	12:56:00 p.m.	0	24,00	24,00	1	3	4	HIRJAUCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.10.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	3	1:14:01 p.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.10.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	3	1:14:24 p.m.	0	0,02	0,02	637	74	711	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.10.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	3	1:14:42 p.m.	0	0,02	0,02	815	99	914	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.10.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	3	1:15:55 p.m.	0	0,03	0,03	3665	470	4135	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.10.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	3	1:16:11 p.m.	0	19,92	19,92	3665	469	4134	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.10.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	3	1:16:11 p.m.	0	14737,82	14737,82	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.10.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	9:56:43 p.m.	0	0,17	0,17	561	42	603	BURLACU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.10.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	9:57:05 p.m.	0	29,10	29,10	561	42	603	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.10.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	10:26:19 p.m.	0	17,68	17,68	561	42	603	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.10.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4/SECL5-SX655CH	10:43:00 p.m.	0	662,00	662,00	0	1	1	BURLACU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.10.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTLS-REC001CH	11:59:56 p.m.	0	77,80	77,80	692	56	748	HUTULU, PELINEI, CAHUL, UR	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	13.10.2024	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	8:04:57 a.m.	0	1,17	1,17	1866	87	1953	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	13.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	10:14:07 a.m.	0	0,52	0,52	1901	115	2016	VISNOVCA, COCIULIA, CAPAC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	13.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	11:10:37 a.m.	0	0,10	0,10	435	45	480	IZBISTE, CRIULENI, CRUGLIC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	13.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5/INT5-PT236OR-IF07	2:04:00 p.m.	0	21,00	21,00	263	73	336	ORHEI	C	AC	Tensiune inalta
Criuleni	14.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	10:48:13 a.m.	0	0,10	0,10	435	45	480	IZBISTE, CRUGLIC, CRIULENI	T	IST	Alte defecte in red JT
Criuleni	14.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	11:39:10 a.m.	0	0,10	0,10	435	45	480	IZBISTE, IZBISTE, CRIULENI, C	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	14.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17	12:55:55 p.m.	0	0,83	0,83	2532	177	2709	NIMORENI, SOCITENI, MALC	OST	IST	Linie in cablu
Ialoveni	14.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17	12:57:55 p.m.	0	1,17	1,17	1721	293	2014	IALOVENI	OST	IST	Linie in cablu
Chisinau	14.10.2024	PD1IU	14	1:06:49 p.m.	0	0,18	0,18	86	34	120	IALOVENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	14.10.2024	PD1IU	14	1:07:08 p.m.	0	30,73	30,73	177	16	193	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.10.2024	PD1IU	14	1:07:08 p.m.	0	47,87	47,87	154	20	174	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Causeni	14.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4/SECS-PT430CS-T01-	4:18:00 p.m.	0	32,00	32,00	0	1	1	PERVOMAISC	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisiporeni	14.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/INTLS-ITC009NS	6:22:54 p.m.	0	1,80	1,80	1551	88	1639	BALANESTI, GAURENI, CIUTE	OST	IST	Manevre oper. p.restab.schemei
Hincesti	14.10.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	3	9:21:48 p.m.	0	67,77	67,77	199	12	211	CRASNOARMEISC, CRASNOA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	14.10.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	3/SECS-PT213HN-T01	10:29:00 p.m.	0	373,00	373,00	106	2	108	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Chisinau	15.10.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:46:39 a.m.	0	38,35	38,35	745	112	857	VADUL LUI VODA, BUDESTI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:46:39 a.m.	0	51,35	51,35	71	39	110	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:46:39 a.m.	0	73,35	73,35	520	64	584	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:46:39 a.m.	0	76,83	76,83	434	20	454	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	1:23:15 a.m.	0	1,57	1,57	1	11	12	VADUL LUI VODA, VADULEN	T	IST	Linie in cablu

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	15.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	3:25:58 a.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	5:54:14 a.m.	0	0,67	0,67	1714	233	1947	ORHEI,STEP-SOCI	OST	ÎST	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	5:55:44 a.m.	0	5,67	5,67	1714	233	1947	STEP-SOCI,ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:01:54 a.m.	0	8,83	8,83	1300	169	1469	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:01:54 a.m.	0	12,10	12,10	252	29	281	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:01:54 a.m.	0	22,10	22,10	162	35	197	STEP-SOCI,ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:17:00 a.m.	0	6,00	6,00	83	4	87	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:26:00 a.m.	0	11,00	11,00	0	2	2	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:33:00 a.m.	0	7,00	7,00	150	14	164	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	15.10.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	6:41:00 a.m.	0	27,00	27,00	0	2	2	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Ialoveni	15.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	9:05:57 a.m.	0	0,52	0,52	519	53	572	MILESTII NOI,GANGURA,RA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	1	10:25:31 a.m.	0	15,48	15,48	267	16	283	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:43:53 a.m.	0	0,05	0,05	1091	135	1226	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:44:06 a.m.	0	0,02	0,02	2511	335	2846	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:44:43 a.m.	0	0,02	0,02	2542	270	2812	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:44:55 a.m.	0	1,18	1,18	2087	266	2353	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:46:28 a.m.	0	0,02	0,02	1977	280	2257	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:46:48 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:47:01 a.m.	0	0,02	0,02	4625	581	5206	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	12	10:47:24 a.m.	0	0,02	0,02	51	2	53	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	15.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	11:34:40 a.m.	0	0,33	0,33	1179	108	1287	ZAHAREUCA,CODRU NOU,S	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	11:39:20 a.m.	0	0,17	0,17	8	7	15	COMRAT,CONGAZCIC	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	11:39:40 a.m.	0	0,83	0,83	565	58	623	BUGEAC,COMRAT	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	11:52:13 a.m.	0	17,35	17,35	565	55	620	COMRAT,BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	11:52:13 a.m.	0	78,20	78,20	0	2	2	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	11:52:13 a.m.	0	133,05	133,05	0	1	1	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	1:08:55 p.m.	0	1,50	1,50	565	55	620	COMRAT,BUGEAC	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	1:46:46 p.m.	0	0,83	0,83	565	57	622	COMRAT,BUGEAC	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	2:00:46 p.m.	0	4,50	4,50	565	57	622	BUGEAC,COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	2:08:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	BUGEAC	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2024	PDC235 JBI 110/10	19	2:42:47 p.m.	0	4,00	4,00	565	58	623	BUGEAC,COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	15.10.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	11:59:44 a.m.	0	2,00	2,00	290	29	319	TIRSITEI,CAZANESTI,NEGUR	OST	ÎST	Necunoscuta
Straseni	15.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SECL5-S387ST	21:53:56 p.m.	0	36,02	36,02	0	6	6	NEGRESTI,STRASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	15.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	12:08:34 p.m.	0	116,53	116,53	0	6	6	STRASENI,NEGRESTI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	15.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	12:08:34 p.m.	0	181,43	181,43	93	15	108	STRASENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	15.10.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	1:11:35 p.m.	0	34,42	34,42	212	7	219	NISCANI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	15.10.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	1:53:16 p.m.	0	1,33	1,33	911	81	992	MOARA,ORDASEI,BRINZEN	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	15.10.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	2:41:27 p.m.	0	120,82	120,82	17	9	26	NISCANI,CALARASI,SELISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.10.2024	PDC168 SERPENI 110/10	6	3:01:07 p.m.	3	0,33	3,33	1002	54	1056	SERPENI,SPELAI	OST	ÎST	Necunoscuta
Cimisliia	16.10.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	12:18:54 a.m.	0	1,50	1,50	1074	75	1149	BASARABEASCA	OST	ÎST	Separator
Comrat	16.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	10:17:05 a.m.	0	10,50	10,50	221	13	234	COMRAT,FERAPONTIEVCA,	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	16.10.2024	PDC260 ETULIA4 110/10	5	10:50:36 a.m.	0	0,17	0,17	29	19	48	ALEXANDRU IOAN CUZA	OST	ÎST	Manevre oper. p.restab.schemei
Telenesti	16.10.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	10:54:23 a.m.	0	14,88	14,88	0	2	2	LEUSENI,VASILENI,SARATEN	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	16.10.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	11:27:32 a.m.	0	0,07	0,07	140	17	157	OCNITA-RAZESI,CRIHANA,Z	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	16.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	1:43:16 p.m.	0	0,12	0,12	0	3	3	IZBISTE,IZBESTE,CRUGLIC,C	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	16.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16/SECL5-SX411CH	1:49:00 p.m.	0	303,00	303,00	0	3	3	CAHUL	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	17.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	8:26:37 a.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	17.10.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	8:31:39 a.m.	0	0,52	0,52	932	64	996	OBLILENI,NEMTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	17.10.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	9:05:20 a.m.	0	1,62	1,62	1460	50	1510	SALCUTA,TOCLUZ,ZVIOZDO	T	ÎST	Necunoscuta
Cantemir	17.10.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:47:35 a.m.	0	1,32	1,32	519	39	558	ALEXANDROVCA,PLOP,PLO	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Nisporeni	17.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:24:12 a.m.	0	1,85	1,85	709	77	786	NISPORENI,ODAEA,SISCANI	OST	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	17.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	12:45:07 p.m.	0	0,12	0,12	435	45	480	BOSCAN,CRUGLIC,IZBESTE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:33:38 p.m.	0	1,83	1,83	880	99	979	SELISTE,VOINESCU,ORHEI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:34:08 p.m.	0	1,50	1,50	1	6	7	BEREZLOGI,PIATRA,ORHEI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:34:18 p.m.	0	1,50	1,50	1058	37	1095	ORHEI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:34:48 p.m.	0	1,17	1,17	1701	253	1954	ORHEI,JORA DE SUS	OST	ÎST	Statii electrice

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:34:58 p.m.	0	0,33	0,33	476	65	541	ORHEI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:36:28 p.m.	0	38,85	38,85	0	12	12	ORHEI	OST	AT	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:36:28 p.m.	0	62,47	62,47	116	15	131	ORHEI	OST	AT	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	2:14:19 p.m.	0	1,00	1,00	476	65	541	ORHEI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	17.10.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	2:38:24 p.m.	0	0,53	0,53	1	8	9	ORHEI	OST	ÎST	Statii electrice
Criuleni	17.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	1:54:06 p.m.	0	0,90	0,90	316	24	340	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Separator
Criuleni	17.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	1:54:06 p.m.	0	84,00	84,00	188	18	206	ISNOVAT	T	AC	Separator
Criuleni	17.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	3:17:40 p.m.	0	0,43	0,43	316	24	340	HIRTOPUL MARE,ISNOVAT	T	ÎST	Separator
Stefan-Voda	17.10.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	3	4:26:32 p.m.	0	74,47	74,47	432	31	463	COPCEAC,VOLINTIRI	T	AT	Soc
Chisinau	17.10.2024	PD100	7	5:34:48 p.m.	0	26,20	26,20	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.10.2024	PD100	7	5:34:48 p.m.	0	62,08	62,08	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.10.2024	PD100	7	6:35:25 p.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.10.2024	PD100	7	6:58:30 p.m.	0	0,62	0,62	1	24	25	CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	17.10.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9	8:58:30 p.m.	0	0,05	0,05	1405	81	1486	LOGANESTI,STOLNICENI,BO	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	18.10.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	57	12:11:08 a.m.	0	14,87	14,87	619	162	781	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	18.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	12:41:08 a.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	18.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	1:18:30 a.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	18.10.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/SECS-PT67ST-T01-0	1:23:00 a.m.	0	3,00	3,00	81	26	107	STRASENI	C	ÎST	Conturare la PT
Straseni	18.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	5:31:36 a.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	18.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	8:22:06 a.m.	0	0,50	0,50	519	53	572	MILESTII MICI,MILESTII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	18.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	8:22:06 a.m.	0	0,53	0,53	2416	173	2589	MOLESTI,CIGIRLENI,REZENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	18.10.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	8:48:12 a.m.	0	0,52	0,52	1724	140	1864	CHISLITA PRUT,SLOBOZIA NT	T	ÎST	Necunoscuta
Vulcanesti	18.10.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	8:48:43 a.m.	0	1,07	1,07	1724	140	1864	CHISLITA PRUT,VULCANESTI	T	ÎST	Necunoscuta
Comrat	18.10.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	8	9:28:00 a.m.	0	5,17	5,17	1581	170	1751	CONGAZ	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	18.10.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	8	9:28:00 a.m.	0	277,00	277,00	99	7	106	CONGAZ	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	18.10.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15/SECL5-SX487VL	12:59:00 p.m.	0	1,00	1,00	69	5	74	GIURGIULESTI	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	18.10.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-RECO01CH	4:14:27 p.m.	0	0,58	0,58	692	57	749	PELINEI,CAHUL,SATUC,URS	OST	ÎST	Soc
Cahul	18.10.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-RECO01CH	4:17:00 p.m.	0	83,00	83,00	250	17	267	CAHUL,URSOAIA,SATUC,PE	OST	AT	Soc
Cahul	18.10.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-RECO01CH	5:38:43 p.m.	0	0,48	0,48	442	40	482	PELINEI,HUTULU	OST	ÎST	Soc
Chisinau	18.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	47	7:18:15 p.m.	0	0,47	0,47	2497	254	2751	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Hincesti	18.10.2024	PDC127 BUJOR 35/10	1/INTL5-ITC009HN	11:07:34 p.m.	0	64,57	64,57	711	56	767	BUJOR	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	19.10.2024	PD107	41	8:59:45 a.m.	0	40,32	40,32	1844	190	2034	CHISINAU	T	AT	Escavari
Cantemir	19.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	9:19:26 a.m.	0	14,12	14,12	365	24	389	CANIA,LECA	T	AC	Necunoscuta
Cantemir	19.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	9:19:26 a.m.	0	14,73	14,73	602	52	654	VILCELE	T	AC	Necunoscuta
Cantemir	19.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	9:19:26 a.m.	0	0,52	0,52	2085	138	2223	HANASENI,TATARASENI,CA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	9:25:56 a.m.	0	0,17	0,17	646	61	707	CNEAZEVCA,SARATICA NOI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	9:26:06 a.m.	0	0,67	0,67	963	92	1055	COVURLUI,SARATENI,FRUM	OST	ÎST	Soc
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	9:26:54 a.m.	0	26,00	26,00	255	18	273	LEBEDENCO,VICTORIA,VOZ	OST	AT	Soc
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	9:26:54 a.m.	0	38,10	38,10	276	21	297	FRUMUSICA,COVURLUI	OST	AT	Soc
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	9:53:32 a.m.	0	11,43	11,43	217	15	232	LEBEDENCO	OST	AT	Soc
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	9:53:32 a.m.	0	124,17	124,17	38	3	41	COVURLUI	OST	AT	Soc
Leova	19.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	10:11:23 a.m.	0	106,32	106,32	493	36	529	COVURLUI,FRUMUSICA,LEE	OST	AT	Soc
Chisinau	19.10.2024	PD107	6	9:39:42 a.m.	0	0,37	0,37	1385	190	1575	CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Cantemir	19.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	9:48:33 a.m.	0	1,27	1,27	1169	60	1229	CAPACLIA,VISNOIVCA,COCI	T	ÎST	Accidente rutiere
Cantemir	19.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	9:48:33 a.m.	0	136,50	136,50	732	55	787	COCIULIA	T	AT	Accidente rutiere
Cantemir	19.10.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	12:04:20 p.m.	0	0,72	0,72	1169	60	1229	COCIULIA,VISNOIVCA,CAPA	T	ÎST	Accidente rutiere
Orhei	19.10.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	9:54:58 a.m.	0	0,07	0,07	362	20	382	CHIPERCENI,PODGORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	19.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	10:27:41 a.m.	0	0,50	0,50	1188	68	1256	CIULUCANI,MINDRESTI,COI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	19.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	17	10:30:21 p.m.	0	36,30	36,30	10	18	28	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	19.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	17	10:30:21 p.m.	0	70,65	70,65	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	19.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	17	10:30:21 p.m.	0	111,65	111,65	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	19.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	17	10:30:21 p.m.	0	138,65	138,65	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	17	12:21:15 a.m.	0	0,48	0,48	10	18	28	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.10.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	17	12:47:37 a.m.	0	0,55	0,55	10	20	30	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	19.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	40	11:18:58 p.m.	0	66,03	66,03	1252	90	1342	CAUSENI	OST	AC	Linie in cablu
Causeni	19.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	40	11:18:58 p.m.	0	77,02	77,02	119	27	146	CAUSENI	OST	AC	Linie in cablu

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	20.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	40	12:22:29 a.m.	0	1,33	1,33	610	43	653	CAUSENI	OST	IST	Linie in cablu
Causeni	19.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	11:29:28 p.m.	0	99,58	99,58	403	23	426	PLOP-STIUBEI	OST	AC	Conturare la LEA
Causeni	19.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	11:29:28 p.m.	0	184,53	184,53	119	7	126	PLOP-STIUBEI	OST	AC	Conturare la LEA
Causeni	20.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	2:31:04 a.m.	0	2,67	2,67	403	23	426	PLOP-STIUBEI, CAUSENI, CIR	OST	IST	Conturare la LEA
Cimislia	20.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	8:04:18 a.m.	0	0,65	0,65	540	27	567	BOGDANOVCA NOUA, BOG	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	20.10.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	9:31:13 a.m.	0	1,92	1,92	2670	145	2815	BRINZA, VALENI, COLIBASI, C	T	IST	Necunoscuta
Leova	20.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:35:01 a.m.	0	0,60	0,60	703	51	754	TOMAI, SARATA RAZESI, LAP	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	20.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	12:42:26 p.m.	0	0,50	0,50	703	51	754	TOMAI, TOCHILE-RADUCAN	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	20.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	12:45:06 p.m.	0	0,52	0,52	1433	94	1527	PORUMBESTI, GANASENI, H	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	20.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	12:45:53 p.m.	0	0,73	0,73	1433	94	1527	PORUMBESTI, CANIA, GANA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	20.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	1:19:34 p.m.	0	0,55	0,55	1433	94	1527	PLESENI, TATARASENI, GANA	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	20.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	1:53:57 p.m.	0	0,02	0,02	376	18	394	STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	20.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	4:17:02 p.m.	0	0,52	0,52	1433	94	1527	PORUMBESTI, CANIA, PLESE	T	IST	Transformator de putere
Cantemir	20.10.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/SEC5-PT54CN-T00	4:20:00 p.m.	0	232,00	232,00	67	4	71	PORUMBESTI	C	AC	Transformator de putere
Orhei	21.10.2024	PDC175 PERSECINA 110/10	21	3:15:41 a.m.	0	27,18	27,18	212	14	226	PERSECINA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	21.10.2024	PDC175 PERSECINA 110/10	21	3:15:41 a.m.	0	60,32	60,32	0	6	6	PERSECINA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	21.10.2024	PDC175 PERSECINA 110/10	21	4:20:00 a.m.	0	40,22	40,22	0	6	6	PERSECINA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	21.10.2024	PDC175 PERSECINA 110/10	21	4:59:03 a.m.	0	1,17	1,17	212	14	226	PERSECINA	OST	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	21.10.2024	PDC175 PERSECINA 110/10	21	5:53:41 a.m.	0	3,50	3,50	212	20	232	PERSECINA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	21.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	8:41:14 a.m.	0	3,45	3,45	492	21	513	CHIRIANCA, VOINOVA	OST	AC	Conturare la LEA
Straseni	21.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	8:41:14 a.m.	0	33,85	33,85	301	12	313	LUPA-RECEA	OST	AC	Conturare la LEA
Nisporeni	21.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	9:12:35 a.m.	4	0,17	4,17	187	20	207	VARZARESTI, PARUCENI, NIS	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	21.10.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	10:28:09 a.m.	0	1,17	1,17	793	33	826	GREBLESTI, ONESTI, TIGANE	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	21.10.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	11:24:14 a.m.	0	21,30	21,30	312	29	341	VADULENI, BALABANESTI, B	T	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	21.10.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	11:24:14 a.m.	0	234,77	234,77	164	7	171	MALATESTI NOI	T	AC	Separator cu pirghie
Causeni	21.10.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14/INTL5-ITC005CS	3:16:50 p.m.	0	69,17	69,17	0	1	1	ZVIOZDOCICA, TOCUZ	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	22.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:15:36 a.m.	0	67,35	67,35	213	74	287	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	22.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:15:36 a.m.	0	94,87	94,87	1035	133	1168	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	22.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:15:36 a.m.	0	112,40	112,40	211	17	228	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	22.10.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	12:47:58 p.m.	0	2,50	2,50	213	74	287	CAUSENI	OST	IST	Escavari
Chisinau	22.10.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	1:24:21 p.m.	0	1,38	1,38	2526	119	2645	REVACA, SINGERA, CHISINAU	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	3:48:14 p.m.	0	47,77	47,77	279	54	333	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	3:48:14 p.m.	0	49,10	49,10	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	3:48:14 p.m.	0	65,12	65,12	239	26	265	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	4:52:26 p.m.	0	0,92	0,92	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	4:53:39 p.m.	0	0,80	0,80	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	4:53:39 p.m.	0	29,35	29,35	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	4:53:39 p.m.	0	33,35	33,35	239	20	259	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	4:53:39 p.m.	0	159,35	159,35	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	22.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	7:32:15 p.m.	0	0,38	0,38	0	3	3	CHISINAU	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Nisporeni	22.10.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	4:29:15 p.m.	0	0,88	0,88	226	7	233	BALAURESTI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	22.10.2024	PDC168 SERPENI 110/10	28	4:49:39 p.m.	0	3,67	3,67	0	12	12	SPEIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:10:08 p.m.	0	27,12	27,12	2201	269	2470	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:10:08 p.m.	0	57,87	57,87	442	54	496	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:10:08 p.m.	0	87,87	87,87	348	43	391	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:10:08 p.m.	0	88,87	88,87	264	23	287	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:37:16 p.m.	0	4,77	4,77	798	109	907	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:37:16 p.m.	0	30,73	30,73	1348	128	1476	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:37:16 p.m.	0	36,73	36,73	55	12	67	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.10.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	11:37:16 p.m.	0	61,73	61,73	0	20	20	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	23.10.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	9:54:25 a.m.	0	0,45	0,45	1138	61	1199	OPACI	T	IST	Soc
Causeni	23.10.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	10:22:33 a.m.	0	1,40	1,40	363	14	377	ZAIM	T	IST	Soc
Causeni	23.10.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	10:22:33 a.m.	0	3,45	3,45	775	47	822	OPACI	T	AT	Soc
Causeni	23.10.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	10:24:11 a.m.	0	1,22	1,22	363	14	377	OPACI	T	IST	Soc
Causeni	23.10.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	11:21:40 a.m.	0	15,48	15,48	1138	61	1199	OPACI	T	AT	Soc
Telenesti	23.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	10:20:18 a.m.	0	0,17	0,17	130	27	157	RATUS	OST	IST	Accidente rutiere

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	23.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	10:21:28 a.m.	0	51,90	51,90	31	15	46	CODRU NOU	OST	AT	Accidente rutiere
Telenesti	23.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	10:21:28 a.m.	0	512,00	512,00	99	12	111	MINDRA	OST	AT	Accidente rutiere
Straseni	23.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	11:29:23 a.m.	0	1,50	1,50	2359	147	2506	ROSCANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	23.10.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:39:43 a.m.	6	0,33	6,33	577	48	625	CISMICHIOI	OST	IST	Necunoscuta
Cimislia	23.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	1:04:33 p.m.	0	1,60	1,60	0	3	3	MIHAILOVCA	T	IST	Accidente rutiere
Cimislia	23.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	1:04:33 p.m.	0	274,73	274,73	1025	82	1107	BATIR	T	AT	Accidente rutiere
Leova	23.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:37:06 p.m.	0	43,90	43,90	898	78	976	SARATA NOUA	OST	AT	Accidente rutiere
Leova	23.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:37:06 p.m.	0	62,13	62,13	0	2	2	ROMANOVCA	OST	AT	Accidente rutiere
Leova	23.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:37:06 p.m.	0	66,90	66,90	92	10	102	ROMANOVCA	OST	AT	Accidente rutiere
Leova	23.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	3:19:34 p.m.	0	0,83	0,83	503	59	562	BULGARICA	OST	IST	Accidente rutiere
Telenesti	23.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	6:44:58 p.m.	0	8,50	8,50	31	15	46	SARATENII VECHI	OST	AT	Accidente rutiere
Cimislia	23.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	5:38:22 p.m.	0	0,92	0,92	0	3	3	MIHAILOVCA	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	23.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:27:02 p.m.	0	0,68	0,68	830	111	941	PELVAN	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Straseni	23.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/SEC5-PT556ST-L02	4:48:00 p.m.	0	31,00	31,00	117	4	121	SIRETI	C	AC	Izolator
Calarasi	23.10.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	13	8:46:46 p.m.	0	40,40	40,40	1281	50	1331	MELESENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	23.10.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	10:42:35 p.m.	0	1,77	1,77	1580	90	1670	RADENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	24.10.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	4	3:07:07 a.m.	0	1,33	1,33	78	3	81	BASCALIA	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	24.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	10:13:54 a.m.	0	0,50	0,50	380	47	427	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	24.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	10:14:34 a.m.	0	18,68	18,68	4	4	8	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	24.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	10:14:34 a.m.	0	21,15	21,15	376	43	419	FERAPONTIEVCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	24.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	10:33:25 a.m.	0	21,00	21,00	4	4	8	COMRAT,COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	24.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	10:54:45 a.m.	0	104,42	104,42	4	4	8	COMRAT,COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	24.10.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	11:47:44 a.m.	0	379,55	379,55	0	3	3	COSERNITA	T	AC	Alte erori de exploatare
Comrat	24.10.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	4	11:57:39 p.m.	0	2,50	2,50	78	3	81	BASCALIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	25.10.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	7:31:11 a.m.	0	5,00	5,00	100	162	262	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	25.10.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	7:31:11 a.m.	0	5,17	5,17	1284	79	1363	CONGAZ,DEZGHINJA,DEZGHINIA	OST	AC	Necunoscuta
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	8:13:53 a.m.	0	0,52	0,52	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	8:23:45 a.m.	0	0,52	0,52	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	8:23:45 a.m.	0	1,42	1,42	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	8:50:16 a.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	25.10.2024	PDC167 CALFA 110/10	4	8:56:29 a.m.	0	1,67	1,67	450	36	486	ROSCANI,TELITA	OST	IST	Soc
Anenii Noi	25.10.2024	PDC167 CALFA 110/10	4	8:56:29 a.m.	0	133,72	133,72	0	2	2	ROSCANI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.10.2024	PDC167 CALFA 110/10	4	9:02:59 a.m.	0	38,18	38,18	307	29	336	TELITA	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.10.2024	PDC167 CALFA 110/10	4	9:02:59 a.m.	0	127,22	127,22	143	7	150	ROSCANI,TELITA	OST	AT	Soc
Criuleni	25.10.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	8	9:00:06 a.m.	0	0,68	0,68	385	49	434	BUDESTI,BALTATA,BALTATA	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	25.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	9:31:52 a.m.	0	0,40	0,40	295	15	310	PORUMBENI,GRATIESTI,MA	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	25.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	9:31:52 a.m.	0	157,13	157,13	1217	87	1304	MAGDACESTI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	25.10.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	12:07:53 p.m.	0	1,10	1,10	295	15	310	GRATIESTI,MAGDACESTI,PC	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	25.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	9:34:32 a.m.	0	0,50	0,50	1455	81	1536	REZENI,RAZENI,CARBUNA	T	IST	Soc
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	9:38:21 a.m.	0	0,12	0,12	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	9:38:34 a.m.	0	0,63	0,63	0	2	2	CAINARI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	25.10.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	9:39:30 a.m.	0	1,67	1,67	835	59	894	SPEIA,TELITA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	25.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	10:14:28 a.m.	0	79,20	79,20	606	50	656	CARBUNA	T	AT	Soc
Ialoveni	25.10.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	10:14:28 a.m.	0	270,50	270,50	849	31	880	REZENI,RAZENI	T	AT	Soc
Calarasi	25.10.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9/IF5-PT422CL-IF73-01	11:28:00 a.m.	0	118,00	118,00	220	26	246	PODUL LUNG,CALARASI,SIPOTENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	11:32:55 a.m.	0	0,75	0,75	377	17	394	CAINARI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	12:41:21 p.m.	0	0,67	0,67	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	12:42:02 p.m.	0	0,30	0,30	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	1:10:20 p.m.	0	0,50	0,50	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	1:10:50 p.m.	0	0,77	0,77	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	1:11:40 p.m.	0	1,32	1,32	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	1:13:00 p.m.	0	72,45	72,45	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	2:28:35 p.m.	0	132,20	132,20	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.10.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	1	3:02:16 p.m.	0	119,35	119,35	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Leova	25.10.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	17	4:59:38 p.m.	0	1,33	1,33	890	77	967	LEOVA,SIRMA,TOCHILE RA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	25.10.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	6:25:10 p.m.	0	0,50	0,50	380	47	427	FERAPONTIEVCA,COMRAT	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	26.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	9:13:16 a.m.	0	0,52	0,52	983	67	1050	CARBUNA,CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	26.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	1:01:50 p.m.	0	0,50	0,50	1832	98	1930	CAINARI,RAZENI,CARBUNA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	26.10.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:45:28 a.m.	0	1,02	1,02	883	63	946	LAPUSNA,TOCHILE-RADUC	T	ÎST	Necunoscuta
Cahul	26.10.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	10:08:07 a.m.	0	0,17	0,17	0	17	17	CAHUL,ROSU,CRIHANA,VEC	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	26.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	10:35:26 a.m.	0	0,67	0,67	1179	94	1273	VORNICENI,SADOVA,LOZO	T	ÎST	Necunoscuta
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	11:43:25 a.m.	0	0,52	0,52	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	11:43:59 a.m.	0	0,03	0,03	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:21:19 p.m.	0	1,25	1,25	1515	67	1582	COJUSNA,STRASENI,SCORE	T	ÎST	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:22:34 p.m.	0	14,52	14,52	104	3	107	STRASENI	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:22:34 p.m.	0	166,32	166,32	1411	59	1470	SCORENI	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:22:34 p.m.	0	382,90	382,90	0	5	5	COJUSNA	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:27:09 p.m.	0	0,07	0,07	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:37:05 p.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:37:06 p.m.	0	0,03	0,03	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:38:16 p.m.	0	0,12	0,12	104	3	107	STRASENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:39:25 p.m.	0	0,75	0,75	104	3	107	STRASENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Straseni	26.10.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:40:10 p.m.	0	2,83	2,83	104	3	107	STRASENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	26.10.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	1:31:03 p.m.	0	55,52	55,52	1142	88	1230	SPEIA,TELITA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	26.10.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	2:27:00 p.m.	0	19,00	19,00	0	1	1	SPEIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.10.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	1:34:50 p.m.	0	0,55	0,55	1096	62	1158	PERVOMAISC,PERVOMAISC	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	26.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	5:33:25 p.m.	0	0,17	0,17	932	83	1015	NISPORENI,HELESTENI,CAL	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	26.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	5:33:55 p.m.	0	0,17	0,17	2970	339	3309	VARZARESTI,NISPORENI	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	26.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	5:34:15 p.m.	0	3,67	3,67	116	24	140	NISPORENI,MIRZOZIA	OST	AT	Soc
Nisporeni	26.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	5:34:15 p.m.	0	28,57	28,57	748	57	805	BOLTUN,VARZARESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	26.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	6:17:17 p.m.	0	2,68	2,68	324	17	341	BOLTUN	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	26.10.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	6:17:17 p.m.	0	11,97	11,97	424	40	464	CIORESTI,VARZARESTI,CRIS	OST	AT	Soc
Chisinau	26.10.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	10:12:40 p.m.	0	19,33	19,33	1150	122	1272	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	27.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	7:02:52 a.m.	0	0,50	0,50	987	54	1041	CIULUCANI,MIHALASA,MIN	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	7:08:24 a.m.	0	0,33	0,33	0	12	12	RASCAIETII NOI,CIOBURCIU	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	7:09:14 a.m.	0	1,33	1,33	1197	56	1253	SLOBOZIA,RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	7:09:44 a.m.	0	0,50	0,50	0	12	12	CIOBURCIU,RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	7:34:40 a.m.	0	1,50	1,50	0	12	12	RASCAIETII NOI,CIOBURCIU	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	7:35:00 a.m.	0	0,33	0,33	1197	56	1253	SLOBOZIA,RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	7:36:40 a.m.	0	0,33	0,33	1197	56	1253	SLOBOZIA,RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	8:38:11 a.m.	0	0,67	0,67	0	12	12	RASCAIETII NOI,CIOBURCIU	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	8:39:21 a.m.	0	4,83	4,83	0	12	12	RASCAIETII NOI,CIOBURCIU	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	8:45:00 a.m.	0	147,00	147,00	0	5	5	CIOBURCIU	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	11:06:48 a.m.	0	1,33	1,33	0	7	7	RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	11:08:38 a.m.	0	2,17	2,17	0	7	7	RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	7:37:50 a.m.	0	0,33	0,33	672	43	715	GURA GALBENEI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	7:38:40 a.m.	0	0,33	0,33	419	38	457	GURA GALBENEI,ALBINA,FE	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	7:39:10 a.m.	0	0,50	0,50	997	79	1076	BASCALIA,HIRTOP,MERENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	27.10.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	22	8:13:01 a.m.	0	0,17	0,17	559	27	586	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	27.10.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	8:13:01 a.m.	3	0,17	3,17	0	8	8	VULCANESTI,GAVANOASA,	OST	ÎST	Necunoscuta
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:13:11 a.m.	0	0,50	0,50	997	79	1076	HIRTOP,BASCALIA,IALPUG,	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:14:11 a.m.	0	19,33	19,33	997	79	1076	MERENI,BASCALIA,PRISACA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:34:11 a.m.	0	12,50	12,50	997	79	1076	PRISACA,MERENI,HIRTOP,	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:48:00 a.m.	0	53,00	53,00	282	26	308	MERENI,HIRTOP	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	9:21:42 a.m.	0	14,67	14,67	715	53	768	PRISACA,IALPUG,HIRTOP,B	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	9:36:42 a.m.	0	0,67	0,67	715	53	768	BASCALIA,HIRTOP,IALPUG,	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	9:41:00 a.m.	0	63,00	63,00	283	17	300	IALPUG,HIRTOP,BASCALIA,	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.10.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	10:42:48 a.m.	0	0,67	0,67	714	62	776	MERENI,HIRTOP	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	8:14:41 a.m.	0	0,17	0,17	130	27	157	RATUS,SARATENI,VECHI,TI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	27.10.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	8:33:54 a.m.	0	0,48	0,48	573	44	617	MOSCOVEI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	8:38:21 a.m.	0	1,17	1,17	1197	56	1253	SLOBOZIA,RASCAIETII NOI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	8:40:01 a.m.	0	18,68	18,68	1197	56	1253	SLOBOZIA,RASCAIETII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	8:59:00 a.m.	0	70,55	70,55	199	15	214	SLOBOZIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	8:59:00 a.m.	0	71,00	71,00	0	2	2	SLOBOZIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	9:00:42 a.m.	0	4,17	4,17	998	39	1037	RASCAIETII NOI,SLOBOZIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	10:08:53 a.m.	0	0,67	0,67	998	39	1037	RASCAIETII NOI,SLOBOZIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	27.10.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	8:51:42 a.m.	0	0,17	0,17	1402	137	1539	SELISTE,CUPCUI,BERTOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	27.10.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	22/SEC5-PT137VL-T00	9:23:00 a.m.	0	93,00	93,00	1	1	2	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	10	9:41:02 a.m.	4	0,18	4,18	84	21	105	TANTARENI,CHISTELNITA,S	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	9:43:32 a.m.	0	2,18	2,18	1178	108	1286	SARATENII VECHI,CODRU N	OST	IST	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	9:43:42 a.m.	0	1,85	1,85	130	27	157	CODRU NOU,TINTARENI,M	OST	IST	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	9:44:12 a.m.	0	1,85	1,85	869	67	936	CHITCANII NOI,CHITCANII V	OST	IST	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	9:44:32 a.m.	0	1,85	1,85	1126	88	1214	NUCARENI,DOBRUSA,NEGU	OST	IST	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	9:46:33 a.m.	0	37,90	37,90	776	54	830	NEGURENI,TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	9:46:33 a.m.	0	49,23	49,23	350	34	384	NUCARENI,NEGURENI,DOB	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	10:24:57 a.m.	0	10,83	10,83	238	25	263	NEGURENI,TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	10:24:57 a.m.	0	34,05	34,05	538	29	567	NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	10:35:57 a.m.	0	23,05	23,05	0	1	1	NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	10:35:57 a.m.	0	41,52	41,52	238	22	260	TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	10:35:57 a.m.	0	52,05	52,05	350	36	386	DOBRUSA	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	10:58:08 a.m.	0	1,00	1,00	869	67	936	CHITCANII NOI,CHITCANII V	OST	IST	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	11:17:38 a.m.	0	25,68	25,68	103	16	119	TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	11:17:38 a.m.	0	145,88	145,88	135	6	141	TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	27.10.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	1:42:41 p.m.	0	0,83	0,83	710	59	769	NUCARENI,DOBRUSA,NEGU	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	27.10.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10/SECL5-SX619SV	10:10:00 a.m.	0	4450,00	4450,00	0	2	2	SLOBOZIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	27.10.2024	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	10:40:07 a.m.	0	1,18	1,18	1866	87	1953	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	27.10.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:30:59 p.m.	0	69,87	69,87	1466	137	1603	SCORENI,MALCOCI,DANCE	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	27.10.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SEC5-PT263ST-T01	1:37:00 p.m.	0	13,00	13,00	133	4	137	NEGRESTI	C	AC	Tensiune inalta
Vulcanesti	27.10.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	1:39:51 p.m.	0	11,00	11,00	672	58	730	BURLACENI	OST	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	27.10.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	3:28:32 p.m.	0	0,13	0,13	866	40	906	DEMONTAT,HIRTOPUL MAI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	27.10.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:20:52 p.m.	0	19,33	19,33	2148	114	2262	CALARASI,ORICOVA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	27.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7/SEC5-PT80VL-T001-	7:00:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	1	1	ALEXANDRFIELD	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	11:31:33 p.m.	0	44,57	44,57	304	164	468	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	11:31:33 p.m.	0	67,45	67,45	393	130	523	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	11:31:33 p.m.	0	92,45	92,45	54	45	99	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	11:31:33 p.m.	0	110,45	110,45	201	37	238	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:01:10 a.m.	0	0,12	0,12	66	55	121	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:01:52 a.m.	0	0,08	0,08	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:02:40 a.m.	0	2,47	2,47	556	170	726	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:08:41 a.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:10:50 a.m.	0	0,02	0,02	62	32	94	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:11:19 a.m.	0	0,03	0,03	0	21	21	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:13:58 a.m.	0	0,02	0,02	393	141	534	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:14:37 a.m.	0	0,02	0,02	362	172	534	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:15:27 a.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:15:44 a.m.	0	22,33	22,33	71	42	113	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:15:44 a.m.	0	42,27	42,27	329	52	381	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:15:44 a.m.	0	67,27	67,27	1057	114	1171	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2024	PD54	13	12:57:31 a.m.	0	0,28	0,28	71	42	113	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Calarasi	28.10.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	2:25:41 a.m.	0	2,67	2,67	3026	172	3198	SELISTEA NOUA,HORODIST	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	28.10.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	7:46:20 a.m.	0	0,50	0,50	362	27	389	CIRNATENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	7:51:37 a.m.	0	0,33	0,33	409	43	452	CIMISLIA -PERIFERIE,CENAC	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.10.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	7:51:37 a.m.	0	0,33	0,33	572	37	609	CIUCUR-MINGIR,CIMISLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	7:52:37 a.m.	0	0,17	0,17	1391	98	1489	CEADIR,COROLIOVCA,COLI	OST	IST	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	7:57:36 a.m.	0	1,28	1,28	240	26	266	COROLIOVCA,SARATA GALI	OST	IST	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	7:58:27 a.m.	0	0,17	0,17	1151	72	1223	ORAC,CNEAZEVCA,CEADIR,	OST	IST	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	7:59:13 a.m.	0	7,68	7,68	890	68	958	CARPINEANCA,VALEA FLOR	OST	AT	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	8:00:17 a.m.	0	0,17	0,17	501	30	531	CNEAZEVCA,ORAC	OST	IST	Soc



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	8:00:57 a.m.	0	5,33	5,33	501	30	531	CNEAZEVA,ORAC	OST	AT	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	8:36:47 a.m.	0	14,52	14,52	113	8	121	CNEAZEVA	OST	AT	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-ITC003HN	8:36:47 a.m.	0	89,37	89,37	388	22	410	ORAC	OST	AT	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-REC003LV	8:23:55 a.m.	0	5,93	5,93	890	68	958	COLIBABOVCA,VALEA FLOR	OST	AT	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-REC003LV	8:51:38 a.m.	0	3,33	3,33	113	8	121	CNEAZEVA	OST	AT	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-REC003LV	8:55:18 a.m.	0	1,00	1,00	113	8	121	CNEAZEVA	OST	ÎST	Soc
Leova	28.10.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTL5-REC003LV	8:56:28 a.m.	0	0,83	0,83	113	8	121	CNEAZEVA	OST	ÎST	Soc
Taraclia	28.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3/INTL5-ITC026TR	10:17:59 a.m.	0	1,02	1,02	278	47	325	COPCEAC	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Taraclia	28.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3/INTL5-ITC026TR	3:26:06 p.m.	0	0,80	0,80	278	47	325	COPCEAC	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Calarasi	28.10.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	11:09:25 a.m.	0	1,35	1,35	1580	90	1670	RADENI,BULARDA,ONISCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	28.10.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9/SECS-PT268CM-SX1	12:25:00 p.m.	0	29,00	29,00	184	5	189	AVDARMA	C	AC	Tensiune inalta
Cimislia	28.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	1:54:35 p.m.	0	0,50	0,50	1448	98	1546	SURIC,SELEMET,PORUMBE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.10.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:54:35 p.m.	0	0,50	0,50	265	23	288	BOGDANOVCA,MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	28.10.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	3:15:39 p.m.	0	36,35	36,35	265	39	604	BALAURESTI,ZBEROIA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	28.10.2024	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	3:45:35 p.m.	0	41,50	41,50	624	64	688	DOLINOIE,MAXIMOVCVA,VA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	28.10.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8/SECL5-S6162	3:54:00 p.m.	0	142,00	142,00	223	22	245	BACIOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.10.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8/SECL5-S6162	3:54:58 p.m.	0	0,37	0,37	51	1	52	BACIOI	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.10.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8/SECL5-S6162	6:15:15 p.m.	0	0,62	0,62	51	1	52	BACIOI	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	4:11:52 p.m.	0	0,50	0,50	461	61	522	BUJOR,NEMTENI,ONESTI,IV	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	4:40:38 p.m.	0	81,10	81,10	470	13	483	SARATENI,COTUL MORII,CC	T	AC	Transformator de putere
Hincesti	28.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	4:40:38 p.m.	0	644,37	644,37	45	1	46	SARATENI	T	AC	Transformator de putere
Hincesti	28.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:32:57 a.m.	0	2,80	2,80	234	9	243	SARATENI,OBILENI	T	ÎST	Transformator de putere
Hincesti	29.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:32:57 a.m.	0	87,77	87,77	236	4	240	COTUL MORII	T	AC	Transformator de putere
Hincesti	29.10.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	2:59:15 a.m.	0	1,47	1,47	234	9	243	OBILENI,COTUL MORII,SAR	T	ÎST	Transformator de putere
Chisinau	29.10.2024	PDC36 BACIOI 35/10	13	8:19:31 a.m.	0	0,12	0,12	829	83	912	BRAILA,BACIOI,STRAISTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	29.10.2024	PDC36 BACIOI 35/10	15	12:15:07 p.m.	0	0,47	0,47	1115	77	1192	REVACA,BACIOI,STRAISTENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	7	4:25:56 p.m.	0	0,02	0,02	98	40	138	MAGDACESTI,STAUZENI,CR	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	4:26:08 p.m.	0	0,02	0,02	1661	128	1789	CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	4:26:18 p.m.	0	7,72	7,72	470	14	484	CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	4:26:18 p.m.	0	12,12	12,12	361	44	405	DRASLICIENI,PASCANI,PORU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	4:27:47 p.m.	0	0,02	0,02	1020	68	1088	CIORESCU,STAUZENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	4:27:57 p.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	4:28:50 p.m.	0	0,02	0,02	665	27	692	CRICOVA,CIORESCU,GOIAN	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:29:02 p.m.	0	5,57	5,57	830	123	953	CRICOVA,MAGDACESTI,DR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:34:51 p.m.	0	49,98	49,98	830	122	952	CRICOVA,DRASLICIENI,PASC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:34:51 p.m.	0	50,15	50,15	0	1	1	PELIVAN	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	29.10.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-0	4:34:26 p.m.	0	0,75	0,75	1066	53	1119	HOGINESTI,DERENEU,HIRB	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Vulcanesti	29.10.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7/SECS-PT602VL-T001	4:32:00 p.m.	0	33,00	33,00	0	1	1	ALEXANDRFIELD	C	AC	Tensiune joasa
Taraclia	29.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	5:19:40 p.m.	0	27,33	27,33	1870	122	1992	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	5:19:40 p.m.	0	31,52	31,52	1745	136	1881	COPCEAC,BUDAI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	5:48:00 p.m.	0	17,00	17,00	1870	122	1992	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.10.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	5:49:41 p.m.	0	1,50	1,50	819	47	866	CHIRILOVCA,COPCEAC,ALU	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.10.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/SECL5-SX611CR	5:25:00 p.m.	0	1512,00	1512,00	0	1	1	PELIVAN	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	29.10.2024	PD80	22	9:23:55 p.m.	0	35,08	35,08	523	86	609	CODRU,CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.10.2024	PD80	22	9:23:55 p.m.	0	74,08	74,08	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.10.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	97	9:38:35 p.m.	0	0,03	0,03	28	4	32	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	29.10.2024	PD80	24	10:02:19 p.m.	0	0,08	0,08	28	4	32	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	29.10.2024	PD80	26	10:03:15 p.m.	0	0,47	0,47	28	4	32	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	29.10.2024	PD80	B03	10:04:06 p.m.	0	0,67	0,67	28	4	32	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	30.10.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	12:03:53 a.m.	0	4223,12	4223,12	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	30.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	10:50:56 a.m.	0	0,50	0,50	1188	68	1256	CIULUCANI,HIRISENI,MIND	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3	2:53:03 p.m.	0	0,15	0,15	1009	84	1093	DOLNA,HUZUN,BURSUC,IU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:51:35 p.m.	0	0,12	0,12	1455	88	1543	LOZOVA,BUCOVAT,VORNIC	T	ÎST	Necunoscuta
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:51:57 p.m.	0	0,15	0,15	1179	94	1273	VORNICENI,SADOVA,LOZO	T	ÎST	Necunoscuta
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:52:20 p.m.	0	0,13	0,13	2054	118	2172	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Necunoscuta
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:52:46 p.m.	0	0,10	0,10	0	4	4	LOZOVA	T	ÎST	Necunoscuta

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:53:28 p.m.	0	1,08	1,08	1393	79	1472	DOLNA	T	IST	Necunoscuta
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:53:28 p.m.	0	3,55	3,55	1275	68	1343	CIORESTI,DOLNA,PIRJOLTEI	T	AC	Necunoscuta
Straseni	30.10.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:54:50 p.m.	0	0,50	0,50	1393	79	1472	LOZOVA,HUZUN,DOLNA,M	T	IST	Necunoscuta
Cahul	30.10.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	2:59:31 p.m.	0	0,52	0,52	573	44	617	MOSCOVEI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	30.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	3:22:20 p.m.	0	0,72	0,72	0	7	7	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	30.10.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	3:32:54 p.m.	0	0,50	0,50	987	54	1041	MIHALASA,MINDRESTI,CIU	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	30.10.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	3:53:37 p.m.	0	0,33	0,33	715	44	759	DIMITROVCA,CAIRACLIA,CA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	31.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	2:13:52 a.m.	0	0,50	0,50	519	46	565	MERENI,MERENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	31.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:13:52 a.m.	0	0,50	0,50	1060	107	1167	TODIRESTI,MERENII NOI,SE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	31.10.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	8:43:49 a.m.	0	0,50	0,50	1127	105	1232	BALABANU,HAGICHIOI,ROS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	31.10.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	9:01:27 a.m.	0	0,45	0,45	519	46	565	MERENI,MERENII NOI	T	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	31.10.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTLS-ITC006OR	12:15:01 p.m.	0	0,02	0,02	880	90	970	MASCAUTI,ORHEI,BRANEST	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Telenesti	31.10.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	10:22:52 a.m.	0	0,50	0,50	840	59	899	CRASNASENI,LEUSENI,BUD	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	31.10.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	22/IF6-PT39-IF03-01	10:36:00 a.m.	0	28,00	28,00	270	42	312	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	31.10.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7/INTLS-REC003OR	12:39:42 p.m.	0	89,75	89,75	151	25	176	VATICI,NECULAIUEUCA,CUR	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	31.10.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/INTLS-ITC009NS	5:34:01 p.m.	0	1,72	1,72	1380	60	1440	PARUCENI,SELISTE,CIUTEST	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	01.11.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	2:23:10 a.m.	0	0,33	0,33	835	60	895	TELITA,SPEIA	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	01.11.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	2:24:00 a.m.	0	0,83	0,83	1027	80	1107	PUHACENI,DELACAU,SERP	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	01.11.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	7:28:56 a.m.	0	0,83	0,83	1126	88	1214	NUCARENI,NEGRENI,DOB	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	01.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	8:01:20 a.m.	0	1,37	1,37	1580	90	1670	DERENEU,BULARDA,ONISC	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	01.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3	11:45:34 a.m.	0	1,50	1,50	1490	98	1588	BOBEICA,SECARENI,PASCAN	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	01.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	1/SECL5-S22ST	1:19:00 p.m.	0	68,00	68,00	322	18	340	VORNICENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:02:39 p.m.	0	1,17	1,17	325	20	345	BRINZENII NOI,TIRSITEI,FLU	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.11.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	47	11:21:23 p.m.	0	0,03	0,03	4807	586	5393	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	01.11.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	47	11:21:34 p.m.	0	13,90	13,90	1870	233	2103	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.11.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	47	11:21:34 p.m.	0	44,43	44,43	2129	355	2484	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	3:11:23 a.m.	0	1,50	1,50	1580	90	1670	RADENI,ONISCANI,DERENE	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	3:12:53 a.m.	0	4,28	4,28	1580	90	1670	RADENI,BULARDA,ONISCAN	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	3:17:11 a.m.	0	46,63	46,63	1580	90	1670	DERENEU,BULARDA,RADEN	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:03:49 a.m.	0	2,82	2,82	1580	90	1670	BULARDA,ONISCANI,RADEN	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:06:39 a.m.	0	10,82	10,82	477	26	503	ONISCANI	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:06:39 a.m.	0	12,35	12,35	563	29	592	RADENI,DERENEU	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:06:39 a.m.	0	65,05	65,05	494	32	526	DERENEU	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:06:39 a.m.	0	112,35	112,35	46	3	49	BULARDA	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:10:35 a.m.	0	0,75	0,75	1236	86	1322	ONISCANI,HIRISENI,MELES	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:18:09 a.m.	0	0,98	0,98	477	26	503	ONISCANI	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	5:10:37 a.m.	0	1,08	1,08	1040	55	1095	RADENI,ONISCANI,DERENE	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	02.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	5:58:25 a.m.	0	0,72	0,72	1534	85	1619	DERENEU,ONISCANI,RADEN	T	IST	Necunoscuta
Straseni	02.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	8:49:37 a.m.	0	1,50	1,50	2813	272	3085	STRASENI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	02.11.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/SECS-PT690OR-T00	9:06:00 a.m.	0	18,00	18,00	97	3	100	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	02.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	11:15:59 a.m.	0	1,88	1,88	510	32	542	ZUBRESTI,TATARESTI	OST	IST	Izolator
Straseni	02.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	11:17:58 a.m.	0	20,62	20,62	425	18	443	ZUBRESTI	OST	AC	Izolator
Straseni	02.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	11:17:58 a.m.	0	47,48	47,48	85	13	98	TATARESTI	OST	AC	Izolator
Straseni	02.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	11:17:58 a.m.	0	117,72	117,72	0	1	1	ZUBRESTI	OST	AC	Izolator
Straseni	02.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	1:14:22 p.m.	0	1,32	1,32	85	13	98	ZUBRESTI,TATARESTI	OST	IST	Izolator
Causeni	02.11.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	11:22:24 a.m.	0	0,08	0,08	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	02.11.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	7/INTLS-REC001ST	11:26:23 a.m.	0	0,50	0,50	1103	67	1170	BULAIESTI,MIRZESTI,JORA	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	02.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	12:33:08 p.m.	0	0,33	0,33	1411	59	1470	SCORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	12:34:41 p.m.	0	1,83	1,83	1260	73	1333	GURA BICULUI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	12:37:21 p.m.	0	23,17	23,17	1260	73	1333	GURA BICULUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:29:02 p.m.	0	4,33	4,33	1260	63	1323	GURA BICULUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:29:02 p.m.	0	8,83	8,83	0	10	10	GURA BICULUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:33:42 p.m.	0	4,17	4,17	0	2	2	GURA BICULUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:33:42 p.m.	0	24,02	24,02	893	46	939	GURA BICULUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:33:42 p.m.	0	75,68	75,68	367	15	382	GURA BICULUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:38:12 p.m.	0	19,52	19,52	0	12	12	GURA BICULUI	OST	AT	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	02.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	2:47:33 p.m.	0	1,83	1,83	893	58	951	GURA BICULUI	OST	ÎST	Soc
Anenii Noi	02.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	2:08:17 p.m.	0	1,77	1,77	292	39	331	SOCOLENI,ANENII NOI,BOT	OST	ÎST	Necunoscută
Ialoveni	02.11.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:57:29 p.m.	0	35,38	35,38	1340	78	1418	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	02.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	3:06:14 p.m.	0	25,17	25,17	495	29	524	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	02.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	3:06:14 p.m.	0	45,18	45,18	473	14	487	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	02.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	3:06:14 p.m.	0	62,52	62,52	661	36	697	ZUBRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	02.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	3:31:44 p.m.	0	19,68	19,68	495	29	524	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	02.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	3:51:45 p.m.	0	17,00	17,00	968	43	1011	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	02.11.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	4:24:58 p.m.	0	0,12	0,12	2692	147	2839	VALENI,COLIBAS,BRINZA,CO	T	ÎST	Necunoscută
Ialoveni	02.11.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	4:45:17 p.m.	0	6,02	6,02	1340	78	1418	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	AC	Conducator FAZA
Causeni	02.11.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	15	4:49:00 p.m.	0	62,00	62,00	64	6	70	CIRNATENII NOI	C	AC	Conducătoare/Bucle
Comrat	02.11.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	8	7:40:19 p.m.	0	35,00	35,00	1679	177	1856	CONGAZ	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	03.11.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	2:35:43 a.m.	0	1,83	1,83	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	03.11.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	22	10:35:00 a.m.	0	145,00	145,00	135	10	145	VULCANESTI	C	AC	Separator
Stefan-Voda	03.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	12:31:00 p.m.	0	15,00	15,00	19	3	22	RASCAIETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	03.11.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	12:35:41 p.m.	0	0,33	0,33	1539	98	1637	BOGHICENI,BUJOR	T	ÎST	Necunoscută
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	4:54:44 p.m.	0	0,15	0,15	0	1	1	SINGERA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	5:14:16 p.m.	0	0,03	0,03	287	29	316	BUBUIECI,CHISINAU,BIC	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	5:14:47 p.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	5:15:20 p.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	5:15:39 p.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	5:15:58 p.m.	0	0,02	0,02	1274	161	1435	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PD92	12	5:16:51 p.m.	0	0,05	0,05	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.11.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	25	5:17:24 p.m.	0	0,03	0,03	1353	179	1532	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.11.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	25	5:29:58 p.m.	0	1,38	1,38	230	27	257	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.11.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	25	5:29:58 p.m.	0	33,03	33,03	1123	152	1275	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	04.11.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	1:32:45 a.m.	0	15,28	15,28	1025	72	1097	BANESTI,BANESTII VECHI,T	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	04.11.2024	PD20R	5	2:56:00 a.m.	0	1,00	1,00	162	35	197	STEP-SOCI,ORHEI	T	ÎST	Necunoscută
Criuleni	04.11.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	9:27:54 a.m.	0	24,88	24,88	1395	103	1498	CIOPENI,HRUSOVA,HRUSE	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	04.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	9:54:50 a.m.	0	2,83	2,83	2926	163	3089	VALCINET,TEMELEUTI,BUD	OST	ÎST	Necunoscută
Anenii Noi	04.11.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	10:57:11 a.m.	0	1,83	1,83	1337	77	1414	BULBOACA	OST	ÎST	Necunoscută
Straseni	04.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:10:31 a.m.	0	1,17	1,17	1248	78	1326	ZUBRESTI,GALESTI,GREBLE	OST	ÎST	Necunoscută
Straseni	04.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:24:25 p.m.	0	1,50	1,50	1248	78	1326	RECEA,GALESTI,GREBLESTI	OST	ÎST	Necunoscută
Criuleni	04.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	11:11:01 a.m.	0	37,58	37,58	1531	80	1611	DUBASARII VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	04.11.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	12:22:19 p.m.	0	0,12	0,12	89	25	114	CIMISLIA,CIMISLIA PERIFER	T	ÎST	Conducătoare/Bucle
Cimislia	04.11.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	12:22:50 p.m.	0	1,25	1,25	0	1	1	CIMISLIA	T	ÎST	Conducătoare/Bucle
Cimislia	04.11.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	12:24:11 p.m.	0	77,87	77,87	0	1	1	CIMISLIA	T	AC	Conducătoare/Bucle
Hincesti	04.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:21:23 p.m.	0	0,58	0,58	461	61	522	NEMTENI,BUJOR,ONESTI,LE	T	ÎST	Soc
Hincesti	04.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:22:04 p.m.	0	2,32	2,32	461	61	522	IVANOVCA,ONESTI,LEUSEN	T	ÎST	Soc
Hincesti	04.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:30:09 p.m.	0	17,02	17,02	461	58	519	LEUSENI,ONESTI,IVANOVCA	T	AT	Soc
Hincesti	04.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:30:09 p.m.	0	18,85	18,85	0	3	3	ONESTI,BUJOR	T	AT	Soc
Hincesti	04.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:47:59 p.m.	0	0,42	0,42	461	58	519	IVANOVCA,LEUSENI,ONEST	T	ÎST	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	2:32:25 p.m.	0	0,17	0,17	1201	78	1279	BAIMACLIA,CIUFLESTI,TARA	OST	ÎST	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	2:32:45 p.m.	0	14,98	14,98	245	16	261	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	3:39:30 p.m.	0	3,50	3,50	245	15	260	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	3:39:30 p.m.	0	7,17	7,17	0	1	1	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	3:43:20 p.m.	0	3,33	3,33	245	14	259	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	3:43:20 p.m.	0	155,72	155,72	0	1	1	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	04.11.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	3:46:50 p.m.	0	152,22	152,22	245	15	260	TARACLIA	OST	AT	Soc
Nisporeni	04.11.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	2:47:44 p.m.	0	34,93	34,93	173	18	191	BOLDURESTI,VALEA-TRESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	04.11.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	3:42:40 p.m.	0	2,67	2,67	173	15	188	BOLDURESTI	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	04.11.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	3:42:40 p.m.	0	197,23	197,23	0	3	3	BOLDURESTI,VALEA TRESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	04.11.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	6:58:04 p.m.	0	1,83	1,83	173	15	188	LUMINITA,BOLDURESTI,VA	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	3	4:10:41 p.m.	0	0,17	0,17	479	36	515	BAURCI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:11:01 p.m.	0	1,50	1,50	1598	85	1683	BAURCI,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:12:51 p.m.	0	18,33	18,33	510	20	530	BAURCI	OST	AT	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:12:51 p.m.	0	31,17	31,17	1088	65	1153	CEADIR-LUNGA,BAURCI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:31:21 p.m.	0	12,67	12,67	510	18	528	BAURCI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:31:21 p.m.	0	44,02	44,02	0	2	2	BAURCI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:44:21 p.m.	0	19,85	19,85	1088	65	1153	CEADIR-LUNGA,BAURCI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	4:44:21 p.m.	0	31,02	31,02	510	18	528	BAURCI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	5:02:32 p.m.	0	1,67	1,67	479	36	515	BAURCI	OST	IST	Soc
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	5:28:42 p.m.	0	61,18	61,18	510	20	530	BAURCI	OST	AT	Soc
Chisinau	04.11.2024	PDC11 ZORI 110/6	2	11:58:20 p.m.	0	39,67	39,67	345	32	377	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	71	2:20:00 a.m.	0	22,00	22,00	180	72	252	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	71	2:20:00 a.m.	0	34,53	34,53	37	10	47	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	23	2:58:31 a.m.	0	0,07	0,07	2229	327	2556	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	23	3:01:00 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	23	3:01:11 a.m.	0	0,02	0,02	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	23	3:01:54 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	23	3:02:03 a.m.	0	0,02	0,02	49	23	72	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:31:53 a.m.	0	51,37	51,37	1544	105	1649	TEMELEUTI	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:31:53 a.m.	0	59,52	59,52	0	2	2	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:31:53 a.m.	0	73,68	73,68	151	3	154	VALCINET	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:31:53 a.m.	0	279,42	279,42	1231	53	1284	VOLCINET	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	4:31:34 a.m.	0	14,00	14,00	0	2	2	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:47:08 a.m.	0	24,17	24,17	151	5	156	SIPOTENI,VALCINET	OST	AT	Soc
Chisinau	05.11.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	52	5:06:21 a.m.	0	2,73	2,73	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.11.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	52	5:11:22 a.m.	0	264,63	264,63	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	05.11.2024	PDC175 PERESECIINA 110/10	21	10:26:20 a.m.	0	2,50	2,50	211	36	247	PERESECIINA	OST	IST	Necunoscute
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	10:19:30 a.m.	0	2,17	2,17	2926	163	3089	URSARI,BUDA,SIPOTENI,PE	OST	IST	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	10:19:50 a.m.	0	37,68	37,68	701	42	743	BAHMUT,SIPOTENI,TOCHIL	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	10:22:40 a.m.	0	39,45	39,45	1544	105	1649	BUDA,TEMELEUTI,URSARI,OST	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	10:22:40 a.m.	0	43,35	43,35	1382	58	1440	SIPOTENI,VALCINET	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	11:19:51 a.m.	0	1,83	1,83	0	2	2	SIPOTENI	OST	IST	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	11:19:51 a.m.	0	9,15	9,15	1382	56	1438	VALCINET,VOLCINET	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	11:22:01 a.m.	0	73,37	73,37	0	2	2	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	11:27:10 a.m.	0	0,62	0,62	1544	105	1649	CABAIESTI,NOVACI,VALCIN	OST	IST	Soc
Calarasi	05.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	2:04:14 p.m.	0	170,05	170,05	0	2	2	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Hincesti	05.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:01:41 a.m.	0	1,50	1,50	2900	149	3049	DRAGUSENII NOI,HORODCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Taraclia	05.11.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	11:22:41 a.m.	0	2,33	2,33	1067	55	1122	CORTEN	OST	IST	Separator
Taraclia	05.11.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	11:22:41 a.m.	0	81,32	81,32	0	12	12	CORTEN	OST	AC	Separator
Taraclia	05.11.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	12:41:33 p.m.	0	1,17	1,17	1067	55	1122	CORTEN	OST	IST	Separator
Cahul	05.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	8	12:29:14 p.m.	0	0,50	0,50	994	83	1077	TARACLIA DE SALTIE,LOPAT	T	IST	Necunoscute
Hincesti	05.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:51:21 p.m.	0	17,95	17,95	461	61	522	LEUSENI,NEMTENI,ONESTI,	T	AT	Soc
Hincesti	05.11.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	3:09:18 p.m.	0	114,02	114,02	461	61	522	BUJOR,LEUSENI,NEMTENI,IT	T	AT	Soc
Comrat	05.11.2024	PDC235 IBI 110/10	27	3:54:56 p.m.	0	0,17	0,17	431	24	455	DEZGHINGEA,DEZGINJA,CO	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Criuleni	05.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	5:52:58 p.m.	0	0,38	0,38	1531	80	1611	DUBASARII VECHI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	06.11.2024	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	13	9:46:33 a.m.	0	0,93	0,93	480	46	526	MAXIMOVCIA	T	IST	Necunoscute
Chisinau	06.11.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:18:16 a.m.	0	118,88	118,88	482	35	517	CHISINAU,CODRU	T	AT	Escavari
Chisinau	06.11.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:18:16 a.m.	0	151,12	151,12	601	35	636	CODRU	T	AT	Escavari
Chisinau	06.11.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:10:19 p.m.	0	0,43	0,43	1315	60	1375	CHISINAU,CODRU	T	IST	Escavari
Chisinau	06.11.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:48:59 p.m.	0	0,40	0,40	1315	60	1375	CHISINAU,CODRU	T	IST	Escavari
Ialoveni	06.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3/SECS-PT202IL-T001	10:32:00 a.m.	0	158,00	158,00	165	3	168	ULMU	C	AC	Transformator de putere
Telenesti	06.11.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	10:56:21 a.m.	0	0,50	0,50	1189	68	1257	CIULUCANI,CODRU,MINDR	T	IST	Necunoscute
Telenesti	06.11.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	10:56:52 a.m.	0	0,45	0,45	1189	68	1257	CIULUCANI,CODRU,HIRISEN	T	IST	Necunoscute
Straseni	06.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	12:39:13 p.m.	0	0,50	0,50	2666	147	2813	DOLNA,MICLEUSENI,VULCA	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Orhei	06.11.2024	PDC175 PERESECIINA 110/10	21	1:42:50 p.m.	0	6,50	6,50	211	30	241	PERESECIINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	06.11.2024	PDC175 PERESECIINA 110/10	21	1:42:50 p.m.	0	17,67	17,67	0	6	6	PERESECIINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	06.11.2024	PDC175 PERESECIINA 110/10	21	1:59:30 p.m.	0	1,00	1,00	211	30	241	PERESECIINA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	06.11.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	4:09:26 p.m.	0	51,53	51,53	482	35	517	CODRU,CHISINAU	T	AT	Escavari
Calarasi	07.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	7:12:34 a.m.	0	1,50	1,50	1580	90	1670	ONISCANI,BULARDA,RADEN	T	IST	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Calarasi	07.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-RECO02CL-01	7:14:55 a.m.	0	0,58	0,58	1580	90	1670	RADENI,BULARDA,DERENEU	T	IST	Soc
Calarasi	07.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-RECO02CL-01	7:15:37 a.m.	0	30,45	30,45	1580	90	1670	BULARDA,DERENEU,RADENI	T	AT	Soc
Calarasi	07.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-RECO02CL-01	7:46:13 a.m.	0	4,97	4,97	1017	61	1078	ONISCANI	T	AT	Soc
Calarasi	07.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-RECO02CL-01	7:46:13 a.m.	0	155,35	155,35	563	29	592	DERENEU	T	AT	Soc
Calarasi	07.11.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-RECO02CL-01	10:20:14 a.m.	0	1,33	1,33	1017	61	1078	BULARDA,ONISCANI,DERENEU	T	IST	Soc
Nisporeni	07.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	7:25:39 a.m.	0	0,17	0,17	1899	109	2008	NISPORENI,SELISTE,VARZAR	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	07.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	7:26:39 a.m.	0	30,33	30,33	1899	109	2008	NISPORENI,SENDRENI,SELISTE	OST	AC	Necunoscuta
Cimislia	07.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	8:20:53 a.m.	0	0,97	0,97	828	61	889	BOGDANOVCA,IVANOVCA,	T	IST	Izolator
Cimislia	07.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	8:21:53 a.m.	0	26,08	26,08	65	4	69	MIHALOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	07.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	8:21:53 a.m.	0	40,52	40,52	384	33	417	BOGDANOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	07.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	8:21:53 a.m.	0	197,53	197,53	379	24	403	SADACLIA	T	AC	Izolator
Cimislia	07.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	8:48:14 a.m.	0	14,17	14,17	65	4	69	MIHALOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	07.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	11:38:25 a.m.	0	1,00	1,00	449	37	486	MIHALOVCA,BOGDANOVCA	T	IST	Izolator
Chisinau	07.11.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	10	8:56:07 a.m.	0	2,43	2,43	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Manevre oper. p. pregat. schemei
Chisinau	07.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SECS-PT8009-T02	9:20:00 a.m.	0	1,00	1,00	172	19	191	DURLESTI	C	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Nisporeni	07.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	10:33:42 a.m.	0	1,50	1,50	865	81	946	CRISTESTI,NISPORENI,BURSENI	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	10:58:57 a.m.	0	0,13	0,13	573	44	617	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	10:59:30 a.m.	0	0,12	0,12	0	11	11	MOSCOVEI,COTIHANA,CAHUL	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	10:59:44 a.m.	0	0,10	0,10	0	6	6	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	10:59:58 a.m.	0	0,12	0,12	918	82	1000	BUCURIA,CAHUL,TRIFESTII	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	11:00:11 a.m.	0	0,28	0,28	116	4	120	MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	11:02:40 a.m.	0	0,97	0,97	0	11	11	CAHUL,COTIHANA,MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	11:02:46 a.m.	0	0,78	0,78	0	6	6	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	11:02:51 a.m.	0	0,60	0,60	81	5	86	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Cahul	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	11:02:58 a.m.	0	0,38	0,38	573	44	617	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Taraclia	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	10:59:14 a.m.	0	0,12	0,12	517	52	569	CARBALIA,MOSCOVEI,BUDACI	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:03:06 a.m.	0	0,65	0,65	517	52	569	BUDAI,DERMENGI,CARBALIA	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:03:55 a.m.	0	1,60	1,60	517	52	569	CARBALIA,DERMENGI,BUDACI	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	07.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:05:57 a.m.	0	16,38	16,38	517	52	569	CARBALIA,DERMENGI,BUDACI	T	AC	Necunoscuta
Nisporeni	07.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	11:49:43 a.m.	0	20,00	20,00	1899	109	2008	VARZARESTI,SENDRENI,CRISTESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	07.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/INTLS-RECO03SV	11:50:01 a.m.	0	1,25	1,25	719	56	775	PALANCA,TUDORA	OST	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Stefan-Voda	07.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/INTLS-RECO03SV	11:50:01 a.m.	0	77,57	77,57	5	5	10	PALANCA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Stefan-Voda	07.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/INTLS-RECO03SV	1:06:58 p.m.	0	0,62	0,62	719	56	775	PALANCA,TUDORA	OST	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Nisporeni	07.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/IF5-PT278NS-IF250-	12:12:00 p.m.	0	96,92	96,92	338	15	353	NISPORENI	C	AC	Izolator
Chisinau	07.11.2024	PDC44 VITIM 110/10	1	1:29:12 p.m.	0	40,47	40,47	776	66	842	GRATIESTI	T	AC	Conductor FAZA
Calarasi	07.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	2:28:56 p.m.	0	47,07	47,07	286	32	318	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	07.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	2:28:56 p.m.	0	145,72	145,72	103	4	107	CALARASI	OST	AT	Soc
Straseni	07.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	4:06:47 p.m.	0	3,23	3,23	178	52	230	STRASENI,VATRA,COJUSNA	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	07.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	4:10:01 p.m.	0	47,63	47,63	0	14	14	VATRA,COJUSNA	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	07.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	4:10:01 p.m.	0	169,15	169,15	178	21	199	STRASENI	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	07.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	4:10:01 p.m.	0	180,55	180,55	0	17	17	STRASENI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	07.11.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	5:06:39 p.m.	0	1,33	1,33	220	18	238	PIATRA,HUDIENI,BEREZLOG	OST	IST	Separator
Straseni	07.11.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7/INTLS-ITC0045T	7:09:53 p.m.	0	0,68	0,68	0	14	14	COJUSNA,STRASENI,VATRA	T	IST	Manevre oper. p.localiz.avarilor
Causeni	07.11.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	8:01:16 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	08.11.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	7:49:25 a.m.	0	0,17	0,17	1152	72	1224	ORAC,CEADIR,COLIBABOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	08.11.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	11:57:19 a.m.	0	1,33	1,33	1337	77	1414	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	08.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6/INTLS-ITC005ST	12:16:52 p.m.	0	1,78	1,78	727	34	761	BUCOVAT,VORNICENI	T	IST	Alte defecte in red MT
Ialoveni	08.11.2024	PDC101 BARDAR 35/10	7	3:48:44 p.m.	0	0,50	0,50	279	53	332	BARDAR,SOCITENI,RUSESTII	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	08.11.2024	PDC101 BARDAR 35/10	7	3:49:15 p.m.	0	0,02	0,02	279	53	332	BARDAR,DANCENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	08.11.2024	PDC101 BARDAR 35/10	7	3:49:16 p.m.	0	0,02	0,02	279	53	332	SOCITENI,BARDAR,Rusestii	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	08.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8/SECL5-S1145T	4:27:51 p.m.	0	79,35	79,35	178	21	199	STRASENI	C	AT	Accidente rutiere
Straseni	08.11.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7/INTLS-ITC0045T	4:09:10 p.m.	0	0,48	0,48	0	14	14	VATRA,COJUSNA,STRASENI	T	IST	Accidente rutiere
Straseni	08.11.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7/INTLS-ITC0045T	4:09:10 p.m.	0	98,03	98,03	0	17	17	STRASENI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	08.11.2024	PDC173 CISMEA 110/10	19	7:55:28 p.m.	0	58,68	58,68	794	70	864	BRAVICENI,CISMEA,CISMA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	08.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	43	10:40:01 p.m.	0	31,47	31,47	126	51	177	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	43	10:40:01 p.m.	0	80,98	80,98	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	08.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	43	10:40:01 p.m.	0	81,98	81,98	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	09.11.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	7:36:00 a.m.	0	25044,00	25044,00	0	1	1	PELINEI, CAHUL	C	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	7:41:50 a.m.	0	0,17	0,17	673	43	716	GURA GALBENEI	OST	IST	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	7:42:10 a.m.	0	0,17	0,17	420	38	458	ALBINA, GURA GALBENEI, FE	OST	IST	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	7:42:30 a.m.	0	0,67	0,67	996	79	1075	BASCALIA, PRISACA, HIRTOP	OST	IST	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	7:43:30 a.m.	0	12,02	12,02	996	79	1075	PRISACA, MERENI, HIRTOP, AL	OST	AC	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	7:55:51 a.m.	0	20,83	20,83	996	79	1075	BASCALIA, HIRTOP, MERENI, I	OST	AC	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:17:11 a.m.	0	8,50	8,50	996	79	1075	BASCALIA, HIRTOP, MERENI, I	OST	AC	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:26:11 a.m.	0	16,17	16,17	713	62	775	MERENI	OST	AC	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:26:11 a.m.	0	30,02	30,02	171	11	182	HIRTOP	OST	AC	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:26:11 a.m.	0	107,82	107,82	112	6	118	BASCALIA	OST	AC	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:42:51 a.m.	0	2,17	2,17	713	62	775	HIRTOP, MERENI	OST	IST	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	8:55:32 a.m.	0	0,67	0,67	713	62	775	HIRTOP, MERENI	OST	IST	Izolator
Cimislia	09.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	10:13:13 a.m.	0	0,50	0,50	884	73	957	HIRTOP, MERENI	OST	IST	Izolator
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	9:08:22 a.m.	0	0,17	0,17	715	44	759	CARBALIA, DIMITROVCA, CA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:08:42 a.m.	0	0,17	0,17	1507	116	1623	COPCEAC, ALUATU, CHIRILO	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:10:22 a.m.	0	19,00	19,00	280	17	297	COPCEAC, ALUATU	OST	AC	Necunoscuta
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:10:22 a.m.	0	21,63	21,63	1227	99	1326	COPCEAC	OST	AC	Necunoscuta
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:29:32 a.m.	0	1,50	1,50	280	17	297	COPCEAC, CHIRILOVCA, ALU	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:36:02 a.m.	0	18,85	18,85	873	50	923	COPCEAC, ALUATU, CHIRILO	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:36:02 a.m.	0	39,35	39,35	224	44	268	COPCEAC	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:36:02 a.m.	0	78,97	78,97	410	22	432	COPCEAC	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:04:53 a.m.	0	0,83	0,83	873	50	923	COPCEAC, CHIRILOVCA, ALU	OST	IST	Defecte în echipamentul consumat
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:06:03 a.m.	0	9,33	9,33	873	50	923	COPCEAC, CHIRILOVCA, ALU	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Taraclia	09.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:53:04 a.m.	0	1,00	1,00	1097	94	1191	ALUATU, CHIRILOVCA, COPC	OST	IST	Defecte în echipamentul consumat
Criuleni	09.11.2024	PDC49 CIMISENI 35/10	3	12:08:00 p.m.	0	196,00	196,00	98	7	105	CIMISENI	C	AC	Transformator de putere
Cahul	09.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	12:50:15 p.m.	0	0,50	0,50	573	44	617	MOSCOVEI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	09.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:34:01 p.m.	0	0,50	0,50	1062	107	1169	MERENI, SINGERA, TODIRE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.11.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	6:14:52 p.m.	0	1,50	1,50	1130	69	1199	BUTENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	10.11.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	12:14:55 a.m.	0	38,35	38,35	294	27	321	UCRAINCA, ZVIOZDOCICA, T	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	10.11.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	3	12:15:06 a.m.	0	58,22	58,22	197	16	213	UCRAINCA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	3:30:31 a.m.	0	0,33	0,33	598	72	670	MIRNOE, VINOGRADOVCA, I	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	3:31:11 a.m.	0	0,50	0,50	462	38	500	CHIRILOVCA, MUSAITU, BUD	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	3:32:01 a.m.	0	1,00	1,00	1507	116	1623	ALUATU, COPCEAC, CHIRILO	OST	IST	Izolator
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	3:33:22 a.m.	0	33,17	33,17	280	17	297	CHIRILOVCA, ALUATU	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	3:33:22 a.m.	0	46,67	46,67	1227	99	1326	COPCEAC	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	4:06:52 a.m.	0	40,52	40,52	280	16	296	ALUATU, CHIRILOVCA	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	4:06:52 a.m.	0	189,22	189,22	0	1	1	COPCEAC	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	4:47:43 a.m.	0	116,28	116,28	280	14	294	ALUATU	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.11.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	4:47:43 a.m.	0	148,37	148,37	0	2	2	CHIRILOVCA	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	10.11.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	3:42:00 a.m.	0	6,00	6,00	2694	147	2841	VALENI, BRINZA, COLIBAS, C	T	AC	Necunoscuta
Cahul	10.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	4:24:28 a.m.	0	0,15	0,15	0	1	1	MOSCOVEI, TRIFESTII NOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	10.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	4:24:49 a.m.	0	0,15	0,15	136	15	151	LUCESTI, TATARESTI, MOSC	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	10.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	4:25:04 a.m.	0	0,15	0,15	150	8	158	MOSCOVEI, CARBALIA, BUD	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	4:25:25 a.m.	0	13,12	13,12	150	11	161	CARBALIA, MOSCOVEI, BUD	T	AC	Necunoscuta
Taraclia	10.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:41:06 a.m.	0	0,55	0,55	517	52	569	BUDAI, CARBALIA, DERMEN	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:41:54 a.m.	0	14,50	14,50	517	52	569	DERMENGI, BUDAI, CARBAL	T	AC	Necunoscuta
Straseni	10.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	8:57:00 a.m.	0	4,00	4,00	0	3	3	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	10.11.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	9:33:48 a.m.	0	1,50	1,50	522	30	552	CAUSENI, PLOP-STIUBEI, CIR	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4	9:36:18 a.m.	0	1,33	1,33	453	20	473	TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	9:56:03 a.m.	0	28,02	28,02	428	15	443	TIGANCA	T	AC	Izolator
Cantemir	10.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	9:56:03 a.m.	0	87,95	87,95	41	1	42	TIGANCA	T	AC	Izolator
Cantemir	10.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	9:56:03 a.m.	0	151,95	151,95	71	8	79	TIGANCA, STOIANOVCA	T	AC	Izolator
Cantemir	10.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	10:24:41 a.m.	0	3,37	3,37	428	15	443	TIGANCA, STOIANOVCA	T	AC	Izolator
Cantemir	10.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	10:58:41 a.m.	0	1,92	1,92	428	15	443	TIGANCA, STOIANOVCA	T	IST	Izolator
Cantemir	10.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	11:21:27 a.m.	0	0,47	0,47	428	15	443	TIGANCA, STOIANOVCA	T	IST	Izolator

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Vulcanesti	10.11.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6/SECS-PT503VL-T001	9:49:00 a.m.	0	37,00	37,00	192	5	197	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	10.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	2:48:13 p.m.	0	1,02	1,02	420	38	458	FETITA,GURA GALBENEI,AL	OST	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	10.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	3:39:24 p.m.	0	1,17	1,17	1080	70	1150	CAZANESTI,VADUL-LECA,VA	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.11.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	4:51:46 p.m.	0	2,85	2,85	384	22	406	NOVOSIOLOVCA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Taraclia	10.11.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	4:51:46 p.m.	0	17,23	17,23	49	4	53	ALUATU	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	10.11.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	4:51:46 p.m.	0	18,23	18,23	280	14	294	ALUATU	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	10.11.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	5:10:00 p.m.	0	58,00	58,00	49	4	53	ALUATU	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	10.11.2024	PD81	19	9:28:50 p.m.	0	29,17	29,17	378	66	444	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.11.2024	PD81	19	9:28:50 p.m.	0	171,17	171,17	864	75	939	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.11.2024	PD81	21	9:28:50 p.m.	0	34,17	34,17	751	108	859	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.11.2024	PD81	21	9:28:50 p.m.	0	47,17	47,17	866	113	979	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	11.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	11:22:05 a.m.	0	258,75	258,75	0	9	9	STEFAN-VODA,STEFAN VO	OST	AT	Lucrări avariate ME
Stefan-Voda	11.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	11:31:36 a.m.	0	30,93	30,93	5524	543	6067	ALAVA,POPEASCA,BREZOA	OST	AT	Lucrări avariate ME
Stefan-Voda	11.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	3:48:40 p.m.	0	4,50	4,50	0	9	9	STEFAN VODA,STEFAN-VO	OST	AT	Lucrări avariate ME
Anenii Noi	11.11.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	12:52:27 p.m.	0	55,02	55,02	729	50	779	COBUSCA VECHE,COBUSCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	11.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	2:02:16 p.m.	0	0,63	0,63	918	82	1000	MOSCOVEI,TATARESTI,CAH	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	2:44:19 p.m.	0	0,33	0,33	699	60	759	CAZACLIA,CHIRET-LUNGA,C	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	2:44:49 p.m.	0	0,50	0,50	943	83	1026	CHIRIET-LUNGA,CEADIR-LU	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	2:46:19 p.m.	0	25,85	25,85	943	83	1026	CHIRIET-LUNGA,BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:12:20 p.m.	0	25,67	25,67	507	61	568	BESGHIOZ,CHIRIET-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:12:20 p.m.	0	42,67	42,67	436	22	458	BESGHIOZ,TVARDITA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:38:10 p.m.	0	16,83	16,83	79	14	93	BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:38:10 p.m.	0	25,50	25,50	26	22	48	TVARDITA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:38:10 p.m.	0	34,83	34,83	402	25	427	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	4:04:01 p.m.	0	20,33	20,33	16	22	38	CHIRIET-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	4:04:01 p.m.	0	119,98	119,98	10	0	10	BEZGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	4:11:31 p.m.	0	1,17	1,17	515	36	551	TVARDITA,CEADIR-LUNGA	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	11.11.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	4:24:41 p.m.	0	98,70	98,70	16	22	38	TVARDITA,CHIRIET-LUNGA	T	AC	Izolator
Nisporeni	11.11.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	4:23:13 p.m.	0	1,87	1,87	565	39	604	ZBEROAI,BALAURESTI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	12.11.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	4	9:00:09 a.m.	0	2,50	2,50	78	3	81	BASCALIA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	12.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	10:12:10 a.m.	0	2,17	2,17	1328	110	1438	MOLOVALA,ORHEI,PELIVA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	12.11.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	15/INT5-PD1HN-E02-C	10:33:41 a.m.	0	2,38	2,38	787	137	924	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	12.11.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	25/IF5-PT1689-IFG02-	2:52:00 p.m.	0	18,00	18,00	64	5	69	CHISINAU	C	AC	Necunoscuta
Straseni	12.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	5:52:34 p.m.	0	0,07	0,07	1177	92	1269	SADOVA,LOZOVA,VORNICE	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	12.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	5:52:44 p.m.	0	0,08	0,08	1455	90	1545	VORNICENI,BUCOVAT,LOZ	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	12.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	5:52:55 p.m.	0	0,08	0,08	2054	118	2172	LOZOVA,STEIARENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	12.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	5:53:06 p.m.	0	0,07	0,07	0	4	4	LOZOVA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	12.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	5:53:17 p.m.	0	0,07	0,07	1010	83	1093	BURSUC,LOZOVA,DOLNA,H	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	12.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	5:53:29 p.m.	0	0,20	0,20	2668	147	2815	VULCANESTI,HORODISTE,P	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	13.11.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	7:23:43 a.m.	0	0,50	0,50	1207	79	1286	BRINZA,VALENI,BASARABE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	13.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	7	11:00:26 a.m.	0	0,83	0,83	2618	106	2724	COIUSNA,TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	13.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1/INTL5-ITC007HN	11:22:47 a.m.	0	2,17	2,17	2106	93	2199	DRAGUSENI,CIUCIULENI,BC	OST	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	13.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	1:02:09 p.m.	0	0,67	0,67	0	12	12	CIOBURCIU,RASCAIETII NOI	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	13.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	1:03:09 p.m.	0	26,50	26,50	0	7	7	RASCAIETII NOI	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	13.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	1:03:09 p.m.	0	26,85	26,85	0	5	5	CIOBURCIU	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	13.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:20:08 p.m.	0	0,50	0,50	178	52	230	COIUSNA,STRASENI,VATRA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	13.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3/IF5-PT88NS-IF275-0	1:25:00 p.m.	0	114,30	114,30	155	21	176	IURCENI	C	AC	Intrerupator
Nisporeni	13.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3/IF5-PT88NS-IF275-0	1:37:00 p.m.	0	99,00	99,00	298	31	329	CRISTESTI,CIORESTI,BURSU	C	AC	Intrerupator
Nisporeni	13.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	3:42:21 p.m.	0	0,33	0,33	1899	103	2002	VARZARESTI,SENDRENI,NIS	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.11.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5/SECS-PT123IL-T001-	5:44:00 p.m.	0	106,00	106,00	33	5	38	MILESTII MICI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	5:48:54 p.m.	0	0,83	0,83	787	51	838	BERIOZCHI,ANENII NOI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	5:49:54 p.m.	0	52,68	52,68	761	37	798	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	5:49:54 p.m.	0	99,18	99,18	1	4	5	BERIOZCHI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	5:49:54 p.m.	0	175,38	175,38	25	10	35	ANENII NOI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	6:41:05 p.m.	0	1,50	1,50	74	17	91	ANENII NOI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	7:29:25 p.m.	0	75,87	75,87	1	4	5	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	AT	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): **947.740** inclusiv; casnici: **870.695**, alte categorii: **77.045**

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	13.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	8:45:27 p.m.	0	69,10	69,10	26	14	40	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	AT	Soc
Hincesti	13.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:40:28 p.m.	0	1,67	1,67	2900	149	3049	CIUCIULENI,DRAGUSENII NOI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	13.11.2024	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	10:09:40 p.m.	0	58,48	58,48	26	14	40	BERIOZCHI,ANENII NOI	OST	AT	Soc
Straseni	14.11.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	9:00:44 a.m.	0	0,50	0,50	178	52	230	VATRA,COIUSNA,STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	14.11.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	3:15:25 p.m.	0	47,65	47,65	0	19	19	CORTEN,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ialoveni	14.11.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	8	6:55:00 p.m.	0	35,00	35,00	254	25	279	PUHOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	14.11.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	8:40:19 p.m.	0	0,22	0,22	1406	97	1503	NEGURENI,CHITCANII VECHI	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Telenesti	15.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	8:47:45 a.m.	0	1,83	1,83	325	20	345	TIRSITEI,BRINZENII NOI,FLU	OST	ÎST	Necunoscuta
Straseni	15.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	9:46:06 a.m.	0	1,83	1,83	7	37	44	VATRA,COIUSNA	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	15.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	11	10:41:07 a.m.	0	70,20	70,20	841	165	1006	STEFAN VODA,TALMAZAS	OST	AT	Accidente de electrocutare
Stefan-Voda	15.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	11	10:41:07 a.m.	0	200,88	200,88	693	99	792	STEFAN-VODA	OST	AT	Accidente de electrocutare
Calarasi	15.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	11:28:28 a.m.	0	1,17	1,17	2926	163	3089	BUDA,URSARI,VOLCINET,PE	OST	ÎST	Accidente de electrocutare
Calarasi	15.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	11:58:49 a.m.	0	19,67	19,67	453	47	500	CALARASI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	15.11.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	12:35:00 p.m.	0	80,00	80,00	16	2	18	SAGAIDAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	15.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	2:25:31 p.m.	0	16,18	16,18	2923	163	3086	VOLCINET,TEMELEUTI,VAL	OST	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	15.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	2:25:31 p.m.	0	121,48	121,48	2	0	2	TEMELEUTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	15.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	2:25:31 p.m.	0	1544,48	1544,48	1	0	1	TEMELEUTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	15.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	3:30:03 p.m.	0	1,67	1,67	1455	77	1532	VASIEI,ULMU	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	16.11.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:00:49 a.m.	0	0,83	0,83	515	36	551	TVAROIATA,BESGHIOZ,CEAD	OST	ÎST	Izolator
Ceadir-Lunga	16.11.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:02:19 a.m.	0	61,52	61,52	515	30	545	BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA,	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	16.11.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:02:19 a.m.	0	93,53	93,53	0	5	5	BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	16.11.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:02:19 a.m.	0	222,68	222,68	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	16.11.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	8:34:21 a.m.	0	1,50	1,50	515	30	545	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ,	OST	ÎST	Izolator
Hincesti	16.11.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	9:16:38 a.m.	0	1,32	1,32	912	68	980	CALMATUI,DANCU,FETEAS	T	ÎST	Necunoscuta
Chisinau	16.11.2024	PD80	13	10:58:50 a.m.	0	30,17	30,17	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Taraclia	16.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:41:45 a.m.	0	0,48	0,48	517	52	569	BUDAI,DERMENGI,CARBAL	T	ÎST	Accidente de electrocutare
Criuleni	16.11.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:50:00 a.m.	0	55,00	55,00	13	5	18	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	16.11.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	2:01:49 p.m.	0	1,10	1,10	89	25	114	CIMISLIA PERIFERIA,CIMISL	T	ÎST	Accidente rutiere
Cimislia	16.11.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	4:35:32 p.m.	0	0,68	0,68	89	25	114	CIMISLIA,CIMISLIA PERIFER	T	ÎST	Accidente rutiere
Calarasi	16.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:02:00 p.m.	0	68,00	68,00	2	0	2	TEMELEUTI	C	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	16.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	4:21:59 p.m.	0	0,83	0,83	2900	149	3049	HORODCA,CIUCIULENI,BOB	OST	ÎST	Accidente de electrocutare
Chisinau	16.11.2024	PDC11 ZORI 110/6	27	5:43:37 p.m.	0	41,38	41,38	2107	243	2350	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.11.2024	PDC11 ZORI 110/6	27	5:43:37 p.m.	0	73,38	73,38	390	36	426	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	9:53:02 p.m.	0	0,52	0,52	764	48	812	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	9:53:34 p.m.	0	1,03	1,03	764	48	812	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	9:54:37 p.m.	0	57,48	57,48	543	44	587	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	9:54:37 p.m.	0	118,48	118,48	221	4	225	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	10:52:06 p.m.	0	61,00	61,00	543	44	587	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	11:53:17 p.m.	0	1,37	1,37	764	48	812	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	11:54:39 p.m.	0	24,63	24,63	616	33	649	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	11:54:39 p.m.	0	48,60	48,60	4	10	14	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	11:54:39 p.m.	0	57,98	57,98	144	5	149	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	12:19:29 a.m.	0	5,85	5,85	616	33	649	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	12:26:03 a.m.	0	8,25	8,25	616	33	649	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	12:36:06 a.m.	0	7,15	7,15	616	33	649	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	12:43:34 a.m.	0	9,07	9,07	620	43	663	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	12:53:09 a.m.	0	13,63	13,63	764	46	810	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	12:53:09 a.m.	0	20,35	20,35	0	2	2	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	14	1:06:53 a.m.	0	6,62	6,62	764	46	810	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	33	12:19:43 a.m.	0	38,55	38,55	2729	349	3078	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	33	12:19:43 a.m.	0	40,40	40,40	1388	161	1549	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	33	12:59:42 a.m.	0	0,42	0,42	2729	349	3078	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	17.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	33	1:00:07 a.m.	0	0,87	0,87	2729	349	3078	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	17.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	33	1:00:07 a.m.	0	16,88	16,88	986	105	1091	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	33	1:00:07 a.m.	0	28,88	28,88	402	56	458	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	17.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	1:41:29 a.m.	0	0,17	0,17	389	36	425	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cimislia	17.11.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	8:33:17 a.m.	0	0,17	0,17	409	43	452	CIMISLIA,CIMISLIA -PERIFER	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	17.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	16	9:00:07 a.m.	0	20,00	20,00	476	35	511	VARZARESTI NOI,BUCOVAT	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	17.11.2024	PDC167 CALFA 110/10	17	2:21:23 p.m.	0	2,33	2,33	0	19	19	CALFA,ROSCANI,GURA BICU	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	17.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	17	2:49:46 p.m.	0	0,90	0,90	3	27	30	MERENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Cimislia	17.11.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	5:13:16 p.m.	0	16,67	16,67	2404	142	2546	BASARABEASCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	17.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	4:40:00 p.m.	0	30,00	30,00	10	2	12	VIISOARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	17.11.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	10:03:00 p.m.	0	77,00	77,00	171	8	179	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	17.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	7	10:17:21 p.m.	0	138,55	138,55	144	10	154	MINGIR,VOINESCU	OST	AT	Conductoare/Bucle
Leova	17.11.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	11:40:43 p.m.	0	49,68	49,68	1196	72	1268	BOROGANI,COCULIA,MESER	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	8:07:20 a.m.	0	0,33	0,33	4193	279	4472	STRASENI,FAGURENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	8:18:00 a.m.	0	0,33	0,33	4193	279	4472	STRASENI,FAGURENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	9:41:00 a.m.	0	344,00	344,00	27	2	29	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	10:21:23 a.m.	0	2,12	2,12	1585	84	1669	STRASENI,FAGURENI	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:50:46 p.m.	0	4,32	4,32	3917	256	4173	FAGURENI,STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:55:05 p.m.	0	6,70	6,70	3917	256	4173	FAGURENI,STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	18.11.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	3:22:06 p.m.	0	2,55	2,55	3917	256	4173	STRASENI,FAGURENI	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.11.2024	PDC173 CISMEA 110/10	4	10:50:55 a.m.	0	35,67	35,67	1315	110	1425	OCNITA-TARANI,CUCURUZ	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	18.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	11:37:15 a.m.	0	0,17	0,17	389	36	425	CALARASI,PIRIJOLTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	18.11.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	12:31:16 p.m.	0	64,87	64,87	0	3	3	CIMISLIA,CIMISLIA -PERIFER	OST	AC	Intrerupator de sarcina
Stefan-Voda	18.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	1:03:37 p.m.	0	0,17	0,17	1255	111	1366	VIISOARA,OLANESTI,PURCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Stefan-Voda	18.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	1:04:27 p.m.	0	3,00	3,00	1963	137	2100	ANTONESTI,OLANESTI,CAP	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	18.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	1:07:47 p.m.	0	49,20	49,20	0	8	8	CARAHASANI,CAPLANI	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	18.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	1:07:47 p.m.	0	53,22	53,22	0	4	4	CARAHASANI	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	18.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	1:57:26 p.m.	0	2,70	2,70	0	8	8	CAPLANI,CARAHASANI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	18.11.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	5:12:00 p.m.	0	153,00	153,00	32	7	39	CAUSENI	C	AC	Transformator de putere
Taraclia	18.11.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:39:44 p.m.	0	1,00	1,00	388	35	423	TARACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Taraclia	18.11.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	9:03:56 p.m.	0	1,33	1,33	388	35	423	TARACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	19.11.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	7	2:02:00 a.m.	0	28,00	28,00	32	31	63	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Straseni	19.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:33:21 a.m.	0	0,17	0,17	1333	92	1425	TATARESTI,GALESTI,ZUBRE	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	19.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:34:01 a.m.	0	0,17	0,17	2649	134	2783	LUPA-RECEA,TIGANESTI,VO	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	19.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:34:31 a.m.	0	1,83	1,83	497	36	533	GREBLESTI,ROMANESTI,RA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	19.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:36:41 a.m.	0	43,63	43,63	497	30	527	ROMANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	19.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:36:41 a.m.	0	201,07	201,07	0	6	6	RADENI, GREBLESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	19.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	3:01:25 p.m.	0	3,50	3,50	497	36	533	RADENI, GREBLESTI,ROMAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.11.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	12:37:42 p.m.	0	0,17	0,17	562	50	612	SELISTE,PERESECIINA,IVAN	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	19.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	1:39:23 p.m.	0	20,85	20,85	2151	114	2265	CALARASI,ORICOVA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cantemir	19.11.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	1:48:02 p.m.	0	0,97	0,97	587	43	630	CANIA,ANTONESTI,LECA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	19.11.2024	PDC132 MAXIMOVCĂ 35/10	15	2:31:49 p.m.	0	39,85	39,85	624	64	688	SAGAIDAC,Dolinnoe,VALEA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	19.11.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	3:47:51 p.m.	0	0,42	0,42	433	34	467	PERVOMAISS,CONSTANTIN	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	19.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:57:20 p.m.	0	0,50	0,50	1064	107	1171	SERPENI, MERENI, MERENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	19.11.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:57:50 p.m.	0	0,37	0,37	1064	107	1171	MERENII NOI,SINGERA,TOD	T	IST	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	7:57:17 a.m.	0	41,72	41,72	960	71	1031	POHREBENI,SERCANI,IZVOA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	20.11.2024	PD10	9	8:09:21 a.m.	0	28,65	28,65	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	20.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:19:31 a.m.	0	0,52	0,52	2054	119	2173	LOZOVA,STEJARENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	8:28:00 a.m.	0	16,00	16,00	1	5	6	STEFAN VODA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	20.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	9:01:54 a.m.	0	0,52	0,52	1448	100	1548	SAGAIDACUL NOU,SELEME	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	20.11.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	9:48:55 a.m.	0	1,17	1,17	1067	66	1133	CORTEN	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	9:54:41 a.m.	0	1,38	1,38	625	38	663	SAITI	T	IST	Soc
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	9:56:29 a.m.	0	43,42	43,42	625	38	663	SAITI	T	AT	Soc
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	10:42:22 a.m.	0	0,52	0,52	625	38	663	SAITI	T	IST	Soc
Cimislia	20.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	9:56:28 a.m.	0	0,72	0,72	1448	100	1548	SAGAIDACUL NOU,SELEME	T	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	20.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	10:22:06 a.m.	0	1,83	1,83	625	60	685	ANENII NOI,SALCIA,SOCOL	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	10:35:28 a.m.	0	2,02	2,02	738	50	788	VALEA VERDE,LEUNTEA,CIC	T	IST	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	10:37:37 a.m.	0	28,82	28,82	337	12	349	GRADINITA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	10:37:37 a.m.	0	29,67	29,67	401	38	439	VALEA VERDE,LEUNTEA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:06:49 a.m.	0	0,47	0,47	337	12	349	CIOBURCIU,TALMAZA,GRAD	T	IST	Cazut copac pe LEA

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:07:24 a.m.	0	7,75	7,75	552	37	589	TALMAZA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:07:24 a.m.	0	13,50	13,50	186	13	199	VALEA VERDE,LEUNTEA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:15:19 a.m.	0	5,58	5,58	552	33	585	TALMAZA,GRADINITA,CIOB	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:15:19 a.m.	0	18,98	18,98	0	4	4	GRADINITA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:21:03 a.m.	0	13,25	13,25	737	46	783	LEUNTEA,TALMAZA,GRADI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	11:21:03 a.m.	0	83,95	83,95	1	0	1	GRADINITA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	10:45:40 a.m.	0	0,52	0,52	625	38	663	SAITI	T	IST	Soc
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	10:46:26 a.m.	0	79,63	79,63	625	38	663	SAITI	T	AT	Soc
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	12:06:41 p.m.	0	0,52	0,52	625	38	663	SAITI	T	IST	Soc
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	12:08:05 p.m.	0	0,50	0,50	625	38	663	SAITI	T	IST	Soc
Causeni	20.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	12:08:54 p.m.	0	81,15	81,15	625	38	663	SAITI	T	AT	Soc
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	10:48:26 a.m.	0	3,00	3,00	1272	82	1354	RASCAIETII,RASCAIETII NOI,	OST	IST	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	10:51:46 a.m.	0	113,20	113,20	801	47	848	RASCAIETII,CIOBURCIU	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	10:51:46 a.m.	0	121,70	121,70	471	35	506	RASCAIETII	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	12:50:18 p.m.	0	3,17	3,17	801	47	848	RASCAIETII,PURCARI,CIOBU	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	12:53:48 p.m.	0	2,00	2,00	801	47	848	RASCAIETII,RASCAIETII NOI,	OST	IST	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	12:53:48 p.m.	0	19,60	19,60	471	35	506	RASCAIETII	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	1:00:38 p.m.	0	11,82	11,82	167	7	174	CIOBURCIU	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	1:00:38 p.m.	0	31,52	31,52	352	25	377	RASCAIETII	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	1:00:38 p.m.	0	122,22	122,22	282	15	297	RASCAIETII	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	3:01:41 p.m.	0	1,17	1,17	352	25	377	RASCAIETII NOI,RASCAIETII,	OST	IST	Izolator
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:51:17 a.m.	0	0,10	0,10	0	10	10	COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:51:55 a.m.	0	0,07	0,07	1958	106	2064	VATRA,STRASENI,COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:53:11 a.m.	0	0,18	0,18	0	1	1	Cojusna	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:53:31 a.m.	0	0,58	0,58	0	10	10	COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:53:40 a.m.	0	0,30	0,30	0	1	1	Cojusna	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:53:47 a.m.	0	1,02	1,02	1958	106	2064	STRASENI,COIUSNA,VATRA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:54:13 a.m.	0	2,38	2,38	0	10	10	COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:54:37 a.m.	0	0,40	0,40	0	1	1	Cojusna	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	10:56:44 a.m.	0	17,58	17,58	0	10	10	COIUSNA	T	AC	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:14:23 a.m.	0	6,33	6,33	0	2	2	COIUSNA	T	AC	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:14:23 a.m.	0	25,57	25,57	0	8	8	COIUSNA	T	AC	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:17:01 a.m.	0	0,13	0,13	1958	106	2064	STRASENI,COIUSNA,VATRA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:20:51 a.m.	0	6,38	6,38	0	2	2	COIUSNA	T	AC	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:20:59 a.m.	0	0,12	0,12	1958	106	2064	STRASENI,VATRA,COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:27:27 a.m.	0	0,75	0,75	0	2	2	COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:28:17 a.m.	0	0,85	0,85	0	2	2	COIUSNA	T	IST	Linie in cablu
Straseni	20.11.2024	PDC151 COIUSNA 35/10	15	11:29:20 a.m.	0	0,15	0,15	1958	106	2064	STRASENI,COIUSNA,VATRA	T	IST	Linie in cablu
Cantemir	20.11.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	11:09:07 a.m.	0	0,52	0,52	784	56	840	CANIA,CANTEMIR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	20.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	11:39:07 a.m.	0	0,83	0,83	7	37	44	VATRA,COIUSNA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	20.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	11:51:47 a.m.	0	2,33	2,33	625	60	685	BOTNARESTI,SOCOLENI,SA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	12:39:10 p.m.	0	0,52	0,52	855	45	900	SUSLENI,JELOBOC,PIATRA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	12:39:41 p.m.	0	0,78	0,78	855	45	900	JELOBOC,SUSLENI,PIATRA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	12:40:28 p.m.	0	22,15	22,15	0	10	10	SUSLENI	T	AC	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	12:40:28 p.m.	0	28,57	28,57	716	30	746	PIATRA	T	AC	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	12:40:28 p.m.	0	112,53	112,53	139	5	144	JELOBOC	T	AC	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	1:03:21 p.m.	0	5,68	5,68	0	10	10	SUSLENI,PIATRA	T	AC	Necunoscuta
Orhei	20.11.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	2:32:01 p.m.	0	0,67	0,67	716	40	756	PIATRA,SUSLENI,JELOBOC	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	20.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	12:54:08 p.m.	0	1,67	1,67	625	60	685	BOTNARESTI,SOCOLENI,BO	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	20.11.2024	PD92	7/SECS-PT6086-T01-0	1:04:00 p.m.	0	132,00	132,00	127	3	130	SINGERA	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	20.11.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/INTLS-ITC009NS	3:35:09 p.m.	0	1,23	1,23	1553	88	1641	BALANESTI,GAURENI,PARU	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	6	3:36:42 p.m.	0	0,18	0,18	1098	71	1169	VOLINTIRI,COPCEAC	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	6	3:37:02 p.m.	0	0,13	0,13	829	56	885	COPCEAC,VOLINTIRI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	3:37:20 p.m.	0	0,23	0,23	792	69	861	VOLINTIRI,BREZOZIA,ALAV	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	3:38:04 p.m.	0	22,32	22,32	37	6	43	VOLINTIRI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	3:38:04 p.m.	0	23,07	23,07	755	63	818	BREZOZIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:00:40 p.m.	0	0,47	0,47	37	6	43	LAZO,VOLINTIRI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:01:14 p.m.	0	9,42	9,42	159	17	176	VOLINTIRI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:01:14 p.m.	0	22,78	22,78	633	51	684	SEMIONOVCA,BREZOIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:01:14 p.m.	0	4066,77	4066,77	0	1	1	SEMIONOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:10:56 p.m.	0	8,18	8,18	159	17	176	VOLINTIRI,ALAVA,LAZO	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:19:21 p.m.	0	2,60	2,60	159	17	176	VOLINTIRI,LAZO,ALAVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	20.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	4:22:29 p.m.	0	1,53	1,53	159	17	176	VOLINTIRI,LAZO,ALAVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	23.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	11:45:01 a.m.	0	2,98	2,98	792	68	860	SEMIONOVCA,ALAVA,BREZ	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimisliia	20.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	9	4:27:13 p.m.	0	0,57	0,57	81	10	91	MIHALOVCA,BOGDANOV	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Leova	20.11.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8/SEC5-PT86CN-T001	9:30:00 p.m.	0	90,00	90,00	122	3	125	TOCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	12:47:42 a.m.	0	0,07	0,07	776	79	855	CHISINAU	T	IST	Necunoscute
Chisinau	21.11.2024	PD107	22	12:48:28 a.m.	0	21,53	21,53	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:07:11 a.m.	0	0,02	0,02	1170	263	1433	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:07:48 a.m.	0	0,02	0,02	223	99	322	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:08:17 a.m.	0	0,02	0,02	101	23	124	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:09:23 a.m.	0	0,10	0,10	5417	693	6110	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:11:52 a.m.	0	0,02	0,02	1362	211	1573	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:26:27 a.m.	0	0,05	0,05	1103	162	1265	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:26:56 a.m.	0	20,70	20,70	259	41	300	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.11.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	1:26:56 a.m.	0	34,07	34,07	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cahul	21.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	3:13:44 a.m.	0	3,00	3,00	0	17	17	ROSU,CAHUL,CRIHANA VEC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	21.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	3:17:54 a.m.	0	12,33	12,33	0	17	17	CRIHANA VECHE,CAHUL,RO	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	21.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	3:30:54 a.m.	0	12,67	12,67	0	13	13	ROSU,CRIHANA VECHE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	21.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	3:30:54 a.m.	0	438,13	438,13	0	4	4	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	21.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	10:47:52 a.m.	0	1,17	1,17	0	13	13	ROSU,CRIHANA VECHE,CAH	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:50:15 a.m.	0	0,32	0,32	2120	232	2352	CHISINAU,GOIANUL NOU,C	T	IST	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:51:58 a.m.	0	0,38	0,38	0	2	2	CRICOVA	T	IST	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:52:37 a.m.	0	0,15	0,15	0	2	2	CRICOVA	T	IST	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:55:46 a.m.	0	2,75	2,75	831	125	956	PELIVAN,MICLESTI,PORUM	T	IST	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:59:45 a.m.	0	58,67	58,67	831	125	956	PELIVAN,PORUMBENI,MICL	T	AC	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	4:58:50 a.m.	0	0,77	0,77	703	75	778	MAGDACESTI	T	IST	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	4:58:50 a.m.	0	28,68	28,68	0	8	8	DRASLICENI	T	AC	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	4:58:50 a.m.	0	85,53	85,53	0	2	2	PASCANI	T	AC	Izolator
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	5:01:26 a.m.	0	26,08	26,08	791	97	888	PORUMBENI,PASCANI,CRIC	T	AC	Izolator
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	3:54:14 a.m.	0	0,15	0,15	918	81	999	TATARESTI,TRIFESTII,NOLL	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	3:54:35 a.m.	0	0,13	0,13	589	49	638	MOSCOVEI,LOPATICA,TART	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	3:54:50 a.m.	0	0,48	0,48	517	52	569	BUDAI,CARBALIA,MOSCOV	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	3:55:29 a.m.	0	7,72	7,72	517	52	569	DERMENGI,MOSCOVEI,BUD	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	4:08:08 a.m.	0	0,17	0,17	517	52	569	MOSCOVEI,CARBALIA,DERN	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	4:09:45 a.m.	0	11,52	11,52	517	52	569	MOSCOVEI,BUDAI,CARBAL	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	4:54:56 a.m.	0	0,62	0,62	86	7	93	CARBALIA	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	4:54:56 a.m.	0	9,67	9,67	180	20	200	BUDAI	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:03:16 a.m.	0	1,33	1,33	462	38	500	MUSAITU,BUDAI,CHIRILOV	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:14:34 a.m.	0	0,63	0,63	0	1	1	MOSCOVEI	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:14:34 a.m.	0	4,43	4,43	190	17	207	CARBALIA,BUDAI,DERMEN	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:16:29 a.m.	0	0,98	0,98	0	1	1	MOSCOVEI	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:27:48 a.m.	0	2,53	2,53	142	14	156	MOSCOVEI,CARBALIA,BUD	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:27:48 a.m.	0	5,20	5,20	48	4	52	CARBALIA	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:30:40 a.m.	0	1,78	1,78	142	14	156	MOSCOVEI,BUDAI,DERMEN	T	IST	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:38:21 a.m.	0	3,10	3,10	67	8	75	CARBALIA,BUDAI,MOSCOV	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:38:21 a.m.	0	5,65	5,65	123	10	133	CARBALIA	T	AC	Necunoscute
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	5:41:42 a.m.	0	1,47	1,47	67	8	75	CARBALIA,BUDAI,MOSCOV	T	IST	Necunoscute
Chisinau	21.11.2024	PD13	3/IF6-PT767-IF05-01	4:18:00 a.m.	0	8,00	8,00	60	15	75	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	21.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTL5-REC003AN	4:31:42 a.m.	0	0,33	0,33	1055	77	1132	TINTARENI,MERENI,CRETO	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Anenii Noi	21.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	18	4:32:05 a.m.	0	2,00	2,00	74	17	91	ANENII NOI	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Cimisliia	21.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	9	4:43:00 a.m.	0	0,50	0,50	103	16	119	MIHALOVCA,BOGDANOV	T	IST	Necunoscute cu RA reusita

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Criuleni	21.11.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	6:23:47 a.m.	0	0,58	0,58	831	122	953	DRASLICENI,MICLESTI,PORUM	T	ÎST	Izolator
Telenesti	21.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	6:52:58 a.m.	0	1,67	1,67	950	64	1014	NEGURENI,SCORTENI,TIRSITEI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	21.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	6:57:08 a.m.	0	13,17	13,17	950	64	1014	NEGURENI,SCORTENI,CHERESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	21.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	7:10:38 a.m.	0	95,37	95,37	661	35	696	SCORTENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	21.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	7:10:38 a.m.	0	108,37	108,37	270	25	295	TIRSITEI,CAZANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	21.11.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	7:10:38 a.m.	0	240,40	240,40	19	4	23	CHERSAC,NEGURENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	21.11.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	7:00:32 a.m.	0	0,13	0,13	867	40	907	HIRTOPUL MARE,IZBESTE,DRASLICI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	7:15:29 a.m.	0	0,52	0,52	1448	100	1548	SAGAI DACUL NOU,CODRENI	T	ÎST	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	7:15:29 a.m.	0	0,52	0,52	103	16	119	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	7:22:57 a.m.	0	0,50	0,50	1448	100	1548	SURIC,CIGARLENI,CODRENI	T	ÎST	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	7:24:26 a.m.	0	1,50	1,50	1448	100	1548	SATUL NOU,SURIC,PORUM	T	ÎST	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	7:27:37 a.m.	0	18,65	18,65	1448	100	1548	SATUL NOU,SELEMET,SURIC	T	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	7:46:24 a.m.	0	34,70	34,70	1448	100	1548	SELEMET,CIGARLENI,SATUL NOU	T	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	8:21:14 a.m.	0	14,80	14,80	597	33	630	SATUL NOU,SELEMET	T	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	8:21:14 a.m.	0	23,25	23,25	511	33	544	SATUL NOU	T	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	8:21:14 a.m.	0	37,62	37,62	340	34	374	SAGAI DACUL NOU	T	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	8:36:15 a.m.	0	8,23	8,23	597	33	630	SATUL NOU,SELEMET	T	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	7:22:57 a.m.	0	0,50	0,50	103	16	119	BOGDANOVCA,MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	21.11.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	7:43:38 a.m.	0	32,52	32,52	389	36	425	PIRJOITENI,CALARASI	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	21.11.2024	PDC235 JBI 110/10	25	8:00:29 a.m.	0	0,17	0,17	534	59	593	COMRAT,DUDULESTI,CONGAZIC	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	8:58:52 a.m.	0	3,82	3,82	208	22	230	SAGAI DACUL NOU,CODRENI	OST	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	8:58:52 a.m.	0	12,27	12,27	132	12	144	SATUL NOU	OST	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	9:02:42 a.m.	0	8,43	8,43	160	10	170	CODRENI	OST	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	9:02:42 a.m.	0	102,35	102,35	0	6	6	CODRENI,PORUMBEI	OST	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	9:02:42 a.m.	0	175,30	175,30	48	6	54	SAGAI DACUL NOU	OST	AC	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	9:10:10 a.m.	0	0,17	0,17	1403	94	1497	SAGAI DAC,GURA GALBENA	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	9:46:53 a.m.	0	0,33	0,33	292	22	314	SATUL NOU,CODRENI	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/INTLS-REC001CI	10:44:00 a.m.	0	1,05	1,05	292	22	314	CODRENI,SATUL NOU	OST	ÎST	Izolator
Hincesti	21.11.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:07:50 a.m.	0	2,67	2,67	1075	87	1162	BOZieni,HINCESTI,LAPUSNA	OST	ÎST	Necunoscuta
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	9:10:30 a.m.	0	102,03	102,03	293	31	324	GURA GALBENEI,IURIEVCA	OST	AC	Necunoscuta
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	9:10:30 a.m.	0	115,70	115,70	392	13	405	GRADISTE	OST	AC	Necunoscuta
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	9:10:30 a.m.	0	118,50	118,50	236	21	257	COSTANGALIA	OST	AC	Necunoscuta
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	10:53:02 a.m.	0	13,17	13,17	293	31	324	IURIEVCA,GURA GALBENEI	OST	AC	Necunoscuta
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	11:06:32 a.m.	0	2,17	2,17	685	44	729	IURIEVCA,GRADISTE,GURA GALBENEI	OST	ÎST	Necunoscuta
Telenesti	21.11.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	2	9:21:38 a.m.	0	43,30	43,30	1462	142	1604	TELENESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	21.11.2024	PDC51 PATRIA 35/10	1	9:29:10 a.m.	0	0,08	0,08	0	6	6	MARCAUTI,HOLERCANI	T	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	21.11.2024	PDC51 PATRIA 35/10	1	9:29:16 a.m.	0	1,25	1,25	0	6	6	HOLERCANI,MARCAUTI	T	ÎST	Necunoscuta
Criuleni	21.11.2024	PDC51 PATRIA 35/10	1	9:30:32 a.m.	0	97,65	97,65	0	6	6	MARCAUTI,HOLERCANI	T	AC	Necunoscuta
Orhei	21.11.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	9:55:46 a.m.	0	52,23	52,23	605	53	658	VOINESCU,IVANCEA,MASCACI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	21.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3/SECS-PT170SV-T001	9:59:00 a.m.	0	11,00	11,00	137	12	149	RASCAIETII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	21.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	10:50:00 a.m.	0	2107,00	2107,00	0	2	2	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	21.11.2024	PDC235 JBI 110/10	25	12:08:13 p.m.	0	0,17	0,17	534	59	593	DUDULESTI,CONGAZIC,CODRENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	21.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	12:57:24 p.m.	0	2,67	2,67	648	49	697	SCHINOSICA,LIPOVENI,BĂLĂLEȘTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Taraclia	21.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11/SECS-PT210TR-T001	1:12:00 p.m.	0	56,00	56,00	0	1	1	BUDAI	C	AC	Izolator
Cahul	21.11.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31/SECLS-SX605CH	2:15:00 p.m.	0	3007,65	3007,65	0	2	2	CAHUL	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	21.11.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31/SECLS-SX605CH	2:15:00 p.m.	0	3011,00	3011,00	0	1	1	CAHUL	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28/SECS-PT616OR-T001	2:37:00 p.m.	0	5,00	5,00	475	24	499	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	21.11.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	3:04:36 p.m.	0	19,40	19,40	70	14	84	LARGA NOUA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	21.11.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	3:04:36 p.m.	0	85,40	85,40	382	38	420	LARGA VECHIE,LARGA NOUA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	21.11.2024	PDC25 MINELOR 35/6	14	4:41:04 p.m.	0	3,07	3,07	0	15	15	CIORESCU,CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	21.11.2024	PDC25 MINELOR 35/6	14	4:41:04 p.m.	0	1501,42	1501,42	0	4	4	CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	21.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	4:55:01 p.m.	0	2,42	2,42	1447	184	1631	TRUSENI,DUMBRAVA,CHISINAU	T	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	21.11.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9/SECS-PT400CI-T001	11:32:00 p.m.	0	684,00	684,00	22	2	24	BOGDANOVCA	C	AC	Transformator de putere
Cimislia	22.11.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	2:04:28 a.m.	0	1,43	1,43	89	25	114	CIMISLIA,CIMISLIA -PERIFERIC	T	ÎST	Necunoscuta
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:10:15 a.m.	0	2,00	2,00	936	40	976	CARPINENI	OST	ÎST	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:11:55 a.m.	0	3,00	3,00	2583	163	2746	ANINI,LAPUSNA,SOFIA,NEGURENI	OST	ÎST	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:15:15 a.m.	0	0,93	0,93	1750	97	1847	LAPUSNA	OST	ÎST	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:15:15 a.m.	0	39,90	39,90	133	17	150	ANINI	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:16:30 a.m.	0	38,65	38,65	1750	97	1847	LAPUSNA,SIPOTENI	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:55:27 a.m.	0	2,40	2,40	746	39	785	LAPUSNA	OST	ÎST	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:55:27 a.m.	0	11,40	11,40	729	34	763	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:55:27 a.m.	0	19,87	19,87	154	19	173	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:55:27 a.m.	0	24,77	24,77	254	22	276	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	8:58:21 a.m.	0	8,50	8,50	746	39	785	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	9:07:25 a.m.	0	7,90	7,90	1475	73	1548	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	9:16:02 a.m.	0	4,18	4,18	1629	92	1721	ANINI,LAPUSNA,RUSCA	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	9:20:33 a.m.	0	2,87	2,87	1629	92	1721	RUSCA,LAPUSNA	OST	ÎST	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	9:20:33 a.m.	0	34,77	34,77	254	22	276	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	9:53:11 a.m.	0	2,13	2,13	1629	92	1721	RUSCA,LAPUSNA,ANINI	OST	ÎST	Soc
Chisinau	22.11.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	10:21:00 a.m.	0	9,00	9,00	389	38	427	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	10:46:58 a.m.	0	0,52	0,52	222	21	243	ZLOTI,MIHALOVCA,SELEMET	T	ÎST	Persoane neautorizate
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	10:47:29 a.m.	0	0,85	0,85	222	21	243	MIHALOVCA,ZLOTI,SELEMET	T	ÎST	Persoane neautorizate
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	10:48:21 a.m.	0	23,17	23,17	136	6	142	SELEMET	T	AT	Persoane neautorizate
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	10:48:21 a.m.	0	175,65	175,65	86	15	101	MIHALOVCA,ZLOTI	T	AT	Persoane neautorizate
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	1:42:05 p.m.	0	0,92	0,92	136	6	142	SELEMET	T	ÎST	Persoane neautorizate
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:35:30 a.m.	0	0,50	0,50	2054	120	2174	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	22.11.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	11:46:49 a.m.	0	0,50	0,50	546	45	591	PODUL LUNG,CALARASI,SIPOTENI	OST	ÎST	Necunoscuta
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	11:49:29 a.m.	0	0,33	0,33	724	69	793	TUODRA,PALANCA,CROCMANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	11:49:49 a.m.	0	0,33	0,33	1200	69	1269	OLANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:50:19 a.m.	0	1,17	1,17	879	63	942	ANTONESTI,OLANESTI,PURCARI	OST	ÎST	Soc
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:51:49 a.m.	0	9,50	9,50	230	14	244	OLANESTI	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:51:49 a.m.	0	94,18	94,18	649	49	698	ANTONESTI	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	12:02:19 p.m.	0	7,50	7,50	230	14	244	PURCARI,ANTONESTI,OLANESTI	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	1:23:40 p.m.	0	1,33	1,33	230	14	244	OLANESTI,PURCARI,ANTONESTI	OST	ÎST	Soc
Ialoveni	22.11.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	1:09:38 p.m.	0	0,50	0,50	1456	82	1538	REZENI,CARBUNA,CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:13:22 p.m.	0	0,48	0,48	2054	120	2174	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:13:52 p.m.	0	0,27	0,27	2054	120	2174	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:14:09 p.m.	0	34,57	34,57	306	37	343	LOZOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:14:09 p.m.	0	35,68	35,68	1748	83	1831	STEJARENI,LOZOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:48:54 p.m.	0	0,93	0,93	306	37	343	LOZOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:49:51 p.m.	0	13,47	13,47	1873	98	1971	LOZOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:49:51 p.m.	0	50,60	50,60	181	21	202	STEJARENI,LOZOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:49:51 p.m.	0	51,15	51,15	0	1	1	LOZOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	22.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:39:56 p.m.	0	0,52	0,52	1873	98	1971	LOZOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	1:23:48 p.m.	0	0,80	0,80	561	42	603	BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	1:25:00 p.m.	0	11,42	11,42	561	42	603	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	1:36:37 p.m.	0	8,42	8,42	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	1:36:37 p.m.	0	203,38	203,38	0	1	1	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	1:36:37 p.m.	0	4653,38	4653,38	0	1	1	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	1:45:10 p.m.	0	15,10	15,10	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	2:00:22 p.m.	0	17,58	17,58	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	2:18:09 p.m.	0	12,37	12,37	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	2:30:37 p.m.	0	17,35	17,35	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	2:59:33 p.m.	0	1,52	1,52	561	40	601	BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	3:01:12 p.m.	0	3,82	3,82	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.11.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	1:46:55 p.m.	0	0,52	0,52	1456	82	1538	REZENI,CARBUNA,CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:53:01 p.m.	0	0,15	0,15	330	26	356	CRUGLIC,USTIA,OHRINCEA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	17	2:08:44 p.m.	0	175,27	175,27	109	8	117	MIHALOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	22.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	17	2:08:52 p.m.	0	174,90	174,90	356	11	367	MIHALOVCA	T	AC	Izolator
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:17:23 p.m.	0	0,10	0,10	109	22	131	CRIULENI,HOLERCANI,ZOLCENI	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:17:30 p.m.	0	1,42	1,42	109	22	131	HOLERCANI,ZOLCENI,CRIULENI	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:18:57 p.m.	0	4,28	4,28	32	9	41	HOLERCANI,CRIULENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:18:57 p.m.	0	10,07	10,07	77	13	90	ZOLONCENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:23:15 p.m.	0	192,35	192,35	32	9	41	HOLERCANI,CRIULENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	22.11.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:28:42 p.m.	0	0,32	0,32	1126	62	1188	USTIA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Straseni	22.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	2:42:22 p.m.	4	0,17	4,17	7	45	52	VATRA,COIUSNA	OST	IST	Necunoscute
Straseni	22.11.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:51:12 p.m.	0	1,00	1,00	1331	92	1423	TATARESTI,GALESTI,ZUBRE	OST	IST	Necunoscute
Hincesti	22.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	3:13:02 p.m.	0	7,50	7,50	608	33	641	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	3:20:52 p.m.	0	53,85	53,85	214	5	219	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	3:20:52 p.m.	0	71,13	71,13	42	4	46	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	3:20:52 p.m.	0	176,88	176,88	352	24	376	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	4:15:03 p.m.	0	231,73	231,73	214	5	219	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	6:16:15 p.m.	0	1,50	1,50	1239	66	1305	COCOCENI,HORJESTI,MING	OST	IST	Soc
Anenii Noi	22.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	3:19:42 p.m.	5	0,17	5,17	782	72	854	TROITA NOUA,CIOBANOVCA	OST	IST	Necunoscute
Hincesti	22.11.2024	PD1HN	4	4:22:04 p.m.	0	0,50	0,50	1547	143	1690	HINCESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	22.11.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	5:23:34 p.m.	0	2,85	2,85	522	30	552	PLOP-STIUBEI,CAUSENI,CIR	OST	IST	Necunoscute
Causeni	22.11.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	5:24:35 p.m.	0	2,83	2,83	594	33	627	CAUSENI,CIRNATENII,NOLC	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	22.11.2024	PDC25 MINELOR 35/6	14	5:38:58 p.m.	0	3,52	3,52	0	15	15	CIORESCU,CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	5:54:45 p.m.	0	0,33	0,33	1772	110	1882	MARIANCA DE JOS,ERMOC	OST	IST	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	5:56:35 p.m.	0	32,18	32,18	1772	110	1882	ERMOCLIA,POPEASCA,POP	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	6:30:36 p.m.	0	2,17	2,17	1772	110	1882	POPOVCA,MARIANCA DE JO	OST	IST	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	6:34:11 p.m.	0	29,43	29,43	0	4	4	POPEASCA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	6:34:11 p.m.	0	33,95	33,95	853	54	907	POPEASCA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:06:59 p.m.	0	1,15	1,15	0	4	4	POPEASCA,ERMOCLIA	OST	IST	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:08:32 p.m.	0	10,45	10,45	337	23	360	ERMOCLIA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:08:32 p.m.	0	20,33	20,33	516	35	551	POPEASCA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:19:22 p.m.	0	9,50	9,50	0	7	7	POPOVCA,POPEASCA,ERM	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:19:22 p.m.	0	188,63	188,63	337	16	353	POPEASCA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:29:16 p.m.	0	6,93	6,93	0	4	4	ERMOCLIA,POPEASCA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:29:16 p.m.	0	178,73	178,73	516	38	554	POPEASCA,POPOVCA	OST	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	22.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	10:21:06 p.m.	0	6,75	6,75	0	4	4	POPEASCA,ERMOCLIA	OST	AC	Defecte de constructie
Hincesti	22.11.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	6:40:36 p.m.	0	0,83	0,83	1947	122	2069	HINCESTI,STOLNICENI,LOG	OST	IST	Necunoscute
Criuleni	22.11.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	6:48:19 p.m.	0	1,72	1,72	696	50	746	DOLINNOE,HRUSOVA,BOSC	T	IST	Contacte
Orhei	22.11.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	8:10:37 p.m.	0	7,60	7,60	451	40	491	POHORNICENI,SELISTE,IVA	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	22.11.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	8:10:37 p.m.	0	41,02	41,02	1874	138	2012	MICLESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	22.11.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	8:10:37 p.m.	0	159,72	159,72	3	6	9	PERESECINA	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	22.11.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	10:48:40 p.m.	0	1,67	1,67	1874	138	2012	MICLESTI,STETCANI,POHO	OST	IST	Persoane neautorizate
Cahul	22.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	8:26:28 p.m.	0	5,83	5,83	0	15	15	ROSU CAHUL,CRIHANA VEC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	8:33:00 p.m.	0	83,00	83,00	0	2	2	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.11.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	9:46:19 p.m.	0	1,83	1,83	0	13	13	ROSU,CRIHANA VECH,CAH	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	22.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	9:50:19 p.m.	0	0,17	0,17	782	72	854	CIOBANOVCA,PUHACENI,T	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	23.11.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	13	1:24:05 a.m.	0	6,50	6,50	868	69	937	TELENESTI,MIHALASA,MIH	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	23.11.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	1:50:21 a.m.	0	0,50	0,50	1305	87	1392	GANASENI,PORUMBESTI,PU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	23.11.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	3:00:52 a.m.	0	0,52	0,52	4	36	40	COSTESTI,BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	23.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:02:11 a.m.	0	1,50	1,50	0	14	14	VOLINTIRI,STEFAN-VODA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	23.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4	11:27:34 a.m.	0	1,83	1,83	1403	94	1497	PORUMBREI,SAGAIDAC,GU	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	11:47:03 a.m.	0	0,12	0,12	274	41	315	CHISINAU,PUHOI,BACIOI,C	T	IST	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	11:47:22 a.m.	0	0,82	0,82	274	41	315	PUHOI,CHISINAU,BACIOI,C	T	IST	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	11:48:21 a.m.	0	42,48	42,48	0	11	11	PUHOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	11:48:21 a.m.	0	49,65	49,65	274	30	304	CODRU	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	12:30:57 p.m.	0	8,05	8,05	0	3	3	BACIOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	12:30:57 p.m.	0	239,05	239,05	0	8	8	BACIOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	23.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	4:29:20 p.m.	0	0,58	0,58	0	3	3	BACIOI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Cimislia	23.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	11:58:51 a.m.	0	1,10	1,10	136	6	142	SELEMET	T	IST	Persoane neautorizate
Cimislia	23.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	11:58:51 a.m.	0	41,18	41,18	86	15	101	MIHALOVCA,ZLOTI	T	AT	Persoane neautorizate
Cimislia	23.11.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	12:38:32 p.m.	0	1,50	1,50	136	6	142	SELEMET	T	IST	Persoane neautorizate
Cimislia	23.11.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	12:50:45 p.m.	0	0,33	0,33	648	49	697	GURA GALBENEI,LIPOVENI,	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:45:07 p.m.	0	0,17	0,17	898	88	986	ORHEI,PELIVAN,MITOC,SEL	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:45:27 p.m.	0	2,00	2,00	1330	111	1441	MOLOVATA, PELIVAN, CISM	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:47:57 p.m.	0	25,02	25,02	1330	111	1441	CISMEA, ORHEI, MOLOVATA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	3:13:18 p.m.	0	6,50	6,50	407	41	448	PELIVAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	3:13:18 p.m.	0	15,70	15,70	923	70	993	ORHEI, MOLOVATA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	3:20:08 p.m.	0	8,87	8,87	134	10	144	PELIVAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	3:20:08 p.m.	0	23,33	23,33	273	31	304	PELIVAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	7	3:15:38 p.m.	0	2,17	2,17	2618	105	2723	COJUSNA, TRUSENI	OST	IST	Necunoscute
Orhei	23.11.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	4:00:59 p.m.	0	105,03	105,03	273	31	304	PELIVAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	23.11.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	4:21:29 p.m.	0	1,17	1,17	695	51	746	ROSU, CAHUL	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	23.11.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	5:08:12 p.m.	0	0,63	0,63	589	49	638	TARTAU DE SALTIE, LOPAT	T	IST	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	5:34:30 p.m.	0	3,33	3,33	787	44	831	HORODCA, ULMU	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	5:38:10 p.m.	0	29,02	29,02	787	44	831	ULMU, HORODCA	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:07:41 p.m.	0	11,67	11,67	455	16	471	ULMU	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:07:41 p.m.	0	22,00	22,00	299	20	249	ULMU	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:07:41 p.m.	0	32,02	32,02	103	8	111	HORODCA	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:19:51 p.m.	0	9,83	9,83	455	16	471	ULMU	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:30:11 p.m.	0	9,52	9,52	684	35	719	ULMU, HORODCA	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:30:11 p.m.	0	14,52	14,52	0	1	1	HORODCA	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	6:39:52 p.m.	0	4,83	4,83	787	43	830	ULMU, HORODCA	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	7:11:22 p.m.	0	1,17	1,17	455	16	471	ULMU	OST	IST	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	7:11:22 p.m.	0	79,37	79,37	332	28	360	HORODCA, ULMU	OST	AT	Soc
Ialoveni	23.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	8:29:43 p.m.	0	1,02	1,02	455	16	471	ULMU	OST	IST	Soc
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	8:52:14 p.m.	0	0,17	0,17	1153	72	1225	CNEAZEVA, CEADIR, COLIB	OST	IST	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	8:52:48 p.m.	0	46,90	46,90	650	42	692	COLIBABOVCA, CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	9:39:58 p.m.	0	2,77	2,77	234	17	251	CEADIR	OST	IST	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	9:39:58 p.m.	0	49,03	49,03	416	25	441	CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	9:43:01 p.m.	0	45,25	45,25	234	17	251	CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	10:51:34 p.m.	0	49,10	49,10	650	42	692	COLIBABOVCA, CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	11:41:00 p.m.	0	12,00	12,00	4	2	6	CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	11:41:00 p.m.	0	17,00	17,00	99	11	110	CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	11:41:00 p.m.	0	22,00	22,00	131	2	133	CEADIR	OST	AC	Necunoscute
Leova	23.11.2024	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10	11:44:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	CEADIR	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:02:41 p.m.	0	0,03	0,03	1447	184	1631	DURLESTI, CHISINAU, DUMB	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:02:59 p.m.	0	0,03	0,03	2745	143	2888	CHISINAU, DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:05:07 p.m.	0	0,05	0,05	2377	285	2662	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:05:47 p.m.	0	0,02	0,02	4113	510	4623	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:06:24 p.m.	0	0,03	0,03	2140	247	2387	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:16:16 p.m.	0	13,42	13,42	862	75	937	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:16:16 p.m.	0	21,73	21,73	124	28	152	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	9:16:16 p.m.	0	26,73	26,73	254	38	292	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	23.11.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:19:15 p.m.	0	70,07	70,07	2054	119	2173	LOZOVA, STEJARENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	23.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	10:56:56 p.m.	0	65,85	65,85	2900	149	3049	HORODCA, DRAGUSENII NO	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	24.11.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	24/SECS-PT871-T01-0	11:44:00 a.m.	0	102,00	102,00	88	22	110	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Leova	24.11.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2/SECS-PT338LV-T01-4	2:30:00 p.m.	0	35,00	35,00	217	17	234	BOROGANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	25.11.2024	PDC102 HERES 35/10	18	9:46:44 a.m.	0	42,27	42,27	0	5	5	IALOVENI	T	AT	Escavari
Straseni	25.11.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	15	10:16:03 a.m.	0	39,53	39,53	0	2	2	COJUSNA	T	AC	Separator
Straseni	25.11.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	15	10:16:03 a.m.	0	45,37	45,37	0	8	8	COJUSNA	T	AC	Separator
Straseni	25.11.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	15	11:00:35 a.m.	0	0,83	0,83	7	37	44	COJUSNA, VATRA	T	IST	Separator
Cahul	25.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4/SECL5-SX730CH	11:17:00 a.m.	0	85,00	85,00	0	1	1	BURLACU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	25.11.2024	PDC242 CHRILOVCA 110/10/6	9/SECL5-SX206TR	11:11:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	BUDAI	C	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	25.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	11	2:15:28 p.m.	3	0,83	3,83	0	15	15	TINTARENI, ANENII NOI, ALB	OST	IST	Necunoscute
Anenii Noi	25.11.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	2:15:28 p.m.	3	0,67	3,67	1750	173	1923	RUSENI, CRETOAIA, ALBINIT	OST	IST	Necunoscute
Nisporeni	25.11.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	3:07:53 p.m.	0	0,52	0,52	564	39	603	ZBEROAI, BALAURESTI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Stefan-Voda	25.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	4:58:11 p.m.	0	3,55	3,55	649	49	698	ANTONESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	25.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	4:58:11 p.m.	0	59,52	59,52	230	14	244	ANTONESTI, OLANESTI, PUR	OST	AT	Persoane neautorizate
Cahul	25.11.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4/SECL5-SX730CH	6:16:00 p.m.	0	54,00	54,00	0	1	1	BURLACU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17/INTL5-ITC0045V	1:46:49 a.m.	0	88,57	88,57	744	55	799	TUDORA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	5:48:55 a.m.	0	0,50	0,50	1467	136	1603	IALOVENI,SURUCENI,DANCENI,SURUCENI	OST	IST	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	5:50:35 a.m.	0	41,52	41,52	1	36	37	DANCENI,SURUCENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	5:50:35 a.m.	0	58,68	58,68	0	5	5	SURUCENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	5:50:35 a.m.	0	59,00	59,00	1466	95	1561	SCORENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:32:56 a.m.	0	16,33	16,33	1	36	37	DANCENI,SURUCENI,IALOVENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:24:28 a.m.	0	74,85	74,85	1467	130	1597	IALOVENI,SOCITENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:24:28 a.m.	0	288,25	288,25	0	6	6	MALCOCI	OST	AT	Soc
Ialoveni	26.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	1:10:13 p.m.	0	2,50	2,50	1467	130	1597	DANCENI,NIMORENI,MALCOCI	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:07:28 a.m.	0	0,33	0,33	0	13	13	VOLINTIRI,STEFAN-VODA	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:08:18 a.m.	0	0,33	0,33	0	9	9	STEFAN VODA,STEFAN-VODA	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:08:48 a.m.	0	1,17	1,17	1534	264	1798	STEFAN-VODA,TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:10:28 a.m.	0	9,68	9,68	1079	171	1250	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:10:28 a.m.	0	10,55	10,55	455	93	548	TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:21:10 a.m.	0	8,77	8,77	455	69	524	TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:21:10 a.m.	0	13,40	13,40	0	24	24	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:30:04 a.m.	0	4,50	4,50	455	66	521	TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:30:04 a.m.	0	42,77	42,77	0	3	3	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:34:41 a.m.	0	15,05	15,05	0	12	12	TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:34:41 a.m.	0	38,15	38,15	455	78	533	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:49:49 a.m.	0	33,40	33,40	0	5	5	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:49:49 a.m.	0	34,18	34,18	0	7	7	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	10:11:19 a.m.	0	1,52	1,52	519	106	625	STEFAN-VODA,STEFAN VODA	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	10:23:20 a.m.	0	24,63	24,63	0	4	4	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	10:23:20 a.m.	0	49,28	49,28	0	1	1	TALMAZA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	10:48:05 a.m.	0	24,53	24,53	0	4	4	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:12:41 a.m.	0	11,93	11,93	0	3	3	TALMAZA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:12:41 a.m.	0	21,62	21,62	0	2	2	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:24:43 a.m.	0	9,58	9,58	0	1	1	TALMAZA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:24:43 a.m.	0	19,90	19,90	0	2	2	STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:34:24 a.m.	0	10,22	10,22	0	3	3	TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:44:45 a.m.	0	9,55	9,55	0	5	5	STEFAN-VODA,TALMAZA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	11:54:24 a.m.	0	7,23	7,23	0	5	5	TALMAZA,STEFAN-VODA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	12:01:45 p.m.	0	22,95	22,95	0	5	5	STEFAN-VODA,TALMAZA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	12:44:10 p.m.	0	202,02	202,02	0	5	5	STEFAN-VODA,TALMAZA	OST	AT	Soc
Hincesti	26.11.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	12:01:52 p.m.	0	0,50	0,50	1539	98	1637	BUJOR,BOGHICENI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	26.11.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	12:45:14 p.m.	0	2,53	2,53	1539	98	1637	BOGHICENI,BUJOR	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Stefan-Voda	26.11.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	4:27:16 p.m.	0	2,33	2,33	1197	56	1253	SLOBOZIA,RASCAIETII NOI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	26.11.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16/INTL5-ITC014HN	5:34:13 p.m.	0	65,60	65,60	0	4	4	FIRLADENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.11.2024	PDC44 VITIM 110/10	5/SECS-PT9629-T01-0	1:40:00 a.m.	0	16,00	16,00	163	4	167	GRATIESTI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Chisinau	27.11.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:11:17 a.m.	0	3,00	3,00	2530	122	2652	SINGERA	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	27.11.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTL5-ITC009NS	10:22:22 a.m.	0	1,02	1,02	1286	62	1348	BALANESTI,CIUTESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.11.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	69/SECS-PT1506-T01-0	1:13:00 p.m.	0	157,00	157,00	113	16	129	STAUENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	27.11.2024	PDC117 SAITI 35/10	5	2:04:29 p.m.	0	0,95	0,95	972	71	1043	SALCUTA	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cantemir	27.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	2:08:16 p.m.	0	1,83	1,83	540	24	564	TIGANCA	T	IST	Separator
Cantemir	27.11.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	2:10:22 p.m.	0	0,80	0,80	540	24	564	STOIANOVCA	T	IST	Separator
Stefan-Voda	27.11.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	13	3:07:26 p.m.	0	0,50	0,50	377	32	409	STEFAN-VODA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	27.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/SECS-PT50ST-T01-0	5:45:00 p.m.	0	8,00	8,00	170	2	172	PANASESTI	C	AC	Tensiune inalta
Hincesti	27.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1/INTL5-ITC007HN	10:16:48 p.m.	0	1,67	1,67	2106	93	2199	BOBEICA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Ialoveni	27.11.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	11:04:30 p.m.	0	0,50	0,50	1834	117	1951	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	19	12:53:25 a.m.	0	0,08	0,08	0	1	1	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	19	12:53:36 a.m.	0	0,08	0,08	0	4	4	BUBUIECI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	19	12:53:43 a.m.	0	0,08	0,08	679	42	721	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	19	12:56:44 a.m.	0	0,80	0,80	0	7	7	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	19	12:57:19 a.m.	0	0,17	0,17	764	32	796	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Chisinau	28.11.2024	PD91	14	1:00:17 a.m.	0	0,20	0,20	668	64	732	DOBROGEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	28.11.2024	PD91	14	1:01:13 a.m.	0	0,12	0,12	0	3	3	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PD91	14	1:02:56 a.m.	0	0,13	0,13	605	27	632	DOBROUJA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PD91	14	1:32:04 a.m.	0	0,23	0,23	205	14	219	DOBROUJA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PD91	14	1:32:27 a.m.	0	0,12	0,12	599	43	642	DOBROGEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PD91	14	1:33:34 a.m.	0	0,10	0,10	0	12	12	SINGERA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	15	1:28:49 a.m.	0	0,18	0,18	1273	94	1367	SANGERA,BIC,SINGERA,DO	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	15	1:33:52 a.m.	0	2180,77	2180,77	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	1:54:55 a.m.	0	4,88	4,88	274	40	314	PUHOI	T	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.11.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	1:54:55 a.m.	0	5,08	5,08	0	1	1	BACIOI	T	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	6:40:42 a.m.	0	0,08	0,08	3917	221	4138	MICLESTI	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	6:41:03 a.m.	0	0,87	0,87	3917	221	4138	MALAIESTII NOI	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	7:01:10 a.m.	0	0,08	0,08	3917	221	4138	DUBASARII VECHI,COSERNI	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	7:01:31 a.m.	0	0,68	0,68	3917	221	4138	COSERNITA,CORJOVA,MICL	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	7:10:22 a.m.	0	0,08	0,08	3917	221	4138	BALABANESTI,MALAIESTI,C	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	7:10:43 a.m.	0	1,30	1,30	1278	74	1352	BALABANESTI,MALAIESTI	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Criuleni	28.11.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	7:10:43 a.m.	0	1,57	1,57	2639	147	2786	COSERNITA,CORJOVA	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Chisinau	28.11.2024	PD92	5	10:47:27 a.m.	0	0,38	0,38	764	39	803	DELACAU,CHISINAU,SINGE	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD92	5	10:47:50 a.m.	0	0,70	0,70	764	39	803	FLORENI,CHISINAU,DELACA	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD92	5	10:48:32 a.m.	0	0,13	0,13	764	39	803	DELACAU,FLORENI,CHISINA	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD92	5	10:49:36 a.m.	0	0,15	0,15	205	14	219	DOBROGEA,SINGERA,DOBR	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD92	5	10:50:21 a.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD92	5	10:50:38 a.m.	0	33,42	33,42	0	1	1	SINGERA	T	AT	Manevre gresite a pers.consumat.
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	13	10:42:04 a.m.	0	0,93	0,93	679	42	721	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	11	10:44:26 a.m.	0	0,17	0,17	0	4	4	BUBUIECI,FLORENI	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	11	10:44:48 a.m.	0	0,12	0,12	0	1	1	FLORENI	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Anenii Noi	28.11.2024	PDC131 FLORENI 35/10	11	10:47:19 a.m.	0	0,13	0,13	969	61	1030	DOBROUJA,DOBROGEA,CHIS	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD91		10:47:43 a.m.	0	0,12	0,12	205	22	227	CHISINAU,SINGERA,DOBR	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD91		10:48:24 a.m.	0	0,13	0,13	205	22	227	DOBROGEA,DOBROUJA,CHIS	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Chisinau	28.11.2024	PD91		10:48:45 a.m.	0	0,10	0,10	205	22	227	DOBROGEA,SINGERA,DOBR	T	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Straseni	28.11.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10/IF5-PT341ST-IF454	2:22:35 p.m.	0	168,22	168,22	1	3	4	VARZARESTII NOI,BUCOVA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.11.2024	PDC102 HERES 35/10	18	2:19:28 p.m.	0	69,53	69,53	0	5	5	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.11.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6/SECS-PT281IU-SX1T	2:32:00 p.m.	0	478,00	478,00	153	7	160	IALOVENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	28.11.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4/IF5-PT234AN-IF338	5:20:00 p.m.	0	29,32	29,32	26	6	32	CIOBANOVCA,PUHACENIA	C	AC	Izolator
Chisinau	29.11.2024	PDC26 VIERU 110/10	10	7:25:53 a.m.	0	54,08	54,08	3318	524	3842	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.11.2024	PDC26 VIERU 110/10	10	7:25:53 a.m.	0	64,12	64,12	611	96	707	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.11.2024	PDC26 VIERU 110/10	2	8:23:42 a.m.	0	0,03	0,03	626	53	679	CHISINAU,CODRU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	29.11.2024	PDC26 VIERU 110/10	2	8:24:00 a.m.	0	24,78	24,78	1448	133	1581	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.11.2024	PDC26 VIERU 110/10	2	8:24:00 a.m.	0	46,00	46,00	961	101	1062	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.11.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	23	1:28:58 p.m.	0	0,13	0,13	0	1	1	SINGERA	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	29.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	1:41:50 p.m.	0	39,18	39,18	553	36	589	ULMU,VASIIENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	29.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	1:41:50 p.m.	0	200,70	200,70	901	41	942	VASIIENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	29.11.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	2:22:31 p.m.	0	43,68	43,68	553	36	589	VASIIENI,ULMU	OST	AT	Soc
Chisinau	29.11.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTL5-REC003	2:26:21 p.m.	0	0,33	0,33	453	20	473	TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	29.11.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	2:58:52 p.m.	28	0,33	28,33	316	37	353	POHORNICENI,ORHEI,PIAT	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	29.11.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	5:27:44 p.m.	0	1,50	1,50	1322	106	1428	VULCANESTI	OST	IST	Linie in cablu
Vulcanesti	29.11.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	5:27:44 p.m.	0	53,18	53,18	607	20	627	VULCANESTI	OST	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	29.11.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	6:19:45 p.m.	0	1,17	1,17	1322	106	1428	VULCANESTI	OST	IST	Linie in cablu
Chisinau	29.11.2024	PDC18 ALFA 110/10	43	6:10:38 p.m.	0	2,63	2,63	1447	184	1631	TRUSENI,DUMBRAVA,CHIS	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	29.11.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:26:50 p.m.	0	48,95	48,95	835	58	893	FLORICA,PLOP,COSCALIA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	29.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	14	11:36:41 p.m.	0	0,33	0,33	1491	96	1587	STEFAN-VODA,POPEASCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	29.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	11:37:21 p.m.	0	0,33	0,33	974	194	1168	STEFAN-VODA,STEFAN VO	OST	IST	Linie in cablu
Stefan-Voda	29.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	11:38:41 p.m.	0	30,52	30,52	519	113	632	STEFAN VODA,STEFAN VO	OST	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	29.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	11:38:41 p.m.	0	39,35	39,35	0	24	24	STEFAN-VODA	OST	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	29.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	11:38:41 p.m.	0	47,02	47,02	187	41	228	STEFAN-VODA	OST	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	29.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	11:38:41 p.m.	0	58,18	58,18	268	16	284	STEFAN-VODA	OST	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	30.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	12:09:52 a.m.	0	1,67	1,67	519	113	632	STEFAN-VODA,STEFAN VO	OST	IST	Linie in cablu

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Stefan-Voda	30.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	12:11:52 a.m.	0	6,17	6,17	519	113	632	STEFAN VODA,STEFAN-VODA	OST	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	30.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	12:18:52 a.m.	0	6,83	6,83	519	137	656	STEFAN VODA,STEFAN-VODA	OST	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	30.11.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	12:35:42 a.m.	0	1,17	1,17	1079	176	1255	TALMAZA,STEFAN-VODA,S	OST	IST	Linie in cablu
Chisinau	30.11.2024	PD92	9	2:41:13 a.m.	0	177,78	177,78	0	3	3	BIC.CHISINAU,SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:35:50 a.m.	0	0,83	0,83	2106	93	2199	BOBEICA,CUCIULENI,DRAG	OST	IST	Izolator
Hincesti	30.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:52:00 a.m.	0	555,70	555,70	0	5	5	CUCIULENI	C	AC	Izolator
Orhei	30.11.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	12:27:45 p.m.	4	0,17	4,17	2012	133	2145	SELISTE,ORHEI	OST	IST	Necunoscut
Ialoveni	30.11.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	3:20:18 p.m.	0	1,83	1,83	1466	136	1602	MALCOCI,SOCITENI,SURUC	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	30.11.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:56:42 p.m.	0	11,00	11,00	2106	88	2194	CUCIULENI,BOBEICA,DRAG	OST	AC	Izolator
Chisinau	02.12.2024	CET1	21	8:58:00 a.m.	0	114,00	114,00	0	1	1	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	9:59:15 a.m.	0	69,75	69,75	786	65	851	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	9:59:15 a.m.	0	70,75	70,75	238	25	263	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	9:59:15 a.m.	0	82,75	82,75	592	69	661	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	9:59:15 a.m.	0	95,75	95,75	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	9:59:15 a.m.	0	119,75	119,75	124	61	185	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Taraclia	02.12.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	9	11:26:25 a.m.	0	1,17	1,17	789	72	861	MUSAITU,CHIRILOVCA,BUD	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Vulcanesti	02.12.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	11:33:00 a.m.	0	107,00	107,00	0	1	1	ALEXANDRFIELD	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:30:06 p.m.	0	0,33	0,33	1406	97	1503	CHITCANII NOI,NEGURENI,CO	OST	IST	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:31:06 p.m.	0	0,33	0,33	589	59	648	NUCARENI,TINTARENI,NEG	OST	IST	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:32:06 p.m.	0	0,33	0,33	130	27	157	CODRU NOU,SARATENII VE	OST	IST	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:32:36 p.m.	0	1,17	1,17	686	77	763	ZAHAREUCA,CIOCILTENI,CC	OST	IST	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:32:36 p.m.	0	35,40	35,40	491	34	525	SARATENII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:33:56 p.m.	0	55,52	55,52	229	20	249	CODRU NOU	OST	AT	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:33:56 p.m.	0	57,85	57,85	457	57	514	CIOCILTENI,CLISOVA,SARAT	OST	AT	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:07:17 p.m.	0	1,00	1,00	130	27	157	CODRU NOU,MINDRA,RATI	OST	IST	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:29:47 p.m.	0	14,35	14,35	229	19	248	CODRU NOU	OST	AT	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:29:47 p.m.	0	23,22	23,22	0	1	1	SARATENII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:44:28 p.m.	0	113,03	113,03	229	19	248	CODRU NOU	OST	AT	Soc
Criuleni	02.12.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5	12:43:45 p.m.	0	2,03	2,03	1748	130	1878	OHRINCEA,OXENTEA	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	02.12.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5	12:43:45 p.m.	0	29,93	29,93	234	24	258	MARCAUTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	02.12.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	1:14:38 p.m.	0	0,13	0,13	1748	130	1878	MOLOVATA,OHRINCEA,BO	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	02.12.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	2:37:33 p.m.	0	0,23	0,23	510	51	561	FAURESTI,CIORESCU,GOIAN	T	IST	Conform OL din SGC
Taraclia	02.12.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	3:00:00 p.m.	0	65,00	65,00	95	11	106	OREHOVCA,SALCIA	C	AC	Siguranta fizibila
Chisinau	03.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	2	1:48:26 a.m.	0	0,13	0,13	5561	783	6344	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	4:57:08 a.m.	0	0,03	0,03	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	4:59:44 a.m.	0	0,02	0,02	2835	342	3177	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	5:00:10 a.m.	0	0,02	0,02	887	217	1104	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	5:00:33 a.m.	0	0,02	0,02	52	8	60	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	5:00:49 a.m.	0	0,02	0,02	1017	94	1111	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	5:01:29 a.m.	0	0,03	0,03	2183	367	2550	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	5:03:40 a.m.	0	0,02	0,02	1454	186	1640	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	03.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	67	5:18:54 a.m.	0	0,02	0,02	0	7	7	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	03.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	7:26:27 a.m.	5	0,33	5,33	7	45	52	COJUSNA,VATRA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	03.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	4	8:34:00 a.m.	0	2,00	2,00	765	124	889	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.12.2024	PD10	4	9:06:00 a.m.	0	2,00	2,00	1284	179	1463	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.12.2024	PD10	4	9:06:00 a.m.	0	2,00	2,00	1284	179	1463	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	03.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	9:20:57 a.m.	0	1,58	1,58	1177	92	1269	VORNICENI,SADOVA,LOZO	T	IST	Necunoscut
Chisinau	03.12.2024	PD10	4	9:06:00 a.m.	0	2,00	2,00	1284	179	1463	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	03.12.2024	PD101	14	10:11:52 a.m.	0	46,13	46,13	0	12	12	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	03.12.2024	PD53	15	10:11:52 a.m.	0	48,03	48,03	18	24	42	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PD53	15	10:11:52 a.m.	0	69,13	69,13	147	76	223	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4	11:27:31 a.m.	0	2,00	2,00	453	20	473	TRUSENI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	03.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	4	9:10:04 p.m.	0	22,13	22,13	1455	177	1632	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	4	9:10:04 p.m.	0	40,93	40,93	1090	93	1183	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	3:10:03 a.m.	0	12,95	12,95	1650	226	1876	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	3:10:03 a.m.	0	34,95	34,95	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	04.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	8:31:54 a.m.	13	1,00	14,00	316	37	353	ORHEI,POHORNICENI,PIATRA	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	04.12.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	10:17:25 a.m.	0	0,52	0,52	177	52	229	STRASENI,VATRA,COJUSNA	T	ÎST	Conturare la LEA
Chisinau	04.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	10:59:05 a.m.	0	10,27	10,27	717	43	760	CHISINAU,CODRU	T	AT	Escavari
Chisinau	04.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	11:09:31 a.m.	0	24,32	24,32	717	43	760	CODRU,CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	04.12.2024	PD92	9	11:50:09 a.m.	0	57,95	57,95	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.12.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	11:58:19 a.m.	0	0,87	0,87	177	38	215	STRASENI	T	ÎST	Conturare la LEA
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:12:57 p.m.	0	0,67	0,67	1534	364	1898	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:13:57 p.m.	0	0,52	0,52	917	59	976	BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA,	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:14:38 p.m.	0	0,33	0,33	353	51	404	VALEA PERJEI,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:15:18 p.m.	0	0,33	0,33	0	6	6	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:15:48 p.m.	0	0,83	0,83	489	36	525	CEADIR-LUNGA,GAIDAR	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:18:28 p.m.	0	14,00	14,00	210	16	226	CEADIR-LUNGA,GAIDAR	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:18:28 p.m.	0	24,33	24,33	279	20	299	GAIDAR	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:33:28 p.m.	0	19,50	19,50	0	4	4	GAIDAR,CEADIR-LUNGA	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:33:28 p.m.	0	28,53	28,53	210	12	222	GAIDAR	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:41:48 p.m.	0	1,00	1,00	620	57	677	CEADIR-LUNGA,TOMAI,GAIDAR	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:53:08 p.m.	0	7,33	7,33	0	2	2	GAIDAR,CEADIR-LUNGA	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:53:08 p.m.	0	26,87	26,87	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	12:53:08 p.m.	0	95,87	95,87	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	1:18:09 p.m.	0	0,83	0,83	210	14	224	CEADIR-LUNGA,GAIDAR	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	1:41:09 p.m.	0	0,67	0,67	210	15	225	GAIDAR,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	1:42:00 p.m.	0	46,00	46,00	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	04.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	2:22:20 p.m.	0	0,67	0,67	210	14	224	CEADIR-LUNGA,GAIDAR	OST	ÎST	Soc
Criuleni	04.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	3:10:00 p.m.	0	7,00	7,00	0	1	1	CRIULENI	C	AT	Escavari
Calarasi	04.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	4:02:02 p.m.	0	1,15	1,15	962	48	1010	NISCANI,PITUSCA,PAULESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cimislia	04.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:41:20 p.m.	3	0,48	3,48	0	2	2	CIUCUR MINGIR,TOPALAC	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	04.12.2024	PD20R	19	8:45:00 p.m.	0	30,00	30,00	24	6	30	ORHEI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	10	2:00:01 a.m.	0	0,02	0,02	733	116	849	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	10	2:01:18 a.m.	0	0,02	0,02	1989	298	2287	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	10	2:01:33 a.m.	0	0,02	0,02	3684	485	4169	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	17	2:02:02 a.m.	0	0,02	0,02	637	74	711	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	17	2:02:59 a.m.	0	32,65	32,65	568	65	633	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	17	2:02:59 a.m.	0	48,02	48,02	69	7	76	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.12.2024	PDC10 RISCANI 110/10/6	17	2:02:59 a.m.	0	105,02	105,02	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	05.12.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	2:10:22 a.m.	0	0,68	0,68	1195	72	1267	BOROGANI,MESENI,COCIULIA	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Leova	05.12.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	2:11:33 a.m.	0	0,50	0,50	394	28	422	TIGHECI,PLESENI,CUROPORANI	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Leova	05.12.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	2:12:23 a.m.	0	31,50	31,50	1195	72	1267	COCIULIA,BOROGANI,MESENI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Leova	05.12.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	2:12:33 a.m.	0	31,00	31,00	394	28	422	PLESENI,CUROPORANI,TIGHECI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Chisinau	05.12.2024	PD28	17	6:32:00 a.m.	0	3,00	3,00	3134	355	3489	CHISINAU	C	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	05.12.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	10:39:11 a.m.	0	0,52	0,52	1513	68	1581	COJUSNA,STRASENI,SCORENI	T	ÎST	Necunoscute cu RA reusita
Anenii Noi	05.12.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	11:42:23 a.m.	0	1,25	1,25	481	46	527	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	05.12.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	12:05:44 p.m.	0	0,32	0,32	1363	80	1443	TALMAZA	T	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	05.12.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	12:06:14 p.m.	0	0,13	0,13	736	50	786	GRADINITA,TALMAZA,LEUNTI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	4	12:27:05 p.m.	0	0,10	0,10	677	67	744	CRIULENI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	4	12:27:11 p.m.	0	5,42	5,42	677	67	744	CRIULENI	T	AC	Necunoscute
Chisinau	05.12.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	2:08:00 p.m.	0	67,00	67,00	119	15	134	STAUCENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	05.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	2:47:06 p.m.	0	1,33	1,33	7	45	52	COJUSNA,VATRA	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	05.12.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	5:34:01 p.m.	0	4,95	4,95	178	52	230	STRASENI,COJUSNA,VATRA	T	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	05.12.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	4:46:00 p.m.	0	59,00	59,00	277	9	286	SADACLAIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	05.12.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	6:32:38 p.m.	0	3,27	3,27	838	59	897	LEUSENI,CRASNASENI,BUDISTI	T	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	12:38:00 a.m.	0	29,00	29,00	0	7	7	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:19:08 a.m.	0	0,02	0,02	0	28	28	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:21:43 a.m.	0	0,02	0,02	2234	327	2561	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:22:03 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:22:30 a.m.	0	0,02	0,02	0	4	4	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:23:03 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:23:16 a.m.	0	0,02	0,02	49	23	72	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	4:23:50 a.m.	0	0,03	0,03	217	82	299	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	4:24:12 a.m.	0	25,17	25,17	596	59	655	CHISINAU	T	AC	
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	4:24:12 a.m.	0	33,80	33,80	151	31	182	CHISINAU	T	AC	Linie în cablu
Chisinau	06.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	4:24:12 a.m.	0	41,80	41,80	402	37	439	CHISINAU	T	AC	Linie în cablu
Orhei	06.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	9:05:06 a.m.	0	2,67	2,67	316	37	353	ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	06.12.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	10:33:57 a.m.	0	33,02	33,02	181	27	208	GALESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	06.12.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	12:55:33 p.m.	0	0,50	0,50	1066	107	1173	TODIRESTI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	06.12.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	12:57:29 p.m.	0	0,17	0,17	1066	107	1173	CHETROSU	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	06.12.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:14:06 p.m.	0	22,25	22,25	875	93	968	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	06.12.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:14:06 p.m.	0	43,90	43,90	159	5	164	TODIRESTI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	06.12.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:14:06 p.m.	0	165,90	165,90	32	9	41	CHETROSU	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	1:01:10 p.m.	0	1,00	1,00	782	69	851	CIOBANOVCA	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	06.12.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	2:59:55 p.m.	0	80,45	80,45	178	11	189	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	06.12.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	2:59:55 p.m.	0	113,08	113,08	372	31	403	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	06.12.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	2:59:55 p.m.	0	158,08	158,08	0	5	5	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	06.12.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	2:59:55 p.m.	0	210,08	210,08	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	06.12.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	3:06:16 p.m.	0	0,88	0,88	178	11	189	CHISINAU	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	3:02:42 p.m.	0	2,33	2,33	782	69	851	BALMAZ	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	3:05:42 p.m.	0	55,72	55,72	782	69	851	MIRNOE	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	4:35:12 p.m.	0	6,87	6,87	782	69	851	BATIC	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	06.12.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	4:52:54 p.m.	0	0,43	0,43	287	29	316	CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	5:27:25 p.m.	4	0,00	4,00	782	69	851	ANENII NOI	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	5:27:25 p.m.	4	0,00	4,00	292	39	331	SOCOLENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	06.12.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	25	6:03:46 p.m.	0	62,23	62,23	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	8:13:28 p.m.	0	0,33	0,33	782	69	851	NICOLAEVCA	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	06.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	8:14:58 p.m.	0	0,33	0,33	1750	178	1928	CRETOAIA,MERENI	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	07.12.2024	PD101	13	2:07:36 a.m.	0	42,38	42,38	133	23	156	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	07.12.2024	PD101	13	2:07:36 a.m.	0	43,40	43,40	86	8	94	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	07.12.2024	PD101	13	2:07:36 a.m.	0	44,40	44,40	918	148	1066	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	07.12.2024	PD101	11	2:07:38 a.m.	0	75,90	75,90	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie în cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	2:07:39 a.m.	0	22,35	22,35	78	28	106	CHISINAU	T	AC	Linie în cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	2:07:39 a.m.	0	57,35	57,35	431	79	510	CHISINAU	T	AC	Linie în cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	2:07:39 a.m.	0	61,35	61,35	834	143	977	CHISINAU	T	AC	Linie în cablu
Chisinau	07.12.2024	PD101	12	3:23:12 a.m.	0	0,33	0,33	0	10	10	CHISINAU	T	ÎST	Linie în cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	4:15:26 a.m.	0	2,67	2,67	124	35	159	MILESTII MICI	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	07.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	4:18:16 a.m.	0	85,87	85,87	124	35	159	COSTESTI	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Nisporeni	07.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	5:10:17 a.m.	0	1,33	1,33	709	76	785	ODAEA	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	07.12.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	6	7:23:29 a.m.	0	1,35	1,35	2413	117	2530	TANATARI	OST	ÎST	Alte defecte în re. de transport
Anenii Noi	07.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	7:37:20 a.m.	0	1,00	1,00	786	51	837	BERIOZCHI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	07.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	7:37:30 a.m.	0	1,17	1,17	782	69	851	MIRNOE	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Chisinau	07.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	9:10:51 a.m.	0	0,17	0,17	1338	150	1488	PASCANI	T	ÎST	Necunoscute cu RA reusita
Criuleni	07.12.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/SECS-PT817CR-T001	9:18:00 a.m.	0	52,00	52,00	169	5	174	MOLOVATA	C	AC	Contacte
Criuleni	07.12.2024	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8	9:42:47 a.m.	0	0,45	0,45	1277	74	1351	MALATESTI	T	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	07.12.2024	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8	9:42:47 a.m.	0	73,38	73,38	1461	77	1538	DUBASARI VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	07.12.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	9:48:03 a.m.	0	0,12	0,12	1509	102	1611	MAGDADESTI	T	ÎST	Necunoscute cu RA reusita
Vulcanesti	07.12.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20	12:16:55 p.m.	0	1,83	1,83	807	51	858	VULCANESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	07.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	12:43:36 p.m.	0	1,12	1,12	855	45	900	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	07.12.2024	PD1HN	4	12:56:02 p.m.	0	0,52	0,52	1545	142	1687	HINCESTI	T	ÎST	Necunoscute cu RA reusita
Criuleni	07.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/SEC6-PT224CR-T01	1:50:00 p.m.	0	59,00	59,00	30	3	33	ZAIcana	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	07.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	13	2:24:36 p.m.	0	1,43	1,43	828	84	912	BRAILA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	07.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:30:58 p.m.	0	0,52	0,52	1305	87	1392	CANTEMIR	T	ÎST	Necunoscute cu RA reusita
Vulcanesti	07.12.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	2:38:07 p.m.	0	1,83	1,83	0	15	15	VULCANESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cantemir	07.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	3:03:32 p.m.	0	1,28	1,28	1175	123	1298	CANIA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	07.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:03:32 p.m.	0	1,48	1,48	1305	87	1392	CANTEMIR	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	07.12.2024	PDC130 MERENI 35/10	4/INTL5-REC004AN	4:41:10 p.m.	0	0,78	0,78	1056	82	1138	CRETOAIA	T	ÎST	Siguranta fuzibila

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	4:42:59 p.m.	0	2,33	2,33	836	65	901	COTIHANA	OST	ÎST	Necunoscut
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	4:47:19 p.m.	0	0,83	0,83	836	65	901	ROSU	OST	ÎST	Necunoscut
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	4:44:59 p.m.	0	379,45	379,45	511	41	552	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:05:46 p.m.	0	0,17	0,17	511	41	552	ANDRUSUL DE SUS	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:06:26 p.m.	0	28,68	28,68	511	41	552	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:36:07 p.m.	0	5,33	5,33	511	41	552	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:48:27 p.m.	0	23,33	23,33	511	40	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:48:27 p.m.	0	850,55	850,55	0	1	1	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	1:57:22 p.m.	0	1,17	1,17	511	40	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	07.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	5	4:46:42 p.m.	0	0,55	0,55	1170	81	1251	STRAISTENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	4:47:49 p.m.	0	0,68	0,68	623	36	659	ZIRNESTI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	4:49:00 p.m.	0	15,67	15,67	394	20	414	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	4:49:00 p.m.	0	121,00	121,00	229	16	245	ZIRNESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	5:05:00 p.m.	0	10,83	10,83	394	20	414	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	5:16:40 p.m.	0	1,67	1,67	394	20	414	ANDRUSUL DE JOS	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	5:21:40 p.m.	0	21,67	21,67	394	20	414	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	5:43:40 p.m.	0	1,35	1,35	394	20	414	ANDRUSUL DE JOS	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	5:46:41 p.m.	0	41,00	41,00	394	20	414	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	6:30:00 p.m.	0	483,33	483,33	0	2	2	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	6:49:02 p.m.	0	0,67	0,67	394	18	412	ANDRUSUL DE JOS	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	6:57:32 p.m.	0	0,17	0,17	623	34	657	ZIRNESTI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	6:59:02 p.m.	0	1,33	1,33	623	34	657	ZIRNESTI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:47:43 p.m.	0	1,00	1,00	623	34	657	ZIRNESTI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:49:23 p.m.	0	23,67	23,67	394	18	412	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:49:23 p.m.	0	32,17	32,17	229	16	245	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:15:53 p.m.	0	5,67	5,67	394	18	412	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:39:54 p.m.	0	5,83	5,83	602	32	634	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:39:54 p.m.	0	90,18	90,18	21	2	23	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:46:54 p.m.	0	4,33	4,33	602	32	634	ZIRNESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:52:44 p.m.	0	77,35	77,35	602	32	634	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	2:08:20 a.m.	0	25,00	25,00	623	34	657	ZIRNESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	5:06:53 p.m.	0	59,67	59,67	2036	223	2259	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	5:06:53 p.m.	0	121,12	121,12	900	108	1008	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	5:06:53 p.m.	0	151,12	151,12	322	37	359	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	55	5:07:23 p.m.	0	32,82	32,82	2214	371	2585	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	55	5:07:23 p.m.	0	54,62	54,62	127	37	164	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	55	5:07:23 p.m.	0	90,62	90,62	190	25	215	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	55	5:07:23 p.m.	0	119,62	119,62	114	17	131	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	07.12.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	10	5:32:10 p.m.	0	2,33	2,33	190	23	213	BOBEICA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4/SEC6-PT645CR-T001	7:30:00 p.m.	0	35,00	35,00	151	4	155	BOSCANA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	07.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	10:58:36 p.m.	0	0,17	0,17	297	43	340	CIMISLIA -PERIFERIE	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	07.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	10:58:56 p.m.	0	0,17	0,17	677	28	705	CIMISLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	07.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	10:59:36 p.m.	0	0,17	0,17	1421	94	1515	CIMISLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	07.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	5	11:00:06 p.m.	0	0,83	0,83	19	4	23	CIMISLIA	OST	ÎST	Intrerupator
Cimislia	07.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	5	11:01:16 p.m.	0	77,87	77,87	19	4	23	CIMISLIA	OST	AC	Intrerupator
Vulcanesti	07.12.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6/SEC5-PT515VL-T01-	10:55:00 p.m.	0	35,00	35,00	231	5	236	COLIBASI	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	08.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25/INTL5-REC004CI	12:34:00 a.m.	0	22,00	22,00	0	2	2	CIUGUR MINGIR	OST	AC	Necunoscut
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23/SECL5-SX226CH	12:50:00 a.m.	0	61,15	61,15	138	15	153	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23/SECL5-SX226CH	1:45:29 a.m.	0	5,67	5,67	373	25	398	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.12.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	1:25:39 a.m.	0	0,17	0,17	608	33	641	MINGIR	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	3:38:31 a.m.	0	0,17	0,17	511	40	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	ÎST	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	3:39:01 a.m.	0	40,35	40,35	511	40	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Stefan-Voda	08.12.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	13	4:03:10 a.m.	0	0,52	0,52	377	32	409	STEFANESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:02:13 a.m.	0	0,17	0,17	511	40	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	ÎST	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:03:23 a.m.	0	20,17	20,17	511	40	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:35:33 a.m.	0	2,67	2,67	392	25	417	ANDRUSUL DE SUS	OST	ÎST	Accidente rutiere

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:35:33 a.m.	0	16,50	16,50	0	2	2	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:38:53 a.m.	0	13,17	13,17	392	24	416	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:38:53 a.m.	0	40,85	40,85	0	1	1	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:52:24 a.m.	0	27,33	27,33	511	38	549	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	5:52:24 a.m.	0	473,97	473,97	0	1	1	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	6:20:04 a.m.	0	446,30	446,30	511	39	550	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	5:25:53 a.m.	0	54,97	54,97	189	5	194	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	5:25:53 a.m.	0	57,88	57,88	141	2	143	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	5:25:53 a.m.	0	359,88	359,88	71	2	73	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	6:20:51 a.m.	0	3,12	3,12	1545	142	1687	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	7:21:45 a.m.	0	2,00	2,00	281	5	286	HINCESTI	OST	IST	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	7:35:25 a.m.	0	2,50	2,50	281	5	286	HINCESTI	OST	IST	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	8:32:06 a.m.	0	173,67	173,67	281	5	286	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	5:25:53 a.m.	0	1,50	1,50	39	0	39	HINCESTI	OST	IST	Necunoscute
Calarasi	08.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	6:28:00 a.m.	0	17,90	17,90	1423	67	1490	PAULESTI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	08.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	6:46:00 a.m.	0	0,07	0,07	1423	67	1490	NISCANI,PITUSCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	7:36:25 a.m.	0	0,33	0,33	1076	87	1163	LAPUSNA	OST	IST	Necunoscute
Hincesti	08.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	7:36:25 a.m.	0	0,67	0,67	1417	95	1512	BUTENI	OST	IST	Necunoscute
Orhei	08.12.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23/INTLS-RECO02OR	8:23:46 a.m.	0	16,33	16,33	1023	84	1107	ORHEI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	08.12.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23/INTLS-RECO02OR	8:24:06 a.m.	0	16,00	16,00	985	49	1034	ORHEI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	08.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:50:28 a.m.	0	35,67	35,67	787	51	838	ANENII NOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	08.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	10:48:25 a.m.	0	0,52	0,52	1725	140	1865	VULCANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	08.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	10:48:26 a.m.	0	0,50	0,50	1207	79	1286	BASARABEASCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	08.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	10:51:40 a.m.	0	0,50	0,50	1725	140	1865	CHISLITA-PRUT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	08.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	10:51:41 a.m.	0	0,50	0,50	1207	79	1286	BASARABEASCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	08.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	11:12:19 a.m.	0	2,17	2,17	1750	178	1928	ANENII NOI	OST	IST	Necunoscute
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	11:22:09 a.m.	0	286,25	286,25	17	3	20	ROSU	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	11:22:09 a.m.	0	287,85	287,85	0	4	4	ROSU	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	08.12.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	11:30:14 a.m.	0	0,50	0,50	1104	67	1171	MIRZACI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	08.12.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	11:30:14 a.m.	0	0,50	0,50	141	19	160	VISCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	08.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	11:52:36 a.m.	0	51,23	51,23	475	31	506	MIRESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	08.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24/SECL5-SX23CI	12:42:00 p.m.	0	53,00	53,00	127	8	135	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Izolator
Calarasi	08.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:56:02 p.m.	4	0,00	4,00	977	228	1205	CALARASI	OST	IST	Necunoscute
Calarasi	08.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	2:20:23 p.m.	0	22,00	22,00	977	228	1205	CALARASI	OST	AC	Conturare la PT
Calarasi	08.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	3:02:03 p.m.	0	10,17	10,17	977	228	1205	CALARASI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19	3:35:47 p.m.	0	0,50	0,50	524	41	565	CIRNATENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	08.12.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/IF5-PT158NS-IF514-	3:43:00 p.m.	0	1,00	1,00	917	38	955	BUGEAC	C	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	08.12.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/IF5-PT158NS-IF514-	3:43:00 p.m.	0	41,00	41,00	43	5	48	MILESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	08.12.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	3	3:51:23 p.m.	0	2,87	2,87	0	2	2	JAVGUR	T	IST	Separator
Cimislia	08.12.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	3	3:51:23 p.m.	0	33,85	33,85	133	7	140	JAVGUR	T	AC	Separator
Cimislia	08.12.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	3	4:24:33 p.m.	0	0,68	0,68	0	2	2	JAVGUR	T	IST	Separator
Cahul	08.12.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	4:11:25 p.m.	3	0,50	3,50	1591	107	1698	CAHUL	OST	IST	Necunoscute
Cahul	08.12.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	29	4:14:25 p.m.	0	115,37	115,37	0	1	1	CAHUL	OST	AC	Defecte de constructie
Cahul	08.12.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	29	4:14:25 p.m.	0	137,58	137,58	190	11	201	COTIHANA	OST	AC	Defecte de constructie
Cahul	08.12.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	29	4:14:25 p.m.	0	210,58	210,58	218	10	228	COTIHANA	OST	AC	Defecte de constructie
Cahul	08.12.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	29	6:10:07 p.m.	0	3,50	3,50	0	1	1	CAHUL	OST	AC	Defecte de constructie
Cahul	08.12.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	29	7:43:58 p.m.	0	0,83	0,83	190	12	202	COTIHANA	OST	IST	Defecte de constructie
Taraclia	08.12.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	6:31:07 p.m.	0	0,83	0,83	0	6	6	TARACLIA	OST	IST	Soc
Taraclia	08.12.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	6:31:57 p.m.	0	79,18	79,18	528	37	565	OREHOVCA,NOVOSIOLOVCA	OST	AT	Soc
Taraclia	08.12.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	7:51:18 p.m.	0	6,18	6,18	433	26	459	NOVOSIOLOVCA	OST	AT	Soc
Taraclia	08.12.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	7:51:18 p.m.	0	99,95	99,95	95	11	106	SALCIA	OST	AT	Soc
Cahul	08.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23/SECS-PT227CH-TO	6:30:00 p.m.	0	28,00	28,00	91	3	94	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:10:07 p.m.	0	1,35	1,35	982	89	1071	CAINARI	T	IST	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:11:28 p.m.	0	53,07	53,07	982	89	1071	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:04:33 p.m.	0	27,07	27,07	519	49	568	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:04:33 p.m.	0	41,15	41,15	463	39	502	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:04:33 p.m.	0	49,73	49,73	0	1	1	CHIRCAIESTII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:33:34 p.m.	0	12,13	12,13	519	49	568	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:45:42 p.m.	0	8,58	8,58	982	87	1069	CHIRCAIESTII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:45:42 p.m.	0	29,30	29,30	0	1	1	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:54:17 p.m.	0	15,23	15,23	838	71	909	CHIRCAIESTII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:54:17 p.m.	0	20,40	20,40	144	17	161	CHIRCAIESTII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:09:32 p.m.	0	5,15	5,15	838	71	909	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:15:00 p.m.	0	225,00	225,00	68	2	70	CHIRCAIESTII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	08.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	10:36:31 p.m.	0	0,83	0,83	1284	80	1364	CIUFLESTI	OST	IST	Soc
Causeni	08.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	10:37:31 p.m.	0	22,68	22,68	1284	80	1364	CIUFLESTI	OST	AT	Soc
Causeni	08.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	11:02:52 p.m.	0	127,87	127,87	335	9	344	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	08.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	11:02:52 p.m.	0	318,60	318,60	949	71	1020	SURCHICENI	OST	AT	Soc
Causeni	09.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	12:42:04 a.m.	0	28,67	28,67	244	16	260	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	09.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	1:11:14 a.m.	0	66,35	66,35	579	25	604	TARACLIA	OST	AT	Soc
Causeni	09.12.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	4:19:58 a.m.	0	1,50	1,50	579	25	604	BAIMACLIA	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	09.12.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	13	12:29:02 a.m.	0	1,43	1,43	377	32	409	STEFANESTI	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	09.12.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	13	12:32:23 a.m.	0	12,15	12,15	377	32	409	STEFAN-VODA	T	AC	Necunoscut
Causeni	09.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3/SECS-PT593CS-T01-4	10:57:00 a.m.	0	436,00	436,00	68	2	70	CHIRCAIESTII NOI	C	AC	Alte defecte in red MT
Causeni	09.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3/SECS-PT593CS-T01-4	3:19:27 p.m.	0	0,73	0,73	519	49	568	CAINARI	C	IST	Alte defecte in red MT
Causeni	09.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3/SECS-PT593CS-T01-4	3:19:27 p.m.	0	150,92	150,92	395	38	433	CHIRCAIESTII NOI	C	AC	Alte defecte in red MT
Causeni	09.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3/SECS-PT593CS-T01-4	5:49:52 p.m.	0	0,50	0,50	519	49	568	CAINARI	C	IST	Alte defecte in red MT
Anenii Noi	09.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	11:34:05 a.m.	0	2,83	2,83	798	56	854	HIROVATUL NOU	OST	IST	Necunoscut
Cantemir	09.12.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	3	12:05:06 p.m.	0	0,33	0,33	811	66	877	TARLAUL	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	09.12.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	12:05:06 p.m.	3	0,50	3,50	433	38	471	DOINA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:20:04 p.m.	0	29,13	29,13	1713	205	1918	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:20:04 p.m.	0	60,08	60,08	369	23	392	CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:20:04 p.m.	0	342,70	342,70	39	5	44	CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:49:24 p.m.	0	5,27	5,27	1713	205	1918	GOIANUL NOU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:54:47 p.m.	0	19,85	19,85	1185	140	1325	CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:54:47 p.m.	0	25,37	25,37	138	11	149	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:54:47 p.m.	0	112,05	112,05	105	25	130	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:54:47 p.m.	0	126,22	126,22	210	17	227	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	1:54:47 p.m.	0	141,22	141,22	75	12	87	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	2:15:37 p.m.	0	4,53	4,53	1185	140	1325	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:35:57 p.m.	0	0,45	0,45	1494	162	1656	CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:35:57 p.m.	0	206,82	206,82	198	12	210	CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:45:39 p.m.	0	0,45	0,45	459	37	496	CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	7:01:58 p.m.	0	0,80	0,80	1704	179	1883	CRICOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	09.12.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	2:04:50 p.m.	0	0,52	0,52	666	59	725	ROSITA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	09.12.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	9	2:04:50 p.m.	0	0,52	0,52	517	42	559	SVETLOE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	2:24:08 p.m.	5	0,00	5,00	3013	213	3226	DUBOVCA	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	2:24:08 p.m.	6	0,17	6,17	1417	95	1512	BUTENI	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	09.12.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	2:24:43 p.m.	0	0,52	0,52	666	59	725	ROSITA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	09.12.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	1	2:24:44 p.m.	0	0,50	0,50	276	27	303	SVETLII	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	09.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	10	2:57:59 p.m.	0	2,33	2,33	84	21	105	CHISTELNITA	OST	IST	Necunoscut
Telenesti	09.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	2:57:59 p.m.	0	1,83	1,83	686	74	760	ZAHAREUCA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	09.12.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	43	3:15:44 p.m.	0	72,27	72,27	126	55	181	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	09.12.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	3:19:49 p.m.	0	2,00	2,00	1083	74	1157	ANTONESTI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PD1HN	7	3:24:19 p.m.	0	0,52	0,52	1840	128	1968	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	3:24:29 p.m.	6	0,85	6,85	626	50	676	LOGANESTI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	3:24:29 p.m.	6	0,18	6,18	3013	213	3226	SARATA GALBENA	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	3:24:29 p.m.	6	0,35	6,35	1417	95	1512	BUTENI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	16	2:37:02 p.m.	0	115,58	115,58	1848	110	1958	CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	16	4:32:41 p.m.	0	36,15	36,15	747	57	804	SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	16	4:32:41 p.m.	0	45,95	45,95	1101	53	1154	CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	16	4:44:16 p.m.	0	2,37	2,37	475	31	506	MIRESTI	T	IST	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	09.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	16	5:17:36 p.m.	0	1,03	1,03	747	57	804	SARATA GALBENA	T	IST	Soc
Hincesti	09.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	16	5:19:18 p.m.	0	1,53	1,53	1848	110	1958	CARACUI	T	IST	Soc
Cantemir	09.12.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	3:50:20 p.m.	0	52,35	52,35	608	41	649	ACUI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:58:16 p.m.	0	2,87	2,87	855	45	900	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:01:15 p.m.	0	0,52	0,52	855	45	900	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	3:58:30 p.m.	0	1,50	1,50	220	18	238	HUIDIENI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	09.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	4:01:30 p.m.	0	2,17	2,17	220	18	238	HUIDIENI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	09.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	4:05:50 p.m.	3	1,83	4,83	220	18	238	HUIDIENI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:58:55 p.m.	0	0,52	0,52	334	9	343	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	4:15:29 p.m.	0	2,55	2,55	334	9	343	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	4:19:52 p.m.	0	0,52	0,52	334	9	343	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	3:58:55 p.m.	0	0,52	0,52	487	33	520	BEREZLOGI	T	IST	Izolator
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:05:00 p.m.	0	0,30	0,30	855	45	900	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:05:36 p.m.	0	0,50	0,50	855	45	900	PIATRA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:14:18 p.m.	0	0,52	0,52	855	45	900	JELOBOC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	7	4:05:50 p.m.	0	102,87	102,87	569	26	595	ORHEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	4:14:18 p.m.	0	0,50	0,50	487	33	520	BEREZLOGI	T	IST	Izolator
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	4:15:27 p.m.	0	2,87	2,87	487	33	520	BEREZLOGI	T	IST	Izolator
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	4:19:52 p.m.	0	0,52	0,52	487	33	520	BEREZLOGI	T	IST	Izolator
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	4:20:23 p.m.	0	1,05	1,05	487	33	520	BEREZLOGI	T	IST	Izolator
Orhei	09.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	4:22:05 p.m.	0	74,73	74,73	487	33	520	BEREZLOGI	T	AC	Izolator
Vulcanesti	09.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/SECS-PT418VL-T001	4:16:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	1	1	VALENI	C	AC	Izolator
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	13	4:42:05 p.m.	0	56,22	56,22	828	84	912	BRAILA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	13	5:38:20 p.m.	0	0,03	0,03	828	84	912	BRAILA	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	09.12.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	5:03:31 p.m.	0	1,67	1,67	476	28	504	CHILISOAIA	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	5:13:22 p.m.	0	0,33	0,33	1552	86	1638	VALEA NIRNOVEI	OST	IST	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	5:15:35 p.m.	0	8,15	8,15	1552	86	1638	VALEA NIRNOVEI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	5:24:07 p.m.	0	47,42	47,42	1552	86	1638	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	6:11:39 p.m.	0	21,98	21,98	1136	66	1202	VALEA NIRNOVEI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	6:11:39 p.m.	0	30,03	30,03	416	20	436	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	6:33:47 p.m.	0	7,90	7,90	717	41	758	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	6:33:47 p.m.	0	30,42	30,42	272	13	285	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	6:33:47 p.m.	0	206,22	206,22	147	12	159	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:03:41 p.m.	0	0,52	0,52	1133	61	1194	CIUTESTI	OST	IST	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:04:40 p.m.	0	0,50	0,50	1133	61	1194	BALANESTI	OST	IST	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:04:40 p.m.	0	14,45	14,45	127	10	137	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:04:40 p.m.	0	26,10	26,10	145	3	148	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:07:26 p.m.	0	11,68	11,68	1133	61	1194	VALEA NIRNOVEI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:19:23 p.m.	0	11,38	11,38	1216	63	1279	PARUCENI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:19:23 p.m.	0	21,80	21,80	44	8	52	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:31:39 p.m.	0	9,53	9,53	1361	66	1427	VALEA NIRNOVEI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:49:07 p.m.	0	8,98	8,98	1405	74	1479	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	8:22:35 p.m.	0	6,25	6,25	1133	61	1194	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	8:22:35 p.m.	0	97,42	97,42	272	13	285	BALANESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	09.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/INTLS-REC007NS	5:13:22 p.m.	0	0,33	0,33	1009	73	1082	VARZARESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	5:13:43 p.m.	0	1,57	1,57	0	11	11	CHISINAU	T	IST	Cazut copac pe LEA
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	5:16:42 p.m.	0	63,03	63,03	0	7	7	BACIOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	5:16:42 p.m.	0	318,30	318,30	0	4	4	PUHOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	6:22:57 p.m.	0	51,75	51,75	0	7	7	BACIOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	09.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	10:28:02 p.m.	0	6,28	6,28	0	7	7	BACIOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	09.12.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	9	5:37:42 p.m.	0	20,67	20,67	686	74	760	CODRU NOU,SARATENII VE	OST	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	09.12.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3/SECL5-SX170SV	5:58:00 p.m.	0	68,00	68,00	137	13	150	PURCARI	C	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	09.12.2024	PDC168 SERPENI 110/10	18	6:32:23 p.m.	0	1,50	1,50	1140	64	1204	SPEIA	OST	IST	Necunoscuta
Leova	09.12.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/SECS-PT242LV-T00	6:04:00 p.m.	0	26,00	26,00	108	4	112	ORAC	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10/INTLS-REC006HN	6:54:17 p.m.	0	0,35	0,35	827	42	869	BOGHICENI	T	IST	Necunoscuta
Taraclia	09.12.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2/SECS-PT234TR-T001	6:44:00 p.m.	0	16,00	16,00	7	2	9	ALBOTA DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	09.12.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	7:14:54 p.m.	0	1,50	1,50	645	61	706	SARATICA NOUA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:13:35 p.m.	0	3,33	3,33	1601	108	1709	CONGAZ	OST	AC	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:21:35 p.m.	0	3,00	3,00	356	28	384	CHIRSOVA	OST	ÎST	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:21:35 p.m.	0	5,92	5,92	1245	80	1325	CONGAZ	OST	AC	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:25:15 p.m.	0	25,33	25,33	0	6	6	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:25:15 p.m.	0	37,67	37,67	356	14	370	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:25:15 p.m.	0	161,75	161,75	0	8	8	CHIRSOVA	OST	AC	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:51:05 p.m.	0	1,33	1,33	0	6	6	COMRAT	OST	ÎST	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	8:53:25 p.m.	0	9,50	9,50	0	6	6	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	09.12.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	11:05:58 p.m.	0	0,83	0,83	356	20	376	COMRAT	OST	ÎST	Izolator
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	8:29:15 p.m.	0	2,67	2,67	626	50	676	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	8:29:15 p.m.	0	2,17	2,17	1076	87	1163	LAPUSNA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	09.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	8:36:15 p.m.	0	3,50	3,50	1934	114	2048	BUCOVAT	OST	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	09.12.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	9:21:00 p.m.	0	34,00	34,00	31	3	34	SEMIONOVCA	C	AC	Contacte
Orhei	09.12.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	14	11:01:00 p.m.	0	1,00	1,00	160	19	179	PERESECINA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.12.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	11:38:38 p.m.	0	1,33	1,33	917	75	992	LEUSENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	09.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	11:41:00 p.m.	0	398,00	398,00	0	1	1	VORNICENI	C	AC	Izolator
Hincesti	10.12.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	12:07:01 a.m.	0	0,50	0,50	1539	98	1637	BUJOR	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	2:45:39 a.m.	0	0,50	0,50	1848	110	1958	CARACUI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	2:47:13 a.m.	0	6,65	6,65	1848	110	1958	SARATA GALBENA,CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	2:54:23 a.m.	0	3,30	3,30	1848	110	1958	SARATA GALBENA,CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	3:00:05 a.m.	0	24,38	24,38	747	57	804	SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	3:00:05 a.m.	0	111,70	111,70	1101	53	1154	CARACUI,SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	4:50:35 a.m.	0	1,20	1,20	280	15	295	SARATA GALBENA	T	ÎST	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	4:51:49 a.m.	0	0,30	0,30	980	34	1014	SARATA GALBENA,CARACUI	T	ÎST	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	4:52:09 a.m.	0	0,18	0,18	981	35	1016	CARACUI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	4:53:58 a.m.	0	8,97	8,97	1010	47	1057	SARATA GALBENA,CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	4:53:58 a.m.	0	23,07	23,07	0	1	1	CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	5:02:57 a.m.	0	14,08	14,08	1848	108	1956	SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	5:02:57 a.m.	0	153,05	153,05	0	1	1	CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	5:17:20 a.m.	0	11,88	11,88	1513	98	1611	SARATA GALBENA,CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	5:17:20 a.m.	0	47,43	47,43	335	11	346	SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	5:29:21 a.m.	0	35,42	35,42	1294	83	1377	CARACUI,SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	5:29:21 a.m.	0	126,65	126,65	219	15	234	CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	6:05:06 a.m.	0	45,78	45,78	747	57	804	SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	6:05:06 a.m.	0	90,90	90,90	882	37	919	CARACUI,SARATA GALBENA	T	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	7:35:13 a.m.	0	0,67	0,67	747	57	804	SARATA GALBENA	T	ÎST	Soc
Orhei	10.12.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	3:27:12 a.m.	0	1,50	1,50	316	37	353	POHORNICENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	10.12.2024	PDC261 TOMAI 110/10	13	9:50:29 a.m.	0	110,53	110,53	1	7	8	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	10.12.2024	PDC173 CISMEA 110/10	19	10:06:39 a.m.	0	17,52	17,52	924	76	1000	CISMA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	10.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	11:18:09 a.m.	0	0,47	0,47	1552	86	1638	VALEA NIRNOVEI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	11:30:00 a.m.	0	68,00	68,00	0	1	1	IALOVENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	10.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	12:40:00 p.m.	0	1280,00	1280,00	0	1	1	IALOVENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	10.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	10:47:23 p.m.	0	1,83	1,83	615	45	660	CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	11.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	3:59:00 a.m.	0	12,00	12,00	123	15	138	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Ialoveni	11.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:55:02 a.m.	0	0,17	0,17	1467	153	1620	SCORENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	9:24:34 a.m.	0	9,18	9,18	445	29	474	CIMISLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	9:24:34 a.m.	0	103,20	103,20	127	8	135	CIUCUR-MINGIR	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	10:57:36 a.m.	0	10,17	10,17	445	29	474	CIMISLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	11.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	12:24:28 p.m.	0	4,67	4,67	594	32	626	CAUSENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	11.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	2:26:38 p.m.	0	4,35	4,35	1848	110	1958	SARATA GALBENA	T	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:06:51 p.m.	0	2,27	2,27	0	2	2	CIUCUR MINGIR	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:09:07 p.m.	0	39,72	39,72	0	2	2	CIUCUR MINGIR	OST	AC	Alte defecte in red MT
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:48:50 p.m.	0	12,72	12,72	0	2	2	TOPALA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:31:21 p.m.	0	1,88	1,88	0	2	2	TOPALA	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:34:46 p.m.	0	11,10	11,10	0	2	2	TOPALA	OST	AC	Alte defecte in red MT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cimislia	11.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25/INTLS-REC004CI	4:43:42 p.m.	0	2,17	2,17	572	37	609	CIUCUR-MINGIR	OST	IST	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	11.12.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1/SECS-PT122SV-T001	3:41:00 p.m.	0	11,00	11,00	0	2	2	GRADINITA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	11.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:43:30 p.m.	0	54,92	54,92	954	84	1038	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:43:30 p.m.	0	84,50	84,50	30	8	38	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:43:30 p.m.	0	109,50	109,50	40	30	70	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:43:30 p.m.	0	110,50	110,50	1	1	2	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	11.12.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7/INTLS-ITC010HN	3:48:04 p.m.	0	0,93	0,93	2598	140	2738	POGANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Taraclia	11.12.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7/IF5-PT106TR-IF1064	5:14:00 p.m.	0	46,00	46,00	418	21	439	CAIRACLIA	C	AC	Separator
Anenii Noi	11.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	8:58:27 p.m.	0	0,33	0,33	1056	82	1138	TINTARENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	11.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	8:58:47 p.m.	0	2,00	2,00	782	69	851	ANENII NOI	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	11.12.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	10:26:34 p.m.	0	1,85	1,85	1768	106	1874	COLONITA,TOHATIN	T	IST	Transformator de putere
Chisinau	11.12.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	10:28:29 p.m.	0	36,93	36,93	1580	98	1678	TOHATIN,COLONITA	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	11.12.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	10:28:29 p.m.	0	711,52	711,52	188	8	196	COLONITA	T	AC	Transformator de putere
Cimislia	12.12.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	2:56:17 a.m.	0	4,00	4,00	876	61	937	GRADISTE	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	5:00:05 a.m.	0	0,17	0,17	928	81	1009	CEADIR-LUNGA,CORTEN	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	5:01:05 a.m.	0	14,68	14,68	928	72	1000	CORTEN,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	5:01:05 a.m.	0	61,33	61,33	0	9	9	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	5:16:26 a.m.	0	25,67	25,67	928	72	1000	CORTEN,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	5:42:46 a.m.	0	17,83	17,83	928	60	988	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	5:42:46 a.m.	0	19,65	19,65	0	12	12	CORTEN,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	6:01:17 a.m.	0	15,50	15,50	928	60	988	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	6:17:57 a.m.	0	11,67	11,67	928	60	988	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	7:06:08 a.m.	0	81,68	81,68	928	57	985	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	12.12.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5/INTLS-ITC020CD	7:06:39 a.m.	0	0,02	0,02	0	21	21	CORTEN	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	12.12.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	2	7:20:30 a.m.	0	0,13	0,13	5560	782	6342	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PD10	4/IF6-PT69-IF04-01	9:02:00 a.m.	0	1,00	1,00	1282	179	1461	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	12.12.2024	PD10	4/IF6-PT69-IF04-01	9:12:16 a.m.	0	0,73	0,73	1224	188	1412	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	12.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:40:23 a.m.	0	0,17	0,17	511	41	552	ANDRUSUL DE SUS	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:07:25 p.m.	0	0,15	0,15	2320	306	2626	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:08:49 p.m.	0	0,07	0,07	4807	586	5393	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:09:00 p.m.	0	0,08	0,08	3151	423	3574	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:09:11 p.m.	0	0,08	0,08	66	1	67	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:09:27 p.m.	0	0,07	0,07	3161	358	3519	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:10:12 p.m.	0	0,08	0,08	1323	137	1370	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:10:22 p.m.	0	0,20	0,20	627	64	691	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:10:54 p.m.	0	0,12	0,12	3168	332	3500	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:40:32 p.m.	0	48,47	48,47	4807	586	5393	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:39:30 p.m.	0	0,03	0,03	2320	306	2626	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	7:39:44 p.m.	0	19,42	19,42	2320	306	2626	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTLS-ITC006	10:57:00 p.m.	0	1,08	1,08	961	54	1015	TRUSENI	OST	IST	Izolator
Chisinau	12.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	7	10:55:45 p.m.	0	0,07	0,07	3074	125	3199	COIUSNA	OST	IST	Izolator
Causeni	13.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	6:11:34 a.m.	0	1,02	1,02	0	2	2	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	13.12.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	8:00:04 a.m.	0	187,40	187,40	397	34	431	BRINZENII VECHI,BRINZENII	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	13.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTLS-REC004OR	8:13:09 a.m.	0	0,33	0,33	1126	68	1194	LUCASEUCA,SELISTE,ISACO	OST	IST	Necunoscute
Orhei	13.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTLS-REC004OR	8:13:30 a.m.	0	0,30	0,30	1126	68	1194	ISACOVA,SELISTE,LUCASEU	OST	IST	Necunoscute
Orhei	13.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTLS-REC004OR	8:13:49 a.m.	0	1,42	1,42	1126	68	1194	SELISTE,ISACOVA,LUCASEU	OST	IST	Necunoscute
Orhei	13.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTLS-REC004OR	8:15:15 a.m.	0	26,40	26,40	1126	68	1194	ISACOVA,SELISTE,LUCASEU	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	13.12.2024	PDC40 STAUENI 110/10	6	8:58:03 a.m.	0	0,27	0,27	459	37	496	STAUENI,HRUSOVA,GOIANI	T	IST	Alte defecte in red MT
Chisinau	13.12.2024	PDC40 STAUENI 110/10	6	9:00:00 a.m.	0	80,00	80,00	192	11	203	GOIANUL NOU	T	AC	Alte defecte in red MT
Vulcanesti	13.12.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	9	9:03:45 a.m.	0	49,52	49,52	130	7	137	VULCANESTI	OST	AC	Conturare la PT
Cimislia	13.12.2024	PDC220 MIHALOVCA 35/10	10	9:22:27 a.m.	0	0,52	0,52	222	21	243	MIHALOVCA,SELEMET,ZLO	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	13.12.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	19	9:38:26 a.m.	0	0,17	0,17	832	65	897	CONGAZ,CIETU,CPETU-CHI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	13.12.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	9:47:56 a.m.	0	9,00	9,00	2926	163	3089	VOLCINET,NOVACI,SIPOTENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	13.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	10:14:11 a.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.12.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	10:53:21 a.m.	0	1,82	1,82	4	36	40	BARDAR,COSTESTI	T	IST	Necunoscute
Vulcanesti	13.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	11:03:37 a.m.	0	1,82	1,82	1723	140	1863	SLOBOZIA MARE,CHISLITA	T	IST	Soc

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	13.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	11:27:18 a.m.	0	2,50	2,50	3393	185	3578	VALEA NIRNOVEI,PARUCENI	OST	ÎST	Necunoscut
Nisporeni	13.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	0	7:00:49 p.m.	0	0,08	0,08	854	63	917	LOZOVA,HUZUN,DOLNA,JIU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	13.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	7:00:18 p.m.	0	0,12	0,12	1275	69	1344	HORODISTE,VULCANESTI,LL	T	ÎST	Transformator de putere
Straseni	13.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	7:00:40 p.m.	0	0,08	0,08	2670	148	2818	LOZOVA,CIORESTI,HORODI	T	ÎST	Transformator de putere
Straseni	13.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	7:00:57 p.m.	0	0,12	0,12	0	4	4	LOZOVA	T	ÎST	Transformator de putere
Straseni	13.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	7:01:08 p.m.	0	54,23	54,23	1944	116	2060	STEJARENI,LOZOVA	T	AC	Transformator de putere
Straseni	13.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	7:01:08 p.m.	0	298,87	298,87	108	2	110	LOZOVA	T	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	13.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	7:17:46 p.m.	0	2,83	2,83	782	69	851	TROITA NOUA,BALMAZ,PU	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	13.12.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	7:49:17 p.m.	0	1,50	1,50	202	17	219	GORNOR	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	13.12.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	7:49:17 p.m.	0	2,07	2,07	1103	112	1215	DRASILCENI,LOGANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	13.12.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	7:59:53 p.m.	0	0,55	0,55	443	56	499	MAGDACESTI,DRASILCENI,	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	13.12.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	8:03:26 p.m.	0	60,77	60,77	660	56	716	DRASILCENI,RATUS,LOGAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	13.12.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	10:20:00 p.m.	0	25,00	25,00	0	1	1	POGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	13.12.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	11:21:27 p.m.	0	0,52	0,52	1458	81	1539	CARBUNA,RAZENI,REZENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	13.12.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:57:00 p.m.	0	0,12	0,12	932	64	996	NEMTENI,OBILENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	13.12.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:57:18 p.m.	0	4,15	4,15	630	42	672	BALAURESTI,CATELENI,CAL	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	14.12.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	12:42:22 a.m.	0	83,20	83,20	427	29	456	BALAURESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	14.12.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	12:42:22 a.m.	0	316,13	316,13	203	13	216	BALAURESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	14.12.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	2:04:24 a.m.	0	1,17	1,17	931	83	1014	CALIMANESTI,HELESTENI,M	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Calarasi	14.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	12:52:05 a.m.	0	0,20	0,20	2406	134	2540	NOVACI,VATAMANEASA,H	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	14.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	1:47:55 a.m.	0	0,03	0,03	2406	134	2540	TUZARA,CALARASI,PIRIOLT	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	3:16:00 a.m.	0	0,23	0,23	901	92	993	CISLITA-PRUT,GIURGIULEST	T	ÎST	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	3:16:36 a.m.	0	12,42	12,42	901	92	993	CISLITA-PRUT,GIURGIULEST	T	AT	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	3:29:12 a.m.	0	18,92	18,92	901	92	993	GIURGIULESTI,CISLITA-PRU	T	AT	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	3:48:16 a.m.	0	19,63	19,63	677	79	756	CISLITA-PRUT	T	AT	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	3:48:16 a.m.	0	39,18	39,18	155	7	162	CISLITA-PRUT	T	AT	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	3:48:16 a.m.	0	192,30	192,30	69	6	75	GIURGIULESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	4:08:55 a.m.	0	0,42	0,42	677	79	756	GIURGIULESTI,CISLITA-PRU	T	ÎST	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:42:38 a.m.	0	77,93	77,93	155	7	162	GIURGIULESTI,CISLITA-PRU	T	AT	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.12.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:59:31 a.m.	0	1,05	1,05	677	79	756	GIURGIULESTI,CISLITA-PRU	T	ÎST	Persoane neautorizate
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	3:21:48 a.m.	0	0,22	0,22	787	66	853	OCHIUL ROS,LARGA,PERVO	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	3:22:28 a.m.	0	6,98	6,98	787	66	853	COSTANTINOVCA,PICUS,ZO	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	3:29:37 a.m.	0	13,35	13,35	787	66	853	OCHIUL ROS,ZOLOTEVCA,P	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	3:43:09 a.m.	0	30,38	30,38	655	56	711	PICUS,ZOLOTEVCA,CONST	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	3:43:09 a.m.	0	49,65	49,65	132	10	142	LARGA	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	4:13:40 a.m.	0	11,17	11,17	433	34	467	PERVOMAISC	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	4:13:40 a.m.	0	19,13	19,13	222	22	244	CONSTANTINOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	4:24:57 a.m.	0	7,85	7,85	279	17	296	PERVOMAISC,CONSTANTIN	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	4:24:57 a.m.	0	189,47	189,47	154	17	171	PICUS	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	4:32:56 a.m.	0	6,83	6,83	354	32	386	CONSTANTINOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	14.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	4:32:56 a.m.	0	181,48	181,48	279	17	296	CONSTANTINOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	14.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	5:35:34 a.m.	0	0,10	0,10	2406	134	2540	NOVACI,VATAMANEASA,PI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	14.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	7:15:09 a.m.	0	0,07	0,07	2406	134	2540	CALARASI,VATAMANEASA,	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	14.12.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	8:09:26 a.m.	0	61,30	61,30	1458	81	1539	RAZENI,CARBUNA,REZENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	14.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	8:51:42 a.m.	0	1,32	1,32	1177	92	1269	SADOVA,VORNICENI,LOZO	T	ÎST	Necunoscut
Ialoveni	14.12.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	9:11:00 a.m.	0	190,30	190,30	0	3	3	CARBUNA	C	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	14.12.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	12:20:02 p.m.	0	1,27	1,27	1458	78	1536	RAZENI,REZENI,CARBUNA	C	ÎST	Conductoare/Bucle
Chisinau	14.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:47:16 a.m.	0	18,95	18,95	1026	113	1139	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	14.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:47:16 a.m.	0	20,72	20,72	1010	110	1120	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	14.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:47:16 a.m.	0	21,73	21,73	1222	145	1367	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	14.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	10:06:26 a.m.	0	1,55	1,55	1026	113	1139	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscut
Chisinau	14.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	10:08:29 a.m.	0	0,40	0,40	2036	223	2259	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscut
Telenesti	14.12.2024	PDC172 CIOCITENI 110/10	8	10:45:03 a.m.	0	181,88	181,88	0	1	1	COROPCENI	OST	AT	Accidente rutiere
Taraciua	14.12.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5	10:56:00 a.m.	0	58,00	58,00	0	2	2	CORTEN	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	14.12.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	11:26:24 a.m.	0	8,77	8,77	1221	116	1337	CHIPERCENI	OST	AC	Necunoscut
Orhei	14.12.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	11:26:24 a.m.	0	9,28	9,28	591	250	841	ORHEI	OST	AC	Necunoscut

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	14.12.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	11:26:24 a.m.	0	13,32	13,32	5	10	15	ORHEI	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	14.12.2024	PDC102 HERES 35/10	21/SECS-PT46IU-T001	11:41:00 a.m.	0	28,00	28,00	120	11	131	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	14.12.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	12:25:05 p.m.	0	5,83	5,83	1374	97	1471	FETITA	OST	AC	Separator
Cimislia	14.12.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	12:25:05 p.m.	0	199,92	199,92	0	3	3	GURA GALBENEI	OST	AC	Separator
Cimislia	14.12.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	1:57:06 p.m.	0	1,83	1,83	1330	88	1418	GURA GALBENEI	OST	IST	Separator
Cimislia	14.12.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	1:57:06 p.m.	0	107,90	107,90	44	9	53	GURA GALBENEI	OST	AC	Separator
Cimislia	14.12.2024	PDC177 SLOBODIA 110/10	6	3:42:48 p.m.	0	1,50	1,50	1330	88	1418	FETITA,GURA GALBENEI,IVA	OST	IST	Separator
Orhei	14.12.2024	PDC177 SLOBODIA 110/10	3/INTL5-ITC007OR	1:11:22 p.m.	0	9,60	9,60	588	56	644	MICLESTI,PERESECCINA,STETI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:52:06 p.m.	0	3,50	3,50	133	31	164	BUCOVAT,RASSVET,GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:56:06 p.m.	0	83,70	83,70	133	25	158	RASSVET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:56:06 p.m.	0	96,70	96,70	0	6	6	VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	3:20:08 p.m.	0	12,67	12,67	0	2	2	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	3:20:08 p.m.	0	29,33	29,33	0	8	8	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	3:20:08 p.m.	0	46,18	46,18	133	15	148	RASSVET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	3:33:18 p.m.	0	16,17	16,17	0	8	8	GALESTI,BUCOVAT,VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	3:51:18 p.m.	0	15,02	15,02	0	16	16	BUCOVAT,VORNICENI,GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:06:39 p.m.	0	11,50	11,50	133	30	163	RASSVET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:06:39 p.m.	0	20,83	20,83	0	1	1	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:18:29 p.m.	0	9,00	9,00	133	30	163	BUCOVAT,RASSVET,GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:27:39 p.m.	0	5,83	5,83	133	30	163	GALESTI,BUCOVAT,RASSVET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:27:39 p.m.	0	28,02	28,02	0	1	1	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:33:39 p.m.	0	22,02	22,02	133	30	163	BUCOVAT,RASSVET,VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	5:13:40 p.m.	0	4,17	4,17	133	29	162	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	5:13:40 p.m.	0	20,50	20,50	0	2	2	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	5:18:10 p.m.	0	16,00	16,00	133	29	162	BUCOVAT,RASSVET,VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	5:38:40 p.m.	0	8,02	8,02	0	8	8	VORNICENI,GALESTI,BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	5:38:40 p.m.	0	129,55	129,55	133	23	156	RASSVET,BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	7:46:43 p.m.	0	1,50	1,50	0	8	8	VORNICENI,GALESTI,BUCOVAT	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.12.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	1:59:15 p.m.	0	0,50	0,50	1848	110	1958	SARATA GALBENA,CARACUL	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	14.12.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:11:47 p.m.	0	1,67	1,67	0	3	3	CIOARA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.12.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:14:47 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	CIOARA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.12.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:15:37 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	CIOARA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.12.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:16:57 p.m.	0	28,17	28,17	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.12.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	5	8:47:54 p.m.	0	38,17	38,17	826	31	857	MICAUTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	15.12.2024	PDC117 SAITI 35/10	5	8:58:07 a.m.	0	0,50	0,50	972	69	1041	SAITI,TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	15.12.2024	PDC175 PERESECCINA 110/10	21	9:21:57 a.m.	0	0,33	0,33	212	36	248	PERESECCINA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cruleni	15.12.2024	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	9:29:27 a.m.	0	1,00	1,00	1189	77	1266	STETCANI,VADULENI,MICLESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	15.12.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	8	12:03:10 p.m.	0	34,02	34,02	1679	177	1856	CONGAZ	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	15.12.2024	PD58	2	3:51:17 p.m.	0	19,32	19,32	939	136	1075	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.12.2024	PD58	2	4:10:37 p.m.	0	0,23	0,23	848	97	945	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.12.2024	PD58	2	4:10:37 p.m.	0	4,38	4,38	91	39	130	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.12.2024	PD58	2	4:10:37 p.m.	0	18,38	18,38	848	97	945	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.12.2024	PD58	2	4:14:55 p.m.	0	0,20	0,20	698	100	798	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.12.2024	PDC26 VIERU 110/10	4	3:52:40 p.m.	0	52,33	52,33	2410	233	2643	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	15.12.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	4:49:35 p.m.	0	1,17	1,17	1537	110	1647	ROSCANI,STRASENI,RECEA,	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	15.12.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	10:33:01 p.m.	0	48,68	48,68	627	52	679	COSTANGALIA,BAIMACLIA,	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	16.12.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	9:49:13 a.m.	0	0,50	0,50	855	45	900	PIATRA,JELOBOC,SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	16.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	10:16:14 a.m.	0	42,77	42,77	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	16.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	10:16:14 a.m.	0	43,77	43,77	435	53	488	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	16.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	10:16:14 a.m.	0	66,77	66,77	781	67	848	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	16.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	10:16:14 a.m.	0	79,62	79,62	814	64	878	CHISINAU	T	AT	Escavari
Orhei	16.12.2024	PD1OR	16	11:14:46 a.m.	0	11,12	11,12	1222	116	1338	ORHEI,CHIPERCENI	T	AC	Necunoscute
Orhei	16.12.2024	PD1OR	16	11:25:53 a.m.	0	10,23	10,23	1431	137	1568	BUDAI,CHIPERCENI,PELIVAN,	T	AC	Necunoscute
Orhei	16.12.2024	PD1OR	16	11:25:53 a.m.	0	13,12	13,12	1	6	7	ORHEI	T	AC	Necunoscute
Orhei	16.12.2024	PD1OR	16	11:37:03 a.m.	0	0,63	0,63	1431	137	1568	BUDAI,ORHEI,CHIPERCENI,	T	IST	Necunoscute
Orhei	16.12.2024	PD1OR	16	11:38:00 a.m.	0	6,00	6,00	437	45	482	STEP-SOCI,BUDAI,PELIVAN,	T	AC	Necunoscute

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	16.12.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/INTL5-ITC012ST	12:24:10 p.m.	0	45,12	45,12	842	45	887	VOINOVA,CHIRIANCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cantemir	16.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/SEC5-PT565CN-T00	11:16:00 a.m.	0	71,00	71,00	26	10	36	GANASENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	16.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/SEC5-PT565CN-T00	12:50:00 p.m.	0	287,00	287,00	26	10	36	GANASENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	6:22:02 p.m.	0	0,50	0,50	659	57	716	IZVOARE,POHORNICENI,BR	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	6:22:12 p.m.	0	1,52	1,52	1149	106	1255	SELISTE,MICLESTI,BURCUTA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	6:24:07 p.m.	0	23,35	23,35	3	6	9	PERESECIINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	6:24:07 p.m.	0	25,88	25,88	585	50	635	MICLESTI,PERESECIINA,POH	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	6:49:11 p.m.	0	0,90	0,90	3	6	9	PERESECIINA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	7:06:40 p.m.	0	2,77	2,77	588	56	644	PERESECIINA,POHORNICENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTL5-ITC007OR	7:49:24 p.m.	0	33,50	33,50	3	6	9	PERESECIINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTL5-ITC007OR	8:46:53 p.m.	0	10,25	10,25	3	6	9	PERESECIINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTL5-ITC007OR	9:32:46 p.m.	0	83,23	83,23	3	6	9	PERESECIINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14/SEC5-PT494NS-T01	12:16:00 a.m.	0	48,33	48,33	0	2	2	NISPORENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	17.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14/SEC5-PT494NS-T01	12:20:00 a.m.	0	44,33	44,33	1	4	5	NISPORENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	17.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	1:01:40 a.m.	0	2,67	2,67	930	77	1007	NISPORENI,MARINICI,SISCA	OST	ÎST	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	17.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	77	1:09:27 a.m.	0	0,13	0,13	477	78	555	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Ialoveni	17.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7/SEC5-PT563IL-T001	10:05:00 a.m.	0	40,00	40,00	187	29	216	COSTESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	11:43:01 a.m.	0	32,43	32,43	1586	85	1671	STRASENI,FAGURENI	OST	AC	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	11:43:01 a.m.	0	35,18	35,18	6	6	12	STRASENI,FAGURENI	OST	AC	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	12:15:13 p.m.	0	0,23	0,23	2607	195	2802	STRASENI	OST	ÎST	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	12:17:51 p.m.	0	0,35	0,35	4193	280	4473	FAGURENI,STRASENI	OST	ÎST	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	12:18:13 p.m.	0	1,12	1,12	4193	280	4473	STRASENI,FAGURENI	OST	ÎST	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	12:18:13 p.m.	0	35,62	35,62	6	5	11	FAGURENI	OST	AC	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	12:18:13 p.m.	0	162,37	162,37	0	1	1	STRASENI	OST	AC	Linie in cablu
Straseni	17.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	12:53:20 p.m.	0	0,50	0,50	1586	85	1671	FAGURENI,STRASENI	OST	ÎST	Linie in cablu
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	1:28:51 p.m.	0	0,30	0,30	1398	104	1502	CHETROASA,HRUSEVA,ZAIT	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	1:30:26 p.m.	0	67,72	67,72	749	47	796	GOIANUL NOU,HRUSEVA,C	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	1:30:26 p.m.	0	205,57	205,57	649	52	701	HRUSOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	1:30:26 p.m.	0	234,57	234,57	0	4	4	BOSCANVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	3:43:49 p.m.	0	0,45	0,45	749	47	796	HRUSEVA,CIOPLENI,HRUSO	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	3:44:34 p.m.	0	0,45	0,45	749	47	796	GOIANUL NOU,HRUSEVA,H	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:28:12 p.m.	0	0,32	0,32	749	47	796	HRUSOVA,CIOPLENI,GOIAN	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:31:18 p.m.	0	0,43	0,43	749	47	796	GOIANUL NOU,HRUSEVA,H	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:53:32 p.m.	0	0,28	0,28	749	47	796	GOIANUL NOU,HRUSEVA,H	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	5:02:07 p.m.	0	1,45	1,45	1398	99	1497	HRUSOVA,GOIANUL NOU,C	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	5:03:51 p.m.	0	20,92	20,92	1398	98	1496	ZAICANA,GOIANUL NOU,H	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	5:03:51 p.m.	0	21,15	21,15	0	1	1	HRUSOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	17.12.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	2:48:34 p.m.	0	1,17	1,17	729	50	779	TINTARENI,COBUSCA VECHE	OST	ÎST	Necunoscuta
Orhei	17.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	2:57:24 p.m.	0	0,17	0,17	564	55	619	POHORNICENI,BURCUTA,SE	OST	ÎST	Necunoscuta
Orhei	17.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	2:57:44 p.m.	3	0,02	3,02	564	55	619	PERESECIINA,SELISTE,BRANI	OST	ÎST	Necunoscuta
Ialoveni	17.12.2024	PDC101 BARDAR 35/10	14	4:25:55 p.m.	0	3,18	3,18	322	35	357	POIARENI,BARDAR	T	AC	Gazut copac pe LEA
Orhei	17.12.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	4:40:39 p.m.	0	66,20	66,20	1104	67	1171	JORA DE JOS,JORA DE MIUL	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	17.12.2024	PD92	7/INTL5-REC001	5:01:26 p.m.	0	0,12	0,12	929	74	1003	DOBROGEA,CHISINAU,SING	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	17.12.2024	PD92	7/INTL5-REC001	5:01:33 p.m.	0	0,03	0,03	333	17	350	CHISINAU,DOBROGEA,SING	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	17.12.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/SECL6-SX101CR	1:30:00 p.m.	0	1141,00	1141,00	0	1	1	HRUSOVA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.12.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1/IF5-PT104OR-IF171-	5:51:00 p.m.	0	73,03	73,03	27	6	33	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1/IF5-PT104OR-IF171-	7:03:14 p.m.	0	0,80	0,80	1077	61	1138	MIRZACI,JORA DE JOS,JORA	C	ÎST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2024	PD1OR		6:06:21 p.m.	0	108,25	108,25	591	250	841	ORHEI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	17.12.2024	PD1OR		6:20:20 p.m.	0	80,97	80,97	1432	143	1575	BUDAI,PELIVAN,ORHEI,STE	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	17.12.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	8:21:00 p.m.	0	0,17	0,17	1933	114	2047	PANASESTI,CAPRIANA,BUC	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	17.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	10:24:52 p.m.	0	4,68	4,68	782	72	854	MIRNOE	OST	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	17.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	10:24:52 p.m.	0	40,43	40,43	132	10	142	LARGA	OST	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	17.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	10:24:52 p.m.	0	120,13	120,13	222	22	244	ZOLOTIEVCA	OST	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	17.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:23:19 a.m.	0	0,38	0,38	433	34	467	CONSTANTINOVCA,PICUS,C	OST	ÎST	Necunoscuta
Causeni	17.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15/SEC5-PT181CS-T01	10:37:00 p.m.	0	34,00	34,00	112	8	120	URSOAIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	17.12.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	11:34:36 p.m.	0	0,33	0,33	1408	59	1467	SCORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ialoveni	18.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:31:05 a.m.	0	0,17	0,17	1466	136	1602	IALOVENI,SURUCENI,NIMO	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	2:33:07 a.m.	0	0,17	0,17	1751	173	1924	CRETOAIA,ANENII NOI,MER	OST	ÎST	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	2:33:37 a.m.	0	0,50	0,50	782	72	854	TROITA NOUA,CIOBANOV	OST	ÎST	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	2:34:17 a.m.	0	0,33	0,33	787	51	838	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	ÎST	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	2:45:37 a.m.	0	37,68	37,68	421	91	512	ANENII NOI	OST	AC	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	2:45:37 a.m.	0	64,38	64,38	136	45	181	ANENII NOI	OST	AC	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	3:23:28 a.m.	0	7,00	7,00	1	25	26	ANENII NOI	OST	AC	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	3:23:28 a.m.	0	17,17	17,17	420	66	486	ANENII NOI	OST	AC	Linie în cablu
Anenii Noi	18.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	3:33:18 a.m.	0	7,33	7,33	1	25	26	ANENII NOI	OST	AC	Linie în cablu
Cantemir	18.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	9:25:00 a.m.	0	25,00	25,00	79	2	81	CIRPESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	18.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	12:06:00 p.m.	0	2,00	2,00	1153	225	1378	CHISINAU	C	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	18.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:13:13 p.m.	0	0,08	0,08	3007	150	3157	BACIOI,REVACA,STRAISTENI	T	ÎST	Suprasarcina
Chisinau	18.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:21:49 p.m.	0	0,08	0,08	3007	150	3157	STRAISTENI,REVACA,BACIOI	T	ÎST	Suprasarcina
Chisinau	18.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:35:09 p.m.	0	0,10	0,10	3007	150	3157	STRAISTENI,BACIOI,REVACA	T	ÎST	Suprasarcina
Chisinau	18.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:35:31 p.m.	0	17,15	17,15	1837	70	1907	BACIOI	T	AC	Suprasarcina
Chisinau	18.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:35:31 p.m.	0	23,47	23,47	1170	80	1250	REVACA,STRAISTENI,BACIOI	T	AC	Suprasarcina
Chisinau	18.12.2024	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:58:31 p.m.	0	0,47	0,47	0	1	1	BACIOI	T	ÎST	Suprasarcina
Hincesti	18.12.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	6:40:00 p.m.	0	31,00	31,00	138	7	145	SOFIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	18.12.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:17:06 p.m.	0	91,35	91,35	1	26	27	IALOVENI,SOCITENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Straseni	18.12.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	11:44:29 p.m.	0	34,52	34,52	4277	214	4491	ZURESTI,VOINOVA,GREBLE	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	18.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	11:58:50 p.m.	0	0,17	0,17	1013	81	1094	CIMISLIA	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	18.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	11:59:10 p.m.	0	0,17	0,17	572	39	611	CIUCUR-MINGIR,CIUCUR	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	18.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	11:59:50 p.m.	0	0,50	0,50	409	43	452	CIMISLIA,CIMISLIA -PERIFER	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	19.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	12:00:40 a.m.	0	16,17	16,17	409	43	452	CIMISLIA -PERIFERIE,CIMISL	OST	AC	Izolator
Cimislia	19.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	12:17:00 a.m.	0	26,00	26,00	407	26	433	CENAC	OST	AC	Izolator
Cimislia	19.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	12:17:00 a.m.	0	88,87	88,87	2	14	16	CENAC,CIMISLIA	OST	AC	Izolator
Cimislia	19.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	12:17:40 a.m.	0	1,00	1,00	0	3	3	CIMISLIA -PERIFERIE,CIMISL	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	19.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	12:19:00 a.m.	0	8,83	8,83	0	3	3	CIMISLIA -PERIFERIE,CIMISL	OST	AC	Izolator
Cimislia	19.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	1:44:52 a.m.	0	1,00	1,00	0	3	3	CIMISLIA,CIMISLIA -PERIFER	OST	ÎST	Izolator
Straseni	19.12.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	11:56:22 a.m.	0	112,03	112,03	0	1	1	STRASENI	OST	AC	Linie în cablu
Chisinau	19.12.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	1:31:00 p.m.	0	135,00	135,00	127	2	129	COLONITA	C	AC	Transformator de putere
Orhei	19.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	1:52:00 p.m.	0	252,17	252,17	336	21	357	BRANESTI,JELOBOC,FURCE	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	20.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	3:21:19 a.m.	0	0,33	0,33	588	45	633	MERENI,CRETOAIA,TINTARE	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	20.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	3:24:01 a.m.	0	0,33	0,33	588	45	633	TINTARENI,CRETOAIA,MER	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	20.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	3:21:39 a.m.	0	2,50	2,50	332	24	356	CIOBANOVCA,PUHACENI,B	OST	ÎST	Necunoscuta
Anenii Noi	20.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	3:24:19 a.m.	0	6,33	6,33	332	24	356	BALMAZ,CIOBANOVCA,NIC	OST	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	20.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	9:54:56 a.m.	0	2,83	2,83	1770	110	1880	ERMOCLIA,FESTELITA,POPE	OST	ÎST	Necunoscuta
Orhei	20.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	9:25:00 p.m.	0	25,00	25,00	83	3	86	LUCASEUCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	20.12.2024	PDC235 JBI 110/10	9	10:23:59 p.m.	0	25,18	25,18	938	64	1002	BUGEAC,DEZGINJIA,COMRA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	20.12.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:32:13 p.m.	0	32,78	32,78	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Ialoveni	21.12.2024	PDC101 BARDAR 35/10	3	12:04:35 a.m.	0	0,50	0,50	1041	81	1122	RUSESTII NOI,BARDAR,VAS	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	21.12.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	6:48:38 a.m.	0	0,17	0,17	564	56	620	PERESEGINA,BURCUTA,SEL	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	21.12.2024	PDC101 BARDAR 35/10	3	1:22:25 p.m.	0	2,60	2,60	527	56	583	BARDAR,RUSESTII NOI	T	ÎST	Izolator
Ialoveni	21.12.2024	PDC101 BARDAR 35/10	3	1:22:25 p.m.	0	78,68	78,68	514	25	539	RUSESTII NOI	T	AC	Izolator
Cahul	21.12.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	3:32:28 p.m.	0	135,03	135,03	134	38	172	CRIHANA VECHIE,CAHUL	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Hincesti	22.12.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	5:47:53 a.m.	0	1,17	1,17	1077	87	1164	HINCESTI,LAPUSNA,BOZIEN	OST	ÎST	Necunoscuta
Telenesti	22.12.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	7:49:45 a.m.	0	1,32	1,32	152	8	160	BRAVICEA	T	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	22.12.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:52:41 a.m.	0	60,02	60,02	1068	52	1120	BANESTI,BRAVICEA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	22.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:43:34 a.m.	0	0,50	0,50	2053	118	2171	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	22.12.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	1:34:51 p.m.	0	3,00	3,00	1751	173	1924	TINTARENI,RUSENI,ANENII	OST	ÎST	Necunoscuta
Orhei	23.12.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	8:42:11 a.m.	0	18,70	18,70	1026	84	1110	ORHEI,SELISTE	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	23.12.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	10:38:59 a.m.	0	57,85	57,85	1082	62	1144	ANTONESTI,CARAHASANI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	4:05:00 p.m.	0	0,33	0,33	1096	72	1168	BASCALIA,AVDARMA,CONF	OST	ÎST	Conturare la LEA
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	4:05:40 p.m.	0	0,33	0,33	536	35	571	BASCALIA	OST	ÎST	Conturare la LEA
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	4:06:10 p.m.	0	0,67	0,67	1229	63	1292	BASCALIA,CIOC-MAIDAN	OST	ÎST	Conturare la LEA
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	4:07:10 p.m.	0	65,35	65,35	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	AC	Conturare la LEA

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): **947.740** inclusiv: casnici: **870.695**, alte categorii: **77.045**

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	4:07:10 p.m.	0	72,35	72,35	265	9	274	CIOC-MAIDAN	OST	AC	Conturare la LEA
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	4:07:10 p.m.	0	95,35	95,35	964	51	1015	CIOC-MAIDAN	OST	AC	Conturare la LEA
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	5:13:01 p.m.	0	6,50	6,50	0	3	3	BASCALIA,CIOC-MAIDAN	OST	AC	Conturare la LEA
Comrat	23.12.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	5:19:51 p.m.	0	22,67	22,67	265	12	277	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	AC	Conturare la LEA
Causeni	23.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	9:09:45 p.m.	0	2,33	2,33	594	20	614	CAUSENI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Causeni	23.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	9:09:45 p.m.	0	100,25	100,25	0	12	12	CIRNATENII NOI,CAUSENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	23.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	10:47:37 p.m.	0	1,33	1,33	594	20	614	CAUSENI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Calarasi	24.12.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	1:04:39 a.m.	0	8,17	8,17	1151	59	1210	FRUMOASA,MINDRA,CALA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Nisporeni	24.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	2:00:02 a.m.	0	1,65	1,65	1275	69	1344	CIORESTI,HORODISTE,PIRJT	IST	IST	Necunoscut
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:47:59 a.m.	0	0,13	0,13	741	53	794	OHRINCEA,USTIA,CRUGLIC	T	IST	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:48:08 a.m.	0	1,17	1,17	741	53	794	CRUGLIC,CRIULENI,OHRINC	T	IST	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:48:37 a.m.	0	0,17	0,17	0	7	7	SLOBOZIA DUSCA,SLOBOZIA	T	IST	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:48:53 a.m.	0	0,18	0,18	351	41	392	BOSCANA,CRIULENI	T	IST	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:49:09 a.m.	0	3,52	3,52	677	67	744	CRIULENI	T	AC	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:52:50 a.m.	0	0,15	0,15	741	53	794	CRUGLIC,CRIULENI,OHRINC	T	IST	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:53:00 a.m.	0	0,53	0,53	741	53	794	OHRINCEA,CRUGLIC,USTIA	T	IST	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:53:26 a.m.	0	58,32	58,32	677	67	744	CRIULENI	T	AC	Conturare la PT
Criuleni	24.12.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	17	8:21:42 a.m.	0	1,58	1,58	347	24	371	JEVRENI	T	IST	Necunoscut
Comrat	24.12.2024	PDC235 IBI 110/10	9	9:51:49 a.m.	0	0,83	0,83	784	51	835	DEZGINIA,COMRAT,BUGEAC	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemel
Comrat	24.12.2024	PDC235 IBI 110/10	9	2:00:13 p.m.	0	0,83	0,83	784	51	835	COMRAT,DEZGINIA,DEZGH	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemel
Criuleni	24.12.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	9:58:30 a.m.	0	0,13	0,13	587	49	636	HOLERCANI,MASCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	24.12.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	6/SECS-PT677CR-T01-	10:10:00 a.m.	0	485,00	485,00	102	2	104	USTIA	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	24.12.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	6/SECS-PT677CR-T01-	6:08:55 p.m.	0	2,53	2,53	1024	60	1084	USTIA	C	IST	Transformator de putere
Criuleni	24.12.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	14/SECS-PT42CR-T01-	9:15:00 a.m.	0	270,00	270,00	165	4	169	OHRINCEA	C	AC	Izolator
Causeni	24.12.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	1:03:53 p.m.	0	0,20	0,20	1871	154	2025	RAZENI,HOMUTEANOVCA	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemel
Calarasi	24.12.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	1:47:22 p.m.	0	0,50	0,50	2816	176	2992	HIRISENI,ONISCANI,RADEN	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	24.12.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	3	3:20:54 p.m.	0	1,50	1,50	926	62	988	NICOLAIIEUCA,ISACOVA,MA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	24.12.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	4:36:34 p.m.	0	48,33	48,33	1917	168	2085	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.12.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	4:36:34 p.m.	0	62,43	62,43	933	67	1000	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.12.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	4:36:34 p.m.	0	97,43	97,43	549	80	629	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	24.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	35	5:50:07 p.m.	0	0,17	0,17	139	13	152	CAUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	24.12.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/SECS-PT74CL-T001-	4:48:00 p.m.	0	22,00	22,00	44	2	46	DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	6:26:18 p.m.	0	0,33	0,33	2133	412	2545	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	6:27:38 p.m.	0	0,33	0,33	489	36	525	CEADIR-LUNGA,GAIDAR	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	6:28:18 p.m.	0	0,33	0,33	0	6	6	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	6:29:28 p.m.	0	0,67	0,67	917	59	976	BESGHIOZ,TVARDITA,CEAD	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	6:30:38 p.m.	0	80,18	80,18	515	35	550	TVARDITA,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	6:30:38 p.m.	0	92,37	92,37	402	24	426	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:51:29 p.m.	0	11,52	11,52	79	14	93	BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:51:29 p.m.	0	230,57	230,57	436	21	457	TVARDITA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	24.12.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:59:59 p.m.	0	1,33	1,33	26	22	48	CHIRIET-LUNGA,TVARDITA	OST	IST	Izolator
Chisinau	25.12.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	11:40:32 a.m.	0	0,98	0,98	1272	69	1341	GHIDIGHICI	T	IST	Necunoscut
Telenesti	25.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	7:01:49 p.m.	0	29,28	29,28	0	4	4	BANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	25.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	7:01:49 p.m.	0	46,77	46,77	258	23	281	BANESTI NOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	25.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	7:01:49 p.m.	0	84,40	84,40	768	45	813	BANESTII VECHI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	25.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	7:31:19 p.m.	0	9,15	9,15	0	4	4	TELENESTI,BANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	25.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	7:40:28 p.m.	0	17,78	17,78	0	4	4	TELENESTI,BANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	25.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	8:25:32 p.m.	0	0,68	0,68	0	4	4	TELENESTI,BANESTI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Causeni	25.12.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	8:51:56 p.m.	0	2,17	2,17	594	32	626	CIRNATENI,CIRNATENII NOI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	2:17:49 a.m.	0	0,30	0,30	1275	70	1345	DOLNA,VULCANESTI,HORO	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:17:05 a.m.	0	1,45	1,45	228	20	248	VULCANESTI,CIORESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:17:05 a.m.	0	2,92	2,92	1047	50	1097	PIRILTENI,HORODISTE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:19:05 a.m.	0	0,47	0,47	228	20	248	CIORESTI,DOLNA,VULCANE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:38:29 a.m.	0	2,55	2,55	1275	65	1340	CIORESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:38:29 a.m.	0	6,13	6,13	0	5	5	LOZOVA,HORODISTE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:42:06 a.m.	0	2,52	2,52	1275	65	1340	DOLNA,VULCANESTI,CIORE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	4:14:40 a.m.	0	3,27	3,27	1275	69	1344	DOLNA,VULCANESTI,PIRJO	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	4:14:40 a.m.	0	4,33	4,33	0	1	1	HORODISTE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	12	10:17:10 a.m.	0	2,33	2,33	4	31	35	VATRA,TRUSENI,CHISINAU	OST	IST	Necunoscute
Stefan-Voda	26.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC007CS	10:44:18 a.m.	0	0,33	0,33	0	12	12	CIRNATENI,CAUSENI,CIRNA	OST	IST	Separator
Stefan-Voda	26.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC007CS	10:45:06 a.m.	0	16,53	16,53	853	58	911	POPEASCA,POPOVCA	OST	AC	Separator
Stefan-Voda	26.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC007CS	10:45:06 a.m.	0	121,77	121,77	0	12	12	CAUSENI,CIRNATENII NOI	OST	AC	Separator
Stefan-Voda	26.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC007CS	11:01:49 a.m.	0	6,92	6,92	853	58	911	POPEASCA,ERMOCCLIA,POP	OST	AC	Separator
Stefan-Voda	26.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC007CS	11:08:57 a.m.	0	96,83	96,83	853	54	907	POPEASCA,POPOVCA	OST	AC	Separator
Stefan-Voda	26.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC007CS	11:08:57 a.m.	0	97,18	97,18	0	4	4	POPEASCA	OST	AC	Separator
Chisinau	26.12.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/INTLS-ITC007CS	12:20:20 p.m.	0	0,15	0,15	2122	233	2355	GOIANUL NOU,CRICOVA,CI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:37:54 p.m.	0	0,50	0,50	577	48	625	CISMICHIOI,ETULIA	OST	IST	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:38:44 p.m.	0	17,33	17,33	54	9	63	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:38:44 p.m.	0	25,27	25,27	523	39	562	CISMICHIOI	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:56:34 p.m.	0	114,20	114,20	54	8	62	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:56:34 p.m.	0	344,43	344,43	0	1	1	ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	2:02:04 p.m.	0	1,33	1,33	881	42	923	VULCANESTI,CISMICHIOI	OST	IST	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	3:51:06 p.m.	0	66,52	66,52	54	8	62	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:58:00 p.m.	0	137,00	137,00	0	1	1	ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:58:00 p.m.	0	138,00	138,00	54	7	61	ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Criuleni	26.12.2024	PDC44 VITIM 110/10	10/INTLS-REC006CR	5:09:14 p.m.	0	1,98	1,98	1102	114	1216	MAGDACESTI,LOGANESTI,E	T	IST	Manevre oper.p.restab schemei
Cahul	26.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	6:58:10 p.m.	0	37,17	37,17	554	61	615	ZIRNESTI,PAICU	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	26.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	6:58:10 p.m.	0	63,35	63,35	177	20	197	ZIRNESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	26.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	8:00:11 p.m.	0	1,33	1,33	554	61	615	ZARNESTI,ZIRNESTI,CUOAA	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	26.12.2024	PDC224 ETULIA 110/35/10	8	7:13:10 p.m.	0	0,83	0,83	1404	81	1485	CISMICHIOI,VULCANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Cahul	26.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2/SECS-PT188CH-T01	8:02:00 p.m.	0	303,00	303,00	107	8	115	ZIRNESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	26.12.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8/SECS-PT652HN-T01	10:45:00 p.m.	0	37,00	37,00	134	7	141	LEUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	27.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	6:44:53 a.m.	0	43,22	43,22	476	45	521	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	27.12.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	6:44:53 a.m.	0	44,12	44,12	599	121	720	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	27.12.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	28	8:34:58 a.m.	0	21,10	21,10	0	8	8	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.12.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	28	8:34:58 a.m.	0	55,03	55,03	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Escavari
Cahul	27.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	1:18:19 p.m.	0	1,17	1,17	554	61	615	CUCOARA,ZIRNESTI,PAICU	OST	IST	Transformator de putere
Cahul	27.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	3:03:41 p.m.	0	1,83	1,83	554	61	615	ZARNESTI,PAICU,ZIRNESTI	OST	IST	Transformator de putere
Anenii Noi	27.12.2024	PDC132 MAXIMOVCĂ 35/10	13	12:03:37 p.m.	0	26,62	26,62	177	12	189	MAXIMOVCĂ	T	AC	Alte defecte in red MT
Cahul	27.12.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2/SECLS-S187CH	1:17:00 p.m.	0	109,00	109,00	70	12	82	ZIRNESTI	C	AC	Separator
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	2:22:12 p.m.	0	0,67	0,67	913	68	981	LEUSENI,CALMATUI,FETEAS	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	2:06:00 p.m.	0	11,42	11,42	913	68	981	FETEASCA,CALMATUI,DAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	2:06:00 p.m.	0	16,87	16,87	1178	78	1256	MARCHET,LAPUSNA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	6:21:36 p.m.	0	2,60	2,60	913	68	981	DANCU,CALMATUI,LEUSEN	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	6:52:23 p.m.	0	2,03	2,03	913	68	981	LEUSENI,CALMATUI,FETEAS	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calaras	27.12.2024	PDC183 SIpOTENI 110/10	7/SECS-PT225CL-T001	6:53:00 p.m.	0	57,00	57,00	59	2	61	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	7:03:39 p.m.	0	3,88	3,88	913	68	981	DANCU,LEUSENI,CALMATU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	9:25:51 p.m.	0	0,60	0,60	913	68	981	CALMATUI,LEUSENI,FETEAS	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	9:27:00 p.m.	0	12,63	12,63	18	3	21	LEUSENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	27.12.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	9:38:22 p.m.	0	1,27	1,27	895	65	960	CALMATUI,FETEASCA,LEUS	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	27.12.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:13:19 p.m.	0	1,17	1,17	2967	339	3306	NISPORENI,VARZARESTI	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	28.12.2024	PDC28 PETRICANI 110/10	5	6:02:09 a.m.	0	64,45	64,45	0	16	16	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	28.12.2024	PDC28 PETRICANI 110/10	5	6:02:09 a.m.	0	101,85	101,85	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Straseni	28.12.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	8:05:00 a.m.	0	0,52	0,52	178	53	231	VATRA,STRASENI,COIUSNA	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Vulcanesti	28.12.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	6/SECLS-S12VL	12:24:00 p.m.	25	65,00	90,00	226	21	247	BURLACENI,IUJNOE,VULCA	C	AC	Conturare la LEA
Chisinau	28.12.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4	2:33:16 p.m.	0	1,17	1,17	452	20	472	TRUSENI	OST	IST	Necunoscute
Cimislia	28.12.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4/SECS-PT292CI-T001	2:17:00 p.m.	0	28,00	28,00	66	2	68	SAGAIDAC	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	28.12.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	5:30:12 p.m.	0	1,33	1,33	199	13	212	HIRTOPUL MARE,HIRTOPU	T	IST	Separator
Criuleni	28.12.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	5:30:12 p.m.	0	26,80	26,80	283	12	295	HIRTOPUL MIC	T	AC	Separator
Criuleni	28.12.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	5:53:42 p.m.	0	3,30	3,30	199	13	212	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL N	T	AC	Separator
Anenii Noi	28.12.2024	PDC168 SERPENI 110/10	18	6:23:40 p.m.	0	1,00	1,00	1140	64	1204	SPEIA,PUHACENI,SERPENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:29:05 p.m.	0	0,03	0,03	1456	186	1642	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:29:54 p.m.	0	0,03	0,03	0	5	5	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:30:24 p.m.	0	0,03	0,03	2834	342	3176	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:32:07 p.m.	0	0,02	0,02	52	8	60	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:32:28 p.m.	0	0,03	0,03	1016	94	1110	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:32:54 p.m.	0	0,03	0,03	886	217	1103	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:33:24 p.m.	0	0,02	0,02	1802	288	2090	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:33:54 p.m.	0	0,02	0,02	0	7	7	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:36:30 p.m.	0	16,50	16,50	1075	166	1241	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:36:30 p.m.	0	24,42	24,42	648	103	751	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	53	8:36:30 p.m.	0	26,50	26,50	587	98	685	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.12.2024	PD1IU	18	3:11:34 p.m.	0	1,53	1,53	625	114	739	IALOVENI	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	29.12.2024	PD1IU	18	3:11:34 p.m.	0	57,43	57,43	371	52	423	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.12.2024	PD1IU	18	3:11:34 p.m.	0	76,12	76,12	254	59	313	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.12.2024	PD1IU	18	3:11:34 p.m.	0	82,43	82,43	0	3	3	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.12.2024	PD1IU	18	4:08:03 p.m.	0	0,27	0,27	870	88	958	IALOVENI	T	ÎST	Linie in cablu
Anenii Noi	30.12.2024	PDC167 CALFA 110/10	26	12:09:42 a.m.	0	2,17	2,17	0	6	6	ROSCANI,GURA BICULUI	OST	ÎST	Necunoscuta
Chisinau	30.12.2024	PDC18 ALFA 110/10	54	4:13:40 a.m.	0	46,33	46,33	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	30.12.2024	PDC18 ALFA 110/10	56	4:49:43 a.m.	0	0,02	0,02	5009	633	5642	CHISINAU,TRUSENI	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	30.12.2024	PDC18 ALFA 110/10	56	4:50:15 a.m.	0	0,02	0,02	2683	327	3010	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	30.12.2024	PDC18 ALFA 110/10	56	4:50:48 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	30.12.2024	PDC18 ALFA 110/10	56	4:51:33 a.m.	0	33,57	33,57	5221	553	5774	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Taraclia	30.12.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:45:41 a.m.	0	0,52	0,52	517	52	569	DERMENGI,MOSCOVEI,BUDAI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Taraclia	30.12.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:46:12 a.m.	0	0,43	0,43	517	52	569	DERMENGI,CARBALIA,MOSCOVEI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Taraclia	30.12.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:46:38 a.m.	0	44,95	44,95	190	18	208	CARBALIA,MOSCOVEI,BUDAI	AT	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Taraclia	30.12.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:46:38 a.m.	0	283,65	283,65	327	34	361	BUDAI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Telenesti	30.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	10:03:25 a.m.	0	0,52	0,52	1433	121	1554	RATUS,VEREJENI,ZAICANIL	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	30.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	10:09:09 a.m.	0	1,52	1,52	1433	119	1552	NEGURENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	30.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	10:09:09 a.m.	0	2,58	2,58	0	2	2	INESTI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	30.12.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	10:11:53 a.m.	0	159,40	159,40	0	2	2	INESTI,VEREJENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	30.12.2024	PDC167 CALFA 110/10	26	10:54:04 a.m.	4	0,50	4,50	0	6	6	ROSCANI,GURA BICULUI	OST	ÎST	Necunoscuta
Taraclia	30.12.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	2:29:42 p.m.	0	0,58	0,58	190	18	208	CARBALIA,BUDAI,MOSCOV	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Stefan-Voda	30.12.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4/IF5-PT56SV-IF69-01	3:15:00 p.m.	0	118,00	118,00	6	11	17	STEFAN VODA,STEFAN-VOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	30.12.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:12:39 p.m.	0	2,57	2,57	152	25	177	CURHI	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	30.12.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:12:39 p.m.	0	35,85	35,85	1062	66	1128	MOROZENI,TABARA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	31.12.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	1:03:39 a.m.	0	1,33	1,33	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Intrerupator de sarcina
Leova	31.12.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	1:03:39 a.m.	0	41,35	41,35	38	17	55	LEOVA	OST	AC	Intrerupator de sarcina
Leova	31.12.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	1:52:50 a.m.	0	3,67	3,67	415	36	451	LEOVA	OST	AC	Intrerupator de sarcina
Leova	31.12.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	11	1:12:59 a.m.	0	31,85	31,85	2844	253	3097	LEOVA	OST	AC	Intrerupator de sarcina
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:40:44 a.m.	0	0,50	0,50	1898	88	1986	LARGUTA,IEPURENI,CIRPES	T	ÎST	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:41:16 a.m.	0	1,37	1,37	1898	88	1986	CANIA,CRACIUN,LARGUTA	T	ÎST	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:42:40 a.m.	0	2,00	2,00	1144	53	1197	IEPURENI,CANIA,LARGUTA	T	ÎST	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:42:40 a.m.	0	52,33	52,33	754	35	789	CRACIUN	T	AT	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:44:42 a.m.	0	21,23	21,23	1144	53	1197	LARGUTA,IEPURENI,CANIA	T	AT	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	9:07:00 a.m.	0	105,00	105,00	0	4	4	IEPURENI,CANIA	T	AT	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	9:33:38 a.m.	0	1,17	1,17	0	2	2	CRACIUN,BAIMACLIA	T	ÎST	Soc
Cantemir	31.12.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	10:51:26 a.m.	0	0,48	0,48	1144	49	1193	IEPURENI,CANIA,LARGUTA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	31.12.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	16/IF5-PT430IL-IF5-01	11:17:00 a.m.	0	60,00	60,00	0	6	6	HORASTI,HORESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	31.12.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	16/IF5-PT430IL-IF5-01	11:19:00 a.m.	0	58,00	58,00	0	4	4	HORESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	31.12.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	16/IF5-PT430IL-IF5-01	12:34:11 p.m.	0	2,33	2,33	1684	119	1803	HORESTI,ZIMBRENII,HORAS	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	31.12.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	12:29:20 p.m.	0	0,50	0,50	177	12	189	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	31.12.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	12:31:21 p.m.	0	1,00	1,00	899	89	988	SELISTE,PELVIAN,ORHEI,M	OST	ÎST	Necunoscuta
Chisinau	31.12.2024	PD32	10	2:51:00 p.m.	0	45,00	45,00	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	31.12.2024	PD32	10	2:51:00 p.m.	0	46,00	46,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	31.12.2024	PD32	10	2:51:00 p.m.	0	65,00	65,00	383	54	437	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	31.12.2024	PD32	10	2:51:00 p.m.	0	69,00	69,00	617	71	688	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	31.12.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24/SEC5-PT207CI-T00	1:35:00 p.m.	0	97,00	97,00	0	3	3	CIUCUR-MINGIR	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): **947.740** inclusiv: casnici: **870.695**, alte categorii: **77.045**

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Calarasi	31.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	9:18:50 p.m.	0	1,13	1,13	459	19	478	PITUSCA	OST	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	31.12.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	9:18:50 p.m.	0	20,65	20,65	962	48	1010	PAULESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	23.12.2024	PT112AN	02	4:48:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	109	13	122	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	06.10.2024	PT112AN	10	1:36:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	58	4	62	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	13.10.2024	PT116AN	03	6:46:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	4	0	4	HUMULESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	14.12.2024	PT11AN	01	4:41:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	49	2	51	MERENII NOI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	14.12.2024	PT11AN	02	4:08:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	27	3	30	MERENII NOI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	31.10.2024	PT120AN	02	9:47:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	8	1	9	CHIRCA	C	AC	Bransament
Anenii Noi	08.12.2024	PT121AN	01	4:24:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	85	1	86	ANENII NOI	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	28.12.2024	PT123AN	02	5:49:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	21	2	23	PUHACENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	06.12.2024	PT125AN	03	6:17:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	65	3	68	PUHACENI	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	07.12.2024	PT125AN	03	12:24:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	65	3	68	PUHACENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	01.12.2024	PT129AN	01	7:41:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	42	3	45	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	01.12.2024	PT137AN	01	6:53:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	96	4	100	CHETROSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.12.2024	PT137AN	01	7:55:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	96	4	100	CHETROSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	27.12.2024	PT139AN	01	6:10:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	56	1	57	PUHACENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	25.12.2024	PT13AN	01	2:55:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	41	0	41	GEAMANA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	01.10.2024	PT150AN	01	12:46:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	61	9	70	MAXIMOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.10.2024	PT150AN	07	5:52:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	82	6	88	MAXIMOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	21.11.2024	PT156AN	03	10:06:00 a.m.	0,00	212,00	212,00	84	0	84	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	17.11.2024	PT169AN	02	6:20:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	09.10.2024	PT16AN	01	5:25:01 p.m.	0,00	131,00	130,98	7	1	8	PUHACENI	C	AC	Pilon JT
Anenii Noi	09.10.2024	PT16AN	02	9:29:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	33	3	36	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	09.10.2024	PT16AN	02	5:37:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	33	3	36	PUHACENI	C	AC	Pilon JT
Anenii Noi	31.12.2024	PT177AN	01	4:55:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	94	0	94	BULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Anenii Noi	26.11.2024	PT181AN	02	3:48:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	35	0	35	CALFA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.11.2024	PT181AN	02	2:57:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	35	0	35	CALFA	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	04.11.2024	PT185AN	11	11:09:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	10.10.2024	PT188AN	01	6:13:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	181	3	184	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	19.11.2024	PT195AN	01	10:00:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	51	4	55	HIRBOVATUL NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	25.10.2024	PT221AN	02	1:08:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	80	5	85	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	20.11.2024	PT222AN	01	12:25:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	74	2	76	CALFA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.11.2024	PT25AN	01	5:08:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	78	2	80	COBUSCA VECH	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	14.12.2024	PT25AN	01	12:46:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	78	2	80	COBUSCA VECH	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	14.12.2024	PT25AN	01	4:43:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	78	2	80	COBUSCA VECH	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	21.11.2024	PT265AN	01	5:10:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	61	0	61	FLORENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	21.11.2024	PT265AN	02	5:11:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	82	0	82	FLORENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	02.11.2024	PT279AN	04	2:33:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	35	1	36	CHIRCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.12.2024	PT283AN	02	9:21:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	94	2	96	FLORENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	22.12.2024	PT286AN	02	9:01:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	66	4	70	ANENII NOI	C	AC	Tensiune inalta
Anenii Noi	22.12.2024	PT286AN	03	9:03:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	77	0	77	ANENII NOI	C	AC	Tensiune inalta
Anenii Noi	17.10.2024	PT287AN	02	12:49:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	29	1	30	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	02.11.2024	PT324AN	01	11:36:00 a.m.	0,00	412,00	412,00	66	9	75	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.10.2024	PT330AN	02	10:25:00 a.m.	0,00	217,00	217,00	38	2	40	TINTARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	06.10.2024	PT352AN	01	10:12:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	77	2	79	SOCOLENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	17.11.2024	PT352AN	01	11:22:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	77	2	79	SOCOLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.11.2024	PT358AN	01	5:51:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	56	0	56	ROSCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	29.12.2024	PT358AN	01	1:05:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	57	0	57	ROSCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	16.11.2024	PT358AN	03	1:55:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	83	0	83	ROSCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.11.2024	PT358AN	03	4:18:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	83	0	83	ROSCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	18.10.2024	PT360AN	01	7:08:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	75	5	80	ANENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	16.11.2024	PT360AN	01	6:37:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	75	5	80	ANENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	18.10.2024	PT360AN	02	7:35:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	53	3	56	ANENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	20.11.2024	PT360AN	04	7:12:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	81	6	87	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	01.10.2024	PT379AN	02	5:13:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	34	0	34	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	02.11.2024	PT379AN	02	3:17:00 p.m.	0,00	680,00	680,00	34	0	34	GEAMANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.10.2024	PT406AN	01	12:16:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	66	8	74	CHETROSU	C	AC	Tensiune joasa
Anenii Noi	19.11.2024	PT406AN	01	11:25:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	66	8	74	CHETROSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.10.2024	PT406AN	02	12:09:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	127	5	132	CHETROSU	C	AC	Tensiune joasa
Anenii Noi	30.11.2024	PT406AN	02	5:44:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	128	5	133	CHETROSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.10.2024	PT406AN	03	12:10:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	3	2	5	CHETROSU	C	AC	Tensiune joasa
Anenii Noi	23.11.2024	PT413AN	01	2:57:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	87	14	101	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	01.10.2024	PT424AN	02	11:50:00 a.m.	0,00	75,00	75,00	87	1	88	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.11.2024	PT424AN	02	5:10:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	87	1	88	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	20.11.2024	PT424AN	02	11:05:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	87	1	88	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.11.2024	PT424AN	02	6:45:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	87	1	88	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	14.12.2024	PT424AN	02	8:58:00 p.m.	0,00	365,00	365,00	87	1	88	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.10.2024	PT464AN	02	2:05:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	54	4	58	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	04.11.2024	PT465AN	01	5:01:02 p.m.	0,00	56,00	55,97	55	1	56	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	04.11.2024	PT465AN	02	4:58:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	12	0	12	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	07.11.2024	PT472AN	01	11:05:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	24.11.2024	PT472AN	01	9:09:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	28.12.2024	PT472AN	01	4:04:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.11.2024	PT47AN	01	5:10:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	74	5	79	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	19.10.2024	PT525AN	03	4:25:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	61	1	62	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	17.12.2024	PT525AN	03	6:06:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	61	1	62	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.10.2024	PT569AN	01	5:13:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	121	1	122	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.11.2024	PT569AN	01	3:25:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	121	1	122	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	21.11.2024	PT569AN	01	8:17:00 a.m.	0,00	342,00	342,00	122	1	123	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.11.2024	PT569AN	01	5:48:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	122	1	123	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	23.11.2024	PT569AN	01	7:55:00 a.m.	0,00	175,00	175,00	122	1	123	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	23.11.2024	PT569AN	01	7:06:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	122	1	123	HIRBOVAT	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	07.12.2024	PT597AN	09	9:36:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	81	3	84	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	25.12.2024	PT612AN	02	9:57:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	88	2	90	MERENII NOI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	01.10.2024	PT617AN	02	6:54:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	02.12.2024	PT617AN	02	10:29:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	05.12.2024	PT617AN	02	7:01:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Tensiune inalta
Anenii Noi	12.12.2024	PT617AN	02	2:10:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	26.12.2024	PT617AN	02	9:44:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	30.12.2024	PT617AN	02	4:05:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	13.10.2024	PT624AN	01	8:58:00 a.m.	0,00	84,00	84,00	75	3	78	TINTARENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	20.10.2024	PT624AN	01	12:22:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	74	3	77	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.11.2024	PT624AN	01	11:18:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	75	3	78	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	12.10.2024	PT642AN	03	7:03:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	35	0	35	GEAMANA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	12.10.2024	PT643AN	01	8:08:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	73	6	79	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.10.2024	PT72AN	01	11:44:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	23	1	24	MERENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	07.10.2024	PT72AN	01	4:36:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	23	1	24	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	02.11.2024	PT72AN	01	12:41:00 p.m.	0,00	377,00	377,00	24	1	25	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.11.2024	PT72AN	01	1:10:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	24	1	25	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	02.11.2024	PT72AN	02	12:48:00 p.m.	0,00	370,00	370,00	115	1	116	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	04.11.2024	PT72AN	02	2:12:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	115	1	116	MERENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	19.10.2024	PT72AN	03	6:43:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	103	1	104	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	05.12.2024	PT7AN	02	7:22:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	75	2	77	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	12.12.2024	PT96AN	02	12:15:03 p.m.	0,00	119,00	118,95	49	0	49	TINTARENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cahul	09.10.2024	PT103CH	03	9:25:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	180	10	190	CAHUL	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cahul	01.10.2024	PT112CH	01	3:49:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	52	0	52	COTIHANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	31.10.2024	PT118CH	02	3:56:32 p.m.	0,00	99,50	99,47	93	2	95	CAHUL	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	08.12.2024	PT126CH	09	8:54:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	52	0	52	COTIHANA	C	AC	Alte defecte in red MT
Cahul	01.10.2024	PT137CH	01	6:07:00 a.m.	0,00	281,00	281,00	82	2	84	HUTULU	C	AC	Alte defecte in red JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cahul	04.11.2024	PT139CH	01	1:00:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	57	0	57	LEBEDENCO	C	AC	Izolator JT
Cahul	04.11.2024	PT139CH	02	2:30:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	1	2	3	LEBEDENCO	C	AC	Izolator JT
Cahul	08.12.2024	PT165CH	01	6:06:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	57	2	59	PELINEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	26.12.2024	PT188CH	01	8:09:47 p.m.	0,00	295,20	295,22	67	6	73	ZIRNESTI	C	AC	Transformator de putere
Cahul	26.12.2024	PT188CH	02	8:09:49 p.m.	0,00	295,20	295,18	40	1	41	ZIRNESTI	C	AC	Transformator de putere
Cahul	04.11.2024	PT189CH	01	2:55:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	17	6	23	CUCOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	26.12.2024	PT189CH	01	8:45:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	17	6	23	CUCOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT189CH	02	8:31:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	64	2	66	CUCOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT189CH	02	10:25:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	64	2	66	CUCOARA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cahul	01.10.2024	PT189CH	02	2:26:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	64	2	66	CUCOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT189CH	02	7:16:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	64	2	66	CUCOARA	C	AC	Bransament
Cahul	26.12.2024	PT189CH	02	8:38:00 a.m.	0,00	58,00	58,00	63	2	65	CUCOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	14.10.2024	PT219CH	01	7:27:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	60	3	63	ROSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.11.2024	PT21CH	18	9:42:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	108	12	120	CAHUL	C	AC	Necunoscut
Cahul	01.10.2024	PT230CH	01	8:59:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	46	3	49	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	25.11.2024	PT23CH	04	2:38:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	154	9	163	CAHUL	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cahul	04.11.2024	PT257CH	01	3:00:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	3	3	6	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	01.10.2024	PT257CH	02	5:11:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	57	2	59	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	04.11.2024	PT257CH	02	2:16:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	58	2	60	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	03.10.2024	PT299CH	02	7:44:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	63	5	68	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT304CH	01	6:43:00 a.m.	0,00	426,00	426,00	34	3	37	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT304CH	01	2:29:00 p.m.	0,00	1533,00	1533,00	34	3	37	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	02.11.2024	PT311CH	03	5:20:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	15	1	16	MOSCOVEI	C	AT	Persoane neautorizate
Cahul	29.11.2024	PT332CH	01	5:12:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	57	2	59	TARTAU DE SALCIE	C	AC	Necunoscut
Cahul	01.10.2024	PT338CH	02	3:34:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	30	0	30	LEBEDENCO	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	21.11.2024	PT363CH	01	5:39:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	75	8	83	TARACLIA DE SALCIE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	21.11.2024	PT363CH	02	5:36:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	80	0	80	TARACLIA DE SALCIE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	31.10.2024	PT36CH	01	6:02:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	131	0	131	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	31.12.2024	PT36CH	01	4:59:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	131	0	131	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT372CH	01	9:10:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	42	2	44	BURLACU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT372CH	02	11:32:00 a.m.	0,00	261,00	261,00	69	0	69	BURLACU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	09.12.2024	PT374CH	02	10:23:00 a.m.	0,00	348,00	348,00	47	13	60	BURLACU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	31.12.2024	PT38CH	02	6:23:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	55	1	56	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.11.2024	PT38CH	03	4:32:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	56	0	56	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	20.11.2024	PT38CH	03	12:18:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	56	0	56	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	09.10.2024	PT390CH	01	5:46:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	58	3	61	LEBEDENCO	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.11.2024	PT434CH	02	9:41:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	135	11	146	CAHUL	C	AC	Necunoscut
Cahul	11.11.2024	PT44CH	01	4:21:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	54	3	57	MANTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	01.10.2024	PT56CH	03	5:13:00 p.m.	0,00	435,00	435,00	66	4	70	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	08.10.2024	PT58CH	03	11:38:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	59	6	65	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	09.10.2024	PT58CH	03	9:33:51 a.m.	0,00	350,20	350,15	59	6	65	PASCANI	C	AC	Pilon JT
Cahul	26.12.2024	PT58CH	03	11:24:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	59	6	65	PASCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	07.10.2024	PT5CH	03	5:49:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	87	12	99	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	08.11.2024	PT5CH	03	7:45:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	87	12	99	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	10.12.2024	PT5CH	03	7:40:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	87	12	99	CAHUL	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cahul	08.11.2024	PT5CH	04	7:41:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	55	4	59	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	08.11.2024	PT5CH	05	7:47:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	0	1	1	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	26.10.2024	PT78CH	02	8:12:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	60	0	60	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	18.11.2024	PT78CH	02	8:07:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	60	0	60	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	15.10.2024	PT83CH	01	6:23:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	77	3	80	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	08.12.2024	PT86CH	08	4:21:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	71	3	74	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	09.12.2024	PT86CH	08	8:33:00 a.m.	0,00	58,00	58,00	71	3	74	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	08.12.2024	PT86CH	11	4:33:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	107	4	111	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	09.12.2024	PT86CH	11	8:31:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	107	4	111	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	08.12.2024	PT86CH	16	4:37:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	60	2	62	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cahul	08.12.2024	PT86CH	17	4:32:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	47	6	53	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	10.10.2024	PT95CH	01	7:29:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	61	1	62	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	10.10.2024	PT95CH	02	7:01:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	110	0	110	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	10.10.2024	PT95CH	03	6:58:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	18	1	19	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	07.10.2024	PT1107CL	02	3:27:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	55	7	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	23.11.2024	PT11CL	02	3:41:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	92	3	95	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	24.10.2024	PT124CL	03	1:23:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	40	1	41	RADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	22.11.2024	PT13CL	01	2:28:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	57	1	58	HOGINESTI	C	AC	Izolator JT
Calarasi	17.12.2024	PT13CL	03	2:46:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	77	1	78	HOGINESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	04.10.2024	PT140CL	01	11:22:00 a.m.	0,00	430,00	430,00	42	2	44	DERENEU	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	03.12.2024	PT141CL	01	3:25:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	53	1	54	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	06.12.2024	PT154CL	01	4:56:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	99	9	108	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	12.10.2024	PT154CL	02	10:20:28 a.m.	0,00	434,50	434,53	67	3	70	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	19.10.2024	PT154CL	02	8:39:41 a.m.	0,00	214,30	214,32	67	3	70	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	12.10.2024	PT154CL	03	2:58:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	26.12.2024	PT155CL	03	1:04:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	52	25	77	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	25.10.2024	PT155CL	05	2:38:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	35	20	55	CALARASI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	26.12.2024	PT155CL	05	1:08:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	35	21	56	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	02.11.2024	PT189CL	02	1:28:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	70	2	72	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	02.12.2024	PT216CL	01	5:27:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	122	7	129	PIRJOLTENI	C	AT	Incendiu
Calarasi	02.12.2024	PT216CL	02	5:50:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	62	5	67	PIRJOLTENI	C	AT	Incendiu
Calarasi	09.10.2024	PT217CL	01	7:02:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	83	2	85	PIRJOLTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	09.10.2024	PT217CL	02	6:45:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	57	0	57	PIRJOLTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	09.10.2024	PT217CL	03	7:05:03 p.m.	0,00	32,00	31,95	19	0	19	PIRJOLTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	17.12.2024	PT220CL	01	4:18:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	43	2	45	HORODISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.12.2024	PT220CL	02	4:31:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	31	1	32	HORODISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	11.12.2024	PT222CL	01	4:46:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	70	4	74	HORODISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	11.12.2024	PT222CL	01	7:19:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	70	4	74	HORODISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	11.12.2024	PT222CL	02	4:33:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	69	0	69	HORODISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	01.12.2024	PT225CL	01	6:57:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	60	1	61	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	05.12.2024	PT225CL	01	8:06:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	60	1	61	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	07.12.2024	PT225CL	01	7:28:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	60	1	61	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	25.12.2024	PT225CL	01	2:35:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	59	1	60	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	27.12.2024	PT225CL	01	4:12:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	59	1	60	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	27.12.2024	PT225CL	01	5:55:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	59	1	60	URSARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	21.10.2024	PT227CL	01	7:09:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	84	5	89	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	17.12.2024	PT227CL	01	4:39:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	84	5	89	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	21.10.2024	PT227CL	02	6:55:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	59	1	60	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	17.12.2024	PT227CL	02	4:41:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	59	1	60	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.12.2024	PT227CL	03	4:40:00 p.m.	0,00	268,00	268,00	19	2	21	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.10.2024	PT237CL	01	8:39:00 a.m.	0,00	245,00	245,00	155	1	156	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.10.2024	PT237CL	03	11:11:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	8	7	15	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	14.10.2024	PT244CL	01	9:18:00 a.m.	0,00	119,00	119,00	97	2	99	VALCINET	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	04.10.2024	PT245CL	01	7:37:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	89	4	93	PETICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.10.2024	PT250CL	04	6:35:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	61	0	61	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	19.11.2024	PT250CL	08	5:30:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	78	0	78	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	31.12.2024	PT252CL	08	6:02:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	70	2	72	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	31.12.2024	PT252CL	08	8:21:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	70	2	72	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	22.11.2024	PT259CL	02	1:21:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	55	1	56	FRUMOASA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	26.11.2024	PT263CL	01	4:10:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	115	2	117	PALANCA	C	AT	Accidente rutiere
Calarasi	07.10.2024	PT269CL	02	1:56:00 p.m.	0,00	548,00	548,00	82	0	82	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	23.11.2024	PT269CL	02	3:58:00 p.m.	0,00	607,00	607,00	82	0	82	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	20.11.2024	PT274CL	03	5:13:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	77	3	80	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	17.12.2024	PT274CL	03	5:27:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	78	3	81	SIPOTENI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	04.12.2024	PT283CL	02	3:01:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	113	3	116	PAULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	26.10.2024	PT286CL	03	9:46:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	99	4	103	PITUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	21.11.2024	PT2CL	02	7:47:00 a.m.	0,00	377,00	377,00	84	4	88	TIBIRICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	24.12.2024	PT2CL	02	10:41:31 a.m.	0,00	274,50	274,48	84	4	88	TIBIRICA	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	02.12.2024	PT308CL	01	4:16:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	116	1	117	NISCANI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	22.11.2024	PT308CL	02	3:40:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	22	1	23	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	14.12.2024	PT308CL	02	2:00:00 p.m.	0,00	605,00	605,00	22	1	23	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	25.12.2024	PT325CL	01	3:53:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	12	0	12	PITUSCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	25.12.2024	PT325CL	02	3:51:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	89	0	89	PITUSCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	30.10.2024	PT328CL	02	5:44:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	71	3	74	MINDRA	C	AT	Accidente rutiere
Calarasi	01.10.2024	PT343CL	02	12:10:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	9	0	9	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	28.10.2024	PT354CL	08	8:23:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	176	12	188	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	31.12.2024	PT376CL	01	5:59:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	122	0	122	RACIUCLA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	04.10.2024	PT393CL	03	10:10:20 a.m.	0,00	202,70	202,67	23	4	27	BAHMUT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	21.11.2024	PT395CL	01	10:12:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	75	2	77	BAHMUT	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	22.11.2024	PT39CL	01	3:38:00 p.m.	0,00	647,00	647,00	42	2	44	BULARDA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	20.11.2024	PT415CL	01	8:57:00 p.m.	0,00	470,00	470,00	85	4	89	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	20.11.2024	PT415CL	02	9:00:00 p.m.	0,00	467,00	467,00	240	17	257	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	22.11.2024	PT415CL	02	11:44:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	240	17	257	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	31.12.2024	PT439CL	01	10:39:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	67	2	69	HORODISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	12.10.2024	PT448CL	01	6:46:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	61	5	66	SIPOTENI	C	AC	Bransament
Calarasi	17.10.2024	PT502CL	01	8:45:00 a.m.	0,00	217,00	217,00	17	3	20	PARCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	18.11.2024	PT502CL	01	3:44:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	17	3	20	PARCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	03.11.2024	PT504CL	02	7:28:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	96	4	100	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	12.12.2024	PT504CL	04	2:19:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	126	6	132	CALARASI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	01.10.2024	PT509CL	01	9:01:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	41	1	42	PAULESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	21.10.2024	PT72CL	03	1:57:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	60	0	60	RADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	22.11.2024	PT74CL	01	3:27:00 p.m.	0,00	660,00	660,00	36	1	37	DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	24.12.2024	PT74CL	02	3:40:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	8	0	8	DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.10.2024	PT81CL	01	12:39:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	69	4	73	ONISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	08.12.2024	PT119CN	01	12:25:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	52	0	52	CANIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	08.12.2024	PT119CN	03	12:27:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	57	2	59	CANIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	31.12.2024	PT12CN	03	5:54:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	51	0	51	CIRPESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	05.10.2024	PT166CN	01	7:08:00 p.m.	0,00	12,00	12,00	33	1	34	TIGANCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	26.12.2024	PT180CN	01	1:50:05 p.m.	0,00	0,90	0,92	15	2	17	CONSTANTINESTI	C	IST	Conductor FAZA
Cantemir	04.10.2024	PT193CN	01	2:41:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	31	2	33	RUMEANTEV	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	04.10.2024	PT193CN	02	2:53:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	11	0	11	RUMEANTEV	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	06.10.2024	PT207CN	02	4:59:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	39	0	39	FLOCOASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	21.11.2024	PT214CN	01	12:57:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	65	2	67	CIOBALACCIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	01.10.2024	PT222CN	01	8:11:00 a.m.	0,00	282,00	282,00	57	1	58	CIOBALACCIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	26.12.2024	PT331CN	01	9:29:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	128	5	133	GOTESTI	C	AC	Separator cu pirghie
Cantemir	26.12.2024	PT331CN	02	10:04:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	59	4	63	GOTESTI	C	AC	Separator cu pirghie
Cantemir	13.12.2024	PT339CN	02	1:52:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	71	18	89	GOTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	12.12.2024	PT356CN	01	5:18:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	30	5	35	ENICHIROI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	09.12.2024	PT362CN	02	12:42:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	60	2	62	LINGURA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	07.11.2024	PT376CN	01	9:55:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	144	12	156	TARTAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	07.12.2024	PT390CN	02	1:40:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	37	0	37	TARTAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	26.12.2024	PT391CN	01	8:24:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	66	2	68	BAIMACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	01.10.2024	PT394CN	01	7:26:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	50	5	55	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	01.10.2024	PT394CN	01	7:41:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	50	5	55	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	01.10.2024	PT394CN	02	9:02:00 a.m.	0,00	191,00	191,00	76	2	78	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	01.10.2024	PT395CN	01	8:17:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	64	4	68	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	01.10.2024	PT395CN	02	8:51:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	31	1	32	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	25.11.2024	PT414CN	01	5:14:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	56	2	58	SUHAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	01.10.2024	PT451CN	03	9:13:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	32	0	32	ENICHIROI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	13.12.2024	PT45CN	02	7:22:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	53	4	57	LARGUTA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cantemir	09.12.2024	PT460CN	01	3:42:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	61	1	62	DOINA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	09.12.2024	PT460CN	02	3:21:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	59	1	60	DOINA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	31.12.2024	PT46CN	01	9:52:16 a.m.	0,00	172,00	171,73	42	1	43	LARGUTA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	31.12.2024	PT46CN	02	9:40:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	73	0	73	LARGUTA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	07.10.2024	PT476CN	01	9:10:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	27	0	27	VISNIOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	10.10.2024	PT476CN	01	5:34:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	27	0	27	VISNIOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	10.10.2024	PT476CN	01	8:41:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	27	0	27	VISNIOVCA	C	AC	Conturare la LEA
Cantemir	10.10.2024	PT476CN	03	8:46:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	45	1	46	VISNIOVCA	C	AC	Conturare la LEA
Cantemir	12.12.2024	PT482CN	02	4:53:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	17	1	18	VISNIOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	01.10.2024	PT506CN	01	8:36:00 a.m.	0,00	377,00	377,00	58	0	58	COCIULIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	01.10.2024	PT506CN	01	3:48:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	58	0	58	COCIULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	01.10.2024	PT513CN	04	7:33:00 a.m.	0,00	418,00	418,00	75	2	77	COCIULIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	18.10.2024	PT518CN	01	6:54:12 p.m.	0,00	75,80	75,80	22	1	23	COCIULIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	18.10.2024	PT518CN	02	6:34:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	52	3	55	COCIULIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	18.10.2024	PT518CN	03	6:54:20 p.m.	0,00	75,70	75,67	67	2	69	COCIULIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	18.10.2024	PT518CN	04	6:54:23 p.m.	0,00	75,60	75,62	0	1	1	COCIULIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	06.10.2024	PT51CN	02	9:57:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	63	2	65	PORUMBESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	01.10.2024	PT528CN	01	8:58:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	149	6	155	CANTEMIR	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	16.11.2024	PT528CN	01	2:58:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	149	6	155	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	07.12.2024	PT528CN	01	3:19:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	149	6	155	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	02.10.2024	PT535CN	01	8:17:00 a.m.	0,00	614,00	614,00	37	4	41	SAMALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	01.10.2024	PT544CN	02	11:15:00 a.m.	0,00	302,00	302,00	50	5	55	SAMALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	04.11.2024	PT54CN	01	4:04:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	57	0	57	PORUMBESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	07.12.2024	PT557CN	01	3:58:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	53	0	53	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	07.12.2024	PT557CN	02	3:54:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	39	0	39	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	01.10.2024	PT558CN	01	6:45:00 a.m.	0,00	469,00	469,00	62	0	62	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	16.12.2024	PT565CN	01	9:03:00 a.m.	0,00	204,00	204,00	26	8	34	HANASENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	21.11.2024	PT596CN	02	8:23:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	93	3	96	CANTEMIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	31.12.2024	PT596CN	02	5:02:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	93	3	96	CANTEMIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	31.12.2024	PT596CN	03	5:10:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	3	0	3	CANTEMIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	01.10.2024	PT76CN	01	4:27:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	53	6	59	LECA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	19.10.2024	PT76CN	01	9:41:00 a.m.	0,00	133,00	133,00	53	6	59	LECA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	19.10.2024	PT76CN	02	10:12:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	81	2	83	LECA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	08.11.2024	PT82CN	01	2:00:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	46	0	46	ANTONESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	20.11.2024	PT86CN	01	9:14:00 p.m.	0,00	296,00	296,00	26	1	27	TOCENI	C	AT	Incendiu
Cantemir	31.12.2024	PT86CN	01	9:27:12 a.m.	0,00	237,00	236,80	26	1	27	TOCENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	20.11.2024	PT86CN	02	9:16:00 p.m.	0,00	294,00	294,00	81	0	81	TOCENI	C	AT	Incendiu
Cantemir	31.12.2024	PT86CN	02	9:16:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	81	0	81	TOCENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	31.12.2024	PT86CN	03	9:14:00 a.m.	0,00	250,00	250,00	15	1	16	TOCENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	13.11.2024	PT101CS	02	8:16:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	1	9	10	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	13.11.2024	PT101CS	03	8:16:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	1	3	4	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	02.11.2024	PT104CS	02	5:21:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	68	0	68	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	26.11.2024	PT106CS	26	10:10:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	50	38	88	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	27.11.2024	PT106CS	26	11:56:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	50	38	88	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	10.11.2024	PT152CS	01	8:44:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	15	1	16	BUGEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	04.11.2024	PT152CS	02	5:25:00 p.m.	0,00	401,00	401,00	90	11	101	BUGEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	02.11.2024	PT167CS	02	12:18:00 p.m.	0,00	635,00	635,00	76	9	85	HAGIMUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	27.11.2024	PT167CS	02	3:58:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	76	9	85	HAGIMUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	28.11.2024	PT167CS	02	7:31:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	76	9	85	HAGIMUS	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	15.11.2024	PT170CS	01	3:29:38 p.m.	0,00	65,40	65,37	61	0	61	HAGIMUS	C	AT	Conform OL din SGC
Causeni	22.11.2024	PT18CS	01	1:31:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	74	8	82	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	22.11.2024	PT18CS	02	1:16:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	44	2	46	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	07.10.2024	PT227CS	02	6:42:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	29	2	31	FIRLADENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	01.10.2024	PT234CS	01	8:11:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	96	8	104	FIRLADENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	01.10.2024	PT234CS	02	8:10:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	104	6	110	FIRLADENI	C	AC	Conductor FAZA



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	01.10.2024	PT234CS	03	8:20:35 a.m.	0,00	219,40	219,42	0	2	2	FIRLADENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	25.12.2024	PT268CS	01	1:52:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	8	1	9	BACCEALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	25.12.2024	PT268CS	03	2:54:54 p.m.	0,00	101,00	101,10	0	3	3	BACCEALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	13.12.2024	PT287CS	01	11:07:00 a.m.	0,00	242,00	242,00	75	0	75	ZAIM	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	22.11.2024	PT287CS	02	5:11:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	28	0	28	ZAIM	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	13.12.2024	PT287CS	03	10:05:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	51	0	51	ZAIM	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	22.10.2024	PT288CS	01	12:49:00 p.m.	0,00	486,00	486,00	35	0	35	ZAIM	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.10.2024	PT288CS	03	12:48:00 p.m.	0,00	487,00	487,00	5	1	6	ZAIM	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.11.2024	PT290CS	01	12:43:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	136	7	143	ZAIM	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	07.12.2024	PT290CS	01	3:03:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	136	7	143	ZAIM	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	07.12.2024	PT290CS	01	9:29:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	136	7	143	ZAIM	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.11.2024	PT316CS	01	1:03:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	58	1	59	OPACI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	14.12.2024	PT316CS	01	7:27:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	58	1	59	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	14.11.2024	PT322CS	01	5:50:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	79	3	82	SALCUTA	C	AC	Izolator JT
Causeni	14.10.2024	PT334CS	01	6:22:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	23	0	23	CIRNATENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	14.12.2024	PT338CS	01	9:14:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	68	0	68	SALCUTA	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	13.12.2024	PT343CS	03	7:40:00 a.m.	0,00	150,00	150,00	69	0	69	TOCUZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	05.11.2024	PT359CS	02	3:27:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	46	0	46	UCRAINCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.12.2024	PT383CS	01	8:59:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	60	0	60	SAITI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	09.12.2024	PT387CS	01	4:18:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	60	2	62	SAITI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	01.10.2024	PT395CS	02	3:29:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	04.11.2024	PT395CS	02	5:25:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	13.12.2024	PT395CS	02	12:41:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	28.12.2024	PT395CS	02	4:04:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	21.10.2024	PT397CS	03	7:02:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	70	0	70	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	20.11.2024	PT397CS	03	1:57:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	70	0	70	CAINARI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	14.12.2024	PT399CS	01	12:57:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	78	3	81	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.10.2024	PT410CS	02	11:01:40 a.m.	0,00	62,30	62,33	44	5	49	CAINARI	C	AT	Conform OL din SGC
Causeni	19.10.2024	PT41CS	02	3:43:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	71	3	74	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	07.11.2024	PT42CS	02	6:29:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	89	0	89	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Causeni	20.11.2024	PT446CS	02	12:50:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	0	1	1	CIRNATENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	04.10.2024	PT458CS	02	6:44:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	46	3	49	ZOLOTIEVCA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	11.11.2024	PT495CS	01	8:41:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	32	0	32	LARGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	12.11.2024	PT50CS	03	9:01:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	95	2	97	CAUSENI	C	AC	Bransament
Causeni	22.11.2024	PT510CS	02	12:48:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	76	0	76	TARACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	30.11.2024	PT518CS	02	9:18:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	130	4	134	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	18.11.2024	PT55CS	01	5:35:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	39	1	40	CAUSENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	25.10.2024	PT579CS	01	7:29:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	37	0	37	CIUFLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT582CS	01	7:49:00 a.m.	0,00	170,00	170,00	47	3	50	CIUFLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT582CS	02	8:39:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	74	1	75	CIUFLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT582CS	03	9:54:06 a.m.	0,00	40,90	40,90	11	0	11	CIUFLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT582CS	04	9:54:09 a.m.	0,00	40,90	40,85	0	1	1	CIUFLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT582CS	99	9:54:11 a.m.	0,00	40,80	40,82	0	1	1	CIUFLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT596CS	01	10:36:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	127	6	133	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT596CS	02	10:40:41 a.m.	0,00	22,30	22,32	16	3	19	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT596CS	03	10:40:43 a.m.	0,00	22,30	22,28	0	1	1	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT596CS	04	10:40:45 a.m.	0,00	22,30	22,25	0	1	1	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	09.12.2024	PT596CS	99	10:40:48 a.m.	0,00	22,20	22,20	0	1	1	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	22.11.2024	PT59CS	02	2:58:00 p.m.	0,00	369,00	369,00	47	3	50	CAUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	08.12.2024	PT63CS	02	5:09:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	82	4	86	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.11.2024	PT63CS	08	9:10:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	105	2	107	CAUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	23.11.2024	PT83CS	01	5:33:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	96	1	97	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	23.11.2024	PT83CS	01	8:50:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	96	1	97	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	11.11.2024	PT86CS	03	11:10:27 a.m.	0,00	214,60	214,55	70	2	72	CAUSENI	C	AC	Pilon JT
Causeni	13.12.2024	PT94CS	04	1:57:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	80	1	81	CAUSENI	C	AC	Bransament

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	02.11.2024	PT97CS	01	2:13:00 p.m.	0,00	301,00	301,00	62	0	62	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT108CD	01	4:03:00 a.m.	0,00	641,00	641,00	61	9	70	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT108CD	02	10:51:00 a.m.	0,00	233,00	233,00	10	2	12	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PT112CD	01	2:23:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	101	0	101	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	31.12.2024	PT112CD	01	6:09:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	101	0	101	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	04.11.2024	PT112CD	02	2:19:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	67	2	69	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	31.12.2024	PT112CD	02	6:13:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	67	2	69	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	28.11.2024	PT14CD	01	1:59:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	77	8	85	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	05.12.2024	PT14CD	01	9:24:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	77	8	85	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	12.12.2024	PT14CD	01	7:46:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	77	8	85	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	05.12.2024	PT14CD	02	9:27:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	22	3	25	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	19.10.2024	PT151CD	01	3:36:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	46	1	47	CORTEN	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	03.10.2024	PT151CD	03	2:18:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	86	1	87	CORTEN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	11.10.2024	PT217CD	01	5:14:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	135	3	138	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT225CD	01	3:52:00 a.m.	0,00	934,00	934,00	39	7	46	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	07.10.2024	PT225CD	01	4:42:41 p.m.	0,00	63,30	63,32	39	7	46	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT225CD	02	8:29:00 a.m.	0,00	657,00	657,00	88	6	94	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	07.10.2024	PT225CD	02	4:31:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	88	6	94	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	21.11.2024	PT239CD	01	1:39:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	57	1	58	BESGHIOZ	C	AC	Izolator JT
Ceadir-Lunga	30.12.2024	PT24CD	03	11:23:27 a.m.	0,00	211,60	211,55	32	2	34	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT254CD	02	9:35:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	58	1	59	BESGHIOZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT254CD	03	9:57:00 a.m.	0,00	381,00	381,00	43	0	43	BESGHIOZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	17.10.2024	PT259CD	01	7:49:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	36	1	37	BESGHIOZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT265CD	02	7:19:00 a.m.	0,00	521,00	521,00	63	0	63	GAIDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT432CD	02	3:52:00 p.m.	0,00	385,00	385,00	58	1	59	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	31.12.2024	PT453CD	01	5:42:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	61	6	67	TVARDITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	31.10.2024	PT454CD	01	7:12:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	43	4	47	TVARDITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	01.11.2024	PT454CD	01	6:43:00 a.m.	0,00	196,00	196,00	43	4	47	TVARDITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	27.11.2024	PT465CD	02	7:42:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	37	5	42	CAZACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	01.10.2024	PT477CD	02	9:47:00 a.m.	0,00	339,00	339,00	46	1	47	CORTEN	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	03.12.2024	PT502CD	01	6:06:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	61	3	64	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	10.12.2024	PT502CD	01	5:11:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	61	3	64	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	16.11.2024	PT513CD	01	10:56:00 a.m.	0,00	2,00	2,00	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	IST	Izolator JT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT51CD	01	8:48:00 a.m.	0,00	732,00	732,00	91	0	91	CEADIR-LUNGA	C	AC	Transformator de putere
Ceadir-Lunga	26.10.2024	PT527CD	01	12:05:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	117	7	124	CHIRIET-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT54CD	01	11:55:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	59	2	61	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT54CD	02	4:56:00 a.m.	0,00	728,00	728,00	83	7	90	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	22.11.2024	PT54CD	02	9:29:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	83	7	90	CEADIR-LUNGA	C	AC	Bransament
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT54CD	03	8:35:00 a.m.	0,00	506,00	506,00	52	1	53	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	22.11.2024	PT54CD	03	9:36:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	52	1	53	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	06.10.2024	PT59CD	01	7:25:00 a.m.	0,00	598,00	598,00	81	18	99	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	23.11.2024	PT67CD	01	9:25:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	51	9	60	VALEA PERJEI	C	AC	Bransament
Ceadir-Lunga	19.11.2024	PT86CD	02	3:35:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	38	1	39	VALEA PERJEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Ceadir-Lunga	10.11.2024	PT88CD	01	3:14:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	66	1	67	VALEA PERJEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	29.11.2024	PT1004	20	1:38:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	90	6	96	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.12.2024	PT1011	06	5:00:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	60	13	73	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.12.2024	PT1012	08	11:39:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	111	11	122	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	29.11.2024	PT1029	02	1:27:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	52	1	53	CODRU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	10.12.2024	PT1037	05	5:48:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	57	0	57	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.11.2024	PT1042	09	6:34:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	214	28	242	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.12.2024	PT1054	20	3:47:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	159	11	170	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.12.2024	PT1059	07	3:26:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	142	7	149	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	04.11.2024	PT1077	09	6:46:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	178	17	195	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.11.2024	PT109	01	3:46:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	197	20	217	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	15.11.2024	PT1105	14	4:39:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	149	20	169	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	24.10.2024	PT112	18	7:08:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	120	11	131	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	12.11.2024	PT1160	02	3:21:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	60	4	64	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.10.2024	PT1160	16	4:05:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	73	12	85	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	26.10.2024	PT1167	01	10:28:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	14	5	19	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.10.2024	PT1167	03	10:34:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	58	12	70	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.11.2024	PT117	04	8:25:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	272	28	300	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	29.10.2024	PT1186	06	5:36:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	89	6	95	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.12.2024	PT1207	11	9:45:00 a.m.	0,00	342,00	342,00	14	2	16	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	21.11.2024	PT1215	02	7:17:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	73	2	75	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	12.11.2024	PT1215	05	11:12:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	86	1	87	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	17.12.2024	PT1240	25	4:16:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	94	24	118	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	12.12.2024	PT1247	08	6:13:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	70	8	78	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2024	PT127	10	10:31:00 a.m.	0,00	326,00	326,00	70	0	70	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	31.12.2024	PT13	03	12:05:53 a.m.	0,00	0,10	0,12	26	4	30	CHISINAU	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.12.2024	PT13	04	11:39:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	34	9	43	CHISINAU	C	IST	Necunoscut
Chisinau	16.12.2024	PT136	04	9:00:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	327	14	341	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.10.2024	PT136	06	9:38:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	179	14	193	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.10.2024	PT138	02	7:57:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	238	21	259	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	19.10.2024	PT138	02	12:11:00 a.m.	0,00	11,00	11,00	238	21	259	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	19.10.2024	PT138	13	12:04:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	226	25	251	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	05.12.2024	PT140	04	10:54:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	22	8	30	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.11.2024	PT1436	02	7:04:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	55	0	55	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.11.2024	PT1436	03	7:08:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	96	0	96	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2024	PT1437	01	8:17:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	25	4	29	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.10.2024	PT1437	02	8:23:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	14	3	17	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.10.2024	PT1437	03	8:20:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	84	6	90	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.10.2024	PT1437	04	9:23:14 p.m.	0,00	12,80	12,77	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.10.2024	PT1437	05	9:23:17 p.m.	0,00	12,70	12,72	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.10.2024	PT1437	06	8:26:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	29	3	32	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.11.2024	PT1498	15	6:10:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	55	6	61	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	22.10.2024	PT167	27	8:44:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	109	8	117	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	23.10.2024	PT167	27	6:03:00 a.m.	0,00	221,00	221,00	109	8	117	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.11.2024	PT167	27	7:41:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	109	8	117	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.11.2024	PT1863	07	2:52:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	55	8	63	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.12.2024	PT2	04	10:17:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	24	16	40	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT2	07	10:48:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT2	09	10:24:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	0	9	9	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.11.2024	PT223	28	12:44:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	06.11.2024	PT226	12	4:49:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	51	13	64	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	07.11.2024	PT226	12	5:20:27 p.m.	0,00	0,50	0,55	51	13	64	CHISINAU	C	IST	Linie in cablu JT
Chisinau	03.12.2024	PT25	02	10:18:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT25	03	10:15:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	0	7	7	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT25	05	10:18:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	10	5	15	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT25	06	11:13:00 a.m.	0,00	11,00	11,00	0	7	7	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.11.2024	PT25	09	3:02:00 p.m.	0,00	268,00	268,00	128	44	172	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	03.12.2024	PT25	09	10:16:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	128	43	171	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT25	09	11:00:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	128	43	171	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.12.2024	PT25	10	11:24:45 a.m.	0,00	0,20	0,25	12	11	23	CHISINAU	C	IST	Linie in cablu
Chisinau	08.11.2024	PT253	18	10:47:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	61	26	87	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	25.11.2024	PT258	05	12:27:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	344	25	369	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.12.2024	PT258	19	11:17:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	145	13	158	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	25.10.2024	PT26	07	1:07:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	140	19	159	CHISINAU	C	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	10.10.2024	PT264	01	3:13:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	56	2	58	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	10.10.2024	PT264	02	3:12:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	82	8	90	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	10.10.2024	PT264	03	3:17:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	33	7	40	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelilor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	06.11.2024	PT269	03	4:25:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	136	30	166	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	21.12.2024	PT269	03	9:42:00 a.m.	0,00	213,00	213,00	136	30	166	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	06.11.2024	PT269	09	4:37:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	66	12	78	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	21.12.2024	PT269	09	9:40:00 a.m.	0,00	215,00	215,00	67	12	79	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	06.11.2024	PT269	15	4:24:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	7	1	8	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	22.11.2024	PT280	04	9:20:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	47	7	54	CHISINAU	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	22.11.2024	PT280	08	9:18:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	310	24	334	CHISINAU	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	24.12.2024	PT286	07	6:48:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	50	20	70	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	02.11.2024	PT31	05	3:53:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	96	5	101	CHISINAU	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	06.11.2024	PT310	04	4:01:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	169	10	179	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	04.12.2024	PT36	99	2:14:54 p.m.	0,00	3,10	3,10	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.10.2024	PT381	02	6:06:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	96	14	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.10.2024	PT381	03	6:56:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	17	6	23	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.10.2024	PT381	12	6:05:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	47	3	50	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.10.2024	PT381	30	6:12:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	145	16	161	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	20.12.2024	PT39	08	1:29:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	31	0	31	CHISINAU	C	IST	Alte defecte in red JT
Chisinau	30.11.2024	PT400	30	2:20:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	106	22	128	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	26.12.2024	PT400	30	5:53:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	106	22	128	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	26.12.2024	PT400	31	5:54:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	54	8	62	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	18.12.2024	PT400	33	10:26:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	191	29	220	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	18.12.2024	PT400	33	8:21:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	191	29	220	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	25.10.2024	PT402	09	7:12:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	188	13	201	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	13.12.2024	PT402	13	9:51:00 a.m.	0,00	118,00	118,00	163	18	181	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	02.10.2024	PT403	08	7:04:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	119	11	130	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	22.11.2024	PT404	09	8:50:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	181	18	199	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.12.2024	PT426	12	9:22:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	176	26	202	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	24.10.2024	PT428	13	1:07:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	158	15	173	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	14.11.2024	PT428	13	12:29:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	158	15	173	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	18.10.2024	PT430	11	12:05:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	112	20	132	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	19.12.2024	PT434	07	11:51:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	222	10	232	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	26.12.2024	PT434	07	10:26:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	222	10	232	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.10.2024	PT456	01	8:30:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	51	21	72	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	31.10.2024	PT456	01	4:38:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	51	21	72	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	26.11.2024	PT459	14	7:37:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	129	14	143	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	08.10.2024	PT46	04	9:38:00 a.m.	0,00	122,00	122,00	19	15	34	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	25.11.2024	PT46	04	10:24:00 a.m.	0,00	179,00	179,00	22	15	37	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	29.11.2024	PT46	04	8:58:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	22	15	37	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.11.2024	PT46	07	8:58:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	34	15	49	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.11.2024	PT46	08	8:51:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	13	4	17	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.10.2024	PT460	06	11:12:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	352	35	387	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	25.11.2024	PT460	06	6:32:00 a.m.	0,00	328,00	328,00	352	35	387	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	31.12.2024	PT460	06	6:22:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	352	35	387	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2024	PT460	06	7:23:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	352	35	387	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	04.12.2024	PT460	08	8:54:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	118	10	128	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	06.10.2024	PT461	09	5:28:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	37	9	46	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	20.11.2024	PT461	13	4:38:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	70	20	90	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	27.11.2024	PT461	13	4:59:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	70	20	90	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.10.2024	PT466	03	9:23:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	60	5	65	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	01.12.2024	PT466	12	8:17:00 a.m.	0,00	342,00	342,00	219	21	240	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	02.12.2024	PT466	12	9:22:13 a.m.	0,00	378,80	378,78	219	21	240	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	02.10.2024	PT478	04	10:49:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	72	7	79	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	11.10.2024	PT478	07	8:00:00 a.m.	0,00	292,00	292,00	72	5	77	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	15.12.2024	PT482	09	9:54:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	61	4	65	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	04.10.2024	PT484	12	6:19:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	56	5	61	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	27.10.2024	PT490	03	5:06:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	108	1	109	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	14.11.2024	PT493	03	10:15:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	71	5	76	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	21.11.2024	PT494	01	11:26:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	102	12	114	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	02.12.2024	PT497	13	6:24:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	169	13	182	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	28.11.2024	PT50	14	7:32:00 a.m.	0,00	441,00	441,00	126	25	151	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	08.11.2024	PT5026	04	11:31:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	46	1	47	BUBUIECI	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	01.10.2024	PT5035	01	7:52:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	139	10	149	BUBUIECI	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	14.11.2024	PT5035	02	5:23:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	87	4	91	BUBUIECI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	18.10.2024	PT504	11	10:33:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	179	14	193	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	30.10.2024	PT504	11	12:17:00 p.m.	0,00	446,00	446,00	179	14	193	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	18.10.2024	PT504	17	10:33:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	173	22	195	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	27.10.2024	PT512	01	2:44:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	56	7	63	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	05.12.2024	PT512	16	6:45:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	58	6	64	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	25.11.2024	PT519	18	8:02:00 a.m.	0,00	382,00	382,00	93	8	101	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.12.2024	PT519	18	4:46:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	93	8	101	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	01.10.2024	PT524	09	5:51:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	64	7	71	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	18.11.2024	PT533	17	4:10:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	0	2	2	CHISINAU	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.11.2024	PT536	23	2:03:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	45	4	49	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	12.12.2024	PT536	23	3:50:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	45	4	49	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	23.10.2024	PT545	05	1:33:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	130	13	143	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	23.10.2024	PT545	08	3:15:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	142	12	154	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	10.12.2024	PT55	06	11:12:04 a.m.	0,00	83,90	83,90	49	8	57	CHISINAU	C	AC	Pilon JT
Chisinau	10.12.2024	PT55	06	12:37:03 p.m.	0,00	38,90	38,90	49	8	57	CHISINAU	C	AC	Pilon JT
Chisinau	21.11.2024	PT557	12	11:20:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	33	2	35	CHISINAU	C	AC	Bransament
Chisinau	04.11.2024	PT557	15	9:02:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	126	34	160	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.11.2024	PT568	04	9:26:00 a.m.	0,00	527,00	527,00	11	7	18	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	04.11.2024	PT569	01	8:48:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	237	15	252	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.11.2024	PT570	04	10:21:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	278	23	301	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	27.10.2024	PT571	06	3:35:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	120	10	130	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	09.11.2024	PT571	13	5:24:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	152	15	167	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	05.10.2024	PT575	12	12:58:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	147	23	170	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	01.10.2024	PT577	03	10:17:27 a.m.	0,00	208,60	208,55	40	11	51	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	05.11.2024	PT577	18	7:58:00 a.m.	0,00	223,00	223,00	110	20	130	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.12.2024	PT580	24	3:40:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	125	24	149	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	26.11.2024	PT587	08	1:33:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	216	20	236	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.12.2024	PT587	08	11:49:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	216	20	236	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.10.2024	PT587	19	5:29:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	91	13	104	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.10.2024	PT589	15	10:38:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	131	8	139	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.10.2024	PT6011	05	1:11:07 p.m.	0,00	158,90	158,88	97	0	97	SINGERA	C	AC	Pilon JT
Chisinau	21.11.2024	PT609	11	4:54:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	107	15	122	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.11.2024	PT6110	03	4:41:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	95	5	100	BACIOI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.12.2024	PT6110	03	2:51:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	94	5	99	BACIOI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	22.11.2024	PT6121	03	5:01:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	57	1	58	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2024	PT6123	02	5:04:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	88	1	89	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	05.12.2024	PT6124	01	7:44:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	97	0	97	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	06.12.2024	PT6124	01	9:45:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	97	0	97	BACIOI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	05.12.2024	PT6124	02	4:27:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	83	3	86	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	06.12.2024	PT6124	02	9:42:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	83	3	86	BACIOI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT6124	03	11:07:45 p.m.	0,00	2,30	2,25	4	2	6	BACIOI	C	IST	Tensiune joasa
Chisinau	05.12.2024	PT6124	04	8:41:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	84	1	85	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	06.12.2024	PT6124	04	9:44:00 p.m.	0,00	6,00	6,00	84	1	85	BACIOI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT6124	99	11:07:54 p.m.	0,00	2,10	2,10	0	1	1	BACIOI	C	IST	Tensiune joasa
Chisinau	29.10.2024	PT6130	01	10:03:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	49	1	50	STRAISTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	07.12.2024	PT6130	01	2:43:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	49	1	50	STRAISTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	22.12.2024	PT62	02	9:22:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	207	31	238	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	22.11.2024	PT641	44	10:33:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	139	17	156	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	01.11.2024	PT647	18	9:39:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	45	2	47	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.12.2024	PT651	02	11:00:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	159	8	167	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.10.2024	PT660	11	5:11:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	212	19	231	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.12.2024	PT676	05	10:12:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	168	20	188	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	21.11.2024	PT679	12	11:58:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	0	5	5	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	23.11.2024	PT686	06	5:46:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	120	13	133	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	24.10.2024	PT696	16	8:23:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	125	15	140	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2024	PT696	24	9:43:00 a.m.	0,00	660,00	660,00	80	15	95	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.11.2024	PT697	24	2:12:00 p.m.	0,00	294,00	294,00	159	21	180	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.10.2024	PT699	06	6:51:00 a.m.	0,00	549,00	549,00	142	8	150	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	02.12.2024	PT699	08	8:10:00 a.m.	0,00	310,00	310,00	159	20	179	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	22.10.2024	PT699	12	1:30:00 p.m.	0,00	424,00	424,00	54	5	59	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.10.2024	PT707	22	11:07:00 a.m.	0,00	225,00	225,00	120	14	134	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	27.11.2024	PT713	07	10:28:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	90	12	102	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.10.2024	PT713	30	9:30:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	96	2	98	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.12.2024	PT713	30	7:29:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	96	2	98	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.11.2024	PT714	26	11:46:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	18	0	18	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	02.12.2024	PT715	30	7:10:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	161	26	187	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	08.12.2024	PT716	05	4:19:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	217	21	238	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	25.12.2024	PT716	05	5:44:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	217	21	238	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	08.11.2024	PT7203	11	8:10:12 a.m.	0,00	4,80	4,80	0	1	1	GHDIGHICI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	08.11.2024	PT7203	12	6:56:00 a.m.	0,00	79,00	79,00	56	2	58	GHDIGHICI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	08.11.2024	PT7203	13	8:10:30 a.m.	0,00	4,50	4,50	76	8	84	GHDIGHICI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	08.11.2024	PT7203	14	6:52:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	44	2	46	GHDIGHICI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	08.11.2024	PT7203	15	7:02:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	19	0	19	GHDIGHICI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	08.11.2024	PT7203	99	8:10:45 a.m.	0,00	4,30	4,25	0	1	1	GHDIGHICI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	13.12.2024	PT724	20	9:56:00 a.m.	0,00	332,00	332,00	158	5	163	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	14.12.2024	PT744	14	6:50:00 a.m.	0,00	515,00	515,00	144	6	150	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.11.2024	PT747	13	11:26:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	108	8	116	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.11.2024	PT754	19	10:16:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	121	9	130	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	06.10.2024	PT778	09	10:05:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	80	6	86	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.10.2024	PT778	17	2:41:00 p.m.	0,00	1561,00	1561,00	160	14	174	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Chisinau	08.10.2024	PT778	17	9:45:53 a.m.	0,00	121,10	121,12	160	14	174	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.12.2024	PT78	04	9:20:53 a.m.	0,00	88,10	88,12	11	2	13	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	06.12.2024	PT780	07	3:07:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	149	15	164	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	04.12.2024	PT784	06	10:29:00 a.m.	0,00	388,00	388,00	89	5	94	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	17.12.2024	PT7847	09	5:40:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	24	1	25	VATRA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	02.10.2024	PT799	03	8:49:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	100	9	109	CODRU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	06.12.2024	PT799	24	9:36:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	253	21	274	CODRU	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	22.11.2024	PT8002	11	7:32:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	43	0	43	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.12.2024	PT8007	02	2:20:53 a.m.	0,00	0,10	0,12	19	3	22	DURLESTI	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.10.2024	PT8007	05	2:52:37 p.m.	0,00	109,40	109,38	0	1	1	DURLESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	19.11.2024	PT8011	15	9:21:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	23	14	37	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	14.11.2024	PT8011	19	7:53:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	88	26	114	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.11.2024	PT8049	01	8:46:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	30	1	31	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.11.2024	PT8049	02	8:52:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	36	0	36	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.11.2024	PT8049	03	6:01:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	95	1	96	DURLESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	15.11.2024	PT8049	04	8:46:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	39	0	39	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.11.2024	PT8049	08	8:55:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	26	0	26	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.11.2024	PT8049	09	8:52:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	24	0	24	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	03.10.2024	PT806	03	8:52:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	66	7	73	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	25.11.2024	PT8063	01	4:38:00 a.m.	0,00	532,00	532,00	21	3	24	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT8063	02	4:49:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	34	0	34	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT8063	03	4:21:00 a.m.	0,00	213,00	213,00	94	1	95	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT8063	06	4:18:00 a.m.	0,00	216,00	216,00	27	1	28	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	22.12.2024	PT8075	02	5:39:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	50	1	51	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	18.11.2024	PT8096	01	9:40:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	37	2	39	DURLESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	20.11.2024	PT8096	01	5:54:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	37	2	39	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	21.11.2024	PT8096	01	6:47:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	37	2	39	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.11.2024	PT8096	02	6:33:31 p.m.	0,00	59,50	59,48	59	0	59	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	21.11.2024	PT8096	02	6:49:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	59	0	59	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.11.2024	PT8096	03	5:57:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	13	2	15	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	21.11.2024	PT8096	03	6:47:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	13	2	15	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	26.11.2024	PT81	07	5:52:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	50	5	55	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.11.2024	PT81	10	5:45:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	14	9	23	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.11.2024	PT81	10	7:49:29 p.m.	0,00	0,50	0,52	14	9	23	CHISINAU	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.12.2024	PT811	30	2:46:00 p.m.	0,00	399,00	399,00	78	7	85	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	19.12.2024	PT8110	02	10:47:45 a.m.	0,00	289,30	289,25	68	1	69	TRUSENI	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	12.12.2024	PT8116	01	4:26:00 p.m.	0,00	425,00	425,00	94	2	96	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	12.12.2024	PT8167	01	8:00:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	75	2	77	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	12.12.2024	PT8167	02	8:00:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	47	1	48	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.10.2024	PT827	08	6:41:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	121	13	134	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2024	PT84	01	7:19:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	69	7	76	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.12.2024	PT871	18	10:38:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	149	9	158	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	13.11.2024	PT874	11	8:00:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	143	10	153	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.12.2024	PT878	18	8:50:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	214	16	230	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	21.11.2024	PT882	15	11:20:00 a.m.	0,00	220,00	220,00	72	12	84	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.10.2024	PT884	04	12:56:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	178	18	196	CHISINAU	C	AT	EXCAVARI
Chisinau	22.10.2024	PT89	06	9:35:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	144	11	155	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.11.2024	PT890	14	9:15:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	54	4	58	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.12.2024	PT9014	99	10:12:57 a.m.	0,00	395,10	395,05	0	1	1	VADUL LUI VODA	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	15.10.2024	PT9062	08	8:30:00 a.m.	0,00	128,00	128,00	59	4	63	VADUL LUI VODA	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	26.10.2024	PT911	08	10:33:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	141	10	151	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	04.12.2024	PT919	03	7:57:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	161	26	187	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	04.12.2024	PT919	03	9:09:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	161	26	187	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	05.12.2024	PT919	03	8:46:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	161	26	187	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	05.12.2024	PT919	03	12:15:38 p.m.	0,00	0,40	0,37	161	26	187	CHISINAU	C	IST	Alte defecte in red JT
Chisinau	13.11.2024	PT9235	01	7:11:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	46	1	47	CRUZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.12.2024	PT925	02	2:11:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	310	28	338	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	18.11.2024	PT9261	05	12:18:00 p.m.	0,00	425,00	425,00	30	5	35	COLONITA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	06.12.2024	PT9261	05	5:00:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	31	5	36	COLONITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.12.2024	PT9264	04	8:35:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	86	2	88	COLONITA	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	21.11.2024	PT9273	01	8:43:00 a.m.	0,00	182,00	182,00	54	0	54	COLONITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.11.2024	PT9285	01	5:40:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	42	0	42	COLONITA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	07.12.2024	PT9285	01	7:54:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	42	0	42	COLONITA	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	06.11.2024	PT9285	02	5:46:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	61	0	61	COLONITA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	07.12.2024	PT9285	02	7:51:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	61	0	61	COLONITA	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	06.11.2024	PT9285	03	5:55:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	15	1	16	COLONITA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	07.12.2024	PT9285	03	7:57:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	15	1	16	COLONITA	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	21.10.2024	PT947	09	7:20:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	73	6	79	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	23.10.2024	PT954	06	5:13:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	144	16	160	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	13.11.2024	PT9540	02	8:32:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	61	1	62	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.11.2024	PT9540	02	10:53:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	61	1	62	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.11.2024	PT9540	02	12:15:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	61	1	62	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.11.2024	PT9540	03	8:25:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	189	2	191	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.11.2024	PT9540	03	10:52:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	189	2	191	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.11.2024	PT9540	03	12:12:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	189	2	191	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.10.2024	PT955	08	8:41:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	94	8	102	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.11.2024	PT9601	03	10:54:00 a.m.	0,00	262,00	262,00	79	4	83	GRATIESTI	C	AC	Bransament
Chisinau	07.12.2024	PT9608	03	12:45:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	121	8	129	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	26.10.2024	PT9609	01	8:17:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	28	0	28	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.10.2024	PT9609	03	8:03:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	20	0	20	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.12.2024	PT9619	01	5:51:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	110	0	110	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.12.2024	PT9619	01	7:30:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	110	0	110	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.12.2024	PT9629	02	6:06:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	88	1	89	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.12.2024	PT9655	02	4:21:00 p.m.	0,00	397,00	397,00	50	2	52	GOIANUL NOU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	18.12.2024	PT9655	02	3:01:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	50	2	52	GOIANUL NOU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	09.12.2024	PT9655	03	5:20:00 p.m.	0,00	1030,00	1030,00	49	2	51	GOIANUL NOU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	16.12.2024	PT9655	03	11:31:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	49	2	51	GOIANUL NOU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	06.12.2024	PT9669	01	11:42:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	245	9	254	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9669	01	12:05:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	245	9	254	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9669	02	11:42:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	85	9	94	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9669	03	11:46:00 a.m.	0,00	9,00	9,00	115	2	117	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9669	16	11:42:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	0	2	2	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9685	01	10:12:00 a.m.	0,00	11,00	11,00	44	0	44	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9685	02	10:11:00 a.m.	0,00	12,00	12,00	40	0	40	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9685	03	10:23:19 a.m.	0,00	0,70	0,68	38	0	38	STAUCENI	C	IST	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9685	04	10:11:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	41	5	46	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9685	05	10:23:29 a.m.	0,00	0,50	0,52	17	2	19	STAUCENI	C	IST	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9685	06	10:23:32 a.m.	0,00	0,50	0,47	0	1	1	STAUCENI	C	IST	Tensiune joasa
Chisinau	25.11.2024	PT9687	01	9:27:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.11.2024	PT9687	01	11:36:00 a.m.	0,00	204,00	204,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.11.2024	PT9687	01	8:31:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.12.2024	PT9687	01	9:20:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	72	5	77	STAUCENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	06.12.2024	PT9687	01	10:44:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9687	01	8:30:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.12.2024	PT9687	01	8:46:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.12.2024	PT9687	01	1:26:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	72	5	77	STAUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.11.2024	PT9687	02	8:35:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	114	4	118	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.12.2024	PT9687	02	10:40:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	113	4	117	STAUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	06.12.2024	PT9687	02	8:48:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	113	4	117	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.12.2024	PT9687	02	1:24:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	113	4	117	STAUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	30.12.2024	PT9687	02	8:00:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	113	4	117	STAUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.12.2024	PT9687	03	8:40:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	20	0	20	STAUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.12.2024	PT9687	03	1:25:00 a.m.	0,00	18,00	18,00	20	0	20	STAUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.11.2024	PT981	23	8:15:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	56	8	64	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2024	PT992	14	5:58:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	88	10	98	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	04.11.2024	PT101CI	02	6:45:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	72	1	73	MIHALOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	23.11.2024	PT119CI	01	9:04:00 a.m.	0,00	153,00	153,00	37	0	37	SAGAIDAC	C	AC	Cazut copac pe LEA
Cimislia	02.11.2024	PT141CI	03	5:31:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	31	0	31	ALBINA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	19.12.2024	PT148CI	03	5:39:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	52	1	53	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.12.2024	PT155CI	01	5:28:00 p.m.	0,00	490,00	490,00	22	1	23	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.10.2024	PT155CI	02	8:15:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	58	1	59	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.12.2024	PT155CI	02	3:33:00 p.m.	0,00	328,00	328,00	57	1	58	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.12.2024	PT158CI	01	5:07:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	45	1	46	HIRTOP	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	02.10.2024	PT158CI	02	9:51:00 a.m.	0,00	223,00	223,00	64	0	64	HIRTOP	C	AC	Necunoscut
Cimislia	18.12.2024	PT158CI	02	4:55:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	64	0	64	HIRTOP	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	20.12.2024	PT173CI	01	10:08:12 a.m.	0,00	276,80	276,80	46	3	49	GRADISTE	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	20.12.2024	PT173CI	04	10:07:00 a.m.	0,00	278,00	278,00	60	0	60	GRADISTE	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	01.11.2024	PT176CI	01	8:16:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	19	1	20	COSTANGALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.11.2024	PT176CI	02	8:17:16 a.m.	0,00	90,70	90,73	38	0	38	COSTANGALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	09.10.2024	PT17CI	03	4:48:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	16	0	16	CIUCUR-MINGIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	16.10.2024	PT193CI	01	7:11:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	16	2	18	MARIENFELD	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	17.11.2024	PT200CI	01	2:47:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	26	0	26	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.12.2024	PT200CI	01	9:24:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	26	0	26	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cimislia	14.12.2024	PT200CI	01	1:31:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	26	0	26	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.12.2024	PT200CI	02	9:14:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	35	1	36	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.12.2024	PT200CI	02	3:02:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	35	1	36	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.12.2024	PT200CI	03	4:44:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	67	0	67	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.11.2024	PT202CI	01	4:28:00 p.m.	0,00	355,00	355,00	59	2	61	BATIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	25.10.2024	PT209CI	01	7:04:57 p.m.	0,00	113,00	113,05	28	0	28	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	25.10.2024	PT209CI	02	6:39:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	26	0	26	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	25.10.2024	PT209CI	03	7:05:04 p.m.	0,00	113,00	112,93	17	2	19	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.11.2024	PT220CI	02	4:32:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	11	1	12	PORUMBREI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.12.2024	PT220CI	02	8:18:00 a.m.	0,00	272,00	272,00	11	1	12	PORUMBREI	C	AC	Izolator JT
Cimislia	30.11.2024	PT224CI	02	10:23:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	52	0	52	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	08.12.2024	PT224CI	02	6:48:00 a.m.	0,00	257,00	257,00	52	0	52	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.11.2024	PT225CI	02	12:00:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	70	1	71	SAGAI DAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	08.12.2024	PT22CI	02	7:20:00 a.m.	0,00	381,00	381,00	75	1	76	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Izolator
Cimislia	16.11.2024	PT238CI	02	7:10:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	45	0	45	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.11.2024	PT249CI	02	7:52:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	21	0	21	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	08.12.2024	PT249CI	02	1:59:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	21	0	21	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.11.2024	PT253CI	01	2:37:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	36	2	38	TOPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.11.2024	PT255CI	01	7:52:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	81	0	81	SAGAI DAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.11.2024	PT255CI	01	11:00:00 a.m.	0,00	378,00	378,00	81	0	81	SAGAI DAC	C	AC	Conturare la LEA
Cimislia	14.12.2024	PT255CI	01	3:00:00 p.m.	0,00	517,00	517,00	81	0	81	SAGAI DAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	04.10.2024	PT26CI	02	2:47:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	42	8	50	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.10.2024	PT278CI	02	5:34:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	75	0	75	CIUCUR-MINGIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.11.2024	PT278CI	02	3:36:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	75	0	75	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	26.12.2024	PT278CI	02	10:33:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	75	0	75	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	11.10.2024	PT283CI	01	8:49:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	31	3	34	DIMITROVCA	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	04.11.2024	PT287CI	02	1:52:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	15	5	20	COSTANGALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	26.12.2024	PT287CI	02	2:25:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	15	5	20	COSTANGALIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	28.12.2024	PT292CI	02	12:11:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	46	0	46	SAGAI DAC	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	05.12.2024	PT294CI	01	6:00:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	41	0	41	SELEMET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.10.2024	PT328CI	01	2:32:00 p.m.	0,00	494,00	494,00	14	1	15	MAXIMENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	06.12.2024	PT35CI	01	6:39:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	78	3	81	BOGDANOVCA VECHE	C	AC	Necunoscut
Cimislia	22.11.2024	PT366CI	03	5:06:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	4	4	8	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.11.2024	PT366CI	04	4:17:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	22	1	23	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.11.2024	PT366CI	11	3:59:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	78	0	78	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	09.10.2024	PT379CI	07	6:19:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	0	5	5	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	08.10.2024	PT424CI	01	6:28:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	60	2	62	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	08.10.2024	PT424CI	02	6:26:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	83	2	85	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	08.10.2024	PT424CI	03	6:22:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	68	7	75	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	02.12.2024	PT430CI	01	1:35:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	69	8	77	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	02.12.2024	PT430CI	03	1:36:38 p.m.	0,00	9,40	9,37	47	5	52	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	02.12.2024	PT430CI	05	1:36:41 p.m.	0,00	9,30	9,32	0	2	2	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	04.11.2024	PT431CI	01	1:45:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	52	1	53	BASARABEASCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	20.11.2024	PT437CI	01	5:58:58 p.m.	0,00	231,00	231,03	0	2	2	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.11.2024	PT437CI	02	5:57:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	42	1	43	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.11.2024	PT437CI	03	5:56:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	73	1	74	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.11.2024	PT439CI	03	9:52:00 a.m.	0,00	56,00	56,00	21	3	24	CARABETOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	12.10.2024	PT43CI	03	10:06:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	85	1	86	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.10.2024	PT44CI	01	10:32:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	77	2	79	CIMISLIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	12.10.2024	PT461CI	01	11:09:00 a.m.	0,00	536,00	536,00	66	3	69	SADACLIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	16.10.2024	PT47CI	01	7:04:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	30	2	32	CIMISLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	16.10.2024	PT47CI	02	5:56:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	40	0	40	CIMISLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	16.10.2024	PT47CI	03	5:59:34 p.m.	0,00	221,40	221,43	46	0	46	CIMISLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	08.11.2024	PT494CI	02	9:28:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	80	5	85	BASARABEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	18.11.2024	PT494CI	02	2:22:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	80	5	85	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	20.11.2024	PT494CI	02	7:29:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	80	5	85	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	26.11.2024	PT494CI	02	6:29:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	80	5	85	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	09.12.2024	PT496CI	01	11:06:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	47	6	53	BASARABEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	09.12.2024	PT496CI	02	11:13:28 p.m.	0,00	18,50	18,53	34	0	34	BASARABEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	09.12.2024	PT496CI	07	10:54:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	62	5	67	BASARABEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	15.10.2024	PT497CI	01	7:18:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	4	2	6	BASARABEASCA	C	AC	Separator
Cimislia	15.10.2024	PT497CI	02	7:18:03 p.m.	0,00	305,00	304,95	23	8	31	BASARABEASCA	C	AC	Separator
Cimislia	15.10.2024	PT497CI	04	7:14:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	39	3	42	BASARABEASCA	C	AC	Separator
Cimislia	28.11.2024	PT499CI	02	2:46:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	137	6	143	BASARABEASCA	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	28.11.2024	PT499CI	03	2:45:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	43	1	44	BASARABEASCA	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	28.11.2024	PT499CI	04	1:54:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	41	2	43	BASARABEASCA	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	28.11.2024	PT499CI	05	2:42:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	21	0	21	BASARABEASCA	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	21.11.2024	PT520CI	03	5:54:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	30	0	30	GURA GALBENEI	C	AC	Pilon JT
Cimislia	22.11.2024	PT53CI	02	2:19:05 p.m.	0,00	87,90	87,92	79	1	80	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	22.11.2024	PT53CI	04	1:56:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	25	2	27	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	23.11.2024	PT53CI	04	1:42:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	25	2	27	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	31.10.2024	PT551CI	01	7:12:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	45	6	51	SATUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	11.11.2024	PT565CI	03	2:54:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	10	1	11	IURIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	04.11.2024	PT63CI	01	1:06:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	32	2	34	ECATERINOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	06.10.2024	PT711CI	01	12:49:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	47	4	51	SAGAI DACUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	17.11.2024	PT804CI	01	5:30:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	184	9	193	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	13.11.2024	PT806CI	01	7:35:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	190	14	204	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	13.11.2024	PT809CI	01	7:15:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	64	0	64	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	13.11.2024	PT809CI	05	7:10:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	141	7	148	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	13.11.2024	PT809CI	07	7:06:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	58	2	60	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	13.11.2024	PT809CI	12	9:40:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	183	17	200	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	07.12.2024	PT809CI	12	12:39:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	183	17	200	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	20.11.2024	PT816CI	02	2:00:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	69	1	70	ABACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	22.11.2024	PT816CI	02	11:30:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	69	1	70	ABACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.12.2024	PT816CI	02	11:00:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	69	1	70	ABACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	17.10.2024	PT817CI	01	7:09:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	113	4	117	BASARABEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	15.10.2024	PT83CI	01	5:05:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	49	4	53	SELEMET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	03.12.2024	PT84CI	03	5:53:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	10	0	10	SELEMET	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Comrat	30.11.2024	PT122CM	01	9:52:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	44	2	46	CIOC-MAIDAN	C	AC	Necunoscut
Comrat	08.12.2024	PT122CM	01	8:46:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	44	2	46	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.11.2024	PT122CM	02	10:05:23 p.m.	0,00	1,60	1,62	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	IST	Necunoscut
Comrat	08.12.2024	PT122CM	02	8:51:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	08.12.2024	PT122CM	02	4:56:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	09.12.2024	PT122CM	02	1:58:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	30.11.2024	PT122CM	03	9:53:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	47	1	48	CIOC-MAIDAN	C	AC	Necunoscut
Comrat	14.10.2024	PT128CM	03	12:14:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	29	7	36	CIOC-MAIDAN	C	AC	Necunoscut
Comrat	07.11.2024	PT131CM	02	12:05:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	77	1	78	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	24.12.2024	PT131CM	02	2:07:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	78	2	80	BUGEAC	C	AC	Necunoscut
Comrat	01.10.2024	PT13CI	01	11:10:00 a.m.	0,00	400,00	400,00	32	2	34	BASCALIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	01.10.2024	PT143CM	01	1:32:00 p.m.	0,00	394,00	394,00	53	0	53	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	01.10.2024	PT143CM	03	1:49:33 p.m.	0,00	376,50	376,45	93	0	93	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	01.10.2024	PT178CI	02	9:01:00 a.m.	0,00	329,00	329,00	64	3	67	BASCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	24.12.2024	PT178CI	02	3:44:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	64	3	67	BASCALIA	C	AC	Necunoscut
Comrat	15.10.2024	PT17CM	01	5:48:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	74	4	78	CIOC-MAIDAN	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	15.10.2024	PT17CM	02	5:49:54 p.m.	0,00	73,10	73,10	45	3	48	CIOC-MAIDAN	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	15.10.2024	PT17CM	03	5:49:56 p.m.	0,00	73,10	73,07	26	0	26	CIOC-MAIDAN	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	20.11.2024	PT188CM	01	6:06:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	41	3	44	CHIRSOVA	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	15.11.2024	PT193CM	01	4:17:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	78	3	81	CONGAZ	C	AC	Necunoscut
Comrat	15.11.2024	PT193CM	02	4:37:28 p.m.	0,00	66,50	66,53	26	1	27	CONGAZ	C	AC	Necunoscut
Comrat	01.10.2024	PT194CM	01	7:29:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	40	5	45	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	01.10.2024	PT194CM	02	9:12:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	3	3	6	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	08.12.2024	PT196CM	01	8:48:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	64	0	64	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.10.2024	PT196CM	02	8:30:00 a.m.	0,00	216,00	216,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.10.2024	PT199CN	01	1:23:00 p.m.	0,00	483,00	483,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	09.10.2024	PT199CN	01	1:02:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	07.11.2024	PT199CN	01	10:51:00 a.m.	0,00	265,00	265,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	22.11.2024	PT199CN	01	4:40:00 p.m.	0,00	484,00	484,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	21.10.2024	PT248CM	01	5:57:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	69	0	69	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	21.10.2024	PT248CM	02	5:52:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	16	0	16	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	21.10.2024	PT248CM	03	5:52:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	8	0	8	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	04.10.2024	PT257CM	01	8:49:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	109	0	109	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	04.10.2024	PT257CM	02	8:57:17 a.m.	0,00	72,70	72,72	103	0	103	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	04.10.2024	PT257CM	03	8:52:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	64	0	64	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	14.10.2024	PT286CM	01	9:16:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	68	0	68	CONGAZCIC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.12.2024	PT293CM	01	5:43:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	25	1	26	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	20.11.2024	PT301CM	01	10:24:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	100	1	101	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	20.11.2024	PT301CM	02	10:05:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	97	0	97	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	20.11.2024	PT301CM	03	10:46:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	21	1	22	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	20.11.2024	PT301CM	05	10:58:12 a.m.	0,00	21,00	20,80	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	19.10.2024	PT305CM	04	10:06:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	66	0	66	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	08.12.2024	PT306CI	01	9:59:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	50	0	50	BASCALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	08.12.2024	PT306CI	01	5:34:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	50	0	50	BASCALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	19.12.2024	PT308CM	01	9:16:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	26	3	29	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	19.12.2024	PT308CM	02	9:18:25 p.m.	0,00	56,60	56,58	50	0	50	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	19.12.2024	PT308CM	03	9:18:26 p.m.	0,00	56,60	56,57	70	1	71	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	19.12.2024	PT308CM	04	9:18:29 p.m.	0,00	56,50	56,52	9	3	12	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	19.12.2024	PT308CM	05	9:18:30 p.m.	0,00	56,50	56,50	36	7	43	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	19.12.2024	PT308CM	06	9:18:32 p.m.	0,00	56,50	56,47	0	1	1	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	19.12.2024	PT308CM	07	6:23:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	0	3	3	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.12.2024	PT313CM	01	12:57:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	139	3	142	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	15.12.2024	PT313CM	03	1:26:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	71	1	72	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	01.10.2024	PT314CM	01	6:29:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	39	1	40	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	01.10.2024	PT319CM	01	4:55:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	111	0	111	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	03.10.2024	PT319CM	01	8:23:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	111	0	111	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	05.10.2024	PT319CM	01	5:44:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	111	0	111	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	05.10.2024	PT319CM	01	7:24:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	111	0	111	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	22.10.2024	PT319CM	01	7:25:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	111	0	111	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.11.2024	PT319CM	01	2:01:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	111	0	111	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	31.12.2024	PT319CM	01	4:58:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	112	0	112	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	31.12.2024	PT319CM	01	7:10:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	112	0	112	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT319CM	02	4:44:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	03.10.2024	PT319CM	02	8:10:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	05.10.2024	PT319CM	02	5:45:41 p.m.	0,00	77,30	77,32	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	05.10.2024	PT319CM	02	7:23:00 p.m.	0,00	274,00	274,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	22.10.2024	PT319CM	02	7:32:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	26.10.2024	PT319CM	02	3:46:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.11.2024	PT319CM	02	1:48:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	31.12.2024	PT319CM	02	4:58:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	31.12.2024	PT319CM	02	7:10:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	22.11.2024	PT328CM	03	1:50:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	54	3	57	CHIOSELIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	22.11.2024	PT329CM	02	1:47:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	40	0	40	CHIOSELIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	22.11.2024	PT329CM	03	2:56:36 p.m.	0,00	121,40	121,40	22	1	23	CHIOSELIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	09.12.2024	PT33CM	01	2:54:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	25	0	25	COMRAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	09.12.2024	PT33CM	02	2:11:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	20.12.2024	PT33CM	02	8:31:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	07.10.2024	PT351CM	01	11:21:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	1	7	8	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	10.10.2024	PT351CM	01	10:40:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	1	7	8	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	02.10.2024	PT373CI	02	3:22:01 a.m.	0,00	1021,00	1020,98	24	0	24	BASCALIA	C	AC	Necunoscut
Comrat	01.10.2024	PT410CM	01	8:16:00 a.m.	0,00	486,00	486,00	40	1	41	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	31.12.2024	PT418CM	01	7:07:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	82	1	83	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	31.12.2024	PT418CM	01	8:09:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	82	1	83	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	31.12.2024	PT418CM	02	7:06:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	47	1	48	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	22.11.2024	PT423CM	01	2:50:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	63	5	68	BESALMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	12.12.2024	PT439CM	01	6:49:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	58	0	58	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	24.10.2024	PT439CM	03	4:56:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	30	1	31	CONGAZCIC	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	13.10.2024	PT447CM	01	4:08:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	51	1	52	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	13.12.2024	PT447CM	01	11:27:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	50	1	51	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	13.10.2024	PT447CM	02	3:43:00 p.m.	0,00	311,00	311,00	25	1	26	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	24.11.2024	PT50CM	01	12:10:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	55	4	59	COMRAT	C	AC	Bransament
Comrat	24.11.2024	PT50CM	02	11:57:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	25	5	30	COMRAT	C	AC	Bransament
Comrat	01.10.2024	PT514CM	02	5:33:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	47	3	50	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.11.2024	PT514CM	02	4:05:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	47	3	50	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	20.11.2024	PT530CM	05	2:57:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	54	1	55	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	22.11.2024	PT530CM	05	10:03:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	54	1	55	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	14.12.2024	PT530CM	05	3:33:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	54	1	55	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.10.2024	PT540CM	02	8:13:00 a.m.	0,00	570,00	570,00	33	2	35	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT540CM	02	6:12:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	33	2	35	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	13.12.2024	PT544CM	01	5:48:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	27	0	27	DEZGHINGEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	13.12.2024	PT544CM	02	5:13:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	30	0	30	DEZGHINGEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	17.10.2024	PT573CM	02	1:16:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	47	1	48	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.10.2024	PT573CM	03	1:17:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	60	12	72	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT585CM	01	1:28:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	8	0	8	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT585CM	02	1:22:00 p.m.	0,00	213,00	213,00	58	0	58	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT612CM	01	9:00:00 a.m.	0,00	256,00	256,00	51	0	51	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT612CM	02	11:35:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	34	2	36	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.10.2024	PT612CM	03	11:54:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	45	1	46	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.12.2024	PT612CM	03	6:12:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	45	1	46	CONGAZ	C	AC	Necunoscut
Comrat	26.10.2024	PT68CM	01	11:04:00 a.m.	0,00	56,00	56,00	56	55	111	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	26.10.2024	PT68CM	02	11:03:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	41	61	102	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	26.10.2024	PT68CM	03	11:07:27 a.m.	0,00	52,60	52,55	3	34	37	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	21.12.2024	PT71CM	01	6:27:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	73	1	74	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	24.12.2024	PT71CM	01	5:39:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	73	1	74	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	21.12.2024	PT71CM	04	6:25:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	97	0	97	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	05.11.2024	PT72CM	03	9:50:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	35	7	42	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	13.12.2024	PT79CM	02	9:50:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	41	3	44	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	16.10.2024	PT79CM	03	2:47:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	16	3	19	COMRAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	16.10.2024	PT79CM	04	12:11:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	33	0	33	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	22.11.2024	PT88CM	05	12:40:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	111	3	114	COMRAT	C	AC	Necunoscut
Comrat	27.10.2024	PT91CM	01	6:02:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	48	0	48	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	20.10.2024	PT91CM	02	2:58:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	56	0	56	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	27.10.2024	PT91CM	02	5:58:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	56	0	56	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	02.10.2024	PT91CM	03	9:13:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	149	2	151	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	27.10.2024	PT91CM	03	6:01:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	149	2	151	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	21.11.2024	PT92CM	02	9:01:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	116	1	117	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	01.10.2024	PT98CM	02	9:59:00 a.m.	0,00	254,00	254,00	104	5	109	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.11.2024	PT98CM	02	10:35:00 a.m.	0,00	52,00	52,00	104	5	109	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	05.11.2024	PT105CR	01	5:25:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	136	6	142	DUBASARII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	12.10.2024	PT106CR	02	4:12:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	115	1	116	DUBASARII VECHI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	22.11.2024	PT123CR	01	2:11:00 p.m.	0,00	312,00	312,00	54	0	54	BALABANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	10.11.2024	PT123CR	02	6:17:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	106	0	106	BALABANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	22.11.2024	PT124CR	01	3:49:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	50	3	53	BALABANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	28.11.2024	PT124CR	01	7:03:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	50	3	53	BALABANESTI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	22.11.2024	PT124CR	02	4:07:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	28.11.2024	PT135CR	01	7:05:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	108	0	108	BALABANESTI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	04.11.2024	PT151CR	01	3:10:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	163	4	167	MALAIESTII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	07.11.2024	PT151CR	01	7:00:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	163	4	167	MALAIESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	21.12.2024	PT151CR	01	12:41:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	164	4	168	MALAIESTII NOI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	31.12.2024	PT151CR	01	12:21:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	164	4	168	MALAIESTII NOI	C	AC	Bransament
Criuleni	03.10.2024	PT171CR	01	10:39:53 a.m.	0,00	100,10	100,12	59	9	68	CRUILENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	04.11.2024	PT175CR	01	9:23:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	92	17	109	CRUILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.12.2024	PT187CR	01	3:43:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	20	3	23	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	15.12.2024	PT187CR	02	3:32:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	30	3	33	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	15.12.2024	PT187CR	03	3:29:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	80	14	94	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	30.10.2024	PT198CR	01	6:46:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	68	0	68	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	13.11.2024	PT211CR	01	3:29:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	71	1	72	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	20.11.2024	PT211CR	01	1:38:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	71	1	72	BOSCANA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	07.12.2024	PT223CR	03	8:32:00 a.m.	0,00	306,00	306,00	83	1	84	ZAICANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	04.11.2024	PT263CR	01	5:37:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	26	3	29	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.11.2024	PT263CR	02	4:37:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	14.12.2024	PT263CR	02	2:54:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	Bransament
Criuleni	17.12.2024	PT263CR	02	3:18:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	04.11.2024	PT263CR	03	6:34:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	8	1	9	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	09.10.2024	PT268CR	01	11:49:00 a.m.	0,00	135,00	135,00	164	4	168	RISCOVA	C	AC	Necunoscut
Criuleni	17.12.2024	PT278CR	02	5:12:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	82	5	87	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	22.10.2024	PT314CR	01	7:31:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	13	2	15	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	16.11.2024	PT314CR	01	10:46:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	13	2	15	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	02.11.2024	PT340CR	03	5:54:00 p.m.	0,00	340,00	340,00	9	2	11	CIMISENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	21.11.2024	PT348CR	02	5:04:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.12.2024	PT348CR	02	2:52:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	26.12.2024	PT348CR	02	8:22:00 a.m.	0,00	463,00	463,00	129	8	137	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.11.2024	PT355CR	03	5:22:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	146	8	154	DUBASARII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.11.2024	PT389CR	02	12:48:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	34	4	38	DOLINNOE	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	19.11.2024	PT391CR	01	2:12:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	80	3	83	DOLINNOE	C	AT	Incendiu
Criuleni	07.12.2024	PT419CR	01	3:41:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	130	6	136	CRUILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	22.10.2024	PT439CR	01	5:44:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	111	0	111	MAGDACESTI	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	22.10.2024	PT439CR	02	5:51:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	106	0	106	MAGDACESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	22.10.2024	PT439CR	04	6:54:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	49	1	50	MAGDACESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	12.11.2024	PT456CR	01	12:27:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	83	4	87	DOLINNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	27.10.2024	PT464CR	02	6:17:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	88	4	92	RATUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.11.2024	PT466CR	01	3:21:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	76	2	78	RATUS	C	AC	Necunoscut
Criuleni	04.11.2024	PT467CR	01	2:38:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	65	0	65	RATUS	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	04.11.2024	PT467CR	02	3:27:57 p.m.	0,00	24,10	24,05	9	0	9	RATUS	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	04.11.2024	PT467CR	03	3:28:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	1	0	1	RATUS	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	04.11.2024	PT467CR	04	3:28:03 p.m.	0,00	23,90	23,95	0	1	1	RATUS	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	22.11.2024	PT496CR	01	2:24:00 p.m.	0,00	483,00	483,00	61	1	62	CORJOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	07.12.2024	PT496CR	01	4:37:00 p.m.	0,00	311,00	311,00	61	1	62	CORJOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.11.2024	PT52CR	01	2:58:00 p.m.	0,00	274,00	274,00	101	7	108	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	12.12.2024	PT532CR	02	5:46:00 p.m.	0,00	213,00	213,00	56	0	56	CORJOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.10.2024	PT53CR	02	10:41:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	108	1	109	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	31.12.2024	PT547CR	01	6:28:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	89	2	91	USTIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	02.11.2024	PT556CR	01	1:30:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	61	5	66	USTIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	02.11.2024	PT567CR	01	1:12:00 p.m.	0,00	570,00	570,00	26	0	26	DUBASARII VECHI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	02.11.2024	PT567CR	02	1:13:21 p.m.	0,00	568,70	568,65	89	2	91	DUBASARII VECHI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	02.11.2024	PT593CR	01	12:54:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	74	7	81	COSERNITA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	26.10.2024	PT594CR	02	6:52:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	107	1	108	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	12.11.2024	PT594CR	03	7:27:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	39	1	40	MAGDACESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	07.11.2024	PT618CR	01	7:11:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	96	5	101	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	01.11.2024	PT644CR	01	7:41:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	87	1	88	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	03.12.2024	PT644CR	01	9:01:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	87	1	88	BOSCANA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	02.11.2024	PT644CR	02	7:05:00 p.m.	0,00	370,00	370,00	32	1	33	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	07.12.2024	PT645CR	01	6:21:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	30	0	30	BOSCANA	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	07.12.2024	PT645CR	02	6:08:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	62	0	62	BOSCANA	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	07.12.2024	PT645CR	03	6:18:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	59	2	61	BOSCANA	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	04.10.2024	PT67CR	01	7:14:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	172	2	174	HIRTOPUL MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.10.2024	PT67CR	01	5:33:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	172	2	174	HIRTOPUL MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	31.10.2024	PT68CR	02	5:29:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	156	1	157	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	01.11.2024	PT68CR	02	5:58:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	156	1	157	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	02.11.2024	PT68CR	02	4:52:00 p.m.	0,00	253,00	253,00	156	1	157	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	02.11.2024	PT68CR	02	4:56:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	156	1	157	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	09.11.2024	PT68CR	02	2:17:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	156	1	157	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.11.2024	PT701CR	01	10:52:00 a.m.	0,00	270,00	270,00	65	0	65	CIOPLENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	14.11.2024	PT701CR	01	7:34:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	65	0	65	CIOPLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.10.2024	PT726CR	01	6:43:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	80	2	82	JEVRENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	17.12.2024	PT726CR	01	3:57:00 p.m.	0,00	540,00	540,00	80	2	82	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.10.2024	PT742CR	02	11:58:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	40	0	40	CIMISENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	21.11.2024	PT74CR	01	2:49:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	45	2	47	HIRTOPUL MARE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	09.10.2024	PT756CR	02	9:32:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	152	15	167	MAGDACESTI	C	AC	Bransament
Criuleni	17.12.2024	PT756CR	02	4:43:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	152	15	167	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.10.2024	PT788CR	02	12:08:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	115	3	118	MAGDACESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	11.12.2024	PT78CR	02	6:01:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	94	0	94	HIRTOPUL MIC	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	01.10.2024	PT803CR	03	3:46:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	139	1	140	OXENTEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	07.12.2024	PT810CR	01	11:53:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	70	0	70	BOLOHAN	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	10.10.2024	PT814CR	02	9:37:58 a.m.	0,00	307,00	307,03	9	1	10	MOLOVATA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	26.12.2024	PT817CR	02	5:20:00 a.m.	0,00	1077,00	1077,00	88	1	89	MOLOVATA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.12.2024	PT833CR	01	4:00:00 p.m.	0,00	604,00	604,00	47	6	53	MARCAUTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	02.11.2024	PT834CR	01	11:46:00 a.m.	0,00	284,00	284,00	110	5	115	MARCAUTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.10.2024	PT836CR	01	7:28:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	38	3	41	MARCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	02.11.2024	PT860CR	01	1:10:58 p.m.	0,00	43,00	43,03	58	0	58	COSERNITA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	02.11.2024	PT860CR	02	1:06:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	27	1	28	COSERNITA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	17.12.2024	PT860CR	02	5:06:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	27	1	28	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	04.10.2024	PT87CR	01	8:02:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	49	4	53	ISNOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	22.11.2024	PT87CR	01	8:34:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	49	4	53	ISNOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	17.12.2024	PT87CR	01	5:48:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	49	4	53	ISNOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	04.10.2024	PT87CR	02	7:48:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	64	7	71	ISNOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	22.11.2024	PT87CR	02	10:52:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	64	7	71	ISNOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	17.12.2024	PT87CR	02	4:23:00 p.m.	0,00	448,00	448,00	64	7	71	ISNOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.11.2024	PT90CR	02	5:36:00 p.m.	0,00	324,00	324,00	96	1	97	RISCOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	25.12.2024	PT100HN	02	12:19:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	55	0	55	SARATENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.10.2024	PT1029HN	01	9:12:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	51	7	58	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	02.11.2024	PT1029HN	01	2:04:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	51	7	58	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT1090HN	01	7:13:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	7	1	8	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT1090HN	02	5:50:00 p.m.	0,00	366,00	366,00	56	0	56	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	10.10.2024	PT115HN	02	3:31:38 p.m.	0,00	170,40	170,37	34	1	35	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	31.12.2024	PT131HN	03	5:26:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	175	6	181	POGANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.11.2024	PT134HN	01	9:22:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	79	1	80	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	26.10.2024	PT137HN	01	11:31:00 a.m.	0,00	128,00	128,00	47	0	47	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	26.10.2024	PT137HN	02	10:41:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	85	1	86	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	01.10.2024	PT153HN	02	8:44:00 a.m.	0,00	246,00	246,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	01.10.2024	PT153HN	02	5:40:00 p.m.	0,00	362,00	362,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.11.2024	PT159HN	02	8:18:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	92	1	93	CRASNOARMEISCOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	06.10.2024	PT16HN	02	10:33:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	105	8	113	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	14.12.2024	PT172HN	03	5:30:00 p.m.	0,00	442,00	442,00	26	2	28	MIRESTI	AC	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	26.12.2024	PT17HN	01	11:16:47 a.m.	0,00	323,20	323,22	14	1	15	LAPUSNA	C	AC	Cazut copac pe LEA
Hincesti	17.12.2024	PT198HN	01	5:01:00 p.m.	0,00	366,00	366,00	70	1	71	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.11.2024	PT198HN	02	1:53:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	34	2	36	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.10.2024	PT208HN	01	9:19:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	48	2	50	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.10.2024	PT208HN	01	1:23:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	48	2	50	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.10.2024	PT213HN	03	8:47:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	28	1	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Hincesti	19.10.2024	PT214HN	01	10:57:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	50	0	50	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.10.2024	PT214HN	01	4:02:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	50	0	50	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.11.2024	PT237HN	01	12:30:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	20	16	36	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT237HN	01	9:18:00 a.m.	0,00	52,00	52,00	20	16	36	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Hincesti	19.12.2024	PT237HN	01	11:03:00 a.m.	0,00	641,00	641,00	20	16	36	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	20.12.2024	PT237HN	01	9:41:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	20	16	36	CARPINENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	09.10.2024	PT237HN	02	7:51:00 a.m.	0,00	271,00	271,00	20	14	34	CARPINENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	03.12.2024	PT237HN	02	11:00:00 a.m.	0,00	211,00	211,00	19	14	33	CARPINENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	06.12.2024	PT237HN	02	1:23:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	19	14	33	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.12.2024	PT237HN	02	11:02:00 a.m.	0,00	642,00	642,00	19	13	32	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	20.12.2024	PT237HN	02	9:59:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	19	14	33	CARPINENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	08.12.2024	PT243HN	01	10:51:00 a.m.	0,00	285,00	285,00	32	2	34	CHETROSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.12.2024	PT243HN	02	10:57:00 a.m.	0,00	279,00	279,00	64	1	65	CHETROSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.10.2024	PT276HN	03	10:52:00 a.m.	0,00	402,00	402,00	76	0	76	CATELENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	26.12.2024	PT282HN	02	8:13:00 a.m.	0,00	150,00	150,00	34	0	34	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT290HN	02	4:01:00 p.m.	0,00	418,00	418,00	40	0	40	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.10.2024	PT298HN	01	6:36:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	87	0	87	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.11.2024	PT305HN	02	10:58:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	66	1	67	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Bransament
Hincesti	24.10.2024	PT339HN	02	5:36:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	118	6	124	SIPOTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	25.10.2024	PT339HN	02	6:16:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	118	6	124	SIPOTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	24.10.2024	PT339HN	03	5:33:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	9	2	11	SIPOTENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	28.12.2024	PT351HN	01	9:31:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	66	6	72	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2024	PT357HN	01	6:49:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	91	1	92	HINCESTI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	28.12.2024	PT357HN	02	4:45:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	104	3	107	HINCESTI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	08.12.2024	PT357HN	03	11:32:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	71	2	73	HINCESTI	C	AC	Separator
Hincesti	09.12.2024	PT362HN	02	3:48:00 p.m.	0,00	881,00	881,00	55	1	56	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT364HN	01	6:50:00 p.m.	0,00	455,00	455,00	38	0	38	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT364HN	02	6:17:00 p.m.	0,00	487,00	487,00	25	0	25	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	04.10.2024	PT364HN	04	7:59:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.10.2024	PT364HN	04	2:25:00 p.m.	0,00	412,00	412,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.10.2024	PT364HN	04	1:41:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	17.11.2024	PT364HN	04	3:34:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	20.11.2024	PT364HN	04	7:19:00 a.m.	0,00	191,00	191,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	28.11.2024	PT364HN	04	2:37:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	09.12.2024	PT364HN	04	4:14:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PT364HN	04	5:41:00 p.m.	0,00	522,00	522,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.11.2024	PT365HN	01	7:38:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	7	2	9	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	19.10.2024	PT365HN	02	9:14:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	62	10	72	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	23.11.2024	PT365HN	03	8:22:00 a.m.	0,00	271,00	271,00	18	1	19	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	09.12.2024	PT367HN	01	5:04:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	54	1	55	SARATA GALBENA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PT367HN	01	6:41:00 p.m.	0,00	789,00	789,00	54	1	55	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PT367HN	01	2:40:00 p.m.	0,00	6,00	6,00	54	1	55	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PT367HN	02	4:59:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	48	0	48	SARATA GALBENA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	09.12.2024	PT367HN	02	7:16:00 p.m.	0,00	752,00	752,00	48	0	48	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PT367HN	03	6:14:00 p.m.	0,00	812,00	812,00	93	4	97	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	25.11.2024	PT374HN	02	4:12:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	85	1	86	LOGANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	25.11.2024	PT374HN	03	6:07:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	184	2	186	LOGANESTI	C	AC	Conductor FAZA

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	08.12.2024	PT383HN	01	8:09:00 a.m.	0,00	234,00	234,00	102	1	103	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.12.2024	PT383HN	02	8:30:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	68	1	69	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	17.12.2024	PT383HN	02	12:26:00 p.m.	0,00	570,00	570,00	68	1	69	BUTENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	15.11.2024	PT406HN	01	7:08:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	66	5	71	MERESENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	07.11.2024	PT410HN	03	5:56:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	64	0	64	HINCESTI	C	AC	Bransament
Hincesti	13.12.2024	PT415HN	03	12:22:09 p.m.	0,00	199,90	199,85	63	1	64	LOGANESTI	C	AC	Pilon JT
Hincesti	14.12.2024	PT423HN	02	1:34:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	89	6	95	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2024	PT424HN	02	9:04:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	102	0	102	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.10.2024	PT426HN	03	11:07:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	53	2	55	HINCESTI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	11.12.2024	PT428HN	03	10:44:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	71	2	73	HINCESTI	C	AC	Conductor NUL
Hincesti	06.10.2024	PT42HN	01	8:27:00 a.m.	0,00	294,00	294,00	36	0	36	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.10.2024	PT42HN	02	8:25:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	94	1	95	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.10.2024	PT42HN	03	9:06:00 a.m.	0,00	255,00	255,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.10.2024	PT42HN	03	1:42:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	03.10.2024	PT433HN	01	4:54:00 p.m.	0,00	448,00	448,00	2	3	5	BOBEICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.11.2024	PT434HN	02	8:40:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	64	1	65	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.11.2024	PT442HN	01	4:31:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	86	3	89	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.10.2024	PT442HN	02	9:08:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	49	1	50	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Bransament
Hincesti	03.10.2024	PT446HN	01	2:34:00 p.m.	0,00	459,00	459,00	45	4	49	VALEA FLORII	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.10.2024	PT446HN	01	10:05:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	45	4	49	VALEA FLORII	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.10.2024	PT44HN	03	12:37:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	98	1	99	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT44HN	03	6:10:00 p.m.	0,00	1046,00	1046,00	98	1	99	SECARENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	09.12.2024	PT452HN	01	2:31:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	36	3	39	SARATA GALBENA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	27.11.2024	PT456HN	14	10:26:00 a.m.	0,00	75,00	75,00	77	26	103	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT492HN	01	6:53:00 p.m.	0,00	783,00	783,00	5	0	5	CARACUI	C	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PT492HN	02	5:53:00 p.m.	0,00	832,00	832,00	81	3	84	CARACUI	C	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PT494HN	02	6:12:00 p.m.	0,00	822,00	822,00	107	0	107	CARACUI	C	AT	Soc
Hincesti	22.11.2024	PT498HN	01	5:20:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	50	0	50	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	16.11.2024	PT499HN	02	6:12:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	25	4	29	BOZieni	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.11.2024	PT4HN	01	5:10:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	57	0	57	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.11.2024	PT4HN	01	5:34:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	57	0	57	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.12.2024	PT508HN	01	4:49:00 p.m.	0,00	524,00	524,00	63	1	64	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	01.10.2024	PT513HN	01	2:12:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	46	3	49	CARACUI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	09.12.2024	PT515HN	01	5:31:00 p.m.	0,00	853,00	853,00	103	1	104	CARACUI	C	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PT515HN	01	10:16:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	103	1	104	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT515HN	02	5:34:00 p.m.	0,00	849,00	849,00	91	0	91	CARACUI	C	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PT515HN	02	9:19:00 a.m.	0,00	93,00	93,00	91	0	91	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT515HN	03	6:16:00 p.m.	0,00	809,00	809,00	35	2	37	CARACUI	C	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PT515HN	03	10:20:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	35	2	37	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.10.2024	PT523HN	01	10:20:00 a.m.	0,00	328,00	328,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT523HN	01	6:47:00 p.m.	0,00	784,00	784,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	10.12.2024	PT523HN	01	9:37:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT523HN	02	7:29:00 p.m.	0,00	744,00	744,00	38	0	38	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PT523HN	03	7:51:00 p.m.	0,00	722,00	722,00	6	0	6	SARATA GALBENA	C	AT	Soc
Hincesti	09.12.2024	PT528HN	01	4:31:00 p.m.	0,00	497,00	497,00	51	0	51	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT52HN	02	4:42:00 p.m.	0,00	432,00	432,00	38	0	38	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.10.2024	PT533HN	04	4:03:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.12.2024	PT552HN	03	10:02:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	73	2	75	LAPUSNA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	21.12.2024	PT553HN	01	1:24:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	38	4	42	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.12.2024	PT570HN	01	4:57:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	139	0	139	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	31.12.2024	PT570HN	01	6:46:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	139	0	139	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT572HN	01	4:11:00 p.m.	0,00	611,00	611,00	54	1	55	BOZieni	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT584HN	01	5:13:00 p.m.	0,00	1025,00	1025,00	96	2	98	DRAGUSENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	08.12.2024	PT591HN	01	12:23:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	63	3	66	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	09.12.2024	PT603HN	01	5:26:00 p.m.	0,00	623,00	623,00	13	4	17	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	22.11.2024	PT603HN	02	3:32:00 p.m.	0,00	453,00	453,00	58	2	60	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT603HN	02	3:48:00 p.m.	0,00	721,00	721,00	58	2	60	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.10.2024	PT626HN	02	1:59:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	53	1	54	OBILENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	23.10.2024	PT634HN	01	8:28:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	42	4	46	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.10.2024	PT634HN	06	8:21:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	64	4	68	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.10.2024	PT648HN	01	8:47:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	63	3	66	DANCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	26.12.2024	PT652HN	02	8:53:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	133	6	139	LEUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	22.11.2024	PT661HN	01	6:57:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	73	0	73	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT661HN	01	1:17:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	73	0	73	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	14.12.2024	PT673HN	01	4:05:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	74	6	80	ONESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	16.10.2024	PT679HN	01	6:09:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	118	1	119	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2024	PT679HN	01	4:00:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	118	1	119	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	16.10.2024	PT679HN	02	6:46:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	66	0	66	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.11.2024	PT699HN	01	3:12:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	70	5	75	CRASNOARMEISC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.10.2024	PT710HN	03	9:45:00 a.m.	0,00	221,00	221,00	43	0	43	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	22.11.2024	PT715HN	01	8:17:00 a.m.	0,00	426,00	426,00	2	2	4	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	26.12.2024	PT718HN	02	8:18:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	32	1	33	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	05.10.2024	PT720HN	02	2:11:00 p.m.	0,00	264,00	264,00	65	1	66	CRASNOARMEISCOE	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	22.11.2024	PT722HN	03	11:21:00 a.m.	0,00	258,00	258,00	15	1	16	HORJESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	13.11.2024	PT725HN	02	6:06:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	67	1	68	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.11.2024	PT725HN	02	4:23:00 p.m.	0,00	479,00	479,00	67	1	68	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.10.2024	PT728HN	01	10:04:00 a.m.	0,00	295,00	295,00	173	5	178	CALMATUI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	01.10.2024	PT728HN	01	9:54:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	173	5	178	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	04.12.2024	PT728HN	01	9:07:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	174	5	179	CALMATUI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	30.11.2024	PT761HN	01	2:28:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	101	2	103	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	08.12.2024	PT761HN	01	10:35:00 a.m.	0,00	356,00	356,00	101	2	103	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT761HN	01	5:03:00 p.m.	0,00	375,00	375,00	101	2	103	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.12.2024	PT761HN	02	10:02:00 a.m.	0,00	389,00	389,00	35	2	37	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.10.2024	PT775HN	01	7:08:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	120	1	121	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	10.10.2024	PT775HN	01	10:12:14 a.m.	0,00	82,80	82,77	120	1	121	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	18.12.2024	PT775HN	01	6:37:00 p.m.	0,00	1628,00	1628,00	120	1	121	CARPINENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	08.12.2024	PT783HN	01	8:02:00 a.m.	0,00	1031,00	1031,00	0	4	4	IVANOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	25.12.2024	PT796HN	01	12:17:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	78	1	79	LAPUSNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.11.2024	PT7HN	01	5:06:00 p.m.	0,00	275,00	275,00	60	1	61	BALCEANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.12.2024	PT816HN	01	2:17:00 p.m.	0,00	609,00	609,00	57	3	60	HINCESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	09.12.2024	PT81HN	01	6:09:00 p.m.	0,00	1268,00	1268,00	137	2	139	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	09.12.2024	PT81HN	02	6:38:00 p.m.	0,00	337,00	337,00	31	5	36	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	09.12.2024	PT81HN	03	5:21:00 p.m.	0,00	417,00	417,00	87	2	89	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.12.2024	PT81HN	03	9:10:00 a.m.	0,00	367,00	367,00	87	2	89	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.11.2024	PT83HN	01	11:07:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	95	0	95	CARPINENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	09.12.2024	PT83HN	01	2:49:00 p.m.	0,00	544,00	544,00	95	0	95	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	13.11.2024	PT857HN	01	6:03:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	139	0	139	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	13.11.2024	PT857HN	02	5:49:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	90	3	93	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.12.2024	PT857HN	02	5:08:00 p.m.	0,00	1154,00	1154,00	89	2	91	CIUCULENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	24.12.2024	PT857HN	02	11:23:00 a.m.	0,00	235,00	235,00	89	2	91	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.11.2024	PT857HN	03	5:47:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	116	7	123	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.12.2024	PT857HN	03	7:36:00 a.m.	0,00	366,00	366,00	117	7	124	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.12.2024	PT857HN	03	7:27:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	117	7	124	CIUCULENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	13.11.2024	PT857HN	04	5:51:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	34	1	35	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.12.2024	PT857HN	04	8:08:00 a.m.	0,00	334,00	334,00	34	1	35	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.12.2024	PT857HN	04	6:42:00 p.m.	0,00	1060,00	1060,00	34	1	35	CIUCULENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	12.10.2024	PT85HN	03	2:45:00 a.m.	0,00	412,00	412,00	78	3	81	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	03.12.2024	PT864HN	02	5:22:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	100	0	100	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.12.2024	PT864HN	02	12:46:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	100	0	100	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.11.2024	PT865HN	02	5:42:00 p.m.	0,00	619,00	619,00	68	1	69	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	14.12.2024	PT865HN	02	5:21:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	68	1	69	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	05.11.2024	PT875HN	01	11:14:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	13	0	13	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	03.10.2024	PT875HN	02	9:33:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	56	1	57	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.10.2024	PT875HN	02	7:30:00 a.m.	0,00	332,00	332,00	56	1	57	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.10.2024	PT875HN	02	10:38:00 a.m.	0,00	232,00	232,00	56	1	57	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	04.11.2024	PT884HN	01	5:28:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	15	1	16	DRAGUSENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.11.2024	PT884HN	02	6:18:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	78	2	80	DRAGUSENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	04.11.2024	PT884HN	02	5:11:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	78	2	80	DRAGUSENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.12.2024	PT884HN	02	10:23:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	78	2	80	DRAGUSENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.12.2024	PT8HN	01	9:14:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	30	3	33	LAPUSNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	13.12.2024	PT8HN	01	11:10:00 a.m.	0,00	333,00	333,00	30	3	33	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.10.2024	PT90HN	01	9:35:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	65	7	72	VOINESCU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	12.10.2024	PT90HN	02	9:42:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	95	2	97	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	12.10.2024	PT90HN	03	12:48:00 p.m.	0,00	561,00	561,00	25	2	27	VOINESCU	C	AC	Intrerupator de sarcina
Hincesti	09.12.2024	PT918HN	01	8:25:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	32	0	32	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	04.11.2024	PT92HN	01	5:21:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	110	1	111	MINGIR	C	AT	Incendiu
Hincesti	05.12.2024	PT92HN	01	10:13:00 a.m.	0,00	205,00	205,00	109	1	110	MINGIR	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	04.11.2024	PT92HN	02	4:40:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	102	2	104	MINGIR	C	AT	Incendiu
Hincesti	08.11.2024	PT92HN	02	8:05:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	102	2	104	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	25.11.2024	PT98HN	01	5:18:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	77	1	78	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.12.2024	PT98HN	01	5:10:00 p.m.	0,00	297,00	297,00	78	0	78	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.12.2024	PT98HN	02	6:51:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	22	0	22	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.10.2024	PT99HN	02	2:00:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	62	2	64	OBILENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	22.11.2024	PT9HN	02	6:41:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.10.2024	PT9HN	04	4:28:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	75	9	84	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	03.11.2024	PT9HN	04	8:52:00 a.m.	0,00	237,00	237,00	75	9	84	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	12.12.2024	PT120IL	02	6:51:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	66	0	66	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	14.12.2024	PT120IL	02	12:29:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	66	0	66	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	15.11.2024	PT125IL	03	10:45:00 a.m.	0,00	492,00	492,00	172	3	175	MILESTII MICI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Ialoveni	01.10.2024	PT127IL	03	5:45:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	97	2	99	MILESTII MICI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	30.11.2024	PT127IL	03	9:27:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	98	2	100	MILESTII MICI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	04.10.2024	PT145IL	01	9:19:00 p.m.	0,00	758,00	758,00	72	2	74	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	26.10.2024	PT146IL	01	1:45:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	117	8	125	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	26.10.2024	PT146IL	03	1:23:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	64	3	67	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	03.11.2024	PT146IL	03	2:09:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	63	3	66	BARDAR	C	AC	Bransament
Ialoveni	02.11.2024	PT160IL	02	3:27:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	96	2	98	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.10.2024	PT161IL	01	12:47:00 p.m.	0,00	311,00	311,00	97	10	107	RUSESTII NOI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Ialoveni	02.11.2024	PT167IL	01	5:44:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	80	2	82	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.11.2024	PT167IL	02	1:36:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	56	1	57	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	03.12.2024	PT186IL	01	6:05:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	79	3	82	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	21.12.2024	PT186IL	01	11:44:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	79	3	82	ULMU	C	AC	Bransament
Ialoveni	03.12.2024	PT186IL	02	6:05:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	42	0	42	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	08.12.2024	PT186IL	02	11:37:00 a.m.	0,00	310,00	310,00	42	0	42	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	09.12.2024	PT186IL	02	5:01:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	42	0	42	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	25.12.2024	PT186IL	02	5:04:00 p.m.	0,00	598,00	598,00	42	0	42	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	03.12.2024	PT186IL	03	6:32:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	44	1	45	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	05.12.2024	PT186IL	03	5:47:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	44	1	45	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	26.11.2024	PT198IL	02	8:59:00 a.m.	0,00	171,00	171,00	41	1	42	ULMU	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	02.11.2024	PT201IL	02	12:05:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	73	0	73	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.11.2024	PT201IL	02	4:11:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	73	0	73	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	05.11.2024	PT202IL	03	7:30:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	55	1	56	ULMU	C	AC	Tensiune inalta
Ialoveni	19.11.2024	PT214IL	03	11:30:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	145	1	146	BARDAR	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	23.11.2024	PT214IL	03	9:18:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	145	1	146	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	14.11.2024	PT226IL	01	12:12:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	38	0	38	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	20.11.2024	PT276IL	05	12:52:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	61	3	64	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	26.12.2024	PT279IL	01	9:24:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	14	4	18	SOCITENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	23.11.2024	PT279IL	03	1:55:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	61	0	61	SOCITENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	01.10.2024	PT295IL	03	10:54:00 a.m.	0,00	182,00	182,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	20.11.2024	PT295IL	03	11:18:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	26.11.2024	PT295IL	03	8:46:00 a.m.	0,00	309,00	309,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.11.2024	PT295IL	03	9:27:00 a.m.	0,00	205,00	205,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	20.11.2024	PT295IL	11	12:29:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	2	1	3	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.10.2024	PT295IL	14	10:53:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	121	3	124	DANCENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	05.10.2024	PT295IL	14	12:46:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	120	3	123	DANCENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	23.11.2024	PT309IL	03	9:09:00 a.m.	0,00	510,00	510,00	90	1	91	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	06.10.2024	PT319IL	01	8:34:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	81	1	82	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	21.12.2024	PT319IL	01	3:12:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	81	1	82	RAZENI	C	AC	Izolator JT
Ialoveni	21.12.2024	PT319IL	01	6:11:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	81	1	82	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.10.2024	PT319IL	02	8:16:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	45	2	47	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	04.11.2024	PT320IL	06	6:22:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	66	3	69	CIGIRELNI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	04.11.2024	PT320IL	07	5:49:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	110	0	110	CIGIRELNI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	11.12.2024	PT321IL	01	3:25:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	36	3	39	CIGIRELNI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	13.12.2024	PT321IL	01	6:16:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	36	3	39	CIGIRELNI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	17.12.2024	PT321IL	01	4:58:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	36	3	39	CIGIRELNI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	08.11.2024	PT331IL	03	6:13:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	144	2	146	RAZENI	C	AC	Bransament
Ialoveni	26.10.2024	PT357IL	01	1:47:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	144	5	149	NIMORENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	22.11.2024	PT359IL	01	5:04:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	48	1	49	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	07.12.2024	PT359IL	01	10:13:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	48	1	49	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.12.2024	PT359IL	01	11:47:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	48	1	49	SURUCENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	22.11.2024	PT359IL	02	5:23:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	14	2	16	SURUCENI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	14.12.2024	PT360IL	02	8:10:00 a.m.	0,00	430,00	430,00	28	0	28	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	02.11.2024	PT373IL	01	1:32:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	32	3	35	PIATRA ALBA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	21.11.2024	PT381L	01	8:04:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	58	3	61	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	16.12.2024	PT381L	02	5:48:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	12	0	12	DANCENI	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	17.11.2024	PT398IL	07	3:57:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	114	3	117	HORESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	14.12.2024	PT398IL	07	2:01:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	115	3	118	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	21.12.2024	PT398IL	07	7:12:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	115	3	118	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.12.2024	PT421IL	02	5:12:00 p.m.	0,00	374,00	374,00	22	8	30	CARBUNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	07.12.2024	PT421IL	03	12:55:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	56	1	57	CARBUNA	C	AC	Bransament
Ialoveni	18.12.2024	PT421IL	03	5:13:00 p.m.	0,00	373,00	373,00	56	1	57	CARBUNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.10.2024	PT427IL	02	5:58:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	62	2	64	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	27.11.2024	PT432IL	01	12:41:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	89	2	91	HORESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.10.2024	PT437IL	01	3:36:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	28	0	28	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	24.12.2024	PT442IL	04	10:47:00 a.m.	0,00	506,00	506,00	0	1	1	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	16.10.2024	PT445IL	01	10:15:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	27	1	28	HORASTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	08.10.2024	PT466IL	02	5:32:00 p.m.	0,00	491,00	491,00	52	2	54	MISOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.12.2024	PT472IL	01	3:06:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	116	5	121	VARATIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	31.12.2024	PT472IL	01	7:09:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	116	5	121	VARATIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	24.10.2024	PT487IL	15	11:09:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	51	1	52	BARDAR	C	AC	Bransament
Ialoveni	12.12.2024	PT519IL	02	2:16:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	122	2	124	TIPALA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	08.12.2024	PT529IL	03	10:54:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	09.12.2024	PT529IL	03	9:54:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	26.12.2024	PT530IL	01	4:43:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	110	4	114	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	21.10.2024	PT536IL	01	6:20:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	58	1	59	PUHOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	02.11.2024	PT536IL	01	12:22:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	58	1	59	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	21.10.2024	PT536IL	02	5:52:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	75	2	77	PUHOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	02.11.2024	PT536IL	02	12:23:55 p.m.	0,00	267,10	267,08	75	2	77	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.11.2024	PT536IL	03	2:29:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	79	13	92	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	17.12.2024	PT538IL	01	5:20:00 p.m.	0,00	656,00	656,00	51	0	51	PUHOI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	18.12.2024	PT538IL	01	9:21:00 a.m.	0,00	16,00	16,00	51	0	51	PUHOI	C	AC	Conductor FAZA

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	09.12.2024	PT538IL	02	7:14:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	67	2	69	PUHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	15.12.2024	PT538IL	02	5:41:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	67	2	69	PUHOI	C	AC	Bransament
Ialoveni	17.12.2024	PT538IL	02	5:31:00 p.m.	0,00	645,00	645,00	67	2	69	PUHOI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	18.12.2024	PT538IL	02	9:13:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	67	2	69	PUHOI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	18.12.2024	PT538IL	03	9:36:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	39	0	39	PUHOI	C	IST	Conductor FAZA
Ialoveni	22.11.2024	PT543IL	02	3:27:00 p.m.	0,00	348,00	348,00	82	1	83	MOLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	21.11.2024	PT546IL	01	10:03:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	86	3	89	MOLESTI	C	AT	Defecte în echipamentul consumat
Ialoveni	25.11.2024	PT546IL	01	3:08:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	86	3	89	MOLESTI	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	17.12.2024	PT563IL	01	10:51:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	129	7	136	COSTESTI	C	AC	Bransament
Ialoveni	20.11.2024	PT563IL	02	1:30:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	12	6	18	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.10.2024	PT563IL	03	4:09:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	43	9	52	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.11.2024	PT563IL	03	1:26:00 p.m.	0,00	451,00	451,00	45	9	54	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	19.10.2024	PT564IL	02	9:12:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	46	0	46	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	19.10.2024	PT564IL	03	8:20:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	107	4	111	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.12.2024	PT569IL	01	9:28:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	116	4	120	COSTESTI	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	07.10.2024	PT574IL	02	3:00:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	109	4	113	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	21.10.2024	PT574IL	02	11:09:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	109	4	113	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	13.12.2024	PT574IL	02	7:18:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	109	4	113	COSTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	08.10.2024	PT63IL	01	7:50:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	63	1	64	NIMORENI	C	AC	Izolator
Ialoveni	01.10.2024	PT63IL	02	1:34:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	41	0	41	NIMORENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	23.11.2024	PT63IL	02	11:01:00 a.m.	0,00	270,00	270,00	41	0	41	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.10.2024	PT68IL	01	9:12:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	76	4	80	MALCOCI	C	AC	Separator
Ialoveni	01.10.2024	PT70IL	01	11:00:00 a.m.	0,00	15,00	15,00	112	2	114	NIMORENI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	17.12.2024	PT73IL	02	6:07:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	112	0	112	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.10.2024	PT74IL	02	9:28:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	126	5	131	SURUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	04.11.2024	PT75IL	05	2:05:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	58	3	61	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	23.11.2024	PT75IL	05	9:45:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	58	3	61	SURUCENI	C	AC	Bransament
Ialoveni	22.11.2024	PT765IL	03	5:40:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	67	0	67	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.11.2024	PT76IL	02	1:02:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	68	1	69	SURUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	28.11.2024	PT78IL	01	2:25:24 p.m.	0,00	64,60	64,60	79	2	81	SURUCENI	C	AT	Conform OL din SGC
Ialoveni	14.12.2024	PT81IL	03	4:04:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	85	1	86	MALCOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	07.11.2024	PT860IL	02	10:46:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	60	0	60	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	11.12.2024	PT92IL	01	5:27:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	68	2	70	DANCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	11.12.2024	PT92IL	02	5:22:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	27	4	31	DANCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.12.2024	PT132IU	02	12:18:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	103	1	104	IALOVENI	C	AC	Izolator JT
Chisinau	14.11.2024	PT265IU	02	6:11:00 p.m.	0,00	994,00	994,00	56	2	58	IALOVENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.10.2024	PT290IU	11	8:54:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	58	2	60	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.12.2024	PT298IU	11	5:24:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	90	9	99	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.12.2024	PT298IU	11	6:45:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	90	9	99	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT40IU	01	5:11:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	49	5	54	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT40IU	01	7:08:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	49	5	54	IALOVENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	25.11.2024	PT40IU	03	5:10:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	77	5	82	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT40IU	03	7:10:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	77	5	82	IALOVENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	25.11.2024	PT40IU	04	5:07:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	34	1	35	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.11.2024	PT40IU	04	7:11:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	34	1	35	IALOVENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	19.10.2024	PT636IU	01	8:52:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	26	0	26	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.11.2024	PT636IU	01	8:19:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	26	0	26	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.10.2024	PT636IU	02	8:52:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	43	0	43	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.11.2024	PT636IU	02	8:20:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	43	0	43	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.10.2024	PT636IU	03	8:53:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	37	0	37	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.11.2024	PT636IU	03	8:31:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	37	0	37	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.10.2024	PT636IU	04	8:56:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	41	0	41	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.11.2024	PT636IU	04	8:24:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	40	0	40	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.10.2024	PT636IU	05	9:24:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	0	1	1	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	19.10.2024	PT636IU	99	9:24:03 p.m.	0,00	36,00	35,95	0	1	1	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	13.12.2024	PT101LV	01	5:01:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	82	4	86	LEOVA	C	AC	Conturare la LEA
Leova	14.12.2024	PT101LV	01	3:07:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	82	4	86	LEOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	14.12.2024	PT101LV	02	4:09:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	3	1	4	LEOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	02.11.2024	PT114LV	01	5:22:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	64	5	69	LEOVA	C	AC	Necunoscut
Leova	02.11.2024	PT114LV	01	7:06:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	64	5	69	LEOVA	C	AC	Conturare la LEA
Leova	02.11.2024	PT114LV	02	5:18:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	124	9	133	LEOVA	C	AC	Necunoscut
Leova	02.11.2024	PT114LV	02	7:11:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	124	9	133	LEOVA	C	AC	Conturare la LEA
Leova	01.10.2024	PT11LV	01	11:11:00 a.m.	0,00	324,00	324,00	59	4	63	ROMANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	05.10.2024	PT14LV	02	12:32:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	Bransament
Leova	03.10.2024	PT153LV	01	4:31:00 p.m.	0,00	1101,00	1101,00	60	4	64	SARATA RAZESI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	14.12.2024	PT1LV	01	4:43:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	100	2	102	FILIPENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	14.12.2024	PT1LV	01	6:09:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	100	2	102	FILIPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	09.12.2024	PT200LV	01	3:50:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	58	4	62	SARATICA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	22.11.2024	PT202LV	01	7:22:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	16	3	19	TOMAIUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	09.12.2024	PT203LV	01	3:03:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	66	1	67	CIMPUL DREPT	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	09.12.2024	PT203LV	02	3:41:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	28	2	30	CIMPUL DREPT	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	09.12.2024	PT203LV	03	4:06:07 p.m.	0,00	208,90	208,88	29	2	31	CIMPUL DREPT	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	10.10.2024	PT212LV	01	9:59:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	19	9	28	SARATENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	17.10.2024	PT236LV	02	5:23:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	53	0	53	COLIBABOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.10.2024	PT236LV	02	5:29:00 p.m.	0,00	300,00	300,00	53	0	53	COLIBABOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	08.11.2024	PT236LV	02	5:05:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	53	0	53	COLIBABOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	04.11.2024	PT262LV	02	9:22:00 a.m.	0,00	45,00	45,00	84	1	85	SELISTE	C	AC	Conductor FAZA
Leova	22.11.2024	PT263LV	01	3:59:54 p.m.	0,00	112,10	112,10	42	0	42	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	22.11.2024	PT263LV	02	3:39:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	53	1	54	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	22.11.2024	PT263LV	03	3:49:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	43	0	43	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	01.10.2024	PT269LV	01	3:49:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	89	1	90	BOROGANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	18.11.2024	PT269LV	01	9:05:00 a.m.	0,00	368,00	368,00	90	1	91	BOROGANI	C	AT	Accidente rutiere
Leova	18.11.2024	PT269LV	01	3:16:34 p.m.	0,00	0,40	0,43	90	1	91	BOROGANI	C	IST	Accidente rutiere
Leova	21.11.2024	PT269LV	01	11:05:00 a.m.	0,00	134,00	134,00	90	1	91	BOROGANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	06.11.2024	PT272LV	01	8:02:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	55	7	62	FRUMUSICA	C	AC	Conductor FAZA
Leova	01.10.2024	PT280LV	01	7:12:00 p.m.	0,00	1021,00	1021,00	65	4	69	TROITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.12.2024	PT280LV	01	10:01:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	65	4	69	TROITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	01.10.2024	PT280LV	02	3:35:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	57	3	60	TROITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	01.10.2024	PT280LV	02	8:14:00 p.m.	0,00	959,00	959,00	57	3	60	TROITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.12.2024	PT280LV	02	10:03:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	58	3	61	TROITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	01.10.2024	PT286LV	01	7:59:00 a.m.	0,00	323,00	323,00	34	0	34	BESTEMAC	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT286LV	02	8:05:00 a.m.	0,00	317,00	317,00	28	1	29	BESTEMAC	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT286LV	03	11:19:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	27	1	28	BESTEMAC	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	13.12.2024	PT29LV	01	2:03:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	35	1	36	CUPCUI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	10.10.2024	PT304LV	01	10:43:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	37	6	43	SARATENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT309LV	01	7:39:00 a.m.	0,00	587,00	587,00	59	3	62	BOROGANI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	01.10.2024	PT312LV	01	8:40:00 a.m.	0,00	378,00	378,00	34	0	34	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	04.10.2024	PT312LV	01	9:05:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	34	0	34	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT312LV	02	9:22:00 a.m.	0,00	336,00	336,00	67	1	68	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	04.10.2024	PT312LV	02	7:34:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	67	1	68	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT312LV	03	10:20:39 a.m.	0,00	277,40	277,35	0	1	1	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT318LV	01	12:47:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	45	1	46	BAIUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT318LV	02	12:02:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	32	0	32	BAIUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	20.11.2024	PT318LV	02	4:43:00 p.m.	0,00	498,00	498,00	32	0	32	BAIUS	C	AC	Conductor FAZA
Leova	05.10.2024	PT340LV	01	9:08:25 a.m.	0,00	588,60	588,58	34	0	34	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	17.11.2024	PT340LV	01	12:41:48 p.m.	0,00	66,20	66,20	35	0	35	IARGARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	05.10.2024	PT340LV	02	8:59:00 a.m.	0,00	598,00	598,00	20	0	20	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	17.11.2024	PT340LV	02	12:35:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	20	0	20	IARGARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	05.10.2024	PT340LV	03	9:08:31 a.m.	0,00	588,50	588,48	51	0	51	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	17.11.2024	PT340LV	03	12:40:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	51	0	51	IARGARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	01.10.2024	PT346LV	01	8:13:00 a.m.	0,00	344,00	344,00	138	5	143	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.11.2024	PT346LV	01	1:38:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	138	6	144	IARGARA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	01.10.2024	PT346LV	02	8:11:00 a.m.	0,00	346,00	346,00	41	3	44	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.11.2024	PT346LV	02	1:39:31 p.m.	0,00	46,50	46,48	41	3	44	IARGARA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	01.10.2024	PT346LV	03	12:29:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	11	1	12	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT347LV	01	8:10:00 a.m.	0,00	336,00	336,00	26	0	26	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	01.10.2024	PT347LV	04	8:10:00 a.m.	0,00	336,00	336,00	0	2	2	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	23.11.2024	PT34LV	01	9:04:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	Conturare la LEA
Leova	11.11.2024	PT356LV	01	6:13:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	59	5	64	IARGARA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	09.12.2024	PT469LV	01	4:29:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	89	2	91	SARATICA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	04.10.2024	PT556LV	01	12:51:00 p.m.	0,00	627,00	627,00	67	3	70	CIZLAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	22.10.2024	PT556LV	01	10:21:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	67	3	70	CIZLAR	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	17.11.2024	PT556LV	01	4:17:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	67	3	70	CIZLAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	20.11.2024	PT556LV	01	12:57:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	67	3	70	CIZLAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	29.11.2024	PT74LV	01	6:45:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	27	1	28	LEOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	12.12.2024	PT74LV	01	6:47:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	27	1	28	LEOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	17.12.2024	PT74LV	01	1:44:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	27	1	28	LEOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	16.12.2024	PT101NS	03	5:47:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	56	8	64	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.10.2024	PT104NS	01	1:34:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	89	3	92	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.10.2024	PT104NS	01	6:12:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	89	3	92	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.10.2024	PT106NS	02	1:38:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	75	0	75	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	22.10.2024	PT106NS	02	5:10:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	75	0	75	NISPORENI	C	AC	Bransament
Nisporeni	31.12.2024	PT107NS	02	3:43:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	44	2	46	NISPORENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	29.10.2024	PT10NS	02	1:13:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	40	0	40	BRATULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.11.2024	PT10NS	02	10:20:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	40	0	40	BRATULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	04.11.2024	PT110NS	01	12:40:00 p.m.	0,00	443,00	443,00	65	1	66	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.12.2024	PT120NS	02	10:34:00 a.m.	0,00	293,00	293,00	93	0	93	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	16.10.2024	PT121NS	01	8:42:53 a.m.	0,00	77,10	77,12	16	3	19	VARZARESTI	C	AT	Accidente rutiere
Nisporeni	30.12.2024	PT131NS	02	10:54:00 a.m.	0,00	6,00	6,00	104	2	106	SENDRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	26.12.2024	PT143NS	04	9:43:00 a.m.	0,00	58,00	58,00	37	0	37	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	04.11.2024	PT152NS	03	5:55:00 p.m.	0,00	406,00	406,00	94	2	96	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	01.10.2024	PT153NS	01	9:06:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	57	0	57	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	01.10.2024	PT153NS	03	10:01:00 a.m.	0,00	12,00	12,00	28	1	29	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	23.12.2024	PT161NS	02	9:09:15 a.m.	0,00	90,70	90,75	27	2	29	MILESTI	C	AC	Pilon JT
Nisporeni	07.10.2024	PT191NS	02	2:25:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	92	1	93	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.11.2024	PT191NS	02	1:37:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.11.2024	PT191NS	02	4:55:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	11.11.2024	PT192NS	06	6:18:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	89	1	90	GROZESTI	C	AC	Bransament
Nisporeni	26.11.2024	PT192NS	06	2:41:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	89	1	90	GROZESTI	C	AC	Bransament
Nisporeni	18.10.2024	PT193NS	02	11:59:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	71	0	71	GROZESTI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Nisporeni	16.12.2024	PT195NS	01	5:32:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	36	2	38	ZBEROAI	C	AC	Bransament
Nisporeni	27.12.2024	PT199NS	02	6:43:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	63	4	67	BALAURESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	07.12.2024	PT220NS	02	9:08:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	60	3	63	SISACANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	31.12.2024	PT242NS	05	1:48:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	98	4	102	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2024	PT24NS	01	2:30:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	60	7	67	BOLTUN	C	AC	Bransament
Nisporeni	02.11.2024	PT24NS	02	3:33:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	04.11.2024	PT24NS	02	2:37:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	04.11.2024	PT24NS	02	6:48:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	23.11.2024	PT24NS	02	1:35:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	74	1	75	BOLTUN	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.12.2024	PT24NS	02	8:04:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	12.12.2024	PT24NS	02	4:19:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	14.12.2024	PT24NS	02	1:47:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	14.12.2024	PT259NS	01	1:21:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	83	1	84	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	24.10.2024	PT262NS	01	6:10:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	48	37	85	NISPORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	09.10.2024	PT265NS	01	5:16:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	24	0	24	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	04.11.2024	PT265NS	01	4:55:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	24	0	24	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	09.10.2024	PT265NS	02	5:19:54 p.m.	0,00	130,10	130,10	73	5	78	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	04.11.2024	PT265NS	02	2:39:00 p.m.	0,00	513,00	513,00	73	5	78	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	11.10.2024	PT322NS	02	5:24:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	114	3	117	SOLTANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	27.12.2024	PT322NS	02	4:24:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	114	3	117	SOLTANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	13.11.2024	PT328NS	01	2:51:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	59	2	61	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.11.2024	PT330NS	02	4:44:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	25	1	26	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	10.12.2024	PT338NS	02	8:51:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	19	8	27	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	18.10.2024	PT353NS	03	12:15:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	83	1	84	NISPORENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Nisporeni	02.11.2024	PT365NS	01	2:20:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	43	0	43	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	18.12.2024	PT369NS	04	8:33:00 a.m.	0,00	413,00	413,00	53	2	55	CIORESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	03.11.2024	PT370NS	02	7:14:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	53	0	53	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	20.11.2024	PT377NS	01	7:05:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	45	0	45	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	22.11.2024	PT37NS	01	3:16:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	50	4	54	BURSUC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	09.12.2024	PT37NS	01	6:42:00 p.m.	0,00	386,00	386,00	50	4	54	BURSUC	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	09.12.2024	PT37NS	02	5:59:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	20	1	21	BURSUC	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	15.12.2024	PT384NS	04	1:29:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	95	0	95	NISPORENI	C	AC	Bransament
Nisporeni	25.12.2024	PT3NS	01	7:27:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.12.2024	PT421NS	01	9:14:00 a.m.	0,00	133,00	133,00	44	4	48	VALEA NIRNOVEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	26.10.2024	PT421NS	02	6:00:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	61	2	63	VALEA NIRNOVEI	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	10.12.2024	PT421NS	02	8:21:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	61	2	63	VALEA NIRNOVEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	01.11.2024	PT427NS	01	2:53:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	116	0	116	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	01.11.2024	PT427NS	03	3:04:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	105	0	105	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.12.2024	PT444NS	01	12:43:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	65	3	68	SELISTE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	21.11.2024	PT470NS	02	8:01:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	99	3	102	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	13.11.2024	PT51NS	01	5:30:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	74	1	75	CIORESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	13.11.2024	PT51NS	02	5:10:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	96	0	96	CIORESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	01.12.2024	PT58NS	02	8:37:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	127	3	130	CIORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	15.10.2024	PT5NS	02	2:35:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	45	0	45	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	25.11.2024	PT88NS	01	10:43:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	107	7	114	IURCENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	10.12.2024	PT88NS	01	3:26:00 p.m.	0,00	1174,00	1174,00	107	7	114	IURCENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	30.11.2024	PT111OR	01	9:46:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	110	2	112	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	23.11.2024	PT111OR	02	2:13:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	83	1	84	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.10.2024	PT12OR	01	8:30:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	20.11.2024	PT12OR	01	1:35:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Bransament
Orhei	21.11.2024	PT12OR	01	9:05:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	22.11.2024	PT12OR	01	3:00:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.11.2024	PT135OR	02	5:23:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	33	3	36	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.11.2024	PT135OR	03	5:40:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	70	1	71	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2024	PT135OR	03	10:39:40 a.m.	0,00	296,30	296,33	70	1	71	CISMEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	23.10.2024	PT139OR	01	9:28:00 a.m.	0,00	303,00	303,00	48	2	50	BRANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	21.11.2024	PT139OR	01	9:30:00 a.m.	0,00	350,00	350,00	48	2	50	BRANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	21.11.2024	PT139OR	02	11:14:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	33	3	36	BRANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	13.12.2024	PT13OR	01	6:39:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	102	6	108	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT140OR	01	2:41:00 p.m.	0,00	565,00	565,00	136	11	147	ZORILE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.12.2024	PT140OR	01	6:49:00 a.m.	0,00	452,00	452,00	136	11	147	ZORILE	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	02.10.2024	PT141OR	01	5:24:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	94	1	95	ZORILE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	08.10.2024	PT142OR	01	9:34:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	111	4	115	IVANCEA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	09.12.2024	PT144OR	01	6:15:00 p.m.	0,00	491,00	491,00	88	2	90	OCNITA-RAZESI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2024	PT150OR	01	4:59:00 p.m.	0,00	467,00	467,00	34	5	39	CRIHANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT150OR	02	3:45:00 p.m.	0,00	541,00	541,00	40	1	41	CRIHANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.10.2024	PT170OR	02	11:51:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	42	2	44	CLISOVA	C	AC	Pilon JT
Orhei	18.11.2024	PT170OR	02	8:17:00 a.m.	0,00	570,00	570,00	42	2	44	CLISOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.11.2024	PT170OR	02	12:33:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	42	2	44	CLISOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.10.2024	PT179OR	03	8:02:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	60	0	60	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	03.10.2024	PT17OR	01	10:49:00 a.m.	0,00	449,00	449,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.10.2024	PT181OR	01	9:36:00 a.m.	0,00	292,00	292,00	80	0	80	CLISOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	01.10.2024	PT181OR	02	9:36:38 a.m.	0,00	291,40	291,37	12	1	13	CLISOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	07.12.2024	PT183OR	03	9:08:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	64	2	66	FEDOREUCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	17.12.2024	PT183OR	03	3:38:00 p.m.	0,00	597,00	597,00	64	2	66	FEDOREUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	07.10.2024	PT190OR	02	8:52:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	37	3	40	BOLOHAN	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	11.12.2024	PT190OR	02	5:26:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	37	3	40	BOLOHAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2024	PT193OR	01	6:25:00 p.m.	0,00	499,00	499,00	51	3	54	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.10.2024	PT198OR	01	6:31:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	58	1	59	CHIRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.10.2024	PT19OR	02	4:14:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	45	2	47	BREANOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.12.2024	PT1OR	02	7:33:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.11.2024	PT206OR	02	12:00:00 p.m.	0,00	381,00	381,00	35	0	35	BIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	01.10.2024	PT208OR	01	2:49:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	09.10.2024	PT208OR	01	4:01:00 p.m.	0,00	1639,00	1639,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Bransament
Orhei	22.11.2024	PT208OR	01	1:19:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	23.12.2024	PT208OR	01	9:29:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	23.11.2024	PT208OR	03	12:57:00 p.m.	0,00	456,00	456,00	68	1	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.12.2024	PT210OR	01	6:43:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	100	1	101	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.12.2024	PT214OR	02	9:32:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	79	1	80	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	04.10.2024	PT227OR	01	4:44:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	30.12.2024	PT227OR	01	1:35:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.12.2024	PT227OR	02	2:07:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	62	1	63	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2024	PT235OR	01	3:16:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	101	5	106	ORHEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	14.12.2024	PT235OR	02	11:38:00 a.m.	0,00	11,00	11,00	11	18	29	ORHEI	C	AC	Necunoscut
Orhei	17.12.2024	PT235OR	08	3:16:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	65	4	69	ORHEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	02.12.2024	PT238OR	01	3:30:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	9	7	16	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.12.2024	PT238OR	02	2:57:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	101	3	104	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.12.2024	PT238OR	05	3:13:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	0	2	2	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.10.2024	PT243OR	01	7:25:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.10.2024	PT243OR	07	7:26:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	63	3	66	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.12.2024	PT243OR	07	5:23:00 p.m.	0,00	6,00	6,00	63	3	66	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	26.12.2024	PT246OR	18	1:07:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	31	49	80	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.10.2024	PT25OR	03	8:31:00 a.m.	0,00	473,00	473,00	54	2	56	MANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CUIENT
Orhei	26.10.2024	PT279OR	02	2:28:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	20	4	24	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.11.2024	PT285OR	04	1:42:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.11.2024	PT285OR	04	9:58:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	20.11.2024	PT297OR	01	2:03:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	20.11.2024	PT297OR	01	3:26:00 p.m.	0,00	336,00	336,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.12.2024	PT297OR	01	9:07:00 a.m.	0,00	357,00	357,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	20.11.2024	PT297OR	02	3:37:00 p.m.	0,00	325,00	325,00	78	1	79	PIATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.11.2024	PT301OR	02	6:37:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	50	0	50	GHETLOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.10.2024	PT305OR	02	6:54:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	21	0	21	HULBOACA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	04.10.2024	PT314OR	01	3:49:43 p.m.	0,00	200,00	200,28	117	1	118	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.11.2024	PT314OR	01	11:58:00 a.m.	0,00	221,00	221,00	117	1	118	MOROZENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	20.11.2024	PT314OR	01	3:30:00 p.m.	0,00	397,00	397,00	117	1	118	MOROZENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	22.11.2024	PT314OR	01	3:36:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	117	1	118	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.10.2024	PT314OR	02	3:34:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	53	4	57	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.10.2024	PT314OR	02	8:14:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	53	77	130	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.11.2024	PT314OR	02	12:28:00 p.m.	0,00	324,00	324,00	53	4	57	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.11.2024	PT314OR	02	2:17:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	53	4	57	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.10.2024	PT314OR	03	3:35:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	8	1	9	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.11.2024	PT314OR	03	2:18:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	8	1	9	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.11.2024	PT317OR	01	9:58:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	76	1	77	VIPROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.11.2024	PT321OR	02	2:41:00 p.m.	0,00	679,00	679,00	85	2	87	DISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.10.2024	PT327OR	02	4:29:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	166	0	166	PERESECIINA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo



Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	21.11.2024	PT328OR	03	11:02:00 a.m.	0,00	595,00	595,00	21	1	22	FURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.11.2024	PT328OR	03	3:40:00 p.m.	0,00	704,00	704,00	21	1	22	FURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.12.2024	PT328OR	03	9:51:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	21	1	22	FURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT338OR	01	4:47:00 p.m.	0,00	630,00	630,00	87	1	88	NECULAIEUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.10.2024	PT350OR	01	6:46:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	178	3	181	TREBUJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	06.10.2024	PT357OR	01	9:56:00 a.m.	0,00	394,00	394,00	47	8	55	VISCAUTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	30.11.2024	PT35OR	01	11:22:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	185	11	196	PERSECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.12.2024	PT35OR	01	7:16:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	185	11	196	PERSECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.10.2024	PT362OR	01	2:51:46 p.m.	0,00	74,20	74,23	123	2	125	SUSLENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	04.11.2024	PT362OR	01	12:44:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	123	2	125	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.11.2024	PT362OR	01	10:58:00 a.m.	0,00	730,00	730,00	123	2	125	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.12.2024	PT362OR	01	2:38:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	122	2	124	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.10.2024	PT362OR	02	2:24:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	100	1	101	SUSLENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	12.10.2024	PT362OR	02	7:16:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	100	1	101	SUSLENI	C	AC	Necunoscut
Orhei	04.12.2024	PT362OR	02	5:10:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	100	1	101	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.10.2024	PT362OR	03	3:07:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	81	6	87	SUSLENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	12.10.2024	PT362OR	03	7:12:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	81	6	87	SUSLENI	C	AC	Necunoscut
Orhei	04.12.2024	PT362OR	03	4:51:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	80	6	86	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.10.2024	PT377OR	01	9:45:48 a.m.	0,00	114,00	114,20	0	1	1	IVANCEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.10.2024	PT377OR	02	9:45:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	0	1	1	IVANCEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.11.2024	PT393OR	08	8:36:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	63	3	66	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.12.2024	PT393OR	08	6:05:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	63	3	66	ORHEI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	27.12.2024	PT393OR	15	4:16:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	71	2	73	ORHEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	27.12.2024	PT393OR	17	4:20:45 p.m.	0,00	193,30	193,25	32	2	34	ORHEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	04.11.2024	PT394OR	02	11:53:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	92	5	97	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.12.2024	PT396OR	02	7:55:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	59	2	61	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.12.2024	PT396OR	02	2:08:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	59	2	61	ORHEI	C	AC	Tensiune joasa
Orhei	31.10.2024	PT408OR	01	11:13:00 a.m.	0,00	365,00	365,00	113	6	119	TREBUJENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	04.11.2024	PT415OR	01	6:07:00 p.m.	0,00	1219,00	1219,00	57	6	63	CIOCILTENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	10.10.2024	PT434OR	03	1:32:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	116	6	122	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	13.10.2024	PT434OR	04	12:28:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	64	5	69	ORHEI	C	AC	Bransament
Orhei	02.11.2024	PT438OR	01	1:40:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	47	2	49	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	22.11.2024	PT439OR	03	8:42:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	105	8	113	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	14.11.2024	PT44OR	01	5:33:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	89	3	92	PERSECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.11.2024	PT452OR	03	2:57:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	60	0	60	GHETLOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.11.2024	PT475OR	01	6:49:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	27	3	30	ORHEI	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	27.12.2024	PT475OR	01	4:56:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	27	3	30	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.12.2024	PT475OR	01	7:05:00 p.m.	0,00	3,00	3,00	27	3	30	ORHEI	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Orhei	28.12.2024	PT475OR	01	9:32:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	27	3	30	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.11.2024	PT475OR	03	9:35:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	106	0	106	ORHEI	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	30.10.2024	PT480OR	01	8:50:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	45	6	51	ORHEI	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	30.10.2024	PT480OR	02	7:18:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	04.12.2024	PT480OR	02	12:01:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Bransament
Orhei	26.11.2024	PT488OR	01	4:44:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.11.2024	PT488OR	01	9:43:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	26.12.2024	PT488OR	01	5:47:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	28.11.2024	PT488OR	06	9:25:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	80	3	83	PELIVAN	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	17.12.2024	PT491OR	04	2:40:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	9	1	10	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.12.2024	PT491OR	09	6:42:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	91	2	93	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT491OR	09	3:20:00 p.m.	0,00	452,00	452,00	91	2	93	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.12.2024	PT502OR	02	2:50:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	37	1	38	STEP-SOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	09.12.2024	PT502OR	02	5:24:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	37	1	38	STEP-SOCI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	26.10.2024	PT509OR	01	9:17:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	71	3	74	MALAIESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	21.11.2024	PT509OR	01	5:00:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	71	3	74	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.10.2024	PT52OR	01	10:32:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	67	2	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	02.10.2024	PT52OR	01	10:51:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	67	2	69	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	20.11.2024	PT52OR	01	2:28:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	67	2	69	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	17.12.2024	PT542OR	03	5:27:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	60	2	62	ORHEI	C	AC	Conductor NUL
Orhei	27.12.2024	PT576OR	01	12:22:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	160	4	164	CAMENCEA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	22.11.2024	PT581OR	01	4:29:00 p.m.	0,00	574,00	574,00	67	9	76	PUTINTEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	21.12.2024	PT581OR	01	6:26:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	67	9	76	PUTINTEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	03.10.2024	PT587OR	02	7:23:00 p.m.	0,00	447,00	447,00	124	2	126	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.11.2024	PT587OR	02	7:02:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	124	2	126	POHREBENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.10.2024	PT61OR	02	10:42:00 a.m.	0,00	386,00	386,00	27	1	28	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	21.11.2024	PT61OR	02	3:42:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	27	1	28	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.12.2024	PT643OR	01	6:51:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	40	2	42	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.12.2024	PT643OR	02	2:52:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	81	3	84	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.12.2024	PT643OR	02	5:18:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	81	3	84	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT650OR	01	5:36:00 p.m.	0,00	645,00	645,00	39	6	45	JORA DE MIJLOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT652OR	01	2:19:00 p.m.	0,00	741,00	741,00	51	2	53	BOLOHAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT652OR	02	6:07:00 p.m.	0,00	514,00	514,00	95	1	96	BOLOHAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.10.2024	PT657OR	01	6:58:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	36	3	39	JORA DE MIJLOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.11.2024	PT666OR	03	4:48:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	53	5	58	PERESECINA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	14.10.2024	PT67OR	02	4:31:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	64	4	68	POHORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.11.2024	PT683OR	01	8:55:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	76	5	81	PELIVAN	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	10.12.2024	PT68OR	01	9:00:00 a.m.	0,00	122,00	122,00	34	3	37	POHORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT690OR	01	3:40:00 p.m.	0,00	440,00	440,00	32	1	33	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2024	PT690OR	02	3:35:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	57	0	57	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.11.2024	PT6OR	01	11:52:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	114	0	114	ORHEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	25.12.2024	PT6OR	01	1:59:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	114	0	114	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	13.11.2024	PT6OR	02	11:57:42 a.m.	0,00	59,30	59,30	86	1	87	ORHEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	18.12.2024	PT6OR	02	7:16:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	86	1	87	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	06.10.2024	PT6OR	03	9:57:00 a.m.	0,00	53,00	53,00	122	0	122	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	26.10.2024	PT111OR	01	6:01:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	144	2	146	BULAIESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	03.12.2024	PT111OR	01	6:59:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	144	2	146	BULAIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	03.10.2024	PT121OR	02	10:56:00 a.m.	0,00	594,00	594,00	106	4	110	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.10.2024	PT124OR	02	4:26:00 p.m.	0,00	455,00	455,00	16	2	18	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	10.12.2024	PT124OR	02	6:48:00 a.m.	0,00	227,00	227,00	15	2	17	CISMEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.10.2024	PT126OR	02	7:00:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	04.11.2024	PT126OR	03	11:54:00 a.m.	0,00	269,00	269,00	28	1	29	MIRZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	15.11.2024	PT133OR	01	3:35:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	21	2	23	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	04.11.2024	PT138OR	03	4:43:00 p.m.	0,00	509,00	509,00	73	3	76	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	21.11.2024	PT157OR	01	2:18:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	53	0	53	VATICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	21.11.2024	PT157OR	01	3:03:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	53	0	53	VATICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.10.2024	PT165OR	01	7:34:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	57	0	57	CUCURUZENI	C	AC	Necunoscut
Orhei	17.12.2024	PT165OR	01	5:07:00 p.m.	0,00	439,00	439,00	57	0	57	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.12.2024	PT175OR	01	5:03:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	58	5	63	CURCHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.11.2024	PT177OR	01	2:36:00 p.m.	0,00	514,00	514,00	46	0	46	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.11.2024	PT182OR	03	4:55:00 p.m.	0,00	379,00	379,00	46	2	48	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.11.2024	PT182OR	04	3:23:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	17	5	22	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	04.11.2024	PT191OR	04	1:35:00 p.m.	0,00	1357,00	1357,00	31	1	32	CISMEA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.11.2024	PT186OR	01	10:22:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	67	4	71	VISCAUTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	18.11.2024	PT186OR	02	9:47:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	42	0	42	VISCAUTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	13.11.2024	PT90OR	01	6:02:50 p.m.	0,00	59,20	59,17	2	1	3	ISACOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	04.11.2024	PT90OR	03	1:44:00 p.m.	0,00	606,00	606,00	40	3	43	ISACOVA	C	AC	Izolator JT
Orhei	13.11.2024	PT90OR	03	6:02:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	40	3	43	ISACOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	25.10.2024	PT91OR	01	10:05:36 a.m.	0,00	161,40	161,40	58	0	58	SUSLENI	C	AC	Pilon JT
Orhei	02.10.2024	PT94OR	01	12:56:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	50	5	55	MIRZESTI	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	02.10.2024	PT94OR	02	8:06:00 a.m.	0,00	454,00	454,00	31	0	31	MIRZESTI	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	02.10.2024	PT94OR	03	2:35:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	71	2	73	MIRZESTI	C	AC	Linie in cablu JT

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	05.11.2024	PT98OR	01	8:05:00 a.m.	0,00	392,00	392,00	111	4	115	VISCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	11.10.2024	PT105SV	01	11:01:00 a.m.	0,00	5,00	5,00	82	1	83	POPEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	25.12.2024	PT105SV	01	5:46:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	83	1	84	POPEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	25.12.2024	PT105SV	04	5:46:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	5	2	7	POPEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	12.12.2024	PT106SV	03	4:13:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	93	1	94	POPEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	15.12.2024	PT116SV	01	10:06:00 a.m.	0,00	196,00	196,00	36	1	37	TALMAZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	04.11.2024	PT121SV	03	3:24:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	27	3	30	GRADINITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	18.12.2024	PT121SV	03	7:01:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	27	5	32	GRADINITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	20.11.2024	PT121SV	04	2:25:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	42	4	46	GRADINITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	20.11.2024	PT142SV	02	4:39:00 p.m.	0,00	324,00	324,00	91	1	92	TALMAZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	16.12.2024	PT142SV	02	1:20:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	91	1	92	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	22.11.2024	PT145SV	01	7:43:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	29	3	32	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	22.11.2024	PT164SV	02	4:52:00 p.m.	0,00	465,00	465,00	57	4	61	RASCAIETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	23.11.2024	PT164SV	02	12:29:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	57	4	61	RASCAIETI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.11.2024	PT164SV	08	5:43:00 p.m.	0,00	414,00	414,00	36	1	37	RASCAIETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	02.10.2024	PT180SV	02	9:39:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	23	1	24	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	28.11.2024	PT182SV	01	5:09:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	51	1	52	PURCARI	C	AC	Separator cu pirghie
Stefan-Voda	20.11.2024	PT195SV	02	3:49:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	67	0	67	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	20.11.2024	PT196SV	02	5:01:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	26	0	26	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	11.11.2024	PT1SV	02	8:12:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	35	0	35	VOLINTIRI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	31.12.2024	PT200SV	02	9:45:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	36	1	37	OLANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	31.12.2024	PT200SV	03	9:24:00 a.m.	0,00	47,00	47,00	63	1	64	OLANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	31.12.2024	PT200SV	04	9:16:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	30	0	30	OLANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	01.10.2024	PT207SV	01	11:12:00 a.m.	0,00	286,00	286,00	91	1	92	OLANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	15.12.2024	PT209SV	02	8:14:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	47	1	48	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	04.10.2024	PT227SV	02	11:45:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	86	2	88	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	21.10.2024	PT228SV	02	10:17:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	66	0	66	CARAHASANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	21.10.2024	PT228SV	03	10:12:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	56	0	56	CARAHASANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	22.11.2024	PT230SV	02	2:31:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	53	3	56	CARAHASANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	22.11.2024	PT230SV	03	3:40:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	47	0	47	CARAHASANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	01.10.2024	PT239SV	04	9:00:00 a.m.	0,00	417,00	417,00	37	0	37	SLOBOZIA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	01	10:26:56 a.m.	0,00	75,10	75,07	45	0	45	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	01	2:04:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	45	0	45	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	08.10.2024	PT247SV	01	9:57:00 a.m.	0,00	354,00	354,00	45	0	45	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	02	10:26:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	02	2:10:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	08.10.2024	PT247SV	02	9:53:00 a.m.	0,00	358,00	358,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	03	10:21:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	1	1	2	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	03	2:01:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	1	1	2	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	04	10:27:06 a.m.	0,00	74,90	74,90	0	1	1	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2024	PT247SV	04	2:11:39 p.m.	0,00	69,00	69,35	0	1	1	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	23.12.2024	PT263SV	01	1:26:48 p.m.	0,00	133,20	133,20	41	1	42	CROCMAZ	C	AC	Pilon JT
Stefan-Voda	01.10.2024	PT267SV	03	3:56:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	96	0	96	CROCMAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	07.12.2024	PT267SV	03	1:05:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	97	0	97	CROCMAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.12.2024	PT272SV	02	9:57:00 a.m.	0,00	280,00	280,00	47	8	55	TUDORA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	22.11.2024	PT275SV	01	3:51:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	77	0	77	TUDORA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	23.11.2024	PT303SV	03	9:42:00 a.m.	0,00	146,00	146,00	42	0	42	CAPLANI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	13.12.2024	PT319SV	02	6:24:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	71	1	72	PALANCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	07.10.2024	PT319SV	03	10:43:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	70	0	70	PALANCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	13.12.2024	PT319SV	03	6:19:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	70	0	70	PALANCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	03	11:58:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	58	2	60	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	06	11:11:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	62	5	67	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	06	2:30:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	62	5	67	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	08	10:47:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	60	2	62	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	11	10:54:00 a.m.	0,00	160,00	160,00	64	6	70	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	13	11:27:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	97	2	99	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	16	12:19:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	58	4	62	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare
Stefan-Voda	13.12.2024	PT355SV	18	10:02:00 a.m.	0,00	212,00	212,00	137	6	143	STEFAN-VODA	C	AC	Bare colectoare
Stefan-Voda	01.10.2024	PT37SV	03	12:43:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	37	2	39	SEMIONOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	21.11.2024	PT396SV	02	6:17:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	47	3	50	ANTONESTI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	14.10.2024	PT39SV	03	6:02:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	51	2	53	SEMIONOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	09.12.2024	PT40SV	01	5:06:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	22	0	22	SEMIONOVCA	C	AC	Separator cu pirghie
Stefan-Voda	09.12.2024	PT40SV	02	5:21:01 p.m.	0,00	319,00	318,98	9	0	9	SEMIONOVCA	C	AC	Separator cu pirghie
Stefan-Voda	19.11.2024	PT425SV	01	2:57:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	81	4	85	TALMAZA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	01.10.2024	PT448SV	02	8:12:00 a.m.	0,00	499,00	499,00	50	0	50	VOLINTIRI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	30.10.2024	PT49SV	01	4:33:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	75	3	78	STEFANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	08.12.2024	PT530SV	01	5:00:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	79	1	80	STEFAN-VODA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	31.10.2024	PT539SV	01	7:28:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	66	1	67	PURCARI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	06.12.2024	PT539SV	01	5:25:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	66	1	67	PURCARI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	11.12.2024	PT54SV	01	9:08:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	112	13	125	STEFAN-VODA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	13.12.2024	PT562SV	05	12:52:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	101	11	112	STEFAN-VODA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	05.11.2024	PT589SV	02	7:18:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	59	2	61	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	05.12.2024	PT605SV	01	4:36:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	81	4	85	OLANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.12.2024	PT605SV	01	10:52:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	81	4	85	OLANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.12.2024	PT65SV	03	5:31:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	45	0	45	SLOBOZIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	20.11.2024	PT67SV	03	6:46:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	41	0	41	SLOBOZIA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	02.11.2024	PT68SV	02	12:33:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	52	1	53	SLOBOZIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	26.11.2024	PT72SV	01	12:25:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	39	0	39	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	26.11.2024	PT72SV	03	12:33:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	22	0	22	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	01.10.2024	PT73SV	02	4:13:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	43	1	44	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	20.11.2024	PT98SV	04	5:03:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	111	0	111	ERMOCLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	23.12.2024	PT101ST	01	2:51:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	99	1	100	VOINOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	21.11.2024	PT102ST	03	9:19:00 a.m.	0,00	346,00	346,00	62	8	70	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.12.2024	PT102ST	03	4:14:34 p.m.	0,00	2,40	2,43	62	8	70	VOINOVA	C	IST	Defrisare
Straseni	17.10.2024	PT10ST	01	9:07:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	49	2	51	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	17.10.2024	PT10ST	02	9:07:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	82	3	85	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	14.10.2024	PT116ST	01	2:44:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	53	4	57	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.11.2024	PT12ST	03	8:03:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	103	1	104	STRASENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	22.11.2024	PT141ST	01	4:51:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	56	11	67	ROSCANI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	07.12.2024	PT145ST	03	6:32:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	38	0	38	ZUBRESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.11.2024	PT145ST	09	11:41:00 a.m.	0,00	212,00	212,00	63	3	66	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.11.2024	PT146ST	02	5:50:33 p.m.	0,00	83,50	83,45	95	0	95	ZUBRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	02.11.2024	PT146ST	03	10:48:00 a.m.	0,00	162,00	162,00	58	0	58	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.11.2024	PT146ST	03	2:13:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	58	0	58	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.11.2024	PT146ST	03	5:47:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	58	0	58	ZUBRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	01.10.2024	PT14ST	01	9:39:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	86	3	89	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	14.10.2024	PT14ST	01	9:47:00 a.m.	0,00	252,00	252,00	86	3	89	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	28.10.2024	PT159ST	01	1:05:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	88	0	88	STRASENI	C	AT	Accidente rutiere
Straseni	09.12.2024	PT199ST	06	8:42:00 a.m.	0,00	408,00	408,00	73	7	80	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.10.2024	PT222ST	02	9:30:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	38	1	39	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	04.11.2024	PT240ST	02	5:55:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	27	0	27	ZUBRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	04.11.2024	PT240ST	03	7:52:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	19	1	20	ZUBRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	22.11.2024	PT25ST	02	3:46:00 p.m.	0,00	738,00	738,00	72	6	78	FAGURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.10.2024	PT260ST	01	9:40:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	50	4	54	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	27.12.2024	PT263ST	02	10:44:46 a.m.	0,00	335,20	335,23	60	1	61	NEGRESTI	C	AC	Pilon JT
Straseni	01.10.2024	PT271ST	02	2:05:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.11.2024	PT271ST	02	11:36:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.11.2024	PT271ST	02	9:04:00 a.m.	0,00	329,00	329,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	06.12.2024	PT271ST	02	3:55:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Necuscute
Straseni	22.11.2024	PT271ST	03	8:25:00 a.m.	0,00	1086,00	1086,00	74	0	74	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	06.12.2024	PT271ST	03	3:16:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	74	0	74	CODREANCA	C	AC	Necunoscut
Straseni	04.11.2024	PT277ST	01	3:28:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	108	1	109	RECEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	20.11.2024	PT275ST	01	6:23:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	92	1	93	PANASESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	20.11.2024	PT275ST	01	8:49:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	92	1	93	PANASESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	22.11.2024	PT275ST	01	1:41:00 p.m.	0,00	867,00	867,00	92	1	93	PANASESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	14.12.2024	PT275ST	01	4:00:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	92	1	93	PANASESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	14.12.2024	PT275ST	02	4:18:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	33	1	34	PANASESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	04.11.2024	PT284ST	01	9:34:00 a.m.	0,00	133,00	133,00	55	5	60	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	17.12.2024	PT284ST	01	10:05:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	55	5	60	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	03.11.2024	PT284ST	02	3:15:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	04.11.2024	PT284ST	02	9:53:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	04.11.2024	PT284ST	02	4:36:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	04.11.2024	PT284ST	02	8:36:57 p.m.	0,00	0,10	0,05	53	0	53	STRASENI	C	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	17.12.2024	PT284ST	02	10:03:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	04.11.2024	PT284ST	03	9:39:00 a.m.	0,00	128,00	128,00	22	0	22	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	17.12.2024	PT284ST	03	10:03:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	22	0	22	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	27.10.2024	PT298ST	02	9:04:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	80	15	95	SIRETI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	05.12.2024	PT25T	12	1:44:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	177	5	182	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	22.11.2024	PT300ST	01	3:59:00 p.m.	0,00	623,00	623,00	38	5	43	GREBLESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	22.11.2024	PT300ST	02	12:52:00 p.m.	0,00	811,00	811,00	59	8	67	GREBLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	06.12.2024	PT300ST	02	11:24:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	59	8	67	GREBLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	26.12.2024	PT300ST	02	3:16:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	60	8	68	GREBLESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	22.11.2024	PT308ST	01	3:20:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	89	3	92	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	07.12.2024	PT316ST	03	3:22:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	117	1	118	LOZOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	03.11.2024	PT329ST	02	12:47:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	38	2	40	VORNICENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	12.11.2024	PT330ST	01	6:28:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	60	1	61	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	07.12.2024	PT330ST	01	11:02:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	60	1	61	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	12.11.2024	PT330ST	02	6:09:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	37	6	43	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	14.12.2024	PT333ST	01	4:43:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	46	0	46	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	20.12.2024	PT334ST	03	3:42:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	37	1	38	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	08.11.2024	PT337ST	04	11:12:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	0	2	2	VORNICENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	17.10.2024	PT335ST	01	7:19:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	101	2	103	CIOBANCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	01.10.2024	PT348ST	01	8:09:00 a.m.	0,00	240,00	240,00	59	3	62	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.10.2024	PT348ST	01	3:43:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	59	3	62	GALESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	11.10.2024	PT348ST	01	4:11:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	59	3	62	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.11.2024	PT348ST	01	5:58:07 p.m.	0,00	602,90	602,88	59	3	62	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.10.2024	PT348ST	02	8:56:00 a.m.	0,00	194,00	194,00	59	1	60	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.10.2024	PT348ST	02	5:22:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	59	1	60	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	12.10.2024	PT348ST	02	7:20:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	59	1	60	GALESTI	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.11.2024	PT348ST	03	5:55:00 p.m.	0,00	606,00	606,00	54	2	56	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	21.11.2024	PT348ST	03	10:59:00 a.m.	0,00	245,00	245,00	54	2	56	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.10.2024	PT353ST	01	8:05:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	24	0	24	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	20.11.2024	PT405ST	03	10:07:00 a.m.	0,00	462,00	462,00	148	7	155	RADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	13.12.2024	PT405ST	03	11:38:00 p.m.	0,00	1019,00	1019,00	149	7	156	RADENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	17.12.2024	PT405ST	03	1:16:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	149	7	156	RADENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	17.10.2024	PT406ST	01	3:18:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	73	3	76	ZAMCIOJ	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	29.12.2024	PT406ST	03	10:45:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	85	1	86	ZAMCIOJ	C	AC	Bransament
Straseni	02.11.2024	PT415ST	01	6:35:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	266	11	277	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	07.11.2024	PT415ST	01	6:38:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	266	11	277	STRASENI	C	AC	Necunoscut
Straseni	09.11.2024	PT415ST	01	6:14:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	266	11	277	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.12.2024	PT416ST	01	7:07:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	63	0	63	BUCOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	11.12.2024	PT416ST	02	7:31:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	31	0	31	BUCOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	04.11.2024	PT425ST	02	1:19:00 p.m.	0,00	401,00	401,00	73	1	74	ROMANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	17.12.2024	PT425ST	02	3:20:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	73	1	74	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	12.10.2024	PT425ST	01	5:49:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	78	3	81	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	22.11.2024	PT443ST	02	3:56:00 p.m.	0,00	344,00	344,00	85	8	93	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.12.2024	PT456ST	01	12:35:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	68	1	69	COJUSNA	C	AC	Pilon JT
Straseni	25.12.2024	PT471ST	03	11:20:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	146	5	151	COJUSNA	C	AC	Necunoscut
Straseni	30.12.2024	PT471ST	03	10:00:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	146	5	151	COJUSNA	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	04.10.2024	PT478ST	07	9:46:25 a.m.	0,00	280,60	280,58	4	4	8	STRASENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	20.11.2024	PT490ST	01	11:34:00 a.m.	0,00	18,00	18,00	108	3	111	COJUSNA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	07.12.2024	PT490ST	02	9:18:00 p.m.	0,00	841,00	841,00	133	1	134	COJUSNA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	01.10.2024	PT52ST	01	4:32:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	71	2	73	ONESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	07.10.2024	PT52ST	01	4:59:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	71	2	73	ONESTI	C	AC	Izolator JT
Straseni	29.10.2024	PT532ST	02	2:35:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	39	2	41	GREBLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.10.2024	PT554ST	01	3:38:00 p.m.	0,00	364,00	364,00	51	1	52	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.10.2024	PT556ST	02	10:03:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	62	1	63	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	04.10.2024	PT564ST	02	3:53:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	121	0	121	SCORENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	31.12.2024	PT567ST	01	11:47:00 a.m.	0,00	182,00	182,00	75	15	90	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	04.10.2024	PT574ST	02	2:34:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	09.10.2024	PT574ST	02	4:18:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.11.2024	PT574ST	02	7:30:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.11.2024	PT574ST	02	10:22:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	20.11.2024	PT574ST	02	2:31:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.11.2024	PT574ST	02	9:28:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	22.11.2024	PT574ST	02	8:31:00 a.m.	0,00	203,00	203,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	22.11.2024	PT574ST	02	12:19:00 p.m.	0,00	728,00	728,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.12.2024	PT574ST	02	6:36:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	07.12.2024	PT574ST	02	3:52:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.11.2024	PT574ST	03	11:33:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	53	1	54	COJUSNA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	22.11.2024	PT574ST	03	10:20:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	53	1	54	COJUSNA	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.10.2024	PT576ST	01	3:47:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	99	2	101	COJUSNA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	17.12.2024	PT576ST	01	1:20:45 p.m.	0,00	180,30	180,25	99	2	101	COJUSNA	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	30.12.2024	PT576ST	01	10:00:00 a.m.	0,00	338,00	338,00	99	2	101	COJUSNA	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	12.10.2024	PT576ST	02	7:21:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	92	4	96	COJUSNA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	11.12.2024	PT576ST	02	10:22:00 a.m.	0,00	322,00	322,00	93	4	97	COJUSNA	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	26.12.2024	PT59ST	02	5:42:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	79	2	81	PANASESTI	C	AC	Izolator JT
Straseni	16.11.2024	PT5ST	01	1:06:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	70	1	71	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.10.2024	PT65ST	01	8:27:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	48	3	51	GALESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	24.10.2024	PT65ST	02	8:17:00 a.m.	0,00	118,00	118,00	1	1	2	GALESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	11.11.2024	PT6ST	01	4:14:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	86	3	89	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	30.11.2024	PT6ST	02	9:14:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	84	1	85	STRASENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	22.11.2024	PT6ST	05	5:13:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	64	0	64	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	20.11.2024	PT710ST	03	5:30:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	65	3	68	MICLEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	14.12.2024	PT715ST	01	1:02:00 p.m.	0,00	567,00	567,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	14.12.2024	PT715ST	02	8:25:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.10.2024	PT715ST	03	6:20:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	25.10.2024	PT715ST	03	6:31:00 p.m.	0,00	304,00	304,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	26.10.2024	PT715ST	03	10:13:00 a.m.	0,00	456,00	456,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	04.11.2024	PT715ST	03	4:33:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	22.11.2024	PT715ST	03	8:40:00 a.m.	0,00	1319,00	1319,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	14.12.2024	PT715ST	03	11:51:00 a.m.	0,00	636,00	636,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.10.2024	PT74ST	02	10:30:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	101	5	106	RECEA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	10.12.2024	PT750ST	01	7:10:00 a.m.	0,00	653,00	653,00	47	0	47	RASSVET	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	10.12.2024	PT750ST	02	8:49:00 a.m.	0,00	555,00	555,00	6	2	8	RASSVET	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	10.12.2024	PT751ST	02	8:29:00 a.m.	0,00	575,00	575,00	41	0	41	RASSVET	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	20.11.2024	PT775ST	01	8:45:00 a.m.	0,00	159,00	159,00	84	3	87	SADOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	14.12.2024	PT775ST	01	1:31:00 p.m.	0,00	600,00	600,00	84	3	87	SADOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	26.12.2024	PT84ST	01	9:51:00 a.m.	0,00	264,00	264,00	178	0	178	TIGANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	26.12.2024	PT84ST	03	12:54:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	68	0	68	TIGANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	02.11.2024	PT87ST	01	12:00:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	80	2	82	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.11.2024	PT87ST	02	12:11:18 p.m.	0,00	259,70	259,70	47	5	52	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.11.2024	PT87ST	02	1:06:00 p.m.	0,00	608,00	608,00	47	5	52	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	21.11.2024	PT89ST	03	12:41:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	36	1	37	STRASENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	11.12.2024	PT93ST	01	1:22:53 p.m.	0,00	76,10	76,12	17	0	17	CAPRIANA	C	AC	Pilon JT
Straseni	17.12.2024	PT94ST	03	4:23:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	64	2	66	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	22.12.2024	PT96ST	03	12:48:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	112	1	113	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	22.12.2024	PT96ST	04	12:32:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	57	1	58	STRASENI	C	AC	Bransament
Straseni	21.11.2024	PT98ST	01	7:56:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	23	0	23	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	04.11.2024	PT106TR	01	5:02:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	43	2	45	CAIRACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	02	7:36:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	76	1	77	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	03	7:36:55 p.m.	0,00	111,10	111,08	37	2	39	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	04	7:36:58 p.m.	0,00	111,00	111,03	42	1	43	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	05	7:37:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	0	3	3	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	06	7:37:02 p.m.	0,00	111,00	110,97	0	1	1	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	07	7:37:03 p.m.	0,00	111,00	110,95	0	1	1	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	08	7:37:05 p.m.	0,00	110,90	110,92	36	1	37	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	09	7:43:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	42	3	45	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	10	8:11:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	64	2	66	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	11	8:24:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	17	2	19	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	12	8:33:57 p.m.	0,00	55,10	55,05	16	2	18	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	18.11.2024	PT119TR	13	8:33:59 p.m.	0,00	55,00	55,02	0	1	1	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracليا	06.10.2024	PT170TR	02	7:23:00 p.m.	0,00	964,00	964,00	39	2	41	CHIRILOVCA	C	AC	Cazut copac pe LEA
Taracليا	01.10.2024	PT193TR	02	8:49:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	47	3	50	HAGICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	30.11.2024	PT202TR	03	10:07:00 a.m.	0,00	177,00	177,00	38	2	40	CARBALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taracليا	21.10.2024	PT231TR	01	4:43:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	54	0	54	SOFIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	10.12.2024	PT24TR	03	10:49:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	69	4	73	COPCEAC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Taracليا	11.10.2024	PT26TR	02	5:56:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	59	0	59	COPCEAC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Taracليا	28.12.2024	PT27TR	03	12:08:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	80	1	81	COPCEAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Taracليا	28.12.2024	PT27TR	03	5:14:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	80	1	81	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	31.12.2024	PT27TR	03	6:04:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	80	1	81	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	24.11.2024	PT283TR	01	9:31:00 p.m.	0,00	213,00	213,00	105	0	105	CAIRACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	27.11.2024	PT283TR	01	6:17:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	105	0	105	CAIRACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taracليا	27.11.2024	PT283TR	02	6:18:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	48	1	49	CAIRACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taracليا	02.12.2024	PT2TR	02	7:00:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	71	2	73	TARACLIA	C	AC	Bransament
Taracليا	22.10.2024	PT2TR	03	9:32:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	59	2	61	TARACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Taracليا	06.10.2024	PT301CD	01	9:02:00 a.m.	0,00	633,00	633,00	30	0	30	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taracليا	06.10.2024	PT301CD	02	11:05:00 a.m.	0,00	509,00	509,00	41	0	41	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taracليا	29.10.2024	PT313CD	01	9:28:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	66	1	67	CAZACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Taracليا	01.10.2024	PT318CD	01	12:40:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	56	0	56	CAZACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Taracليا	06.10.2024	PT321TR	01	6:33:00 a.m.	0,00	507,00	507,00	34	3	37	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Taracليا	14.10.2024	PT321TR	01	3:45:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	34	3	37	MIRNOE	C	AC	Separator
Taracليا	26.12.2024	PT321TR	01	10:24:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	34	3	37	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	06.10.2024	PT321TR	02	4:53:00 a.m.	0,00	607,00	607,00	43	4	47	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Taracليا	21.11.2024	PT321TR	02	9:30:00 a.m.	0,00	251,00	251,00	43	4	47	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	26.12.2024	PT321TR	02	8:29:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	43	4	47	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	26.12.2024	PT321TR	02	10:35:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	43	4	47	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	14.11.2024	PT328TR	03	7:25:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	31	0	31	CIUMAI	C	AC	Conductor FAZA
Taracليا	21.10.2024	PT334TR	01	9:45:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	36	3	39	CIUMAI	C	AC	Alte defecte in red JT
Taracليا	06.10.2024	PT34TR	03	7:50:00 a.m.	0,00	479,00	479,00	89	1	90	TARACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Taracليا	01.10.2024	PT35TR	02	3:13:00 p.m.	0,00	353,00	353,00	63	7	70	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	31.12.2024	PT36TR	01	6:06:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	54	2	56	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracليا	17.11.2024	PT36TR	02	5:23:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	73	0	73	COPCEAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Taracليا	01.10.2024	PT405TR	01	8:46:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	44	0	44	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taracليا	02.11.2024	PT409TR	01	5:04:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	33	0	33	BALABANU	C	AC	Izolator JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Taraclia	25.12.2024	PT40TR	05	6:45:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	44	0	44	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	30.11.2024	PT43TR	01	9:03:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	81	1	82	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	06.10.2024	PT462TR	05	8:54:00 a.m.	0,00	474,00	474,00	103	12	115	VINOGRADOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.10.2024	PT462TR	06	8:55:00 a.m.	0,00	472,00	472,00	62	5	67	VINOGRADOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.10.2024	PT4TR	02	8:18:00 a.m.	0,00	447,00	447,00	31	0	31	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.10.2024	PT4TR	03	7:31:00 a.m.	0,00	494,00	494,00	37	0	37	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.10.2024	PT4TR	04	9:08:00 a.m.	0,00	397,00	397,00	30	1	31	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	28.12.2024	PT55TR	03	4:32:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	46	1	47	COPCEAC	C	AT	Accidente rutiere
Taraclia	09.12.2024	PT590CM	01	3:51:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	52	1	53	SVETLII	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	09.12.2024	PT598CM	03	3:29:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	1	1	2	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	09.12.2024	PT598CM	06	3:59:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	77	0	77	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	09.12.2024	PT598CM	08	3:27:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	15	0	15	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	01.10.2024	PT63TR	01	11:48:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	48	8	56	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	01.10.2024	PT63TR	01	11:59:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	48	8	56	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	06.10.2024	PT64TR	02	8:36:00 a.m.	0,00	267,00	267,00	16	4	20	TARACLAIA	C	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	10.12.2024	PT67TR	04	8:27:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	97	4	101	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	10.12.2024	PT67TR	04	9:27:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	97	4	101	TARACLAIA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Taraclia	11.12.2024	PT67TR	04	12:15:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	97	4	101	TARACLAIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	31.12.2024	PT67TR	04	4:48:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	97	4	101	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	01.10.2024	PT71TR	02	2:35:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	44	2	46	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	09.10.2024	PT72TR	01	10:48:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	4	3	7	TARACLAIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	20.10.2024	PT80TR	01	3:30:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	80	2	82	TARACLAIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Taraclia	27.11.2024	PT82TR	03	9:19:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	78	9	87	TARACLAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	06.10.2024	PT97TR	01	9:02:00 a.m.	0,00	548,00	548,00	52	0	52	CAIRACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.10.2024	PT97TR	02	8:23:00 a.m.	0,00	587,00	587,00	96	0	96	CAIRACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	09.11.2024	PT102TL	01	3:37:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	25	0	25	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.11.2024	PT107TL	02	1:04:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	67	2	69	MIHALASA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	14.12.2024	PT108TL	02	2:51:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	81	2	83	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	16.12.2024	PT108TL	02	6:31:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	81	2	83	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.12.2024	PT10TL	01	4:50:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	36	1	37	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	17.12.2024	PT111TL	02	4:10:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	82	13	95	TELENESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	23.11.2024	PT113TL	02	5:02:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	42	0	42	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	21.11.2024	PT114TL	01	8:11:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	58	4	62	CODRU	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	22.11.2024	PT127TL	02	3:35:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	44	2	46	MINDRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	06.10.2024	PT133TL	01	8:19:00 a.m.	0,00	141,00	141,00	89	6	95	ZAHAREUCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	26.11.2024	PT13TL	01	6:34:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	02.11.2024	PT145TL	01	1:30:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	68	1	69	CHISTELNITA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.12.2024	PT146TL	03	5:27:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	68	1	69	MINDRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.10.2024	PT14TL	02	5:23:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	51	2	53	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	31.10.2024	PT160TL	03	3:27:00 p.m.	0,00	711,00	711,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	02.11.2024	PT160TL	03	4:38:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	04.11.2024	PT160TL	03	9:27:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.12.2024	PT160TL	03	12:43:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Telenesti	25.11.2024	PT179TL	02	3:24:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	29	3	32	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	09.10.2024	PT202TL	02	1:25:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	62	6	68	BRINZENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.12.2024	PT216TL	02	4:51:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	82	0	82	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.12.2024	PT21TL	01	10:35:40 a.m.	0,00	133,30	133,33	4	0	4	VASIIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	02.11.2024	PT21TL	03	3:09:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	29	3	32	VASIIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	04.11.2024	PT237TL	03	8:23:00 a.m.	0,00	352,00	352,00	35	1	36	CRASNASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	15.10.2024	PT243TL	03	6:22:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	68	1	69	SCORTENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	11.11.2024	PT257TL	01	5:03:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	25	0	25	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	12.10.2024	PT257TL	02	6:08:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	16	4	20	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.11.2024	PT257TL	03	4:44:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	20	1	21	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.12.2024	PT259TL	02	7:45:00 p.m.	0,00	253,00	253,00	108	3	111	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	22.11.2024	PT296TL	02	12:46:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	128	4	132	LEUSENI	C	AC	Cazut copac pe LEA



Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv; casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	25.11.2024	PT341TL	04	1:24:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	45	0	45	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	24.12.2024	PT349TL	06	1:38:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	0	2	2	CIULUCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	20.11.2024	PT435TL	01	1:25:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	58	3	61	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.11.2024	PT435TL	03	2:05:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	28	1	29	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.12.2024	PT445TL	02	7:08:00 p.m.	0,00	981,00	981,00	99	1	100	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.10.2024	PT460TL	04	6:32:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	6	43	49	INESTI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	07.11.2024	PT462TL	01	5:14:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	36	0	36	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.12.2024	PT462TL	01	4:47:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	36	0	36	NEGURENI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	07.11.2024	PT462TL	03	3:58:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	46	4	50	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	05.11.2024	PT483TL	01	9:57:00 p.m.	0,00	546,00	546,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	09.11.2024	PT483TL	02	3:21:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	91	1	92	BUDAI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	20.11.2024	PT483TL	02	7:31:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	91	1	92	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.11.2024	PT483TL	02	9:45:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	91	1	92	BUDAI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	10.10.2024	PT491TL	03	5:48:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	57	0	57	PISTRUJENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	02.10.2024	PT504TL	01	8:26:00 a.m.	0,00	221,00	221,00	56	5	61	VASIIENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	22.11.2024	PT52TL	02	9:48:00 a.m.	0,00	189,00	189,00	109	0	109	BANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	22.11.2024	PT52TL	03	8:15:00 a.m.	0,00	281,00	281,00	82	4	86	BANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	21.11.2024	PT539TL	02	8:17:00 a.m.	0,00	270,00	270,00	125	5	130	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	04.11.2024	PT544TL	01	12:24:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	61	0	61	BRAVICEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	21.11.2024	PT544TL	01	7:56:00 a.m.	0,00	292,00	292,00	61	0	61	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.12.2024	PT54TL	02	4:07:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	41	0	41	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	15.12.2024	PT54TL	03	8:22:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	43	0	43	TELENESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	26.12.2024	PT551TL	03	9:55:50 a.m.	0,00	374,20	374,17	0	2	2	BRAVICEA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.12.2024	PT551TL	03	9:30:00 a.m.	0,00	396,00	396,00	0	2	2	BRAVICEA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.11.2024	PT556TL	02	8:24:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	36	3	39	SASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	04.11.2024	PT565TL	02	1:12:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	51	0	51	BAHU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	18.12.2024	PT595TL	01	3:01:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	29	0	29	BANESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.11.2024	PT67TL	02	5:08:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	69	4	73	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	26.11.2024	PT67TL	02	5:06:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	69	4	73	CAZANESTI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	03.10.2024	PT72TL	01	6:29:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	77	2	79	CIULUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	08.11.2024	PT72TL	01	7:22:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	77	2	79	CIULUCANI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	22.11.2024	PT77TL	01	12:50:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	84	1	85	MINDRESTI	C	AC	Izolator JT
Telenesti	27.10.2024	PT93TL	01	11:54:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	25	0	25	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	04.11.2024	PT98TL	02	11:26:00 a.m.	0,00	233,00	233,00	82	1	83	SUHULUCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	23.12.2024	PT98TL	02	11:20:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	82	1	83	SUHULUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Vulcanesti	25.12.2024	PT106VL	02	7:05:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	36	0	36	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.12.2024	PT106VL	02	10:35:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	36	0	36	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	29.11.2024	PT115VL	02	7:05:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	38	0	38	VULCANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	07.12.2024	PT115VL	02	10:49:00 a.m.	0,00	119,00	119,00	38	0	38	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	08.10.2024	PT120VL	03	4:57:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	85	0	85	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	31.12.2024	PT124VL	01	9:40:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	107	4	111	VULCANESTI	C	AC	Bransament
Vulcanesti	07.11.2024	PT124VL	02	2:38:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	2	1	3	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	31.12.2024	PT124VL	02	9:27:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	2	1	3	VULCANESTI	C	AC	Bransament
Vulcanesti	01.10.2024	PT132VL	01	8:45:54 a.m.	0,00	97,10	97,10	51	13	64	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	09.10.2024	PT132VL	01	11:20:00 a.m.	0,00	45,00	45,00	51	13	64	VULCANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	22.11.2024	PT132VL	01	11:59:00 a.m.	0,00	179,00	179,00	51	13	64	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	09.12.2024	PT132VL	01	12:53:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	51	14	65	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT132VL	02	8:33:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	28	13	41	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	22.11.2024	PT132VL	02	12:01:37 p.m.	0,00	176,40	176,38	28	13	41	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT132VL	03	8:46:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	58	9	67	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	22.11.2024	PT132VL	03	12:01:40 p.m.	0,00	176,30	176,33	58	9	67	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT132VL	04	8:31:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	09.10.2024	PT132VL	04	11:21:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	22.11.2024	PT132VL	04	11:44:00 a.m.	0,00	194,00	194,00	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	09.12.2024	PT132VL	04	1:32:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Vulcanesti	01.10.2024	PT132VL	05	8:46:07 a.m.	0,00	96,90	96,88	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT132VL	06	8:46:09 a.m.	0,00	96,80	96,85	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	31.12.2024	PT136VL	01	7:41:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	52	0	52	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	06.10.2024	PT136VL	03	5:05:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	70	3	73	VULCANESTI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Vulcanesti	31.12.2024	PT136VL	03	7:35:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	70	3	73	VULCANESTI	C	AT	Accidente rutiere
Vulcanesti	01.10.2024	PT154VL	02	5:57:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	48	2	50	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	02.12.2024	PT172VL	04	7:38:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	24	2	26	VULCANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	03.12.2024	PT173VL	01	10:22:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	26	3	29	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.10.2024	PT173VL	02	4:19:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	79	5	84	VULCANESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Vulcanesti	03.12.2024	PT173VL	02	9:09:00 a.m.	0,00	211,00	211,00	79	5	84	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	21.12.2024	PT174VL	02	9:54:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	7	53	60	VULCANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	22.10.2024	PT176VL	02	8:28:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	121	1	122	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	25.10.2024	PT176VL	02	7:21:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	121	1	122	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	22.10.2024	PT176VL	03	8:28:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	68	0	68	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	25.10.2024	PT176VL	03	7:14:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	68	0	68	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	20.12.2024	PT177VL	01	11:03:00 a.m.	0,00	98,00	98,00	107	6	113	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	20.12.2024	PT177VL	08	11:11:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	12	0	12	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	06.10.2024	PT179VL	01	3:19:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	77	1	78	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	06.10.2024	PT179VL	02	3:10:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	13	4	17	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	31.12.2024	PT199VL	01	6:10:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	43	0	43	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	11.10.2024	PT218VL	01	7:28:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	12	0	12	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	Separator cu pirghie
Vulcanesti	11.10.2024	PT218VL	02	7:31:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	19	1	20	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	Separator cu pirghie
Vulcanesti	29.10.2024	PT238VL	01	10:10:00 a.m.	0,00	329,00	329,00	54	3	57	ETULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	25.11.2024	PT242VL	02	12:44:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	96	0	96	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT243VL	01	11:20:00 a.m.	0,00	327,00	327,00	41	2	43	CISMICHIOI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	01.10.2024	PT245VL	01	3:27:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	72	0	72	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT245VL	02	3:43:14 p.m.	0,00	115,80	115,77	17	0	17	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	01.10.2024	PT245VL	03	3:43:17 p.m.	0,00	115,70	115,72	48	0	48	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	20.11.2024	PT247VL	01	7:30:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	18	0	18	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	23.11.2024	PT247VL	01	11:46:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	18	0	18	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	04.11.2024	PT249VL	01	4:26:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	33	2	35	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	01.10.2024	PT250VL	02	8:53:00 a.m.	0,00	487,00	487,00	76	1	77	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	31.12.2024	PT250VL	03	5:02:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	107	3	110	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.10.2024	PT26VL	03	12:26:38 p.m.	0,00	98,40	98,37	51	0	51	BURLACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.10.2024	PT26VL	04	12:21:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	61	1	62	BURLACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	03.10.2024	PT344VL	03	6:50:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	16	1	17	ETULIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.12.2024	PT362VL	02	10:52:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	99	0	99	BRINZA	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	04.10.2024	PT434VL	01	8:54:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	37	8	45	SLOBOZIA MARE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	06.10.2024	PT445VL	03	9:08:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	32	1	33	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	25.12.2024	PT452VL	03	10:50:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	36	3	39	GIURGIULESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	08.12.2024	PT453VL	02	11:21:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	36	2	38	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	01.10.2024	PT454VL	01	3:54:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.10.2024	PT454VL	01	10:33:00 a.m.	0,00	240,00	240,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	12.10.2024	PT454VL	01	6:14:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	22.11.2024	PT454VL	01	11:33:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	01.10.2024	PT454VL	03	3:35:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	33	11	44	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.10.2024	PT454VL	03	10:45:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	33	11	44	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	06.12.2024	PT457VL	02	5:49:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	81	0	81	GIURGIULESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	18.10.2024	PT461VL	01	9:11:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	49	0	49	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	18.10.2024	PT461VL	02	9:14:49 a.m.	0,00	168,20	168,18	9	0	9	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	18.10.2024	PT461VL	03	9:14:52 a.m.	0,00	168,10	168,13	1	1	2	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.10.2024	PT466VL	01	1:25:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	33	2	35	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.10.2024	PT466VL	02	1:04:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	4	0	4	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.10.2024	PT466VL	03	1:08:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	58	0	58	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	21.11.2024	PT504VL	04	10:12:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	50	8	58	COLIBASI	C	AC	Conductor FAZA

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Vulcanesti	07.12.2024	PT515VL	02	7:40:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	125	2	127	COLIBASI	C	AC	Separator cu pirghie
Vulcanesti	01.10.2024	PT515VL	03	10:41:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	63	1	64	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.12.2024	PT515VL	03	7:23:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	63	1	64	COLIBASI	C	AC	Separator cu pirghie
Vulcanesti	19.10.2024	PT516VL	01	7:54:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	76	0	76	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	19.10.2024	PT516VL	02	8:01:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	32	5	37	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	22.11.2024	PT526VL	01	5:31:50 p.m.	0,00	39,20	39,17	33	2	35	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	22.11.2024	PT526VL	02	12:27:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	98	1	99	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	22.11.2024	PT526VL	02	5:10:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	98	1	99	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	14.12.2024	PT526VL	02	2:31:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	97	1	98	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	22.11.2024	PT526VL	03	5:31:59 p.m.	0,00	39,00	39,02	31	1	32	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	21.10.2024	PT70VL	03	8:39:00 a.m.	0,00	22,00	22,00	29	1	30	GAVANOASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	01.10.2024	PT75VL	04	8:18:00 a.m.	0,00	134,00	134,00	35	0	35	GAVANOASA	C	AC	Izolator JT
Vulcanesti	26.11.2024	PT89VL	01	2:28:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	48	13	61	ALEXANDRFIELD	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	09.10.2024	PT89VL	02	5:34:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	38	1	39	ALEXANDRFIELD	C	AC	Siguranta fuzibila JT