Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Taraclia	01.07.2024	PT462TR	05	8:42:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	103	13	116	VINOGRADOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	01.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	8:57:11 a.m.	0	2,00	2,00	1268	90	1358	GHETLOVA,PUTINTEI,NOROCENI,HULBOACA,VIPROVA	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	01.07.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	8	9:03:41 a.m.	0	1,17	1,17	1230	97	1327	BALTATA,BALTATI,PUHOI,HORESTI,TIPALA,HORASTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	01.07.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	9:47:32 a.m.	0	4,17	4,17	742	73	815	BURLACENI,CIUMAI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	01.07.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	9:47:32 a.m.	0	27,67	27,67	1242	104	1346	DIMITROVCA,CARBALIA,BURLACENI,CIUMAI,MIRNOE,VINOGRADOVCA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	01.07.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	10:10:52 a.m.	0	4,33	4,33	742	73	815	CIUMAI,BURLACENI	OST	AT	Soc
Nisporeni	01.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	10:32:02 a.m.	0	0,30	0,30	1271	67	1338	DOLNA,CIORESTI,PIRJOLTENI,LOZOVA,VULCANESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	01.07.2024	PT184OR	02	11:57:00 a.m.	0,00	343,00	343,00	55	0	55	CLISOVA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	01.07.2024	PT864HN	02	12:20:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	100	0	100	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	01.07.2024	PT197NS	01	12:26:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	39	4	43	ZBEROAIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.07.2024	PT76CM	02	12:29:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.07.2024	PT276IL	05	12:54:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	62	3	65	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.07.2024	PT26OR	02	12:56:00 p.m.	0,00	339,00	339,00	37	2	39	TIRZIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:04:07 p.m.	0	0,12	0,12	1365	84	1449	JORA DE SUS,LOPATNA,HOLERCANI,JORA DE MIILOC,JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:04:30 p.m.	0	2,07	2,07	1103	67	1170	JORA DE MIILOC,BULAIESTI,MIRZESTI,MIRZACI,JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:06:51 p.m.	0	12,82	12,82	1103	67	1170	JORA DE JOS,BULAIESTI,MIRZESTI,MIRZACI,JORA DE MIILOC	T	AT	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:19:48 p.m.	0	14,67	14,67	0	6	6	JORA DE MIILOC,JORA DE JOS	T	AT	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:19:48 p.m.	0	15,70	15,70	1103	61	1164	JORA DE MIILOC,MIRZACI,BULAIESTI,MIRZESTI,JORA DE JOS	T	AT	Soc
Chisinau	01.07.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	1:25:35 p.m.	0	0,10	0,10	2386	223	2609	STAUCENI	T	ÎST	Escavari
Chisinau	01.07.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	1:25:41 p.m.	0	7,15	7,15	2386	223	2609	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	01.07.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	1:32:50 p.m.	0	25,17	25,17	2132	197	2329	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	01.07.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	1:32:50 p.m.	0	40,92	40,92	0	2	2	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	01.07.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	1:32:50 p.m.	0	309,17	309,17	254	24	278	STAUCENI	T	AT	Escavari
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:34:57 p.m.	0	0,55	0,55	0	6	6	JORA DE JOS,JORA DE MIILOC	T	ÎST	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	1:40:27 p.m.	0	44,87	44,87	765	76	841	CRIHANA,CHIPERCENI,CUCURUZENI,SIROTA,CUCURUZENII DE SUS	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:42:43 p.m.	0	0,10	0,10	1103	67	1170	BULAIESTI,MIRZESTI,JORA DE MIILOC,MIRZACI,JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:43:48 p.m.	0	3,47	3,47	1103	67	1170	JORA DE JOS,MIRZESTI,BULAIESTI,JORA DE MIILOC,MIRZACI	T	AT	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:55:29 p.m.	0	0,57	0,57	1103	67	1170	BULAIESTI,JORA DE MIILOC,MIRZESTI,MIRZACI,JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:56:31 p.m.	0	6,55	6,55	1103	67	1170	BULAIESTI,JORA DE MIILOC,MIRZACI,MIRZESTI,JORA DE JOS	T	AT	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	2:03:10 p.m.	0	6,50	6,50	1103	67	1170	MIRZESTI,MIRZACI,BULAIESTI,JORA DE JOS,JORA DE MIILOC	T	AT	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	2:09:55 p.m.	0	8,00	8,00	1013	63	1076	JORA DE MIILOC	T	AT	Soc
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	2:09:55 p.m.	0	65,20	65,20	90	4	94	MIRZESTI	T	AT	Soc
Cimislia	01.07.2024	PT404CI	02	2:13:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	46	4	50	ISERLIA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	01.07.2024	PT12TL	03	2:19:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	60	1	61	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	01.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	2:31:37 p.m.	0	1,33	1,33	1588	142	1730	DROJDIENI,CALIMANESTI,HELESTENI,MARINICI,NISPORENI,SISCANI, ODAIA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Comrat	01.07.2024	PT89CM	02	3:01:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	144	16	160	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	01.07.2024	PT861HN	02	3:14:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	92	0	92	CIUCIULENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	01.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	3:14:21 p.m.	0	0,77	0,77	1013	63	1076	JORA DE MIILOC,BULAIESTI,MIRZACI,MIRZESTI,JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Hincesti	01.07.2024	PT533HN	04	3:25:00 p.m.	0,00	747,00	747,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	01.07.2024	PT237TL	03	3:31:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	35	1	36	CRASNASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	13	3:37:58 p.m.	0	0,08	0,08	1230	50	1330	MELESENI,TIBIRICA,SCHINOASA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	3:40:34 p.m.	0	3,43	3,43	1221	57	1278	BRAVICEA,BANESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	3:45:30 p.m.	0	20,17	20,17	1221	57	1278	BANESTI,BRAVICEA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	4:05:59 p.m.	0	8,82	8,82	1221	57	1278	BANESTI,BRAVICEA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	01.07.2024	PT569IL	01	4:12:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	116	4	120	COSTESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	4:14:57 p.m.	0	48,67	48,67	1221	56	1277	BANESTI,BRAVICEA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	4:14:57 p.m.	0	50,05	50,05	0	1	1	BRAVICEA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	01.07.2024	PT147CN	02	4:21:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	37	1	38	TIGANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	01.07.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	4:37:31 p.m.	0	35,02	35,02	487	173	660	ANTONESTI,LECA,CANTEMIR	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	01.07.2024	PT431AN	01	4:48:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	78	5	83	TINTARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	01.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	47/SECS-PT525-T02-01	5:02:00 p.m.	0	73,00	73,00	72	8	80	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	5:04:01 p.m.	0	0,47	0,47	1221	56	1277	BANESTI,BRAVICEA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	5:04:35 p.m.	0	0,37	0,37	1221	56	1277	BANESTI,BRAVICEA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3/SECL5-S255TL	5:05:00 p.m.	0	1126,00	1126,00	0	1	1	BRAVICEA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	01.07.2024	PT491OR	03	5:12:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	56	1	57	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	01.07.2024	PT25AN	01	5:54:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	77	2	79	COBUSCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.07.2024	PT348ST	03	6:00:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	54	2	56	GALESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	01.07.2024	PT279AN	03	6:12:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	80	3	83	CHIRCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.07.2024	PT277IL	02	6:15:00 p.m.	0,00	324,00	324,00	55	1	56	RUSEIDENI NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	01.07.2024	PT9663	11	6:54:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	60	2	62	STAUCENI	C	AT	EXCAVARI
Ialoveni	01.07.2024	PDC105 VARATIC 35/10	10/SEC5-PT540IL-T001-01	6:55:00 p.m.	0	45,00	45,00	102	4	106	PUHOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	01.07.2024	PT530CM	01	7:04:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	41	11	52	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	01.07.2024	PT780	05	7:56:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	107	9	116	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.07.2024	PT811OR	01	7:56:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	8	1	9	HULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	01.07.2024	PT391HN	01	8:28:00 p.m.	0,00	425,00	425,00	120	4	124	BOZIENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	01.07.2024	PT192CM	04	8:51:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	88	1	89	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	01.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49/IF5-PT6068-IFR01-01	9:40:00 p.m.	0	4000,00	4000,00	0	1	1	SINGERA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.07.2024	PT594CR	02	9:40:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	107	1	108	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.07.2024	PT471HN	02	9:53:00 p.m.	0,00	749,00	749,00	87	2	89	MIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.07.2024	PDC105 VARATIC 35/10	10/SEC5-PT540IL-T001-01	11:10:00 p.m.	0	50,00	50,00	102	4	106	PUHOI	C	AC	Transformator de putere
Leova	02.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	2:23:10 a.m.	0	0,17	0,17	962	92	1054	LEBEDENCO,COVURLUI,CNEAZEVCA,VOZNESENI,FRUMUSICA,VICTORIA, SARATENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	02.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	3:25:01 a.m.	0	2,33	2,33	1071	87	1158	BOZIENI,HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	02.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	4:34:57 a.m.	0	1,87	1,87	1221	56	1277	BRAVICEA,BANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	02.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	5:04:32 a.m.	0	0,50	0,50	516	14	530	OBILENI,COTUL MORII,SARATENI,COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	02.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	5:05:37 a.m.	0	0,50	0,50	516	14	530	SARATENI,COTUL MORII,OBILENI,COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	02.07.2024	PT581OR	01	7:10:00 a.m.	0,00	215,00	215,00	67	9	76	PUTINTEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.07.2024	PT315OR	02	8:16:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	50	0	50	PUTINTEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	02.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	9:20:19 a.m.	0	0,50	0,50	2628	169	2797	TIBIRICA,HOGINESTI,HIROVA,HIRISENI,DERENEU,BULARDA,MELESENI, ONISCANI,RADENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	02.07.2024	PT37TR	06	10:51:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	53	0	53	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	02.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	4	11:11:33 a.m.	0	1,53	1,53	185	7	192	CRASNASENI	T	ÎST	Necunoscute
Comrat	02.07.2024	PT530CM	01	11:40:00 a.m.	0,00	28,00	28,00	41	11	52	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	02.07.2024	PT321TR	01	11:40:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	34	3	37	MIRNOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	02.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:48:00 a.m.	0	29,35	29,35	1228	273	1501	CAUSENI	OST	AT	Soc
Causeni	02.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:48:00 a.m.	0	130,22	130,22	1025	101	1126	CAUSENI	OST	AT	Soc
Causeni	02.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:48:00 a.m.	0	226,73	226,73	471	31	502	CAUSENI	OST	AT	Soc
Causeni	02.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:48:00 a.m.	0	227,00	227,00	329	38	367	CAUSENI	OST	AT	Soc
Straseni	02.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:54:40 a.m.	0	28,67	28,67	2054	117	2171	LOZOVA,STEJARENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	02.07.2024	PT431AN	01	12:13:00 p.m.	0,00	360,00	360,00	78	5	83	TINTARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	02.07.2024	PT540IL	03	12:17:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	79	2	81	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	02.07.2024	PT198VL	01	12:21:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	75	3	78	VULCANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	02.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	12:36:51 p.m.	0	81,37	81,37	1228	273	1501	CAUSENI	OST	AT	Soc
Criuleni	02.07.2024	PT118CR	01	12:44:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	46	1	47	CORJOVA	C	AC	Izolator JT
Hincesti	02.07.2024	PT533HN	04	12:47:00 p.m.	0,00	602,00	602,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PT39NS	01	12:50:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	72	1	73	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	02.07.2024	PT39NS	02	1:00:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	51	2	53	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	02.07.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	1:01:42 p.m.	0	1,00	1,00	1984	177	2161	DIMITROVCA,VINOGRADOVCA,CARBALIA,BURLACENI,MIRNOE,CAIRACLIA,CIUMA I	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	02.07.2024	PT165CH	01	1:13:00 p.m.	0,00	391,00	391,00	58	1	59	PELINEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	02.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	9	1:15:31 p.m.	0	58,90	58,90	16	15	31	ZAIM	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	02.07.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	1:23:52 p.m.	0	0,33	0,33	1251	83	1334	JELOBOC,FURCENI,POHARNICENI,BRANESTI,POHORNICENI,PIATRA,IZVOARE,SUS LENI,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	02.07.2024	PT132VL	04	1:27:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	1:41:05 p.m.	0	0,35	0,35	1755	139	1894	BOLTUN,VARZARESTI,HUZUN,BURSUC,LOZOVA, CIORESTI,IURCENI,CRISTESTI,DOLNA	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	1:41:32 p.m.	0	9,18	9,18	1358	236	1594	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	1:41:40 p.m.	0	1,73	1,73	1755	139	1894	HUZUN,DOLNA,CIORESTI,IURCENI,CRISTESTI,BOLTUN, BURSUC,VARZARESTI,LOZOVA	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Orhei	02.07.2024	PT448OR	02	1:46:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	43	1	44	SLOBOZIA-HODOROGEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	1:46:12 p.m.	0	0,33	0,33	1755	139	1894	IURCENI,CIORESTI,BOLTUN,VARZARESTI,DOLNA, BURSUC,LOZOVA,CRISTESTI,HUZUN	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Ialoveni	02.07.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	1:47:23 p.m.	0	0,33	0,33	2122	141	2263	ZIMBRENI,RAZENI,COSTESTI,HANSCA,MOLESTI,CIGIRLENI	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	02.07.2024	PT89NS	01	1:49:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	46	3	49	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	1:51:13 p.m.	0	14,50	14,50	1358	236	1594	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	1:51:45 p.m.	0	0,33	0,33	1755	139	1894	IURCENI,LOZOVA,CIORESTI,DOLNA,VARZARESTI, CRISTESTI,BOLTUN,BURSUC,HUZUN	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PT204NS	02	1:59:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	100	6	106	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:01:24 p.m.	0	0,33	0,33	1755	139	1894	HUZUN,BURSUC,CRISTESTI,DOLNA,BOLTUN,LOZOVA, IURCENI,CIORESTI,VARZARESTI	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:04:24 p.m.	0	53,37	53,37	1008	81	1089	DOLNA,HUZUN,LOZOVA,BURSUC,IURCENI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	2:06:13 p.m.	0	6,00	6,00	727	101	828	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	2:06:13 p.m.	0	13,67	13,67	608	76	684	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	2:06:13 p.m.	0	41,78	41,78	23	59	82	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	02.07.2024	PT25AN	01	2:07:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	77	2	79	COBUSCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	02.07.2024	PT276IL	03	2:10:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	30	1	31	BARDAR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	02.07.2024	PT324CN	02	2:11:00 p.m.	0,00	274,00	274,00	19	0	19	LINGURA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	2:12:33 p.m.	0	7,33	7,33	727	101	828	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Ialoveni	02.07.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	2:13:56 p.m.	0	0,33	0,33	2122	141	2263	COSTESTI,MOLESTI,CIGIRLENI,ZIMBRENI,HANSCA,RAZENI	OST	ÎST	Soc
Ceadir-Lunga	02.07.2024	PT153CD	01	2:22:00 p.m.	0,00	536,00	536,00	60	0	60	CORTEN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	02.07.2024	PT257CH	01	2:39:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	3	3	6	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	02.07.2024	PT68CR	03	2:39:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	108	2	110	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	02.07.2024	PT623CR	04	2:43:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	62	0	62	IZBISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	02.07.2024	PT269CS	03	2:47:00 p.m.	0,00	641,00	641,00	52	2	54	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	2:49:00 p.m.	0	29,90	29,90	0	20	20	NISPORENI	OST	AT	Escavari
Criuleni	02.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	2:49:25 p.m.	0	0,18	0,18	97	39	136	PASCANI,CRICOVA,MAGDACESTI,STAUCENI,PORUMBENI,GRATIESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:57:58 p.m.	0	5,10	5,10	219	21	240	BURSUC,LOZOVA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:57:58 p.m.	0	19,37	19,37	160	10	170	BURSUC	OST	AC	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:57:58 p.m.	0	40,43	40,43	365	17	382	DOLNA	OST	AC	Alte defecte in red MT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:57:58 p.m.	0	47,75	47,75	155	21	176	IURCENI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:57:58 p.m.	0	48,03	48,03	109	11	120	IURCENI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	2:57:58 p.m.	0	51,03	51,03	0	1	1	IURCENI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Chisinau	02.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	2:58:41 p.m.	0	0,15	0,15	115	20	135	BOSCANA,COSERNITA,ONITCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	02.07.2024	PT540IL	01	2:59:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	19	1	20	PUHOI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	02.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	2:59:13 p.m.	0	0,12	0,12	0	3	3	COSERNITA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	02.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	2:59:43 p.m.	0	0,32	0,32	747	125	872	VADUL LUI VODA,BUDESTI,VADULENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	3:03:26 p.m.	0	13,90	13,90	219	21	240	HUZUN,BURSUC,LOZOVA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	02.07.2024	PT198OR	02	3:11:00 p.m.	0,00	574,00	574,00	69	0	69	CIHORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	02.07.2024	PDC105 VARATIC 35/10	12/INTL5-REC004IL	3:12:03 p.m.	0	92,72	92,72	680	56	736	MISOVCA,GANGURA,HOMUTEANOVCA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	3:16:24 p.m.	0	2,50	2,50	3234	234	3468	NISPORENI,VARZARESTI	OST	ÎST	Escavari
Hincesti	02.07.2024	PT552HN	01	3:17:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	124	1	125	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	3:17:30 p.m.	0	20,90	20,90	379	31	410	LOZOVA,BURSUC,HUZUN	OST	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	02.07.2024	PT314OR	02	3:19:00 p.m.	0,00	641,00	641,00	53	4	57	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PT471HN	02	3:21:00 p.m.	0,00	564,00	564,00	87	2	89	MIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	02.07.2024	PT665CR	02	3:24:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	02.07.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	3:24:34 p.m.	0	1,00	1,00	1984	177	2161	CAIRACLIA,MIRNOE,VINOGRADOVCA,CARBALIA, CIUMAI,DIMITROVCA,BURLACENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cantemir	02.07.2024	PT423CN	01	3:27:00 p.m.	0,00	371,00	371,00	65	0	65	DOINA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	02.07.2024	PT148ST	01	3:29:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	123	1	124	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	02.07.2024	PT148ST	02	3:30:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	118	1	119	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	02.07.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	3:31:04 p.m.	0	20,85	20,85	349	27	376	LEOVA,HANASENII NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	02.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	3:32:14 p.m.	0	2,50	2,50	2253	374	2627	CAUSENI	OST	ÎST	Soc
Orhei	02.07.2024	PT142OR	01	3:33:00 p.m.	0,00	462,00	462,00	111	4	115	IVANCEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	02.07.2024	PT502CD	01	3:39:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	61	3	64	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	02.07.2024	PT178CI	02	3:39:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	65	3	68	BASCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	02.07.2024	PT101LV	01	3:49:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	81	4	85	LEOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	02.07.2024	PT20NS	01	3:51:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	42	4	46	IURCENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	02.07.2024	PT447OR	01	3:52:00 p.m.	0,00	545,00	545,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PT204NS	02	3:54:00 p.m.	0,00	696,00	696,00	100	6	106	BARBOIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	02.07.2024	PT89SV	03	3:54:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	33	1	34	FESTELITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	3:54:44 p.m.	0	0,27	0,27	264	32	296	IURCENI	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Cimislia	02.07.2024	PT27CI	01	4:01:00 p.m.	0,00	402,00	402,00	31	0	31	CIMISLIA	C	AC	Conturare la LEA
Orhei	02.07.2024	PT690OR	02	4:04:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	56	1	57	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	02.07.2024	PT27CI	02	4:05:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	75	0	75	CIMISLIA	C	AC	Conturare la LEA
Calarasi	02.07.2024	PT499CL	01	4:29:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	36	1	37	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	02.07.2024	PT94OR	01	4:30:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	50	5	55	MIRZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.07.2024	PT276IL	01	4:33:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	119	0	119	BARDAR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	02.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	4:33:56 p.m.	0	19,17	19,17	162	25	187	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	4:33:56 p.m.	0	29,07	29,07	318	55	373	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	4:33:56 p.m.	0	46,07	46,07	160	23	183	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.07.2024	PD102	15	4:33:57 p.m.	0	28,05	28,05	356	83	439	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	02.07.2024	PT714ST	03	4:34:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	02.07.2024	PT153NS	01	4:48:00 p.m.	0,00	454,00	454,00	57	0	57	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	02.07.2024	PT540IL	02	4:50:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	4	0	4	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	02.07.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	4:50:06 p.m.	0	15,67	15,67	572	35	607	BASCALIA	OST	AC	Izolator
Cimislia	02.07.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	4:50:06 p.m.	0	98,20	98,20	0	2	2	CIMISLIA	OST	AC	Izolator
Calarasi	02.07.2024	PT392CL	03	4:56:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	34	0	34	BAHMUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.07.2024	PT314OR	01	4:57:00 p.m.	0,00	543,00	543,00	116	1	117	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.07.2024	PD102	15	5:01:21 p.m.	0	0,33	0,33	0	7	7	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Orhei	02.07.2024	PT597OR	01	5:02:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	23	0	23	CHIPERCENI	C	AC	Necunoscute
Nisporeni	02.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	5:03:23 p.m.	0	0,72	0,72	1271	67	1338	DOLNA,CIORESTI,VULCANESTI,LOZOVA,PIRJOLTENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	02.07.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	5:09:14 p.m.	0	0,33	0,33	1251	83	1334	BRANESTI,PIATRA,POHORNICENI,ORHEI,SUSLENI, FURCENI,IZVOARE,JELOBOC,POHARNICENI	OST	ÎST	Separator
Hincesti	02.07.2024	PT351HN	01	5:11:00 p.m.	0,00	372,00	372,00	66	6	72	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PT470NS	02	5:12:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	100	3	103	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	02.07.2024	PT22TL	02	5:20:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	46	1	47	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	02.07.2024	PT390CH	01	5:22:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	58	3	61	LEBEDENCO	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	02.07.2024	PT192CM	04	5:31:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	88	1	89	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.07.2024	PT78IL	01	5:31:00 p.m.	0,00	511,00	511,00	80	2	82	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	02.07.2024	PT14CD	01	5:32:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	02.07.2024	PT266HN	01	5:33:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	130	0	130	CARPINENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	02.07.2024	PT173HN	02	5:38:00 p.m.	0,00	1502,00	1502,00	43	2	45	ONESTI	C	AC	Necunoscute
Cimislia	02.07.2024	PT703CI	03	5:40:00 p.m.	0,00	360,00	360,00	39	2	41	ZLOTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.07.2024	PT89NS	03	5:43:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	18	0	18	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	02.07.2024	PT104HN	03	5:52:00 p.m.	0,00	588,00	588,00	55	1	56	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PT139HN	02	5:52:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	38	1	39	ONESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	02.07.2024	PT14CD	02	5:54:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	24	3	27	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	02.07.2024	PT89NS	01	5:55:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	46	3	49	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	02.07.2024	PT21TL	02	5:55:00 p.m.	0,00	1194,00	1194,00	55	2	57	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	02.07.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10	5:58:27 p.m.	0	0,67	0,67	1984	177	2161	DIMITROVCA,CAIRACLIA,MIRNOE,CIUMAI, VINOGRADOVCA,BURLACENI,CARBALIA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Causeni	02.07.2024	PT523CS	01	6:25:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	35	0	35	TARACLIA	C	AC	Pilon JT
Cimislia	02.07.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	6:26:58 p.m.	0	1,33	1,33	572	35	607	CIUCUR-MINGIR,BASCALIA	OST	ÎST	Izolator
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	6:27:18 p.m.	0	0,83	0,83	1255	92	1347	CARPINENI	OST	ÎST	Soc
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	6:27:58 p.m.	0	7,67	7,67	918	78	996	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.07.2024	PT12TL	03	6:32:00 p.m.	0,00	642,00	642,00	60	1	61	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	02.07.2024	PT5AN	01	6:34:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	48	0	48	ROSCANI	C	AC	Necunoscute
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	6:35:58 p.m.	0	22,00	22,00	918	78	996	LEUSENI,CARPINENI	OST	AT	Soc
Causeni	02.07.2024	PT368CS	02	6:37:00 p.m.	0,00	486,00	486,00	46	0	46	UCRAINCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	02.07.2024	PT213NS	02	6:57:00 p.m.	0,00	464,00	464,00	75	6	81	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	6:58:18 p.m.	0	9,50	9,50	918	72	990	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Soc
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	6:58:18 p.m.	0	27,52	27,52	0	6	6	CARPINENI	OST	AT	Soc
Causeni	02.07.2024	PT549CS	01	7:03:00 p.m.	0,00	382,00	382,00	50	5	55	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	02.07.2024	PT143NS	04	7:06:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	38	0	38	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	02.07.2024	PT44HN	01	7:08:00 p.m.	0,00	440,00	440,00	54	3	57	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:08:08 p.m.	0	17,68	17,68	439	20	459	LEUSENI,CARPINENI	OST	AT	Soc
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:08:08 p.m.	0	24,35	24,35	479	52	531	CARPINENI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.07.2024	PT230CL	01	7:11:00 p.m.	0,00	1106,00	1106,00	36	0	36	CABAIESTI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	7:19:19 p.m.	0	0,67	0,67	338	43	381	ORDASEI,BRINZENII NOI,BUDAI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	7:19:39 p.m.	0	10,33	10,33	948	63	1011	CHERSAC,SCORTENI,TIRSITEI,CAZANESTI,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	7:19:46 p.m.	0	77,20	77,20	761	57	818	BAHU,BRAVICEA,SASENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	02.07.2024	PT53TL	03	7:20:00 p.m.	0,00	523,00	523,00	60	2	62	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.07.2024	PT9628	01	7:23:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	37	0	37	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:26:19 p.m.	0	6,17	6,17	216	18	234	LEUSENI,CARPINENI	OST	AT	Soc
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:26:19 p.m.	0	135,70	135,70	223	8	231	CARPINENI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.07.2024	PT227CL	01	7:28:00 p.m.	0,00	1068,00	1068,00	84	5	89	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PT17TL	01	7:30:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	33	3	36	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	7:30:19 p.m.	0	30,50	30,50	948	63	1011	NEGURENI,SCORTENI,TIRSITEI,CAZANESTI,CHERSAC	OST	AT	Soc
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:32:59 p.m.	0	7,67	7,67	695	70	765	CARPINENI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.07.2024	PT111TL	02	7:33:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	83	14	97	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	02.07.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	7:35:59 p.m.	0	3,00	3,00	951	73	1024	ROSU,CAHUL	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	02.07.2024	PT17TL	03	7:36:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	55	3	58	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	7:36:43 p.m.	0	19,27	19,27	986	54	1040	MIHALASA,CIULUCANI,MINDRESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:41:09 p.m.	0	11,83	11,83	479	52	531	CARPINENI	OST	AT	Soc
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:41:09 p.m.	0	120,87	120,87	216	18	234	CARPINENI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	02.07.2024	PT14CD	01	7:42:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:51:39 p.m.	0	1,33	1,33	1255	92	1347	CARPINENI	OST	ÎST	Soc
Orhei	02.07.2024	PT208OR	02	7:54:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	95	7	102	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.07.2024	PT208OR	01	8:01:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PT76TL	02	8:01:00 p.m.	0,00	1307,00	1307,00	91	0	91	MINDRESTI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	8:01:29 p.m.	0	114,03	114,03	289	28	317	CHERSAC,NEGURENI,TIRSITEI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	8:01:29 p.m.	0	116,20	116,20	659	35	694	SCORTENI	OST	AT	Soc
Hincesti	02.07.2024	PT410HN	03	8:07:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	64	0	64	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PT160TL	03	8:09:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	02.07.2024	PT14CD	03	8:11:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	10	0	10	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PT151HN	02	8:12:00 p.m.	0,00	540,00	540,00	14	0	14	MARCHET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.07.2024	PT331OR	01	8:20:00 p.m.	0,00	610,00	610,00	74	0	74	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.07.2024	PT151HN	01	8:23:00 p.m.	0,00	529,00	529,00	33	2	35	MARCHET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	18	8:25:57 p.m.	0	37,32	37,32	845	197	1042	TELENESTI,INESTI	T	AT	Soc
Orhei	02.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	8:35:31 p.m.	0	55,98	55,98	600	52	652	VOINESCU,IVANCEA,MASCAUTI,BRANESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	02.07.2024	PT176SV	01	8:41:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	5	0	5	VIISOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PT228TL	02	8:42:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	8:50:16 p.m.	0	39,78	39,78	1103	67	1170	JORA DE JOS,JORA DE MIJLOC,BULAIESTI,MIRZACI,MIRZESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	02.07.2024	PT239CL	02	8:56:00 p.m.	0,00	759,00	759,00	126	2	128	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PT53TL	01	9:30:00 p.m.	0,00	393,00	393,00	50	3	53	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.07.2024	PT559TL	02	9:39:00 p.m.	0,00	551,00	551,00	90	1	91	SASENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:55:51 p.m.	0	1,83	1,83	289	28	317	CHERSAC,CAZANESTI,NEGURENI,TIRSITEI	OST	ÎST	Soc
Ialoveni	02.07.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19	9:56:41 p.m.	0	0,33	0,33	213	69	282	IALOVENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:58:01 p.m.	0	6,52	6,52	289	28	317	CAZANESTI,TIRSITEI,CHERSAC,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:58:01 p.m.	0	16,98	16,98	659	35	694	SCORTENI	OST	AT	Soc
Telenesti	02.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	10:04:52 p.m.	0	2,33	2,33	289	28	317	NEGURENI,CAZANESTI,CHERSAC,TIRSITEI	OST	ÎST	Soc
Orhei	02.07.2024	PT650OR	01	10:40:00 p.m.	0,00	780,00	780,00	39	6	45	JORA DE MIJLOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	3:21:23 a.m.	0	28,70	28,70	1734	222	1956	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Comrat	03.07.2024	PT489CM	02	7:04:00 a.m.	0,00	642,00	642,00	56	1	57	DEZGHINGEA	C	AT	Accidente rutiere
Hincesti	03.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:30:02 a.m.	6	0,33	6,33	292	22	314	DANCU,CIOARA,LAPUSNA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	03.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:38:12 a.m.	0	22,82	22,82	292	279	571	DANCU,CIOARA,LAPUSNA	OST	AC	Necunoscute
Comrat	03.07.2024	PT71CM	01	7:49:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	73	6	79	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	03.07.2024	PT229ST	01	7:49:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	32	9	41	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	03.07.2024	PT71CM	02	7:51:00 a.m.	0,00	47,00	47,00	81	0	81	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	03.07.2024	PT71CM	03	7:57:27 a.m.	0,00	40,50	40,55	87	1	88	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	03.07.2024	PT228TL	02	8:09:00 a.m.	0,00	638,00	638,00	82	4	86	BRINZENII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	03.07.2024	PT73HN	01	8:45:13 a.m.	0,00	420,80	420,78	177	39	216	BOGHICENI	C	AC	Pilon JT
Nisporeni	03.07.2024	PT137NS	01	8:46:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	50	8	58	SELISTE	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	03.07.2024	PT107CL	02	8:56:00 a.m.	0,00	507,00	507,00	55	7	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	03.07.2024	PT21TL	01	8:58:00 a.m.	0,00	289,00	289,00	4	0	4	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	03.07.2024	PT204NS	02	9:16:00 a.m.	0,00	129,00	129,00	100	6	106	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	03.07.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	9:35:24 a.m.	0	5,50	5,50	1617	90	1707	CAHUL,ROSU	OST	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Anenii Noi	03.07.2024	PT615AN	02	9:54:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	30	0	30	DELACAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.07.2024	PT111OR	02	11:52:00 a.m.	0,00	700,00	700,00	83	0	83	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	03.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	12:35:47 p.m.	0	1,33	1,33	260	99	359	SALCIA,BOTNARESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	69	1:02:09 p.m.	0	70,45	70,45	733	382	1115	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	34,32	34,32	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	49,77	49,77	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	50,02	50,02	0	99	99	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	51,70	51,70	37	10	47	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	51,98	51,98	0	24	24	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	52,25	52,25	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	52,88	52,88	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	53,17	53,17	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	53,58	53,58	598	136	734	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	73,32	73,32	0	38	38	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	78,32	78,32	98	62	160	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD102	8	1:02:41 p.m.	0	81,32	81,32	0	103	103	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PD53	15	1:42:52 p.m.	0	20,75	20,75	148	97	245	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	1:53:19 p.m.	0	4,60	4,60	0	99	99	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	65	1:53:38 p.m.	0	74,37	74,37	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	65	1:53:38 p.m.	0	189,63	189,63	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	1:59:51 p.m.	0	47,15	47,15	0	66	66	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	1:59:51 p.m.	0	67,15	67,15	0	29	29	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	1:59:51 p.m.	0	74,15	74,15	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	03.07.2024	PT266OR	02	2:43:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	105	24	129	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Ialoveni	03.07.2024	PT263IL	01	3:00:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	77	2	79	MALCOCI	C	AC	Alte defecte in red JT
Taraclia	03.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	4:22:30 p.m.	0	3,00	3,00	284	179	463	ALBOTA DE SUS	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Taraclia	03.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	4:22:30 p.m.	0	84,73	84,73	256	20	276	ALBOTA DE SUS,ROSITA,SOFIEVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	03.07.2024	PT459OR	02	4:37:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	121	24	145	SAMANANCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	03.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	4:51:54 p.m.	0	1,00	1,00	0	8	8	CIULUCANI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	03.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6/SECS-PT181HN-T01-01	5:05:00 p.m.	0	145,00	145,00	45	1	46	SARATENI	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	03.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	5:07:50 p.m.	0	0,52	0,52	0	65	65	CHIRCA,MERENI,GURA BICULUI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	03.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	5:21:50 p.m.	0	0,50	0,50	1620	243	1863	VULCANESTI,CHISLITA-PRUT,CISLITA-PRUT,CHISLITA PRUT,SLOBOZIA MARE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	03.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	5:22:26 p.m.	0	0,58	0,58	1620	243	1863	CISLITA-PRUT,VULCANESTI,CHISLITA-PRUT,SLOBOZIA MARE,CHISLITA PRUT	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	03.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	5:27:22 p.m.	0	0,52	0,52	0	1288	1288	JORA DE MIJLOC,BULAIESTI,MIRZESTI,MIRZACI,JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Orhei	03.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	5:28:21 p.m.	0	1,45	1,45	0	1288	1288	JORA DE MIJLOC,MIRZACI,JORA DE JOS,MIRZESTI,BULAIESTI	T	ÎST	Soc
Straseni	03.07.2024	PT267ST	01	5:30:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	41	6	47	BUCOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	5:30:19 p.m.	0	48,10	48,10	0	4	4	JORA DE JOS	T	AT	Soc
Orhei	03.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	5:30:19 p.m.	0	49,10	49,10	0	1284	1284	JORA DE JOS,BULAIESTI,MIRZACI,JORA DE MIJLOC,MIRZESTI	T	AT	Soc
Vulcanesti	03.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	5:39:30 p.m.	0	0,08	0,08	1620	243	1863	VULCANESTI,CISLITA-PRUT,SLOBOZIA MARE,CHISLITA-PRUT,CHISLITA PRUT	T	ÎST	Transformator de putere
Vulcanesti	03.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	5:40:17 p.m.	0	37,87	37,87	1620	243	1863	CHISLITA PRUT,SLOBOZIA MARE,CISLITA-PRUT, VULCANESTI,CHISLITA-PRUT	T	AC	Transformator de putere
Taraclia	03.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	5:46:28 p.m.	0	0,77	0,77	284	179	463	ALBOTA DE SUS	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Comrat	03.07.2024	PT489CM	02	5:47:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	56	1	57	DEZGHINGEA	C	ÎST	Accidente rutiere
Orhei	03.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	5:54:33 p.m.	0	0,50	0,50	375	1094	1469	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	03.07.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	5:55:53 p.m.	0	0,33	0,33	54	11	65	CISMICHIOI,ETULIA	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	03.07.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	5:56:33 p.m.	0	23,52	23,52	54	11	65	ETULIA,CISMICHIOI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	03.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	5:57:27 p.m.	0	0,52	0,52	375	1094	1469	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	03.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	5:57:58 p.m.	0	2,23	2,23	375	1094	1469	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	03.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	6:00:15 p.m.	0	9,58	9,58	375	1094	1469	SUSLENI	T	AC	Necunoscute
Orhei	03.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	6:04:10 p.m.	0	0,62	0,62	0	10	10	SUSLENI,PIATRA	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	03.07.2024	PT132VL	01	6:09:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	51	17	68	VULCANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	03.07.2024	PT305OR	02	6:15:00 p.m.	0,00	1542,00	1542,00	21	0	21	HURBACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	03.07.2024	PT115VL	02	6:16:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	38	1	39	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	03.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:18:34 p.m.	0	124,52	124,52	0	4	4	JORA DE JOS	T	AT	Soc
Vulcanesti	03.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	6:20:00 p.m.	0	514,00	514,00	115	37	152	SLOBOZIA MARE	T	AC	Transformator de putere
Vulcanesti	03.07.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	6:20:24 p.m.	0	35,83	35,83	54	9	63	ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	03.07.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	6:20:24 p.m.	0	39,60	39,60	0	2	2	CISMICHIOI	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	03.07.2024	PT132VL	04	6:22:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	0	2	2	VULCANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	03.07.2024	PT175VL	03	6:22:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	55	0	55	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	03.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	6:24:21 p.m.	0	0,50	0,50	979	92	1071	BUDAI,MUSAITU,DERMENGI,CARBALIA,MOSCOVEI,CHIRILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	03.07.2024	PT650VL	01	6:27:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	59	8	67	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.07.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	2	6:31:51 p.m.	0	0,07	0,07	257	1121	1378	SLOBOZIA-HODOROGEA,BIESTI,CHIPERCENI,CHIPECENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	03.07.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	2	6:31:58 p.m.	0	0,83	0,83	257	1121	1378	CHIPECENI,BIESTI,CHIPERCENI,SLOBOZIA-HODOROGEA	T	ÎST	Necunoscute
Taraclia	03.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	6	6:39:54 p.m.	0	0,50	0,50	205	29	234	CEALIC,BALABANU,SAMURZA,BALABANI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	03.07.2024	PT177VL	02	6:46:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	34	1	35	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.07.2024	PT597OR	01	6:54:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	23	0	23	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	03.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	6:55:24 p.m.	0	0,17	0,17	287	665	952	DOBRUSA,NUCARENI,CAZANESTI,TINTARENI,NEGURENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	03.07.2024	PT102VL	01	6:57:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	29	5	34	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	03.07.2024	PT198OR	02	7:04:00 p.m.	0,00	552,00	552,00	69	7	76	CHIORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	03.07.2024	PT304CD	01	7:04:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	95	1	96	CAZACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.07.2024	PT557OR	01	7:11:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	99	8	107	BEREZLOGI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.07.2024	PT100OR	02	7:12:00 p.m.	0,00	355,00	355,00	65	0	65	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	03.07.2024	PT115VL	01	7:13:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	10	0	10	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	03.07.2024	PT169CR	01	7:15:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	85	4	89	CRIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	03.07.2024	PT177VL	01	7:22:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	106	9	115	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.07.2024	PT357OR	01	7:23:00 p.m.	0,00	1040,00	1040,00	47	8	55	VISCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	03.07.2024	PT304CD	02	7:31:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	42	3	45	CAZACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.07.2024	PT201OR	02	7:35:00 p.m.	0,00	521,00	521,00	85	13	98	CHIORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.07.2024	PT557OR	02	7:42:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	41	2	43	BEREZLOGI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.07.2024	PT105OR	01	7:44:00 p.m.	0,00	977,00	977,00	104	7	111	JORA DE SUS	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	03.07.2024	PT213TR	01	8:16:00 p.m.	0,00	366,00	366,00	44	12	56	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	03.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	8:43:06 p.m.	9	0,33	9,33	0	602	602	LAPUSNA,CIOARA,DANCU	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	03.07.2024	PT690OR	02	8:44:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	56	4	60	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	03.07.2024	PT609CR	01	8:58:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	104	6	110	CRIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	03.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4/SECS-PT417CN-T001-01	9:51:00 p.m.	0	24,00	24,00	0	43	43	IASNAIA POLEANA	C	AC	Actiunea fulgerului
Calarasi	04.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTLS-REC003CL-01	12:09:38 a.m.	0	1,07	1,07	603	1255	1858	PARCANI,HOGINESTI,CALARASI,SIPOTENI,DERENEU,SVERIDA, NISCANI,RACIULA,ONISCANI,HIRBOVAT,FRUMOASA	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	04.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7	2:44:33 a.m.	0	1,33	1,33	1867	2733	4600	NISPORENI,VARZARESTI,SENDRENI	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	04.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	2:53:37 a.m.	0	0,65	0,65	658	1100	1758	SLOBOZIA MARE,CHISLITA PRUT,VULCANESTI, CISLITA-PRUT,CHISLITA-PRUT	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Nisporeni	04.07.2024	PT153NS	02	6:46:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	116	27	143	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	04.07.2024	PT1134	09	6:49:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	165	29	194	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	04.07.2024	PT114NS	03	7:55:00 a.m.	0,00	109,00	109,00	39	0	39	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.07.2024	PT102ST	01	8:09:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	54	15	69	VOINOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	04.07.2024	PT111OR	02	8:20:00 a.m.	0,00	224,00	224,00	83	0	83	ORHEI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	8:28:33 a.m.	0	41,18	41,18	123	305	428	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	8:28:33 a.m.	0	61,08	61,08	121	17	138	BACIOI	T	AT	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	8:28:33 a.m.	0	100,92	100,92	0	7	7	PUHOI	T	AT	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	8:28:33 a.m.	0	138,45	138,45	0	1	1	BACIOI	T	AT	Escavari
Leova	04.07.2024	PT340LV	03	8:54:00 a.m.	0,00	79,00	79,00	51	0	51	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	04.07.2024	PT15VL	02	8:57:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	49	0	49	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	9:24:46 a.m.	0	1,05	1,05	123	305	428	CHISINAU,CODRU	T	ÎST	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	10:08:27 a.m.	0	1,02	1,02	121	17	138	BACIOI	T	ÎST	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	10:12:21 a.m.	0	1,22	1,22	121	24	145	PUHOI,BACIOI,CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	10:15:23 a.m.	0	2,90	2,90	121	24	145	BACIOI,PUHOI,CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Chisinau	04.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	20	10:17:49 a.m.	0	0,47	0,47	123	305	428	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Causeni	04.07.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2/SECLS-5420CS	10:20:00 a.m.	0	75,00	75,00	175	72	247	FIRLADENI	C	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	04.07.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	10:20:51 a.m.	0	4,50	4,50	111	1606	1717	BUDAC,MILESTI,BALANESTI,BOLDURESTI,CIUTESTI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	04.07.2024	PT153NS	02	11:54:00 a.m.	0,00	360,00	360,00	116	11	127	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	04.07.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	1:00:07 p.m.	0	7,88	7,88	343	2015	2358	VOLINTIRI,COPCEAC	OST	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Vulcanesti	04.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	1:01:44 p.m.	0	3,43	3,43	667	181	848	VULCANESTI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Vulcanesti	04.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	1:04:14 p.m.	0	0,70	0,70	750	728	1478	VULCANESTI	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Calarasi	04.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	1:24:05 p.m.	0	0,17	0,17	1035	2456	3491	CALARASI,ORICOVA,SELISTEA NOUA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	04.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	1:33:45 p.m.	0	3,25	3,25	51	8	59	VULCANESTI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Vulcanesti	04.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	1:34:55 p.m.	0	2,00	2,00	0	2	2	GAVANOASA,VULCANESTI	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Chisinau	04.07.2024	PT603	40	2:02:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	171	12	183	CHISINAU	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	04.07.2024	PT9626	03	2:10:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	59	5	64	GRATIESTI	C	AT	EXCAVARI
Nisporeni	04.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	4/INTL5-ITC009NS	2:21:36 p.m.	0	3,00	3,00	188	17	205	NISPORENI,VARZARESTI,PARUCENI,SOLTANESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	04.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	4/INTL5-ITC009NS	2:21:36 p.m.	0	152,53	152,53	236	12	248	CIUTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	2:24:11 p.m.	0	0,13	0,13	538	30	568	SAITI	T	ÎST	Soc
Causeni	04.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	2:24:27 p.m.	0	0,42	0,42	472	30	502	TOCUZ,SAITI	T	ÎST	Soc
Causeni	04.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	2:25:01 p.m.	0	61,98	61,98	362	13	375	TOCUZ	T	AT	Soc
Causeni	04.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	2:25:01 p.m.	0	121,98	121,98	49	7	56	SAITI	T	AT	Soc
Causeni	04.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	2:25:01 p.m.	0	173,63	173,63	61	10	71	SAITI	T	AT	Soc
Causeni	04.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	3:26:22 p.m.	0	1,07	1,07	0	2	2	SALCUTA	T	ÎST	Soc
Chisinau	04.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	1	3:48:40 p.m.	0	0,10	0,10	539	49	588	GRATIESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	04.07.2024	PT9604	03	4:19:00 p.m.	0,00	597,00	597,00	64	12	76	GRATIESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	04.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	4/INTL5-ITC009NS	4:52:18 p.m.	0	1,83	1,83	188	17	205	NISPORENI,PARUCENI,SOLTANESTI,VARZARESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.07.2024	PT360OR	01	5:00:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	61	1	62	SUSLENI	C	AC	Bransament
Calarasi	04.07.2024	PT427CL	01	6:44:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	142	6	148	RACIULA	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	04.07.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	L14	10:26:00 p.m.	0	1,00	1,00	1165	77	1242	CIOCILTENI,TIRZIENI,SUHULUCENI,GHERMANESTI,SARATENII VECHI,CLISOVA,BRAVICENI,ZAHAREUCA, CHISTELNITA,MALAIESTI,COROPCENI,FEDOREUCA	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	05.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	12:14:15 a.m.	0	0,22	0,22	41	26	67	VATRA,COJUSNA,STRASENI	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	05.07.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	12:31:56 a.m.	0	0,48	0,48	428	26	454	RAZENI,CARBUNA,CAINARI	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Causeni	05.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	6	12:43:28 a.m.	0	0,50	0,50	470	27	497	CAINARI,CAUSENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	05.07.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	1:46:28 a.m.	0	1,17	1,17	7	3	10	TELITA,SPEIA	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	05.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	4:00:40 a.m.	44	0,35	44,35	2922	162	3084	VOLCINET,NOVACI,PETICENI,SIPOTENI,BUDA,VALCINET,URSARI, CABAIESTI,TEMELEUTI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	5:20:52 a.m.	0	1,83	1,83	221	19	240	BEREZLOGI,SLOBOZIA-HODOROGEA,HUDIENI,PIATRA	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	05.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	6:02:38 a.m.	0	0,50	0,50	2662	145	2807	MICLEUSENI,VULCANESTI,DOLNA,HUZUN,LOZOVA,CIORESTI,PIRJOLTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	05.07.2024	PT3NS	01	8:04:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.07.2024	PT824CR	02	8:18:00 a.m.	0,00	249,00	249,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	05.07.2024	PD4	7/IF6-PT590-IF07-01	10:14:00 a.m.	0	73,00	73,00	342	26	368	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimisia	05.07.2024	PT703CI	03	10:19:00 a.m.	0,00	541,00	541,00	39	2	41	ZLOTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	05.07.2024	PT462CD	01	12:38:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	66	0	66	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.07.2024	PT371CR	01	12:39:00 p.m.	0,00	725,00	725,00	22	0	22	MICLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	05.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2/SEC5-PT560ST-T01-01	1:52:00 p.m.	0	79,00	79,00	30	7	37	STRASENI	C	AC	Transformator de putere
Orhei	05.07.2024	PT433OR	01	2:02:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	94	4	98	LUCASEUCA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	05.07.2024	PT675AN	03	2:04:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	33	2	35	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	05.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	2:04:50 p.m.	0	0,50	0,50	1409	80	1489	VEREJENI,VASIENI,INESTI,LEUSENI,SARATENII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	05.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:10:32 p.m.	0	0,17	0,17	1255	111	1366	RASCAIETI,OLANESTI,PURCARI,VIISOARA,PALANCA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Stefan-Voda	05.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:10:52 p.m.	0	0,17	0,17	1198	69	1267	OLANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Stefan-Voda	05.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:11:22 p.m.	0	0,17	0,17	724	69	793	PALANCA,CROCMAZ,TUDORA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Stefan-Voda	05.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:11:42 p.m.	0	0,17	0,17	1050	79	1129	ANTONESTI,CARAHASANI,OLANESTI,PURCARI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Stefan-Voda	05.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:11:52 p.m.	0	0,33	0,33	0	9	9	OLANESTI,CAPLANI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	05.07.2024	PT35TL	01	2:27:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	15	0	15	ZAICANII NOI	C	AC	Necunoscute
Ialoveni	05.07.2024	PT768IL	03	2:36:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	05.07.2024	PT352IL	02	3:08:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	84	4	88	REZENI	C	AC	Bransament
Cantemir	05.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	3:13:53 p.m.	0	37,33	37,33	1324	101	1425	CHIOSELIA,TARANCUTA,BAIMACLIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Taraclia	05.07.2024	PT462CD	01	3:16:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	66	0	66	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	05.07.2024	PT14CD	01	3:18:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	05.07.2024	PT151ST	01	3:37:00 p.m.	0,00	304,00	304,00	145	5	150	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	3:59:02 p.m.	0	113,18	113,18	696	69	765	TIREBUJENI,MOROVAIA,SUSLENI,BUTUCENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	05.07.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	31	4:54:25 p.m.	0	2,50	2,50	0	5	5	BUGEAC,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Cantemir	05.07.2024	PT314CN	01	4:56:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	47	0	47	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.07.2024	PD1OR	13	4:56:42 p.m.	0	16,50	16,50	497	72	569	ORHEI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	05.07.2024	PT5CL	01	5:25:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	63	1	64	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	05.07.2024	PT401ST	03	5:34:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	41	0	41	ROMANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	05.07.2024	PT733OR	02	5:36:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	80	2	82	ORHEI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	05.07.2024	PT118CR	03	5:41:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	71	0	71	CORJOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	05.07.2024	PT360AN	01	6:41:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	73	5	78	ANENII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	05.07.2024	PT322OR	01	6:55:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	92	2	94	DISCOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	05.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	7:17:35 p.m.	0	0,33	0,33	1409	59	1468	SCORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	05.07.2024	PT761HN	01	7:23:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	101	2	103	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	7:24:45 p.m.	0	63,25	63,25	453	59	512	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	7:24:45 p.m.	0	64,25	64,25	4597	624	5221	TRUSENI,CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.07.2024	PD81	7	7:24:46 p.m.	0	41,23	41,23	1461	172	1633	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.07.2024	PD81	7	7:24:46 p.m.	0	94,23	94,23	716	92	808	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	05.07.2024	PT256CL	03	7:32:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	32	0	32	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	05.07.2024	PT424OR	02	7:50:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	40	1	41	IVANCEA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	05.07.2024	PT424OR	03	7:54:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	93	2	95	IVANCEA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	05.07.2024	PT360AN	01	8:17:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	73	5	78	ANENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	05.07.2024	PT227CL	03	8:37:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	19	2	21	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimisia	05.07.2024	PT101CI	03	8:39:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	55	1	56	MIHALOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.07.2024	PT34CR	02	9:26:15 p.m.	0,00	0,70	0,75	5	0	5	RACULESTI	C	ÎST	Alte defecte in red JT
Cimisia	05.07.2024	PT440CI	02	9:27:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	47	5	52	CARABETOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimisia	05.07.2024	PT439CI	02	9:34:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	63	4	67	CARABETOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	06.07.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:41:01 a.m.	0	2,00	2,00	0	2	2	SELISTE,PERESECINA,ORHEI,BURCUTA,IVANCEA,POHORNICENI,BRANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Taraclia	06.07.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8/IF5-PT28TR-IF35-01	9:25:00 a.m.	0	44,00	44,00	0	3	3	COPCEAC	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	06.07.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12/SEC5-PT303CR-T01-01	10:10:00 a.m.	0	40,00	40,00	0	2	2	BALABANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	06.07.2024	PT31	04	11:15:00 a.m.	0,00	187,00	187,00	82	2	84	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Hincesti	06.07.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	11:38:21 a.m.	0	0,52	0,52	1096	63	1159	PERVOMAISCOE,CRASNOARMEISC,PERVOMAISC,CRASNOARMEISCOE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	06.07.2024	PT65CS	03	11:57:00 a.m.	0,00	122,00	122,00	20	10	30	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	06.07.2024	PT65CS	02	12:02:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	4	2	6	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	06.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36/SEC5-PT65CS-T01-01	12:58:00 p.m.	0	47,00	47,00	24	16	40	CAUSENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimisia	06.07.2024	PT127CI	03	1:22:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	27	5	32	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimisia	06.07.2024	PT127CI	02	1:24:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	17	2	19	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	06.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	5:12:41 p.m.	0	4,77	4,77	837	58	895	COSCALIA,FLORICA,PLOP	T	AC	Necunoscute
Comrat	06.07.2024	PT255CM	01	5:35:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	06.07.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	7:48:44 p.m.	0	1,50	1,50	1235	90	1325	COBUSCA VECHE,COBUSCA NOUA,FLORESTI,ANENII NOI,TINTARENI,BULBOACA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	06.07.2024	PT100OR	02	11:22:00 p.m.	0,00	598,00	598,00	65	0	65	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	5:57:24 a.m.	0	0,12	0,12	244	37	281	BACIOI,PUHOI,CHISINAU,CODRU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	07.07.2024	PT652OR	02	8:07:00 a.m.	0,00	191,00	191,00	96	0	96	BOLOHAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	07.07.2024	PT652OR	01	8:33:00 a.m.	0,00	166,00	166,00	51	2	53	BOLOHAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	07.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	8:43:45 a.m.	0	0,50	0,50	2629	169	2798	BULARDA,RADENI,HOGINESTI,DERENEU,ONISCANI,HIRISENI,MELESENI,HIROVA,TIBIRICA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	07.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	9:43:29 a.m.	0	0,52	0,52	1061	103	1164	SERPENI,MERENII NOI,TODIRESTI,CHETROSU,MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	07.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	21	10:13:30 a.m.	0	0,33	0,33	211	36	247	PERESECINA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	07.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	11:28:51 a.m.	0	2,00	2,00	25	17	42	BERIOZCHI,ANENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	07.07.2024	PT100OR	02	11:55:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	65	0	65	SUSLENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	07.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	13	12:08:10 p.m.	0	37,28	37,28	1280	50	1330	TIBIRICA,MELESENI,SCHINOASA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	07.07.2024	PT4CL	03	1:13:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	46	1	47	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	07.07.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5/IF5-PT161TR-IF88-01	3:04:15 p.m.	0	88,75	88,75	384	22	406	NOVOSIOLOVCA	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	07.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	30	4:05:11 p.m.	0	2,30	2,30	1354	95	1449	GHIDIGHICI	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	07.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	5:39:18 p.m.	0	0,67	0,67	25	17	42	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	07.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	6:02:54 p.m.	0	1,63	1,63	939	58	997	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	07.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	7:59:40 p.m.	0	1,50	1,50	314	36	350	ORHEI,POHORNICENI,PIATRA	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:16:54 p.m.	0	0,12	0,12	438	44	482	CRIULENI,BOSCANA,IZBESTE,CRUGLIC,IZBISTE	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:17:08 p.m.	0	0,13	0,13	905	34	939	IZBISTE	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:17:22 p.m.	0	0,15	0,15	483	25	508	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:17:36 p.m.	0	0,18	0,18	935	69	1004	HIRTOPUL MARE,ISNOVAT,RISCOVA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:30:24 p.m.	0	0,10	0,10	438	44	482	CRIULENI,IZBESTE,BOSCANA,CRUGLIC,IZBISTE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:30:31 p.m.	0	0,37	0,37	438	44	482	CRUGLIC,BOSCANA,CRIULENI,IZBESTE,IZBISTE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:30:54 p.m.	0	0,37	0,37	438	44	482	CRUGLIC,IZBESTE,IZBISTE,CRIULENI,BOSCANA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	9:31:03 p.m.	0	1,03	1,03	935	69	1004	HIRTOPUL MARE,RISCOVA,ISNOVAT	T	ÎST	Soc
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	9:31:56 p.m.	0	52,57	52,57	438	44	482	BOSCANA,IZBISTE,IZBESTE,CRUGLIC,CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	9:32:17 p.m.	0	79,48	79,48	0	3	3	HIRTOPUL MARE	T	AT	Soc
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	9:32:17 p.m.	0	96,72	96,72	935	66	1001	RISCOVA,ISNOVAT	T	AT	Soc
Straseni	07.07.2024	PT243ST	01	9:40:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	65	4	69	MICAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	07.07.2024	PT243ST	02	9:49:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	63	0	63	MICAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	07.07.2024	PT604AN	03	10:03:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	48	2	50	SOCOLENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	10:51:58 p.m.	0	16,30	16,30	0	1	1	HIRTOPUL MARE	T	AT	Soc
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	10:51:58 p.m.	0	17,03	17,03	0	2	2	HIRTOPUL MARE	T	AT	Soc
Criuleni	07.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	11:52:06 p.m.	0	94,32	94,32	935	69	1004	RISCOVA,ISNOVAT,HIRTOPUL MARE	T	AT	Soc
Leova	08.07.2024	PDC252 IARGARA 110/10	13	6:28:12 a.m.	0	0,17	0,17	108	5	113	IARGARA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	08.07.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	7:22:43 a.m.	0	0,50	0,50	0	5	5	TARACLIA	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	08.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:43:10 a.m.	0	0,47	0,47	438	44	482	IZBESTE,CRIULENI,BOSCANA,CRUGLIC,IZBISTE	T	ÎST	Necunoscute
Leova	08.07.2024	PT340LV	03	8:26:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	51	0	51	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	08.07.2024	PT340LV	01	8:30:36 a.m.	0,00	99,40	99,40	35	0	35	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	08.07.2024	PT425SV	01	9:04:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	81	4	85	TALMAZA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	08.07.2024	PT349CH	04	9:19:00 a.m.	0,00	101,00	101,00	41	1	42	BUCURIA	C	AC	Necunoscute
Cahul	08.07.2024	PT349CH	06	9:20:51 a.m.	0,00	99,20	99,15	4	1	5	BUCURIA	C	AC	Necunoscute
Anenii Noi	08.07.2024	PT325AN	02	10:36:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	109	3	112	PUHACENI	C	AC	Necunoscute
Causeni	08.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	10:37:01 a.m.	0	1,15	1,15	1460	50	1510	SALCUTA,TOCUZ	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	08.07.2024	PDC11 ZORI 110/6	10/IF6-PT498-IF04-01	2:10:00 p.m.	0	14,00	14,00	0	1	1	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Chisinau	08.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	33	2:27:40 p.m.	0	26,33	26,33	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Straseni	08.07.2024	PT574ST	02	2:53:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.07.2024	PT384HN	01	3:14:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	66	2	68	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	08.07.2024	PT98CR	01	3:56:00 p.m.	0,00	340,00	340,00	50	0	50	RISCOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	08.07.2024	PT502	05	4:38:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	118	13	131	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	08.07.2024	PT206	01	5:23:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	40	3	43	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.07.2024	PT93HN	02	5:31:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	223	6	229	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	08.07.2024	PT485CS	01	7:17:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	33	1	34	FLORICA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	08.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	7:59:16 p.m.	0	1,50	1,50	910	81	991	HIRTOP,BRINZENII VECHI,ORDASEI,PISTRUIENI,MOARA,BRINZENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	08.07.2024	PT250VL	02	8:35:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	76	1	77	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	08.07.2024	PT181TL	02	8:45:00 p.m.	0,00	500,00	500,00	38	0	38	SCORTENI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	08.07.2024	PT250VL	03	8:58:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	107	3	110	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	08.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	9:08:38 p.m.	0	1,83	1,83	230	13	243	ANTONESTI	OST	ÎST	Soc
Stefan-Voda	08.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	9:08:38 p.m.	47	12,18	59,18	651	49	700	ANTONESTI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	08.07.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	8/SEC5-PT251VL-T001-01	10:00:00 p.m.	0	1264,00	1264,00	26	3	29	CISMICHIOI	C	AT	Accidente rutiere
Stefan-Voda	08.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:06:49 p.m.	0	1,00	1,00	230	13	243	ANTONESTI,OLANESTI,PURCARI	OST	ÎST	Soc
Vulcanesti	08.07.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	8	10:09:59 p.m.	0	1,67	1,67	881	41	922	CISMICHIOI,VULCANESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	08.07.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	11	10:44:41 p.m.	0	32,32	32,32	942	77	1019	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	09.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9/SEC5-PT191CL-T001-01	12:15:00 a.m.	0	30,00	30,00	3	2	5	PODUL LUNG	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	09.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	22/SEC5-PT137VL-T001-01	12:38:00 a.m.	0	9,00	9,00	1	1	2	VULCANESTI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	1:08:22 a.m.	0	27,02	27,02	2	5	7	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	1:08:22 a.m.	0	32,52	32,52	0	2	2	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	1:08:22 a.m.	0	361,63	361,63	0	2	2	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	1:37:33 a.m.	0	3,33	3,33	2	5	7	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	2:31:04 a.m.	0	3,50	3,50	2	7	9	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	2:52:44 a.m.	0	31,85	31,85	2	7	9	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	4:13:05 a.m.	0	3,00	3,00	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Linie in cablu
Causeni	09.07.2024	PT150CS	02	6:49:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	89	0	89	CHIRCAIESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	09.07.2024	PT150CS	01	7:27:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	46	0	46	CHIRCAIESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	09.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	7:47:43 a.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.07.2024	PT652OR	03	8:18:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	42	2	44	BOLOHAN	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	09.07.2024	PT652OR	02	8:22:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	96	0	96	BOLOHAN	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	09.07.2024	PT93HN	02	8:46:00 a.m.	0,00	191,00	191,00	223	6	229	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	09.07.2024	PT150CS	03	8:49:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	55	1	56	CHIRCAIESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	09.07.2024	PT99CI	01	8:55:00 a.m.	0,00	98,00	98,00	40	3	43	MIHAILOVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	09.07.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	8:56:31 a.m.	0	0,33	0,33	1095	71	1166	BASCALIA,CONGAZ,AVDARMA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	09.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	9:06:21 a.m.	0	1,67	1,67	330	22	352	SALCIA,BOTNARESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	09.07.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	9:31:05 a.m.	0	0,25	0,25	1532	79	1611	DUBASARII VECHI	T	ÎST	Necunoscute
Comrat	09.07.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	9:57:42 a.m.	0	0,33	0,33	1095	71	1166	BASCALIA,AVDARMA,CONGAZ	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	10:07:52 a.m.	0	1,67	1,67	910	81	991	BRINZENII NOI,PISTRUIENI,BRINZENII VECHI,ORDASEI,MOARA,HIRTOP	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	10:12:42 a.m.	0	2,00	2,00	910	81	991	BRINZENII NOI,BRINZENII VECHI,HIRTOP,ORDASEI,MOARA,PISTRUIENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.07.2024	PT1234	01	11:06:25 a.m.	0,00	71,60	71,58	68	0	68	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	09.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:13:43 a.m.	0	1,17	1,17	52	13	65	ODAEA,ODAIA,SISCANI,NISPORENI	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	09.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23/SEC5-PT145VL-T001-01	11:40:00 a.m.	0	288,00	288,00	0	3	3	VULCANESTI	C	AC	Transformator de putere
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	11:51:24 a.m.	0	3,50	3,50	910	81	991	MOARA,BRINZENII VECHI,BRINZENII NOI,ORDASEI,PISTRUIENI,HIRTOP	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:04:04 p.m.	0	29,18	29,18	569	51	620	BRINZENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:04:04 p.m.	0	29,57	29,57	341	30	371	HIRTOP,MOARA,PISTRUIENI,ORDASEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:38:05 p.m.	0	1,50	1,50	338	43	381	ORDASEI,BRINZENII NOI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:38:05 p.m.	0	7,50	7,50	275	21	296	PISTRUIENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:38:05 p.m.	0	51,52	51,52	66	8	74	BRINZENII VECHI,PISTRUIENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:38:05 p.m.	0	271,92	271,92	0	1	1	PISTRUIENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	12:44:05 p.m.	0	1,50	1,50	569	51	620	BRINZENII NOI,BRINZENII VECHI,PISTRUIENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	09.07.2024	PT106CS	26	1:27:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	50	38	88	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	09.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	1:28:26 p.m.	0	1,17	1,17	844	72	916	BRINZENII NOI,PISTRUIENI,ORDASEI,MOARA,BRINZENII VECHI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	09.07.2024	PT292CL	01	1:35:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	48	0	48	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.07.2024	PT877	17	2:11:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	214	16	230	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	09.07.2024	PT497TL	02	2:33:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	42	0	42	BRINZENII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	09.07.2024	PT76CM	02	3:06:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	09.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	3:49:34 p.m.	0	55,40	55,40	1103	67	1170	MIRZACI,JORA DE JOS,BULAIESTI,JORA DE MIJLOC,MIRZESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	09.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	4:08:00 p.m.	0	37,00	37,00	545	12	557	HINCESTI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Chisinau	09.07.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	4:31:51 p.m.	0	0,08	0,08	510	59	569	PASCANI,GOIAN,CIORESCU,FAURESTI,CRICOVA	T	ÎST	Izolator
Chisinau	09.07.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	4:31:57 p.m.	0	1,72	1,72	510	59	569	GOIAN,PASCANI,CIORESCU,FAURESTI,CRICOVA	T	ÎST	Izolator
Chisinau	09.07.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	4:33:40 p.m.	0	55,17	55,17	0	9	9	PASCANI,CIORESCU	T	AC	Izolator
Chisinau	09.07.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	4:33:40 p.m.	0	87,33	87,33	248	26	274	CIORESCU	T	AC	Izolator
Chisinau	09.07.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	4:33:40 p.m.	0	251,33	251,33	262	24	286	CIORESCU	T	AC	Izolator
Telenesti	09.07.2024	PT576TL	02	5:19:00 p.m.	0,00	340,00	340,00	21	4	25	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.07.2024	PT499HN	02	5:51:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	25	4	29	BOZIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	09.07.2024	PT236NS	02	5:51:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	47	0	47	MARINICI	C	ÎST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.07.2024	PT741	15	6:06:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	239	18	257	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Orhei	09.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	6:09:41 p.m.	0	0,83	0,83	877	92	969	SELISTE,ORHEI,VOINESCU,BRANESTI,IVANCEA,FURCENI, POHORNICENI,MASCAUTI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	09.07.2024	PT78AN	03	6:31:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	53	2	55	COBUSCA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	21	6:55:31 p.m.	0	2,85	2,85	1211	94	1305	CAPRIANA,ZAMCIOI,RADENI,DRAGUSENI,ROMANESTI,PERESECINA, ZAMCIOGI,COJUSNA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	09.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	7:19:02 p.m.	0	1,33	1,33	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Linie in cablu
Orhei	09.07.2024	PT201OR	01	7:49:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	27	0	27	CHIORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	09.07.2024	PT228TL	02	7:55:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	09.07.2024	PT509IL	04	7:58:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	30	2	32	COSTESTI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	09.07.2024	PT108TL	01	8:01:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	44	1	45	BUDAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.07.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	8:41:00 p.m.	0	4,00	4,00	248	26	274	CIORESCU	T	AC	Izolator
Chisinau	09.07.2024	PT8070	02	9:28:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	45	1	46	DURLESTI	C	AC	Linie in cablu JT
Calarasi	09.07.2024	PT152CL	02	9:38:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	95	3	98	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2024	PT490ST	03	9:40:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	84	1	85	COJUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	09.07.2024	PT395V	02	9:50:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	51	2	53	SEMIONOVCA	C	AC	Bransament
Orhei	09.07.2024	PT434OR	01	10:59:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	21	10	31	ORHEI	C	AC	Bransament
Telenesti	10.07.2024	PT228TL	02	6:53:00 a.m.	0,00	16,00	16,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.07.2024	PT228TL	02	7:22:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	9:41:48 a.m.	0	1,83	1,83	1013	82	1095	ORHEI	OST	ÎST	Izolator
Orhei	10.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	9:44:08 a.m.	4	11,17	15,17	888	66	954	ORHEI	OST	AC	Izolator
Orhei	10.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	9:44:08 a.m.	4	132,87	136,87	125	16	141	ORHEI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	10.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	9:56:28 a.m.	0	1,67	1,67	330	22	352	BOTNARESTI,SALCIA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	10.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	10:00:18 a.m.	4	91,70	95,70	570	36	606	ORHEI	OST	AC	Izolator
Orhei	10.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	10:00:18 a.m.	0	120,70	120,70	318	30	348	ORHEI	OST	AC	Izolator
Straseni	10.07.2024	PT132ST	02	11:17:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	59	43	102	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	10.07.2024	PT208CD	01	12:04:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	37	21	58	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.07.2024	PT591HN	01	12:25:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	63	3	66	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	10.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	56/SEC5-PT1133-T02-01	1:10:00 p.m.	0	3,00	3,00	570	61	631	CHISINAU	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Telenesti	10.07.2024	PT576TL	02	2:35:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	21	4	25	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	10.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	2:52:16 p.m.	0	0,10	0,10	821	125	946	MAGDACESTI,PELIVAN,CRICOVA,PASCANI,MICLESTI, PORUMBENI,DRASLICENI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	10.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	2:52:29 p.m.	0	0,18	0,18	97	39	136	MAGDACESTI,PASCANI,PORUMBENI,GRATIESTI,STAUCENI,CRICOVA	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	10.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	2:52:56 p.m.	0	1,25	1,25	97	39	136	STAUCENI,MAGDACESTI,GRATIESTI,CRICOVA,PORUMBENI,PASCANI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	10.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/SEC1.5-SX759CR	3:02:00 p.m.	0	113,00	113,00	322	27	349	PORUMBENI,MAGDACESTI	C	AC	Necunoscute
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:02:48 p.m.	0	0,50	0,50	537	25	562	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:03:19 p.m.	0	1,15	1,15	537	25	562	BOGDANOVCA,MIHAILOVCA	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:04:29 p.m.	0	0,48	0,48	537	25	562	BOGDANOVCA,MIHAILOVCA	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:04:59 p.m.	0	6,95	6,95	537	25	562	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	17	3:08:44 p.m.	0	0,52	0,52	486	37	523	MIHALOVCA,MIHAILOVCA,BATIR	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	17	3:09:24 p.m.	0	2,32	2,32	486	37	523	MIHALOVCA,MIHAILOVCA,BATIR	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:11:57 p.m.	0	38,22	38,22	516	18	534	MIHAILOVCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:11:57 p.m.	0	189,05	189,05	21	7	28	BOGDANOVCA,MIHAILOVCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	17	3:12:15 p.m.	0	0,52	0,52	486	37	523	MIHAILOVCA,BATIR,MIHALOVCA	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	17	3:13:22 p.m.	0	12,22	12,22	486	37	523	MIHALOVCA,MIHAILOVCA,BATIR	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:14:54 p.m.	0	0,50	0,50	2053	117	2170	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:15:24 p.m.	0	75,00	75,00	724	55	779	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:15:24 p.m.	0	126,90	126,90	1147	43	1190	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:15:24 p.m.	0	254,62	254,62	182	19	201	LOZOVA	T	AT	Soc
Cimislia	10.07.2024	PT61CI	04	3:21:00 p.m.	0,00	543,00	543,00	92	11	103	BATIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	10.07.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	3:23:24 p.m.	0	1,88	1,88	562	42	604	BURLACU	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:23:34 p.m.	0	1,50	1,50	1238	100	1338	ALEXANDRFIELD,GAVANOASA,VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	10.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	3:23:34 p.m.	0	1,83	1,83	0	8	8	ALEXANDRFIELD,VULCANESTI,GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	3:25:34 p.m.	0	63,85	63,85	0	1	1	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	3:25:34 p.m.	0	335,43	335,43	0	7	7	ALEXANDRFIELD,GAVANOASA,VULCANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:35:24 p.m.	0	47,85	47,85	68	3	71	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:35:24 p.m.	0	76,35	76,35	465	49	514	ALEXANDRFIELD	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:35:24 p.m.	0	223,60	223,60	499	41	540	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:35:24 p.m.	0	228,60	228,60	123	5	128	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:35:24 p.m.	0	291,60	291,60	83	2	85	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	10.07.2024	PT166CS	03	3:39:00 p.m.	0,00	551,00	551,00	42	0	42	HAGIMUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.07.2024	PT386CI	03	3:46:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	41	0	41	CIMISLIA	C	AC	Necunoscute
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	3:54:56 p.m.	0	0,50	0,50	140	19	159	VISCAUNI,SUSLENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	10.07.2024	PT76CM	02	3:58:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	3:58:04 p.m.	0	46,85	46,85	649	49	698	LIPOVENI,MUNTENI,GURA GALBENEI,BATIR,SCHINOSICA	OST	AC	Necunoscute
Nisporeni	10.07.2024	PT197NS	01	3:59:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	39	4	43	ZBEROAIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	10.07.2024	PT106VL	02	4:02:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	36	0	36	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	10.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	37	4:02:47 p.m.	0	0,97	0,97	2719	144	2863	DURLESTI,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Comrat	10.07.2024	PT76CM	01	4:03:45 p.m.	0,00	67,30	67,25	55	4	59	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	10.07.2024	PT76CM	03	4:03:54 p.m.	0,00	67,10	67,10	32	2	34	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	10.07.2024	PT76CM	04	4:03:59 p.m.	0,00	67,00	67,02	0	1	1	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	10.07.2024	PT585CM	02	4:07:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	58	0	58	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	10.07.2024	PT76CM	02	4:09:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	10.07.2024	PT456CD	01	4:09:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	35	1	36	CAZACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	10.07.2024	PT101CI	01	4:10:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	56	2	58	MIHALOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	10.07.2024	PT456CD	02	4:17:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	22	1	23	CAZACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	10.07.2024	PT459CI	03	4:20:00 p.m.	0,00	476,00	476,00	77	0	77	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PT733OR	02	4:24:00 p.m.	0,00	531,00	531,00	80	2	82	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.07.2024	PT101CI	02	4:25:59 p.m.	0,00	180,00	180,02	72	1	73	MIHALOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	10.07.2024	PT101CI	03	4:26:02 p.m.	0,00	180,00	179,97	55	1	56	MIHALOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	10.07.2024	PT733OR	01	4:27:00 p.m.	0,00	528,00	528,00	21	1	22	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:27:15 p.m.	0	1,67	1,67	68	3	71	VULCANESTI,GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PT114VL	01	4:29:00 p.m.	0,00	438,00	438,00	21	1	22	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:29:05 p.m.	0	28,52	28,52	68	3	71	GAVANOASA,VULCANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	19	4:33:15 p.m.	0	1,50	1,50	44	32	76	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	10.07.2024	PT310ST	03	4:38:00 p.m.	0,00	839,00	839,00	52	3	55	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	5	4:38:06 p.m.	0	0,50	0,50	437	28	465	CHIRCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	10.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	4:38:35 p.m.	0	47,35	47,35	427	46	473	ALBINA,FETITA,GURA GALBENEI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	10.07.2024	PT453CD	01	4:39:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	60	6	66	TVARDITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	10.07.2024	PT412CN	02	4:40:00 p.m.	0,00	427,00	427,00	52	3	55	COSTANGALIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Cantemir	10.07.2024	PT412CN	03	4:41:00 p.m.	0,00	426,00	426,00	21	0	21	COSTANGALIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	10.07.2024	PT208CD	01	4:43:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	37	21	58	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscute
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	4:44:05 p.m.	0	0,50	0,50	519	45	564	MERENII NOI,MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	10.07.2024	PT118OR	01	4:45:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	75	2	77	JORA DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	4:45:05 p.m.	0	60,18	60,18	0	1	1	GURA GALBENEI	OST	AC	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cimislia	10.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	4:45:05 p.m.	0	71,92	71,92	649	48	697	SCHINOSICA,BATIR	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	10.07.2024	PT452HN	01	4:47:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	36	3	39	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	10.07.2024	PT118CR	03	4:48:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	71	0	71	CORJOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:50:15 p.m.	0	1,50	1,50	751	68	819	HUTULU,PELINEI,LEBEDENCO,CAHUL,SATUC,CRIHANA VECHE,URSOAIA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Calarasi	10.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	4:53:46 p.m.	0	2,33	2,33	1073	60	1133	PITUSCA,CALARASI,VARZARESTII NOI,NISCANI,VARZARESTI,PAULESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	10.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:54:02 p.m.	0	0,97	0,97	499	98	597	PASCANI,CRICOVA,MICLESTI,DRASLICENI,PORUMBENI,PELIVAN	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	10.07.2024	PD53	15	4:54:29 p.m.	0	54,52	54,52	148	75	223	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.07.2024	PD53	15	4:54:29 p.m.	8,17	46,95	55,12	18	24	42	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	4:54:56 p.m.	11	0,17	11,17	485	41	526	PERESECINA,CAMENCEA,TELESEU	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	4:54:56 p.m.	0	14,00	14,00	1197	68	1265	DONICI,TELESEU	OST	AT	Statii electrice
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	4:54:56 p.m.	18	40,52	58,52	496	32	528	ROMANESTI	OST	AT	Statii electrice
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	4:54:56 p.m.	0	63,68	63,68	0	4	4	GREBLESTI	OST	AT	Statii electrice
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:57:56 p.m.	0	115,87	115,87	68	3	71	VULCANESTI,GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	10.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	77	5:00:12 p.m.	0	0,25	0,25	1240	217	1457	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	19	5:02:56 p.m.	0	0,50	0,50	44	32	76	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	10.07.2024	PT501CR	03	5:03:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	36	0	36	MICLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	10.07.2024	PT25AN	01	5:04:00 p.m.	0,00	530,00	530,00	77	2	79	COBUSCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	10.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	5:05:49 p.m.	0	0,12	0,12	1302	200	1502	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	10.07.2024	PD63	16	5:06:00 p.m.	0	76,00	76,00	135	9	144	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	10.07.2024	PT371CR	01	5:06:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	23	0	23	MICLESTI	C	AC	Izolator JT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	5:06:16 p.m.	0	4,50	4,50	1216	117	1333	ALEXANDRFIELD,HUTULU,CAHUL,SATUC,PELINEI,GAVANOASA, URSOAIA,CRIHANA VECHE,LEBEDENCO	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	10.07.2024	PT133CI	07	5:07:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	67	1	68	GURA GALBENEI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	10.07.2024	PT94HN	02	5:07:00 p.m.	0,00	1267,00	1267,00	73	1	74	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	10.07.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7/SECS-PTS73IL-T001-01	5:07:00 p.m.	0	152,00	152,00	117	20	137	COSTESTI	C	AC	Transformator de putere
Orhei	10.07.2024	PT112OR	01	5:07:00 p.m.	0,00	1457,00	1457,00	101	1	102	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	3	5:07:39 p.m.	0	1,48	1,48	1820	135	1955	BUBUIECI,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	10.07.2024	PT229ST	01	5:08:00 p.m.	0,00	993,00	993,00	32	3	35	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	5:08:16 p.m.	0	0,67	0,67	485	41	526	TELESEU,CAMENCEA,SAMANANCA,PERESECINA	OST	ÎST	Statii electrice
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	5:08:32 p.m.	0	0,28	0,28	519	45	564	MERENI,MERENII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	5:08:59 p.m.	0	0,33	0,33	437	28	465	CHIRCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	10.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	99	5:10:39 p.m.	0	31,27	31,27	1140	160	1300	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	5:11:37 p.m.	0	0,20	0,20	79	12	91	MERENII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	5:11:59 p.m.	0	0,23	0,23	3	26	29	MERENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	10.07.2024	PT411CN	01	5:12:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	31	1	32	COSTANGALIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	10.07.2024	PT118OR	02	5:12:00 p.m.	0,00	409,00	409,00	40	0	40	JORA DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	5:12:47 p.m.	0	0,27	0,27	1061	104	1165	TODIRESTI,SERPENI,MERENI,MERENII NOI,CHETROSU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	10.07.2024	PT365HN	02	5:13:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	62	10	72	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	5:14:48 p.m.	0	0,17	0,17	409	25	434	VASIENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:15:04 p.m.	0	0,72	0,72	858	61	919	BUDAI,LEUSENI,CRASNASENI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:15:55 p.m.	0	16,10	16,10	221	27	248	BUDAI,CRASNASENI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:15:55 p.m.	0	28,10	28,10	637	32	669	BUDAI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:15:55 p.m.	0	29,08	29,08	0	2	2	BUDAI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	10.07.2024	PT169CR	01	5:17:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	85	0	85	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.07.2024	PT473AN	05	5:18:00 p.m.	0,00	583,00	583,00	131	2	133	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:21:16 p.m.	0	1,03	1,03	724	55	779	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Stefan-Voda	10.07.2024	PT116SV	03	5:22:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	75	0	75	TALMAZA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	10.07.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	5:22:06 p.m.	3	0,83	3,83	6	32	38	COJUSNA,VATRA	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:22:23 p.m.	0	0,50	0,50	1871	98	1969	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:22:55 p.m.	0	5,90	5,90	724	55	779	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:22:55 p.m.	0	63,53	63,53	795	35	830	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:22:55 p.m.	0	540,33	540,33	352	8	360	LOZOVA	T	AT	Soc
Anenii Noi	10.07.2024	PT218AN	04	5:24:00 p.m.	0,00	400,00	400,00	81	2	83	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	7	5:24:51 p.m.	0	71,85	71,85	327	12	339	VISCAUTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	10.07.2024	PT237CL	01	5:28:00 p.m.	0,00	1181,00	1181,00	156	1	157	TEMELEUTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	10.07.2024	PT201OR	01	5:29:00 p.m.	0,00	1280,00	1280,00	27	0	27	CIHORENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	10.07.2024	PT234TL	03	5:30:00 p.m.	0,00	1209,00	1209,00	28	0	28	BOGZESTI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Cantemir	10.07.2024	PT419CN	01	5:32:00 p.m.	0,00	377,00	377,00	35	6	41	CISLA	C	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:32:19 p.m.	0	11,70	11,70	221	27	248	CRASNASENI,BUDAI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	5:33:23 p.m.	0	0,25	0,25	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	5:33:49 p.m.	0	0,17	0,17	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	10.07.2024	PT237CL	03	5:34:00 p.m.	0,00	1175,00	1175,00	7	7	14	TEMELEUTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	10.07.2024	PT91OR	01	5:34:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	55	0	55	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	5:34:00 p.m.	0	31,83	31,83	0	13	13	MINDRESTI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	5:34:15 p.m.	0	0,20	0,20	987	54	1041	MIHALASA,MINDRESTI,CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	10.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:34:46 p.m.	0	2,17	2,17	0	1	1	GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	5:35:24 p.m.	0	29,75	29,75	290	23	313	MINDRESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	5:35:24 p.m.	0	117,78	117,78	898	44	942	MINDRESTI,CIULUCANI,CODRU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	10.07.2024	PT114VL	02	5:38:00 p.m.	0,00	369,00	369,00	13	0	13	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	10.07.2024	PT412CN	01	5:40:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	34	5	39	COSTANGALIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	10.07.2024	PT873OR	02	5:40:00 p.m.	0,00	778,00	778,00	98	4	102	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.07.2024	PT25TL	03	5:40:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	48	1	49	COROPCENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.07.2024	PT252CL	08	5:41:00 p.m.	0,00	1243,00	1243,00	53	19	72	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PT310ST	02	5:41:00 p.m.	0,00	776,00	776,00	46	2	48	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	10.07.2024	PT206OR	02	5:42:00 p.m.	0,00	1165,00	1165,00	35	0	35	BIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.07.2024	PT328CL	01	5:44:00 p.m.	0,00	1229,00	1229,00	31	3	34	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.07.2024	PT102TL	01	5:44:00 p.m.	0,00	1151,00	1151,00	25	0	25	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:44:19 p.m.	0	0,50	0,50	858	59	917	CRASNASENI,BUDAI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	10.07.2024	PT54TL	03	5:45:00 p.m.	0,00	879,00	879,00	43	0	43	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	10.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:45:16 p.m.	0	1,50	1,50	439	41	480	MIRZOAIA,NISPORENI,BOLTUN	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	10.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	5:45:46 p.m.	0	8,68	8,68	0	1	1	GURA GALBENEI	OST	AC	Necunoscute
Telenesti	10.07.2024	PT506TL	01	5:47:00 p.m.	0,00	1104,00	1104,00	53	1	54	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.07.2024	PT470HN	01	5:48:00 p.m.	0,00	418,00	418,00	81	1	82	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.07.2024	PT9HN	01	5:48:00 p.m.	0,00	554,00	554,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	5:51:37 p.m.	0,92	0,91	1,83	1682	109	1791	TELESEU,SAMANANCA,POCSESTI,CAMENCEA, PERESECINA,DONICI,ROMANESTI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	10.07.2024	PT589OR	01	5:52:00 p.m.	0,00	911,00	911,00	11	6	17	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.07.2024	PT431VL	04	5:53:00 p.m.	0,00	421,00	421,00	35	1	36	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	5:54:37 p.m.	0	1,50	1,50	0	1	1	GURA GALBENEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	5:54:42 p.m.	0	3,92	3,92	496	32	528	ROMANESTI	OST	AT	Statii electrice
Hincesti	10.07.2024	PT364HN	01	5:56:00 p.m.	0,00	410,00	410,00	38	0	38	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	10.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	5:56:17 p.m.	0	37,67	37,67	1073	60	1133	NISCANI,PITUSCA,CALARASI,VARZARESTII NOI,VARZARESTI,PAULESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	5:57:57 p.m.	0	0,67	0,67	1682	109	1791	POCSESTI,CAMENCEA,DONICI,PERESECINA,ROMANESTI, SAMANANCA,TELESEU	OST	ÎST	Statii electrice
Cantemir	10.07.2024	PT418CN	01	6:00:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	81	8	89	CISLA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	10.07.2024	PT344ST	01	6:00:00 p.m.	0,00	753,00	753,00	68	1	69	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	10.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	6:00:05 p.m.	0	1,70	1,70	496	36	532	RADENI,GREBLESTI,ROMANESTI	OST	ÎST	Statii electrice
Anenii Noi	10.07.2024	PT675AN	03	6:03:00 p.m.	0,00	532,00	532,00	33	2	35	BULBOACA	C	AC	Tensiune joasa
Telenesti	10.07.2024	PT357TL	02	6:06:00 p.m.	0,00	994,00	994,00	41	1	42	SUHULUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.07.2024	PT9HN	02	6:07:00 p.m.	0,00	535,00	535,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	10.07.2024	PT256CL	02	6:09:00 p.m.	0,00	1172,00	1172,00	131	1	132	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	10.07.2024	PT311ST	03	6:11:00 p.m.	0,00	745,00	745,00	55	0	55	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	10.07.2024	PT292TL	03	6:12:00 p.m.	0,00	888,00	888,00	39	2	41	CIULUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PT24TL	02	6:13:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	69	2	71	COROPCENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	10.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	6:18:42 p.m.	0	0,77	0,77	516	18	534	MIHAILOVCA	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	10.07.2024	PT523HN	01	6:19:00 p.m.	0,00	430,00	430,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.07.2024	PT21TL	03	6:19:00 p.m.	0,00	1075,00	1075,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	6:19:10 p.m.	0	1,42	1,42	1061	103	1164	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	6:19:10 p.m.	0	22,80	22,80	0	1	1	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:24:35 p.m.	0	0,52	0,52	1103	67	1170	BULAIESTI,MIRZESTI,JORA DE MIJLOC,JORA DE JOS,MIRZACI	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:25:03 p.m.	0	1,40	1,40	724	55	779	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	6:25:20 p.m.	0	10,12	10,12	1061	103	1164	CHETROSU,MERENI,MERENII NOI,SERPENI,TODIRESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	10.07.2024	PT344ST	02	6:27:00 p.m.	0,00	726,00	726,00	57	0	57	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:27:15 p.m.	0	0,50	0,50	1519	90	1609	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:27:48 p.m.	0	1,52	1,52	1519	90	1609	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	1,00	1,00	724	55	779	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	37,85	37,85	140	11	151	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	664,90	664,90	89	3	92	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	677,23	677,23	0	2	2	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	684,57	684,57	265	11	276	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	689,57	689,57	108	2	110	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:29:26 p.m.	0	694,57	694,57	193	6	199	LOZOVA	T	AT	Soc
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:30:26 p.m.	0	0,50	0,50	1103	67	1170	MIRZESTI,BULAIESTI,MIRZACI,JORA DE JOS,JORA DE MIJLOC	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:30:56 p.m.	0	44,27	44,27	1103	62	1165	BULAIESTI,JORA DE JOS,MIRZESTI,MIRZACI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:30:56 p.m.	0	384,97	384,97	0	5	5	JORA DE JOS	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cantemir	10.07.2024	PT331CN	01	6:31:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	128	5	133	GOTESTI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Orhei	10.07.2024	PT800OR	02	6:32:00 p.m.	0,00	727,00	727,00	118	0	118	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PT874OR	02	6:34:00 p.m.	0,00	725,00	725,00	25	1	26	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	6:37:55 p.m.	0	4,05	4,05	1061	103	1164	CHETROSU,TODIRESTI,MERENII NOI,SERPENI,MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	10.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	6:38:10 p.m.	0	65,85	65,85	1365	84	1449	HOLERCANI,LOPATNA,JORA DE JOS,JORA DE SUS,JORA DE MIJLOC	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	10.07.2024	PT331CN	03	6:39:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	116	2	118	GOTESTI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	10.07.2024	PT325CL	02	6:42:00 p.m.	0,00	1098,00	1098,00	90	0	90	PITUSCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	10.07.2024	PT136CI	02	6:44:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	54	1	55	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.07.2024	PT351HN	04	6:44:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	82	4	86	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.07.2024	PT106CL	01	6:51:00 p.m.	0,00	1011,00	1011,00	77	1	78	HIROVA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.07.2024	PT325CL	01	6:52:00 p.m.	0,00	1088,00	1088,00	12	0	12	PITUSCA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.07.2024	PT95CL	01	6:52:00 p.m.	0,00	1027,00	1027,00	53	4	57	HIROVA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	10.07.2024	PT87ST	02	6:52:00 p.m.	0,00	907,00	907,00	47	5	52	TATARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	10.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	6:52:22 p.m.	0	0,25	0,25	926	53	979	COLIBASI,VADUL LUI ISAC	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	10.07.2024	PT107CL	01	6:53:00 p.m.	0,00	1100,00	1100,00	31	12	43	HIROVA	C	AC	Conductor FAZA

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	10.07.2024	PT35OR	01	6:58:00 p.m.	0,00	702,00	702,00	185	11	196	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PT311ST	02	6:58:00 p.m.	0,00	698,00	698,00	40	3	43	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	10.07.2024	PT106CL	02	6:59:00 p.m.	0,00	1003,00	1003,00	48	2	50	HIROVA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	10.07.2024	PT331CN	02	6:59:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	59	4	63	GOTESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	10.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:05:32 p.m.	0	0,57	0,57	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Cantemir	10.07.2024	PT419CN	02	7:06:29 p.m.	0,00	282,50	282,52	53	0	53	CISLA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:06:48 p.m.	0	0,48	0,48	724	55	779	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:08:31 p.m.	0	0,50	0,50	864	66	930	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:09:06 p.m.	0	8,03	8,03	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:09:06 p.m.	0	231,80	231,80	419	17	436	LOZOVA	T	AT	Soc
Cantemir	10.07.2024	PT226CN	02	7:15:00 p.m.	0,00	464,00	464,00	28	2	30	CIOBALACCIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PT483TL	01	7:16:00 p.m.	0,00	943,00	943,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	10.07.2024	PT217L	02	7:18:00 p.m.	0,00	1016,00	1016,00	55	2	57	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:18:28 p.m.	0	0,83	0,83	1216	117	1333	URSOAIA,CAHUL,SATUC,PELINEI,GAVANOASA,HUTULU,CRIHANA VECHE,ALEXANDRFIELD,LEBEDENCO	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	10.07.2024	PT135CI	03	7:19:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	43	4	47	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.07.2024	PT223CI	02	7:19:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	32	0	32	BATIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.07.2024	PT98HN	01	7:21:00 p.m.	0,00	651,00	651,00	44	35	79	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:22:08 p.m.	0	1,83	1,83	68	3	71	VULCANESTI,GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Hincesti	10.07.2024	PT364HN	02	7:26:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	25	0	25	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:28:20 p.m.	0	1,68	1,68	445	49	494	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Hincesti	10.07.2024	PT470HN	02	7:29:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	30	0	30	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.07.2024	PT202CI	01	7:30:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	60	2	62	BATIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	10.07.2024	PT611OR	02	7:30:00 p.m.	0,00	319,00	319,00	136	3	139	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:30:17 p.m.	0	0,50	0,50	627	68	695	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:30:48 p.m.	0	2,88	2,88	445	49	494	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:30:48 p.m.	0	10,13	10,13	182	19	201	LOZOVA,STEJARENI	T	AT	Soc
Cimislia	10.07.2024	PT265CI	03	7:31:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	53	0	53	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	10.07.2024	PT5CH	01	7:32:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	52	2	54	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	7:32:48 p.m.	0	3,50	3,50	0	1	1	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	10.07.2024	PT287AN	02	7:33:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	29	1	30	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	7:33:13 p.m.	0	1,68	1,68	858	61	919	CRASNASENI,LEUSENI	T	ÎST	Izolator
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	7:33:13 p.m.	0	11,33	11,33	297	17	314	HIRISENI	T	AC	Izolator
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	7:33:13 p.m.	0	165,78	165,78	601	27	628	CIULULCANI	T	AC	Izolator
Telenesti	10.07.2024	PT227L	02	7:34:00 p.m.	0,00	999,00	999,00	46	1	47	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.07.2024	PT328CI	01	7:35:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	14	1	15	MAXIMENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	10.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	7:38:39 p.m.	0	59,02	59,02	1897	100	1997	SENDRENI,SELISTE,NISPORENI,VARZARESTI,CRISTESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	10.07.2024	PT8070	02	7:39:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	45	1	46	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:39:50 p.m.	0	1,10	1,10	445	49	494	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Chisinau	10.07.2024	PT8070	03	7:41:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	47	0	47	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:41:21 p.m.	0	0,50	0,50	627	68	695	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:42:20 p.m.	0	18,27	18,27	627	68	695	STEJARENI	T	AT	Soc
Chisinau	10.07.2024	PT8070	01	7:45:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	96	0	96	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	10.07.2024	PT800OR	01	7:46:00 p.m.	0,00	653,00	653,00	28	0	28	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.07.2024	PT287AN	01	7:48:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	95	0	95	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.07.2024	PT194HN	02	7:48:00 p.m.	0,00	652,00	652,00	19	37	56	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.07.2024	PT9HN	04	7:48:00 p.m.	0,00	434,00	434,00	75	9	84	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2024	PT91OR	02	7:51:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	37	1	38	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	7:52:46 p.m.	0	74,67	74,67	297	17	314	HIRISENI	T	AC	Izolator
Cimislia	10.07.2024	PT238CI	03	7:56:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	13	0	13	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:00:47 p.m.	0	13,63	13,63	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:00:47 p.m.	0	28,83	28,83	182	18	200	STEJARENI,LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:00:47 p.m.	0	60,75	60,75	0	1	1	STEJARENI	T	AT	Soc
Telenesti	10.07.2024	PT54TL	02	8:02:00 p.m.	0,00	742,00	742,00	41	0	41	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PT210TL	04	8:12:00 p.m.	0,00	834,00	834,00	0	2	2	MINDRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	10.07.2024	PT589OR	02	8:13:00 p.m.	0,00	770,00	770,00	1	4	5	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:15:17 p.m.	0	14,33	14,33	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Cimislia	10.07.2024	PT390CI	06	8:18:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	60	1	61	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.07.2024	PT194HN	01	8:28:00 p.m.	0,00	612,00	612,00	29	56	85	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:29:38 p.m.	0	0,28	0,28	627	67	694	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:30:59 p.m.	0	0,50	0,50	627	67	694	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:31:40 p.m.	0	29,87	29,87	627	67	694	STEJARENI,LOZOVA	T	AT	Soc
Calarasi	10.07.2024	PT95CL	02	8:35:00 p.m.	0,00	924,00	924,00	123	2	125	HIROVA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	10.07.2024	PT169NS	01	8:39:00 p.m.	0,00	834,00	834,00	66	5	71	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	10.07.2024	PT306NS	03	8:41:00 p.m.	0,00	843,00	843,00	38	2	40	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	10.07.2024	PT339CN	02	8:46:00 p.m.	0,00	358,00	358,00	71	18	89	GOTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	10.07.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	8:59:20 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	9:01:39 p.m.	0	48,27	48,27	627	68	695	LOZOVA,STEJARENI	T	AT	Soc
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	9:04:20 p.m.	0	0,17	0,17	1116	84	1200	NEGREA,LAPUSNA,RUSCA,ANINI,BALCEANA	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	9:04:40 p.m.	0	1,00	1,00	439	26	465	LEUSENI,CARPINENI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	9:06:10 p.m.	0	84,70	84,70	439	26	465	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	9:07:42 p.m.	0	10,83	10,83	297	17	314	HIRISENI	T	AC	Izolator
Orhei	10.07.2024	PT480OR	02	9:08:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	10.07.2024	PT808HN	03	9:18:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	18	0	18	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.07.2024	PT424NS	04	9:21:00 p.m.	0,00	801,00	801,00	98	2	100	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.07.2024	PT169NS	03	9:26:00 p.m.	0,00	787,00	787,00	17	1	18	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	10.07.2024	PT726OR	02	9:27:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	34	0	34	MIRZESTI	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	10.07.2024	PT424NS	03	9:34:00 p.m.	0,00	788,00	788,00	20	2	22	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	10.07.2024	PT145CS	03	9:37:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	50	0	50	CHIRCAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	10.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:46:31 p.m.	0	3,00	3,00	1324	102	1426	CHIOSELIA,TARANCUTA,BAIMACLIA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cantemir	10.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:46:51 p.m.	0	2,67	2,67	570	45	615	SUHAT,SOFRANOVCA,CISLA,COSTANGALIA,BAIMACLIA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Calarasi	10.07.2024	PT107CL	02	9:48:00 p.m.	0,00	925,00	925,00	50	12	62	HIROVA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	10.07.2024	PT808HN	01	9:48:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	41	0	41	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	9:50:18 p.m.	0	46,45	46,45	627	68	695	LOZOVA,STEJARENI	T	AT	Soc
Cantemir	10.07.2024	PT339CN	01	9:54:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	35	3	38	GOTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	10.07.2024	PT8070	02	10:09:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	45	1	46	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	10.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	10:10:00 p.m.	0	1,17	1,17	297	17	314	HIRISENI	T	ÎST	Izolator
Cantemir	10.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	10:25:02 p.m.	0	1,33	1,33	1893	146	2039	TARANCUTA,SOFRANOVCA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cantemir	10.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	10:25:02 p.m.	0	73,52	73,52	1	1	2	BAIMACLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	10.07.2024	PT202CI	03	10:30:11 p.m.	0,00	84,80	84,82	2	4	6	BATIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	10:31:12 p.m.	0	7,83	7,83	439	20	459	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	10:31:12 p.m.	0	16,00	16,00	0	4	4	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	10:31:12 p.m.	0	56,18	56,18	0	2	2	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:37:43 p.m.	0	4,78	4,78	627	68	695	STEJARENI,LOZOVA	T	AT	Soc
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	10:39:45 p.m.	0	7,45	7,45	439	20	459	LEUSENI,CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:42:32 p.m.	0	0,50	0,50	627	68	695	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:43:44 p.m.	0	0,50	0,50	627	68	695	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:44:34 p.m.	0	16,33	16,33	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:44:34 p.m.	0	403,43	403,43	182	19	201	STEJARENI	T	AT	Soc
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	10:47:42 p.m.	0	39,68	39,68	439	24	463	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:01:02 p.m.	0	0,77	0,77	864	66	930	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:01:54 p.m.	0	4,70	4,70	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	10.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:01:54 p.m.	0	70,97	70,97	419	17	436	LOZOVA	T	AT	Soc
Taraclia	10.07.2024	PT36TR	02	11:18:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	73	0	73	COPCEAC	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	10.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	11:18:36 p.m.	0	0,90	0,90	519	45	564	MERENI,MERENII NOI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	11:27:53 p.m.	0	23,67	23,67	439	20	459	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	11:27:53 p.m.	0	677,12	677,12	0	6	6	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	11:44:33 p.m.	0	0,67	0,67	0	3	3	CIOARA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	10.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	11:44:53 p.m.	0	2,17	2,17	487	38	525	CIOARA,DANCU,LAPUSNA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	10.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	11:49:33 p.m.	0	58,85	58,85	487	38	525	CIOARA,DANCU,LAPUSNA	OST	AC	Necunoscute
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:03:26 a.m.	0	9,43	9,43	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:11:36 a.m.	0	1,27	1,27	0	4	4	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:25:55 a.m.	0	7,63	7,63	864	70	934	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:34:40 a.m.	0	43,97	43,97	0	4	4	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:34:40 a.m.	0	60,03	60,03	445	49	494	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:34:40 a.m.	0	70,57	70,57	149	9	158	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:34:40 a.m.	0	81,33	81,33	132	6	138	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	12:34:40 a.m.	0	84,75	84,75	138	2	140	LOZOVA	T	AT	Soc
Hincesti	11.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	12:48:44 a.m.	0	53,18	53,18	333	28	361	CIOARA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	11.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	12:48:44 a.m.	0	153,22	153,22	154	10	164	LAPUSNA,DANCU	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	11.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	1:42:45 a.m.	0	99,20	99,20	137	13	150	CIOARA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	11.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	1:42:45 a.m.	0	103,87	103,87	196	15	211	CIOARA	OST	AC	Necunoscute
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:44:28 a.m.	0	0,77	0,77	445	49	494	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:50:52 a.m.	0	4,10	4,10	594	58	652	LOZOVA	T	AT	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:58:58 a.m.	0	0,45	0,45	726	64	790	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:01:11 a.m.	0	0,48	0,48	864	66	930	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:01:54 a.m.	0	1,78	1,78	726	64	790	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:01:54 a.m.	0	198,10	198,10	138	2	140	LOZOVA	T	AT	Soc
Orhei	11.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	21	2:20:36 a.m.	0	87,68	87,68	1211	92	1303	PERESECINA,CAPRIANA,DRAGUSENI,ZAMCIOGI,ROMANESTI,COJUSNA, ZAMCOJI,RADENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:21:03 a.m.	0	2,20	2,20	726	64	790	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:23:15 a.m.	0	0,22	0,22	1078	72	1150	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:25:10 a.m.	0	0,52	0,52	1078	72	1150	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:25:55 a.m.	0	166,30	166,30	1078	72	1150	LOZOVA	T	AT	Soc
Hincesti	11.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	3:22:57 a.m.	0	3,67	3,67	291	23	314	CIOARA,LAPUSNA,DANCU	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	11.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:22:57 a.m.	0	1,17	1,17	68	3	71	VULCANESTI,GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	11.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	3:22:57 a.m.	0	92,37	92,37	123	5	128	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	11.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:50:07 a.m.	0	65,20	65,20	425	32	457	GAVANOASA	OST	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cimislia	11.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	3	4:41:27 a.m.	0	0,52	0,52	167	9	176	CIMISLIA,BOGDANOVCA,BOGDANOVCA NOUA,BOGDANOVCA VECHE,MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	11.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:54:09 a.m.	0	1,17	1,17	68	3	71	VULCANESTI,GAVANOASA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:19:01 a.m.	0	0,42	0,42	269	26	295	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Anenii Noi	11.07.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	5:21:09 a.m.	0	0,50	0,50	816	601	1417	BULBOACA	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Anenii Noi	11.07.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	5:21:59 a.m.	0	2,83	2,83	0	574	574	BULBOACA	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:27:48 a.m.	0	0,35	0,35	269	26	295	LOZOVA	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:33:55 a.m.	0	0,42	0,42	269	31	300	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Soc
Telenesti	11.07.2024	PT10TL	01	5:45:00 a.m.	0,00	177,00	177,00	36	1	37	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:45:11 a.m.	0	1,48	1,48	269	31	300	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PT307ST	01	5:50:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	59	1	60	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	11.07.2024	PT337TL	01	5:52:00 a.m.	0,00	626,00	626,00	59	2	61	CODRU	C	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:53:15 a.m.	0	0,55	0,55	269	31	300	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Soc
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	5:58:06 a.m.	0	0,40	0,40	269	31	300	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Soc
Calarasi	11.07.2024	PT27CL	01	6:11:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	38	0	38	ONISCANI	C	AC	Necunoscute
Cantemir	11.07.2024	PT226CN	02	6:28:00 a.m.	0,00	639,00	639,00	28	2	30	CIOBALACCIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:43:17 a.m.	0	0,35	0,35	269	31	300	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	11.07.2024	PT528HN	01	7:21:00 a.m.	0,00	382,00	382,00	51	0	51	BUTENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	11.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:29:30 a.m.	0	0,52	0,52	41	188	229	VATRA,COJUSNA,STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	11.07.2024	PT392CL	03	7:51:00 a.m.	0,00	331,00	331,00	34	0	34	BAHMUT	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	11.07.2024	PT141CL	02	7:58:00 a.m.	0,00	339,00	339,00	22	2	24	HOGINESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	11.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	7:58:52 a.m.	0	0,17	0,17	305	393	698	BATIR,GURA GALBENEI,LIPOVENI,SCHINOSICA,MUNTENI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	11.07.2024	PT21TL	04	8:00:00 a.m.	0,00	254,00	254,00	0	1	1	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	11.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	8:00:12 a.m.	0	0,33	0,33	305	393	698	BATIR,SCHINOSICA,MUNTENI,LIPOVENI,GURA GALBENEI	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	11.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	8:00:42 a.m.	0	19,00	19,00	305	393	698	MUNTENI,SCHINOSICA,LIPOVENI,BATIR,GURA GALBENEI	OST	AC	Necunoscute
Anenii Noi	11.07.2024	PT675AN	03	8:12:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	33	2	35	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.07.2024	PT243OR	07	8:17:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	64	3	67	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	11.07.2024	PT213TL	01	8:30:00 a.m.	0,00	437,00	437,00	63	0	63	HIRISENI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	11.07.2024	PT127TL	01	8:40:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	49	0	49	INESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	11.07.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	8:46:34 a.m.	0	86,27	86,27	418	1193	1611	DUBASARII VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	11.07.2024	PT506TL	02	8:49:00 a.m.	0,00	203,00	203,00	38	0	38	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.07.2024	PT218TL	03	8:58:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	51	0	51	HIRISENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	11.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	9:05:23 a.m.	0	1,00	1,00	0	459	459	CARPINENI,LEUSENI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	11.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	9:07:13 a.m.	0	1,83	1,83	0	459	459	LEUSENI,CARPINENI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	11.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	9:19:23 a.m.	0,18	2,50	2,68	0	606	606	ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	11.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	9:19:23 a.m.	3	0,18	3,18	91	542	633	ORHEI,SELISTE,PELIVAN,MITOC	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	11.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	9:27:41 a.m.	0	15,37	15,37	0	7	7	MINDRESTI	T	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	11.07.2024	PT213TL	02	9:29:00 a.m.	0,00	378,00	378,00	76	2	78	HIRISENI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Nisporeni	11.07.2024	PT239NS	02	9:33:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	17	2	19	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	11.07.2024	PT239NS	01	9:37:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	94	4	98	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	11.07.2024	PT70VL	03	9:43:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	29	1	30	GAVANOASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.07.2024	PT98OR	01	9:46:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	111	4	115	VISCAUTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	11.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	9:49:45 a.m.	0	35,25	35,25	0	48	48	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	11.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	9:49:45 a.m.	0	35,90	35,90	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	11.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	9:49:45 a.m.	0	40,25	40,25	19	1349	1368	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	11.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	9:49:45 a.m.	0	50,25	50,25	97	16	113	CHISINAU	T	AT	Escavari
Telenesti	11.07.2024	PT213TL	03	9:58:00 a.m.	0,00	349,00	349,00	92	1	93	HIRISENI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	11.07.2024	PT213TL	04	10:10:54 a.m.	0,00	336,10	336,10	5	0	5	HIRISENI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Cahul	11.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	10:18:05 a.m.	0	1,38	1,38	62	468	530	CAHUL	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	11.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	10:18:05 a.m.	0	4,83	4,83	103	123	226	GAVANOASA,ALEXANDRFIELD	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Causeni	11.07.2024	PT198CS	01	10:19:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	41	2	43	TANATARI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	11.07.2024	PT657OR	01	10:21:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	36	3	39	JORA DE MIJLOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	11.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	10:21:25 a.m.	0	1,50	1,50	72	388	460	GAVANOASA,VULCANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Causeni	11.07.2024	PT325CS	03	10:35:00 a.m.	0,00	256,00	256,00	63	2	65	SALCUTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	11.07.2024	PT218TR	02	10:36:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	55	3	58	MUSAITU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	10:43:05 a.m.	0	1,00	1,00	0	459	459	LEUSENI,CARPINENI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	11.07.2024	PT91OR	01	11:02:00 a.m.	0,00	451,00	451,00	55	0	55	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.07.2024	PT526TL	01	11:06:00 a.m.	0,00	380,00	380,00	72	2	74	HIRISENI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	11.07.2024	PT45	03	11:12:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	89	16	105	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Criuleni	11.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:36:35 a.m.	0	50,87	50,87	44	983	1027	COSERNITA,ONITCANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	11.07.2024	PT577	18	11:40:00 a.m.	0,00	410,00	410,00	111	20	131	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	11.07.2024	PT1090	25	11:52:46 a.m.	0,00	7,20	7,23	72	7	79	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cimislia	11.07.2024	PT108CI	02	12:11:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	59	5	64	MUNTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	11.07.2024	PT76CM	02	12:36:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	11.07.2024	PT106CS	26	12:43:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	50	38	88	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.07.2024	PT350OR	01	12:47:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	177	3	180	TREBUJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	11.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	12:56:17 p.m.	0	1,00	1,00	3	856	859	MUNTENI,BATIR,LIPOVENI,GURA GALBENEI,SCHINOSICA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	11.07.2024	PT54SV	02	1:17:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	71	2	73	STEFAN-VODA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	11.07.2024	PT218TL	02	1:26:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	14	0	14	HIRISENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.07.2024	PT310ST	03	1:28:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	52	3	55	LOZOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	11.07.2024	PT650OR	01	1:29:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	39	6	45	JORA DE MIJLOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:50:14 p.m.	0	0,70	0,70	0	229	229	COJUSNA,STRASENI,VATRA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	11.07.2024	PT153CD	01	2:16:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	60	0	60	CORTEN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	11.07.2024	PT76CM	02	2:18:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	11.07.2024	PT470HN	02	2:21:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	81	1	82	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	11.07.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	2:21:22 p.m.	0	132,82	132,82	63	337	400	HARAGIS,VISNIOVCA,SAMALIA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cantemir	11.07.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	2:21:22 p.m.	18	228,63	246,63	0	83	83	SAMALIA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	11.07.2024	PT248OR	02	2:47:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	18	1	19	ANDREEVCA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	11.07.2024	PT574ST	02	2:54:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16/INTL5-ITC009OR	2:59:40 p.m.	0	117,03	117,03	212	227	439	PERESECINA,TELESEU,CAMENCEA,SAMANANCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	11.07.2024	PT76CM	01	3:37:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	55	4	59	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	3:40:18 p.m.	0	101,80	101,80	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	3:40:18 p.m.	0	110,70	110,70	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	3:40:18 p.m.	0	122,13	122,13	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	3:40:18 p.m.	0	146,47	146,47	193	10	203	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	3:40:18 p.m.	0	769,70	769,70	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT1246	32	3:52:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	98	9	107	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Criuleni	11.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:50:50 p.m.	0	0,08	0,08	113	348	461	PASCANI,MICLESTI,MAGDACESTI,PORUMBENI,DRASLICENI, PELIVAN,CRICOVA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	11.07.2024	PT791CR	01	5:01:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	54	2	56	PORUMBENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	11.07.2024	PT362OR	01	5:01:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	125	2	127	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.07.2024	PT793CR	02	5:19:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	103	5	108	PORUMBENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	11.07.2024	PT310ST	03	5:20:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	52	3	55	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	11.07.2024	PT206OR	02	5:24:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	35	0	35	BIESTI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	11.07.2024	PT218TR	02	5:26:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	55	3	58	MUSAITU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	5:41:54 p.m.	0	0,53	0,53	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT8002	02	5:52:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	55	0	55	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	11.07.2024	PT1246	25	5:53:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	29	18	47	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67/IFS-PT12-IF03-01	5:58:00 p.m.	0	277,00	277,00	328	23	351	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Calarasi	11.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/SECS-PT216CL-T001-01	6:00:00 p.m.	0	229,00	229,00	0	195	195	PIRJOLTENI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	11.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	23	6:01:16 p.m.	0	0,18	0,18	0	2	2	CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	23	6:01:28 p.m.	0	0,53	0,53	0	2	2	CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.07.2024	PT1246	27	6:02:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	209	20	229	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	33	6:05:56 p.m.	0	0,83	0,83	193	82	275	BIC,CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Linie in cablu
Anenii Noi	11.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	6:12:43 p.m.	0	1,33	1,33	130	13	143	BOTNARESTI,SALCIA	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	11.07.2024	PT223NS	01	6:14:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	85	2	87	MARINICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	11.07.2024	PT552IL	02	6:15:00 p.m.	0,00	941,00	941,00	127	8	135	HANSCA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	11.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	6:59:41 p.m.	0	1,25	1,25	113	348	461	PELIVAN,PASCANI,CRICOVA,DRASLICENI,MAGDACESTI, PORUMBENI,MICLESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40	7:07:12 p.m.	0	0,18	0,18	1552	511	2063	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.07.2024	PT697	25	7:18:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	70	11	81	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PD81	7	7:22:41 p.m.	0	0,68	0,68	726	92	818	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Anenii Noi	11.07.2024	PT368AN	02	7:24:39 p.m.	0,00	8,40	8,35	3	8	11	MERENI	C	AC	Pilon JT
Chisinau	11.07.2024	PT697	06	7:26:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	106	4	110	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT567	13	7:29:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	83	5	88	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT697	24	7:30:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	158	21	179	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT697	17	7:31:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	168	12	180	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT1037	02	7:44:00 p.m.	0,00	788,00	788,00	28	0	28	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40	7:53:55 p.m.	0	0,03	0,03	445	990	1435	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	7:54:10 p.m.	0	1,12	1,12	830	128	958	CHISINAU,TRUSENI	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40	7:55:45 p.m.	0	0,03	0,03	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40	7:56:32 p.m.	0	0,02	0,02	798	102	900	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40	7:58:14 p.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40	7:59:59 p.m.	0	0,02	0,02	1552	511	2063	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	8:03:42 p.m.	0	0,27	0,27	830	128	958	CHISINAU,TRUSENI	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	8:05:21 p.m.	0	36,35	36,35	1	3	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	8:05:21 p.m.	0	58,65	58,65	427	75	502	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	8:05:21 p.m.	0	73,65	73,65	37	9	46	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	8:05:21 p.m.	0	83,65	83,65	0	4	4	TRUSENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	52	8:05:21 p.m.	0	95,65	95,65	365	37	402	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PD81	7	8:05:21 p.m.	0	38,65	38,65	616	70	686	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PD81	7	8:05:21 p.m.	0	77,92	77,92	110	22	132	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	11.07.2024	PDC131 FLORENI 35/10	18	8:47:21 p.m.	0	0,25	0,25	254	341	595	DOBROGEA,FLORENI,CHISINAU,SINGERA,DELACAU,DOBRUJA	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	11.07.2024	PD91	14	8:47:36 p.m.	0	1,37	1,37	253	127	380	SINGERA,FLORENI,CHISINAU,DELACAU	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	11.07.2024	PD91	12	8:47:40 p.m.	0	0,33	0,33	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	11.07.2024	PT57	01	9:04:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	60	1	61	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Telenesti	11.07.2024	PT429TL	01	9:11:00 p.m.	0,00	883,00	883,00	56	2	58	SCORTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.07.2024	PT57	08	9:17:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	61	4	65	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PT567	02	9:32:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	118	3	121	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.07.2024	PD81	7	9:43:00 p.m.	0	18,00	18,00	328	41	369	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	11.07.2024	PT682OR	01	9:54:00 p.m.	0,00	566,00	566,00	59	2	61	FEDOREUCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67/IFS-PT12-IF03-01	10:26:00 p.m.	0	9,00	9,00	0	15	15	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Taraclia	11.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	10:32:48 p.m.	0	42,68	42,68	169	22	191	CONGAZ,BORCEAG	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	11.07.2024	PT12	04	11:22:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	139	8	147	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	12.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:23:31 a.m.	0	0,17	0,17	606	61	667	GALESTI,BUCOVAT,RASSVET,VORNICENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	12.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-01	2:15:00 a.m.	0	5,00	5,00			1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-01	2:15:00 a.m.	0	9,00	9,00			1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-01	2:15:00 a.m.	0	455,00	455,00			1	GHIDIGHICI	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PT7839	02	2:42:54 a.m.	0,00	0,10	0,10	0	1	1	VATRA	C	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:13:14 a.m.	0	0,15	0,15	4044	512	4556	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:13:40 a.m.	0	0,12	0,12	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:13:57 a.m.	0	0,27	0,27	2318	305	2623	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:14:46 a.m.	0	0,10	0,10	4801	581	5382	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:15:03 a.m.	0	0,15	0,15	65	1	66	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:15:56 a.m.	0	11,07	11,07	709	52	761	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	6:15:56 a.m.	0	41,07	41,07	200	40	240	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	12.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	10	6:58:47 a.m.	0	0,17	0,17	1886	318	2204	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	12.07.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3	7:27:58 a.m.	0	46,85	46,85	1540	98	1638	SECARENII NOI,PERENI,PASCANI,SECARENI,CORNESTI, LAPUSNA,BOBEICA,DRAGUSENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	12.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-01	8:11:00 a.m.	0	93,00	93,00			1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Hincesti	12.07.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SEC5-PT214HN-T01-01	8:13:00 a.m.	0	317,00	317,00	50	1	51	PASCANI	C	AC	Incendiu
Chisinau	12.07.2024	PT706	15	9:07:00 a.m.	0,00	322,00	322,00	44	1	45	CHISINAU	C	AT	EXCAVARI
Cantemir	12.07.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	13/SEC5-PT342CN-T001-01	9:25:00 a.m.	0	41,00	41,00	103	10	113	GOTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	12.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:32:03 a.m.	0	35,98	35,98	823	122	945	DRASLICENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	12.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:32:03 a.m.	0	143,95	143,95	0	3	3	PASCANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	12.07.2024	PT67CM	03	9:42:00 a.m.	0,00	53,00	53,00	36	10	46	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	12.07.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SEC15-SX940HN	10:13:00 a.m.	0	1,00	1,00	369	26	395	PERENI	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.07.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3	10:13:21 a.m.	0	1,50	1,50	1490	97	1587	DRAGUSENI,BOBEICA,SECARENI,PERENI,PASCANI,SECARENII NOI,LAPUSNA,CORNESTI	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	12.07.2024	PTS23CS	01	10:27:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	35	0	35	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	12.07.2024	PT169CR	02	11:01:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	86	4	90	CRIULENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	12.07.2024	PT463OR	08	11:31:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	60	35	95	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.07.2024	PT463OR	08	11:42:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	60	35	95	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.07.2024	PT689OR	01	11:49:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	39	0	39	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	12.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	11:55:08 a.m.	0	0,55	0,55	823	122	945	CRICOVA	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Straseni	12.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	12:54:05 p.m.	0	1,67	1,67	177	52	229	VATRA	T	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	12.07.2024	PT223NS	01	1:17:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	85	2	87	MARINICI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Causeni	12.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	1:35:19 p.m.	0	1,88	1,88	1460	50	1510	SALCUTA	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	12.07.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23/SEC5-PT44CH-T001-01	2:32:00 p.m.	0	37,00	37,00	96	7	103	MANTA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	12.07.2024	PT67TL	01	2:53:00 p.m.	0,00	413,00	413,00	52	2	54	CAZANESTI	C	AC	Izolator JT
Taraclia	12.07.2024	PT254TR	02	3:01:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	14	9	23	BORCEAG	C	AC	Bransament
Telenesti	12.07.2024	PT219TL	01	4:07:00 p.m.	0,00	454,00	454,00	28	1	29	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	12.07.2024	PTS07VL	03	4:18:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	36	0	36	COLIBASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	12.07.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	4:21:47 p.m.	0	2,67	2,67	259	26	285	LEBEDENCO,BALABANI,BALABANU	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	4:36:32 p.m.	0	0,13	0,13	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PT40TL	01	4:42:00 p.m.	0,00	371,00	371,00	52	3	55	CODRU NOU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	12.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	40/SEC5-PT17-T02-01	4:45:00 p.m.	0	3,00	3,00	24	6	30	CHISINAU	C	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Taraclia	12.07.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	4:56:48 p.m.	0	1,50	1,50	259	26	285	BALABANI,BALABANU,LEBEDENCO	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	12.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	33/SEC5-PT567-T02-01	5:14:00 p.m.	0	3,00	3,00	208	18	226	CHISINAU	C	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	12.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	26/SEC5-PT741-T01-01	5:19:00 p.m.	0	2,00	2,00	450	43	493	CHISINAU	C	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Vulcanesti	12.07.2024	PT248VL	03	5:26:00 p.m.	0,00	473,00	473,00	44	6	50	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	12.07.2024	PT591CM	03	5:31:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	56	7	63	SVETLII	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	12.07.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	5:33:19 p.m.	0	0,17	0,17	1225	211	1436	CIMISLIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	12.07.2024	PT215LV	03	5:41:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	34	0	34	CNEAZEVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.07.2024	PT201OR	03	5:42:00 p.m.	0,00	1156,00	1156,00	29	1	30	CIHORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	12.07.2024	PT215LV	01	5:42:48 p.m.	0,00	257,20	257,20	36	4	40	CNEAZEVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	12.07.2024	PT215LV	04	5:42:56 p.m.	0,00	257,10	257,07	17	0	17	CNEAZEVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	12.07.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	6:13:49 p.m.	0	26,87	26,87	970	92	1062	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.07.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	6:13:49 p.m.	0	77,70	77,70	134	38	172	CRIHANA VECHE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	12.07.2024	PT30ST	03	6:18:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	70	0	70	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	12.07.2024	PT617OR	03	6:23:00 p.m.	0,00	1265,00	1265,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	12.07.2024	PT113TL	01	6:35:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	34	0	34	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	6:37:43 p.m.	0	26,55	26,55	1187	67	1254	CIULUCANI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	12.07.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	6:40:11 p.m.	0	0,50	0,50	487	201	688	CAHUL	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.07.2024	PT201IL	02	6:41:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	73	0	73	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.07.2024	PT66OR	02	6:43:00 p.m.	0,00	431,00	431,00	11	1	12	PCICESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	12.07.2024	PT502CD	01	6:46:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	61	3	64	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	12.07.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	6:51:00 p.m.	0	3,00	3,00	2175	191	2366	COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4/SEC15-SX218TL	7:04:00 p.m.	0	491,00	491,00	130	3	133	HIRISENI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	12.07.2024	PT1514	04	7:28:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	112	6	118	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	12.07.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	7:43:21 p.m.	0	1,50	1,50	134	38	172	CAHUL	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.07.2024	PT198OR	02	7:50:00 p.m.	0,00	1028,00	1028,00	70	0	70	CIHORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	12.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	7:51:17 p.m.	0	37,17	37,17	520	45	565	MERENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	12.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	7:59:01 p.m.	0	61,68	61,68	1078	67	1145	VADUL-LECA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	12.07.2024	PT134CS	01	8:18:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	140	2	142	PLOP-STIUBEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	12.07.2024	PT196CM	02	8:24:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	12.07.2024	PTS08IL	01	8:26:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	166	0	166	COSTESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	12.07.2024	PTS87OR	02	8:28:00 p.m.	0,00	1028,00	1028,00	125	2	127	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	8:29:11 p.m.	0	0,35	0,35	1272	67	1339	PIRJOLTENI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	8:29:32 p.m.	0	0,30	0,30	1272	67	1339	LOZOVA	T	ÎST	Persoane neautorizate
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	8:29:51 p.m.	0	49,50	49,50	226	19	245	DOLNA	T	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	8:29:51 p.m.	0	69,77	69,77	1046	44	1090	CIORESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	8:29:51 p.m.	0	138,52	138,52	0	4	4	PIRJOLTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	12.07.2024	PTS08IL	03	8:30:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	159	2	161	COSTESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	12.07.2024	PT612AN	02	8:36:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	88	2	90	MERENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:37 p.m.	0	4,08	4,08	0	13	13	MINDRESTI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4/SEC15-SX218TL	8:37:58 p.m.	0	1,53	1,53	1057	64	1121	CODRU	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:38:29 p.m.	0	1,13	1,13	206	25	231	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:38:34 p.m.	0	1,18	1,18	426	21	447	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:38:39 p.m.	0	1,18	1,18	987	54	1041	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:38:46 p.m.	0	0,25	0,25	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:41:53 p.m.	0	0,80	0,80	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:42:45 p.m.	0	1,87	1,87	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	12.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:44:42 p.m.	0	3,48	3,48	0	13	13	MINDRESTI	T	AC	Necunoscute
Taraclia	12.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:04:42 p.m.	0	1,43	1,43	978	91	1069	CEASLI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ialoveni	12.07.2024	PTS08IL	02	9:16:06 p.m.	0,00	172,90	172,90	11	2	13	COSTESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	9:19:44 p.m.	0	0,55	0,55	226	19	245	CIORESTI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	9:20:18 p.m.	0	19,32	19,32	226	19	245	CIORESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	12.07.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	9:36:53 p.m.	0	6,20	6,20	1269	68	1337	COSTESTI	OST	AT	Statii electrice
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	9:39:38 p.m.	0	25,92	25,92	226	19	245	VULCANESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	9:39:38 p.m.	0	68,73	68,73	1046	44	1090	CIORESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	12.07.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	9:56:11 p.m.	0	2,23	2,23	1269	68	1337	GAURENI	OST	ÎST	Statii electrice
Taraclia	12.07.2024	PDC246 CORTEN 110/10	3	10:43:54 p.m.	0	0,17	0,17	1582	107	1689	CORTEN	OST	ÎST	Incendiu
Taraclia	12.07.2024	PDC246 CORTEN 110/10	3	10:44:14 p.m.	0	46,68	46,68	1425	102	1527	CAZACLIA	OST	AT	Incendiu
Taraclia	12.07.2024	PDC246 CORTEN 110/10	3	10:44:14 p.m.	0	86,77	86,77	157	5	162	CAZACLIA	OST	AT	Incendiu
Nisporeni	12.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	10:47:58 p.m.	0	0,40	0,40	226	19	245	CIORESTI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Taraclia	12.07.2024	PDC246 CORTEN 110/10	3/SEC5-PT314CD-T01-01	11:30:00 p.m.	0	41,00	41,00	157	5	162	CAZACLIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:12:06 a.m.	0	0,17	0,17	3395	186	3581	VARZARESTI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:12:26 a.m.	0	0,17	0,17	1897	100	1997	VARZARESTI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	12:12:36 a.m.	0	2,00	2,00	221	29	250	SUSLENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	12:12:36 a.m.	3	21,17	24,17	42	11	53	ORHEI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	12:12:36 a.m.	3	38,35	41,35	460	27	487	BOLOHAN	OST	AC	Necunoscute
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:12:56 a.m.	0	1,00	1,00	1609	93	1702	NISPORENI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:12:56 a.m.	0	42,02	42,02	318	21	339	NISPORENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:12:56 a.m.	0	47,53	47,53	691	49	740	SENDRENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	12:36:56 a.m.	0	0,33	0,33	221	29	250	HIUDENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	12:36:56 a.m.	3	14,02	17,02	42	11	53	ORHEI	OST	AC	Necunoscute
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:55:15 a.m.	0	5,22	5,22	75	5	80	NISPORENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	13.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	12:55:15 a.m.	0	237,00	237,00	243	16	259	NISPORENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5/IF5-PT191OR-IF359-01	1:05:00 a.m.	3	99,00	102,00	502	36	538	BOLOCANI	C	AC	Linie in cablu
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	2:44:39 a.m.	0	0,50	0,50	221	29	250	SLOBOZIA-HODOROGEA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	2:44:39 a.m.	0	1,33	1,33	0	1	1	ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	3:35:20 a.m.	3	334,43	337,43	502	37	539	BOLOCANI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	3:35:20 a.m.	0	2,17	2,17	221	29	250	SLOBOZIA-HODOROGEA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	3:39:00 a.m.	3	14,83	17,83	221	29	250	BEREZLOGI	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	13.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SEC5-PT8015-B001-01	3:40:00 a.m.	0	31,00	31,00	1069	69	1138	DURLESTI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Causeni	13.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:11:19 a.m.	0	1,72	1,72	1460	50	1510	SALCUTA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	13.07.2024	PDC235 JBI 110/10	19	8:13:55 a.m.	0	0,17	0,17	564	60	624	BUGEAC	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	13.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	9:15:54 a.m.	0	0,52	0,52	1434	118	1552	INESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	13.07.2024	PT381CR	01	10:54:00 a.m.	0,00	368,00	368,00	204	8	212	VADULENI	C	AC	Linie in cablu JT
Telenesti	13.07.2024	PT460TL	08	11:01:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	0	11	11	INESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22/SEC15-S7841	11:21:00 a.m.	0	8691,00	8691,00	0	1	1	VATRA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	11:21:57 a.m.	0	1,22	1,22	52	23	75	VATRA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	11:23:11 a.m.	0	31,73	31,73	52	17	69	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	11:23:11 a.m.	0	58,42	58,42	0	6	6	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	13.07.2024	PT219AN	08	11:24:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	118	4	122	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.07.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	11:38:58 a.m.	0	0,50	0,50	1650	85	1735	PIATRA ALBA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	11:56:16 a.m.	0	17,58	17,58	52	16	68	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	11:56:16 a.m.	0	73,73	73,73	0	1	1	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	13.07.2024	PT592CR	03	12:08:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	21	0	21	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.07.2024	PT51G	08	12:14:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	258	23	281	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	12:20:53 p.m.	0	0,72	0,72	0	11	11	VATRA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	13.07.2024	PT349CH	04	12:28:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	41	1	42	BUCURIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	12:28:55 p.m.	0	1,03	1,03	0	17	17	GHIDIGHICI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	12:31:14 p.m.	0	9,97	9,97	0	11	11	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	12:31:14 p.m.	0	38,00	38,00	0	6	6	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.07.2024	PT115TL	01	12:43:00 p.m.	0,00	4,00	4,00	42	4	46	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	1:08:27 p.m.	0	0,78	0,78	52	16	68	TRUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	13.07.2024	PT507VL	03	1:31:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	36	0	36	COLIBASI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	13.07.2024	PT507VL	02	1:52:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	21	2	23	COLIBASI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	13.07.2024	PT9540	03	2:29:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	188	2	190	CIORESCU	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	13.07.2024	PT14CD	01	2:31:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.07.2024	PT8096	02	3:14:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	58	0	58	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	13.07.2024	PT337CD	01	3:55:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	59	2	61	TOMAI	C	AC	Bransament
Ialoveni	13.07.2024	PT499IL	03	4:00:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	3	1	4	TIPALA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	13.07.2024	PT9402	04	4:20:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	19	3	22	CRICOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	13.07.2024	PT499IL	02	4:23:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	83	1	84	TIPALA	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	13.07.2024	PT64TR	01	4:36:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	106	11	117	TARACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	13.07.2024	PT9402	03	4:40:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	18	0	18	CRICOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni Urban	13.07.2024	PT291IU	01	4:41:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	75	11	86	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.07.2024	PT218AN	04	5:14:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	81	2	83	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	8	5:31:01 p.m.	0	68,08	68,08	1670	77	1747	RUSESTII NOI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	13.07.2024	PT91CM	03	5:36:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	149	2	151	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	13.07.2024	PT483TL	03	5:39:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	67	0	67	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.07.2024	PT367AN	01	5:48:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	160	1	161	SPEIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	13.07.2024	PT169AN	03	5:52:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	30	1	31	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.07.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	5:57:55 p.m.	0	55,35	55,35	835	60	895	SPEIA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	13.07.2024	PT481AN	04	5:58:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	28	0	28	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	13.07.2024	PT612CM	03	6:04:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	45	1	46	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	13.07.2024	PT612CM	01	6:05:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	51	0	51	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	13.07.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	6:26:00 p.m.	0	0,17	0,17	349	27	376	HANASENII NOI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	13.07.2024	PT338CS	01	6:34:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	68	0	68	SALCUTA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	13.07.2024	PT224NS	02	7:13:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	60	0	60	CALIMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	8/SECS-PT146IL-T001-01	7:20:00 p.m.	0	300,00	300,00	254	13	267	BARDAR	C	AC	Transformator de putere
Causeni	13.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	7:20:07 p.m.	0	2,17	2,17	3054	443	3497	CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	13.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	13	7:34:27 p.m.	0	43,55	43,55	1648	163	1811	JORA DE SUS	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	13.07.2024	PT145CH	01	8:30:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	57	2	59	LEBEDENCO	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	13.07.2024	PT299ST	02	9:03:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	47	0	47	ROSCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	13.07.2024	PT128IL	03	9:05:00 p.m.	0,00	301,00	301,00	57	5	62	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	14.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	2:14:14 a.m.	0	2,02	2,02	396	34	430	BRINZENII NOI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	14.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	6:44:19 a.m.	0	1,67	1,67	396	34	430	BRINZENII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	14.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	7:55:51 a.m.	0	1,83	1,83	396	34	430	BRINZENII NOI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	14.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	9:51:33 a.m.	0	3,17	3,17	396	34	430	BRINZENII VECHI	OST	AT	Soc
Nisporeni	14.07.2024	PT212NS	04	9:52:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	37	1	38	ZBEROAIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	14.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	10:01:43 a.m.	0	157,88	157,88	396	34	430	BRINZENII VECHI	OST	AT	Soc
Causeni	14.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	10:13:10 a.m.	0	1,47	1,47	1460	50	1510	SALCUTA	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	14.07.2024	PT399ST	07	11:35:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	37	2	39	ROMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	14.07.2024	PT347ST	10	12:00:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	77	0	77	GALESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	14.07.2024	PT154AN	03	12:08:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	75	3	78	SERPENI	C	AC	Bransament
Chisinau	14.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	3:01:58 p.m.	0	27,93	27,93	2872	305	3177	CODRU	T	AC	Descarcator
Chisinau	14.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	3:01:58 p.m.	0	48,82	48,82	92	3	95	CODRU	T	AC	Descarcator
Ceadir-Lunga	14.07.2024	PT215CD	04	3:34:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	82	1	83	CEADIR-LUNGA	C	AC	Bransament
Straseni	14.07.2024	PT344ST	02	3:39:00 p.m.	0,00	496,00	496,00	57	0	57	LOZOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	14.07.2024	PT91CM	03	3:43:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	149	2	151	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	14.07.2024	PT112CH	02	3:45:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	84	3	87	COTIHANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	3:49:14 p.m.	0	1,55	1,55	2872	305	3177	CODRU	T	ÎST	Descarcator
Straseni	14.07.2024	PT399ST	07	4:33:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	37	2	39	ROMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.07.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	4:58:11 p.m.	0	0,17	0,17	1225	211	1436	CIMISLIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	14.07.2024	PT152OR	03	5:00:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	37	3	40	CUCIRUZENII DE SUS	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	14.07.2024	PT91CM	03	5:18:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	149	2	151	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	14.07.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	22/SEC5-PT91CM-T001-01	5:35:00 p.m.	0	70,00	70,00	328	4	332	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	14.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	6:09:08 p.m.	0	0,58	0,58	1460	50	1510	TOCUZ	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	14.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:40:02 p.m.	0	1,07	1,07	837	58	895	PLOP,COSCALIA	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:19:54 p.m.	0	0,35	0,35	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:20:36 p.m.	0	0,10	0,10	206	25	231	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:20:59 p.m.	0	0,08	0,08	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:21:18 p.m.	0	0,10	0,10	1187	67	1254	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:21:41 p.m.	0	0,15	0,15	987	54	1041	MIHALASA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:22:07 p.m.	0	0,37	0,37	426	21	447	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Comrat	14.07.2024	PT91CM	03	7:44:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	149	2	151	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	14.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	8:00:34 p.m.	0	1,67	1,67	3020	170	3190	PIRJOLTENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	14.07.2024	PT273	17	8:35:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	75	27	102	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:06 p.m.	0	0,40	0,40	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:31 p.m.	0	0,02	0,02	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:32 p.m.	0	0,03	0,03	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:34 p.m.	0	0,02	0,02	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:35 p.m.	0	0,02	0,02	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:37:53 p.m.	0	0,25	0,25	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:38:24 p.m.	0	0,23	0,23	1187	67	1254	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:39:04 p.m.	0	0,23	0,23	206	25	231	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:39:30 p.m.	0	0,28	0,28	426	21	447	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	8:40:08 p.m.	0	0,38	0,38	987	54	1041	CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:43:32 p.m.	0	0,90	0,90	987	54	1041	CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:43:39 p.m.	0	1,12	1,12	426	21	447	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:43:44 p.m.	0	1,15	1,15	206	25	231	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:43:54 p.m.	0	1,12	1,12	1187	67	1254	CODRU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:44:00 p.m.	0	1,17	1,17	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:44:07 p.m.	0	0,10	0,10	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	14.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	9:42:35 p.m.	0	0,45	0,45	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	15.07.2024	PT1732	02	6:48:00 a.m.	0,00	732,00	732,00	86	13	99	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Chisinau	15.07.2024	PT713	29	6:54:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	142	12	154	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:19:27 a.m.	0	1,57	1,57	1476	53	1529	UCRAINCA,SALCUTA,TOCUZ,ZVIOZDOCICA	T	ÎST	Necunoscute
Comrat	15.07.2024	PDC235 JBI 110/10	19	8:14:27 a.m.	0	0,17	0,17	58	22	80	COMRAT	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	8:26:51 a.m.	0	3,65	3,65	1476	53	1529	ZVIOZDOCICA	T	AC	Necunoscute
Anenii Noi	15.07.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:46:18 a.m.	0	32,67	32,67	1025	81	1106	PUHACENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	15.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	8:46:38 a.m.	0	0,50	0,50	1434	118	1552	ZAICANII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	15.07.2024	PT102CH	06	9:30:00 a.m.	0,00	28,00	28,00	156	39	195	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	15.07.2024	PT149CL	01	9:56:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	33	1	34	PALANCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.07.2024	PT463OR	12	10:49:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	42	15	57	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	10:53:12 a.m.	0	0,10	0,10	115	20	135	ONITCANI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	10:53:39 a.m.	0	0,10	0,10	0	3	3	COSERNITA	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	10:54:09 a.m.	0	0,12	0,12	1927	136	2063	HRUSOVA	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	10:55:32 a.m.	0	3,58	3,58	1026	124	1150	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	10:59:39 a.m.	0	39,12	39,12	435	20	455	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	10:59:39 a.m.	0	61,35	61,35	520	64	584	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	10:59:39 a.m.	0	83,25	83,25	71	40	111	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Orhei	15.07.2024	PT463OR	08	11:04:00 a.m.	0,00	6,00	6,00	60	35	95	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	15.07.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	13	11:24:31 a.m.	0	0,17	0,17	1236	83	1319	GOTESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	15.07.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	11:32:05 a.m.	0	0,07	0,07	0	14	14	BALABANESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:22:07 p.m.	0	0,78	0,78	1266	189	1455	VADUL LUI VODA	T	ÎST	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:23:58 p.m.	0	0,32	0,32	1266	189	1455	VADULENI	T	ÎST	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:23:58 p.m.	0	13,03	13,03	31	9	40	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:23:58 p.m.	0	19,03	19,03	0	18	18	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:23:58 p.m.	0	33,03	33,03	40	13	53	VADUL LUI VODA	T	AC	Izolator
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	12:31:17 p.m.	0	0,57	0,57	1476	53	1529	SALCUTA	T	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	15.07.2024	PT14CD	01	12:41:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	12:55:00 p.m.	0	2,00	2,00	1	1	2	VADUL LUI VODA	T	ÎST	Izolator
Orhei	15.07.2024	PT711OR	01	1:26:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	144	2	146	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	15.07.2024	PT14CD	03	1:34:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	10	0	10	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	2:59:34 p.m.	0	0,95	0,95	1476	53	1529	ZVIOZDOCICA	T	ÎST	Necunoscute
Taraclia	15.07.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	3:14:55 p.m.	0	0,50	0,50	1590	159	1749	HAGICHIOI	OST	ÎST	Izolator
Taraclia	15.07.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	3:17:05 p.m.	0	16,83	16,83	1468	148	1616	LEBEDENCO	OST	AC	Izolator
Taraclia	15.07.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	3:17:05 p.m.	0	107,92	107,92	122	11	133	BALABANI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	15.07.2024	PT365AN	02	4:19:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	59	4	63	SPEIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	15.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	4:30:56 p.m.	0	40,35	40,35	668	22	690	CAPLANI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	6:18:39 p.m.	0	0,88	0,88	1063	32	1095	SALCUTA	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	6:18:39 p.m.	0	63,95	63,95	129	8	137	TOCUZ	T	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Hincesti	15.07.2024	PT388HN	01	6:22:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	113	4	117	BOZIENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	15.07.2024	PT338CS	01	6:33:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	68	0	68	SALCUTA	C	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	15.07.2024	PT489CM	02	6:45:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	56	1	57	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	15.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:22:12 p.m.	0	0,40	0,40	1063	32	1095	SALCUTA	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	15.07.2024	PT117S	26	7:24:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	63	8	71	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.07.2024	PT116B	04	7:47:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	100	3	103	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Taraclia	15.07.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/SECL5-SX326TR	8:54:00 p.m.	0	31,00	31,00	78	15	93	CIUMAI	C	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	15.07.2024	PT25CL	01	9:25:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	36	3	39	ONISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	15.07.2024	PT338CS	01	10:18:00 p.m.	0,00	782,00	782,00	68	0	68	SALCUTA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	15.07.2024	PT489CM	02	10:40:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	56	1	57	DEZGHINGEA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	15.07.2024	PT255CM	01	11:03:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	Bransament
Hincesti	15.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	11:47:04 p.m.	0	1,50	1,50	439	26	465	LEUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	15.07.2024	PT101CD	01	11:50:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	91	5	96	BAURCI	C	AC	Necunoscute
Hincesti	15.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19/SEC5-PT428HN-L01-01	11:57:00 p.m.	0	24,00	24,00	172	11	183	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	16.07.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	13/SEC5-PT489CM-T001-01	12:24:00 a.m.	0	11,00	11,00	213	5	218	DEZGHINGEA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	63	1:05:27 a.m.	0	0,18	0,18	1	7	8	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	63	1:06:20 a.m.	0	0,17	0,17	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	1:07:04 a.m.	0	76,93	76,93	440	130	570	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	1:07:04 a.m.	0	82,52	82,52	111	45	156	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	1:07:04 a.m.	0	89,93	89,93	247	71	318	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	1:07:04 a.m.	0	107,93	107,93	4	10	14	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	63	1:09:49 a.m.	0	1,52	1,52	567	197	764	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	2:23:41 a.m.	0	0,58	0,58	1913	413	2326	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	2:35:14 a.m.	0	11,47	11,47	2039	461	2500	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	2:35:14 a.m.	0	43,77	43,77	314	68	382	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	2:35:14 a.m.	0	83,77	83,77	0	14	14	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	16.07.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	2:49:29 a.m.	0	1,00	1,00	0	7	7	HOLERCANI	T	ÎST	Linie in cablu
Criuleni	16.07.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	2:50:29 a.m.	0	124,82	124,82	0	6	6	HOLERCANI	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	16.07.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	2:50:29 a.m.	0	132,47	132,47	0	1	1	HOLERCANI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	3:18:36 a.m.	0	0,28	0,28	358	116	474	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Orhei	16.07.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	5:35:51 a.m.	0	1,83	1,83	564	49	613	BRANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	16.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	33	6:25:09 a.m.	0	69,55	69,55	0	9	9	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	6:25:29 a.m.	0	39,52	39,52	516	81	597	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	7:33:30 a.m.	0	1,20	1,20	0	3	3	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	16.07.2024	PT25CL	01	8:28:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	36	3	39	ONISCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	8:50:24 a.m.	0	0,33	0,33	1297	87	1384	COROLIOVCA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	8:51:14 a.m.	0	0,83	0,83	1297	87	1384	ORAC	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	8:52:23 a.m.	0	0,28	0,28	794	57	851	COLIBABOVCA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	8:53:22 a.m.	0	5,15	5,15	144	15	159	COROLIOVCA	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	8:58:57 a.m.	0	58,85	58,85	98	7	105	CARPINEANCA	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	8:58:57 a.m.	0	228,55	228,55	46	8	54	VALEA FLORII	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	16.07.2024	PT434OR	04	9:20:00 a.m.	0,00	10,00	10,00	63	4	67	ORHEI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	16.07.2024	PT912	12	9:47:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	141	12	153	CHISINAU	C	AT	EXCAVARI
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PT14CD	01	9:53:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	10:04:31 a.m.	0	43,78	43,78	52	22	74	TRUSENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.07.2024	PT793CR	02	10:27:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	104	4	108	PORUMBENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	16.07.2024	PT321	01	10:52:32 a.m.	0,00	281,50	281,47	149	13	162	CHISINAU	C	AC	Pilon JT
Cahul	16.07.2024	PT102CH	06	11:04:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	156	39	195	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT744	09	11:08:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	21	3	24	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Comrat	16.07.2024	PT89CM	02	12:23:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	144	16	160	COMRAT	C	AC	Necunoscute
Comrat	16.07.2024	PT89CM	03	12:24:45 p.m.	0,00	263,30	263,25	54	3	57	COMRAT	C	AC	Necunoscute
Hincesti	16.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	12:46:24 p.m.	0	1,10	1,10	98	7	105	CARPINEANCA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Chisinau	16.07.2024	PT1658	06	12:59:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	89	22	111	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT330	13	1:00:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	32	4	36	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.07.2024	PT610	13	1:02:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	48	12	60	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.07.2024	PT1657	02	1:05:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	25	3	28	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT82	06	1:07:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	62	15	77	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.07.2024	PT1658	08	1:09:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	77	6	83	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT330	27	1:09:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	41	14	55	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.07.2024	PT1658	07	1:15:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	108	10	118	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.07.2024	PT14CH	01	1:19:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	6	30	36	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT1657	01	1:21:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	101	9	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.07.2024	PT14CH	04	1:29:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	37	41	78	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	16.07.2024	PT410HN	09	1:32:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	32	7	39	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.07.2024	PT463OR	08	1:35:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	60	35	95	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT1657	05	1:37:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	42	3	45	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	16.07.2024	PT12TL	01	1:49:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	49	0	49	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT1656	02	1:57:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	108	11	119	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT1656	01	2:02:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	75	10	85	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT1658	05	2:11:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	100	10	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	16.07.2024	PT643AN	01	2:16:25 p.m.	0,00	160,60	160,58	73	6	79	GEAMANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	16.07.2024	PT5CL	01	2:19:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	63	1	64	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	16.07.2024	PT209IL	02	2:25:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	46	0	46	SOCITENI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PT14CD	01	2:51:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	73	8	81	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.07.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	2:54:21 p.m.	0	2,50	2,50	195	17	212	MICAUTI	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	16.07.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	2:54:21 p.m.	0,88	3,00	3,88	661	54	715	LOGANESTI	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	16.07.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12	2:54:21 p.m.	57	1,88	58,88	440	56	496	DRASLICENI	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	16.07.2024	PT10TL	01	3:03:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	36	1	37	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.07.2024	PT1656	05	3:12:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	106	18	124	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT402	13	3:17:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	162	18	180	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	16.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	3:26:01 p.m.	0	1,33	1,33	801	46	847	RASCAIETII NOI,CIOBURCIU	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	16.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	3:29:41 p.m.	0	3,17	3,17	801	46	847	RASCAIETI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	16.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	3:35:31 p.m.	0	11,68	11,68	353	24	377	RASCAIETI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	16.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	3:35:31 p.m.	0	15,17	15,17	448	22	470	RASCAIETI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	16.07.2024	PT283IL	01	3:45:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	84	0	84	COSTESTI	C	AC	Pilon JT
Telenesti	16.07.2024	PT281TL	03	3:48:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	65	1	66	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	16.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	3:49:02 p.m.	0	33,67	33,67	353	24	377	RASCAIETI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	16.07.2024	PT10TL	03	3:57:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	84	2	86	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	16.07.2024	PT95TL	02	4:08:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	59	1	60	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	16.07.2024	PT156CL	02	4:16:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	145	10	155	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	16.07.2024	PT95TL	03	4:18:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	60	3	63	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.07.2024	PT115O	03	4:31:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	82	14	96	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	16.07.2024	PT10TL	02	4:33:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	23	1	24	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	16.07.2024	PT95TL	01	4:35:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	32	1	33	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	16.07.2024	PT170SV	03	4:43:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	55	2	57	RASCAIETII NOI	C	AC	Bransament
Chisinau	16.07.2024	PT493	05	4:48:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	90	6	96	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	16.07.2024	PT170SV	01	4:53:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	43	3	46	RASCAIETII NOI	C	AC	Bransament
Chisinau	16.07.2024	PT659	21	5:05:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	71	8	79	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PT659	22	5:05:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	141	5	146	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PT310	16	5:06:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	199	15	214	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:08:23 p.m.	0	0,33	0,33	672	43	715	GURA GALBENEI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:08:53 p.m.	0	1,00	1,00	426	46	472	ALBINA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	16.07.2024	PT49TL	03	5:09:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	31	0	31	CHITCANII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	16.07.2024	PT454VL	03	5:10:00 p.m.	0,00	534,00	534,00	33	11	44	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:10:13 p.m.	0	18,35	18,35	426	46	472	FETITA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	16.07.2024	PT206VL	02	5:12:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	35	0	35	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2024	PT5008	03	5:26:00 p.m.	0,00	1029,00	1029,00	93	0	93	BUBUIECI	C	AC	Necunoscute
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:28:44 p.m.	0	10,00	10,00	426	46	472	GURA GALBENEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PT281CD	01	5:29:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	81	2	83	GAIDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	16.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	13	5:31:25 p.m.	0	0,52	0,52	2226	169	2395	MIHALASA NOUA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:39:04 p.m.	0	2,30	2,30	7	7	14	FETITA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:39:04 p.m.	0	69,02	69,02	0	3	3	GURA GALBENEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	16.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14	5:39:04 p.m.	0	69,93	69,93	419	36	455	ALBINA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	16.07.2024	PT335VL	02	5:42:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	128	4	132	ETULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	10	5:43:37 p.m.	0	41,28	41,28	841	123	964	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	10	5:43:37 p.m.	0	55,38	55,38	2762	452	3214	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	58	5:44:49 p.m.	0	21,83	21,83	563	98	661	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	58	5:44:49 p.m.	0	31,18	31,18	758	90	848	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	58	5:44:49 p.m.	0	115,18	115,18	426	34	460	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	32	5:44:49 p.m.	0	126,52	126,52	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	16.07.2024	PT549CS	01	5:46:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	50	5	55	BAIMACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.07.2024	PDC28 PETRICANI 110/10	8	6:04:34 p.m.	0	67,00	67,00	475	19	494	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC28 PETRICANI 110/10	8	6:04:34 p.m.	0	97,43	97,43	6	9	15	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC28 PETRICANI 110/10	8	6:04:34 p.m.	0	113,43	113,43	251	24	275	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	58	6:06:47 p.m.	0	9,22	9,22	469	65	534	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	58	6:06:47 p.m.	0	24,22	24,22	94	25	119	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	58	6:06:47 p.m.	0	77,12	77,12	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	16.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	20/SEC5-PT415CL-T001-01	6:11:00 p.m.	0	344,00	344,00	361	25	386	CALARASI	C	AC	Transformator de putere
Comrat	16.07.2024	PT186CM	01	6:15:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	35	9	44	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	16.07.2024	PT178CI	02	6:25:00 p.m.	0,00	298,00	298,00	65	3	68	BASCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	6:25:19 p.m.	0	36,75	36,75	2543	352	2895	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	16.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3/IF5-PT601SV-IF25S-01	6:28:00 p.m.	33	75,00	108,00	347	22	369	RASCAIETI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PT8CD	04	6:33:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	66	4	70	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT709	25	6:48:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	245	34	279	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	16.07.2024	PT65SV	03	6:51:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	45	0	45	SLOBOZIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PT527CD	03	6:58:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	33	2	35	CHIRIET-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.07.2024	PT107CH	03	7:03:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	0	15	15	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT709	31	7:03:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	7:05:05 p.m.	0	1,50	1,50	488	35	523	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.07.2024	PT709	22	7:08:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	108	15	123	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PT686	16	7:16:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	193	23	216	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red MT
Causeni	16.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	7:18:39 p.m.	0	0,50	0,50	377	17	394	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	16.07.2024	PT686	12	7:20:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	0	6	6	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red MT
Chisinau	16.07.2024	PT686	15	7:20:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	156	20	176	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red MT
Cahul	16.07.2024	PT210CH	01	7:21:00 p.m.	0,00	289,00	289,00	8	9	17	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT686	19	7:29:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	60	5	65	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red MT
Cantemir	16.07.2024	PT348CN	02	7:31:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	15	1	16	GOTESTI	C	AC	Conductor NUL
Cantemir	16.07.2024	PT339CN	02	7:48:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	71	18	89	GOTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	16.07.2024	PT527CD	01	7:49:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	116	7	123	CHIRIET-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT9687	02	7:49:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	114	4	118	STAUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	32	7:51:49 p.m.	0	4,43	4,43	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	16.07.2024	PT388HN	04	8:01:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	4	1	5	BOZIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.07.2024	PT388HN	01	8:14:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	113	4	117	BOZIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2024	PT9687	01	8:17:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	72	4	76	STAUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	04	8:18:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	39	0	39	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	03	8:20:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	37	0	37	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	01	8:21:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	26	0	26	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2024	PT1010	18	8:23:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	69	9	78	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	02	8:31:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	42	0	42	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2024	PT709	25	8:34:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	245	34	279	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	16.07.2024	PT494HN	02	8:34:00 p.m.	0,00	510,00	510,00	107	0	107	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.07.2024	PT709	20	9:12:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.07.2024	PT47	08	9:36:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	31	1	32	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	16.07.2024	PT144TL	01	9:55:00 p.m.	0,00	268,00	268,00	27	2	29	MINDRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	04	9:57:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	39	0	39	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	16.07.2024	PT569AN	01	9:58:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	122	1	123	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	16.07.2024	PD2CL	2/SECS-PT156CL-T001-01	10:00:00 p.m.	0	350,00	350,00	172	21	193	CALARASI	C	AC	Transformator de putere
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	01	10:15:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	26	0	26	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	02	10:21:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	42	0	42	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	16.07.2024	PT636IU	03	10:31:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	37	0	37	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.07.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	12:41:02 a.m.	0	0,65	0,65	0	6	6	HOLERCANI	T	ÎST	Linie in cablu
Criuleni	17.07.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	12:42:00 a.m.	0	518,00	518,00	0	5	5	HOLERCANI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24/SECS-PT509-T01-01	1:03:00 a.m.	0	256,00	256,00	109	36	145	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	1:03:17 a.m.	0	0,40	0,40	2543	352	2895	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	17.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	1:05:29 a.m.	0	0,40	0,40	2543	352	2895	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	16	2:38:14 a.m.	0	0,50	0,50	0	5	5	OHRINCEA	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT144TL	01	5:26:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	27	2	29	MINDRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	17.07.2024	PT276IL	03	6:43:00 a.m.	0,00	271,00	271,00	30	1	31	BARDAR	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	17.07.2024	PT224IL	02	7:16:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	52	2	54	POJARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.07.2024	PT149CL	01	7:51:00 a.m.	0,00	179,00	179,00	33	1	34	PALANCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	17.07.2024	PT3NS	01	8:29:00 a.m.	0,00	223,00	223,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2024	PT3NS	02	8:30:00 a.m.	0,00	222,00	222,00	19	0	19	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2024	PT3NS	03	8:30:30 a.m.	0,00	222,00	221,50	55	4	59	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2024	PT522NS	01	8:36:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	45	3	48	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.07.2024	PD14	14	9:18:35 a.m.	0	73,08	73,08	519	90	609	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	17.07.2024	PD14	14	9:18:35 a.m.	0	87,42	87,42	271	54	325	CHISINAU	T	AT	Escavari
Telenesti	17.07.2024	PT144TL	01	9:32:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	27	2	29	MINDRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	13	9:39:21 a.m.	0	0,55	0,55	825	81	906	BRAILA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	17.07.2024	PT102CH	06	9:56:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	156	39	195	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	17.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	9	10:09:22 a.m.	0	2,67	2,67	61	73	134	VULCANESTI	OST	ÎST	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	17.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	9	10:09:22 a.m.	0	36,83	36,83	0	3	3	VULCANEȘTI	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	17.07.2024	PT62	02	10:25:00 a.m.	0,00	159,00	159,00	205	31	236	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.07.2024	PT306	07	10:34:00 a.m.	0,00	279,00	279,00	3	22	25	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	17.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	9	10:42:32 a.m.	0	3,67	3,67	61	73	134	VULCANESTI	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	17.07.2024	PD14	14	10:45:00 a.m.	0	1,00	1,00	521	27	548	CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Telenesti	17.07.2024	PT144TL	01	10:58:00 a.m.	0,00	208,00	208,00	27	2	29	MINDRESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:25:23 a.m.	0	1,00	1,00	15	1	16	ODAEA	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:38:23 a.m.	0	0,83	0,83	15	1	16	DROJDIENI	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:51:14 a.m.	0	0,67	0,67	15	1	16	ODAIA	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	17.07.2024	PT1239	19	11:57:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	130	0	130	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:04:04 p.m.	0	5,17	5,17	15	1	16	DROJDIENI	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	17.07.2024	PT125S	01	12:05:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	144	12	156	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Taraclia	17.07.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	2	12:08:14 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	TARACLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	17.07.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	12:08:24 p.m.	0	51,68	51,68	63	7	70	NOVOSIOLOVCA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:20:54 p.m.	0	17,33	17,33	15	1	16	NISPORENI	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	17.07.2024	PT134	07	12:55:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	13	14	27	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	17.07.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/SECS-PT825V-T001-01	1:11:00 p.m.	0	29,00	29,00	0	196	196	FESTELITA	C	AC	Tensiune inalta
Chisinau	17.07.2024	PT62	02	1:14:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	205	31	236	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	1:20:45 p.m.	0	0,33	0,33	74	6	80	CEADIR	OST	ÎST	Soc
Leova	17.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	1:21:15 p.m.	0	0,67	0,67	114	1	115	VICTORIA	OST	ÎST	Soc
Leova	17.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	1:22:55 p.m.	0	104,03	104,03	114	1	115	SARATENI	OST	AT	Soc
Cahul	17.07.2024	PT14CH	04	1:43:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	37	41	78	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.07.2024	PT14CH	01	1:48:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	6	30	36	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.07.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	1:50:08 p.m.	0	0,62	0,62	120	3	123	TOMAI	OST	ÎST	Soc
Cahul	17.07.2024	PT14CH	08	1:53:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	2	7	9	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2024	PT197NS	03	2:01:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	55	5	60	ZBEROAIA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	17.07.2024	PT197NS	01	2:05:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	39	4	43	ZBEROAIA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	17.07.2024	PT14CH	07	2:08:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	0	2	2	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.07.2024	PT8072	01	2:12:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	68	2	70	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	17.07.2024	PT67CM	03	2:26:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	36	10	46	COMRAT	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC47 LESNAIA 110/35/10	4	2:26:15 p.m.	0	180,88	180,88	27	2	29	DUBASARII VECHI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Cahul	17.07.2024	PT3CH	01	2:28:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	30	7	37	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTL5-REC003NS	2:40:38 p.m.	0	0,17	0,17	286	16	302	BALANESTI	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	17.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15/SECL5-SX4015V	2:41:00 p.m.	0	10,00	10,00	29	2	31	OLANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	17.07.2024	PT144TL	01	2:41:00 p.m.	0,00	473,00	473,00	27	2	29	MINDRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	17.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTL5-REC003NS	2:43:02 p.m.	0	22,38	22,38	286	16	302	PARUCENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	17.07.2024	PT395CS	02	2:45:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	17.07.2024	PT65AN	03	3:02:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	0	1	1	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	17.07.2024	PT65AN	04	3:03:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	0	1	1	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	17.07.2024	PT65AN	05	3:03:58 p.m.	0,00	234,00	234,03	0	1	1	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	17.07.2024	PT213NS	02	3:10:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	75	6	81	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	17.07.2024	PT185AN	11	3:12:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	17.07.2024	PT144NS	02	3:21:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	10	1	11	GAURENI	C	AT	Incendiu
Nisporeni	17.07.2024	PT522NS	01	3:26:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	45	3	48	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	17.07.2024	PT97CM	02	3:43:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	32	2	34	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.07.2024	PT76CM	02	3:44:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	17.07.2024	PT97CM	01	3:44:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	73	1	74	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.07.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:58:28 p.m.	21,02	3,00	24,02	0	1	1	RATUS	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	17.07.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:58:38 p.m.	21,02	3,00	24,02	140	7	147	ZAHAREUCA	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Nisporeni	17.07.2024	PT39NS	01	4:14:00 p.m.	0,00	963,00	963,00	72	1	73	VULCANESTI	C	AC	Necunoscute
Nisporeni	17.07.2024	PT39NS	02	4:17:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	50	4	54	VULCANESTI	C	AC	Necunoscute
Nisporeni	17.07.2024	PT39NS	03	4:17:29 p.m.	0,00	119,50	119,52	24	0	24	VULCANESTI	C	AC	Necunoscute
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	4:28:19 p.m.	0	0,67	0,67	0	742	742	TOCHILE,BAHMUT,SIPOTENI	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	17.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/IFS-PT5395V-L001-01	4:40:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	163	163	PURCARI	C	AC	Tensiune joasa
Orhei	17.07.2024	PT131OR	02	4:44:00 p.m.	0,00	455,00	455,00	53	3	56	PELIVAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.07.2024	PT97CM	01	4:53:00 p.m.	0,00	528,00	528,00	73	9	82	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	17.07.2024	PT5CH	03	5:03:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	88	12	100	CAHUL	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	17.07.2024	PDC18 ALFA 110/10	37	5:03:25 p.m.	0	1,93	1,93	854	56	910	DURLESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	17.07.2024	PT225OR	01	5:06:00 p.m.	0,00	1372,00	1372,00	49	0	49	POHREBENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	17.07.2024	PT325CL	02	5:11:00 p.m.	0,00	581,00	581,00	90	0	90	PITUSCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	17.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	26/SECS-PT65AN-T01-01	5:13:00 p.m.	0	56,00	56,00	0	7	7	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	17.07.2024	PT325CL	01	5:13:56 p.m.	0,00	578,10	578,07	12	0	12	PITUSCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	17.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	5:23:20 p.m.	0	0,63	0,63	570	19	589	VULCANESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Telenesti	17.07.2024	PT483TL	01	5:24:00 p.m.	0,00	1055,00	1055,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	5:25:19 p.m.	0	0,35	0,35	0	226	226	BOGZESTI	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:26:10 p.m.	0	26,80	26,80	0	1229	1229	PETICENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:26:10 p.m.	0	35,67	35,67	0	2	2	SIPOTENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:26:10 p.m.	0	54,10	54,10	0	154	154	VALCINET	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:26:10 p.m.	0	113,87	113,87	0	974	974	VOLCINET	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:26:10 p.m.	0	274,83	274,83	0	307	307	VALCINET	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	17.07.2024	PDC47 LESNAIA 110/35/10	4	5:27:16 p.m.	0	0,67	0,67	27	2	29	DUBASARII VECHI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:27:50 p.m.	0	0,83	0,83	0	590	590	TOCHILE,SIPOTENI,PODUL LUNG,CALARASI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	17.07.2024	PT136TL	01	5:30:00 p.m.	0,00	1206,00	1206,00	100	4	104	INESTI	C	AC	Necunoscute
Comrat	17.07.2024	PT97CM	02	5:32:00 p.m.	0,00	493,00	493,00	32	2	34	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.07.2024	PT28TL	05	5:33:00 p.m.	0,00	1004,00	1004,00	107	12	119	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.07.2024	PT337TL	01	5:39:00 p.m.	0,00	1228,00	1228,00	59	2	61	CODRU	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:41:24 p.m.	0	0,50	0,50	247	22	269	SASENI	T	ÎST	Pilon
Telenesti	17.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:41:55 p.m.	0	0,60	0,60	247	22	269	SASENI	T	ÎST	Pilon
Telenesti	17.07.2024	PT237TL	03	5:42:00 p.m.	0,00	768,00	768,00	35	1	36	CRASNASENI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT285TL	03	5:42:00 p.m.	0,00	1044,00	1044,00	49	1	50	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:42:31 p.m.	0	39,00	39,00	0	2	2	SASENI,BRAVICEA	T	AC	Pilon
Telenesti	17.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:42:31 p.m.	0	55,77	55,77	138	14	152	SASENI	T	AC	Pilon
Telenesti	17.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:42:31 p.m.	0	154,30	154,30	109	6	115	SASENI	T	AC	Pilon
Telenesti	17.07.2024	PT90TL	01	5:43:00 p.m.	0,00	958,00	958,00	44	0	44	INESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	17.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6	5:45:03 p.m.	0	0,50	0,50	0	783	783	LOZOVA,VORNICENI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	17.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6	5:45:34 p.m.	0	0,35	0,35	0	783	783	LOZOVA,VORNICENI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	17.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6	5:46:03 p.m.	0	21,05	21,05	0	779	779	VORNICENI	T	AC	Necunoscute
Straseni	17.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6	5:46:03 p.m.	0	206,32	206,32	0	3	3	LOZOVA	T	AC	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT8TL	06	5:47:00 p.m.	0,00	1040,00	1040,00	6	2	8	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.07.2024	PT415OR	01	5:48:00 p.m.	0,00	739,00	739,00	57	6	63	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.07.2024	PT108TL	03	5:48:00 p.m.	0,00	1032,00	1032,00	56	0	56	BUDAI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	17.07.2024	PT204NS	02	5:53:00 p.m.	0,00	1051,00	1051,00	100	6	106	BARBOIENI	C	AC	Izolator JT
Telenesti	17.07.2024	PT247TL	02	5:53:00 p.m.	0,00	1206,00	1206,00	69	8	77	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	17.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	5:53:20 p.m.	0	0,33	0,33	0	1	1	CIOARA	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	5:53:33 p.m.	0	2,08	2,08	0	1019	1019	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	17.07.2024	PT252CL	12	5:55:00 p.m.	0,00	1212,00	1212,00	10	3	13	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.07.2024	PT259CL	01	5:55:00 p.m.	0,00	400,00	400,00	47	9	56	FRUMOASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.07.2024	PT235OR	08	5:55:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	65	4	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	5:55:39 p.m.	0	47,18	47,18	0	1019	1019	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	17.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:55:48 p.m.	0	0,50	0,50	22	897	919	CRASNASENI,BUDAI,LEUSENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	17.07.2024	PT235OR	01	5:56:00 p.m.	0,00	350,00	350,00	100	5	105	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:56:19 p.m.	0	48,13	48,13	0	248	248	CRASNASENI,BUDAI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	5:56:19 p.m.	0	66,22	66,22	22	649	671	BUDAI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT10TL	03	5:57:00 p.m.	0,00	1040,00	1040,00	84	2	86	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.07.2024	PT12OR	01	5:58:00 p.m.	0,00	1352,00	1352,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.07.2024	PT1OR	02	5:59:00 p.m.	0,00	416,00	416,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.07.2024	PT21TL	03	6:00:00 p.m.	0,00	1408,00	1408,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.07.2024	PT285TL	02	6:02:00 p.m.	0,00	1024,00	1024,00	38	0	38	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	6:03:54 p.m.	0	252,03	252,03	158	290	448	COSERNITA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	17.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	6:03:54 p.m.	0	1021,08	1021,08	50	1	51	ONITCANI,COSERNITA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	17.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	6:04:32 p.m.	0	4,45	4,45	30	1	31	ONITCANI	T	AC	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	17.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	6:05:48 p.m.	0	50,97	50,97	0	1	1	CIULUCANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	17.07.2024	PT235OR	03	6:08:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	2	2	4	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.07.2024	PT53TL	03	6:08:00 p.m.	0,00	1272,00	1272,00	60	2	62	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.07.2024	PT259OR	08	6:09:00 p.m.	0,00	339,00	339,00	135	6	141	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	6:09:50 p.m.	0	0,10	0,10	81	866	947	PASCANI,PELIVAN,PORUMBENI,DRASLICENI,CRICOVA,MICLESTI,MAGDACESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	17.07.2024	PT154CL	02	6:10:00 p.m.	0,00	304,00	304,00	67	3	70	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	6:10:05 p.m.	0	55,57	55,57	81	866	947	PELIVAN,CRICOVA,DRASLICENI,PORUMBENI,MICLESTI, MAGDACESTI,PASCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	6:11:39 p.m.	0	34,07	34,07	422	26	448	DRASLICENI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PT788CR	02	6:15:00 p.m.	0,00	713,00	713,00	115	3	118	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	17.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	6:15:11 p.m.	0	2,17	2,17	520	32	552	VASIENI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	6:17:07 p.m.	0	0,18	0,18	0	2	2	PASCANI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	6:17:19 p.m.	0	41,50	41,50	0	2	2	PORUMBENI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT22TL	02	6:18:00 p.m.	0,00	1370,00	1370,00	46	1	47	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	17.07.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	6:19:30 p.m.	0	2,47	2,47	0	433	433	TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	6:19:39 p.m.	0	0,62	0,62	0	1229	1229	TEMELEUTI,URSARI,VALCINET,PETICENI,BUDA,CABAIESTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	17.07.2024	PT394OR	01	6:21:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	80	8	88	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	17.07.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	6:22:06 p.m.	0	61,90	61,90	0	313	313	TIGANCA	T	AC	Necunoscute
Cantemir	17.07.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	6:22:06 p.m.	0	82,90	82,90	0	42	42	TIGANCA	T	AC	Necunoscute
Cantemir	17.07.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	6:22:06 p.m.	0	223,73	223,73	0	78	78	TIGANCA,STOIANOVCA	T	AC	Necunoscute
Orhei	17.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	6:22:51 p.m.	0	2,50	2,50	192	1812	2004	STETCANI,PERESECINA,MICLESTI,POHORNICENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Calarasi	17.07.2024	PT154CL	01	6:24:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	99	9	108	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.07.2024	PT284ST	02	6:28:00 p.m.	0,00	686,00	686,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	17.07.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	1	6:28:44 p.m.	0	0,50	0,50	0	8	8	VISINESTI,VISNIOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	17.07.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	1	6:29:26 p.m.	0	17,12	17,12	0	8	8	VISINESTI,VISNIOVCA	T	AC	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	6:29:41 p.m.	0	23,12	23,12	30	1	31	COSERNITA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	17.07.2024	PT54TL	03	6:31:00 p.m.	0,00	996,00	996,00	43	0	43	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	6:32:02 p.m.	0	0,95	0,95	0	1383	1383	CABAIESTI,VALCINET,BUDA,TEMELEUTI,PETICENI,URSARI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	17.07.2024	PT725HN	02	6:33:00 p.m.	0,00	435,00	435,00	67	1	68	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	6:33:21 p.m.	0	3,00	3,00	286	4708	4994	PETICENI,TUZARA,CABAIESTI,PIRJOLTENI,BUDA,TEMELEUTI, VATAMANEASA,NOVACI,NISCANI,SELISTEA NOUA,URSARI,HORODISTE,CALARASI,VALCINET	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	17.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	6:33:31 p.m.	0	1,00	1,00	179	11	190	CARPINENI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	17.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	6:34:51 p.m.	0	111,37	111,37	179	7	186	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	17.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	6:34:51 p.m.	0	115,03	115,03	0	4	4	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	17.07.2024	PT9HN	02	6:35:00 p.m.	0,00	974,00	974,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT235TL	01	6:35:00 p.m.	0,00	1426,00	1426,00	51	1	52	BOGZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	17.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	6:35:11 p.m.	6	0,50	6,50	224	14	238	BRINZENII VECHI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	17.07.2024	PT284ST	01	6:38:00 p.m.	0,00	677,00	677,00	55	5	60	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	6:39:31 p.m.	0	1,00	1,00	0	221	221	BRANESTI,SELISTE,PERESECINA,POHORNICENI,IVANCEA,BURCUTA,ORHEI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Calarasi	17.07.2024	PT305CL	01	6:40:00 p.m.	0,00	433,00	433,00	149	18	167	RACIULA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.07.2024	PT263CR	02	6:40:00 p.m.	0,00	1735,00	1735,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cahul	17.07.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	6:40:01 p.m.	0	28,85	28,85	7	8	15	ZARNESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	17.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	6:40:11 p.m.	6	0,17	6,17	481	9	490	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:42:50 p.m.	0	61,30	61,30	0	278	278	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:42:50 p.m.	0	71,13	71,13	0	741	741	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	17.07.2024	PT234TL	03	6:44:00 p.m.	0,00	2260,00	2260,00	28	0	28	BOGZESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	17.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	6:45:05 p.m.	0	17,45	17,45	0	248	248	CRASNASENI,BUDAI	T	AC	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	6:47:51 p.m.	0	43,18	43,18	481	577	1058	HINCESTI	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	6:48:03 p.m.	0	0,10	0,10	244	35	279	BACIOI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT228TL	02	6:51:00 p.m.	0,00	1189,00	1189,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	6:51:29 p.m.	0	0,12	0,12	244	204	448	BACIOI,CHISINAU,CODRU,PUHOI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	6:51:54 p.m.	0	16,95	16,95	244	204	448	CHISINAU,PUHOI,CODRU,BACIOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	17.07.2024	PT381CR	01	6:53:00 p.m.	0,00	1153,00	1153,00	204	8	212	VADULENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	17.07.2024	PT276IL	02	6:53:00 p.m.	0,00	442,00	442,00	99	0	99	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	17.07.2024	PT365CD	01	6:55:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	77	4	81	TVARDITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	17.07.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:55:11 p.m.	0	58,68	58,68	210	48	258	SCORENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Leova	17.07.2024	PT146LV	01	6:56:00 p.m.	0,00	932,00	932,00	38	2	40	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.07.2024	PT186CM	01	6:57:00 p.m.	0,00	386,00	386,00	35	9	44	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PT856HN	01	6:57:00 p.m.	0,00	1347,00	1347,00	131	5	136	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.07.2024	PT617OR	03	6:58:00 p.m.	0,00	564,00	564,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PT856HN	03	6:59:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	93	15	108	CIUCIULENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	17.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	7:00:33 p.m.	0	2,23	2,23	561	52	613	COLIBASI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	17.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	7:00:43 p.m.	0	1,60	1,60	0	979	979	VADUL LUI ISAC,COLIBASI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	17.07.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	7:03:08 p.m.	0	3,45	3,45	341	30	371	VILCELE	T	AC	Necunoscute
Causeni	17.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	7:03:29 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	17.07.2024	PT90LV	03	7:04:00 p.m.	0,00	520,00	520,00	65	0	65	LEOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	17.07.2024	PT248HN	01	7:05:00 p.m.	0,00	970,00	970,00	23	0	23	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	17.07.2024	PT446IL	01	7:07:00 p.m.	0,00	987,00	987,00	34	0	34	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	7:07:25 p.m.	0	72,85	72,85	81	854	935	PELIVAN,PORUMBENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	17.07.2024	PT439CN	03	7:08:00 p.m.	0,00	932,00	932,00	43	0	43	ENICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	17.07.2024	PT469IL	01	7:08:00 p.m.	0,00	948,00	948,00	58	2	60	GANGURA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	7:09:01 p.m.	0	41,60	41,60	121	25	146	PUHOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	7:09:01 p.m.	0	53,98	53,98	123	179	302	CODRU	T	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	17.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	19	7:12:32 p.m.	0	123,45	123,45	0	2	2	CIETU	OST	AC	Izolator
Comrat	17.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	19	7:12:32 p.m.	0	263,25	263,25	221	10	231	CONGAZ	OST	AC	Izolator
Comrat	17.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	19	7:12:32 p.m.	0	738,22	738,22	0	3	3	CONGAZ	OST	AC	Izolator
Taraclia	17.07.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	7:13:32 p.m.	0	1,33	1,33	63	7	70	ALUATU	OST	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Ialoveni	17.07.2024	PT179IL	01	7:15:00 p.m.	0,00	535,00	535,00	203	5	208	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	17.07.2024	PT102LV	01	7:15:00 p.m.	0,00	508,00	508,00	146	8	154	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PT426HN	01	7:17:00 p.m.	0,00	470,00	470,00	60	1	61	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	17.07.2024	PT768IL	03	7:17:00 p.m.	0,00	1120,00	1120,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:17:42 p.m.	0	2,33	2,33	286	4708	4994	URSARI,SELISTEA NOUA,VATAMANEASA,CALARASI,HORODISTE,PETICENI,NOVACI, TEMELEUTI,BUDA,PIRJOLTENI,TUZARA,NISCANI,VALCINET,CABAIESTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	17.07.2024	PT239ST	03	7:18:00 p.m.	0,00	297,00	297,00	32	1	33	VORNICENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	17.07.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9	7:19:02 p.m.	0	216,53	216,53	605	27	632	LOGANESTI,STOLNICENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ceadir-Lunga	17.07.2024	PT380CD	01	7:20:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	5	16	21	TVARDITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:20:12 p.m.	0	4,83	4,83	286	4708	4994	VALCINET,URSARI,NISCANI,PETICENI,BUDA,PIRJOLTENI,NOVACI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:20:12 p.m.	0	160,55	160,55	0	974	974	VOLCINET,VALCINET	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	17.07.2024	PT100OR	02	7:21:00 p.m.	0,00	1077,00	1077,00	65	0	65	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:22:52 p.m.	0	1,17	1,17	166	1056	1222	FRUMOASA,CALARASI,PARCANI,RACIULA,NISCANI,SIPOTENI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	17.07.2024	PT471HN	02	7:26:00 p.m.	0,00	1027,00	1027,00	87	2	89	MIRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	17.07.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	7	7:31:12 p.m.	0	4,17	4,17	212	14	226	TVARDITA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	17.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	7:31:16 p.m.	0	0,47	0,47	209	291	500	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	7:31:16 p.m.	0	1,02	1,02	0	1	1	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	17.07.2024	PT215IL	02	7:35:00 p.m.	0,00	856,00	856,00	156	8	164	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PT471HN	01	7:37:00 p.m.	0,00	1016,00	1016,00	7	0	7	MIRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	17.07.2024	PT516IL	02	7:37:00 p.m.	0,00	1166,00	1166,00	33	4	37	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:41:54 p.m.	0	177,68	177,68	71	10	81	CRASNOARMEISC	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	17.07.2024	PT45CL	03	7:42:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	7:44:09 p.m.	0	99,38	99,38	0	277	277	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	7:44:09 p.m.	0	175,85	175,85	0	1	1	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	17.07.2024	PT573HN	01	7:45:00 p.m.	0,00	404,00	404,00	31	6	37	BUTENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	17.07.2024	PT4HN	03	7:46:00 p.m.	0,00	1109,00	1109,00	35	1	36	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PT9HN	01	7:47:00 p.m.	0,00	902,00	902,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Necunoscute
Straseni	17.07.2024	PT169ST	03	7:47:00 p.m.	0,00	849,00	849,00	76	2	78	SCORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	17.07.2024	PT919HN	02	7:49:00 p.m.	0,00	441,00	441,00	37	4	41	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	7:51:15 p.m.	0	31,30	31,30	121	17	138	BACIOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	7:51:15 p.m.	0	348,10	348,10	0	1	1	BACIOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	17.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	7:51:52 p.m.	0	144,72	144,72	402	23	425	BUTENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	17.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	7:53:14 p.m.	0	0,50	0,50	561	3491	4052	COLIBASI,VALENI,BRINZA,COLIBAS,BASARABEASCA,SLOBOZIA MARE	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	7:53:36 p.m.	0	0,37	0,37	0	1	1	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	17.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	7:53:45 p.m.	0	3,40	3,40	561	3491	4052	VALENI,COLIBAS,BASARABEASCA,BRINZA,SLOBOZIA MARE,COLIBASI	T	AC	Necunoscute
Ialoveni	17.07.2024	PT319IL	01	7:55:00 p.m.	0,00	1033,00	1033,00	79	1	80	RAZENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	17.07.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	7:55:34 p.m.	0	0,50	0,50	146	16	162	BREZOIA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PT569HN	01	7:56:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	81	1	82	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PT449CR	01	7:57:00 p.m.	0,00	631,00	631,00	42	1	43	PASCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	17.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	7:57:10 p.m.	0	2,95	2,95	0	1211	1211	BRINZA	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	17.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	7:57:10 p.m.	0	90,83	90,83	561	2280	2841	BRINZA,COLIBASI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	7:58:25 p.m.	0	0,25	0,25	1918	147	2065	CRUZESTI	T	ÎST	Izolator
Straseni	17.07.2024	PT715ST	03	7:59:00 p.m.	0,00	822,00	822,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	17.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	7:59:21 p.m.	0	1,10	1,10	1480	84	1564	DOLINNOE	T	ÎST	Izolator
Vulcanesti	17.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	8:00:14 p.m.	0	1,27	1,27	0	724	724	VALENI,SLOBOZIA MARE	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	17.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	8:00:14 p.m.	0	244,55	244,55	0	1	1	BRINZA	T	AC	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PT863HN	01	8:01:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	160	5	165	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.07.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	8:06:43 p.m.	0	2,03	2,03	94	3	97	TATARESTI	T	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Leova	17.07.2024	PT142LV	01	8:08:00 p.m.	0,00	918,00	918,00	120	2	122	TOMAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.07.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	8:08:46 p.m.	0	1,33	1,33	94	3	97	BURLACU	T	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	17.07.2024	PT690OR	01	8:10:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	31	1	32	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.07.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	8:10:07 p.m.	0	382,88	382,88	94	3	97	TATARESTI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	17.07.2024	PT684CR	02	8:12:00 p.m.	0,00	1356,00	1356,00	105	5	110	SLOBOZIA-DUSCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Taraclia	17.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	8:16:00 p.m.	0	0,52	0,52	316	26	342	DERMENGI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	8:16:12 p.m.	0	0,62	0,62	138	14	152	SASENI	T	ÎST	Pilon
Taraclia	17.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	8:16:31 p.m.	0	0,15	0,15	316	26	342	BUDAI	T	ÎST	Necunoscute
Taraclia	17.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	8:16:41 p.m.	0	193,17	193,17	316	26	342	MOSCOVEI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PT823CR	01	8:18:00 p.m.	0,00	724,00	724,00	57	0	57	HOLERCANI	C	AC	Necunoscute
Causeni	17.07.2024	PT60CS	01	8:21:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	93	2	95	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	17.07.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	3	8:21:18 p.m.	0	0,50	0,50	110	21	131	VOLINTIRI,COPCEAC	T	ÎST	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nisporeni	17.07.2024	PT411NS	02	8:26:00 p.m.	0,00	800,00	800,00	61	0	61	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	8:26:43 p.m.	0	3,17	3,17	179	7	186	LEUSENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	17.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	8:28:07 p.m.	0	16,95	16,95	1420	74	1494	COLONITA	T	AC	Izolator
Criuleni	17.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	8:28:07 p.m.	0	230,88	230,88	60	10	70	COLONITA	T	AC	Izolator
Telenesti	17.07.2024	PT304TL	02	8:30:00 p.m.	0,00	1191,00	1191,00	139	7	146	VEREJENI	C	AC	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	8:30:33 p.m.	0	34,02	34,02	179	11	190	CARPINENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	17.07.2024	PT8HN	01	8:34:00 p.m.	0,00	832,00	832,00	30	3	33	LAPUSNA	C	AC	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	8:37:10 p.m.	0	297,68	297,68	122	5	127	SARATA-MERESENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	17.07.2024	PT372HN	03	8:38:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	31	0	31	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	17.07.2024	PT477CN	04	8:40:00 p.m.	0,00	804,00	804,00	22	6	28	VISNIOVCA	C	AC	Necunoscute
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	8:41:35 p.m.	0	0,67	0,67	121	17	138	BACIOI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	8:42:22 p.m.	0	0,48	0,48	121	17	138	BACIOI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Ialoveni	17.07.2024	PT821IL	01	8:44:00 p.m.	0,00	298,00	298,00	22	2	24	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	8:45:31 p.m.	0	0,93	0,93	1420	74	1494	TOHATIN	T	ÎST	Izolator
Criuleni	17.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	8:46:33 p.m.	0	0,75	0,75	1420	74	1494	TOHATIN	T	ÎST	Izolator
Telenesti	17.07.2024	PT285TL	04	8:48:00 p.m.	0,00	858,00	858,00	56	3	59	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	8:48:50 p.m.	0	0,47	0,47	0	742	742	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	8:49:19 p.m.	0	0,10	0,10	0	742	742	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	8:49:25 p.m.	0	0,43	0,43	0	742	742	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	17.07.2024	PT387CD	01	8:54:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	49	0	49	TVARDITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	17.07.2024	PT63SV	04	8:54:00 p.m.	0,00	879,00	879,00	31	1	32	SLOBOZIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	17.07.2024	PT77CH	03	8:58:00 p.m.	0,00	957,00	957,00	26	3	29	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	17.07.2024	PT477CN	05	8:59:00 p.m.	0,00	785,00	785,00	12	4	16	VISNIOVCA	C	AC	Necunoscute
Taraclia	17.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	7/INTL5-ITC031TR	9:00:18 p.m.	0	0,88	0,88	331	489	820	CEALIC,ALBOTA DE SUS,SOFIEVCA,ROSITA	T	ÎST	Alte defecte in red MT
Cimislia	17.07.2024	PT135CI	04	9:01:00 p.m.	0,00	494,00	494,00	28	1	29	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	17.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	7/INTL5-ITC031TR	9:02:36 p.m.	0	57,40	57,40	331	457	788	CEALIC,ALBOTA DE SUS	T	AC	Alte defecte in red MT
Cantemir	17.07.2024	PT67CN	01	9:03:00 p.m.	0,00	700,00	700,00	46	1	47	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	17.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	9:03:46 p.m.	0	91,53	91,53	0	114	114	COSTANGALIA,CIMISLIA PERIFERIA,CIMISLIA -PERIFERIE,CIMISLIA	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	9:04:38 p.m.	0	0,83	0,83	121	17	138	BACIOI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	9:05:36 p.m.	0	0,52	0,52	121	17	138	BACIOI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	17.07.2024	PT269CS	02	9:10:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	22	2	24	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	17.07.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	9:10:07 p.m.	0	35,23	35,23	84	9	93	DANCU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	17.07.2024	PT594CR	03	9:12:00 p.m.	0,00	537,00	537,00	39	1	40	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	17.07.2024	PT132SV	01	9:13:00 p.m.	0,00	733,00	733,00	97	2	99	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	17.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	9/INTL5-ITC002CM	9:16:03 p.m.	0	1,50	1,50	0	2	2	CONGAZ	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Orhei	17.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16/INTL5-ITC003OR	9:18:25 p.m.	28	24,62	52,62	247	20	267	SASENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:19:20 p.m.	0	0,93	0,93	81	854	935	PASCANI,MAGDACESTI,PELIVAN,CRICOVA,PORUMBENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PT684CR	01	9:20:00 p.m.	0,00	1289,00	1289,00	83	1	84	SLOBOZIA-DUSCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	17.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:20:30 p.m.	0	0,30	0,30	81	854	935	PELIVAN,PORUMBENI,PASCANI,CRICOVA,MAGDACESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	9:23:33 p.m.	0	15,23	15,23	0	276	276	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	9:23:33 p.m.	0	69,45	69,45	0	1	1	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	17.07.2024	PT372HN	01	9:24:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	33	1	34	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	17.07.2024	PT821IL	02	9:29:00 p.m.	0,00	253,00	253,00	13	0	13	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	17.07.2024	PT256CS	01	9:34:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	55	7	62	GRIGORIEVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	9:34:40 p.m.	0	1,08	1,08	0	1	1	Dolinnoe	T	ÎST	Izolator
Cantemir	17.07.2024	PT67CN	02	9:35:00 p.m.	0,00	668,00	668,00	38	5	43	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	9:35:59 p.m.	0	0,50	0,50	0	1	1	VALEA COLONITEI,DOLINNOE	T	ÎST	Izolator
Hincesti	17.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:36:34 p.m.	0	8,00	8,00	179	11	190	LEUSENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cimislia	17.07.2024	PT225CI	03	9:37:00 p.m.	0,00	739,00	739,00	88	3	91	SAGAIDAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	17.07.2024	PT477CN	01	9:38:00 p.m.	0,00	746,00	746,00	29	0	29	VISNIOVCA	C	AC	Necunoscute
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	9:38:47 p.m.	0	41,52	41,52	0	216	216	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	9:38:47 p.m.	0	42,60	42,60	0	59	59	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	17.07.2024	PT140CI	01	9:40:00 p.m.	0,00	740,00	740,00	11	0	11	FETITA	C	AC	Necunoscute
Hincesti	17.07.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:40:04 p.m.	0	130,05	130,05	318	21	339	HORODCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	17.07.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	9:45:22 p.m.	0	97,32	97,32	84	9	93	DANCU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	17.07.2024	PT120HN	01	9:46:00 p.m.	0,00	732,00	732,00	49	0	49	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	17.07.2024	PT119CI	02	9:47:00 p.m.	0,00	751,00	751,00	45	0	45	SAGAIDAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	17.07.2024	PT63CI	01	9:49:00 p.m.	0,00	400,00	400,00	32	2	34	ECATERINOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2024	PT426HN	03	9:51:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	51	2	53	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	17.07.2024	PT411NS	03	9:56:00 p.m.	0,00	710,00	710,00	49	0	49	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	17.07.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	9:56:02 p.m.	0	125,50	125,50	575	18	593	CODRU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	17.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	9:57:55 p.m.	0	2,83	2,83	286	4708	4994	HORODISTE,CABAIESTI,PETICENI,SELISTEA NOUA,VALCINET,NISCANI,TUZARA,BUDA,URSARI, NOVACI,CALARASI,VATAMANEASA,TEMELEUTI,PIRJOLTENI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Cantemir	17.07.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	10:04:29 p.m.	0	1,35	1,35	0	355	355	TIGANCA	T	ÎST	Necunoscute
Taraclia	17.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	7/INTL5-ITC031TR	10:11:07 p.m.	0	0,60	0,60	331	457	788	SOFIEVCA,ALBOTA DE SUS,CEALIC	T	ÎST	Alte defecte in red MT
Cimislia	17.07.2024	PT225CI	02	10:15:00 p.m.	0,00	701,00	701,00	71	2	73	SAGAIDAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	10:16:10 p.m.	0	142,83	142,83	158	11	169	COSERNITA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	10:20:53 p.m.	0	0,50	0,50	0	216	216	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	17.07.2024	PT133CI	07	10:24:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	67	5	72	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	10:24:56 p.m.	0	25,82	25,82	0	2	2	SARATENII NOI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	10:32:10 p.m.	0	0,57	0,57	0	275	275	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	10:34:55 p.m.	0	55,52	55,52	228	16	244	SELISTE	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	17.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	10:35:26 p.m.	0	22,17	22,17	0	114	114	CIMISLIA PERIFERIA,COSTANGALIA,CIMISLIA,CIMISLIA -PERIFERIE	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	10:39:23 p.m.	0	0,35	0,35	0	276	276	CRIULENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	17.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5/SEC5-PT346CR-L05-01	10:40:00 p.m.	0	5232,00	5232,00	0	1	1	CRIULENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	17.07.2024	PT335CI	03	10:48:00 p.m.	0,00	701,00	701,00	28	0	28	ALBINA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.07.2024	PT13TL	01	11:17:00 p.m.	0,00	853,00	853,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	17.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:30:07 p.m.	0	0,78	0,78	316	26	342	CARBALIA	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	17.07.2024	PT127TL	03	11:43:00 p.m.	0,00	912,00	912,00	60	1	61	INESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	17.07.2024	PT43CI	03	11:58:00 p.m.	0,00	561,00	561,00	84	1	85	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2024	PT304TL	03	12:04:00 a.m.	0,00	978,00	978,00	25	1	26	VEREJENI	C	AC	Necunoscute
Vulcanesti	18.07.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	12:05:32 a.m.	0	1,68	1,68	0	1	1	BRINZA,BASARABEASCA,VALENI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	18.07.2024	PT573HN	02	12:08:00 a.m.	0,00	141,00	141,00	96	12	108	BUTENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	18.07.2024	PT516IL	03	12:10:00 a.m.	0,00	893,00	893,00	38	0	38	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	12:17:56 a.m.	0	0,30	0,30	0	1	1	SAGAIDACUL DE SUS	T	ÎST	Izolator
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	12:38:20 a.m.	0	0,98	0,98	249	8	257	BOSCANA,COSERNITA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	1:31:58 a.m.	0	23,87	23,87	0	1	1	DOLINNOE	T	AC	Izolator
Criuleni	18.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	1:31:58 a.m.	0	99,22	99,22	60	10	70	COLONITA	T	AC	Izolator
Chisinau	18.07.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	1:38:49 a.m.	0	0,53	0,53	121	17	138	BACIOI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Hincesti	18.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	3:03:40 a.m.	0	1,17	1,17	515	31	546	BOZIENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	18.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	3:10:44 a.m.	0	0,45	0,45	0	1	1	MAXIMOVCA	T	ÎST	Izolator
Telenesti	18.07.2024	PT127TL	02	3:19:00 a.m.	0,00	699,00	699,00	44	2	46	MINDRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3	3:49:13 a.m.	0	0,50	0,50	448	34	482	LOZOVA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	18.07.2024	PT410CS	02	3:54:00 a.m.	0,00	452,00	452,00	44	4	48	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	3:59:05 a.m.	0	0,93	0,93	81	3	84	PORUMBENI,PELIVAN,CRICOVA,PASCANI,MAGDACESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	4:08:01 a.m.	0	1,00	1,00	520	32	552	ULMU	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:32:14 a.m.	0	0,92	0,92	81	3	84	PELIVAN,MAGDACESTI,CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	18.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	4:34:32 a.m.	0	1,83	1,83	236	9	245	HIRBOVAT,LEORDOAIA	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	18.07.2024	PT410CS	03	5:05:00 a.m.	0,00	381,00	381,00	40	4	44	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	5:33:33 a.m.	0	4,33	4,33	144	11	155	CAPRIANA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	18.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	5:49:33 a.m.	0	2,17	2,17	236	9	245	DERENEU,MINDRA,HIRBOVAT,FRUMOASA,SVERIDA,HOGINESTI, MELESENI,PALANCA,CALARASI,ONISCANI,HIRJAUCA,LEORDOAIA	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	18.07.2024	PT507TL	01	5:59:00 a.m.	0,00	439,00	439,00	44	0	44	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT198CR	01	6:00:00 a.m.	0,00	594,00	594,00	68	0	68	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.07.2024	PT331OR	01	6:11:00 a.m.	0,00	283,00	283,00	74	0	74	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT699CR	01	6:15:00 a.m.	0,00	678,00	678,00	52	1	53	CRIULENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.07.2024	PT1OR	02	6:18:00 a.m.	0,00	267,00	267,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT550HN	10	6:23:00 a.m.	0,00	432,00	432,00	160	11	171	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT376CL	01	6:29:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	122	0	122	RACIULA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT81CL	01	6:30:00 a.m.	0,00	525,00	525,00	71	16	87	ONISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT811CR	02	6:32:00 a.m.	0,00	268,00	268,00	44	0	44	MOLOVATA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	18.07.2024	PT230SV	02	6:37:00 a.m.	0,00	234,00	234,00	53	4	57	CARAHASANI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	18.07.2024	PT107CL	01	6:38:00 a.m.	0,00	339,00	339,00	41	2	43	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	18.07.2024	PT811CR	01	6:39:00 a.m.	0,00	261,00	261,00	33	0	33	MOLOVATA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	18.07.2024	PT259NS	01	6:41:00 a.m.	0,00	175,00	175,00	81	11	92	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PT557OR	01	6:41:00 a.m.	0,00	663,00	663,00	99	0	99	BEREZLOGI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2024	PT576TL	02	6:44:00 a.m.	0,00	331,00	331,00	21	4	25	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2024	PT255CI	01	6:47:00 a.m.	0,00	194,00	194,00	82	0	82	SAGAIDAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT427CL	01	6:53:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	142	6	148	RACIULA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	18.07.2024	PT365AN	02	6:58:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	59	8	67	SPEIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT51HN	01	6:59:00 a.m.	0,00	506,00	506,00	46	4	50	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT860HN	01	6:59:00 a.m.	0,00	985,00	985,00	23	2	25	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2024	PT49TL	01	6:59:00 a.m.	0,00	716,00	716,00	47	1	48	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT515CR	01	7:01:00 a.m.	0,00	514,00	514,00	33	1	34	DOLINOIE	C	AC	Necunoscute
Hincesti	18.07.2024	PT225HN	03	7:01:00 a.m.	0,00	389,00	389,00	100	0	100	SOFIA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	18.07.2024	PT373IL	01	7:01:00 a.m.	0,00	661,00	661,00	32	3	35	PIATRA ALBA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT569HN	01	7:04:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	81	1	82	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	7:06:38 a.m.	0	3,82	3,82	316	26	342	BUDAI,MOSCOVEI,CARBALIA,DERMENGI	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	18.07.2024	PT573HN	02	7:07:00 a.m.	0,00	432,00	432,00	96	2	98	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PT699OR	04	7:08:00 a.m.	0,00	498,00	498,00	62	2	64	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT83HN	01	7:09:00 a.m.	0,00	556,00	556,00	95	0	95	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	7:10:33 a.m.	0	90,37	90,37	19	2	21	DERMENGI,CARBALIA,MOSCOVEI,BUDAI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	7:10:33 a.m.	0	100,07	100,07	297	24	321	BUDAI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	18.07.2024	PT395CS	03	7:14:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	15	3	18	CAINARI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	18.07.2024	PT395CS	01	7:19:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	16	8	24	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.07.2024	PT112NS	01	7:24:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	105	1	106	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT163HN	02	7:25:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	32	3	35	PERVOMAISC	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	18.07.2024	PT74CL	02	7:26:00 a.m.	0,00	494,00	494,00	8	0	8	DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	18.07.2024	PT74CL	01	7:27:00 a.m.	0,00	493,00	493,00	36	1	37	DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	18.07.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	17	7:27:45 a.m.	0	3,13	3,13	0	1	1	CONGAZ,BESALMA	OST	AC	Manevre oper.p.restab.schemei

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Criuleni	18.07.2024	PT515CR	07	7:33:00 a.m.	0,00	482,00	482,00	1	0	1	DOLINOIE	C	AC	Necunoscute
Hincesti	18.07.2024	PT573HN	01	7:38:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	31	0	31	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT25CL	01	7:39:00 a.m.	0,00	120,00	120,00	36	3	39	ONISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT875HN	02	7:40:00 a.m.	0,00	945,00	945,00	56	1	57	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PT362OR	01	7:40:00 a.m.	0,00	348,00	348,00	125	2	127	SUSLENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	18.07.2024	PT247TL	03	7:45:00 a.m.	0,00	376,00	376,00	57	5	62	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	18.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	7:47:48 a.m.	0	1,52	1,52	129	14	143	HIRBOVAT,ONISCANI,DERENEU,HOGINESTI,SVERIDA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	18.07.2024	PT864HN	02	7:48:00 a.m.	0,00	478,00	478,00	100	0	100	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT115HN	01	7:50:00 a.m.	0,00	590,00	590,00	63	0	63	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT650HN	03	7:55:00 a.m.	0,00	461,00	461,00	88	0	88	STOLNICENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT861HN	03	7:57:00 a.m.	0,00	502,00	502,00	60	1	61	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PT611OR	02	7:57:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	136	3	139	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT208HN	01	7:58:00 a.m.	0,00	548,00	548,00	48	2	50	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT287HN	01	7:59:00 a.m.	0,00	616,00	616,00	82	6	88	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PT362OR	06	7:59:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	60	7	67	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT147HN	02	8:00:00 a.m.	0,00	515,00	515,00	51	1	52	DANCU	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	18.07.2024	PT144SV	02	8:02:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	31	1	32	TALMAZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	18.07.2024	PT419HN	02	8:03:00 a.m.	0,00	454,00	454,00	135	5	140	DAHNOVICI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.07.2024	PT177OR	02	8:03:00 a.m.	0,00	198,00	198,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	18.07.2024	PT171CH	01	8:04:00 a.m.	0,00	376,00	376,00	16	2	18	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Bransament
Calarasi	18.07.2024	PT73CL	02	8:10:00 a.m.	0,00	566,00	566,00	82	1	83	RADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2024	PT198TL	01	8:13:00 a.m.	0,00	204,00	204,00	62	4	66	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	18.07.2024	PT467LV	01	8:15:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	73	7	80	SIRMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.07.2024	PT548IL	01	8:17:00 a.m.	0,00	288,00	288,00	32	2	34	MOLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	18.07.2024	PT153NS	01	8:18:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	57	0	57	MILESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	8:18:50 a.m.	0	1,03	1,03	320	32	352	PASCANI,PORUMBENI,MAGDACESTI,PELIVAN,CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	8:20:14 a.m.	0	0,82	0,82	320	32	352	PELIVAN,PASCANI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	8:20:14 a.m.	0	60,97	60,97	0	2	2	PASCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	18.07.2024	PT859HN	02	8:21:00 a.m.	0,00	446,00	446,00	85	0	85	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	18.07.2024	PT198ST	04	8:22:00 a.m.	0,00	424,00	424,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT220CL	01	8:23:00 a.m.	0,00	208,00	208,00	43	1	44	HORODISTE	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.07.2024	PT67OR	01	8:25:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	80	3	83	POHORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.07.2024	PT463CS	03	8:27:00 a.m.	0,00	268,00	268,00	79	3	82	COSCALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.07.2024	PT137NS	01	8:32:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	50	1	51	SELISTE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	18.07.2024	PT1090HN	01	8:34:00 a.m.	0,00	510,00	510,00	7	1	8	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	8:41:04 a.m.	0	43,90	43,90	142	13	155	CARBALIA,DERMENGI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	8:41:04 a.m.	0	71,07	71,07	48	4	52	CARBALIA	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	18.07.2024	PT5NS	02	8:47:00 a.m.	0,00	160,00	160,00	45	0	45	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	8:49:37 a.m.	0	1,00	1,00	462	38	500	CHIRILOVCA,BUDAI,MUSAITU	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Hincesti	18.07.2024	PT650HN	01	8:53:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	36	0	36	STOLNICENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	18.07.2024	PT253CI	01	8:54:00 a.m.	0,00	525,00	525,00	36	2	38	TOPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT9CR	03	9:01:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	1	0	1	ONITCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	18.07.2024	PT288TL	03	9:03:00 a.m.	0,00	513,00	513,00	16	0	16	BANESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PT871HN	02	9:06:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	13	1	14	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	18.07.2024	PT337AN	01	9:09:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	22	0	22	TROITA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT107CL	02	9:11:00 a.m.	0,00	187,00	187,00	55	7	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	18.07.2024	PT1170	21	9:16:26 a.m.	0,00	176,60	176,57	43	4	47	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	18.07.2024	PT9CR	01	9:19:00 a.m.	0,00	269,00	269,00	0	2	2	ONITCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	18.07.2024	PT856HN	02	9:20:00 a.m.	0,00	561,00	561,00	57	1	58	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:20:08 a.m.	0	1,07	1,07	823	112	935	PORUMBENI,PASCANI,PELIVAN,CRICOVA,MAGDACESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:21:20 a.m.	0	0,75	0,75	823	112	935	PASCANI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:21:20 a.m.	0	117,73	117,73	0	7	7	PASCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:21:20 a.m.	0	118,67	118,67	0	1	1	PASCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	18.07.2024	PT148LV	02	9:22:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	24	1	25	TOCHILA RADUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:25:08 a.m.	0	15,03	15,03	0	1	1	MOSCOVEI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:25:08 a.m.	0	27,00	27,00	142	13	155	BUDAI,DERMENGI,CARBALIA	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	18.07.2024	PT1029HN	01	9:30:00 a.m.	0,00	416,00	416,00	51	7	58	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT198CR	02	9:37:00 a.m.	0,00	377,00	377,00	14	1	15	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:40:38 a.m.	0	96,00	96,00	0	1	1	MOSCOVEI	T	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	18.07.2024	PT373IL	03	9:42:00 a.m.	0,00	501,00	501,00	41	3	44	PIATRA ALBA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT863HN	01	9:46:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	160	6	166	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2024	PT51HN	02	9:47:00 a.m.	0,00	338,00	338,00	23	3	26	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	9:50:48 a.m.	0	1,33	1,33	789	71	860	BUDAI,CHIRILOVCA,MUSAITU	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Calarasi	18.07.2024	PT146CL	01	10:01:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	48	1	49	BUDAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	18.07.2024	PT39CL	01	10:03:00 a.m.	0,00	484,00	484,00	42	2	44	BULARDA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	18.07.2024	PT509IL	02	10:09:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.07.2024	PT1090	04	10:09:48 a.m.	0,00	138,20	138,20	131	6	137	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Vulcanesti	18.07.2024	PT417VL	04	10:10:02 a.m.	0,00	135,00	134,97	1	0	1	VALENI	C	AT	Accidente rutiere
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:13:29 a.m.	0	1,05	1,05	823	112	935	MAGDACESTI,CRICOVA,PELIVAN,PORUMBENI,PASCANI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:14:51 a.m.	0	0,25	0,25	823	112	935	PORUMBENI,PELIVAN,PASCANI,CRICOVA,MAGDACESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	18.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:27:39 a.m.	0	2,95	2,95	922	72	994	MOSCOVEI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	18.07.2024	PT617OR	03	10:29:00 a.m.	0,00	394,00	394,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2024	PT288TL	02	10:32:00 a.m.	0,00	422,00	422,00	34	10	44	BANESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PT661CR	01	10:36:00 a.m.	0,00	369,00	369,00	73	0	73	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.07.2024	PT699OR	01	10:37:00 a.m.	0,00	288,00	288,00	53	5	58	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:41:44 a.m.	0	0,55	0,55	823	112	935	PORUMBENI,MAGDACESTI,PELIVAN,PASCANI,CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:42:30 a.m.	0	0,57	0,57	823	112	935	PORUMBENI,MAGDACESTI,CRICOVA,PELIVAN,PASCANI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	18.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16/INTL5-ITCD11HN	10:45:00 a.m.	0	60,00	60,00	0	4	4	HINCESTI	C	AT	Accidente rutiere
Causeni	18.07.2024	PT352CS	03	10:54:00 a.m.	0,00	329,00	329,00	66	3	69	TOCUZ	C	AC	Izolator JT
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:04:25 a.m.	0	0,57	0,57	957	64	1021	COSERNITA,BOSCANA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:05:20 a.m.	0	0,50	0,50	957	64	1021	COSERNITA,BOSCANA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:05:20 a.m.	0	16,33	16,33	79	22	101	ONITCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:05:20 a.m.	0	70,37	70,37	485	19	504	ONITCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:13:09 a.m.	0	1,33	1,33	649	49	698	SCHINOSICA	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:14:49 a.m.	0	21,85	21,85	649	49	698	GURA GALBENEI	OST	AC	Izolator
Orhei	18.07.2024	PT617OR	01	11:17:00 a.m.	0,00	349,00	349,00	33	4	37	IZVOARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	11:17:16 a.m.	0	1,80	1,80	823	112	935	CRICOVA,MAGDACESTI,PORUMBENI,PELIVAN,PASCANI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	18.07.2024	PT634HN	01	11:19:00 a.m.	0,00	120,00	120,00	42	4	46	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/SECL5-SX722CR	11:20:00 a.m.	0	1923,00	1923,00	0	1	1	PASCANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/SECL5-SX722CR	11:20:00 a.m.	0	1983,00	1983,00	0	1	1	PASCANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:21:07 a.m.	0	0,55	0,55	957	64	1021	BOSCANA,COSERNITA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:21:57 a.m.	0	0,68	0,68	957	64	1021	COSERNITA,BOSCANA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:21:57 a.m.	0	53,75	53,75	79	22	101	ONITCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	11:28:39 a.m.	0	1,17	1,17	2178	143	2321	TELESEU	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16	11:28:59 a.m.	0	0,83	0,83	160	19	179	PERESECINA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	11:29:19 a.m.	0	0,33	0,33	1871	142	2013	MICLESTI	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	11:29:29 a.m.	0,17	3,00	3,17	1214	94	1308	ZAMCOJ	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	11:32:49 a.m.	18	24,68	42,68	211	34	245	PERESECINA	OST	AT	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	11:32:49 a.m.	18	48,42	66,42	1003	60	1063	CAPRIANA	OST	AT	Escavari
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:36:50 a.m.	0	1,33	1,33	0	4	4	GURA GALBENEI	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:36:50 a.m.	0	9,83	9,83	435	29	464	BATIR	OST	AC	Izolator
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:36:50 a.m.	0	98,17	98,17	214	16	230	SCHINOSICA	OST	AC	Izolator
Ialoveni Urban	18.07.2024	PT132IU	01	11:38:00 a.m.	0,00	166,00	166,00	48	0	48	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:38:20 a.m.	0	8,33	8,33	0	4	4	GURA GALBENEI	OST	AC	Izolator
Hincesti	18.07.2024	PT856HN	03	11:56:00 a.m.	0,00	341,00	341,00	93	1	94	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	18.07.2024	PT67ST	01	12:06:00 p.m.	0,00	521,00	521,00	0	7	7	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	12:15:13 p.m.	0	0,48	0,48	957	64	1021	COSERNITA,BOSCANA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:15:40 p.m.	12,85	3,00	15,85	211	30	241	PERESECINA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:15:40 p.m.	18	5,57	23,57	0	4	4	PERESECINA	OST	AT	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	12:16:34 p.m.	0	0,50	0,50	708	50	758	BEREZLOGI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	18.07.2024	PT116CD	02	12:18:00 p.m.	0,00	424,00	424,00	41	1	42	BAURCI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	18.07.2024	PT328CL	01	12:23:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	31	3	34	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:33:31 p.m.	5,17	3,00	8,17	211	16	227	PERESECINA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:33:31 p.m.	18	313,43	331,43	0	14	14	PERESECINA	OST	AT	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:37:45 p.m.	0	1,48	1,48	496	34	530	ROMANESTI	OST	ÎST	Escavari
Straseni	18.07.2024	PT137ST	03	12:39:00 p.m.	0,00	539,00	539,00	51	2	53	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:42:21 p.m.	6,33	3,00	9,33	211	14	225	PERESECINA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:42:21 p.m.	18	89,37	107,37	0	2	2	PERESECINA	OST	AT	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:53:11 p.m.	3	3,00	6,00	211	14	225	PERESECINA	OST	ÎST	Escavari
Causeni	18.07.2024	PT83CS	03	1:00:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	63	6	69	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	1:03:51 p.m.	0	2,00	2,00	52	13	65	ODAIA	OST	ÎST	Necunoscute
Cahul	18.07.2024	PT356CH	02	1:04:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	44	0	44	LOPATICA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	18.07.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	11/SEC5-PT9408-T01-01	1:07:00 p.m.	0	153,00	153,00	230	3	233	CIORESCU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	18.07.2024	PT158HN	04	1:07:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	9	3	12	PERVOMAISC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	1:08:51 p.m.	0	3,00	3,00	211	14	225	PERESECINA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	1:12:21 p.m.	18	59,37	77,37	211	14	225	PERESECINA	OST	AT	Escavari
Cimislia	18.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	1:13:01 p.m.	0	1,00	1,00	435	33	468	GURA GALBENEI	OST	ÎST	Izolator
Leova	18.07.2024	PT215LV	03	1:18:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	34	0	34	CNEAZEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	1:18:41 p.m.	0	0,17	0,17	785	44	829	HORODCA	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	1:19:01 p.m.	0	6,85	6,85	1012	89	1101	ULMU,CAPRIANA,CONDRITA	OST	AC	Soc
Nisporeni	18.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	1:21:11 p.m.	0	1,17	1,17	52	13	65	SISCANI,NISPORENI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	1:26:02 p.m.	0	51,33	51,33	766	51	817	ULMU	OST	AC	Soc
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	1:26:02 p.m.	0	79,85	79,85	246	38	284	ULMU,CAPRIANA	OST	AC	Soc
Cimislia	18.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	1:41:41 p.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	CIMISLIA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	18.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	1:41:51 p.m.	0	0,08	0,08	89	23	112	CIMISLIA PERIFERIA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	18.07.2024	PT215LV	02	1:41:51 p.m.	0,00	39,20	39,15	27	0	27	CNEAZEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	18.07.2024	PT215LV	01	1:41:57 p.m.	0,00	39,10	39,05	36	4	40	CNEAZEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	18.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	1:43:14 p.m.	0	31,82	31,82	89	23	112	CIMISLIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	18.07.2024	PT14	03	1:52:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	70	25	95	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.07.2024	PT214IL	03	2:01:00 p.m.	0,00	1213,00	1213,00	146	2	148	BARDAR	C	AC	Necunoscute
Criuleni	18.07.2024	PT34CR	01	2:03:00 p.m.	0,00	437,00	437,00	60	1	61	RACULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cimislia	18.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	2:15:22 p.m.	0	14,27	14,27	89	23	112	CIMISLIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	2:17:42 p.m.	0	28,18	28,18	625	36	661	ULMU	OST	AC	Soc
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	2:17:42 p.m.	0	197,57	197,57	141	15	156	ULMU	OST	AC	Soc
Cimislia	18.07.2024	PT223CI	02	2:36:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	32	0	32	BATIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2024	PT461CI	02	2:46:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	54	1	55	SADACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	18.07.2024	PT8CD	03	2:47:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	1	3	4	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	18.07.2024	PT8CD	04	2:49:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	66	4	70	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	18.07.2024	PT8CD	02	3:01:08 p.m.	0,00	180,90	180,87	73	0	73	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	18.07.2024	PT8CD	01	3:01:10 p.m.	0,00	180,80	180,83	65	10	75	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.07.2024	PT243CL	02	3:08:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	197	3	200	VALCINET	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	18.07.2024	PT63SV	04	3:12:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	31	1	32	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	18.07.2024	PT90LV	03	4:14:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	65	0	65	LEOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	18.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:14:52 p.m.	0	6,18	6,18	2915	201	3116	CIOPLENI,CHETROASA	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	18.07.2024	PT151ST	01	4:26:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	145	5	150	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	4:34:51 p.m.	0	4,62	4,62	1459	50	1509	SALCUTA,TOCUZ	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	4:41:36 p.m.	0	20,93	20,93	1459	50	1509	TOCUZ,SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Ceadir-Lunga	18.07.2024	PT116CD	03	4:43:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	35	0	35	BAURCI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	18.07.2024	PT593CR	01	4:54:00 p.m.	0,00	295,00	295,00	72	7	79	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.07.2024	PT239NS	02	4:59:00 p.m.	0,00	378,00	378,00	17	2	19	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	5:02:35 p.m.	0	23,22	23,22	1459	50	1509	SALCUTA,TOCUZ	T	AC	Transformator de putere
Leova	18.07.2024	PT90LV	02	5:19:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	31	0	31	LEOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	5:25:54 p.m.	0	20,70	20,70	397	18	415	TOCUZ,SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	5:25:54 p.m.	0	54,10	54,10	375	13	388	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	5:25:54 p.m.	0	100,45	100,45	396	8	404	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	5:25:54 p.m.	0	116,10	116,10	291	11	302	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Ialoveni	18.07.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	5:32:26 p.m.	0	2,83	2,83	871	74	945	ULMU,CONDRITA,CAPRIANA	OST	ÎST	Soc
Leova	18.07.2024	PT90LV	01	5:39:35 p.m.	0,00	221,40	221,42	38	0	38	LEOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	18.07.2024	PT856HN	03	5:49:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	93	1	94	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	18.07.2024	PT151ST	02	6:01:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	122	2	124	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	6:01:07 p.m.	0,83	3,00	3,83	1214	80	1294	DRAGUSENI	OST	ÎST	Escavari
Nisporeni	18.07.2024	PT239NS	01	6:05:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	94	4	98	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:06:30 p.m.	0	4,50	4,50	396	8	404	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:11:06 p.m.	0	5,00	5,00	396	8	404	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:22:00 p.m.	0	55,00	55,00	9	1	10	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Nisporeni	18.07.2024	PT522NS	01	7:23:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	45	3	48	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	18.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6	7:25:29 p.m.	0	2,10	2,10	0	3	3	LOZOVA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	18.07.2024	PT185AN	11	7:26:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	18.07.2024	PT185AN	08	7:28:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	41	3	44	TELITA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	18.07.2024	PT412SV	07	7:28:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	54	23	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	7:41:30 p.m.	0	21,77	21,77	678	18	696	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Stefan-Voda	18.07.2024	PT412SV	04	7:48:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	18	1	19	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	8:04:00 p.m.	0	2,00	2,00	72	1	73	SALCUTA	T	ÎST	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	8:04:00 p.m.	0	186,00	186,00	157	3	160	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	8:05:00 p.m.	0	9,00	9,00	158	2	160	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Causeni	18.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14	8:06:00 p.m.	0	14,00	14,00	0	1	1	SALCUTA	T	AC	Transformator de putere
Cahul	18.07.2024	PT102CH	06	9:55:00 p.m.	0,00	485,00	485,00	156	39	195	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	15	10:26:21 p.m.	0	2,33	2,33	784	137	921	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	18.07.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/SEC5-PT172SV-T001-01	10:40:00 p.m.	47	1,00	48,00	139	4	143	RASCAIETI	C	ÎST	Tensiune joasa
Comrat	18.07.2024	PT255CM	01	10:51:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	19.07.2024	PDC116 SALCUTA 35/10	14/SEC5-PT333CS-T01-01	12:40:00 a.m.	0	111,00	111,00	157	3	160	SALCUTA	C	AC	Transformator de putere
Cantemir	19.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4/SEC5-PT417CN-T001-01	1:24:00 a.m.	0	26,00	26,00	39	5	44	IASNAIA POLEANA	C	AC	Conturare la PT
Orhei	19.07.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:22:41 a.m.	0	0,83	0,83	205	25	230	PERESECINA,BURCUTA,IVANCEA,SELISTE,BRANESTI,ORHEI,POHORNICENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	19.07.2024	PT8024	01	8:06:00 a.m.	0,00	140,00	140,00	60	4	64	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	19.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	8:23:52 a.m.	0	52,85	52,85	608	41	649	ENICHIOII	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	19.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	8:31:42 a.m.	0	0,17	0,17	4265	211	4476	VOINOVA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	19.07.2024	PT648OR	02	8:42:00 a.m.	0,00	345,00	345,00	69	2	71	PERESECINA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cantemir	19.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14/SEC1,5-SX100CN	9:16:00 a.m.	0	182,00	182,00	131	10	141	ACUI	C	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	19.07.2024	PT522NS	01	9:28:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	19.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17/SEC5-PT157CI-SX1T-01	9:40:00 a.m.	0	45,00	45,00	155	15	170	MERENI	C	AC	Tensiune joasa
Anenii Noi	19.07.2024	PT246AN	02	10:05:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	30	2	32	COBUSCA NOUA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	19.07.2024	PT573HN	01	10:07:01 a.m.	0,00	271,00	270,98	31	0	31	BUTENI	C	AC	Pilon JT
Orhei	19.07.2024	PT1OR	01	10:10:00 a.m.	0,00	28,00	28,00	43	8	51	ORHEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	19.07.2024	PT246AN	01	10:19:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	78	5	83	COBUSCA NOUA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	19.07.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	10:43:59 a.m.	0	87,12	87,12	53	22	75	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	19.07.2024	PT376CL	01	10:46:00 a.m.	0,00	434,00	434,00	122	0	122	RACIULA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	19.07.2024	PT52CR	01	10:46:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	101	7	108	CRUGLIC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	19.07.2024	PT563IL	03	11:17:00 a.m.	0,00	249,00	249,00	43	9	52	COSTESTI	C	AC	Bransament
Straseni	19.07.2024	PT5ST	01	11:27:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	70	1	71	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.07.2024	PT83HN	01	11:58:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	95	0	95	CARPINENI	C	AC	Conductor NUL
Orhei	19.07.2024	PT6OR	01	12:27:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	114	0	114	ORHEI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	19.07.2024	PT6OR	03	12:32:54 p.m.	0,00	46,10	46,10	122	0	122	ORHEI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	19.07.2024	PT679HN	01	12:47:00 p.m.	0,00	394,00	394,00	118	1	119	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	19.07.2024	PT124CR	02	1:26:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	19.07.2024	PT200AN	01	1:36:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	40	1	41	COBUSCA NOUA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	19.07.2024	PT154TL	03	2:06:00 p.m.	0,00	1620,00	1620,00	9	0	9	DOBRUSA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.07.2024	PT321OR	02	2:13:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	85	2	87	DISCOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	19.07.2024	PT321OR	01	2:14:25 p.m.	0,00	150,60	150,58	20	0	20	DISCOVA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	3	2:30:42 p.m.	0	1,15	1,15	828	56	884	VOLINTIRI	T	ÎST	Izolator
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	3	2:30:42 p.m.	0	103,42	103,42	0	4	4	CODCEAC	T	AC	Izolator
Criuleni	19.07.2024	PT350CR	03	2:31:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	34	2	36	MICLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	19.07.2024	PT46CI	04	2:33:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	27	67	94	CIMISLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	19.07.2024	PT8024	01	2:41:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	60	4	64	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	19.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	30	3:06:20 p.m.	4	0,17	4,17	1050	35	1085	ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	19.07.2024	PT699CR	01	3:14:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	52	1	53	CRIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	19.07.2024	PT153HN	02	4:03:00 p.m.	0,00	514,00	514,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	3	4:13:13 p.m.	0	0,90	0,90	828	56	884	VOLINTIRI	T	ÎST	Izolator
Orhei	19.07.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	15	4:23:50 p.m.	0	0,18	0,18	515	60	575	FEDOREUCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	19.07.2024	PT454VL	03	4:28:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	33	11	44	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.07.2024	PT861HN	03	4:29:00 p.m.	0,00	1038,00	1038,00	60	1	61	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	19.07.2024	PT454VL	01	4:32:00 p.m.	0,00	388,00	388,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	19.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	4:32:29 p.m.	0	1,10	1,10	830	61	891	MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	19.07.2024	PT79HN	02	4:40:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	33	0	33	CARPINENI	C	AC	Izolator JT
Hincesti	19.07.2024	PT79HN	01	5:02:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	144	0	144	CARPINENI	C	AC	Izolator JT
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	5:12:32 p.m.	0	0,50	0,50	668	22	690	CAPLANI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	19.07.2024	PT399CH	01	5:13:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	29	1	30	LEBEDENCO	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	19.07.2024	PT22TL	02	5:16:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	46	1	47	VASIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	19.07.2024	PT275CH	02	5:30:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	31	0	31	LUCESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	19.07.2024	PT106ST	01	5:31:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	55	7	62	SCORENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	19.07.2024	PT106ST	03	5:39:32 p.m.	0,00	107,50	107,47	70	7	77	SCORENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:01:53 p.m.	0,33	3,00	3,33	0	6	6	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:01:53 p.m.	17,17	3,00	20,17	86	9	95	CARAHASANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:01:53 p.m.	58	2,85	60,85	828	40	868	CARAHASANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:05:53 p.m.	13,17	3,00	16,17	0	6	6	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	19.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	6:10:53 p.m.	0	22,42	22,42	1395	61	1456	CEADIR-LUNGA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	19.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	6:10:53 p.m.	0	102,53	102,53	552	63	615	CEADIR-LUNGA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	19.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	6:10:53 p.m.	0	106,12	106,12	0	3	3	CEADIR-LUNGA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:22:33 p.m.	11	3,00	14,00	0	10	10	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:22:33 p.m.	37,18	3,00	40,18	86	5	91	CARAHASANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:37:03 p.m.	5,52	3,00	8,52	0	6	6	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:37:03 p.m.	41,95	3,00	44,95	0	1	1	CARAHASANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:37:03 p.m.	45,95	3,00	48,95	0	1	1	CARAHASANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:37:03 p.m.	52,95	3,00	55,95	0	1	1	CARAHASANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	6:37:03 p.m.	58	7,95	65,95	0	1	1	CARAHASANI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	7:01:14 p.m.	0	1,50	1,50	1048	79	1127	PURCARI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	7:21:14 p.m.	0	0,67	0,67	0	6	6	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	19.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/SEC1,5-SX511CD	7:23:00 p.m.	0	1215,00	1215,00	0	3	3	CEADIR-LUNGA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	7:38:45 p.m.	0	1,33	1,33	0	9	9	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7	7:40:35 p.m.	0	1,67	1,67	0	9	9	CAPLANI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	19.07.2024	PT272NS	01	7:43:00 p.m.	0,00	784,00	784,00	84	11	95	NISPORENI	C	AC	Necunoscute
Stefan-Voda	19.07.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7/SEC5-PT232SV-T001-01	7:43:00 p.m.	0	5455,00	5455,00	0	1	1	CARAHASANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	19.07.2024	PT300AN	01	7:54:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	88	3	91	TINTARENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	19.07.2024	PT300AN	02	7:59:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	71	0	71	TINTARENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	19.07.2024	PT227CL	02	9:03:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	59	1	60	BUDA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	19.07.2024	PT25ST	02	9:32:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	72	5	77	FAGURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.07.2024	PT706OR	03	9:36:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	51	3	54	STEP-SOCI	C	AC	Bransament
Criuleni	19.07.2024	PT788CR	02	9:52:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	115	3	118	MAGDACESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	20.07.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	7/IFS-PT811S-IF001-01	1:14:00 a.m.	0	12,00	12,00	105	25	130	TRUSENI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	20.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	13	2:30:32 a.m.	0	110,53	110,53	85	32	117	JORA DE SUS	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	20.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	13	2:30:32 a.m.	0	143,47	143,47	730	67	797	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	20.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	13	2:30:32 a.m.	0	158,47	158,47	838	74	912	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PT12	13	2:46:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	105	9	114	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.07.2024	PD2	4/INT6-PT226-L08-01	4:55:00 a.m.	0	40,00	40,00	243	42	285	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Comrat	20.07.2024	PT255CM	01	5:52:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.07.2024	PD101	11	6:28:46 a.m.	0	33,23	33,23	0	11	11	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	17	6:49:12 a.m.	0	0,02	0,02	217	128	345	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	17	6:50:19 a.m.	0	0,02	0,02	1133	184	1317	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	17	6:50:44 a.m.	0	0,02	0,02	169	37	206	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	6:51:34 a.m.	0	34,98	34,98	195	25	220	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	6:51:34 a.m.	0	41,43	41,43	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	6:51:34 a.m.	0	51,43	51,43	728	75	803	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	20.07.2024	PD92	9	8:23:03 a.m.	0	78,05	78,05	0	2	2	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.07.2024	PD92	9	8:23:03 a.m.	0	78,95	78,95	0	1	1	BIC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	20.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	9:02:20 a.m.	0	0,52	0,52	180	11	191	MIHALASA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	20.07.2024	PT4015V	03	10:45:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	26	0	26	OLANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	20.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	11:11:13 a.m.	0	1,38	1,38	407	27	434	PLOP	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	20.07.2024	PT251CI	02	11:48:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	66	9	75	BOGDANOVCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Stefan-Voda	20.07.2024	PT144SV	02	1:05:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	31	10	41	TALMAZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	20.07.2024	PT3960R	02	1:11:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	59	5	64	ORHEI	C	AC	Bransament
Criuleni	20.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTL5-REC001CR	1:35:05 p.m.	0	1,85	1,85	256	22	278	HRUSEVA	T	ÎST	Tensiune joasa
Criuleni	20.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTL5-REC001CR	1:35:39 p.m.	0	0,55	0,55	585	36	621	CHETROASA	T	ÎST	Tensiune joasa
Criuleni	20.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTL5-REC001CR	1:36:13 p.m.	0	0,55	0,55	585	36	621	DOLINNOE	T	ÎST	Tensiune joasa
Chisinau	20.07.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SEC5-PT252IU-T01-01	2:24:00 p.m.	0	64,00	64,00	46	23	69	IALOVENI	C	AC	Transformator de putere
Cahul	20.07.2024	PT167CH	02	3:26:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	58	0	58	PELINEI	C	AC	Necunoscute
Calarasi	20.07.2024	PT393CL	03	3:48:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	22	4	26	BAHMUT	C	AC	Izolator JT
Leova	20.07.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:17:47 p.m.	0	18,62	18,62	468	39	507	BULGARICA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Leova	20.07.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:17:47 p.m.	0	210,23	210,23	0	10	10	SARATA NOUA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Calarasi	20.07.2024	PT393CL	01	4:22:07 p.m.	0,00	118,90	118,88	44	6	50	BAHMUT	C	AC	Izolator JT
Hincesti	20.07.2024	PT160HN	03	4:32:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	107	3	110	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	20.07.2024	PT155CD	02	5:07:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	94	0	94	CORTEN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	20.07.2024	PT181AN	02	5:14:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	35	0	35	CALFA	C	AC	Necunoscute
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	6:16:27 p.m.	0	0,52	0,52	566	40	606	BANESTII NOI	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni Urban	20.07.2024	PT291IU	01	6:36:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	75	11	86	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	20.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/SEC6-PT593CR-L01-01	7:04:00 p.m.	0	12,00	12,00	147	11	158	COSERNITA	C	AC	Tensiune joasa
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	9:19:00 p.m.	0	148,48	148,48	140	10	150	BANESTII NOI	C	AC	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	10:40:13 p.m.	0	0,80	0,80	426	30	456	TELENESTI,BANESTII VECHI,BANESTI,BANESTII NOI,VEREJENI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	10:41:26 p.m.	0	17,72	17,72	426	30	456	BANESTI,VEREJENI,BANESTII VECHI,BANESTII NOI,TELENESTI	C	AC	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:01:27 p.m.	0	0,18	0,18	0	3	3	VEREJENI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:01:59 p.m.	0	2,68	2,68	418	26	444	BANESTI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:01:59 p.m.	0	10,20	10,20	8	4	12	VEREJENI	C	AC	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:10:19 p.m.	0	1,87	1,87	418	26	444	BANESTI,TELENESTI,BANESTII VECHI,BANESTII NOI	C	ÎST	Transformator de putere
Cantemir	20.07.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:18:10 p.m.	0	0,42	0,42	1614	96	1710	CAPACLIA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:30:52 p.m.	0	2,63	2,63	426	30	456	BANESTI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:34:54 p.m.	0	0,02	0,02	0	3	3	VEREJENI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:36:14 p.m.	0	1,48	1,48	426	30	456	BANESTII NOI,VEREJENI,BANESTI,TELENESTI,BANESTII VECHI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	11:46:52 p.m.	0	0,62	0,62	426	30	456	BANESTII VECHI,BANESTI,BANESTII NOI,VEREJENI,TELENESTI	C	ÎST	Transformator de putere
Telenesti	20.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12/SEC5-PT56TL-T001-01	12:00:15 a.m.	0	6,13	6,13	566	40	606	BANESTI,BANESTII NOI,TELENESTI,BANESTII VECHI,VEREJENI	C	AC	Transformator de putere
Cantemir	21.07.2024	PT513CN	03	12:14:00 a.m.	0,00	169,00	169,00	41	0	41	COCIULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	21.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7/SEC5-PT213CD-T01-01	12:25:00 a.m.	0	276,00	276,00	167	4	171	CEADIR-LUNGA	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	21.07.2024	PT5049	02	2:41:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	51	2	53	BUBUIECI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	21.07.2024	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	8:30:04 a.m.	0	35,93	35,93	979	134	1113	CHISINAU	T	AC	Intrerupator de sarcina
Chisinau	21.07.2024	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	8:30:04 a.m.	0	53,93	53,93	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Intrerupator de sarcina
Causeni	21.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	9:03:00 a.m.	5	1,00	6,00	613	46	659	STEFANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:14:11 a.m.	0	0,08	0,08	4	33	37	COSTESTI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:14:21 a.m.	0	0,08	0,08	275	50	325	BARDAR	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:14:31 a.m.	0	0,08	0,08	1032	83	1115	VASIENI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:14:41 a.m.	0	0,10	0,10	727	31	758	BARDAR	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:14:51 a.m.	0	0,10	0,10	1671	77	1748	RUSETII NOI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:15:02 a.m.	0	0,60	0,60	1826	80	1906	BARDAR	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:16:02 a.m.	0	1,58	1,58	1826	80	1906	POJARENI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:17:42 a.m.	0	2,52	2,52	1826	80	1906	BARDAR	T	ÎST	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:20:20 a.m.	0	8,32	8,32	1826	80	1906	POJARENI	T	AT	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:28:44 a.m.	0	22,50	22,50	320	34	354	POJARENI	T	AT	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:28:44 a.m.	0	69,27	69,27	23	9	32	COSTESTI	T	AT	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	9:28:44 a.m.	0	184,70	184,70	1483	37	1520	COSTESTI	T	AT	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PT564IL	02	9:31:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	46	0	46	COSTESTI	C	AT	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PT564IL	03	9:32:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	108	4	112	COSTESTI	C	AT	Soc
Ialoveni	21.07.2024	PT569IL	01	9:53:00 a.m.	0,00	170,00	170,00	115	4	119	COSTESTI	C	AT	Soc
Criuleni	21.07.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	11:03:58 a.m.	0	0,60	0,60	1532	79	1611	DUBASARII VECHI	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	21.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	11:42:40 a.m.	0	0,17	0,17	926	53	979	COLIBASI	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	21.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	11:43:00 a.m.	0	0,22	0,22	3209	192	3401	COLIBAS	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	21.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	11:43:37 a.m.	0	0,50	0,50	926	53	979	COLIBASI	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	21.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	11:43:44 a.m.	0	0,27	0,27	3209	192	3401	BRINZA	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	11:52:19 a.m.	0	1,07	1,07	495	29	524	HOGINESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	11:53:23 a.m.	0	21,00	21,00	56	9	65	HIRBOVAT	OST	AC	Necunoscute
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	11:53:23 a.m.	0	21,87	21,87	439	20	459	DERENEU	OST	AC	Necunoscute
Orhei	21.07.2024	PT142OR	01	11:54:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	111	4	115	IVANCEA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	21.07.2024	PT142OR	02	12:06:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	49	1	50	IVANCEA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	12:14:41 p.m.	0	0,57	0,57	56	9	65	HIRBOVAT	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	12:15:29 p.m.	0	11,07	11,07	308	23	331	HOGINESTI	OST	AC	Necunoscute
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	12:15:29 p.m.	0	34,28	34,28	187	6	193	ONISCANI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	21.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	12:32:13 p.m.	0	1,22	1,22	343	43	386	POJARENI	T	ÎST	Soc
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:35:45 p.m.	0	0,50	0,50	460	61	521	NEMTENI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:36:16 p.m.	0	0,88	0,88	460	61	521	LEUSENI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:37:09 p.m.	0	15,12	15,12	460	61	521	ONESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	21.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10/INTL5-REC003CL-01	12:49:18 p.m.	0	0,47	0,47	308	23	331	ONISCANI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	21.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	12:50:39 p.m.	0	0,73	0,73	836	58	894	PLOP	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:52:27 p.m.	0	21,58	21,58	44	23	67	NEMTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:52:27 p.m.	0	43,10	43,10	416	38	454	BUJOR	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:14:09 p.m.	0	20,33	20,33	1	14	15	NEMTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:14:09 p.m.	0	21,40	21,40	43	9	52	IVANOVCA	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:34:57 p.m.	0	0,60	0,60	1	14	15	NEMTENI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:35:37 p.m.	0	17,10	17,10	460	60	520	LEUSENI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:35:37 p.m.	0	20,18	20,18	0	1	1	IVANOVCA	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:52:47 p.m.	0	3,02	3,02	460	60	520	ONESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	21.07.2024	PDC105 VARATIC 35/10	6	2:35:41 p.m.	0	0,43	0,43	0	2	2	VARATIC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:38:27 p.m.	0	2,10	2,10	460	61	521	LEUSENI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:40:39 p.m.	0	16,07	16,07	460	61	521	ONESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:56:48 p.m.	0	13,13	13,13	460	61	521	NEMTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Causeni	21.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	3:02:30 p.m.	0	0,47	0,47	836	58	894	COSCALIA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	3:10:03 p.m.	0	5,67	5,67	460	61	521	BUJOR	T	AT	Persoane neautorizate
Orhei	21.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16/SEC5-PT676OR-T001-01	3:25:00 p.m.	18	2,00	20,00	0	1	1	PERESECINA	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6/SEC5-PT184HN-T01-01	4:41:00 p.m.	0	15,00	15,00	140	3	143	COTUL MORII	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	21.07.2024	PDC249 BAURCI 110/10	3	5:16:24 p.m.	0	0,17	0,17	480	36	516	BAURCI	OST	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	21.07.2024	PDC249 BAURCI 110/10	3	5:16:44 p.m.	0	0,50	0,50	1599	84	1683	BAURCI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:31:36 p.m.	0	0,47	0,47	460	61	521	LEUSENI	T	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	5:32:16 p.m.	0	1,90	1,90	515	14	529	COTUL MORII	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:44:30 p.m.	0	9,65	9,65	1	14	15	LEUSENI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:44:30 p.m.	0	184,68	184,68	43	9	52	IVANOVCA	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:44:30 p.m.	0	185,50	185,50	416	38	454	ONESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Ceadir-Lunga	21.07.2024	PDC249 BAURCI 110/10	5	6:51:06 p.m.	0	67,85	67,85	510	20	530	BAURCI	OST	AC	Izolator
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	6:53:15 p.m.	0	0,10	0,10	409	25	434	VASIENI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	6:53:33 p.m.	0	0,48	0,48	858	61	919	BUDAI	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	21.07.2024	PT398CN	02	7:05:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	30	0	30	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:21:57 p.m.	0	0,18	0,18	1061	106	1167	MERENII NOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	7:22:49 p.m.	0	0,18	0,18	858	61	919	BUDAI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	7:23:09 p.m.	0	0,57	0,57	858	61	919	CRASNASENI	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:24:12 p.m.	0	3,65	3,65	1061	106	1167	SERPENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:29:27 p.m.	0	1,45	1,45	1061	106	1167	CHETROSU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	21.07.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:30:57 p.m.	0	1,33	1,33	173	18	191	VARZARESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	21.07.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	7:30:57 p.m.	0	1,17	1,17	477	25	502	ISAICANI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:30:57 p.m.	0	1,33	1,33	1213	88	1301	MOROZENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:31:07 p.m.	0	0,50	0,50	426	22	448	PUTINTEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:31:17 p.m.	0	0,83	0,83	2052	128	2180	MANA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:31:27 p.m.	0	0,33	0,33	227	15	242	BREANOVA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:31:37 p.m.	0	2,00	2,00	1812	122	1934	VIPROVA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:32:14 p.m.	0	2,73	2,73	1061	106	1167	MERENII NOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:33:47 p.m.	48	0,02	48,02	1270	90	1360	GHETLOVA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	7:33:47 p.m.	48	1,15	49,15	542	32	574	SASENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:35:04 p.m.	0	60,02	60,02	865	82	947	TODIRESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	7:35:04 p.m.	0	62,15	62,15	196	24	220	CHETROSU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	7:55:02 p.m.	0	0,70	0,70	212	14	226	BOGZESTI	T	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	21.07.2024	PT377NS	01	7:56:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	44	0	44	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	7:56:34 p.m.	0	0,08	0,08	212	14	226	BOGZESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	7:56:47 p.m.	0	0,72	0,72	858	61	919	BUDAI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	8:03:44 p.m.	0	0,93	0,93	858	61	919	LEUSENI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	8:05:30 p.m.	0	20,75	20,75	858	61	919	CRASNASENI	T	AC	Necunoscute
Causeni	21.07.2024	PT149CS	01	8:17:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	50	0	50	CHIRCAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	21.07.2024	PDC260 ETULIA4 110/10	5	8:24:38 p.m.	0	0,17	0,17	606	47	653	ALEXANDRU IOAN CUZA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	21.07.2024	PT282CH	01	8:25:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	59	0	59	HULUBOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	8:26:20 p.m.	0	15,83	15,83	858	61	919	LEUSENI	T	AC	Necunoscute
Anenii Noi	21.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	8:35:42 p.m.	0	1,52	1,52	865	82	947	MERENII NOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	21.07.2024	PT680HN	02	8:37:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	65	0	65	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	8:42:13 p.m.	0	28,77	28,77	221	27	248	CRASNASENI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	8:42:13 p.m.	0	31,23	31,23	637	34	671	LEUSENI	T	AC	Necunoscute
Hincesti	21.07.2024	PT680HN	01	8:43:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	105	2	107	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	21.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:48:46 p.m.	0	0,42	0,42	1	14	15	IVANOVCA	T	ÎST	Persoane neautorizate
Chisinau	21.07.2024	PT121	06	8:51:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	85	8	93	CHISINAU	C	AC	Bransament
Hincesti	21.07.2024	PT680HN	03	8:52:59 p.m.	0,00	191,00	191,02	57	1	58	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.07.2024	PT121	04	8:54:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	132	10	142	CHISINAU	C	AC	Bransament
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16/INTL5-ITC003OR	8:59:17 p.m.	0	53,07	53,07	542	32	574	SASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16/INTL5-ITC003OR	9:00:19 p.m.	0	47,67	47,67	424	35	459	PUTINTEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16/INTL5-ITC003OR	9:00:19 p.m.	0	51,33	51,33	846	55	901	NOROCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	9:11:01 p.m.	0	0,50	0,50	212	14	226	BOGZESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	9:11:05 p.m.	0	2,37	2,37	0	2	2	BUDAI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	9:11:05 p.m.	0	33,53	33,53	0	5	5	CRASNASENI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	9:11:05 p.m.	0	36,53	36,53	221	20	241	CRASNASENI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	21.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	9:45:06 p.m.	0	2,52	2,52	0	5	5	CRASNASENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	21.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16/INTL5-ITC003OR	9:48:59 p.m.	0	2,67	2,67	424	35	459	PUTINTEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	21.07.2024	PT124HN	02	10:16:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	79	0	79	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	21.07.2024	PT1151	23	10:17:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	150	11	161	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	21.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6/SEC5-PT330ST-T01-01	10:58:00 p.m.	0	4,00	4,00	97	8	105	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	21.07.2024	PT110CS	02	11:24:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	24	0	24	CAUSENI	C	AC	Izolator JT
Anenii Noi	22.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTL5-REC003AN	12:01:50 a.m.	0	0,33	0,33	1052	77	1129	CRETOAIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	22.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	2:51:04 a.m.	0	0,33	0,33	963	75	1038	MASCAUTI	OST	ÎST	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	2:51:28 a.m.	0	7,60	7,60	1222	111	1333	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	2:51:35 a.m.	0	7,00	7,00	638	342	980	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	2:56:35 a.m.	0	62,68	62,68	116	14	130	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	2:59:14 a.m.	0	72,02	72,02	1221	106	1327	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	2:59:14 a.m.	0	82,35	82,35	1	5	6	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PD1OR	16	4:11:21 a.m.	0	10,23	10,23	686	69	755	CHIPERCENI	T	AC	Necunoscute
Orhei	22.07.2024	PD1OR	16	4:11:21 a.m.	0	47,08	47,08	308	19	327	ORHEI	T	AC	Necunoscute
Orhei	22.07.2024	PD1OR	16	4:11:21 a.m.	0	73,45	73,45	227	18	245	ORHEI	T	AC	Necunoscute
Orhei	22.07.2024	PD1OR	16	4:57:12 a.m.	0	1,23	1,23	687	74	761	CHIPERCENI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	22.07.2024	PD58	19	5:16:03 a.m.	0	33,63	33,63	2	6	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PD58	19	5:16:03 a.m.	0	41,65	41,65	230	35	265	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PD58	19	5:16:03 a.m.	0	80,95	80,95	463	56	519	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	63	5:18:06 a.m.	0	36,90	36,90	1390	290	1680	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	63	5:18:06 a.m.	0	49,90	49,90	290	26	316	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	45	5:18:07 a.m.	0	0,13	0,13	1141	190	1331	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Orhei	22.07.2024	PD1OR	16	5:23:28 a.m.	0	1,33	1,33	95	14	109	ORHEI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	22.07.2024	PD58	19	5:48:50 a.m.	0	0,85	0,85	938	136	1074	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Anenii Noi	22.07.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	6:48:49 a.m.	0	0,83	0,83	1235	90	1325	TINTARENI	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	22.07.2024	PT80SV	02	7:05:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	53	2	55	MARIANCA DE JOS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	8:12:08 a.m.	0	29,87	29,87	1141	190	1331	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	8:12:08 a.m.	0	56,87	56,87	1594	205	1799	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	8:12:08 a.m.	0	65,82	65,82	230	35	265	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	8:12:08 a.m.	0	66,78	66,78	625	62	687	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	8:12:08 a.m.	0	83,37	83,37	109	5	114	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	8:12:08 a.m.	0	92,87	92,87	778	136	914	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	22.07.2024	PT171NS	02	8:27:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	37	5	42	DROJDIENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	22.07.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21/SEC5-PT202AN-T01-01	8:50:00 a.m.	0	10,00	10,00	264	14	278	COBUSCA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:10:55 a.m.	0	2,67	2,67	1594	205	1799	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:19:46 a.m.	0	0,90	0,90	230	35	265	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Cahul	22.07.2024	PD2CH	5	9:45:47 a.m.	0	3816,25	3816,25	0	2	2	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:47:31 a.m.	0	4,52	4,52	3243	398	3641	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:47:31 a.m.	0	122,48	122,48	93	45	138	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:47:46 a.m.	0	5,03	5,03	2558	307	2865	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:47:46 a.m.	0	25,23	25,23	685	91	776	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.07.2024	PDC26 VIERU 110/10	8	9:47:46 a.m.	0	122,23	122,23	93	45	138	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	22.07.2024	PT160HN	03	9:58:17 a.m.	0,00	168,70	168,72	107	3	110	CRASNOARMEISCOE	C	AT	Conform OL din SGC
Anenii Noi	22.07.2024	PT379AN	02	10:15:37 a.m.	0,00	379,40	379,38	34	0	34	GEAMANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	22.07.2024	PT442CN	02	10:29:00 a.m.	0,00	93,00	93,00	28	0	28	ACUI	C	AC	Conturare la PT
Cantemir	22.07.2024	PT442CN	03	10:36:41 a.m.	0,00	85,30	85,32	36	6	42	ACUI	C	AC	Conturare la PT
Anenii Noi	22.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTL5-REC003AN	10:58:10 a.m.	0	0,78	0,78	1052	77	1129	MERENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Telenesti	22.07.2024	PT108TL	01	11:47:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	44	1	45	BUDAI	C	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	22.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	12:04:55 p.m.	6	0,50	6,50	1	18	19	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	22.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	12:24:15 p.m.	6	0,17	6,17	2863	199	3062	SACA	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	22.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	2:31:38 p.m.	0	0,67	0,67	2863	199	3062	RECEA,STRASENI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	22.07.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	2:32:38 p.m.	0	2,33	2,33	2924	162	3086	PETICENI,VALCINET,SIPOTENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	2:46:39 p.m.	0	47,30	47,30	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	2:46:39 p.m.	0	51,85	51,85	0	11	11	CHISINAU	T	AT	Escavari
Telenesti	22.07.2024	PT94TL	03	2:48:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	48	3	51	RATUS	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.07.2024	PT2465V	01	3:33:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	51	1	52	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:37:20 p.m.	0	1,17	1,17	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:38:31 p.m.	0	9,32	9,32	0	11	11	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:38:31 p.m.	0	17,72	17,72	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:47:51 p.m.	0	8,38	8,38	0	10	10	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:47:51 p.m.	0	337,15	337,15	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:56:15 p.m.	0	4,62	4,62	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:56:15 p.m.	0	16,75	16,75	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	3:56:15 p.m.	0	328,75	328,75	0	8	8	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	22.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	4:12:11 p.m.	0	0,53	0,53	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Ceadir-Lunga	22.07.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/SEC5-PT433CD-SX1T-01	4:19:00 p.m.	0	24,00	24,00	177	8	185	CEADIR-LUNGA	C	AC	Tensiune joasa
Calarasi	22.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:22:50 p.m.	0	1,33	1,33	2145	114	2259	CALARASI	OST	ÎST	Escavari
Calarasi	22.07.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:24:20 p.m.	0	33,33	33,33	2145	114	2259	ORICOVA	OST	AT	Escavari
Criuleni	22.07.2024	PT623CR	04	5:40:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	62	0	62	IZBISTE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni Urban	22.07.2024	PT291IU	01	6:45:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	75	11	86	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	7:54:16 p.m.	0	0,50	0,50	47	14	61	MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	7:55:55 p.m.	0	1,00	1,00	47	14	61	CHIRCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	5	7:56:08 p.m.	0	0,83	0,83	435	28	463	CHIRCA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	5	7:56:31 p.m.	0	0,52	0,52	520	45	565	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	5	7:56:37 p.m.	0	0,47	0,47	79	12	91	MERENII NOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	5	7:56:41 p.m.	0	0,47	0,47	3	26	29	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	22.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	5	7:56:47 p.m.	0	3,57	3,57	1061	108	1169	TODIRESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.07.2024	PT474CR	01	8:31:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	34	1	35	MAGDACESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	23.07.2024	PT426HN	01	6:12:00 a.m.	0,00	15,00	15,00	60	1	61	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	23.07.2024	PT426HN	02	6:14:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	80	1	81	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	23.07.2024	PT426HN	03	6:18:00 a.m.	0,00	10,00	10,00	51	2	53	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	23.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	6:19:35 a.m.	0	1,83	1,83	1071	87	1158	BOZIENI,HINCESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	23.07.2024	PT1043	21	7:09:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	36	6	42	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	23.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	7:25:28 a.m.	0	0,20	0,20	926	53	979	VADUL LUI ISAC,COLIBASI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	23.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	8:05:18 a.m.	0	0,08	0,08	102	8	110	STRASENI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	23.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	8:05:29 a.m.	0	0,62	0,62	177	52	229	COJUSNA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	23.07.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/SEC5-PT119CN-T001-01	8:50:00 a.m.	0	20,00	20,00	121	3	124	CANIA	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	23.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	9:32:48 a.m.	0	3,17	3,17	748	117	865	BUDESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	9:32:48 a.m.	0	68,45	68,45	0	8	8	BUDESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	23.07.2024	PT397AN	01	9:36:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	77	13	90	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	9:48:32 a.m.	0	0,47	0,47	177	52	229	STRASENI	T	ÎST	Necunoscute
Taraclia	23.07.2024	PT462CD	01	9:55:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	67	0	67	CAZACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	23.07.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/SEC5-PT119CN-T001-01	10:03:00 a.m.	0	131,00	131,00	121	3	124	CANIA	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	23.07.2024	PD87	2	10:13:04 a.m.	0	49,90	49,90	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Telenesti	23.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/SEC5-S243TL	10:26:00 a.m.	0	155,40	155,40	0	1	1	CRASNASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	10:31:44 a.m.	0	9,52	9,52	748	117	865	BUDESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	23.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/SECL5-S243TL	10:42:09 a.m.	0	10,85	10,85	17	2	19	CRASNASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	23.07.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/SECL5-S243TL	10:42:09 a.m.	0	139,25	139,25	204	22	226	CRASNASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	23.07.2024	PT768IL	03	11:53:00 a.m.	0,00	146,00	146,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	23.07.2024	PT77CH	03	2:29:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	26	3	29	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	23.07.2024	PT568IL	01	3:04:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	136	0	136	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	23.07.2024	PT136TL	01	3:22:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	100	4	104	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	23.07.2024	PT136TL	02	3:22:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	8	8	16	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	23.07.2024	PT74IL	02	3:32:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	126	5	131	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	23.07.2024	PT228TL	02	3:39:00 p.m.	0,00	616,00	616,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.07.2024	PT235OR	08	3:48:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	65	4	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.07.2024	PT175TL	03	3:49:00 p.m.	0,00	606,00	606,00	52	0	52	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	23.07.2024	PT367NS	02	3:55:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	77	2	79	ZBEROAIA	C	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	23.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	3:58:06 p.m.	0	22,67	22,67	702	63	765	BOTNARESTI,SOCOLENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	23.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	12	4:00:00 p.m.	18	12,00	30,00	0	2	2	PERESECINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	23.07.2024	PT53TL	02	4:10:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	75	0	75	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.07.2024	PT235OR	01	4:13:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	100	5	105	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	23.07.2024	PT113SV	02	4:14:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	42	0	42	TALMAZA	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.07.2024	PT923S	01	4:23:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	46	1	47	CRUZESTI	C	ÎST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	23.07.2024	PT352AN	01	4:28:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	76	2	78	SOCOLENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	23.07.2024	PT53TL	03	4:31:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	60	2	62	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.07.2024	PT152ST	02	4:33:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Necunoscute
Orhei	23.07.2024	PT612OR	02	4:35:00 p.m.	0,00	339,00	339,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.07.2024	PT315OR	02	4:36:00 p.m.	0,00	342,00	342,00	50	0	50	PUTINTEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	23.07.2024	PD90	7/SECL5-SX7171	4:41:00 p.m.	0	6,00	6,00	0	4	4	GHIDIGHICI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.07.2024	PT417OR	01	5:02:00 p.m.	0,00	1209,00	1209,00	31	4	35	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.07.2024	PT282OR	04	5:15:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	17	5	22	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.07.2024	PT40TL	01	5:31:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	52	3	55	CODRU NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.07.2024	PT198OR	01	5:32:00 p.m.	0,00	461,00	461,00	58	1	59	CIHORENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	23.07.2024	PT419AN	05	5:54:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	36	0	36	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.07.2024	PT52TL	02	6:12:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	109	0	109	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.07.2024	PT248HN	01	6:13:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	23	0	23	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.07.2024	PT52TL	03	6:13:58 p.m.	0,00	125,00	125,03	82	4	86	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	23.07.2024	PT424NS	01	6:15:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	113	2	115	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.07.2024	PT331OR	01	6:21:00 p.m.	0,00	461,00	461,00	74	0	74	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.07.2024	PT352TL	03	6:29:00 p.m.	0,00	336,00	336,00	9	2	11	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	23.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	6:30:38 p.m.	0	2,17	2,17	1	18	19	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	23.07.2024	PT446IL	01	6:31:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	34	0	34	HORESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	23.07.2024	PT325AN	03	6:32:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	132	8	140	RUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.07.2024	PT352TL	02	6:32:28 p.m.	0,00	332,50	332,53	6	5	11	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	23.07.2024	PT198OR	03	6:43:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	47	4	51	CIHORENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	23.07.2024	PT256CS	01	6:46:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	55	0	55	GRIGORIEVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	23.07.2024	PT14TL	01	6:48:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	39	0	39	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.07.2024	PT480OR	03	6:56:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	70	1	71	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	23.07.2024	PT153HN	01	7:03:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	49	0	49	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.07.2024	PT153HN	02	7:07:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	23.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	7:42:12 p.m.	0	0,13	0,13	2693	148	2841	BRINZA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	23.07.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	7:42:28 p.m.	0	0,18	0,18	926	53	979	COLIBASI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	23.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	7:46:10 p.m.	55	0,85	55,85	1211	88	1299	TABARA,NECULAIEUCA	OST	ÎST	Statii electrice
Causeni	23.07.2024	PT269CS	03	8:09:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	52	2	54	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	23.07.2024	PT269CS	01	8:16:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	88	1	89	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	23.07.2024	PT269CS	02	8:26:17 p.m.	0,00	117,70	117,72	22	0	22	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	23.07.2024	PT469SV	01	8:40:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	1	2	3	FESTELITA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	23.07.2024	PT665CR	02	8:55:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Separator cu pirghie
Anenii Noi	23.07.2024	PT25AN	01	9:44:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	77	2	79	COBUSCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	23.07.2024	PT402	13	10:46:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	162	18	180	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	23.07.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6/IF5-PT508HN-IF616-01	11:12:43 p.m.	0	4,52	4,52	510	24	534	VOINESCU	C	AC	Intrerupator de sarcina
Criuleni	23.07.2024	PT198CR	01	11:51:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	68	0	68	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	24.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	3:59:28 a.m.	0	1,38	1,38	1435	100	1535	COLONITA	T	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	24.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	3:59:28 a.m.	0	59,30	59,30	317	4	321	COLONITA	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	24.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	4:57:58 a.m.	0	0,80	0,80	1435	100	1535	TOHATIN	T	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	24.07.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	5:37:35 a.m.	0	23,42	23,42	0	15	15	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	24.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	6:19:21 a.m.	0	43,35	43,35	947	64	1011	SCORTENI,CHERSAC	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	24.07.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	6:23:20 a.m.	0	39,70	39,70	84	21	105	PODGORENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	24.07.2024	PT727L	01	7:15:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	77	2	79	CIULUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	24.07.2024	PT220NS	02	8:02:00 a.m.	0,00	409,00	409,00	60	3	63	SISCANI	C	AC	Necunoscute
Criuleni	24.07.2024	PT105CR	01	8:48:00 a.m.	0,00	47,00	47,00	136	6	142	DUBĂSARII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.07.2024	PDC173 CISMEA 110/10	19/SEC5-PT158OR-T001-01	9:00:00 a.m.	7	419,00	426,00	120	7	127	BRAVICENI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	24.07.2024	PT945	08	9:07:12 a.m.	0,00	169,80	169,80	59	7	66	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	24.07.2024	PT356CH	02	10:04:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	44	0	44	LOPATICA	C	AC	Separator cu pirghie
Cantemir	24.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	11:11:57 a.m.	0	1,67	1,67	39	9	48	DOINA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cantemir	24.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	11:11:57 a.m.	0	44,67	44,67	395	29	424	DOINA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	24.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3	11:21:09 a.m.	0	0,52	0,52	1433	121	1554	IURCENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	24.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	11:34:37 a.m.	0	1,50	1,50	1	18	19	VULCANESTI	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	24.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	11:55:37 a.m.	0	1,00	1,00	39	9	48	DOINA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	24.07.2024	PT945	14	12:04:45 p.m.	0,00	185,30	185,25	30	5	35	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	24.07.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:25:16 p.m.	0	0,75	0,75	922	72	994	TARTAUL DE SALCIE	T	ÎST	Separator cu pirghie
Criuleni	24.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	12:26:13 p.m.	0	0,50	0,50	438	44	482	BOSCANA	T	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	24.07.2024	PT948	04	12:48:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	95	6	101	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	24.07.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	1:00:49 p.m.	0	21,80	21,80	104	10	114	ROSU	OST	AT	Incendiu
Cahul	24.07.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	1:00:49 p.m.	0	89,18	89,18	543	18	561	CAHUL	OST	AT	Incendiu
Chisinau	24.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	33	1:09:36 p.m.	0	11,40	11,40	0	9	9	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cahul	24.07.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	1:22:14 p.m.	0	0,38	0,38	940	76	1016	ROSU	OST	ÎST	Incendiu
Anenii Noi	24.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:25:28 p.m.	0	0,68	0,68	1061	108	1169	MERENII NOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:26:15 p.m.	0	9,82	9,82	1061	108	1169	TODIRESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:30:09 p.m.	0	0,67	0,67	1213	88	1301	MOROZENI,TABARA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:30:29 p.m.	0	0,50	0,50	2053	128	2181	NECULAIEUCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:30:49 p.m.	0	1,50	1,50	1812	122	1934	GHETLOVA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:32:29 p.m.	0	30,68	30,68	424	35	459	PUTINTEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:32:29 p.m.	0	31,52	31,52	1388	87	1475	NOROCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:36:11 p.m.	0	21,92	21,92	1061	108	1169	CHETROSU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:58:17 p.m.	0	5,05	5,05	643	68	711	MERENII NOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	1:58:17 p.m.	0	6,23	6,23	418	40	458	CHETROSU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:03:51 p.m.	0	0,67	0,67	643	68	711	MERENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	24.07.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	2:28:30 p.m.	0	1,17	1,17	2	4	6	CAHUL	OST	ÎST	Incendiu
Causeni	24.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19/SEC15-S400CS	2:30:59 p.m.	0	91,13	91,13	362	28	390	CIRNATENII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:38:30 p.m.	0	0,83	0,83	1812	122	1934	HULBOACA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:39:00 p.m.	0	5,50	5,50	1388	87	1475	SASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:39:40 p.m.	0	4,83	4,83	424	35	459	PUTINTEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:56:51 p.m.	0	4,00	4,00	1389	92	1481	SASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	2:56:51 p.m.	0	14,33	14,33	423	30	453	VIPROVA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.07.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	3:01:01 p.m.	0	10,17	10,17	1389	92	1481	VIPROVA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	24.07.2024	PT345SV	01	3:51:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	63	3	66	ZUBRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	24.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19/SEC5-PT450CS-T01-01	4:15:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	CIRNATENII NOI	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.07.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	9	4:16:57 p.m.	0	0,13	0,13	720	59	779	CRIULENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	24.07.2024	PT72TL	01	4:23:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	77	2	79	CIULUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.07.2024	PT266OR	01	4:49:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	79	0	79	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	24.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	18	5:01:12 p.m.	0	0,52	0,52	847	197	1044	INESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	24.07.2024	PT116ST	01	5:05:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	52	4	56	CODREANCA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	24.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	5:09:03 p.m.	0	2,00	2,00	26	16	42	BERIOZCHI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	24.07.2024	PT116ST	02	5:10:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	54	1	55	CODREANCA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	24.07.2024	PT205ST	01	5:12:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	24.07.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2/SEC5-PT230TR-T001-01	5:52:00 p.m.	0	34,00	34,00	29	3	32	ROSITA	C	AC	Conturarea la PT
Telenesti	24.07.2024	PT127TL	02	6:14:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	44	2	46	MINDRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	24.07.2024	PT351CL	02	6:20:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	34	2	36	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	24.07.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	6:49:45 p.m.	0	2,50	2,50	1589	143	1732	DROJDIENI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:52:45 p.m.	0	0,33	0,33	488	38	526	DANCU	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:53:25 p.m.	0	6,67	6,67	488	38	526	CIOARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	24.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	6:53:43 p.m.	0	0,52	0,52	1407	80	1487	VASIENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:00:25 p.m.	0	26,18	26,18	488	38	526	LAPUSNA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	24.07.2024	PT351CL	03	7:02:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	42	1	43	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	24.07.2024	PT135CI	04	7:08:00 p.m.	0,00	260,00	260,00	28	1	29	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	24.07.2024	PT12OR	01	7:10:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	24.07.2024	PT202AN	02	7:18:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	100	2	102	COBUSCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:27:46 p.m.	0	130,37	130,37	334	28	362	CIOARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:27:46 p.m.	0	224,90	224,90	154	10	164	DANCU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	8:09:26 p.m.	0	0,50	0,50	880	59	939	COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:20:55 p.m.	0	0,22	0,22	460	61	521	LEUSENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	8:22:35 p.m.	0	0,50	0,50	880	59	939	LEUSENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	8:22:57 p.m.	0	0,50	0,50	1294	81	1375	CARACUI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	8:29:19 p.m.	0	0,50	0,50	880	59	939	COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	8:29:51 p.m.	0	0,27	0,27	880	59	939	LEUSENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:30:00 p.m.	0	4,00	4,00	1	14	15	LEUSENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:30:00 p.m.	0	14,25	14,25	43	9	52	IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:30:00 p.m.	0	24,13	24,13	416	35	451	ONESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:30:00 p.m.	0	25,00	25,00	0	3	3	BUJOR,ONESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:34:07 p.m.	0	10,13	10,13	1	14	15	LEUSENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	24.07.2024	PT284ST	02	8:40:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	24.07.2024	PT533HN	04	8:44:00 p.m.	0,00	716,00	716,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	8:44:23 p.m.	0	9,75	9,75	44	23	67	IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	24.07.2024	PT283IL	03	8:45:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	98	3	101	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.07.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	8:48:56 p.m.	0	0,52	0,52	1294	81	1375	SARATA GALBENA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	24.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	8:49:17 p.m.	0	1,83	1,83	1366	93	1459	IVANOVCA NOUA	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	24.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	8:49:27 p.m.	0	0,33	0,33	649	49	698	BATIR	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	24.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	8:50:47 p.m.	0	0,67	0,67	649	49	698	BATIR	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	24.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	8:51:27 p.m.	0	0,50	0,50	1366	93	1459	IVANOVCA NOUA	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	24.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	8:51:47 p.m.	0	17,00	17,00	649	49	698	SCHINOSICA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	24.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC15-S167HN	8:55:00 p.m.	0	2420,00	2420,00	0	3	3	ONESTI,BUJOR	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	24.07.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	8:58:07 p.m.	0	0,17	0,17	1666	151	1817	BADICUL MOLDOVENESC,LARGA VECHE,LARGA,CHIRCANI, BAURCI-MOLDOVENI,LARGA NOUA,ZIRNESTI,CUCOARA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	24.07.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	8:59:17 p.m.	0	0,67	0,67	1	0	1	ZIRNESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	24.07.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	9:00:07 p.m.	0	92,87	92,87	1	0	1	ZIRNESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.07.2024	PT643AN	01	9:24:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	73	6	79	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.07.2024	PT574ST	02	9:38:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	9:40:38 p.m.	0	92,03	92,03	334	27	361	CIOARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	9:40:38 p.m.	0	194,37	194,37	0	1	1	CIOARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PT306HN	01	10:00:00 p.m.	0,00	714,00	714,00	102	4	106	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.07.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11/SEC6-PT552-T01-01	10:06:00 p.m.	0	144,00	144,00	89	10	99	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	24.07.2024	PT255V	01	10:31:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	32	0	32	BREZOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	11:12:50 p.m.	0	23,00	23,00	334	27	361	CIOARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	11:12:50 p.m.	0	66,68	66,68	154	8	162	DANCU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	11:12:50 p.m.	0	100,17	100,17	0	1	1	DANCU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	11:12:50 p.m.	0	102,17	102,17	0	1	1	LAPUSNA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	25.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:17:41 a.m.	0	1,83	1,83	334	27	361	CIOARA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	25.07.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	1:58:39 a.m.	0	0,68	0,68	968	74	1042	TOCENI,CANIA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	25.07.2024	PT315HN	02	7:22:00 a.m.	0,00	211,00	211,00	28	2	30	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	25.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	7:51:09 a.m.	0	0,17	0,17	1269	95	1364	CHIOSELIA,BAIMACLIA,TARANCUTA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	25.07.2024	PT107TL	03	8:35:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	54	3	57	MIHALASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	25.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	8:38:54 a.m.	0	0,50	0,50	1448	97	1545	SAGAIDACUL NOU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	25.07.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:11:31 a.m.	0	89,85	89,85	1198	62	1260	COCOCENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	25.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:30:01 a.m.	0	1,17	1,17	1071	87	1158	BOZIENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	25.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	3	10:00:24 a.m.	0	58,60	58,60	395	66	461	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	3	10:00:24 a.m.	0	80,82	80,82	424	31	455	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	3	10:00:24 a.m.	0	166,97	166,97	454	63	517	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cahul	25.07.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	10:07:22 a.m.	0	0,67	0,67	1	0	1	ZIRNESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	25.07.2024	PT170TL	01	10:10:00 a.m.	0,00	383,00	383,00	50	2	52	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	25.07.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16/INTL5-ITC014HN	10:14:22 a.m.	0	1,83	1,83	1129	69	1198	BUTENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	25.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	10:22:50 a.m.	0	0,50	0,50	2371	134	2505	CORA DE JOS	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	25.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	11:08:10 a.m.	0	0,52	0,52	47	14	61	CHIRCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	25.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	11:09:51 a.m.	0	0,15	0,15	47	14	61	GURA BICULUI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	25.07.2024	PT471HN	02	11:10:00 a.m.	0,00	213,00	213,00	87	2	89	MIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	25.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	11:10:26 a.m.	0	1,72	1,72	1061	108	1169	SERPENI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	25.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	3	11:21:13 a.m.	0	86,15	86,15	424	31	455	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	25.07.2024	PT170TL	02	11:24:09 a.m.	0,00	308,90	308,85	29	0	29	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	25.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	1:18:14 p.m.	0	1,28	1,28	1221	58	1279	BANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	25.07.2024	PDC102 HERES 35/10	19	1:23:27 p.m.	0	0,53	0,53	386	75	461	TRUSENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	25.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SEC5-PT248HN-T01-01	2:00:00 p.m.	0	25,00	25,00	40	2	42	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:02:16 p.m.	0	0,17	0,17	649	49	698	SCHINOSICA	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:03:06 p.m.	0	0,83	0,83	649	49	698	MUNTENI	OST	ÎST	Izolator
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:04:06 p.m.	0	30,17	30,17	649	49	698	GURA GALBENEI	OST	AC	Izolator
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:34:26 p.m.	0	17,35	17,35	649	49	698	MUNTENI	OST	AC	Izolator
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:52:37 p.m.	8	26,38	34,38	649	48	697	GURA GALBENEI	OST	AC	Izolator
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:52:37 p.m.	75	91,22	166,22	0	1	1	GURA GALBENEI	OST	AC	Izolator
Cimislia	25.07.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	3:18:27 p.m.	0	1,50	1,50	1366	93	1459	IVANOVCA NOUA	OST	ÎST	Izolator
Chisinau	25.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	3:19:49 p.m.	0	42,03	42,03	1584	144	1728	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	3:19:49 p.m.	0	58,18	58,18	431	42	473	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	25.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	3:31:17 p.m.	0	1,52	1,52	2863	199	3062	ROSCANI	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	25.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8/SEC5-PT85HN-T01-01	3:45:00 p.m.	0	20,00	20,00	121	7	128	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	25.07.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC0010R	3:47:10 p.m.	0	0,42	0,42	964	75	1039	IVANCEA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	25.07.2024	PD92	7/INTL5-REC001	3:55:00 p.m.	0	0,12	0,12	929	72	1001	CHISINAU	T	ÎST	Soc
Chisinau	25.07.2024	PD92	7/INTL5-REC001	3:55:07 p.m.	0	0,22	0,22	327	16	343	CHISINAU	T	ÎST	Soc
Chisinau	25.07.2024	PD92	11	4:00:11 p.m.	0	0,12	0,12	601	28	629	DOBRUJA	T	ÎST	Soc
Causeni	25.07.2024	PT63CS	08	4:22:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	105	2	107	CAUSENI	C	AC	Bransament
Chisinau	25.07.2024	PD92	7/INTL5-REC001	4:37:21 p.m.	0	0,33	0,33	327	16	343	DOBROGEA	T	ÎST	Soc
Chisinau	25.07.2024	PD92	7/INTL5-REC001	4:37:41 p.m.	0	1,87	1,87	327	16	343	CHISINAU	T	ÎST	Soc
Chisinau	25.07.2024	PD92	7/INTL5-REC001	4:39:35 p.m.	0	52,15	52,15	327	16	343	SINGERA	T	AT	Soc
Anenii Noi	25.07.2024	PDC131 FLORENI 35/10	11	4:46:24 p.m.	0	29,97	29,97	0	4	4	BUBUIECI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	25.07.2024	PT695V	01	4:47:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	109	7	116	STEFANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	25.07.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	4:47:09 p.m.	0	0,33	0,33	73	15	88	VULCANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	25.07.2024	PT6078	01	5:02:00 p.m.	0,00	600,00	600,00	70	1	71	DOBROGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	25.07.2024	PT89SV	02	5:03:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	49	1	50	FESTELITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	25.07.2024	PT204NS	02	5:16:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	100	6	106	BARBOIENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:22:27 p.m.	0	0,52	0,52	1133	60	1193	ZAIM	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:23:39 p.m.	0	0,10	0,10	1133	60	1193	OPACI	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:23:50 p.m.	0	12,95	12,95	1133	60	1193	ZAIM	T	AC	Necunoscute
Straseni	25.07.2024	PT675T	03	5:26:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	0	2	2	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	25.07.2024	PT675T	05	5:27:33 p.m.	0,00	78,50	78,45	78	8	86	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:36:51 p.m.	0	20,00	20,00	1133	60	1193	ZAIM	T	AC	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:56:57 p.m.	0	0,50	0,50	1133	60	1193	OPACI	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:57:33 p.m.	0	10,87	10,87	746	47	793	ZAIM	T	AC	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:57:33 p.m.	0	22,45	22,45	246	3	249	OPACI	T	AC	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:57:33 p.m.	0	88,45	88,45	0	4	4	OPACI	T	AC	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:57:33 p.m.	0	102,45	102,45	141	6	147	OPACI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	25.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	6:03:40 p.m.	0	0,07	0,07	100	13	113	MAXIMOVCA,MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	25.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	6:03:57 p.m.	0	0,08	0,08	96	5	101	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	25.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	6:04:29 p.m.	0	0,05	0,05	421	38	459	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	25.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	6:04:49 p.m.	0	0,05	0,05	176	18	194	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	25.07.2024	PT217AN	01	6:05:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	143	3	146	MERENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	25.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	6:05:05 p.m.	0	1,32	1,32	623	63	686	SAGAIDAC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	25.07.2024	PT266OR	02	6:07:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	105	10	115	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	6:08:53 p.m.	0	11,02	11,02	746	47	793	ZAIM	T	AC	Necunoscute
Vulcanesti	25.07.2024	PT243VL	02	6:09:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	25.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	18/SEC15-SX367TL	6:23:00 p.m.	0	8674,00	8674,00	3	2	5	TELENESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	25.07.2024	PT494OR	01	7:10:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	22	3	25	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	25.07.2024	PT185OR	01	7:20:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	33	1	34	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red MT
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	7:24:43 p.m.	0	0,90	0,90	992	50	1042	ZAIM	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	7:26:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	1	1	OPACI	T	AC	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	7:26:00 p.m.	0	104,00	104,00	0	1	1	OPACI	T	AC	Necunoscute
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	7:27:00 p.m.	0	103,00	103,00	0	2	2	OPACI	T	AC	Necunoscute
Anenii Noi	25.07.2024	PT177AN	03	7:28:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	73	1	74	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	25.07.2024	PT177AN	05	7:31:28 p.m.	0,00	324,00	323,53	48	2	50	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	7:37:18 p.m.	0	1,85	1,85	992	50	1042	OPACI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	25.07.2024	PT550HN	10	7:55:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	160	10	170	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	25.07.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17/SEC5-PT27CN-T001-01	8:22:00 p.m.	0	16,00	16,00	103	2	105	CIRPESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	25.07.2024	PD20R	5	8:46:00 p.m.	0	3,00	3,00	161	21	182	ORHEI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	25.07.2024	PT82HN	01	9:02:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	25.07.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3/SEC5-PT331CS-T01-01	9:10:00 p.m.	0	1265,00	1265,00	0	1	1	OPACI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	25.07.2024	PT715HN	01	9:21:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	2	2	4	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	25.07.2024	PT2HN	02	9:26:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	75	2	77	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	25.07.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	2	9:29:03 p.m.	0	0,60	0,60	1460	141	1601	TELENESTI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	25.07.2024	PT2HN	01	9:30:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	58	1	59	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	25.07.2024	PT550HN	10	9:35:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	160	10	170	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	25.07.2024	PT173VL	01	10:10:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	25	3	28	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	25.07.2024	PT392CI	01	10:20:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	29	0	29	CIMISLIA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	26.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13/INTL5-ITC617IL	3:19:46 a.m.	0	9,75	9,75	1105	129	1234	MILESTII MICI	T	AC	Separator
Ialoveni	26.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13/INTL5-ITC617IL	3:29:48 a.m.	0	5,43	5,43	1105	129	1234	IALOVENI	T	AC	Separator
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	3:31:58 a.m.	0	0,50	0,50	623	63	686	VALEA COLONITEI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	4:30:38 a.m.	0	1,42	1,42	526	46	572	MAXIMOVCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	4:30:38 a.m.	0	14,37	14,37	97	17	114	VALEA COLONITEI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	26.07.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	4:44:24 a.m.	0	0,67	0,67	1752	104	1856	TOHATIN	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	5:03:23 a.m.	0	0,55	0,55	289	29	318	MAXIMOVCA	T	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	5:03:23 a.m.	0	14,62	14,62	0	2	2	SAGAIDAC	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	5:03:23 a.m.	0	23,82	23,82	82	5	87	SAGAIDAC	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	5:04:48 a.m.	0	13,20	13,20	390	33	423	DOLINOIE	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	5:21:41 a.m.	0	5,52	5,52	390	38	428	DOLINNOE	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	26.07.2024	PT153HN	02	7:09:00 a.m.	0,00	259,00	259,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.07.2024	PT975	06	8:09:00 a.m.	0,00	227,00	227,00	290	23	313	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Calarasi	26.07.2024	PT283CL	01	8:11:00 a.m.	0,00	134,00	134,00	83	0	83	PAULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	26.07.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	8:42:48 a.m.	0	0,50	0,50	1774	111	1885	CIOBURCIU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	26.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	9:24:07 a.m.	0	51,85	51,85	1197	57	1254	RASCAIETII NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	26.07.2024	PT153CD	01	9:28:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	60	0	60	CORTEN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	26.07.2024	PT82HN	02	9:30:00 a.m.	0,00	209,00	209,00	99	0	99	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	26.07.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	10:10:18 a.m.	0	5,67	5,67	0	17	17	CIOBURCIU	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	26.07.2024	PT509IL	02	10:17:00 a.m.	0,00	370,00	370,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	10:17:38 a.m.	4	0,17	4,17	595	32	627	CIRNATENI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	10:36:48 a.m.	0	2,65	2,65	1080	85	1165	GRIGOREUCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	10:36:48 a.m.	0	27,02	27,02	0	37	37	GRIGOREVCA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	10:36:48 a.m.	0	115,37	115,37	3	12	15	CAUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	26.07.2024	PT173VL	01	10:38:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	25	3	28	VULCANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	26.07.2024	PT244HN	01	10:43:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	35	1	36	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	26.07.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	11:12:31 a.m.	0	42,25	42,25	1532	79	1611	DUBASARII VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	26.07.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23	11:55:50 a.m.	0	11,00	11,00	2489	133	2622	CAHUL	OST	AT	Soc
Hincesti	26.07.2024	PT2HN	01	12:01:39 p.m.	0,00	208,40	208,35	58	1	59	NEGREA	C	AC	Pilon JT
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	12:30:20 p.m.	0	1,83	1,83	0	37	37	CAUSENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	7	1:06:47 p.m.	0	1,28	1,28	835	32	867	BUBUIECI	T	ÎST	Izolator
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	7	1:08:04 p.m.	0	57,73	57,73	599	27	626	BUBUIECI	T	AC	Izolator
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	7	1:08:04 p.m.	0	224,93	224,93	236	5	241	BUBUIECI	T	AC	Izolator
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	3	1:33:45 p.m.	0	1,18	1,18	1190	78	1268	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	9	1:33:45 p.m.	0	1,45	1,45	0	3	3	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	9	1:35:19 p.m.	0	70,93	70,93	0	2	2	BUBUIECI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	9	1:35:19 p.m.	0	1415,68	1415,68	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	26.07.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	1:42:50 p.m.	0	1,25	1,25	526	46	572	DOLINNOE	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	26.07.2024	PT230CH	01	1:44:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	46	3	49	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Necunoscute
Cahul	26.07.2024	PT145CH	01	2:19:00 p.m.	0,00	513,00	513,00	57	2	59	LEBEDENCO	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	26.07.2024	PT591SV	02	2:21:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	38	0	38	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	26.07.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	13/SEC5-PT327CN-T001-01	2:50:00 p.m.	0	20,00	20,00	129	3	132	GOTESTI	C	AC	Tensiune joasa
Cahul	26.07.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	3:13:03 p.m.	24	12,18	36,18	381	38	419	LARGA VECHE	OST	AT	Incendiu
Criuleni	26.07.2024	PT105CR	01	4:16:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	136	6	142	DUBASARII VECHI	C	AT	Accidente rutiere
Hincesti	26.07.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	4:46:45 p.m.	0	2,33	2,33	488	37	525	LAPUSNA	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	26.07.2024	PT61SCR	01	5:15:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	151	2	153	BALABANESTI	C	AC	Bransament
Straseni	26.07.2024	PT32ST	02	5:38:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	101	9	110	PANASESTI	C	AC	Bransament
Hincesti	26.07.2024	PT194HN	01	5:39:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	78	7	85	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	26.07.2024	PT73IL	02	6:19:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	111	0	111	SURUCENI	C	AC	Bransament
Telenesti	26.07.2024	PT559TL	02	6:26:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	90	1	91	SASENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	26.07.2024	PT364SV	02	7:17:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	96	1	97	STEFAN-VODA	C	AC	Bransament
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51/SEC15-SX43CS	7:19:00 p.m.	0	55,15	55,15	0	2	2	CAUSENI	C	AC	Izolator
Hincesti	26.07.2024	PT139HN	01	7:43:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	30	5	35	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	26.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	7:43:38 p.m.	0	0,17	0,17	4268	211	4479	GREBLESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	26.07.2024	PT139HN	02	7:47:08 p.m.	0,00	322,90	322,87	38	1	39	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	26.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51/SEC15-SX43CS	8:12:49 p.m.	0	1,33	1,33	595	30	625	CIRNATENI	C	ÎST	Izolator
Stefan-Voda	26.07.2024	PT591SV	02	8:36:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	38	0	38	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	26.07.2024	PT559TL	02	8:46:00 p.m.	0,00	787,00	787,00	90	1	91	SASENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	26.07.2024	PT591SV	02	10:04:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	38	0	38	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	5	10:11:24 p.m.	0	0,90	0,90	1433	109	1542	GRATIESTI	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	26.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	5	10:12:31 p.m.	0	22,80	22,80	1131	80	1211	GRATIESTI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	5	10:12:31 p.m.	0	40,63	40,63	302	29	331	GRATIESTI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	5	10:35:34 p.m.	0	17,58	17,58	1131	80	1211	GRATIESTI	T	AC	Linie in cablu
Straseni	26.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	10:45:10 p.m.	0	0,50	0,50	177	52	229	COJUSNA	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	26.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	5	10:53:17 p.m.	0	8,90	8,90	1131	80	1211	GRATIESTI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.07.2024	PDC44 VITIM 110/10	5	10:53:17 p.m.	0	10,72	10,72	302	29	331	GRATIESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	26.07.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	11:56:23 p.m.	0	1,33	1,33	439	25	464	LEUSENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.07.2024	PD13	2	1:11:36 a.m.	0	34,40	34,40	47	15	62	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	27.07.2024	PD13	2	1:11:36 a.m.	0	168,40	168,40	155	8	163	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.07.2024	PD13	3	1:14:03 a.m.	0	73,95	73,95	61	15	76	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.07.2024	PD13	3	1:14:03 a.m.	0	93,30	93,30	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	27.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTL5-ITC004CR	1:18:57 a.m.	0	35,52	35,52	1522	105	1627	ONITCANI	T	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	27.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	5:49:09 a.m.	0	0,83	0,83	780	71	851	PUHACENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	8:56:12 a.m.	0	16,72	16,72	1173	152	1325	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	8:56:12 a.m.	0	32,80	32,80	563	60	623	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	8:56:12 a.m.	0	41,80	41,80	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	37	8:56:12 a.m.	0	58,80	58,80	582	85	667	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Stefan-Voda	27.07.2024	PT5915V	02	9:29:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	38	0	38	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	27.07.2024	PT256CS	01	10:14:00 a.m.	0,00	301,00	301,00	55	0	55	GRIGORIEVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	19	10:28:35 a.m.	0	22,42	22,42	423	57	480	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	19	10:28:35 a.m.	0	47,33	47,33	1552	223	1775	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	25	10:28:39 a.m.	0	43,67	43,67	500	76	576	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	25	10:28:39 a.m.	0	97,35	97,35	1895	256	2151	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	25	10:28:39 a.m.	0	109,35	109,35	1086	147	1233	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	25	10:28:39 a.m.	0	123,35	123,35	445	48	493	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	25	10:28:39 a.m.	0	132,35	132,35	688	53	741	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	2	10:45:06 a.m.	0	84,17	84,17	2041	268	2309	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	19	11:16:00 a.m.	0	14,00	14,00	538	81	619	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	19	11:16:00 a.m.	0	31,00	31,00	46	23	69	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	27.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	9	11:31:15 a.m.	0	97,60	97,60	0	2	2	BUBUIECI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	27.07.2024	PT658	06	12:37:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	181	14	195	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	27.07.2024	PT658	18	12:40:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	67	9	76	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	27.07.2024	PT869	18	1:38:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	140	14	154	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.07.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	15/SEC15-SX251OR	2:50:00 p.m.	12	3,00	15,00	0	1	1	FEDORELUCA	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	27.07.2024	PT314LV	03	2:59:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	69	0	69	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.07.2024	PT62	02	3:15:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	205	31	236	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	27.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/SEC5-PT36ST-T01-01	5:25:00 p.m.	0	12,00	12,00	102	1	103	STRASENI	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	27.07.2024	PT1027HN	01	7:42:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	64	3	67	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.07.2024	PT581OR	01	8:25:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	67	9	76	PUTINTEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	28.07.2024	PD80	15/IF5-PT864-IF01-01	1:05:00 a.m.	0	69,00	69,00	123	7	130	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Stefan-Voda	28.07.2024	PT1215V	03	6:57:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	27	3	30	GRADINITA	C	AC	Izolator JT
Straseni	28.07.2024	PT1025T	01	8:35:00 a.m.	0,00	343,00	343,00	54	3	57	VOINOVA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	28.07.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:58:20 a.m.	0	0,82	0,82	1143	51	1194	LARGUTA	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	28.07.2024	PT120	06	9:13:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	94	16	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	28.07.2024	PT250VL	02	10:12:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	76	1	77	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	28.07.2024	PT250VL	01	10:19:13 a.m.	0,00	16,80	16,78	19	11	30	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	28.07.2024	PT250VL	03	10:19:21 a.m.	0,00	16,70	16,65	107	3	110	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	28.07.2024	PT250VL	04	10:19:23 a.m.	0,00	16,60	16,62	0	1	1	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	28.07.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	12:07:19 p.m.	0	0,50	0,50	1335	77	1412	MILESTII MICI	T	ÎST	Soc
Anenii Noi	28.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:26:43 p.m.	0	2,17	2,17	780	71	851	PUHACENI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	28.07.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:13:00 p.m.	0	1,33	1,33	1323	73	1396	PIATRA ALBA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:13:00 p.m.	0	7,00	7,00	12	4	16	MILESTII MICI	T	AT	Soc
Orhei	28.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	1:27:20 a.m.	0	65,25	65,25	1365	84	1449	JORA DE MIILOC,HOLERCANI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	28.07.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	1:59:04 p.m.	0	6,20	6,20	624	38	662	SAITI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	28.07.2024	PT127VL	01	2:34:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	126	14	140	VULCANESTI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	28.07.2024	PT205ST	01	3:19:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	28.07.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	3	3:23:54 p.m.	0	1,27	1,27	1190	78	1268	BUBUIECI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	28.07.2024	PT6126	01	3:47:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	111	1	112	BACIOI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9/SEC5-PT107OR-T001-01	4:54:00 p.m.	0	220,00	220,00	94	3	97	JORA DE JOS	C	AC	Transformator de putere
Straseni	28.07.2024	PT4ST	04	5:27:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	108	10	118	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	28.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	5:31:32 p.m.	0	0,13	0,13	1344	59	1403	IZBISTE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	28.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	5:33:50 p.m.	0	0,33	0,33	1394	83	1477	DERENEU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	28.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:34:01 p.m.	0	0,32	0,32	218	25	243	SASENI	T	ÎST	Izolator
Telenesti	28.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:34:24 p.m.	0	29,07	29,07	0	2	2	BRAVICEA	T	AC	Izolator
Telenesti	28.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:34:24 p.m.	0	30,02	30,02	218	23	241	BRAVICEA	T	AC	Izolator
Telenesti	28.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	6:03:37 p.m.	0	51,12	51,12	0	2	2	BRAVICEA	T	AC	Izolator
Chisinau	28.07.2024	PT1422	02	6:07:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	47	0	47	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	28.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	6:08:28 p.m.	0	30,20	30,20	1407	59	1466	SCORENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	28.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:12:51 p.m.	0	0,42	0,42	1314	115	1429	BAURCI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	28.07.2024	PT71CM	02	6:20:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	81	7	88	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.07.2024	PT71CM	01	6:27:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	73	1	74	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	6:37:16 p.m.	0	17,35	17,35	2630	169	2799	TIBIRICA	T	AC	Izolator
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:38:05 p.m.	0	1,20	1,20	4	33	37	COSTESTI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:38:13 p.m.	0	0,20	0,20	276	50	326	Rusestii Noi	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:38:18 p.m.	0	1,08	1,08	1032	83	1115	RUSESTII VECHI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:38:49 p.m.	0	0,38	0,38	727	31	758	RUSESTII NOI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:38:55 p.m.	0	0,20	0,20	1741	80	1821	RUSESTII NOI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:39:01 p.m.	0	1,70	1,70	1826	81	1907	BARDAR	T	ÎST	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:40:47 p.m.	0	28,78	28,78	343	44	387	POJARENI	T	AT	Soc
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:40:47 p.m.	0	73,47	73,47	1483	37	1520	COSTESTI	T	AT	Soc
Causeni	28.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	6:45:40 p.m.	0	23,83	23,83	1463	222	1685	CAUSENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.07.2024	PT71CM	04	7:00:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	96	0	96	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	28.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	7:07:40 p.m.	0	1,67	1,67	2321	282	2603	CAUSENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	28.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	7:11:00 p.m.	0	118,87	118,87	177	10	187	CAUSENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	28.07.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	7:53:03 p.m.	0	1,20	1,20	343	44	387	COSTESTI	T	ÎST	Soc
Orhei	28.07.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	8:51:06 p.m.	0	57,13	57,13	363	20	383	PODGORENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	28.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	9:07:40 p.m.	0	2,20	2,20	2144	272	2416	CAUSENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Criuleni	28.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	9:52:53 p.m.	0	0,42	0,42	483	25	508	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	28.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	9:56:14 p.m.	0	0,30	0,30	438	44	482	IZBESTE	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	28.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	9:56:53 p.m.	0	2,42	2,42	1344	59	1403	CRUGLIC	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	28.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	10:36:27 p.m.	0	22,40	22,40	1200	51	1251	CRUGLIC	T	AC	Izolator
Criuleni	28.07.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	10:36:27 p.m.	0	138,55	138,55	144	8	152	IZBISTE	T	AC	Izolator
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:33:15 a.m.	0	24,25	24,25	1911	158	2069	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:33:15 a.m.	0	47,75	47,75	934	67	1001	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:33:15 a.m.	0	59,75	59,75	549	73	622	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:33:15 a.m.	0	68,75	68,75	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:57:32 a.m.	0	10,72	10,72	1729	133	1862	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:57:32 a.m.	0	11,47	11,47	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	12:57:32 a.m.	0	25,47	25,47	182	22	204	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	1:22:00 a.m.	0	1,00	1,00	698	58	756	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Telenesti	29.07.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	6	2:31:15 a.m.	0	1,75	1,75	206	25	231	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	2:46:18 a.m.	0	35,33	35,33	1178	93	1271	LOZOVA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	29.07.2024	PD102	9/IF5-PT780-IF05-01	3:32:00 a.m.	0	23,00	23,00	1833	195	2028	CHISINAU	C	AC	Contacte
Hincesti	29.07.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:30:12 a.m.	0	61,45	61,45	459	61	520	LEUSENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	29.07.2024	PT198ST	04	7:45:00 a.m.	0,00	435,00	435,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	29.07.2024	PT77TL	01	7:50:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	84	1	85	MINDRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	29.07.2024	PT10ST	01	7:52:00 a.m.	0,00	311,00	311,00	49	2	51	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	29.07.2024	PT228TL	02	8:04:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	29.07.2024	PT244CL	01	8:18:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	97	2	99	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.07.2024	PT256ST	02	8:22:00 a.m.	0,00	1081,00	1081,00	52	2	54	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2024	PT109CL	02	8:26:00 a.m.	0,00	323,00	323,00	57	5	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2024	PT297CL	02	8:31:00 a.m.	0,00	239,00	239,00	50	0	50	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	29.07.2024	PT292CL	01	8:34:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	48	0	48	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.07.2024	PT151ST	01	8:37:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	145	5	150	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2024	PT292CL	03	8:37:20 a.m.	0,00	110,70	110,67	82	3	85	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	29.07.2024	PT186IL	01	8:39:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	79	3	82	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.07.2024	PT151ST	02	8:39:03 a.m.	0,00	31,00	30,95	122	2	124	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.07.2024	PT96ST	03	8:45:00 a.m.	0,00	75,00	75,00	112	1	113	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.07.2024	PT96ST	04	8:46:25 a.m.	0,00	73,60	73,58	57	1	58	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.07.2024	PT198ST	02	8:48:00 a.m.	0,00	382,00	382,00	1	0	1	TATARESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	29.07.2024	PT544TL	01	9:11:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	61	0	61	BRAVICEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	29.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9/IF5-PT196AN-IF617-01	9:55:00 a.m.	0	555,00	555,00	0	4	4	ANENII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	26	9:57:26 a.m.	0	0,28	0,28	1210	131	1341	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	30	9:57:29 a.m.	0	25,52	25,52	4	52	56	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	30	9:57:29 a.m.	0	49,43	49,43	348	42	390	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	30	9:57:29 a.m.	0	519,52	519,52	28	8	36	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	29.07.2024	PT215CD	03	10:07:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	44	0	44	CEADIR-LUNGA	C	AC	Tensiune inalta
Cahul	29.07.2024	PT275CH	01	10:09:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	29	0	29	LUCESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.07.2024	PT143HN	01	10:09:00 a.m.	0,00	362,00	362,00	62	1	63	TALAIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	29.07.2024	PT651HN	02	10:11:00 a.m.	0,00	414,00	414,00	68	0	68	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	29.07.2024	PT215CD	01	10:18:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	48	0	48	CEADIR-LUNGA	C	AC	Tensiune inalta
Hincesti	29.07.2024	PT139HN	02	10:19:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	38	1	39	ONESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	29.07.2024	PT215CD	04	10:24:00 a.m.	0,00	8,00	8,00	82	1	83	CEADIR-LUNGA	C	AC	Tensiune inalta
Hincesti	29.07.2024	PT482HN	06	10:26:00 a.m.	0,00	482,00	482,00	143	5	148	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	29.07.2024	PT215CD	02	10:26:28 a.m.	0,00	5,50	5,53	47	2	49	CEADIR-LUNGA	C	AC	Tensiune inalta
Ceadir-Lunga	29.07.2024	PT215CD	05	10:26:40 a.m.	0,00	5,30	5,33	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	AC	Tensiune inalta
Vulcanesti	29.07.2024	PT177VL	01	10:28:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	106	6	112	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.07.2024	PT62	02	10:33:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	205	31	236	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.07.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	11/SEC15-S783CI	10:33:00 a.m.	0	377,00	377,00	0	3	3	CIMISLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2024	PD12	5	10:34:54 a.m.	0	1,23	1,23	0	7	7	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PD12	5	10:36:31 a.m.	0	0,47	0,47	1209	117	1326	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2024	PD12	5	10:37:19 a.m.	0	22,68	22,68	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	29.07.2024	PT81CL	01	11:04:00 a.m.	0,00	497,00	497,00	71	4	75	ONISCANI	C	AC	Necunoscute
Orhei	29.07.2024	PT726OR	02	11:27:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	29.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	4/IF5-PT30AN-IF367-01	11:27:53 a.m.	0	262,70	262,70	7	9	16	CHETROSU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	29.07.2024	PT800OR	01	11:33:00 a.m.	0,00	401,00	401,00	28	0	28	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.07.2024	PT309CM	01	11:40:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	26	5	31	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.07.2024	PT501CM	03	11:43:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	24	18	42	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.07.2024	PT493CM	01	11:47:00 a.m.	0,00	140,00	140,00	72	12	84	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Comrat	29.07.2024	PT308CM	05	11:48:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	36	7	43	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2024	PT309CM	03	11:55:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	0	3	3	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.07.2024	PT308CM	03	12:00:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	70	1	71	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	29.07.2024	PT139OR	01	12:01:00 p.m.	0,00	342,00	342,00	48	2	50	BRANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	29.07.2024	PT177VL	02	12:06:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	34	0	34	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.07.2024	PT139OR	02	12:08:45 p.m.	0,00	334,30	334,25	32	3	35	BRANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	29.07.2024	PT124CR	02	12:19:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.07.2024	PT308CM	04	12:30:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	9	3	12	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	29.07.2024	PT633OR	02	12:35:00 p.m.	0,00	588,00	588,00	87	3	90	FEDOREUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	29.07.2024	PT308CM	01	12:48:40 p.m.	0,00	75,00	75,33	26	3	29	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2024	PT308CM	02	12:48:42 p.m.	0,00	75,00	75,30	50	0	50	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2024	PT308CM	06	12:48:59 p.m.	0,00	76,00	76,02	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2024	PT308CM	07	12:49:02 p.m.	0,00	76,00	75,97	0	5	5	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2024	PT308CM	99	12:49:04 p.m.	0,00	76,00	75,93	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2024	PT309CM	02	12:49:49 p.m.	0,00	77,20	77,18	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.07.2024	PT309CM	05	12:49:59 p.m.	0,00	78,00	78,02	0	5	5	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.07.2024	PT309CM	99	12:50:03 p.m.	0,00	77,90	77,95	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	29.07.2024	PT715ST	03	12:54:00 p.m.	0,00	744,00	744,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	29.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	1:25:50 p.m.	0	2,83	2,83	1330	111	1441	MOLOVATA	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	29.07.2024	PT249CS	01	2:11:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	73	4	77	GRIGORIEVCA	C	AT	Conform OL din SGC
Telenesti	29.07.2024	PT247TL	02	2:15:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	69	8	77	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	29.07.2024	PT259CL	01	2:51:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	47	3	50	FRUMOASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	29.07.2024	PT775OR	02	2:52:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	90	2	92	CURCHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.07.2024	PT860CR	02	3:20:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	27	1	28	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.07.2024	PT782OR	04	3:32:00 p.m.	0,00	376,00	376,00	17	5	22	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	3:44:07 p.m.	0	0,62	0,62	1804	89	1893	GREBLESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	3:44:45 p.m.	0	0,98	0,98	2641	132	2773	CHIRIANCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	3:49:14 p.m.	0	14,25	14,25	2641	132	2773	CODREANCA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	4:03:41 p.m.	0	10,65	10,65	1804	89	1893	LUPA-RECEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	4:03:41 p.m.	0	31,35	31,35	583	25	608	CHIRIANCA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	4:03:41 p.m.	0	92,32	92,32	254	18	272	VOINOVA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	4:15:48 p.m.	0	19,23	19,23	1804	89	1893	CODREANCA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	29.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:16:43 p.m.	0	0,67	0,67	1394	83	1477	ONISCANI	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	29.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:17:24 p.m.	0	8,87	8,87	1394	83	1477	ONISCANI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	29.07.2024	PT699CR	01	4:33:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	52	1	53	CRIULENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	29.07.2024	PT329CL	01	4:34:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	8	1	9	PITUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	4:36:25 p.m.	0	1,15	1,15	2387	114	2501	CODREANCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	4:37:47 p.m.	0	0,98	0,98	2387	114	2501	TIGANESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	4:46:57 p.m.	0	1,88	1,88	1274	68	1342	VULCANESTI	T	ÎST	Izolator
Nisporeni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	4:48:58 p.m.	0	30,82	30,82	227	20	247	CIORESTI	T	AC	Izolator
Nisporeni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	4:48:58 p.m.	0	32,03	32,03	1047	48	1095	LOZOVA	T	AC	Izolator
Telenesti	29.07.2024	PT8TL	02	4:58:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	6	2	8	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	29.07.2024	PT39TR	01	5:03:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	102	1	103	COPCEAC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	5:20:03 p.m.	0	0,73	0,73	227	20	247	CIORESTI	T	ÎST	Izolator
Straseni	29.07.2024	PT370ST	02	5:22:00 p.m.	0,00	815,00	815,00	65	4	69	BUCOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	29.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC012ST	5:35:20 p.m.	0	0,58	0,58	2387	114	2501	CHIRIANCA,GREBLESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	29.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	5:51:05 p.m.	0	0,63	0,63	788	63	851	ZOLOTIEVCA	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	29.07.2024	PDC173 CISMEA 110/10	19	5:55:25 p.m.	0	0,50	0,50	795	70	865	BRAVICENI	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	29.07.2024	PDC173 CISMEA 110/10	19	5:56:25 p.m.	0	0,33	0,33	0	2	2	CISMEA	OST	ÎST	Statii electrice
Orhei	29.07.2024	PT612OR	02	6:07:00 p.m.	0,00	372,00	372,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.07.2024	PT321IL	01	6:25:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	36	3	39	CIGIRLENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	29.07.2024	PT229ST	02	6:32:00 p.m.	0,00	1009,00	1009,00	32	0	32	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.07.2024	PT370ST	01	6:33:00 p.m.	0,00	743,00	743,00	102	3	105	BUCOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	6:35:17 p.m.	0	21,32	21,32	227	20	247	CIORESTI	T	AC	Izolator
Nisporeni	29.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	6:35:17 p.m.	0	79,72	79,72	1047	48	1095	LOZOVA	T	AC	Izolator
Vulcanesti	29.07.2024	PT504VL	03	6:39:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	3	4	7	COLIBASI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	29.07.2024	PT271ST	02	7:14:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	45	0	45	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	29.07.2024	PT48CN	01	7:19:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	21	1	22	LARGUTA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	29.07.2024	PT576TL	02	7:31:00 p.m.	0,00	311,00	311,00	21	4	25	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	29.07.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	7:37:27 p.m.	0	12,33	12,33	0	3	3	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	7:37:27 p.m.	0	64,18	64,18	0	1	1	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	7:37:27 p.m.	0	64,55	64,55	0	1	1	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2024	PT125B	04	8:01:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	49	2	51	CHISINAU	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	29.07.2024	PT401OR	03	8:14:00 p.m.	0,00	415,00	415,00	56	1	57	CHIPECENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	29.07.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	8:38:28 p.m.	0	3,17	3,17	0	3	3	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:16:29 p.m.	0	2,17	2,17	2353	144	2497	STRASENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:18:45 p.m.	0	1,17	1,17	751	41	792	SIRET	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:19:39 p.m.	0	6,00	6,00	1602	103	1705	STRASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:17:10 p.m.	0	1,33	1,33	259	21	280	NEGRESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:17:10 p.m.	0	2,13	2,13	1343	82	1425	SIRETI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:18:50 p.m.	0	10,00	10,00	0	3	3	NEGRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:18:50 p.m.	0	22,00	22,00	259	18	277	ROSCANI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:29:20 p.m.	0	11,50	11,50	0	2	2	NEGRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:29:20 p.m.	0	37,68	37,68	0	1	1	NEGRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:41:29 p.m.	0	15,35	15,35	259	20	279	STRASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:57:50 p.m.	0	9,18	9,18	259	20	279	STRASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	30.07.2024	PD102	9	6:59:21 a.m.	0	26,67	26,67	1573	166	1739	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	30.07.2024	PD102	9	6:59:21 a.m.	0	40,65	40,65	419	41	460	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Cahul	30.07.2024	PT190CH	02	7:43:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	11	2	13	CHIRCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT101ST	02	8:24:00 a.m.	0,00	936,00	936,00	65	1	66	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT25AN	01	8:44:00 a.m.	0,00	780,00	780,00	77	2	79	COBUSCA VECHE	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	30.07.2024	PT633OR	02	8:48:00 a.m.	0,00	997,00	997,00	87	3	90	FEDOREUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	30.07.2024	PT1441	02	8:50:00 a.m.	0,00	607,00	607,00	48	1	49	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	30.07.2024	PT208OR	01	8:52:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	30.07.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	8:53:01 a.m.	5	15,68	20,68	1012	53	1065	SELISTE	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	30.07.2024	PT394OR	01	9:18:00 a.m.	0,00	747,00	747,00	80	8	88	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	9:19:01 a.m.	0	3,22	3,22	1218	98	1316	FLORENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	9:22:21 a.m.	0	45,00	45,00	587	66	653	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	9:22:21 a.m.	0	57,65	57,65	0	2	2	FLORENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	9:22:21 a.m.	0	62,65	62,65	631	30	661	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	30.07.2024	PT714ST	01	9:23:00 a.m.	0,00	667,00	667,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:31:32 a.m.	0	3,17	3,17	0	3	3	NEGRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2024	PT319IL	01	9:33:00 a.m.	0,00	446,00	446,00	79	1	80	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:34:52 a.m.	0	18,17	18,17	0	3	3	NEGRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PT284ST	02	9:41:00 a.m.	0,00	653,00	653,00	53	0	53	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PT198ST	04	9:45:00 a.m.	0,00	1155,00	1155,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PT284ST	01	9:48:00 a.m.	0,00	646,00	646,00	55	5	60	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PT715ST	03	9:49:00 a.m.	0,00	646,00	646,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:53:22 a.m.	0	8,52	8,52	0	2	2	STRASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	9:53:22 a.m.	0	234,92	234,92	0	1	1	NEGRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PT284ST	03	9:56:00 a.m.	0,00	638,00	638,00	22	0	22	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	30.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	9:59:13 a.m.	0	2,50	2,50	704	63	767	ANENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	30.07.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:03:03 a.m.	0	225,23	225,23	0	2	2	STRASENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.07.2024	PT604AN	01	10:05:00 a.m.	0,00	480,00	480,00	6	7	13	SOCOLENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	30.07.2024	PT171CR	01	10:05:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	59	9	68	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	10:07:30 a.m.	0	5,03	5,03	203	32	235	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	10:07:30 a.m.	0	17,50	17,50	384	34	418	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	30.07.2024	PT235OR	01	10:08:00 a.m.	0,00	515,00	515,00	100	5	105	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.07.2024	PT504TL	01	10:10:00 a.m.	0,00	992,00	992,00	56	5	61	VASIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT153HN	01	10:12:00 a.m.	0,00	433,00	433,00	49	0	49	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	10:12:43 a.m.	0	4,48	4,48	42	5	47	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	10:12:43 a.m.	0	12,28	12,28	161	27	188	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	30.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	10:12:51 a.m.	0	2,37	2,37	1104	62	1166	JORA DE JOS	T	ÎST	Soc
Hincesti	30.07.2024	PT153HN	02	10:14:00 a.m.	0,00	431,00	431,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	10:15:39 a.m.	0	44,35	44,35	262	9	271	BULAIESTI	T	AT	Soc
Orhei	30.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	10:15:39 a.m.	0	227,57	227,57	842	53	895	MIRZACI	T	AT	Soc
Anenii Noi	30.07.2024	PDC130 MERENI 35/10	16	10:17:22 a.m.	0	119,62	119,62	42	5	47	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	30.07.2024	PT604AN	03	10:18:00 a.m.	0,00	467,00	467,00	48	2	50	SOCOLENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	30.07.2024	PDC147 GROZESTI 35/10/0.4	10	10:22:49 a.m.	0	63,82	63,82	786	59	845	VALEA-TRESTIENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	30.07.2024	PT650HN	03	10:37:00 a.m.	0,00	361,00	361,00	87	0	87	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	10:37:13 a.m.	0	2,00	2,00	704	63	767	ANENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	30.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	10:45:08 a.m.	0	2,37	2,37	1221	58	1279	BANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	30.07.2024	PT464AN	02	10:46:00 a.m.	0,00	384,00	384,00	54	4	58	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	30.07.2024	PT476NS	01	10:46:00 a.m.	0,00	842,00	842,00	29	1	30	IURCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	30.07.2024	PT491OR	09	10:46:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	93	2	95	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	30.07.2024	PT464AN	03	10:47:00 a.m.	0,00	384,00	384,00	24	3	27	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	30.07.2024	PT377NS	01	10:47:00 a.m.	0,00	328,00	328,00	44	0	44	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	30.07.2024	PT72AN	03	10:50:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	102	1	103	MERENI	C	AC	Separator cu pirghie
Nisporeni	30.07.2024	PT58NS	02	10:51:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	129	3	132	CIORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	30.07.2024	PT169AN	02	10:52:00 a.m.	0,00	343,00	343,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.07.2024	PT196CM	02	10:58:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT169AN	03	10:59:00 a.m.	0,00	336,00	336,00	29	1	30	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT728HN	03	10:59:00 a.m.	0,00	707,00	707,00	24	3	27	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.07.2024	PT98CR	01	11:01:00 a.m.	0,00	484,00	484,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	30.07.2024	PT17NS	02	11:02:00 a.m.	0,00	562,00	562,00	88	0	88	BURSUC	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	30.07.2024	PT690OR	03	11:02:00 a.m.	0,00	448,00	448,00	8	0	8	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	30.07.2024	PT315OR	02	11:03:00 a.m.	0,00	1517,00	1517,00	50	0	50	PUTINTEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.07.2024	PT316ST	01	11:04:00 a.m.	0,00	1111,00	1111,00	88	0	88	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT690OR	01	11:06:00 a.m.	0,00	444,00	444,00	31	1	32	SLOBOZIA-DOAMNEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	30.07.2024	PT235OR	08	11:09:00 a.m.	0,00	441,00	441,00	65	4	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	11:09:44 a.m.	0	1,50	1,50	704	63	767	BOTNARESTII NOI	OST	ÎST	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	30.07.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	15	11:14:14 a.m.	23	4,50	27,50	514	61	575	FEDOREUCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	30.07.2024	PT306NS	03	11:16:00 a.m.	0,00	236,00	236,00	38	2	40	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	11:18:06 a.m.	0	0,72	0,72	262	9	271	BULAIESTI	T	ÎST	Soc
Orhei	30.07.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	11:19:06 a.m.	0	18,20	18,20	262	9	271	BULAIESTI	T	AT	Soc
Hincesti	30.07.2024	PT93HN	02	11:20:00 a.m.	0,00	238,00	238,00	224	6	230	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT317OR	01	11:20:00 a.m.	0,00	1693,00	1693,00	76	1	77	VIPROVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	30.07.2024	PT72AN	02	11:22:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	115	1	116	MERENI	C	AC	Separator cu pirghie
Ialoveni	30.07.2024	PT545IL	02	11:24:00 a.m.	0,00	257,00	257,00	3	8	11	MOLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT93HN	03	11:28:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	4	3	7	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT596CS	01	11:31:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	127	5	132	BAURCI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	30.07.2024	PT256ST	02	11:31:00 a.m.	0,00	734,00	734,00	52	2	54	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	11:32:14 a.m.	0	2,33	2,33	704	63	767	BOTNARESTII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	30.07.2024	PT124CR	02	11:34:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT365HN	01	11:34:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	8	1	9	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	30.07.2024	PT304CD	01	11:34:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	95	1	96	CAZACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT208HN	01	11:37:00 a.m.	0,00	348,00	348,00	48	2	50	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.07.2024	PD92	11/SECS-PT6020-T01-01	11:39:00 a.m.	0	250,00	250,00	0	1	1	SINGERA	C	AC	Transformator de putere
Hincesti	30.07.2024	PT985HN	02	11:44:00 a.m.	0,00	593,00	593,00	65	2	67	MIRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	30.07.2024	PT365HN	03	11:46:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	18	1	19	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	30.07.2024	PT576TL	02	11:49:00 a.m.	0,00	897,00	897,00	21	4	25	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	11:51:56 a.m.	0	2,05	2,05	1221	58	1279	BRAVICEA	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	30.07.2024	PT704ST	02	11:58:00 a.m.	0,00	548,00	548,00	68	2	70	MICLEUSENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	30.07.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	12:02:30 p.m.	0	1,07	1,07	1221	58	1279	BRAVICEA	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	30.07.2024	PT25CI	02	12:03:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	36	2	38	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	30.07.2024	PT394CL	02	12:04:00 p.m.	0,00	476,00	476,00	44	0	44	BAHMUT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	30.07.2024	PT159TL	01	12:06:00 p.m.	0,00	574,00	574,00	64	0	64	NEGURENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	12:07:41 p.m.	0	60,58	60,58	1274	68	1342	PIRLICLTENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	30.07.2024	PT72AN	01	12:10:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	23	1	24	MERENI	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	30.07.2024	PT857HN	02	12:11:00 p.m.	0,00	423,00	423,00	90	3	93	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT857HN	01	12:17:00 p.m.	0,00	417,00	417,00	139	0	139	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT612OR	02	12:18:00 p.m.	0,00	1345,00	1345,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT123OR	02	12:19:00 p.m.	0,00	845,00	845,00	114	2	116	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT140OR	01	12:19:00 p.m.	0,00	1354,00	1354,00	136	11	147	ZORILE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT93HN	01	12:20:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	59	3	62	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT82HN	02	12:22:00 p.m.	0,00	956,00	956,00	99	0	99	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT449CL	02	12:23:00 p.m.	0,00	672,00	672,00	54	0	54	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT12OR	01	12:23:00 p.m.	0,00	1160,00	1160,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	30.07.2024	PT483CL	01	12:25:00 p.m.	0,00	565,00	565,00	98	3	101	PITUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16/INTL5-ITC015ST	12:28:35 p.m.	18	28,73	46,73	496	34	530	GREBLESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	30.07.2024	PT102LV	01	12:31:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	146	8	154	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT350CL	02	12:33:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	76	2	78	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT725HN	03	12:35:00 p.m.	0,00	586,00	586,00	28	3	31	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT198CS	02	12:44:00 p.m.	0,00	456,00	456,00	95	0	95	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:45:26 p.m.	18	80,68	98,68	1456	111	1567	STETCANI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	30.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	12:45:26 p.m.	18	206,23	224,23	417	32	449	PERESECINA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	30.07.2024	PT728HN	01	12:48:00 p.m.	0,00	598,00	598,00	174	5	179	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.07.2024	PT247TL	02	12:51:00 p.m.	0,00	597,00	597,00	69	8	77	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	30.07.2024	PT152CL	01	12:57:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	30	1	31	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	30.07.2024	PT53CI	02	1:00:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	79	1	80	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT569HN	01	1:00:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	81	1	82	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT393ST	01	1:00:00 p.m.	0,00	600,00	600,00	50	0	50	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	30.07.2024	PT314CN	02	1:01:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	50	4	54	HIRTOP	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	30.07.2024	PT564ST	02	1:01:00 p.m.	0,00	899,00	899,00	120	0	120	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT106ST	01	1:02:00 p.m.	0,00	898,00	898,00	55	7	62	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	1:02:46 p.m.	0	1,33	1,33	595	32	627	CIRNATENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	30.07.2024	PT337TL	01	1:15:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	59	2	61	CODRU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.07.2024	PT145ST	09	1:16:00 p.m.	0,00	609,00	609,00	63	3	66	ZUBRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT120HN	01	1:21:00 p.m.	0,00	953,00	953,00	49	0	49	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT152CL	02	1:22:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	95	3	98	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT350OR	01	1:23:00 p.m.	0,00	1298,00	1298,00	176	3	179	TREBUJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	1:24:04 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.07.2024	PT566HN	02	1:26:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	134	0	134	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	30.07.2024	PT63CI	01	1:29:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	32	2	34	ECATERINOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT724HN	01	1:31:00 p.m.	0,00	1799,00	1799,00	16	3	19	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT100OR	02	1:38:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	66	0	66	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT724OR	02	1:38:00 p.m.	0,00	665,00	665,00	16	2	18	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT857HN	04	1:39:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	34	1	35	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:40:47 p.m.	0	2,50	2,50	606	62	668	GALESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:43:37 p.m.	0	25,50	25,50	278	39	317	VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	1:43:37 p.m.	0	47,35	47,35	328	23	351	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	30.07.2024	PT111TL	02	1:44:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	83	14	97	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	30.07.2024	PT44HN	02	1:49:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	50	2	52	SECARENI	C	AC	Alte defecte in retea
Orhei	30.07.2024	PT438OR	01	1:49:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	47	2	49	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	30.07.2024	PT496CI	06	1:53:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	10	0	10	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT791HN	02	1:55:00 p.m.	0,00	561,00	561,00	119	9	128	CIOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT321OR	02	1:55:00 p.m.	0,00	1400,00	1400,00	85	2	87	DISCOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cahul	30.07.2024	PT259CH	01	1:59:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	52	1	53	LARGA VECHE	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	30.07.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	2:02:18 p.m.	0	0,92	0,92	262	14	276	JORA DE MIJLOC	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	30.07.2024	PT482HN	03	2:05:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	68	2	70	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT77CH	03	2:09:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	26	3	29	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:09:47 p.m.	0	6,67	6,67	133	24	157	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:09:47 p.m.	0	9,72	9,72	0	6	6	VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:09:47 p.m.	0	21,18	21,18	145	9	154	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	30.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	2:11:57 p.m.	0	29,05	29,05	615	69	684	BACCEALIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	30.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	2:11:57 p.m.	0	48,35	48,35	3	49	52	GRIGOREVCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:16:57 p.m.	0	35,18	35,18	0	2	2	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:16:57 p.m.	0	68,53	68,53	0	8	8	BUCOVAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:16:57 p.m.	0	154,72	154,72	133	14	147	RASSVET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	30.07.2024	PT247TL	03	2:20:00 p.m.	0,00	509,00	509,00	57	5	62	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	30.07.2024	PT8CD	01	2:21:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	65	10	75	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	30.07.2024	PT153NS	01	2:21:00 p.m.	0,00	655,00	655,00	57	0	57	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	2:21:43 p.m.	0	2,58	2,58	1220	81	1301	ROMANESTI	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	30.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	2:22:17 p.m.	0	1,83	1,83	956	63	1019	SAMANANCA	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	30.07.2024	PT273HN	02	2:23:00 p.m.	0,00	582,00	582,00	33	3	36	CRASNOARMEISCOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	30.07.2024	PT5CH	03	2:26:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	88	12	100	CAHUL	C	AC	Separator cu pirghie
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:29:37 p.m.	0	1,35	1,35	1	3	4	VARZARESTII NOI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	30.07.2024	PDC102 HERES 35/10	9	2:31:11 p.m.	0	1,72	1,72	434	37	471	IALOVENI	T	ÎST	Soc
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	2:33:22 p.m.	0	22,07	22,07	693	55	748	HUTULU	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	30.07.2024	PT519CS	02	2:34:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	14	7	21	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	30.07.2024	PT131OR	02	2:34:00 p.m.	0,00	566,00	566,00	53	3	56	PELIVAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	30.07.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	2:35:37 p.m.	0	0,48	0,48	1301	74	1375	PLOP	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	30.07.2024	PT114HN	01	2:38:00 p.m.	0,00	1465,00	1465,00	166	3	169	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT482HN	06	2:45:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	143	5	148	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT151CS	01	2:52:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	98	0	98	CHIRCAIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	30.07.2024	PT177VL	01	2:52:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	106	6	112	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:53:38 p.m.	0	31,85	31,85	0	2	2	GALESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/SECS-PT162CH-T01-01	2:55:00 p.m.	0	22,00	22,00	36	4	40	SATUC	C	AC	Descarcator
Nisporeni	30.07.2024	PT476NS	01	2:58:00 p.m.	0,00	593,00	593,00	29	1	30	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT550HN	10	3:01:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	161	10	171	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT188AN	01	3:02:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	184	3	187	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT571AN	02	3:08:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	30	0	30	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	30.07.2024	PT236CS	02	3:13:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	87	0	87	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	30.07.2024	PT228TL	02	3:15:00 p.m.	0,00	404,00	404,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT193OR	03	3:18:00 p.m.	0,00	1124,00	1124,00	41	8	49	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT5CH	01	3:25:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	52	2	54	CAHUL	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	30.07.2024	PT122CR	01	3:31:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	51	5	56	MALAIESTII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	30.07.2024	PT300CD	01	3:33:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	88	0	88	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.07.2024	PT588CR	01	3:36:00 p.m.	0,00	586,00	586,00	50	0	50	VALEA COLONITEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	30.07.2024	PT72AN	02	3:37:00 p.m.	0,00	412,00	412,00	21	2	23	PUHACARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.07.2024	PT199CN	01	3:45:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.07.2024	PT124CR	02	3:47:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	30.07.2024	PT725HN	02	3:49:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	67	1	68	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT813HN	01	3:54:00 p.m.	0,00	820,00	820,00	36	2	38	RUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.07.2024	PT516IL	02	3:55:00 p.m.	0,00	400,00	400,00	34	3	37	TIPALA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT426HN	01	3:57:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	60	1	61	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT220CL	01	4:00:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	43	1	44	HORODISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.07.2024	PT171IL	04	4:00:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	29	0	29	VASIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT5CH	04	4:01:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	55	4	59	CAHUL	C	AC	Separator cu pirghie
Ialoveni Urban	30.07.2024	PT59IU	17	4:03:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	66	6	72	IALOVENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	30.07.2024	PT775HN	01	4:06:00 p.m.	0,00	734,00	734,00	120	1	121	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT569HN	01	4:09:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	81	1	82	HINCESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	30.07.2024	PT223CR	03	4:10:00 p.m.	0,00	632,00	632,00	83	1	84	ZAICANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT109CL	02	4:12:00 p.m.	0,00	571,00	571,00	57	5	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.07.2024	PT160IL	02	4:17:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	96	2	98	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT1OR	03	4:17:00 p.m.	0,00	433,00	433,00	41	3	44	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT266OR	01	4:17:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	79	0	79	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	30.07.2024	PT74OR	01	4:18:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	76	5	81	FURCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT857HN	05	4:20:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	0	1	1	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT571AN	01	4:22:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	20	0	20	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.07.2024	PT714ST	03	4:22:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT365AN	02	4:29:00 p.m.	0,00	411,00	411,00	58	4	62	SPEIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	30.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	4:29:00 p.m.	0	3049,58	3049,58	0	3	3	PERESECINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	30.07.2024	PT152CL	03	4:32:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	47	1	48	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT2CL	02	4:32:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	84	4	88	TIBIRICA	C	AC	Necunoscute
Hincesti	30.07.2024	PT725HN	01	4:35:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	36	0	36	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT92HN	02	4:36:00 p.m.	0,00	1189,00	1189,00	103	2	105	MINGIR	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cahul	30.07.2024	PT254CH	02	4:38:00 p.m.	0,00	523,00	523,00	52	0	52	LARGA NOUA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT275HN	02	4:38:00 p.m.	0,00	702,00	702,00	9	0	9	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT82HN	01	4:40:00 p.m.	0,00	698,00	698,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT208OR	03	4:48:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	67	1	68	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	30.07.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:49:10 p.m.	0	2,50	2,50	0	10	10	BUCOVAT	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	30.07.2024	PT236OR	01	4:51:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	158	46	204	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT8HN	01	4:53:00 p.m.	0,00	740,00	740,00	30	3	33	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.07.2024	PT419CR	01	4:54:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	129	6	135	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.07.2024	PT591TL	02	4:54:00 p.m.	0,00	1095,00	1095,00	61	2	63	CIULUCANI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	30.07.2024	PT160TL	03	4:55:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT554ST	01	4:56:00 p.m.	0,00	409,00	409,00	51	1	52	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT109CL	02	4:57:00 p.m.	0,00	527,00	527,00	57	5	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.07.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	4:57:11 p.m.	0	20,07	20,07	1522	105	1627	ONITCANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	30.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	4:57:40 p.m.	0	0,93	0,93	0	1	1	ORHEI	OST	ÎST	Accidente rutiere
Orhei	30.07.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	4:57:40 p.m.	4	136,72	140,72	272	30	302	PELIVAN	OST	AT	Accidente rutiere
Telenesti	30.07.2024	PT32TL	01	5:02:00 p.m.	0,00	540,00	540,00	61	0	61	VEREJENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	30.07.2024	PT298ST	01	5:05:00 p.m.	0,00	544,00	544,00	76	6	82	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT259CH	01	5:06:00 p.m.	0,00	514,00	514,00	52	1	53	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	30.07.2024	PT304CD	01	5:07:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	95	1	96	CAZACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.07.2024	PT112OR	02	5:08:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	42	3	45	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT74ST	02	5:10:00 p.m.	0,00	440,00	440,00	100	1	101	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT422NS	02	5:13:00 p.m.	0,00	403,00	403,00	51	1	52	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT74CL	01	5:16:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	36	1	37	DERENEU	C	AC	Necunoscute
Orhei	30.07.2024	PT227OR	02	5:17:00 p.m.	0,00	472,00	472,00	62	1	63	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT238NS	03	5:18:00 p.m.	0,00	472,00	472,00	25	1	26	MILESTI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	30.07.2024	PT405TL	03	5:18:00 p.m.	0,00	454,00	454,00	99	1	100	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT372CH	01	5:22:00 p.m.	0,00	310,00	310,00	42	2	44	BURLACU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2024	PT30AN	04	5:24:00 p.m.	0,00	590,00	590,00	43	0	43	TODIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.07.2024	PT357IL	01	5:25:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	143	5	148	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT318ST	02	5:27:00 p.m.	0,00	693,00	693,00	116	4	120	LOZOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PT501ST	01	5:27:00 p.m.	0,00	519,00	519,00	63	1	64	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT229ST	03	5:33:00 p.m.	0,00	415,00	415,00	2	2	4	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT13CL	01	5:34:00 p.m.	0,00	468,00	468,00	57	1	58	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT229ST	02	5:35:00 p.m.	0,00	413,00	413,00	32	0	32	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT422NS	01	5:36:00 p.m.	0,00	380,00	380,00	30	0	30	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT24NS	02	5:37:00 p.m.	0,00	469,00	469,00	74	1	75	BOLTUN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT271ST	02	5:37:00 p.m.	0,00	438,00	438,00	45	0	45	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT856HN	01	5:38:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	131	5	136	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.07.2024	PT196CM	02	5:39:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT13CL	03	5:44:00 p.m.	0,00	458,00	458,00	77	1	78	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.07.2024	PT540TL	03	5:46:00 p.m.	0,00	534,00	534,00	61	1	62	BRAVICEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT482HN	03	5:47:00 p.m.	0,00	810,00	810,00	68	2	70	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:05:03 p.m.	0	54,25	54,25	2054	117	2171	STEJARENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	30.07.2024	PT237CL	03	6:09:00 p.m.	0,00	377,00	377,00	7	7	14	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT726OR	02	6:16:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	30.07.2024	PT237CL	01	6:18:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	156	1	157	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT864HN	02	6:29:00 p.m.	0,00	1357,00	1357,00	100	0	100	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	6:32:19 p.m.	0	0,17	0,17	693	55	748	HUTULU	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	30.07.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3	6:33:59 p.m.	0	26,03	26,03	1434	121	1555	VARZARESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	30.07.2024	PT14CN	02	6:34:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	42	3	45	IEPURENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	30.07.2024	PT25CI	02	6:34:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	36	2	38	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.07.2024	PT271ST	01	6:35:00 p.m.	0,00	380,00	380,00	32	0	32	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	30.07.2024	PT281CD	01	6:36:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	81	2	83	GAIDAR	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	30.07.2024	PT775HN	03	6:36:00 p.m.	0,00	584,00	584,00	8	2	10	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.07.2024	PT857HN	03	6:41:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	117	7	124	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	6:41:02 p.m.	0	0,42	0,42	693	55	748	URSOAIA	OST	ÎST	Soc
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	6:41:42 p.m.	0	0,33	0,33	751	68	819	URSOAIA	OST	ÎST	Soc
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	6:43:12 p.m.	0	9,17	9,17	751	68	819	URSOAIA	OST	AT	Soc
Hincesti	30.07.2024	PT776HN	02	6:44:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	48	3	51	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT184CL	01	6:47:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	90	8	98	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	6:53:12 p.m.	0	6,80	6,80	751	66	817	SATUC	OST	AT	Soc
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTL5-REC001CH	6:53:12 p.m.	0	20,02	20,02	0	2	2	CRIHANA VECHE	OST	AT	Soc
Criuleni	30.07.2024	PT118CR	03	6:55:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	71	0	71	CORJOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	30.07.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	6:55:25 p.m.	0	13,67	13,67	537	25	562	MIHAILOVCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	30.07.2024	PT281CD	02	6:57:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	41	0	41	GAIDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	30.07.2024	PT124CR	02	6:57:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.07.2024	PT318IL	01	7:00:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	37	0	37	RAZESI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.07.2024	PT318ST	01	7:02:00 p.m.	0,00	598,00	598,00	88	5	93	LOZOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	30.07.2024	PT574AN	01	7:05:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	71	1	72	ANENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	30.07.2024	PT187NS	01	7:05:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	69	2	71	BACSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	30.07.2024	PT300CD	01	7:15:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	88	0	88	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.07.2024	PT593CR	01	7:21:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	73	7	80	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT440ST	02	7:31:00 p.m.	0,00	1016,00	1016,00	20	1	21	ROMANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	30.07.2024	PT46CN	02	7:35:00 p.m.	0,00	297,00	297,00	73	0	73	LARGUTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT393CH	01	7:36:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	66	0	66	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	7:38:23 p.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	CRIHANA VECHE	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	30.07.2024	PT449CL	04	7:42:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	32	0	32	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT106ST	03	7:42:00 p.m.	0,00	498,00	498,00	70	7	77	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT152CL	04	7:48:45 p.m.	0,00	166,00	166,25	77	1	78	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT181CS	02	7:50:00 p.m.	0,00	505,00	505,00	29	2	31	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT13CL	02	7:50:47 p.m.	0,00	331,00	331,22	27	0	27	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT449CL	01	7:51:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	23	0	23	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	30.07.2024	PT177VL	01	7:51:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	106	6	112	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT857HN	02	7:53:00 p.m.	0,00	2748,00	2748,00	90	3	93	CIUCIULENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	30.07.2024	PT21CM	05	7:57:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	80	3	83	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT112OR	01	8:08:45 p.m.	0,00	10,30	10,25	101	1	102	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT298ST	02	8:10:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	81	15	96	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT310OR	02	8:12:00 p.m.	0,00	1118,00	1118,00	111	6	117	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.07.2024	PT75IL	05	8:15:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	58	3	61	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT415CL	01	8:16:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	85	4	89	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT395CS	02	8:20:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.07.2024	PT530CM	05	8:22:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	54	1	55	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT155NS	01	8:22:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	64	4	68	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT155NS	01	8:22:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	64	4	68	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT240CS	01	8:34:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	69	0	69	FIRLANZI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.07.2024	PT429CL	01	8:36:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	8	1	9	PITUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT327CS	03	8:38:00 p.m.	0,00	990,00	990,00	63	1	64	SALCUTA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	30.07.2024	PT137ST	03	8:39:00 p.m.	0,00	980,00	980,00	51	2	53	LUPA-RECEA	C	AC	Necunoscute
Calarasi	30.07.2024	PT415CL	02	8:42:59 p.m.	0,00	118,00	118,02	239	17	256	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.07.2024	PT704ST	01	8:48:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	48	0	48	MICLEUSENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	30.07.2024	PT1OR	01	8:54:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	43	8	51	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.07.2024	PT198ST	02	8:56:00 p.m.	0,00	484,00	484,00	1	0	1	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.07.2024	PT45NS	02	8:59:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	47	2	49	IURCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.07.2024	PT300OR	02	9:06:00 p.m.	0,00	1112,00	1112,00	79	2	81	NOROCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT153HN	02	9:14:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT151CH	01	9:15:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	60	5	65	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.07.2024	PT300OR	01	9:16:28 p.m.	0,00	1101,50	1101,53	58	2	60	NOROCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT151CH	08	9:32:00 p.m.	0,00	289,00	289,00	30	1	31	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT151CH	04	9:39:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	0	3	3	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.07.2024	PT213HN	03	9:42:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	28	1	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.07.2024	PT151CH	15	9:45:00 p.m.	0,00	276,00	276,00	0	1	1	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.07.2024	PT579CS	01	9:54:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	36	0	36	CIUFLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	30.07.2024	PT151CH	03	9:56:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	85	8	93	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.07.2024	PT45	03	10:10:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	93	13	106	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	30.07.2024	PT12OR	02	10:45:00 p.m.	0,00	536,00	536,00	89	2	91	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	30.07.2024	PT303TL	01	10:54:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	35	2	37	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	2:26:56 a.m.	0	1,13	1,13	2122	111	2233	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	31.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	2:26:56 a.m.	0	25,07	25,07	397	13	410	SINGERA	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	31.07.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	2:57:14 a.m.	0	0,52	0,52	2519	124	2643	REVACA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	31.07.2024	PT145ST	09	7:40:00 a.m.	0,00	460,00	460,00	63	3	66	ZUBRESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	31.07.2024	PT145ST	04	7:53:00 a.m.	0,00	447,00	447,00	13	3	16	ZUBRESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	31.07.2024	PT422NS	02	7:59:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	51	1	52	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.07.2024	PT707OR	04	8:06:00 a.m.	0,00	581,00	581,00	59	3	62	ORHEI	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	31.07.2024	PT159ST	01	8:20:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	88	0	88	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	31.07.2024	PT190IL	02	8:23:00 a.m.	0,00	448,00	448,00	27	1	28	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.07.2024	PT106ST	01	8:41:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	55	7	62	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	31.07.2024	PT422NS	01	8:43:46 a.m.	0,00	56,20	56,23	30	0	30	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	31.07.2024	PT422NS	01	8:45:00 a.m.	0,00	362,00	362,00	30	0	30	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.07.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	8:54:38 a.m.	0	0,17	0,17	1509	67	1576	STRASENI,COJUSNA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	31.07.2024	PT383HN	01	8:59:00 a.m.	0,00	352,00	352,00	102	1	103	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.07.2024	PT106ST	03	9:02:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	70	7	77	SCORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	31.07.2024	PT214CL	03	9:12:44 a.m.	0,00	130,30	130,27	47	2	49	NOVACI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	31.07.2024	PT153HN	02	9:21:00 a.m.	0,00	406,00	406,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	31.07.2024	PT394OR	01	9:35:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	80	8	88	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	31.07.2024	PT94HN	02	9:37:00 a.m.	0,00	272,00	272,00	73	1	74	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	31.07.2024	PT540TL	03	9:40:00 a.m.	0,00	246,00	246,00	61	1	62	BRAVICEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cahul	31.07.2024	PT86CH	11	9:42:00 a.m.	0,00	238,00	238,00	107	4	111	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Comrat	31.07.2024	PT33CM	02	9:46:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Causeni	31.07.2024	PT352CS	03	10:07:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	66	3	69	TOCUZ	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	31.07.2024	PT82HN	01	10:18:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	31.07.2024	PT82HN	02	10:35:00 a.m.	0,00	182,00	182,00	99	0	99	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	31.07.2024	PT482HN	03	10:43:00 a.m.	0,00	436,00	436,00	68	2	70	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.07.2024	PT236OR	01	11:29:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	158	46	204	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	31.07.2024	PT482HN	06	12:24:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	143	5	148	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.07.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	16/IF5-PT440ST-IF497-01	12:37:00 p.m.	18	57,00	75,00	0	1	1	ROMANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	31.07.2024	PT1310R	02	12:56:00 p.m.	0,00	274,00	274,00	53	3	56	PELIVAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	31.07.2024	PT77CH	03	1:07:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	26	3	29	CAHUL	C	AC	Necunoscute
Straseni	31.07.2024	PT1065T	01	1:44:00 p.m.	0,00	540,00	540,00	55	7	62	SCORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	31.07.2024	PT1065T	03	2:14:00 p.m.	0,00	510,00	510,00	70	7	77	SCORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	31.07.2024	PT128CS	09	2:47:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	112	3	115	CIRNATENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	31.07.2024	PT633OR	02	3:11:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	87	3	90	FEDOREUCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	31.07.2024	PT249CS	01	3:47:15 p.m.	0,00	83,70	83,75	73	4	77	GRIGORIEVCA	C	AT	Conform OL din SGC
Orhei	31.07.2024	PT235OR	08	4:05:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	65	4	69	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	31.07.2024	PT235OR	01	4:06:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	100	5	105	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	31.07.2024	PT190IL	02	4:30:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	27	1	28	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.07.2024	PT101ST	02	4:35:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	65	1	66	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.07.2024	PT180OR	01	5:26:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	46	0	46	CIOCILTENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	31.07.2024	PT923	05	5:54:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	190	16	206	CHISINAU	C	AC	Conturare la C.C./I.D.I.
Causeni	31.07.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	7:18:39 p.m.	0	1,28	1,28	1916	143	2059	FLORICA	T	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	31.07.2024	PT303SV	04	7:26:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	62	1	63	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	31.07.2024	PT718HN	01	7:33:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.07.2024	PT179I	11	9:11:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	108	19	127	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	31.07.2024	PT501CL	01	9:15:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	33	1	34	HORODISTE	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	31.07.2024	PT281TL	02	9:50:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	29	3	32	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	01.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	19/SEC5-PT448CS-T01-01	1:48:00 a.m.	0	37,00	37,00	199	20	219	CIRNATENII NOI	C	AC	Tensiune joasa
Hincesti	01.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	3:02:30 a.m.	0	8,83	8,83	694	45	739	IVANOVCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	01.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	9:02:49 a.m.	0	0,33	0,33	1407	59	1466	SCORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	01.08.2024	PDC159 CIOBRUCI 110/10	6	9:09:34 a.m.	0	2,00	2,00	0	7	7	TALMAZA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	01.08.2024	PT447OR	01	9:11:00 a.m.	0,00	301,00	301,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.08.2024	PT154CL	03	10:13:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	01.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	17/SEC5-PT586CI-T001-01	10:39:00 a.m.	0	20,00	20,00	7	1	8	MIHAILOVCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	01.08.2024	PDC112 SALCUTA 35/10	14	10:40:48 a.m.	0	0,90	0,90	1463	50	1513	SALCUTA	T	ÎST	Contuirare la LEA
Hincesti	01.08.2024	PT718HN	01	11:05:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	01.08.2024	PT100CH	06	11:49:00 a.m.	0,00	431,00	431,00	147	2	149	CAHUL	C	AT	EXCAVARI
Stefan-Voda	01.08.2024	PDC159 CIOBRUCI 110/10	6	12:11:48 p.m.	0	33,50	33,50	0	7	7	CIOBURCIU	OST	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	01.08.2024	PT257SV	03	1:47:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	52	2	54	CROCMAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SEC5-PT263ST-T01-01	1:47:00 p.m.	0	8,00	8,00	133	4	137	NEGRESTI	C	AC	Tensiune inalta
Stefan-Voda	01.08.2024	PDC159 CIOBRUCI 110/10	6	1:49:29 p.m.	0	1,50	1,50	0	7	7	CIOBURCIU	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	01.08.2024	PT257SV	01	1:57:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	75	0	75	CROCMAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.08.2024	PT171IL	04	2:29:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	29	0	29	VASIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	01.08.2024	PT1310R	02	2:45:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	53	3	56	PELIVAN	C	AC	Izolator JT
Chisinau	01.08.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	3:36:13 p.m.	0	17,62	17,62	901	99	1000	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.08.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	3:36:13 p.m.	0	34,78	34,78	880	89	969	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.08.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	3:36:13 p.m.	0	50,78	50,78	851	102	953	CODRU	T	AT	Escavari
Orhei	01.08.2024	PT707OR	04	3:58:29 p.m.	0,00	265,50	265,52	59	3	62	ORHEI	C	AC	Linie in cablu JT
Stefan-Voda	01.08.2024	PDC159 CIOBRUCI 110/10	6	4:54:53 p.m.	0	0,17	0,17	0	7	7	TALMAZA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	01.08.2024	PT511CS	01	5:21:00 p.m.	0,00	276,00	276,00	36	3	39	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	01.08.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	5:28:12 p.m.	0	0,60	0,60	2868	158	3026	TANATARII NOI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	01.08.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	6:00:04 p.m.	0	78,52	78,52	417	29	446	PERESECINA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	01.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	6:55:55 p.m.	0	2,00	2,00	3397	186	3583	CIUTESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	01.08.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4	7:19:00 p.m.	0	11,00	11,00	0	3	3	PERESECINA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cimislia	01.08.2024	PT344CI	01	7:21:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	23	1	24	BOGDANOVCA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	01.08.2024	PT114HN	01	8:18:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	166	3	169	CRASNOARMEISCOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	01.08.2024	PT273HN	02	8:44:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	33	3	36	CRASNOARMEISCOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	01.08.2024	PT90HN	01	8:45:00 p.m.	0,00	450,00	450,00	65	7	72	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.08.2024	PT1025T	02	8:53:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	41	1	42	VOINOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	01.08.2024	PT256LV	02	9:25:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	27	5	32	ORAC	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	01.08.2024	PT90HN	03	9:51:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	3	24	27	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	01.08.2024	PT90HN	02	10:00:00 p.m.	0,00	375,00	375,00	34	63	97	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.08.2024	PT332ST	02	10:21:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	153	3	156	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.08.2024	PT530CM	05	11:07:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	54	1	55	DEZGHINGEA	C	AC	Izolator JT
Cahul	01.08.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	15	11:19:00 p.m.	0	0,17	0,17	658	61	719	CLICOARA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	02.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	32	6:15:43 a.m.	0	115,28	115,28	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	6:15:47 a.m.	0	35,38	35,38	251	67	318	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	6:15:47 a.m.	0	41,22	41,22	3944	351	4295	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	02.08.2024	PT257CI	01	8:48:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	39	4	43	PORUMBREI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	02.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	8:57:40 a.m.	0	1,67	1,67	595	32	627	CIRNATENI,CIRNATENII NOI,CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	02.08.2024	PT864	09	9:34:33 a.m.	0,00	104,50	104,45	71	6	77	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Causeni	02.08.2024	PT179CS	02	9:47:42 a.m.	0,00	113,30	113,30	56	0	56	IRSOAIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	02.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	10:32:06 a.m.	0	0,50	0,50	459	61	520	LEUSENI,BUJOR,IVANOVCA,ONESTI,NEMTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	02.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	11:02:33 a.m.	3	0,50	3,50	595	32	627	CIRNATENI,CAUSENI,CIRNATENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	02.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	11:10:43 a.m.	0	1,83	1,83	314	36	350	PIATRA,POHORNICENI,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	02.08.2024	PT864	04	11:20:04 a.m.	0,00	52,90	52,93	69	6	75	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Stefan-Voda	02.08.2024	PT353SV	01	11:41:00 a.m.	0,00	306,00	306,00	73	4	77	OLANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	02.08.2024	PT523CS	01	1:10:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	35	0	35	TARACLIA	C	AC	Pilon JT
Telenesti	02.08.2024	PT456TL	01	1:53:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	27	0	27	VEREJENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	02.08.2024	PT74ST	02	2:18:51 p.m.	0,00	110,20	110,15	100	1	101	RECEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	02.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	21	2:32:19 p.m.	0	1,35	1,35	147	36	183	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	21	2:33:47 p.m.	0	41,38	41,38	24	15	39	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	21	2:33:47 p.m.	0	44,22	44,22	123	21	144	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	02.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	55	3:07:52 p.m.	0	2,63	2,63	1328	92	1420	GREBLESTI,GALESTI,RECEA,TATARESTI,ZUBRESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	02.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	21	3:17:20 p.m.	0	0,43	0,43	24	15	39	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.08.2024	PT38IL	01	4:10:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	57	3	60	DANCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	02.08.2024	PT183IL	01	6:37:00 p.m.	0,00	448,00	448,00	117	10	127	VASIENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	02.08.2024	PT121AN	01	9:35:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	85	1	86	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	02.08.2024	PT121AN	02	9:43:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	71	1	72	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Cimislia	03.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	12:43:38 a.m.	0	0,67	0,67	427	46	473	FETITA,ALBINA,GURA GALBENEI	OST	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	03.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	12:44:48 a.m.	0	59,10	59,10	7	7	14	FETITA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	03.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	12:44:48 a.m.	0	165,72	165,72	420	39	459	FETITA,GURA GALBENEI,ALBINA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	03.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	1:05:48 a.m.	0	18,83	18,83	1810	86	1896	VASIENI	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	03.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	1:05:48 a.m.	0	59,20	59,20	151	16	167	VASIENI	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	03.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	45	1:18:08 a.m.	0	1,17	1,17	3393	305	3698	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	03.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25/IF5-PT63AN-IF676-01	3:20:00 a.m.	0	29,00	29,00	0	2	2	BERIOZCHI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	03.08.2024	PT209CN	03	8:05:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	48	0	48	FLOCOASA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	03.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:39:11 a.m.	0	0,52	0,52	788	63	851	ZOLOTIEVCA,OCHIUL ROS,COSTANTINOVCA,PERVOMAISC,CONSTANTINOVCA,LARGA,PICUS	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	03.08.2024	PT1029HN	01	10:17:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	51	7	58	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	03.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	10:23:28 a.m.	0	18,95	18,95	7	7	14	FETITA	OST	AT	Accidente rutiere
Cimislia	03.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	15	10:23:28 a.m.	0	79,53	79,53	420	39	459	FETITA	OST	AT	Accidente rutiere
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	11:47:40 a.m.	0	0,33	0,33	0	2	2	PIATRA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	11:49:10 a.m.	0	0,33	0,33	95	14	109	ORHEI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	11:49:50 a.m.	0	0,33	0,33	502	39	541	BOLOHAN,BOLOHANI,ORHEI,BOLOCANI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Ialoveni	03.08.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	16/IF5-PT430IL-IF5-01	11:50:00 a.m.	0	76,00	76,00	0	6	6	HORASTI,HORESTI	C	AT	Soc
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	11:50:40 a.m.	0	0,33	0,33	114	13	127	BUDAI,STEP-SOC,ORHEI,PELIVAN	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	11:51:20 a.m.	0	25,33	25,33	314	36	350	POHORNICENI,ORHEI,PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	03.08.2024	PT271TL	03	12:02:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	58	3	61	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	12:16:50 p.m.	0	2,17	2,17	313	31	344	PIATRA,ORHEI,POHORNICENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	12:16:50 p.m.	0	96,17	96,17	1	5	6	PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	12:42:39 p.m.	0	0,98	0,98	854	45	899	SUSLENI,PIATRA,JELOBOC	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	12:43:46 p.m.	0	0,60	0,60	854	45	899	JELOBOC,PIATRA,SUSLENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	1:39:02 p.m.	0	1,00	1,00	313	31	344	PIATRA,POHORNICENI,ORHEI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	1:41:02 p.m.	0	9,00	9,00	313	31	344	PIATRA,ORHEI,POHORNICENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	2:04:52 p.m.	0	7,67	7,67	313	31	344	ORHEI,PIATRA,POHORNICENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	2:04:52 p.m.	0	84,87	84,87	1	5	6	PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	03.08.2024	PT501ST	01	2:29:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	63	1	64	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	03.08.2024	PT22TL	02	2:30:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	46	1	47	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	03.08.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:05:38 p.m.	0	0,52	0,52	666	58	724	ALBOTA DE SUS,ROSITA,SOFIEVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	03.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	3:28:54 p.m.	0	0,83	0,83	313	31	344	PIATRA,ORHEI,POHORNICENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	03.08.2024	PT46TL	03	4:15:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	32	1	33	CHITCANII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	03.08.2024	PT720CR	02	4:40:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	68	2	70	PASCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	03.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	5:06:43 p.m.	0	0,78	0,78	968	74	1042	LECA,ANTONESTI,CANIA,TOCENI,VILCELE	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	03.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	5:09:14 p.m.	0	1,02	1,02	1143	51	1194	CANIA,IEPURENI,LARGUTA	T	ÎST	Necunoscute
Leova	03.08.2024	PDC252 LARGARA 110/10	6	5:18:36 p.m.	0	0,17	0,17	1127	79	1206	GANASENI,HANASENI,PLESENI,TIGHECI,CUPORANI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	03.08.2024	PT103SV	01	5:24:00 p.m.	0,00	520,00	520,00	51	3	54	POPEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	03.08.2024	PT72AN	03	6:02:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	102	1	103	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	03.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	6:04:43 p.m.	0	0,50	0,50	516	14	530	COTUL MORII,SARATENI,OBILENI,COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	03.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	6:05:33 p.m.	0	0,48	0,48	694	45	739	CATELENI,IVANOVCA,CATALENI	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Hincesti	03.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	6:06:03 p.m.	0	531,17	531,17	694	45	739	CATALENI,CATELENI,IVANOVCA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Causeni	03.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:19:00 p.m.	0	0,57	0,57	1915	143	2058	GRIGORIEVCA,GRIGOREUCA,FLORICA,COSCALIA, PLOP,BACCEALIA,TRICOLICI	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:19:36 p.m.	0	0,65	0,65	1915	143	2058	GRIGORIEVCA,GRIGOREUCA,BACCEALIA,FLORICA, TRICOLIC),COSCALIA,PLOP	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	03.08.2024	PDC105 VARATIC 35/10	10	6:37:44 p.m.	0	0,52	0,52	333	17	350	VARATIC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	03.08.2024	PT422NS	02	6:38:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	51	1	52	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	03.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:38:57 p.m.	0	0,50	0,50	488	37	525	CIOARA,DANCU,LAPUSNA	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	03.08.2024	PT422NS	01	6:39:31 p.m.	0,00	21,50	21,48	30	0	30	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	03.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:40:07 p.m.	0	0,67	0,67	0	3	3	CIOARA	OST	ÎST	Soc
Hincesti	03.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:40:57 p.m.	0	0,67	0,67	395	22	417	MARCHET,POGANESTI	OST	ÎST	Soc
Hincesti	03.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:41:47 p.m.	0	1,33	1,33	294	15	309	CIOARA	OST	ÎST	Soc
Straseni	03.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	6:46:17 p.m.	3	0,33	3,33	1328	92	1420	GREBLESTI,GALESTI,ZUBRESTI,RECEA,TATARESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PT256CS	01	6:52:00 p.m.	0,00	496,00	496,00	55	0	55	GRIGORIEVCA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	03.08.2024	PT271ST	02	6:54:00 p.m.	0,00	1001,00	1001,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	6:55:39 p.m.	0	1,47	1,47	623	38	661	SAITI	T	ÎST	Soc
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	6:57:15 p.m.	0	1,87	1,87	623	38	661	SAITI	T	ÎST	Soc
Straseni	03.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	6:57:38 p.m.	0	1,17	1,17	1328	92	1420	ZUBRESTI,RECEA,TATARESTI,GREBLESTI,GALESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PT352CS	03	6:59:00 p.m.	0,00	614,00	614,00	66	3	69	TOCUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	6:59:12 p.m.	0	7,73	7,73	623	38	661	SAITI	T	AT	Soc
Nisporeni	03.08.2024	PT202NS	01	7:00:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	75	7	82	BALAURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	03.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	7:01:26 p.m.	0	0,33	0,33	1408	59	1467	SCORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	03.08.2024	PT153NS	01	7:07:00 p.m.	0,00	929,00	929,00	57	0	57	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	7:07:02 p.m.	0	14,38	14,38	623	38	661	SAITI	T	AT	Soc
Causeni	03.08.2024	PT352CS	02	7:08:38 p.m.	0,00	603,40	603,37	29	0	29	TOCUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	03.08.2024	PT198ST	04	7:12:00 p.m.	0,00	1288,00	1288,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.08.2024	PT353NS	01	7:13:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	119	3	122	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.08.2024	PT315OR	02	7:14:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	50	0	50	PUTINTEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	03.08.2024	PT213NS	02	7:15:00 p.m.	0,00	956,00	956,00	75	6	81	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	7:20:05 p.m.	0	32,92	32,92	3604	324	3928	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	7:20:05 p.m.	0	39,92	39,92	251	67	318	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	7:20:05 p.m.	0	42,92	42,92	340	27	367	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	03.08.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	7:21:08 p.m.	0	1,17	1,17	1270	68	1338	GAURENI,ZIMBRENI,MOLESTI,COSTESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	7:21:30 p.m.	0	8,53	8,53	623	38	661	SAITI	T	AT	Soc
Criuleni	03.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:28:15 p.m.	0	1,03	1,03	623	63	686	DOLINNOE,SAGAIDAC,COLONITA,Dolinnoe,SAGAIDACUL DE SUS,MAXIMOVCA,VALEA COLONITEI,DOLINOIE	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	7:30:07 p.m.	0	4,08	4,08	623	38	661	SAITI	T	AT	Soc
Calarasi	03.08.2024	PT362CL	02	7:31:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	53	3	56	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	03.08.2024	PT114TL	03	7:31:00 p.m.	0,00	848,00	848,00	64	1	65	CODRU	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	03.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	8	7:31:57 p.m.	0	2,07	2,07	386	49	435	BUDESTI,VADULENI,SAGAIDACUL DE SUS,BALTATA,BALTATA DE SUS	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	7:34:22 p.m.	0	25,02	25,02	623	38	661	SAITI	T	AT	Soc
Criuleni	03.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:35:19 p.m.	0	2,12	2,12	623	63	686	DOLINNOE,SAGAIDAC,Dolinnoe,SAGAIDACUL DE SUS,COLONITA, VALEA COLONITEI,MAXIMOVCA,DOLINOIE	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	03.08.2024	PT574ST	02	7:37:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	03.08.2024	PDC101 BARDAR 35/10	4	7:39:05 p.m.	0	0,45	0,45	727	31	758	BARDAR,RUSESTII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	03.08.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	7:40:15 p.m.	0	0,10	0,10	2386	224	2610	STAUCENI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	03.08.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4	7:40:36 p.m.	0	1,73	1,73	2386	224	2610	STAUCENI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	03.08.2024	PT501ST	01	7:41:00 p.m.	0,00	458,00	458,00	63	1	64	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	03.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	7:41:04 p.m.	0	0,07	0,07	0	14	14	BALTATA,BALABANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	03.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	7:41:08 p.m.	0	2,68	2,68	0	14	14	BALABANESTI,BALTATA	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	03.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	8	7:41:29 p.m.	0	0,82	0,82	386	49	435	BALTATA DE SUS,VADULENI,BALTATA,BUDESTI,SAGAIDACUL DE SUS	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	03.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	7:46:28 p.m.	0	0,83	0,83	1235	90	1325	COBUSCA VECHE,TINTARENI,FLORESTI,BULBOACA, COBUSCA NOUA,ANENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	03.08.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	7:57:39 p.m.	0	0,10	0,10	711	37	748	DUBASARII VECHI,CORJOVA,COSERNITA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	03.08.2024	PDC47 LESNAIA 110/35/10	4	7:57:40 p.m.	0	1,48	1,48	100	16	116	DUBASARII VECHI,CORJOVA,MICLESTI	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	7:59:39 p.m.	0	1,33	1,33	623	38	661	SAITI	T	ÎST	Soc
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	8:01:06 p.m.	0	1,35	1,35	402	33	435	SAITI	T	ÎST	Soc
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	8:01:06 p.m.	0	186,90	186,90	221	5	226	SAITI	T	AT	Soc
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	8:11:19 p.m.	0	16,00	16,00	0	17	17	HINCESTI	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	8:11:19 p.m.	0	20,17	20,17	842	42	884	FUNDUL GALBENEI	OST	AC	Necunoscute
Straseni	03.08.2024	PT965T	01	8:12:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	94	1	95	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.08.2024	PT377NS	01	8:15:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	44	0	44	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	03.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	8:17:52 p.m.	0	55,58	55,58	1968	102	2070	MALAIESTI,MALAIESTII NOI,BALABANESTI,CORJOVA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	03.08.2024	PT369NS	04	8:18:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	53	2	55	CIORESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	03.08.2024	PT39SV	02	8:21:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	51	2	53	SEMIONOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	8:27:49 p.m.	0	3,67	3,67	0	17	17	HINCESTI	OST	AC	Necunoscute
Stefan-Voda	03.08.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	8:31:01 p.m.	0	100,35	100,35	790	69	859	ALAVA,SEMIONOVCA,BREZOAIA,VOLINTIRI,LAZO	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	03.08.2024	PT106ST	02	8:32:00 p.m.	0,00	979,00	979,00	77	0	77	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	03.08.2024	PT381CR	01	8:35:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	204	8	212	VADULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	03.08.2024	PT106ST	01	8:38:00 p.m.	0,00	973,00	973,00	55	7	62	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.08.2024	PT3NS	01	8:45:00 p.m.	0,00	943,00	943,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	03.08.2024	PT161IL	01	9:02:00 p.m.	0,00	856,00	856,00	96	10	106	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	03.08.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	7	9:09:40 p.m.	0	0,17	0,17	594	36	630	CIOCILTENI,CLISOVA,TIRZIENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	03.08.2024	PT288NS	02	9:10:00 p.m.	0,00	850,00	850,00	31	1	32	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.08.2024	PT476NS	02	9:21:00 p.m.	0,00	919,00	919,00	62	2	64	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	03.08.2024	PT3NS	02	9:24:26 p.m.	0,00	903,60	903,57	19	0	19	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	03.08.2024	PT172CR	01	9:35:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	88	13	101	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	03.08.2024	PT114TL	02	9:45:25 p.m.	0,00	611,60	611,58	1	0	1	CODRU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	03.08.2024	PT114TL	04	9:45:29 p.m.	0,00	611,50	611,52	0	1	1	CODRU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	03.08.2024	PT202CS	03	9:46:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	41	1	42	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	03.08.2024	PT202CR	01	9:47:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	74	1	75	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	9:49:31 p.m.	0	0,33	0,33	842	59	901	FUNDUL GALBENEI,HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	9:50:21 p.m.	0	0,33	0,33	1715	161	1876	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	9:51:01 p.m.	0	1,00	1,00	1038	108	1146	HINCESTI,LOGANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	03.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	9:52:27 p.m.	0	12,02	12,02	415	60	475	HINCESTI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	03.08.2024	PT317OR	01	9:58:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	76	1	77	VIPROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	03.08.2024	PT202CS	02	10:00:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	46	0	46	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	03.08.2024	PT169AN	03	10:16:00 p.m.	0,00	712,00	712,00	30	1	31	SERPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	03.08.2024	PT365AN	02	10:34:00 p.m.	0,00	716,00	716,00	59	4	63	SPEIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	03.08.2024	PT202CS	01	10:54:53 p.m.	0,00	208,10	208,12	56	1	57	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	03.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	11:05:23 p.m.	0	0,80	0,80	402	33	435	SAITI	T	ÎST	Soc
Taraclia	03.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	11:37:13 p.m.	0	49,18	49,18	440	52	492	CONGAZ,BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:27:44 a.m.	0	20,67	20,67	251	15	266	BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:27:44 a.m.	0	91,35	91,35	167	33	200	BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:27:44 a.m.	0	102,27	102,27	22	4	26	BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	1:54:45 a.m.	0	4,33	4,33	251	15	266	CONGAZ,BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Cimislia	04.08.2024	PT424CI	02	6:53:00 a.m.	0,00	493,00	493,00	83	2	85	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	04.08.2024	PT424CI	03	7:04:00 a.m.	0,00	482,00	482,00	68	7	75	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	04.08.2024	PT424CI	01	7:06:37 a.m.	0,00	479,40	479,38	60	2	62	BASARABEASCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	04.08.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	25	7:16:24 a.m.	0	0,12	0,12	356	112	468	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	04.08.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	23	7:16:47 a.m.	0	25,22	25,22	1506	186	1692	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.08.2024	PD102	16	7:18:39 a.m.	0	176,35	176,35	356	89	445	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.08.2024	PD102	2	7:19:14 a.m.	0	0,20	0,20	0	23	23	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	04.08.2024	PD102	2	7:19:14 a.m.	0	1,43	1,43	356	89	445	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Straseni	04.08.2024	PT159ST	01	8:05:00 a.m.	0,00	520,00	520,00	88	0	88	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	04.08.2024	PT191NS	01	8:11:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	51	2	53	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	04.08.2024	PT22TL	02	8:17:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	46	1	47	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	04.08.2024	PT314CS	03	8:21:00 a.m.	0,00	732,00	732,00	56	0	56	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	04.08.2024	PT165SV	02	8:48:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	55	0	55	RASCAIETI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	04.08.2024	PT212NS	03	8:58:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	43	0	43	ZBEROAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.08.2024	PT169AN	02	9:01:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	04.08.2024	PT54CS	02	9:03:00 a.m.	0,00	9,00	9,00	111	0	111	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	04.08.2024	PT322NS	01	9:30:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	35	0	35	SOLTANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.08.2024	PT704OR	01	9:33:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	93	2	95	STEP-SOCI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.08.2024	PT362CR	02	9:34:00 a.m.	0,00	574,00	574,00	83	2	85	CIMISENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	04.08.2024	PDC101 BARDAR 35/10	4/SEC5-PT161IL-T001-01	10:40:00 a.m.	0	35,00	35,00	96	11	107	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	04.08.2024	PT198CR	01	10:50:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	68	0	68	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	04.08.2024	PT567CR	01	10:53:00 a.m.	0,00	265,00	265,00	26	0	26	DUBASARII VECHI	C	AT	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	04.08.2024	PT316ST	01	11:14:00 a.m.	0,00	351,00	351,00	88	0	88	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	04.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	11:15:35 a.m.	0	67,13	67,13	2335	127	2462	BALABANESTI,VADULENI,CIMISENI,MALAIESTII NOI,CORJOVA,BALTATA,MALAIESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	04.08.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	11:33:40 a.m.	0	32,02	32,02	711	37	748	COSERNITA,CORJOVA,DUBASARII VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Taraclia	04.08.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	1/SEC15-S17BTR	11:40:00 a.m.	0	226,00	226,00	22	4	26	BORCEAG	C	AT	Persoane neautorizate
Straseni	04.08.2024	PT229ST	02	11:46:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	32	0	32	ZUBRESTI	C	AC	Necunoscute
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:13:46 p.m.	0	1,83	1,83	251	15	266	CONGAZ,BORCEAG	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:13:46 p.m.	0	193,57	193,57	167	33	200	BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	04.08.2024	PT306HN	01	12:18:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	102	4	106	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	04.08.2024	PT59CH	07	12:22:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	1	2	3	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:23:47 p.m.	0	0,33	0,33	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:24:07 p.m.	0	2,47	2,47	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	04.08.2024	PT177VL	01	12:25:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	106	6	112	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:26:36 p.m.	0	36,20	36,20	612	37	649	DELACAU	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:26:36 p.m.	0	50,75	50,75	109	17	126	PUHACENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:26:36 p.m.	0	62,83	62,83	64	16	80	PUHACENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:26:36 p.m.	0	77,53	77,53	241	10	251	PUHACENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Stefan-Voda	04.08.2024	PT142SV	02	12:27:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	90	1	91	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA IT/Oxidare la pilon
Cahul	04.08.2024	PT59CH	02	12:28:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	55	5	60	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	04.08.2024	PT177VL	02	12:37:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	34	0	34	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	04.08.2024	PT191NS	01	12:54:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	51	2	53	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	1:03:26 p.m.	0	13,92	13,92	612	37	649	DELACAU	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	1:17:52 p.m.	0	11,57	11,57	721	54	775	DELACAU,PUHACENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	04.08.2024	PT124CR	02	1:31:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	1:32:57 p.m.	0	11,18	11,18	785	70	855	PUHACENI,DELACAU	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	1:44:09 p.m.	0	1,37	1,37	785	70	855	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	1:44:09 p.m.	0	98,60	98,60	241	10	251	PUHACENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	04.08.2024	PT93HN	02	1:55:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	224	6	230	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	04.08.2024	PT25CI	02	1:58:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	36	2	38	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.08.2024	PT202CR	01	2:07:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	74	1	75	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.08.2024	PT123CR	02	2:14:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	105	0	105	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	04.08.2024	PT171IL	04	3:02:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	29	0	29	VASIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	04.08.2024	PT40TL	01	3:02:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	52	3	55	CODRU NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	04.08.2024	PT335CI	03	3:08:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	28	0	28	ALBINA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	04.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	3:21:28 p.m.	0	1,28	1,28	785	70	855	PUHACENI,DELACAU	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Taraclia	04.08.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	3:25:00 p.m.	0	2,33	2,33	251	15	266	BORCEAG,CONGAZ	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Criuleni	04.08.2024	PT135CR	01	3:48:00 p.m.	0,00	295,00	295,00	108	0	108	BALABANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	04.08.2024	PT400ST	02	3:52:00 p.m.	0,00	373,00	373,00	83	2	85	ROMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	04.08.2024	PT317CM	02	4:32:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	86	4	90	CONGAZ	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	04.08.2024	PT59CH	02	4:35:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	55	5	60	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	04.08.2024	PT540CM	02	4:36:00 p.m.	0,00	319,00	319,00	33	2	35	DEZGHINGEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	04.08.2024	PT1230	26	4:50:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	108	35	143	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	04.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	4:53:55 p.m.	0	0,88	0,88	1989	133	2122	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Leova	04.08.2024	PT263LV	02	5:13:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	53	1	54	BOROGANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	04.08.2024	PT477CN	01	5:14:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	29	0	29	VISNIOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	04.08.2024	PT477CN	04	5:15:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	22	6	28	VISNIOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	04.08.2024	PT263LV	03	5:16:00 p.m.	0,00	301,00	301,00	43	0	43	BOROGANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	04.08.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	5:21:51 p.m.	0	48,18	48,18	1361	80	1441	TALMAZA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	04.08.2024	PT461CI	02	5:27:00 p.m.	0,00	642,00	642,00	54	1	55	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	04.08.2024	PT100CH	06	5:29:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	147	2	149	CAHUL	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	04.08.2024	PT1230	28	5:38:36 p.m.	0,00	0,40	0,40	102	16	118	CHISINAU	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	04.08.2024	PDC131 FLORENI 35/10	13/IF5-PT416AN-IF86-01	6:02:00 p.m.	0	18,00	18,00	89	15	104	FLORENI	C	AC	Tensiune inalta
Hincesti	04.08.2024	PT718HN	01	6:05:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	04.08.2024	PT9CH	08	6:12:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	15	4	19	CAHUL	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	04.08.2024	PT425SV	01	7:02:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	81	4	85	TALMAZA	C	AT	Accidente rutiere
Calarasi	04.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/SEC5-PT463CL-T001-01	7:19:00 p.m.	0	13,00	13,00	100	6	106	SELISTEA NOUA	C	AC	Tensiune inalta
Cantemir	04.08.2024	PT477CN	05	7:25:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	12	4	16	VISNIOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	04.08.2024	PT283CL	02	8:57:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	111	3	114	PAULESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	04.08.2024	PT283CL	01	9:01:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	81	0	81	PAULESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	05.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	3:39:31 a.m.	0	0,23	0,23	177	52	229	COJUSNA,VATRA,STRASENI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	05.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:42:47 a.m.	0	0,17	0,17	84	21	105	TANTARENI,PODGORENI,CHISTELNITA,SCORTENI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	05.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:43:17 a.m.	0	0,17	0,17	1023	94	1117	SARATENII VECHI,ZAHAREUCA,CODRU NOU	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	05.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:43:37 a.m.	0	0,33	0,33	284	41	325	TINTARENI,SARATENII VECHI,RATUS,MINDRA,CODRU NOU	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	05.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:44:07 a.m.	8	0,67	8,67	1300	95	1395	NEGURENI,NUCARENI,TINTARENI,DOBRUSA	OST	ÎST	Necunoscute
Cantemir	05.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	8:51:07 a.m.	0	0,88	0,88	287	15	302	GHIOLTOSU,GHELTOSU	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	05.08.2024	PT146IL	02	9:44:00 a.m.	0,00	133,00	133,00	73	1	74	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:45:49 a.m.	0	0,95	0,95	1096	63	1159	PERVOMAISC,CRASNOARMEISCOE,CRASNOARMEISC,PERVOMAISCOE	T	ÎST	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:46:55 a.m.	0	32,10	32,10	648	36	684	CRASNOARMEISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:46:55 a.m.	0	39,70	39,70	247	20	267	CRASNOARMEISC,PERVOMAISC	T	AT	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:46:55 a.m.	0	41,00	41,00	201	7	208	CRASNOARMEISCOE,CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Ceadir-Lunga	05.08.2024	PT204CD	03	9:53:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	46	3	49	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	05.08.2024	PT276IL	02	10:00:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	99	0	99	BARDAR	C	AC	Bransament
Straseni	05.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	10:18:02 a.m.	0	23,77	23,77	1408	59	1467	SCORENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:19:14 a.m.	0	7,38	7,38	648	36	684	CRASNOARMEISCOE,CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:26:51 a.m.	0	1,07	1,07	895	56	951	CRASNOARMEISC,PERVOMAISCOE,CRASNOARMEISCOE,PERVOMAISC	T	ÎST	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:28:18 a.m.	0	1,23	1,23	895	56	951	PERVOMAISCOE,PERVOMAISC	T	ÎST	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:28:18 a.m.	0	59,72	59,72	201	7	208	CRASNOARMEISCOE,CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Cahul	05.08.2024	PT443CH	01	11:12:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	80	9	89	CAHUL	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	11:27:00 a.m.	0	1,02	1,02	895	56	951	PERVOMAISCOE,CRASNOARMEISC,CRASNOARMEISCOE,PERVOMAISC	T	ÎST	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	11:47:22 a.m.	0	0,87	0,87	1096	62	1158	PERVOMAISC	T	ÎST	Soc
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	11:47:22 a.m.	0	1,63	1,63	0	1	1	CRASNOARMEISC	T	ÎST	Soc
Hincesti	05.08.2024	PT538HN	01	11:49:00 a.m.	0,00	341,00	341,00	107	5	112	HINCESTI	C	AC	Bransament
Orhei	05.08.2024	PT144OR	01	12:01:00 p.m.	0,00	342,00	342,00	88	2	90	OCNITA-RAZESI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.08.2024	PT440CM	08	12:37:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	61	3	64	COMRAT	C	AT	EXCAVARI
Hincesti	05.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	12:57:00 p.m.	0	23,00	23,00	36	2	38	CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Hincesti	05.08.2024	PT538HN	03	1:16:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	17	1	18	HINCESTI	C	AC	Bransament
Ceadir-Lunga	05.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22/SEC5-SX108CD	1:50:00 p.m.	0	64,00	64,00	0	7	7	CEADIR-LUNGA	C	AT	Soc
Hincesti	05.08.2024	PT538HN	02	1:55:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	19	0	19	HINCESTI	C	AC	Bransament
Chisinau	05.08.2024	PT953	06	2:08:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	208	30	238	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	05.08.2024	PT400ST	01	3:13:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	47	4	51	ROMANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	05.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	3:35:43 p.m.	0	0,52	0,52	2630	169	2799	HOGINESTI,TIBIRICA,DERENEU,RADENI,MELESENI, HIRISENI,BULARDA,ONISCANI,HIROVA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	05.08.2024	PT471ST	03	3:54:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	146	5	151	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	4:54:40 p.m.	0	0,45	0,45	710	42	752	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Calarasi	05.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	5:03:04 p.m.	0	0,30	0,30	2630	169	2799	DERENEU,HIROVA,ONISCANI,MELESENI,HIRISENI,BULARDA, HOGINESTI,TIBIRICA,RADENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Causeni	05.08.2024	PT478CS	01	5:04:00 p.m.	0,00	390,00	390,00	24	0	24	PLOP	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	05.08.2024	PT494HN	02	5:04:00 p.m.	0,00	779,00	779,00	107	0	107	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.08.2024	PT925	02	5:36:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	312	28	340	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	05.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SEC5-PT263ST-T01-01	5:53:00 p.m.	0	10,00	10,00	133	4	137	NEGRESTI	C	AC	Tensiune joasa
Orhei	05.08.2024	PT412OR	04	6:10:00 p.m.	0,00	515,00	515,00	43	2	45	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	05.08.2024	PT400ST	02	7:09:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	83	2	85	ROMANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:16:38 p.m.	0	0,25	0,25	0	1	1	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:17:31 a.m.	0	0,22	0,22	1123	59	1182	USTIA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:18:07 p.m.	0	0,32	0,32	795	40	835	MASCAUTI,RACULESTI,BALASESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:18:46 p.m.	0	0,33	0,33	742	46	788	RACULESTI,OHRINCEA,DUBASARII VECHI,JEVRENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:21:45 p.m.	0	0,32	0,32	815	49	864	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:22:16 p.m.	0	0,28	0,28	0	4	4	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:23:03 p.m.	0	0,18	0,18	0	1	1	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:24:15 p.m.	0	0,30	0,30	346	23	369	JEVRENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	7:24:58 p.m.	0	0,22	0,22	586	50	636	MASCAUTI,HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Causeni	05.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	7:51:08 p.m.	0	0,52	0,52	377	16	393	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	05.08.2024	PT1040HN	01	7:52:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	2	0	2	COTUL MORII	C	AC	Contactare la PT
Telenesti	05.08.2024	PT442TL	01	8:37:00 a.m.	0,00	796,00	796,00	38	4	42	MIHALASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	05.08.2024	PT252NS	02	9:01:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	122	2	124	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:22:32 p.m.	0	0,33	0,33	963	74	1037	BRANESTI,MASCAUTI,VOINESCU,IVANCEA	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:22:52 p.m.	0	2,08	2,08	963	74	1037	IVANCEA,MASCAUTI,VOINESCU,BRANESTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:24:57 p.m.	0	20,62	20,62	614	57	671	VOINESCU,IVANCEA,BRANESTI,MASCAUTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:24:57 p.m.	0	91,28	91,28	349	17	366	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cahul	05.08.2024	PT373CH	02	9:45:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	29	1	30	SPICOASA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:45:35 p.m.	0	16,18	16,18	188	13	201	BRANESTI,MASCAUTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:45:35 p.m.	0	33,07	33,07	44	13	57	VOINESCU	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	9:45:35 p.m.	0	70,65	70,65	382	31	413	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	05.08.2024	PT974	02	9:55:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	109	14	123	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	05.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	9:55:00 p.m.	0	1,45	1,45	516	14	530	OBILENI,SARATENI,COTUL MORII,COTUL MORII	T	ÎST	Conturare la PT
Cimislia	05.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17/SEC5-PT157CI-SX1T-01	10:00:00 p.m.	0	30,00	30,00	155	15	170	MERENI	C	AC	Tensiune inalta
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	10:02:03 p.m.	0	16,60	16,60	188	13	201	BRANESTI,MASCAUTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	10:18:40 p.m.	0	57,28	57,28	188	18	206	VOINESCU,BRANESTI,MASCAUTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	10:18:40 p.m.	0	100,63	100,63	44	8	52	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	10:54:04 p.m.	0	2,17	2,17	204	27	231	ORHEI,PERESECINA,SELISTE,BRANESTI,IVANCEA,POHORNICENI,BURCUTA	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	05.08.2024	PT193CI	02	11:35:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	64	8	72	MARIENFELD	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	05.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:42:25 p.m.	0	0,33	0,33	576	48	624	ETULIA,CISMICHIOI	OST	ÎST	Soc
Vulcanesti	05.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:44:05 p.m.	0	17,35	17,35	576	48	624	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AT	Soc
Orhei	05.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	11:58:45 p.m.	0	0,55	0,55	188	18	206	MASCAUTI,BRANESTI,VOINESCU	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:01:36 a.m.	0	42,50	42,50	54	9	63	ETULIA,CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:01:36 a.m.	0	55,18	55,18	522	39	561	CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:44:26 a.m.	0	13,68	13,68	54	9	63	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:46:16 a.m.	0	10,52	10,52	881	41	922	VULCANESTI,CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	1:45:37 a.m.	0	113,22	113,22	0	1	1	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	1:45:37 a.m.	0	719,38	719,38	54	8	62	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	3:40:40 a.m.	0	275,25	275,25	0	1	1	ETULIA	OST	AT	Soc
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:01:43 a.m.	0	2,83	2,83	292	21	313	LAPUSNA,CIOARA,DANCU	OST	ÎST	Soc
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	7:36:44 a.m.	0	4,50	4,50	292	21	313	LAPUSNA,CIOARA,DANCU	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	8:16:55 a.m.	0	175,22	175,22	0	1	1	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	8:19:25 a.m.	0	2,33	2,33	1036	66	1102	CISMICHIOI,VULCANESTI	OST	ÎST	Soc
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	8:35:05 a.m.	0	2,83	2,83	488	37	525	DANCU,LAPUSNA,CIOARA	OST	ÎST	Soc
Cahul	06.08.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	8	8:54:25 a.m.	0	0,33	0,33	1	0	1	ZIRNESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	06.08.2024	PT208OR	01	8:59:00 a.m.	0,00	18,00	18,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	06.08.2024	PT470IL	01	9:57:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	45	2	47	GANGURA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	9:58:26 a.m.	0	4,00	4,00	488	37	525	DANCU,LAPUSNA,CIOARA	OST	AT	Soc
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	10:03:07 a.m.	0	20,67	20,67	488	37	525	CIOARA,DANCU,LAPUSNA	OST	AT	Soc
Hincesti	06.08.2024	PT776HN	02	10:25:00 a.m.	0,00	458,00	458,00	48	3	51	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.08.2024	PT244HN	03	10:32:00 a.m.	0,00	405,00	405,00	15	0	15	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	8	10:46:17 a.m.	0	1,00	1,00	1403	80	1483	CISMICHIOI,VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	11:29:08 a.m.	0	0,33	0,33	1009	55	1064	SADACLIA,ABACLIA,IORDANOVCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	06.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	11:30:08 a.m.	0	0,33	0,33	1009	55	1064	ABACLIA,SADACLIA,IORDANOVCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	06.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	11:30:48 a.m.	0	0,17	0,17	709	29	738	ABACLIA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.08.2024	PT776HN	01	11:35:00 a.m.	0,00	389,00	389,00	44	1	45	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	11:52:08 a.m.	0	1,52	1,52	1072	76	1148	BASARABEASCA,CIMISLIA	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:04:19 p.m.	0	1,67	1,67	1403	80	1483	VULCANESTI,CISMICHIOI	OST	ÎST	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:06:19 p.m.	0	97,20	97,20	0	1	1	ETULIA	OST	AT	Soc
Straseni	06.08.2024	PT329ST	02	12:17:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	38	2	40	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	06.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	12:27:12 p.m.	0	0,15	0,15	864	40	904	HIRTOPUL MARE,IZBESTE,CRUGLIC,DEMONTAT	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	06.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	12:27:13 p.m.	0	0,10	0,10	437	44	481	CRUGLIC,BOSCANA,IZBESTE,IZBISTE,CRIULENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	06.08.2024	PT283AN	02	12:39:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	94	2	96	FLORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:41:39 p.m.	0	2,00	2,00	488	37	525	CIOARA,DANCU,LAPUSNA	OST	ÎST	Soc
Hincesti	06.08.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	1:24:50 p.m.	0	179,72	179,72	488	38	526	DANCU,LAPUSNA,CIOARA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	1:34:40 p.m.	0	0,50	0,50	1403	80	1483	VULCANESTI,CISMICHIOI	OST	ÎST	Soc
Taraclia	06.08.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	6	1:59:59 p.m.	0	0,52	0,52	205	28	233	CEALIC,BALABANU,SAMURZA,BALABANI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	06.08.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	6	2:01:16 p.m.	0	0,70	0,70	1457	87	1544	LOZOVA,BUCOVAT,VORNICENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	06.08.2024	PT589OR	01	2:46:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	11	6	17	POHREBENI	C	AC	Izolator JT
Hincesti	06.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	3:04:44 p.m.	0	0,50	0,50	880	59	939	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Conductoare/Bucle

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Calarasi	06.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	3:06:22 p.m.	0	0,17	0,17	2145	114	2259	CALARASI,ORICOVA	OST	ÎST	Soc
Calarasi	06.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	3:06:42 p.m.	0	3,67	3,67	389	36	425	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	06.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	3:10:32 p.m.	0	39,18	39,18	114	8	122	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	06.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	3:10:32 p.m.	0	73,47	73,47	275	28	303	CALARASI	OST	AT	Soc
Cantemir	06.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	3:40:26 p.m.	0	1,47	1,47	487	176	663	CANTEMIR,ANTONESTI,LECA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	06.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	3:40:26 p.m.	0	1,58	1,58	1174	123	1297	CANTEMIR,CANIA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.08.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/SECL5-SX741HN	3:47:00 p.m.	0	92,00	92,00	2	2	4	RUSCA,ANINI	C	AC	Izolator
Calarasi	06.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	3:52:03 p.m.	0	12,33	12,33	103	5	108	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	06.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	3:52:03 p.m.	0	91,95	91,95	11	3	14	CALARASI	OST	AT	Soc
Straseni	06.08.2024	PT224ST	01	5:15:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	113	9	122	NEGRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	5:32:44 p.m.	0	0,50	0,50	880	59	939	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	06.08.2024	PT120AN	01	5:47:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	64	0	64	CHIRCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	06.08.2024	PT4910R	09	6:02:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	93	2	95	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.08.2024	PT405	09	6:36:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	178	19	197	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2024	PT204HN	01	7:08:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	52	5	57	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	7:09:11 p.m.	0	3,20	3,20	0	2	2	COTUL MORII	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	06.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	7:09:11 p.m.	0	13,82	13,82	0	1	1	LEUSENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	06.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	7:09:11 p.m.	0	90,95	90,95	862	47	909	COTUL MORII,LEUSENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	06.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	8:39:25 p.m.	0	0,72	0,72	0	2	2	COTUL MORII	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Criuleni	06.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2/SEC5-PT41CR-T01-01	9:42:00 p.m.	0	1,00	1,00	24	1	25	CRUGLIC	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	06.08.2024	PT124VL	01	9:55:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	107	3	110	VULCANESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	06.08.2024	PT180LV	01	11:29:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	78	4	82	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	07.08.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16/SEC5-PT16LV-T01-01	12:36:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	LEOVA	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	07.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	2:19:44 a.m.	0	1,33	1,33	1072	87	1159	HINCESTI,BOZIENI	OST	ÎST	Separator
Hincesti	07.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	2:21:24 a.m.	0	32,52	32,52	0	1	1	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	07.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	2:21:24 a.m.	0	33,02	33,02	1072	86	1158	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	07.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14/INTL5-ITCD11HN	3:30:43 a.m.	0	1,22	1,22	1072	86	1158	BOZIENI,HINCESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	07.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	5:40:18 a.m.	0	1,83	1,83	705	62	767	SOCOLENI,BOTNARESTI,BOTNARESTII NOI,SALCIA,ANENII NOI,CHIRCA	OST	ÎST	Soc
Anenii Noi	07.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	5:42:28 a.m.	0	30,18	30,18	665	53	718	BOTNARESTII NOI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	07.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	5:42:28 a.m.	0	70,35	70,35	40	9	49	ANENII NOI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	07.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:11:29 a.m.	0	1,17	1,17	0	1	1	BOTNARESTI	OST	ÎST	Soc
Chisinau	07.08.2024	PT953	06	6:23:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	208	30	238	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	07.08.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	6:40:36 a.m.	0	1,32	1,32	1759	104	1863	TOHATIN,COLONITA	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	07.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	6:44:04 a.m.	0	0,13	0,13	586	50	636	HOLERCANI,MASCAUTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	07.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	6	6:44:05 a.m.	0	0,12	0,12	1123	60	1183	USTIA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	07.08.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	6:57:00 a.m.	0	0,52	0,52	813	59	872	SPICOASA,BURLACU,HULUBOAIA,TATARESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	07.08.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	6:58:26 a.m.	0	1,68	1,68	813	59	872	SPICOASA,TATARESTI,HULUBOAIA,BURLACU	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	07.08.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	7:00:08 a.m.	0	34,42	34,42	813	59	872	HULUBOAIA,TATARESTI,SPICOASA,BURLACU	T	AC	Necunoscute
Cahul	07.08.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	7:35:00 a.m.	0	21,15	21,15	515	34	549	HULUBOAIA,TATARESTI	T	AC	Necunoscute
Cahul	07.08.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	7:35:00 a.m.	0	45,00	45,00	147	6	153	TATARESTI	T	AC	Necunoscute
Cahul	07.08.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	7:55:23 a.m.	0	0,77	0,77	151	19	170	TATARESTI,SPICOASA,BURLACU	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	07.08.2024	PT276HN	03	8:58:00 a.m.	0,00	384,00	384,00	76	0	76	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	07.08.2024	PT83CS	01	9:09:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	96	1	97	CAUSENI	C	AC	Bransament
Criuleni	07.08.2024	PT248CR	01	9:40:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	205	8	213	BALTATA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	07.08.2024	PT112OR	01	9:40:18 a.m.	0,00	419,70	419,70	101	1	102	SUSLENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	9:42:19 a.m.	0	43,37	43,37	1221	58	1279	BRAVICEA,BANESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	07.08.2024	PT275HN	03	10:02:00 a.m.	0,00	320,00	320,00	67	0	67	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	10:31:33 a.m.	0	0,17	0,17	1073	60	1133	NISCANI,PAULESTI,VARZARESTII NOI,CALARASI,VARZARESTI,PITUSCA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	10:31:53 a.m.	0	0,17	0,17	1152	69	1221	NISCANI,RACIULA,SIPOTENI,PARCANI,FRUMOASA,CALARASI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	10:34:13 a.m.	0	0,17	0,17	1665	122	1787	CALARASI,SELISTEA NOUA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	10:34:43 a.m.	0	16,02	16,02	2	9	11	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.08.2024	PD91	10	10:39:29 a.m.	0	0,65	0,65	205	14	219	DOBRUJA,SINGERA,DOBROGEA	T	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	10:51:44 a.m.	0	1,33	1,33	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Linie in cablu
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	10:51:44 a.m.	0	158,27	158,27	0	2	2	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.08.2024	PT713	04	10:55:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	166	10	176	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	07.08.2024	PT186CS	03	11:52:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	57	4	61	URSOAIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:58:05 a.m.	0	13,17	13,17	2	7	9	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Ialoveni	07.08.2024	PDC101 BARDAR 35/10	8	12:11:59 p.m.	0	0,52	0,52	1743	80	1823	RUSESTII NOI,BARDAR	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	07.08.2024	PT405ST	03	12:12:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	150	7	157	RADENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	07.08.2024	PT276IL	02	12:17:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	99	0	99	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	12:23:43 p.m.	0	0,12	0,12	1511	67	1578	COJUSNA,STRASENI,SCORENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	12:26:57 p.m.	0	0,28	0,28	177	52	229	STRASENI,COJUSNA,VATRA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	07.08.2024	PT276L	03	12:28:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	30	1	31	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	07.08.2024	PT276HN	01	12:42:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	29	1	30	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:14:19 p.m.	0	1,78	1,78	177	38	215	STRASENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:14:19 p.m.	0	4,52	4,52	0	14	14	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	07.08.2024	PDC101 BARDAR 35/10	8	1:15:05 p.m.	0	0,47	0,47	1743	80	1823	RUSESTII NOI,BARDAR	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Cimislia	07.08.2024	PT379CI	02	1:16:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	24	10	34	BASARABEASCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:17:22 p.m.	0	9,67	9,67	177	37	214	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:17:22 p.m.	0	23,25	23,25	0	1	1	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:27:10 p.m.	0	13,45	13,45	177	36	213	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:27:10 p.m.	0	19,80	19,80	0	1	1	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	07.08.2024	PT4255V	01	1:31:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	81	4	85	TALMAZA	C	AC	Izolator JT
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:40:46 p.m.	0	6,20	6,20	177	36	213	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:40:46 p.m.	0	21,62	21,62	0	1	1	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:47:05 p.m.	0	15,30	15,30	177	37	214	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.08.2024	PT715ST	01	1:54:00 p.m.	0,00	611,00	611,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	07.08.2024	PT131NS	03	2:10:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	29	0	29	SENDRENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	07.08.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	3:09:10 p.m.	0	0,35	0,35	694	45	739	IVANOVCA,CATELENI,CATALENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	07.08.2024	PT114NS	02	3:46:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	43	3	46	NISPORENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:38:45 p.m.	0	1,15	1,15	1394	83	1477	RADENI,BULARDA,DERENEU,ONISCANI	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:39:55 p.m.	0	9,85	9,85	1394	83	1477	ONISCANI,BULARDA,RADENI,DERENEU	T	AC	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:49:47 p.m.	0	3,32	3,32	1581	89	1670	DERENEU,RADENI,BULARDA,ONISCANI	T	AC	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:53:07 p.m.	0	0,10	0,10	1581	89	1670	DERENEU,ONISCANI,BULARDA,RADENI	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:53:13 p.m.	0	1,57	1,57	1581	89	1670	ONISCANI,DERENEU,RADENI,BULARDA	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:56:05 p.m.	0	0,65	0,65	2817	175	2992	DERENEU,TIBIRICA,HIRISENI,RADENI,BULARDA,HIROVA, HOGINESTI,ONISCANI,MELESENI	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	4:58:14 p.m.	0	4,33	4,33	1581	89	1670	DERENEU,ONISCANI,RADENI,BULARDA	T	AC	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	5:03:21 p.m.	0	1,43	1,43	1581	89	1670	BULARDA,ONISCANI,RADENI,DERENEU	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	07.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	5:05:11 p.m.	0	1,25	1,25	1581	89	1670	ONISCANI,RADENI,BULARDA,DERENEU	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	07.08.2024	PT65T	02	5:10:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	83	1	84	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	07.08.2024	PT715ST	02	6:33:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	07.08.2024	PT235OR	01	6:42:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	100	5	105	ORHEI	C	AC	Bransament
Leova	07.08.2024	PT34LV	01	6:57:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.08.2024	PT324AN	01	7:48:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	65	9	74	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.08.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	3	8:45:21 p.m.	0	1,73	1,73	1191	79	1270	CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	07.08.2024	PT634	28	8:57:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	106	10	116	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	07.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23/SEC1L5-S367CL	9:41:35 p.m.	0	4,17	4,17	2	7	9	CALARASI	C	AC	Linie in cablu
Straseni	08.08.2024	PDC152 IOZOVA 35/10	2	12:08:23 a.m.	0	0,50	0,50	2663	147	2810	DOLNA,VULCANESTI,PIRJOLTENI,LOZOVA,MICLEUSENI, CIORESTI,HORODISTE,HUZUN	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:21:47 a.m.	0	0,33	0,33	511	24	535	SEMIONOVCA,POGANESTI,VOINESCU	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:22:27 a.m.	0	0,33	0,33	281	21	302	MINGIR,VOINESCU	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:22:57 a.m.	0	0,33	0,33	610	32	642	MINGIR	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:23:37 a.m.	0	2,17	2,17	1197	62	1259	MINGIR,HORJESTI,CARPINENI,COCOCENI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	8:25:57 a.m.	0	17,68	17,68	1197	62	1259	CARPINENI,MINGIR,HORJESTI,COCOCENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PT244HN	01	8:40:00 a.m.	0,00	459,00	459,00	35	1	36	CALMATUI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	08.08.2024	PT96ST	03	8:40:00 a.m.	0,00	306,00	306,00	112	1	113	STRASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	08.08.2024	PT96ST	01	8:41:15 a.m.	0,00	304,80	304,75	94	1	95	STRASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	8:44:08 a.m.	0	38,33	38,33	1197	62	1259	MINGIR,HORJESTI,CARPINENI,COCOCENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	8:49:17 a.m.	0	3,03	3,03	1295	81	1376	SARATA GALBENA,CARACUI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	8:49:44 a.m.	0	2,08	2,08	1158	101	1259	BOZIENI,HINCESTI,DUBOVCA,SARATA GALBENA	T	ÎST	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	8:51:55 a.m.	0	1,70	1,70	90	15	105	SARATA GALBENA	T	ÎST	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	8:51:55 a.m.	0	15,82	15,82	1068	86	1154	HINCESTI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:07:56 a.m.	0	1,48	1,48	750	55	805	BOZIENI	T	ÎST	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:07:56 a.m.	0	11,97	11,97	0	4	4	BOZIENI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:07:56 a.m.	0	31,87	31,87	1	1	2	HINCESTI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:07:56 a.m.	0	184,07	184,07	317	26	343	HINCESTI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:10:54 a.m.	0	8,97	8,97	750	55	805	BOZIENI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:22:48 a.m.	0	27,02	27,02	984	46	1030	COCOCENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:22:48 a.m.	0	47,47	47,47	213	16	229	HORJESTI,CARPINENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:38:15 a.m.	0	1,55	1,55	750	59	809	HINCESTI,BOZIENI	T	ÎST	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:52:19 a.m.	0	17,00	17,00	901	41	942	COCOCENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:52:19 a.m.	0	17,95	17,95	83	5	88	HORJESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	08.08.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3/IF5-PT9270-IF03-01	10:01:00 a.m.	0	79,00	79,00	412	18	430	COLONITA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	10:49:50 a.m.	0	4,17	4,17	901	40	941	MINGIR	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	10:49:50 a.m.	0	205,57	205,57	0	1	1	COCOCENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	10:55:50 a.m.	0	58,17	58,17	467	18	485	MINGIR	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	10:55:50 a.m.	0	199,57	199,57	434	22	456	MINGIR	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	08.08.2024	PT791HN	01	11:10:21 a.m.	0,00	162,70	162,65	70	2	72	CIOARA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	08.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	11:46:41 a.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CRIHANA VECHE	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Cahul	08.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	11:47:31 a.m.	0	1,33	1,33	0	5	5	LEBEDENCO,CAHUL,CRIHANA VECHE	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Cahul	08.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	11:48:11 a.m.	0	0,83	0,83	0	2	2	CRIHANA VECHE	OST	ÎST	Alte defecte in re. de transport
Cimislia	08.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	12:56:25 p.m.	0	0,62	0,62	829	61	890	ISERLIA,BOGDANOVCA,IVANOVCA,SADACLIA,MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	08.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	1:23:32 p.m.	0	0,10	0,10	101	13	114	DOLINOE,HUMULESTI,MAXIMOVCA,MERENI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	08.08.2024	PT715ST	01	2:46:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	08.08.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	2:48:44 p.m.	0	1,00	1,00	2491	183	2674	CARPINENI,HORJESTI,MINGIR	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	08.08.2024	PT715ST	02	2:58:56 p.m.	0,00	78,10	78,07	48	0	48	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	08.08.2024	PT94HN	02	3:39:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	73	1	74	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	08.08.2024	PT561HN	02	3:54:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	68	0	68	HINCESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	08.08.2024	PT94HN	01	4:54:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	105	0	105	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	5:06:22 p.m.	0	0,25	0,25	586	50	636	MASCAUTI,HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	5:06:45 p.m.	0	0,18	0,18	795	40	835	BALASESTI,MASCAUTI,RACULESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	5:07:09 p.m.	0	0,18	0,18	0	1	1	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	5:07:26 p.m.	0	0,12	0,12	0	4	4	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	5:07:42 p.m.	0	0,15	0,15	0	1	1	HOLERCANI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	7	5:07:59 p.m.	0	1,67	1,67	815	49	864	HOLERCANI	T	ÎST	Transformator de putere
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	7	5:09:47 p.m.	0	49,90	49,90	348	30	378	HOLERCANI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	7	5:09:47 p.m.	0	64,22	64,22	316	14	330	HOLERCANI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	7	5:09:47 p.m.	0	315,22	315,22	151	5	156	HOLERCANI	T	AC	Transformator de putere
Orhei	08.08.2024	PT227OR	01	5:26:00 p.m.	0,00	460,00	460,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	08.08.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	3	5:33:18 p.m.	0	0,80	0,80	1191	79	1270	CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	08.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	7	6:13:22 p.m.	0	0,33	0,33	348	30	378	HOLERCANI	T	ÎST	Transformator de putere
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:17:51 p.m.	0	0,08	0,08	497	72	569	ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:18:02 p.m.	0	0,13	0,13	1	8	9	ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:20:28 p.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	SLOBOZIA-DOAMNEI,ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:20:48 p.m.	0	0,33	0,33	2006	135	2141	SELISTE,ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:21:28 p.m.	0	0,33	0,33	0	1	1	ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:22:08 p.m.	0	0,17	0,17	4	1	5	ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:23:28 p.m.	0	0,17	0,17	921	106	1027	JORA DE SUS,ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:24:18 p.m.	0	0,67	0,67	652	95	747	ORHEI	T	ÎST	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:25:08 p.m.	0	10,87	10,87	0	2	2	ORHEI	T	AT	Soc
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	6:25:08 p.m.	0	17,83	17,83	690	135	825	STEP-SOCI,ORHEI	T	AT	Soc
Hincesti	08.08.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7/INTL5-ITC010HN	6:31:25 p.m.	0	0,70	0,70	763	39	802	CARPINENI,HORJESTI,MINGIR	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	08.08.2024	PD1OR	13	7:04:00 p.m.	0	121,00	121,00	161	21	182	STEP-SOCI,ORHEI	T	AT	Soc
Causeni	08.08.2024	PT315CS	01	9:07:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	33	0	33	OPACI	C	AC	Bransament
Causeni	08.08.2024	PT315CS	03	9:07:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	47	0	47	OPACI	C	AC	Bransament
Cimislia	09.08.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	1:08:25 a.m.	0	1,85	1,85	255	40	295	CIMISLIA,ECATERINOVCA	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Cimislia	09.08.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	1:08:25 a.m.	0	691,58	691,58	42	3	45	ECATERINOVCA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	09.08.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	3:12:20 a.m.	0	0,50	0,50	2663	147	2810	CIORESTI,PIRJOLTENI,LOZOVA,VULCANESTI,HUZUN,HORODISTE, DOLNA,MICLEUSENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	5:33:10 a.m.	0	1,00	1,00	1948	126	2074	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	5:35:40 a.m.	0	0,33	0,33	924	76	1000	CEADIR-LUNGA,CORTEN	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	5:36:20 a.m.	0	1,67	1,67	1226	84	1310	CEADIR-LUNGA,VALEA PERJEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	5:38:50 a.m.	0	1,00	1,00	1226	84	1310	VALEA PERJEI,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	5:40:50 a.m.	0	28,85	28,85	1226	84	1310	VALEA PERJEI,CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:10:11 a.m.	0	19,50	19,50	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:10:11 a.m.	0	20,07	20,07	1226	74	1300	VALEA PERJEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:30:21 a.m.	0	17,68	17,68	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:48:52 a.m.	0	8,00	8,00	0	8	8	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:48:52 a.m.	0	26,00	26,00	0	2	2	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:57:32 a.m.	0	17,33	17,33	0	5	5	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	6:57:32 a.m.	0	31,33	31,33	0	3	3	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	7:15:42 a.m.	0	13,17	13,17	0	4	4	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	7:15:42 a.m.	0	60,85	60,85	0	3	3	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	7:31:52 a.m.	0	44,68	44,68	0	7	7	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	09.08.2024	PT822CR	01	8:03:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	113	1	114	HOLERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:32:24 a.m.	0	2,00	2,00	0	9	9	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:32:24 a.m.	0	222,60	222,60	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:36:14 a.m.	0	20,50	20,50	0	5	5	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:36:14 a.m.	0	218,23	218,23	0	4	4	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	09.08.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17/SEC5-PT88CN-T001-01	9:15:00 a.m.	0	49,00	49,00	79	1	80	CIRPESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	09.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	9:28:25 a.m.	0	0,17	0,17	1009	55	1064	IORDANOVCA,SADACLIA,ABACLIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	9:40:45 a.m.	0	274,25	274,25	0	17	17	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	9:57:55 a.m.	0	136,55	136,55	0	5	5	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.08.2024	PD53	8	10:05:27 a.m.	0	6,55	6,55	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	10:09:35 a.m.	0	0,67	0,67	648	49	697	MUNTENI,GURA GALBENEI,BATIR,SCHINOSICA,LIPOVENI	OST	ÎST	Accidente rutiere
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	10:10:25 a.m.	0	37,18	37,18	0	1	1	GURA GALBENEI	OST	AT	Accidente rutiere
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	10:10:25 a.m.	0	41,02	41,02	0	3	3	GURA GALBENEI	OST	AT	Accidente rutiere
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	10:10:25 a.m.	0	176,40	176,40	648	45	693	SCHINOSICA,MUNTENI,LIPOVENI	OST	AT	Accidente rutiere
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	10:47:46 a.m.	0	3,67	3,67	0	1	1	GURA GALBENEI	OST	AT	Accidente rutiere
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	10:51:36 a.m.	0	40,52	40,52	0	4	4	GURA GALBENEI	OST	AT	Accidente rutiere
Leova	09.08.2024	PT131LV	01	12:05:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	109	4	113	SARATA NOUA	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	09.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	12:14:00 p.m.	0	17435,00	17435,00	0	1	1	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	12:56:52 p.m.	0	5,30	5,30	1084	71	1155	REZENI,CIGIRLENI,RAZENI	T	AC	Conturare la LEA
Cimislia	09.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	1:05:49 p.m.	0	1,00	1,00	0	4	4	GURA GALBENEI	OST	ÎST	Accidente rutiere
Cantemir	09.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	1:08:13 p.m.	0	18,42	18,42	517	39	556	PLOP,PLOPI,ALEXANDROVCA,TARACLIA,HIRTOP,TIGANCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	09.08.2024	PT82	06	1:21:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	62	15	77	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT82	09	1:24:00 p.m.	0,00	296,00	296,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cantemir	09.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9/SEC15-S25CN	1:26:00 p.m.	0	101,83	101,83	178	13	191	PLOP	C	AT	Incendiu
Cantemir	09.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9/SEC15-S25CN	1:26:00 p.m.	0	508,00	508,00	306	24	330	ALEXANDROVCA,HIRTOP,TARACLIA,PLOPI,PLOP	C	AT	Incendiu
Orhei	09.08.2024	PT118OR	01	1:35:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	75	2	77	JORA DE SUS	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.08.2024	PT82	08	1:39:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	117	14	131	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT82	02	1:57:29 p.m.	0,00	261,50	261,52	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT82	03	1:57:31 p.m.	0,00	261,50	261,48	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT82	04	1:57:33 p.m.	0,00	262,50	262,45	70	12	82	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT82	05	1:57:35 p.m.	0,00	262,40	262,42	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT82	07	1:57:43 p.m.	0,00	262,30	262,28	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.08.2024	PT141S	01	2:17:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	41	0	41	CODRU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	09.08.2024	PT3NS	01	2:31:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	09.08.2024	PT3NS	03	2:44:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	55	4	59	CRISTESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	09.08.2024	PT314OR	01	2:48:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	116	1	117	MOROZENI	C	AC	Bransament
Nisporeni	09.08.2024	PT3NS	02	2:50:34 p.m.	0,00	0,40	0,43	19	0	19	CRISTESTI	C	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	09.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9/SEC15-S25CN	3:06:35 p.m.	0	1,25	1,25	33	2	35	TIGANCA	C	ÎST	Incendiu
Cahul	09.08.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17/INTL5-REC003CH	3:13:01 p.m.	0	0,47	0,47	817	59	876	ROSU,COTIHANA	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Orhei	09.08.2024	PT412OR	04	3:30:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	43	2	45	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.08.2024	PT291OR	02	3:38:46 p.m.	0,00	138,20	138,23	8	1	9	SUSLENI	C	AC	Pilon JT
Hincesti	09.08.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	4:07:05 p.m.	0	87,23	87,23	894	59	953	DANCU,CALMATUI,LEUSENI,FETEASCA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	09.08.2024	PT191NS	01	4:28:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	51	2	53	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.08.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:31:46 p.m.	0	0,08	0,08	1904	115	2019	CAPACLIA,VISNIOVCA,COCIULIA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	09.08.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:32:02 p.m.	0	0,75	0,75	618	43	661	VISNIOVCA,HARAGIS,SAMALIA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	09.08.2024	PT14CN	02	4:35:00 p.m.	0,00	424,00	424,00	42	3	45	IEPURENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	09.08.2024	PT721ST	03	4:35:00 p.m.	0,00	660,00	660,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	09.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	4:38:13 p.m.	0	1,97	1,97	1221	58	1279	BRAVICEA,BANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	09.08.2024	PT252NS	03	4:39:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	79	3	82	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	4:41:02 p.m.	0	6,67	6,67	509	32	541	TATARESTI	OST	AC	Necunoscute
Straseni	09.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	4:41:02 p.m.	0	29,68	29,68	182	27	209	GREBLESTI	OST	AC	Necunoscute
Straseni	09.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	4:41:02 p.m.	0	29,70	29,70	639	33	672	RECEA	OST	AC	Necunoscute
Comrat	09.08.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:43:03 p.m.	0	32,50	32,50	256	39	295	CONGAZCIC,CONGAZ,SADIC	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	09.08.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:43:03 p.m.	0	81,02	81,02	153	6	159	CONGAZCIC	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	09.08.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:43:03 p.m.	0	87,85	87,85	8	7	15	COMRAT	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	09.08.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:43:03 p.m.	0	169,38	169,38	118	6	124	CONGAZCIC	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cantemir	09.08.2024	PT14CN	01	4:44:00 p.m.	0,00	415,00	415,00	88	3	91	IEPURENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	09.08.2024	PT237TL	03	4:45:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	35	1	36	CRASNASENI	C	AC	Separator cu pirghie
Telenesti	09.08.2024	PT75TL	03	4:48:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	52	2	54	CIULUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	09.08.2024	PT365HN	01	4:50:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	8	1	9	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	09.08.2024	PDC234 SADIC 110/10	7	4:52:07 p.m.	0	64,62	64,62	63	4	67	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Telenesti	09.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	4:52:51 p.m.	0	1,70	1,70	1221	58	1279	BRAVICEA,BANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	09.08.2024	PT198ST	04	4:56:00 p.m.	0,00	1119,00	1119,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	09.08.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	19	5:04:53 p.m.	0	146,38	146,38	0	2	2	PERESECINA	OST	AT	Soc
Criuleni	09.08.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	19	5:04:53 p.m.	0	147,12	147,12	754	46	800	STETCANI,VADULENI	OST	AT	Soc
Hincesti	09.08.2024	PT3HN	02	5:06:00 p.m.	0,00	487,00	487,00	24	0	24	NEGRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PT205ST	01	5:08:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	96	1	97	VOINOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	09.08.2024	PT348ST	01	5:09:00 p.m.	0,00	1161,00	1161,00	59	3	62	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PT271ST	02	5:12:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PT316ST	01	5:12:00 p.m.	0,00	604,00	604,00	88	0	88	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PT714ST	01	5:13:00 p.m.	0,00	623,00	623,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	09.08.2024	PT218NS	03	5:18:00 p.m.	0,00	1185,00	1185,00	56	2	58	SISCANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	09.08.2024	PT129NS	01	5:21:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	49	0	49	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	09.08.2024	PT22CM	04	5:26:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	83	0	83	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.08.2024	PT9628	01	5:28:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	37	0	37	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.08.2024	PT76CN	02	5:40:00 p.m.	0,00	366,00	366,00	81	2	83	LECA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	09.08.2024	PT229ST	01	5:43:00 p.m.	0,00	1387,00	1387,00	33	2	35	ZUBRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	09.08.2024	PT229ST	01	5:43:00 p.m.	0,00	1389,00	1389,00	33	2	35	ZUBRESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	09.08.2024	PT222ST	02	5:56:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	37	1	38	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	09.08.2024	PDC234 SADIC 110/10	7	5:56:54 p.m.	0	70,18	70,18	63	4	67	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Hincesti	09.08.2024	PT115HN	02	5:59:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	34	1	35	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	09.08.2024	PT754ST	01	5:59:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	92	1	93	SADOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	09.08.2024	PT88CN	01	6:03:00 p.m.	0,00	392,00	392,00	77	0	77	CIRPESTI	C	AC	Necunoscute
Comrat	09.08.2024	PDC235 JBI 110/10	25	6:03:04 p.m.	0	1,00	1,00	256	39	295	CONGAZCIC,CONGAZ,SADIC,DUDULESTI	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	09.08.2024	PT191NS	03	6:06:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	09.08.2024	PT22CM	01	6:07:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	69	2	71	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	09.08.2024	PT53TL	02	6:13:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	75	0	75	BANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	09.08.2024	PT22CM	02	6:20:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	48	2	50	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	09.08.2024	PT169AN	03	6:22:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	30	1	31	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	09.08.2024	PT5AN	01	6:22:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	48	0	48	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	09.08.2024	PT218AN	03	6:40:00 p.m.	0,00	521,00	521,00	41	1	42	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	09.08.2024	PT24TL	03	6:41:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	99	2	101	COROPCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	09.08.2024	PT169AN	02	6:46:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	09.08.2024	PT292CL	02	7:03:00 p.m.	0,00	250,00	250,00	90	5	95	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.08.2024	PT148LV	01	7:03:00 p.m.	0,00	520,00	520,00	29	3	32	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PT316ST	03	7:12:00 p.m.	0,00	483,00	483,00	116	1	117	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	09.08.2024	PDC235 JBI 110/10	25	7:31:06 p.m.	0	1,33	1,33	8	7	15	COMRAT,CONGAZCIC	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	09.08.2024	PT624AN	01	7:34:00 p.m.	0,00	466,00	466,00	74	3	77	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.08.2024	PT348ST	03	7:39:00 p.m.	0,00	1010,00	1010,00	54	2	56	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	09.08.2024	PT24TL	04	7:40:00 p.m.	0,00	361,00	361,00	5	1	6	COROPCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	09.08.2024	PDC105 VARATIC 35/10	4	7:46:40 p.m.	0	28,02	28,02	1258	79	1337	TINTARENI,GEAMANA,CRETOAIA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	09.08.2024	PT706ST	01	7:50:00 p.m.	0,00	1083,00	1083,00	14	2	16	HUZUN	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	09.08.2024	PT83CS	03	7:57:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	63	6	69	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.08.2024	PT65HN	02	8:27:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	44	5	49	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9/SECL5-S25CN	8:45:00 p.m.	0	68,42	68,42	178	13	191	PLOP	C	AT	Incendiu
Criuleni	09.08.2024	PT836CR	01	9:15:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	38	3	41	MARCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	09.08.2024	PT352AN	01	9:43:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	76	2	78	SOCOLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	09.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9/SECL5-S25CN	9:52:18 p.m.	0	1,12	1,12	33	2	35	TIGANCA	C	ÎST	Incendiu
Hincesti	09.08.2024	PT3HN	03	9:59:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	25	1	26	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	09.08.2024	PT78IL	01	10:14:00 p.m.	0,00	825,00	825,00	80	2	82	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.08.2024	PT134HN	01	10:37:00 p.m.	0,00	1416,00	1416,00	78	1	79	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	09.08.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	1	11:44:00 p.m.	0	49,00	49,00	1	3	4	SVETLII	T	AC	Alte defecte in red MT
Hincesti	10.08.2024	PT863HN	03	7:28:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	12	2	14	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.08.2024	PT198ST	02	7:58:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	1	0	1	TATARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.08.2024	PT184CL	01	8:02:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	91	7	98	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	10.08.2024	PT184CL	02	8:13:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	107	1	108	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	10.08.2024	PT198ST	01	8:20:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	3	1	4	TATARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	10.08.2024	PT184CL	04	8:50:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	62	2	64	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	10.08.2024	PT715ST	03	8:52:00 a.m.	0,00	224,00	224,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	10.08.2024	PD2CL	6	9:01:00 a.m.	0	50,00	50,00	431	33	464	CALARASI	T	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	9:26:57 a.m.	0	1,53	1,53	1025	76	1101	TELENESTI,BANESTII VECHI,BANESTII NOI,BANESTI,VEREJENI	T	ÎST	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	9:31:50 a.m.	0	0,93	0,93	0	3	3	VEREJENI	T	ÎST	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	9:32:58 a.m.	0	14,23	14,23	1025	76	1101	TELENESTI,BANESTII NOI,BANESTI,BANESTII VECHI,VEREJENI	T	AT	Soc
Orhei	10.08.2024	PT401OR	03	9:47:00 a.m.	0,00	343,00	343,00	56	1	57	CHIPECENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	9:47:17 a.m.	0	22,30	22,30	1025	76	1101	BANESTII VECHI,VEREJENI,BANESTII NOI,BANESTI,TELENESTI	T	AT	Soc
Telenesti	10.08.2024	PT170TL	02	10:07:00 a.m.	0,00	353,00	353,00	29	0	29	BRINZENII VECHI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:09:40 a.m.	0	0,48	0,48	768	49	817	TELENESTI,BANESTII VECHI	T	ÎST	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:09:40 a.m.	0	16,60	16,60	257	27	284	BANESTI,BANESTII NOI	T	AT	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:10:15 a.m.	0	14,90	14,90	0	4	4	TELENESTI,BANESTI	T	AT	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:10:15 a.m.	0	16,02	16,02	768	45	813	BANESTII VECHI,BANESTI,BANESTII NOI	T	AT	Soc
Hincesti	10.08.2024	PT857HN	03	10:18:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	117	7	124	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	10.08.2024	PT170TL	01	10:19:14 a.m.	0,00	340,80	340,77	50	2	52	BRINZENII VECHI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	10.08.2024	PT170TL	03	10:19:22 a.m.	0,00	340,60	340,63	59	3	62	BRINZENII VECHI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:25:42 a.m.	0	0,57	0,57	0	4	4	BANESTI,TELENESTI	T	ÎST	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:39:12 a.m.	0	2,78	2,78	881	59	940	BANESTI,VEREJENI,TELENESTI	T	ÎST	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	10:39:12 a.m.	0	84,92	84,92	144	17	161	BANESTI,BANESTII NOI	T	AT	Soc
Telenesti	10.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	12	12:03:21 p.m.	0	0,77	0,77	881	59	940	BANESTII NOI,VEREJENI,BANESTI,TELENESTI,BANESTII VECHI	T	ÎST	Soc
Straseni	10.08.2024	PT198ST	04	12:08:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	10.08.2024	PT392CI	03	12:09:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	18	1	19	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.08.2024	PT392CI	02	12:12:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	25	1	26	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.08.2024	PT392CI	01	12:18:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	29	0	29	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.08.2024	PT75HN	02	1:28:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	59	0	59	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.08.2024	PT193OR	01	1:30:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	51	3	54	STEP-SOCI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	10.08.2024	PT268CR	01	1:31:00 p.m.	0,00	1639,00	1639,00	163	4	167	RISCOVA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	10.08.2024	PT193OR	02	1:31:12 p.m.	0,00	51,80	51,80	22	2	24	STEP-SOCI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	10.08.2024	PT609TL	01	1:37:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	73	1	74	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	10.08.2024	PT528IL	01	1:48:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	75	4	79	TIPALA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	10.08.2024	PT8CI	03	2:05:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	7	8	15	CENAC	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	10.08.2024	PT8CI	02	2:11:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	51	0	51	CENAC	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	10.08.2024	PT52TL	03	2:13:00 p.m.	0,00	407,00	407,00	82	4	86	BANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	10.08.2024	PT52TL	02	2:16:00 p.m.	0,00	404,00	404,00	109	0	109	BANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	10.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	2:20:36 p.m.	0	1,00	1,00	911	81	992	BRINZENII NOI,ORDASEI,MOARA,PISTRUIENI,BRINZENII VECHI,HIRTOP	OST	ÎST	Alte defecte in red JT
Telenesti	10.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	2:23:00 p.m.	0	47,28	47,28	138	7	145	BRINZENII VECHI	OST	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	10.08.2024	PT8CI	01	2:39:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	34	4	38	CENAC	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	10.08.2024	PT715ST	02	2:46:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.08.2024	PT279AN	03	2:47:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	80	3	83	CHIRCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.08.2024	PT471CI	02	2:52:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	91	3	94	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.08.2024	PT715ST	05	2:54:03 p.m.	0,00	140,00	139,95	0	1	1	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.08.2024	PT335ST	02	3:06:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	83	4	87	VORNICENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	10.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	3:06:37 p.m.	0	6,67	6,67	617	35	652	SELISTEA NOUA,TUZARA,CALARASI,NISCANI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	10.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	3:06:37 p.m.	0	7,85	7,85	2406	135	2541	BUCETE,NOVAO,TUZARA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Telenesti	10.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	3:08:37 p.m.	0	1,67	1,67	773	74	847	PISTRUIENI,HIRTOP,BRINZENII NOI,MOARA,ORDASEI,BRINZENII VECHI	OST	ÎST	Alte defecte in red JT
Calarasi	10.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	3:13:27 p.m.	0	19,33	19,33	17	9	26	CALARASI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	10.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	3:13:27 p.m.	0	20,28	20,28	600	26	626	TUZARA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	10.08.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:19:59 p.m.	0	1,02	1,02	2056	117	2173	LOZOVA,STEJARENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Calarasi	10.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	3:32:57 p.m.	0	24,85	24,85	17	8	25	CALARASI,SELISTEA NOUA,NISCANI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	10.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	3:32:57 p.m.	0	51,05	51,05	0	1	1	CALARASI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Telenesti	10.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	3:36:28 p.m.	0	2,00	2,00	911	81	992	ORDASEI,HIRTOP,BRINZENII VECHI,PISTRUIENI,MOARA,BRINZENII NOI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	10.08.2024	PT120NS	01	3:38:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	61	1	62	NISPORENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	10.08.2024	PT380CD	01	3:51:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	5	16	21	TVARDITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	10.08.2024	PT276IL	05	3:55:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	62	3	65	BARDAR	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	10.08.2024	PT380CD	03	4:01:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	24	3	27	TVARDITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	10.08.2024	PT501ST	01	4:27:00 p.m.	0,00	298,00	298,00	63	1	64	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.08.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25/SEC5-PT8CI-T001-01	4:35:00 p.m.	0	59,00	59,00	92	12	104	CENAC	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	10.08.2024	PT58NS	02	4:48:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	129	3	132	CIORESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	10.08.2024	PT392CI	01	5:01:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	29	0	29	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.08.2024	PT392CI	03	5:03:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	18	1	19	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.08.2024	PT392CI	02	5:06:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	25	1	26	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	10.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:08:45 p.m.	0	1,73	1,73	1135	61	1196	OPACI,ZAIM	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	10.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:10:36 p.m.	0	10,63	10,63	1135	61	1196	OPACI,ZAIM	T	AC	Necunoscute
Anenii Noi	10.08.2024	PT28AN	02	6:28:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	19	1	20	BOTNARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.08.2024	PT68CI	03	6:40:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	85	2	87	VALEA PERJEI	C	AC	Necunoscute
Calarasi	10.08.2024	PT448CL	01	7:35:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	61	5	66	SIPOTENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	10.08.2024	PT776HN	02	8:49:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	48	3	51	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.08.2024	PT389HN	03	9:18:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	22	1	23	DUBOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.08.2024	PT389HN	01	9:48:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	32	5	37	DUBOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	10.08.2024	PT243CL	02	10:03:00 p.m.	0,00	652,00	652,00	197	3	200	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	10:13:25 p.m.	0	1,83	1,83	1255	73	1328	GURA BICULUI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	10.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	10:13:25 p.m.	0	0,17	0,17	580	42	622	CALFA,ROSCANI,CALFA NOUA,TODIRESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	11.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	6:33:03 a.m.	0	0,50	0,50	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	11.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	8	6:45:14 a.m.	3	0,33	3,33	0	9	9	CAPLANI,OLANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	11.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	7:07:00 a.m.	0	0,52	0,52	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	11.08.2024	PT74TL	01	8:40:00 a.m.	0,00	129,00	129,00	79	6	85	MINDRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	11.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	9:25:02 a.m.	0	0,52	0,52	708	50	758	BEREZLOGI,HUDIENI,SLOBOZIA-HODOROGEA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	11.08.2024	PT539SV	02	10:08:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	40	4	44	PURCARI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	11.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	10:47:09 a.m.	0	1,33	1,33	708	76	784	ODAEA,DROJDIENI,NISPORENI,SISCANI,ODAIA	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	11.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:00:49 a.m.	0	1,50	1,50	708	76	784	ODAIA,ODAEA,NISPORENI,DROJDIENI,SISCANI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	11:11:19 a.m.	0	0,50	0,50	285	41	326	MINDRA,SARATENII VECHI,RATUS,TINTARENI,CODRU NOU	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	11:11:29 a.m.	0	0,50	0,50	1022	94	1116	ZAHAREUCA,SARATENII VECHI,CODRU NOU	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	11:11:39 a.m.	0	0,50	0,50	84	21	105	TANTARENI,SCORTENI,PODGORENI,CHISTELNITA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	11:12:19 a.m.	0	0,50	0,50	869	67	936	CHITCANII NOI,NEGURENI,NUCARENI,CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	11:12:39 a.m.	0	16,00	16,00	1300	95	1395	NUCARENI,NEGURENI,DOBRUSA,TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	11:28:49 a.m.	0	37,68	37,68	950	61	1011	TINTARENI,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	11:28:49 a.m.	0	59,35	59,35	350	34	384	NUCARENI,NEGURENI,DOBRUSA	OST	AT	Soc
Orhei	11.08.2024	PT242OR	02	11:40:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	115	2	117	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	11.08.2024	PT715ST	02	11:53:00 a.m.	0,00	422,00	422,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.08.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	21	11:54:32 a.m.	0	1,00	1,00	866	64	930	IALOVENI,SCOTENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	11.08.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	11:54:32 a.m.	0	1,00	1,00	1227	143	1370	IALOVENI,MILESTII MICI,COSTESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	12:06:40 p.m.	0	10,67	10,67	777	54	831	NEGURENI,TINTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	12:06:40 p.m.	0	21,50	21,50	173	7	180	NEGURENI	OST	AT	Soc
Nisporeni	11.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:14:30 p.m.	0	2,33	2,33	708	76	784	SISCANI,DROJDIENI,NISPORENI,ODAIA,ODAEA	OST	ÎST	Izolator
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	12:17:30 p.m.	0	10,67	10,67	238	24	262	TINTARENI,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	12:17:30 p.m.	0	62,50	62,50	539	30	569	NEGURENI	OST	AT	Soc
Straseni	11.08.2024	PT316ST	01	12:19:00 p.m.	0,00	422,00	422,00	88	0	88	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.08.2024	PT118CR	03	12:23:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	71	0	71	CORJOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	11.08.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	4	12:28:30 p.m.	0	51,50	51,50	761	65	826	NEGURENI,TINTARENI,NUCARENI,DOBRUSA	OST	AT	Soc
Nisporeni	11.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:32:40 p.m.	0	11,85	11,85	708	76	784	NISPORENI,ODAIA,ODAEA,DROJDIENI,SISCANI	OST	AC	Izolator
Straseni	11.08.2024	PT271ST	02	12:44:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	11.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:59:31 p.m.	0	3,35	3,35	656	63	719	ODAIA	OST	AC	Izolator
Nisporeni	11.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:59:31 p.m.	0	4,50	4,50	52	13	65	ODAEA	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	11.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	1:06:11 p.m.	0	33,85	33,85	1255	73	1328	GURA BICULUI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	11.08.2024	PT182TL	02	2:40:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	95	1	96	SCORTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	11.08.2024	PT665CR	02	4:32:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Pilon JT
Cimislia	11.08.2024	PT439CI	02	4:59:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	63	4	67	CARABETOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	11.08.2024	PT392CI	02	5:04:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	25	1	26	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	11.08.2024	PT164IL	99	5:10:05 p.m.	0,00	0,90	0,92	0	1	1	RUSESTII NOI	C	ÎST	Siguranta fuzibila JT
Causeni	11.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	5:45:11 p.m.	0	0,53	0,53	1916	143	2059	FLORICA,GRIGORIEVCA,BACCEALIA,PLOP,COSCALIA, GRIGOREUCA,TRICOLICI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	11.08.2024	PT539	14	6:51:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	60	3	63	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	11.08.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	7:22:28 p.m.	0	9,50	9,50	753	36	789	CRACIUN,CIRPESTI,BAIMACLIA,VISINESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Cantemir	11.08.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	7:32:08 p.m.	0	80,87	80,87	753	34	787	CRACIUN,VISINESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Cantemir	11.08.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	7:32:08 p.m.	0	143,22	143,22	0	2	2	BAIMACLIA	OST	AT	Persoane neautorizate
Straseni	11.08.2024	PT271ST	02	8:04:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.08.2024	PT540TL	03	8:09:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	61	1	62	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.08.2024	PT169TL	03	8:50:00 p.m.	0,00	300,00	300,00	59	8	67	BRINZENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	11.08.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	8:50:37 p.m.	0	0,35	0,35	1143	51	1194	LARGUTA,IEPURENI,CANIA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Hincesti	11.08.2024	PT73HN	01	9:20:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	177	7	184	BOGHICENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	12.08.2024	PT502NS	04	7:00:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	55	4	59	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	12.08.2024	PT310OR	02	8:19:00 a.m.	0,00	834,00	834,00	111	6	117	MOROZENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	12.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	8:55:03 a.m.	0	1,33	1,33	1235	90	1325	BULBOACA,COBUSCA NOUA,TINTARENI,ANENII NOI,COBUSCA VECHE,FLORESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	12.08.2024	PT454VL	01	9:14:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.08.2024	PT227OR	01	9:32:00 a.m.	0,00	901,00	901,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.08.2024	PT724OR	02	10:44:00 a.m.	0,00	789,00	789,00	16	2	18	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:50:55 a.m.	0	0,17	0,17	1236	114	1350	BRANESTI,MASCAUTI,POHORNICENI,FURCENI,SELISTE,ORHEI, VOINESCU,IVANCEA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:51:15 a.m.	0	0,33	0,33	1052	35	1087	ORHEI	OST	ÎST	Escavari
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:51:35 a.m.	0	0,17	0,17	1	6	7	BEREZLOGI,ORHEI,PIATRA	OST	ÎST	Escavari
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:52:05 a.m.	0	0,17	0,17	1207	132	1339	ORHEI	OST	ÎST	Escavari
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:52:25 a.m.	0	0,67	0,67	1861	455	2316	ORHEI,CHIPERCENI	OST	ÎST	Escavari
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:53:00 a.m.	0	0,13	0,13	1222	113	1335	ORHEI,CHIPERCENI	OST	ÎST	Escavari
Straseni	12.08.2024	PT25ST	02	10:53:00 a.m.	0,00	242,00	242,00	72	5	77	FAGURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:53:14 a.m.	0	25,83	25,83	593	252	845	ORHEI	OST	AT	Escavari
Orhei	12.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	10:53:14 a.m.	0	39,77	39,77	46	90	136	ORHEI	OST	AT	Escavari
Leova	12.08.2024	PT263LV	02	12:09:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	18	0	18	CNEAZEVCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	12.08.2024	PT198OR	02	12:30:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	70	0	70	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	12.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	2:07:58 p.m.	0	1,17	1,17	1537	108	1645	NEGRESTI,RECEA,STRASENI,RADENI,TATARESTI,ROSCANI, GHELAUZA,SACA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	12.08.2024	PT564ST	02	2:17:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	120	0	120	SCORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	12.08.2024	PT704OR	02	2:28:00 p.m.	0,00	296,00	296,00	27	1	28	STEP-SOCI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	12.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	2:47:18 p.m.	0	5,17	5,17	987	54	1041	MINDRESTI,CIULUCANI,MIHALASA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	12.08.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11/INTL5-ITC011CM	4:01:31 p.m.	0	0,87	0,87	1096	69	1165	AVDARMA,CONGAZ	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cimislia	12.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	4:14:11 p.m.	0	1,00	1,00	1473	85	1558	ABACLIA,BASARABEASCA,CIOC-MAIDAN	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Causeni	12.08.2024	PT50CS	03	4:41:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	95	2	97	CAUSENI	C	AC	Bransament
Hincesti	12.08.2024	PT858HN	02	4:45:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	60	3	63	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	12.08.2024	PT76IL	02	5:32:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	68	1	69	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.08.2024	PT464OR	04	5:35:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	125	3	128	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	12.08.2024	PT715ST	02	6:00:00 p.m.	0,00	476,00	476,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	12.08.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	6:34:56 p.m.	0	31,87	31,87	151	9	160	VALENI,BASARABEASCA	T	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	12.08.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	6:34:56 p.m.	0	425,62	425,62	268	24	292	VALENI	T	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	12.08.2024	PT65CI	03	7:22:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	42	1	43	ECATERINOVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	12.08.2024	PT112NS	04	7:42:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	89	2	91	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.08.2024	PT79HN	01	7:56:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	144	0	144	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	12.08.2024	PT99CN	02	9:09:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	15	0	15	LECA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	12.08.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/INTL5-ITC009ST	9:15:54 p.m.	0	5,25	5,25	2030	123	2153	STRASENI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	12.08.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/INTL5-ITC009ST	9:15:54 p.m.	0	31,05	31,05	50	6	56	STRASENI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	12.08.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/INTL5-ITC009ST	9:45:24 p.m.	0	1,55	1,55	2030	123	2153	STRASENI	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Anenii Noi	13.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	12:07:53 a.m.	0	0,33	0,33	1025	80	1105	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	13.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16/SEC5-PT253CS-T01-01	1:11:00 a.m.	0	697,00	697,00	0	7	7	GRIGORIEVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	13.08.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	1:38:36 a.m.	0	1,95	1,95	151	9	160	VALENI,BASARABEASCA	T	ÎST	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	13.08.2024	PT424AN	03	8:17:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	104	1	105	GEAMANA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	13.08.2024	PT227OR	01	9:03:00 a.m.	0,00	643,00	643,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	13.08.2024	PT549TL	02	10:04:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	50	1	51	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	13.08.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTL5-ITC008NS	10:19:00 a.m.	0	1,23	1,23	324	17	341	BOLTUN	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	13.08.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTL5-ITC008NS	10:19:00 a.m.	0	58,00	58,00	0	2	2	CRISTESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	10:37:03 a.m.	0	27,45	27,45	2754	306	3060	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	10:37:03 a.m.	0	45,95	45,95	497	68	565	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.08.2024	PD80	24	10:37:03 a.m.	0	46,95	46,95	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	13.08.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	10:40:38 a.m.	0	0,07	0,07	1561	108	1669	CHIPERCENI,BUTENI,BIESTI,SERCANI,VOROTET,POHREBENI, ANDREEVCA,IZVOARE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	13.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:01:41 a.m.	0	3,67	3,67	708	76	784	SISCANI,NISPORENI,DROJDIENI,ODAEA,ODAIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	13.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3/INTL5-ITC004HN	11:15:42 a.m.	0	6,58	6,58	1295	81	1376	SARATA GALBENA,CARACUI	T	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Nisporeni	13.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/SEC5-PT41NS-T01-01	11:17:00 a.m.	0	1787,55	1787,55	0	2	2	CRISTESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	13.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:17:02 a.m.	0	2,83	2,83	708	76	784	ODAIA,ODAEA,SISCANI,NISPORENI,DROJDIENI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	13.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:17:22 a.m.	0	1,07	1,07	324	17	341	BOLTUN	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	13.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:33:42 a.m.	0	6,83	6,83	708	76	784	DROJDIENI,SISCANI,ODAIA,NISPORENI,ODAEA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	13.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	11:36:22 a.m.	0	3,50	3,50	1702	252	1954	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	13.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	11:55:52 a.m.	0	5,22	5,22	708	76	784	ODAIA,SISCANI,DROJDIENI,ODAEA,NISPORENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	13.08.2024	PT263CR	02	12:17:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	13.08.2024	PT776HN	02	3:28:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	48	3	51	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.08.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:22:38 p.m.	0	0,10	0,10	825	124	949	MICLESTI,PASCANI,PORUMBENI,MAGDACESTI,DRASLICENI, PELIVAN,CRICOVA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	13.08.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/SEC1,5-SX759CR	4:28:00 p.m.	0	109,00	109,00	324	27	351	PORUMBENI,MAGDACESTI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	13.08.2024	PT160TL	03	5:22:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.08.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/SEC1,5-SX759CR	6:14:53 p.m.	0	1,33	1,33	501	97	598	PORUMBENI,DRASLICENI,MICLESTI,PELIVAN,PASCANI,CRICOVA	C	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	13.08.2024	PT253VL	01	7:12:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	91	2	93	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	13.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	7:20:00 p.m.	0	0,17	0,17	505	25	530	OLANESTI	OST	ÎST	Statii electrice
Stefan-Voda	13.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	7:20:00 p.m.	0	0,50	0,50	1825	122	1947	CROCMAZ,TUDORA	OST	ÎST	Statii electrice
Vulcanesti	13.08.2024	PT253VL	04	7:21:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	0	2	2	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	13.08.2024	PT253VL	03	7:23:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	82	1	83	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	13.08.2024	PT253VL	02	7:31:41 p.m.	0,00	318,30	318,32	80	0	80	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	13.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	7:36:00 p.m.	0	1,73	1,73	3936	313	4249	CARAHASANI,VIISOARA,PURCARI,TUDORA,OLANESTI,CROCMAZ, CAPLANI,PALANCA,ANTONESTI,RASCAIETI	OST	ÎST	Statii electrice
Stefan-Voda	13.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	18	7:36:00 p.m.	0	247,00	247,00	561	17	578	OLANESTI	OST	AT	Soc
Straseni	13.08.2024	PT564ST	02	8:20:00 p.m.	0,00	260,00	260,00	120	0	120	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	8:28:12 p.m.	0	2,67	2,67	505	25	530	OLANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Nisporeni	13.08.2024	PT518NS	05	8:42:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	51	2	53	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	13.08.2024	PT226CH	02	9:14:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	62	0	62	COTIHANA	C	AC	Conductor NUL
Causeni	13.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16/SEC5-PT253CS-T01-01	9:15:25 p.m.	0	1,55	1,55	1080	85	1165	GRIGORIEVCA,TRICOLICI,GRIGOREUCA,BACCEALIA	C	ÎST	Alte defecte in red JT
Orhei	13.08.2024	PT227OR	01	10:10:00 p.m.	0,00	3,00	3,00	14	0	14	MALAIESTI	C	ÎST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.08.2024	PD14	16	10:12:17 p.m.	0	36,95	36,95	579	55	634	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.08.2024	PD14	16	10:12:17 p.m.	0	41,72	41,72	823	121	944	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.08.2024	PD5	6	10:12:47 p.m.	0	23,22	23,22	234	62	296	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	13.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	11:40:15 p.m.	0	3,00	3,00	1144	77	1221	OLANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	13.08.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	8/SEC5-PT253VL-T001-01	11:50:00 p.m.	0	54,00	54,00	253	6	259	CISMICHIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	14.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	3:17:09 a.m.	0	2,17	2,17	842	59	901	HINCESTI,FUNDUL GALBENEI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	14.08.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:33:37 a.m.	0	26,07	26,07	2959	436	3395	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.08.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:33:37 a.m.	0	34,38	34,38	1029	154	1183	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.08.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	33	3:33:37 a.m.	0	65,38	65,38	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	7:32:44 a.m.	0	1,83	1,83	842	59	901	HINCESTI,FUNDUL GALBENEI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	14.08.2024	PT518NS	05	8:37:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	51	2	53	CRISTESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	14.08.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	31	8:38:22 a.m.	0	25,52	25,52	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	14.08.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	9:43:34 a.m.	0	0,50	0,50	1107	67	1174	SLOBOZIA MARE,VALENI,BASARABEASCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	14.08.2024	PT945	20	11:57:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	82	10	92	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	14.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	12:34:39 p.m.	0	105,03	105,03	100	162	262	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.08.2024	PT945	25	12:36:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	109	18	127	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Telenesti	14.08.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	5	1:52:24 p.m.	0	1,10	1,10	212	14	226	BOGDESTI	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:15:02 p.m.	0	0,33	0,33	1928	128	2056	VULCANESTI	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:23:52 p.m.	0	1,00	1,00	566	86	652	VULCANESTI	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:23:52 p.m.	0	8,18	8,18	563	19	582	VULCANESTI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:23:52 p.m.	0	42,13	42,13	705	18	723	VULCANESTI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:23:52 p.m.	0	197,13	197,13	94	5	99	VULCANESTI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:25:42 p.m.	0	6,35	6,35	566	86	652	VULCANESTI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	14.08.2024	PT249CS	01	3:27:44 p.m.	0,00	54,30	54,27	73	4	77	GRIGORIEVCA	C	AT	Conform OL din SGC
Stefan-Voda	14.08.2024	PT263SV	03	3:35:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	38	13	51	CROCMAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Vulcanesti	14.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	4:07:33 p.m.	0	1,50	1,50	1834	123	1957	VULCANESTI	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	14.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	4:07:43 p.m.	0	172,22	172,22	193	17	210	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	14.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	4:07:43 p.m.	0	229,43	229,43	173	11	184	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Cantemir	14.08.2024	PT87CN	01	4:45:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	38	9	47	TOCENI	C	AC	Necunoscute
Leova	14.08.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	4:49:24 p.m.	0	0,33	0,33	897	83	980	TIGHECI,ROMANOVCA,CUPCUI,SARATA NOUA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	14.08.2024	PDC173 CISMEA 110/10	4	4:53:44 p.m.	0	24,00	24,00	786	80	866	OCNITA-RAZESI,OCNITA-TARANI,STEP-SOCI,CUCURUZENI	OST	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	14.08.2024	PDC173 CISMEA 110/10	4	4:53:44 p.m.	0	578,27	578,27	139	8	147	STEP-SOCI	OST	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	14.08.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	5:13:14 p.m.	0	14,35	14,35	2	4	6	CAHUL,ROSU	OST	AT	Soc
Cahul	14.08.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	5:13:14 p.m.	0	96,77	96,77	767	45	812	ROSU,CAHUL	OST	AT	Soc
Straseni	14.08.2024	PT584ST	01	5:37:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	118	4	122	COJUSNA	C	AC	Necunoscute
Cahul	14.08.2024	PT311CH	03	5:45:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	16	1	17	MOSCOVEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	14.08.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	6:49:16 p.m.	0	0,83	0,83	2	4	6	ROSU,CAHUL	OST	ÎST	Soc
Causeni	14.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	6:58:33 p.m.	0	1,38	1,38	0	37	37	CAUSENI,GRIGORIEVCA,GRIGOREVCA	OST	ÎST	Escavari
Causeni	14.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	7:56:21 p.m.	0	0,80	0,80	193	54	247	GRIGOREVCA,GRIGORIEVCA,CAUSENI	OST	ÎST	Escavari
Cimislia	14.08.2024	PT225CI	03	8:40:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	88	3	91	SAGAIDAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	14.08.2024	PT384CD	02	11:14:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	61	2	63	TVARDITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16/SEC1,5-S312CS	1:01:00 a.m.	0	91,28	91,28	173	11	184	CAUSENI	C	AT	Escavari
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16/SEC1,5-S312CS	1:02:39 a.m.	0	1,32	1,32	193	54	247	GRIGORIEVCA,GRIGOREVCA,CAUSENI	C	ÎST	Escavari
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16/SEC1,5-S312CS	2:31:06 a.m.	0	1,18	1,18	193	54	247	CAUSENI,GRIGORIEVCA,GRIGOREVCA	C	ÎST	Escavari
Chisinau	15.08.2024	PT992	04	2:36:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	107	6	113	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	15.08.2024	PDC173 CISMEA 110/10	4	3:34:06 a.m.	0	2,83	2,83	925	88	1013	CUCURUZENI,ZORILE,OCNITA-TARANI,STEP-SOCI,OCNITA-RAZESI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	15.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	7	4:30:59 a.m.	0	34,18	34,18	792	125	917	DURLESTI,CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	15.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	6:20:59 a.m.	0	0,37	0,37	2342	168	2510	RAZENI,MOLESTI,COSTESTI,HANSCA,CIGIRLENI,REZENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:16:43 a.m.	0	0,97	0,97	788	63	851	OCHIUL ROS,CONSTANTINOVCA,PICUS,PERVOMAISC, ZOLOTIEVCA,COSTANTINOVCA,LARGA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	15.08.2024	PT87CN	03	9:32:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	28	4	32	TOCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.08.2024	PT477CS	01	10:05:00 a.m.	0,00	166,00	166,00	20	1	21	PLOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	10:09:43 a.m.	0	1,33	1,33	366	28	394	CAUSENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	15.08.2024	PT962B	01	10:37:00 a.m.	0,00	527,00	527,00	37	0	37	HULBOACA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	15.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	10:39:58 a.m.	0	19,85	19,85	855	45	900	PIATRA,JELOBOC,SUSLENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	15.08.2024	PT205ST	01	11:47:00 a.m.	0,00	327,00	327,00	96	1	97	VOINOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	15.08.2024	PT227OR	01	11:52:00 a.m.	0,00	205,00	205,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	15.08.2024	PT3NS	01	12:02:00 p.m.	0,00	230,00	230,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	7	12:10:17 p.m.	0	0,45	0,45	792	125	917	CHISINAU,DURLESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	15.08.2024	PT410HN	03	12:15:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	64	0	64	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.08.2024	PT263CR	02	12:56:00 p.m.	0,00	610,00	610,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.08.2024	PT494	03	1:24:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	57	10	67	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Hincesti	15.08.2024	PT533HN	04	1:35:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	15.08.2024	PT91CI	01	2:01:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	20	0	20	SELEMET	C	AC	Necunoscute
Orhei	15.08.2024	PT227OR	02	2:17:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	62	1	63	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	15.08.2024	PT418CN	01	2:22:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	81	8	89	CISLA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cimislia	15.08.2024	PT425CI	03	2:33:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	83	0	83	BASARABEASCA	C	AC	Tensiune joasa
Orhei	15.08.2024	PT78OR	01	2:35:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	48	1	49	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.08.2024	PT426CR	07	3:05:27 p.m.	0,00	109,60	109,55	13	0	13	CRIULENI	C	AC	Linie in cablu JT
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	3:10:39 p.m.	0	1,32	1,32	694	53	747	CHETROASA,COSERNITA,HRUSOVA,VADUL LUI VODA,MARDAREUCA,DOLINNOE,BOSCANA	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	3:29:33 p.m.	0	1,75	1,75	694	53	747	COSERNITA,DOLINNOE,MARDAREUCA,CHETROASA, HRUSOVA,VADUL LUI VODA,BOSCANA	T	ÎST	Incendiu
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	3:31:19 p.m.	0	30,77	30,77	694	53	747	VADUL LUI VODA,HRUSOVA,BOSCANA,MARDAREUCA, COSERNITA,DOLINNOE,CHETROASA	T	AT	Incendiu
Orhei	15.08.2024	PT17OR	01	3:33:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.08.2024	PT316IL	01	3:57:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	4:02:18 p.m.	0	0,70	0,70	0	3	3	HRUSOVA	T	ÎST	Incendiu
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	4:02:18 p.m.	0	28,52	28,52	631	41	672	DOLINNOE,BOSCANA,COSERNITA	T	AT	Incendiu
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	4:02:18 p.m.	0	30,13	30,13	63	9	72	HRUSOVA	T	AT	Incendiu
Cahul	15.08.2024	PT372CH	01	4:20:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	42	2	44	BURLACU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	4:31:50 p.m.	0	0,60	0,60	631	41	672	DOLINNOE,COSERNITA,MARDAREUCA,VADUL LUI VODA,CHETROASA,BOSCANA	T	ÎST	Incendiu
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	4:38:45 p.m.	0	43,35	43,35	694	49	743	DOLINNOE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	4:38:45 p.m.	0	163,38	163,38	0	1	1	CHETROASA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.08.2024	PT255CM	01	4:51:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	15.08.2024	PT823CR	01	4:57:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	57	0	57	HOLERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	4:59:00 p.m.	0	1,33	1,33	1235	90	1325	TINTARENI,COBUSCA VECHE,FLORESTI,COBUSCA NOUA, BULBOACA,ANENII NOI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:00:40 p.m.	0	14,52	14,52	1113	81	1194	BULBOACA,FLORESTI,COBUSCA VECHE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:00:40 p.m.	0	49,33	49,33	122	9	131	BULBOACA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:15:21 p.m.	0	10,50	10,50	0	1	1	BULBOACA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:15:21 p.m.	0	13,00	13,00	729	49	778	COBUSCA NOUA,FLORESTI,TINTARENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:15:21 p.m.	0	34,65	34,65	384	31	415	COBUSCA NOUA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	15.08.2024	PT526TL	01	5:17:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	72	2	74	HIRISENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	15.08.2024	PT447CI	01	5:24:00 p.m.	0,00	397,00	397,00	55	2	57	ABACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:26:11 p.m.	0	2,17	2,17	0	1	1	BULBOACA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:28:41 p.m.	0	5,67	5,67	0	7	7	COBUSCA VECHE,TINTARENI,COBUSCA NOUA,BULBOACA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:28:41 p.m.	0	17,50	17,50	266	18	284	COBUSCA VECHE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:28:41 p.m.	0	21,32	21,32	463	25	488	COBUSCA VECHE,FLORESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	15.08.2024	PT526TL	03	5:32:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	21	1	22	HIRISENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:34:51 p.m.	0	11,33	11,33	0	7	7	TINTARENI,BULBOACA,COBUSCA NOUA,COBUSCA VECHE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	15.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	5:43:31 p.m.	0	1,83	1,83	366	28	394	CAUSENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:49:11 p.m.	0	0,83	0,83	266	25	291	BULBOACA,TINTARENI,COBUSCA NOUA,COBUSCA VECHE	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	15.08.2024	PT498CI	03	5:50:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	69	0	69	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscute
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	6:05:27 p.m.	0	1,02	1,02	788	63	851	LARGA,OCHIUL ROS,CONSTANTINOVCA,PERVOMAISC, COSTANTINOVCA,ZOLOTIEVCA,PICUS	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	6:12:32 p.m.	0	2,33	2,33	1163	84	1247	COBUSCA NOUA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	6:12:32 p.m.	0	2,47	2,47	72	6	78	FLORESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	6:16:39 p.m.	0	4,50	4,50	694	49	743	DOLINNOE,MARDAREUCA,CHETROASA,VADUL LUI VODA,HRUSOVA,BOSCANA,COSERNITA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	15.08.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21/SECL5-SX691AN	6:26:00 p.m.	0	9701,00	9701,00	0	1	1	COBUSCA VECHE	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	15.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	4	6:26:22 p.m.	0	55,77	55,77	694	48	742	CHETROASA,DOLINNOE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.08.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	6:30:37 p.m.	0	1,88	1,88	1752	100	1852	VISNIOVCA,CAPACLIA,COCIULIA	T	ÎST	Alte defecte in red JT
Cantemir	15.08.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	6:30:37 p.m.	0	599,38	599,38	149	15	164	VISNIOVCA	T	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	15.08.2024	PT314TL	01	6:32:00 p.m.	0,00	1036,00	1036,00	0	2	2	MIHALASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	15.08.2024	PT374CH	01	6:44:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	90	3	93	BURLACU	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	15.08.2024	PT447CI	03	6:46:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	118	0	118	ABACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	15.08.2024	PT225CI	03	6:53:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	88	3	91	SAGAIDAC	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	15.08.2024	PT40TL	01	7:00:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	52	3	55	CODRU NOU	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.08.2024	PT335CL	02	7:26:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	101	0	101	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	15.08.2024	PT27TR	03	7:31:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	80	1	81	COPCEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.08.2024	PT768IL	03	7:38:00 p.m.	0,00	485,00	485,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.08.2024	PT316IL	01	7:41:00 p.m.	0,00	460,00	460,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.08.2024	PT533HN	04	8:30:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.08.2024	PT97CS	01	9:21:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	62	0	62	CAUSENI	C	AC	Conductor NUL
Hincesti	15.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	9:25:48 p.m.	0	64,17	64,17	1029	56	1085	SARATA GALBENA,CARACUI,MIRESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	15.08.2024	PT49S	14	9:28:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	185	12	197	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	15.08.2024	PT3NS	01	9:50:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	10:10:37 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	10:11:08 p.m.	0	0,88	0,88	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	10:12:02 p.m.	0	30,07	30,07	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3/SEC5-PT13HN-T01-01	10:30:00 p.m.	0	177,50	177,50	50	4	54	SARATA GALBENA	C	AC	Alte defecte in red MT
Causeni	15.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	10:48:16 p.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	16.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	1:32:40 a.m.	0	2,00	2,00	745	84	829	HINCESTI,LOGANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	16.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	3:09:52 a.m.	0	2,33	2,33	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	16.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:20:09 a.m.	0	0,53	0,53	153	15	168	PICUS,COSTANTINOVCA,PERVOMAISC,CONSTANTINOVCA,OCHIUL ROS	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	16.08.2024	PT322OR	01	7:57:00 a.m.	0,00	250,00	250,00	92	2	94	DISCOVA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	16.08.2024	PT374CH	01	8:10:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	89	3	92	BURLACU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	16.08.2024	PT768IL	03	8:10:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	16.08.2024	PT227OR	01	9:05:00 a.m.	0,00	515,00	515,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.08.2024	PT322OR	03	9:30:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	53	4	57	DISCOVA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:40:46 a.m.	0	0,12	0,12	865	40	905	CRUGLIC,DEMONTAT,HIRTOPUL MARE,IZBESTE	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:41:03 a.m.	0	0,10	0,10	935	69	1004	RISCOVA,ISNOVAT,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	9:41:23 a.m.	0	0,65	0,65	483	25	508	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.08.2024	PT297OR	02	10:02:00 a.m.	0,00	448,00	448,00	78	1	79	PIATRA	C	AC	Bransament
Causeni	16.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	9	10:17:10 a.m.	0	0,52	0,52	16	15	31	ZAIM	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:18:10 a.m.	0	1,28	1,28	201	13	214	HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:18:10 a.m.	0	4,25	4,25	282	12	294	HIRTOPUL MIC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:20:20 a.m.	0	2,08	2,08	201	13	214	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:44:23 a.m.	0	1,73	1,73	201	13	214	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:44:23 a.m.	0	114,62	114,62	282	12	294	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	16.08.2024	PT3NS	01	11:02:00 a.m.	0,00	203,00	203,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	16.08.2024	PT185AN	11	11:03:00 a.m.	0,00	160,00	160,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	16.08.2024	PT3NS	03	11:03:24 a.m.	0,00	201,60	201,60	55	4	59	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	16.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17/SEC15-S328SV	11:20:00 a.m.	0	2,00	2,00	367	27	394	CROCMAZ	C	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Orhei	16.08.2024	PT412OR	04	12:02:00 p.m.	0,00	440,00	440,00	43	2	45	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	16.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTL5-ITC003OR	12:21:09 p.m.	0	0,22	0,22	1269	89	1358	NOROCENI,HULBOACA,VIPROVA,GHETLOVA,PUTINTEI	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Nisporeni	16.08.2024	PT58NS	02	12:29:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	129	3	132	CIORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	12:33:49 p.m.	0	2,25	2,25	201	13	214	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	12:36:34 p.m.	0	1,95	1,95	201	13	214	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.08.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	2	1:50:07 p.m.	0	79,07	79,07	1184	71	1255	SLOBOZIA-HODOROGEA,CHIPERCENI,CHIPECENI,BIESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	16.08.2024	PT410HN	01	2:38:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	55	3	58	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.08.2024	PT374CH	01	2:39:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	89	3	92	BURLACU	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	16.08.2024	PT3NS	01	2:40:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	16.08.2024	PT3NS	03	2:48:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	55	4	59	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.08.2024	PT401OR	03	3:24:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	56	1	57	CHIPECENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	16.08.2024	PT393ST	01	3:37:00 p.m.	0,00	661,00	661,00	50	0	50	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	16.08.2024	PT279AN	03	4:31:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	80	3	83	CHIRCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.08.2024	PT384ST	01	4:36:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	67	4	71	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.08.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:37:00 p.m.	0	102,97	102,97	0	6	6	VORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	16.08.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	4:37:26 p.m.	0	1,17	1,17	133	30	163	VORNICENI,BUCOVAT,GALESTI,RASSVET	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	16.08.2024	PT5CL	03	5:18:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	89	2	91	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	16.08.2024	PT259NS	01	5:21:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	81	1	82	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	16.08.2024	PT156AN	03	5:42:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	84	0	84	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	16.08.2024	PT234TL	03	5:49:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	28	0	28	BOGZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.08.2024	PT312ST	03	5:52:00 p.m.	0,00	569,00	569,00	95	5	100	STEJARENI	C	AC	Necunoscute
Vulcanesti	16.08.2024	PT76VL	02	5:54:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	40	1	41	GAVANOASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	16.08.2024	PT188OR	02	6:07:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	41	2	43	DONICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.08.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	6:18:58 p.m.	0	1,00	1,00	133	24	157	BUCOVAT,GALESTI,RASSVET	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:24:38 p.m.	0	0,67	0,67	0	3	3	BASCALIA,CIOC-MAIDAN	OST	ÎST	Statii electrice
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:27:28 p.m.	0	2,67	2,67	0	3	3	BASCALIA,CIOC-MAIDAN	OST	ÎST	Statii electrice
Calarasi	16.08.2024	PT5CL	02	6:29:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	67	1	68	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:31:18 p.m.	0	0,33	0,33	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	ÎST	Statii electrice
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:36:38 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	ÎST	Statii electrice
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	7:02:49 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	ÎST	Statii electrice
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	7:03:29 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	ÎST	Statii electrice
Comrat	16.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	7:03:59 p.m.	0	15,00	15,00	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	AT	Statii electrice
Ialoveni	16.08.2024	PT533IL	03	7:25:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	42	1	43	MOLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.08.2024	PT393ST	02	7:32:00 p.m.	0,00	426,00	426,00	36	0	36	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	16.08.2024	PT325IL	01	8:46:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	67	3	70	CIGIRLENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	16.08.2024	PT279AN	03	9:07:00 p.m.	0,00	361,00	361,00	80	3	83	CHIRCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.08.2024	PT919	05	9:50:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	181	21	202	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	17.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	15	2:28:07 a.m.	0	0,83	0,83	0	3	3	CIOC-MAIDAN,BASCALIA	OST	ÎST	Statii electrice
Causeni	17.08.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	3:38:45 a.m.	0	0,45	0,45	294	27	321	UCRAINCA,ZVIOZDOCICA,TOCUZ	T	ÎST	Accidente rutiere
Causeni	17.08.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	3:40:44 a.m.	0	0,63	0,63	294	27	321	ZVIOZDOCICA,TOCUZ,UCRAINCA	T	ÎST	Accidente rutiere
Causeni	17.08.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	3:41:27 a.m.	0	19,07	19,07	294	27	321	UCRAINCA,ZVIOZDOCICA,TOCUZ	T	AT	Accidente rutiere
Causeni	17.08.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	4:00:31 a.m.	0	41,93	41,93	294	26	320	ZVIOZDOCICA	T	AT	Accidente rutiere
Causeni	17.08.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	4:00:31 a.m.	0	144,67	144,67	0	1	1	ZVIOZDOCICA,TOCUZ	T	AT	Accidente rutiere

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	17.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:12:03 a.m.	0	1,35	1,35	1916	143	2059	COSCALIA,FLORICA,PLOP,BACCEALIA,GRIGORIEVCA, TRICOLICI,GRIGOREUCA	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	17.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	7:43:00 a.m.	0	37,00	37,00	1249	150	1399	CAUSENI	OST	AC	Izolator
Causeni	17.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	7:43:00 a.m.	0	57,00	57,00	214	69	283	CAUSENI	OST	AC	Izolator
Causeni	17.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	7:43:00 a.m.	0	162,00	162,00	0	3	3	CAUSENI	OST	AC	Izolator
Straseni	17.08.2024	PT393ST	01	8:34:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	50	0	50	GALESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	17.08.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SECS-PT29HN-T01-01	9:40:00 a.m.	0	336,00	336,00	21	2	23	LAPUSNA	C	AC	Transformator de putere
Ialoveni	17.08.2024	PT487IL	15	10:38:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	51	1	52	BARDAR	C	AC	Bransament
Chisinau	17.08.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	11:18:43 a.m.	0	40,28	40,28	0	11	11	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	17.08.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	11:18:43 a.m.	0	165,28	165,28	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Escavari
Calarasi	17.08.2024	PT262CL	03	11:58:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	94	2	96	HIRJAUCA	C	AC	Bransament
Ialoveni	17.08.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	12:13:44 p.m.	0	3,25	3,25	1336	77	1413	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	AT	Accidente rutiere
Ialoveni	17.08.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	12:17:00 p.m.	0	327,10	327,10	1336	77	1413	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	AT	Accidente rutiere
Stefan-Voda	17.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17/INTL5-ITC004SV	12:20:21 p.m.	0	52,35	52,35	742	55	797	TUDORA	OST	AT	Incendiu
Orhei	17.08.2024	PT177OR	16	12:57:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	62	6	68	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	17.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17/INTL5-ITC004SV	1:13:07 p.m.	0	47,03	47,03	742	55	797	TUDORA	OST	AT	Incendiu
Telenesti	17.08.2024	PT427L	03	1:44:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	68	10	78	TINTARENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	17.08.2024	PT429TL	01	2:09:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	56	2	58	SCORTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.08.2024	PT103CR	01	3:13:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	41	0	41	DUBASARII VECHI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	17.08.2024	PD101	12	3:37:27 p.m.	0	61,00	61,00	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2024	PD101	12	3:37:27 p.m.	0	78,55	78,55	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	87	3:37:33 p.m.	0	23,45	23,45	113	45	158	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	87	3:37:33 p.m.	0	44,45	44,45	535	50	585	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	3:37:59 p.m.	0	35,02	35,02	508	106	614	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	3:37:59 p.m.	0	56,02	56,02	830	142	972	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	17.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	3:50:32 p.m.	0	0,33	0,33	787	44	831	HORODCA,ULMU	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Ialoveni	17.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	3:51:12 p.m.	0	2,67	2,67	1012	88	1100	ULMU,CONDRITA,CAPRIANA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Ialoveni	17.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	3:53:56 p.m.	0	0,30	0,30	0	1	1	CONDRITA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Ialoveni	17.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	3:53:56 p.m.	0	45,82	45,82	246	30	276	ULMU,CAPRIANA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	17.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	3:53:56 p.m.	0	214,70	214,70	0	4	4	CONDRITA	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	17.08.2024	PT488OR	01	4:15:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	4:21:12 p.m.	0	0,17	0,17	440	41	481	BOLTUN,NISPORENI,MIRZOAIA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	4:21:32 p.m.	0	0,17	0,17	2960	340	3300	NISPORENI,VARZARESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	4:21:37 p.m.	0	3,80	3,80	708	77	785	ODAIA,DROJDIENI,SISCANI,ODAEA,NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	4:25:44 p.m.	0	10,03	10,03	656	63	719	SISCANI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	4:25:44 p.m.	0	10,30	10,30	52	14	66	ODAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	4:36:12 p.m.	0	41,35	41,35	52	14	66	ODAEA,NISPORENI,SISCANI,ODAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.08.2024	PD101	11	4:54:52 p.m.	0	0,90	0,90	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	17.08.2024	PT488OR	06	4:57:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	79	3	82	PELIVAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.08.2024	PT5ST	02	5:02:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	123	2	125	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:23:53 p.m.	0	6,00	6,00	52	14	66	NISPORENI,ODAIA,ODAEA,SISCANI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:38:44 p.m.	0	17,50	17,50	52	13	65	ODAEA,NISPORENI,SISCANI,ODAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.08.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:38:44 p.m.	0	4159,27	4159,27	0	1	1	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	17.08.2024	PT511CS	01	5:56:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	36	2	38	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.08.2024	PT17OR	01	6:26:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.08.2024	PT239NS	02	6:30:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	17	2	19	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.08.2024	PT273TL	01	6:51:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	43	2	45	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	17.08.2024	PT360CN	01	7:09:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	21	8	29	LINGURA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	17.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-ITC003IL	7:27:43 p.m.	0	0,92	0,92	246	30	276	ULMU,CONDRITA,CAPRIANA	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Causeni	17.08.2024	PT449CS	01	7:31:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	90	2	92	CIRNATENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni Urban	17.08.2024	PT291IU	01	7:53:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	75	11	86	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	17.08.2024	PT449CS	02	9:00:05 p.m.	0,00	50,92	50,92	73	3	76	CIRNATENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	17.08.2024	PT449CS	03	9:00:07 p.m.	0,00	50,90	50,88	0	1	1	CIRNATENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.08.2024	PT357HN	02	11:37:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	104	3	107	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.08.2024	PDC11 ZORI 110/6	10	1:27:09 a.m.	0	24,85	24,85	1921	259	2180	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.08.2024	PDC11 ZORI 110/6	10	1:27:09 a.m.	0	49,17	49,17	656	146	802	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.08.2024	PDC11 ZORI 110/6	43	1:27:16 a.m.	0	29,57	29,57	955	140	1095	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.08.2024	PDC11 ZORI 110/6	43	1:27:16 a.m.	0	50,73	50,73	421	98	519	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:26:09 a.m.	0	0,15	0,15	928	72	1000	DOBROGEA,CHISINAU,SINGERA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD91	23	6:26:18 a.m.	0	0,18	0,18	329	16	345	CHISINAU,DOBROGEA,SINGERA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD91	12	6:28:45 a.m.	0	29,25	29,25	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	18.08.2024	PDC131 FLORENI 35/10	18	6:34:15 a.m.	0	0,13	0,13	1567	114	1681	SINGERA,DOBROGEA,CHISINAU,DELACAU,FLORENI,DOBRUJA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:35:51 a.m.	0	0,08	0,08	0	12	12	SINGERA,CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:36:16 a.m.	0	0,07	0,07	599	43	642	SINGERA,DOBROGEA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:36:28 a.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	SINGERA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:37:06 a.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	SINGERA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:37:18 a.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	SINGERA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD92	7/INTL5-REC001	6:37:31 a.m.	0	0,08	0,08	0	3	3	DOBROGEA,CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	18.08.2024	PD91	20	6:37:50 a.m.	0	42,48	42,48	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	18.08.2024	PD92	1	6:51:33 a.m.	0	0,08	0,08	1265	90	1355	SANGERA,DOBRUJA,BIC,SINGERA,DOBROGEA,CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Causeni	18.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	8:39:57 a.m.	0	6,43	6,43	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	18.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	9:41:21 a.m.	0	1,17	1,17	1463	222	1685	CAUSENI	OST	ÎST	Soc
Causeni	18.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	9:42:41 a.m.	0	63,52	63,52	0	3	3	CAUSENI	OST	AT	Soc
Causeni	18.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	9:42:41 a.m.	0	83,20	83,20	1463	219	1682	CAUSENI	OST	AT	Soc
Causeni	18.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	10:47:22 a.m.	0	187,40	187,40	0	3	3	CAUSENI	OST	AT	Soc
Causeni	18.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	11:04:13 a.m.	0	1,67	1,67	610	43	653	CAUSENI	OST	ÎST	Soc
Anenii Noi	18.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	11:43:53 a.m.	0	2,00	2,00	332	22	354	BOTNARESTI,SALCIA	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	18.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	12:49:05 p.m.	0	30,00	30,00	594	32	626	CAUSENI,CIRNATENI,CIRNATENII NOI	OST	AT	Incendiu
Criuleni	18.08.2024	PT263CR	02	1:15:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	18.08.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11/SECS-PT131ST-T01-01	2:19:00 p.m.	0	18,00	18,00	0	3	3	COJUSNA	C	AC	Conturare la PT
Straseni	18.08.2024	PT714ST	03	2:54:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	18.08.2024	PT714ST	01	3:16:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	18.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	3:39:58 p.m.	0	1,17	1,17	1237	115	1352	SELISTE,MASCAUTI,IVANCEA,VOINESCU,FURCENI,ORHEI, BRANEST,POHORNICENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	18.08.2024	PT17OR	01	4:58:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.08.2024	PT335CL	02	8:13:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	101	0	101	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	18.08.2024	PT84CI	02	8:26:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	34	5	39	SELEMET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.08.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	11:00:13 p.m.	0	0,10	0,10	935	69	1004	ISNOVAT,RISCOVA,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	19.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	4:55:02 a.m.	0	0,52	0,52	369	18	387	CRASNOARMEISCOE,TALAIESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	19.08.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	7:22:10 a.m.	0	51,35	51,35	369	18	387	CRASNOARMEISCOE,TALAIESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	19.08.2024	PT31	08	8:29:00 a.m.	0,00	412,00	412,00	70	5	75	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Cahul	19.08.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	8:59:57 a.m.	4	0,17	4,17	648	45	693	CAHUL,ROSU	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	19.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	9:17:27 a.m.	0	0,17	0,17	1009	54	1063	ABACLIA,JORDANOVCA,SADACLIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	19.08.2024	PD53	15	9:24:55 a.m.	0	36,07	36,07	18	24	42	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	19.08.2024	PT208OR	01	9:25:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	158	45	203	ORHEI	C	AC	Tensiune joasa
Orhei	19.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	10:24:48 a.m.	3	0,33	3,33	0	2	2	PIATRA	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Orhei	19.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	10:24:49 a.m.	3	0,32	3,32	708	50	758	BEREZLOGI,HUDIENI,SLOBOZIA-HODOROGEA	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	12:39:21 p.m.	0	2,50	2,50	1083	67	1150	CROCMAZ	OST	ÎST	Soc
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	12:42:31 p.m.	0	21,17	21,17	322	10	332	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	12:42:31 p.m.	0	50,68	50,68	761	57	818	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:04:01 p.m.	0	15,00	15,00	322	10	332	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:19:31 p.m.	0	13,68	13,68	322	9	331	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:19:31 p.m.	0	50,48	50,48	0	1	1	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Telenesti	19.08.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	1:20:09 p.m.	0	9,43	9,43	840	59	899	BUDAI,CRASNASENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	19.08.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	1:20:09 p.m.	0	17,15	17,15	840	59	899	BUDAI,CRASNASENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:33:32 p.m.	0	19,47	19,47	761	57	818	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:33:32 p.m.	0	36,17	36,17	322	9	331	CROCMAZ	OST	AT	Soc
Telenesti	19.08.2024	PT483TL	01	1:37:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	85	2	87	BUDAI	C	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	19.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:51:22 p.m.	0	0,67	0,67	1465	124	1589	TUDORA,PALANCA,CROCMAZ	OST	ÎST	Soc
Cantemir	19.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/INTL5-REC002CN	2:47:38 p.m.	0	10,42	10,42	380	33	413	TOCENI,VILCELE	T	AT	Incendiu
Cantemir	19.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/INTL5-REC002CN	2:47:38 p.m.	0	156,78	156,78	223	19	242	ANTONESTI	T	AT	Incendiu
Orhei	19.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	3:16:13 p.m.	0	19,68	19,68	1212	88	1300	MOROZENI,NECULAIEUCA,CURHI,CURCHI,TABARA,VATICI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	19.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	3:16:29 p.m.	0	0,07	0,07	1642	98	1740	BALTATA,VADULENI,BALABANESTI,MALAIESTI,MALAIESTII NOI,CIMISENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	19.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	3:23:24 p.m.	0	2,00	2,00	13	3	16	POGANESTI,SEMIONOVCA,VOINESCU	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ceadir-Lunga	19.08.2024	PT208CD	01	3:34:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	37	21	58	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.08.2024	PT6OR	01	3:42:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	114	0	114	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	19.08.2024	PT327CS	03	3:57:07 p.m.	0,00	235,90	235,88	63	1	64	SALCUTA	C	AC	Pilon JT
Orhei	19.08.2024	PT27OR	01	4:13:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	67	4	71	VATICI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	4:18:47 p.m.	0	0,18	0,18	1446	97	1543	CIGARLENI,SATUL NOU,SURIC,SAGAIDACUL NOU,SELEMET,CODRENI,PORUMBEI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	4:19:07 p.m.	0	0,13	0,13	681	47	728	SELEMET,MIHAILOVCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	4:19:29 p.m.	0	0,57	0,57	81	7	88	MIHAILOVCA	T	ÎST	Transformator de putere
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	4:20:49 p.m.	0	17,20	17,20	81	6	87	MIHAILOVCA	T	AC	Transformator de putere
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	4:20:49 p.m.	0	65,18	65,18	0	1	1	MIHAILOVCA	T	AC	Transformator de putere
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	4:38:11 p.m.	0	3,22	3,22	81	6	87	MIHAILOVCA	T	AC	Transformator de putere
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	4:46:18 p.m.	0	38,83	38,83	81	6	87	MIHAILOVCA	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	19.08.2024	PDC102 HERES 35/10	14	4:50:04 p.m.	0	43,13	43,13	871	86	957	IALOVENI	T	AC	Necunoscute
Straseni	19.08.2024	PT205ST	01	4:51:00 p.m.	0,00	487,00	487,00	96	1	97	VOINOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.08.2024	PT27OR	02	4:54:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	95	1	96	VATICI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	19.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	5:15:43 p.m.	0	1,37	1,37	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Izolator
Telenesti	19.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	5:17:05 p.m.	0	3,63	3,63	0	13	13	MINDRESTI	T	AC	Izolator
Cimislia	19.08.2024	PT432CI	01	5:18:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	12	1	13	BASARABEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	19.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	5:20:43 p.m.	0	54,03	54,03	0	9	9	MINDRESTI	T	AC	Izolator
Telenesti	19.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	5:20:43 p.m.	0	122,30	122,30	0	4	4	MINDRESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	19.08.2024	PT580	09	5:29:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	60	5	65	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	19.08.2024	PT154CL	02	5:30:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	67	3	70	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	19.08.2024	PT94AN	07	5:37:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	1	5	6	BULBOACA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	19.08.2024	PDC102 HERES 35/10	14	5:46:38 p.m.	0	0,37	0,37	871	86	957	IALOVENI	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	19.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9/SECS-PT199CI-T001-01	6:10:00 p.m.	0	270,00	270,00	81	2	83	MIHAILOVCA	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	19.08.2024	PT94AN	08	6:20:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	47	3	50	BULBOACA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ialoveni	19.08.2024	PT528IL	01	6:39:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	75	4	79	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	19.08.2024	PT153CD	01	7:08:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	60	0	60	CORTEN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	19.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	7:22:26 p.m.	0	0,58	0,58	0	9	9	MINDRESTI	T	ÎST	Izolator
Orhei	19.08.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	8:10:29 p.m.	0	2,17	2,17	708	52	760	HUDIENI,SLOBOZIA-HODOROGEA,PIATRA,BEREZLOGI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	20.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	9	12:16:19 a.m.	0	0,50	0,50	16	15	31	ZAIM	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	20.08.2024	PT22CH	02	8:03:00 a.m.	0,00	162,00	162,00	48	1	49	CAHUL	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	20.08.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	57	8:50:01 a.m.	0	25,98	25,98	405	112	517	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	20.08.2024	PT324AN	01	8:56:00 a.m.	0,00	141,00	141,00	65	9	74	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.08.2024	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	9:00:06 a.m.	0	0,07	0,07	525	52	577	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	20.08.2024	PD102	15	9:25:10 a.m.	0	17,70	17,70	356	83	439	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	20.08.2024	PT4CL	02	9:29:54 a.m.	0,00	224,10	224,10	83	0	83	MELESENI	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	20.08.2024	PD102	16	9:42:06 a.m.	0	0,77	0,77	0	6	6	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cimislia	20.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	9:44:44 a.m.	0	16,67	16,67	762	26	788	ABACLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	20.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	9:44:44 a.m.	0	99,27	99,27	247	28	275	SADACLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	20.08.2024	PT8007	06	9:49:12 a.m.	0,00	140,80	140,80	2	0	2	DURLESTI	C	AC	Linie in cablu JT
Vulcanesti	20.08.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10/INTL5-ITC001TR	10:13:20 a.m.	0	1,87	1,87	566	35	601	CAIRACLIA,CARBALIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Hincesti	20.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	11:09:25 a.m.	0	19,58	19,58	394	27	421	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	20.08.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	11:09:25 a.m.	0	149,55	149,55	216	5	221	MINGIR	OST	AT	Soc
Chisinau	20.08.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	12	11:09:44 a.m.	0	10,43	10,43	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	20.08.2024	PT501ST	01	11:16:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	63	1	64	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	11:22:15 a.m.	0	0,83	0,83	762	26	788	ABACLIA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:43:24 p.m.	0	0,33	0,33	1258	83	1341	ORHEI,BRANESTI,JELOBOC,PIATRA,SUSLENI,POHORNICENI, IZVOARE,POHARNICENI,FURCENI	OST	ÎST	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:43:45 p.m.	0	1,73	1,73	1258	83	1341	FURCENI,SUSLENI,ORHEI,PIATRA,BRANESTI,JELOBOC,IZVOARE, POHARNICENI,POHORNICENI	OST	ÎST	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:45:29 p.m.	0	0,62	0,62	402	38	440	IZVOARE,JELOBOC	OST	ÎST	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:45:29 p.m.	0	32,22	32,22	0	10	10	PIATRA	OST	AT	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:45:29 p.m.	0	33,15	33,15	856	35	891	PIATRA	OST	AT	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	1:17:43 p.m.	0	14,70	14,70	0	8	8	SUSLENI,PIATRA	OST	AT	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	1:17:43 p.m.	0	228,43	228,43	0	2	2	SUSLENI	OST	AT	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	1:32:26 p.m.	0	213,72	213,72	0	6	6	PIATRA	OST	AT	Soc
Orhei	20.08.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	1:32:26 p.m.	0	222,57	222,57	0	2	2	SUSLENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	20.08.2024	PT316IL	01	1:46:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	20.08.2024	PDC261 TOMAI 110/10	5/INTL5-ITC022CD	1:49:49 p.m.	0	0,83	0,83	0	4	4	JOLTAI,CAZACLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	20.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	2:15:23 p.m.	0	1,53	1,53	2651	516	3167	CHISINAU	T	ÎST	Separator
Chisinau	20.08.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	2:15:23 p.m.	0	7,62	7,62	113	45	158	CHISINAU	T	AC	Separator
Calarasi	20.08.2024	PT237CL	01	2:17:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	156	1	157	TEMELEUTI	C	AC	Necunoscute
Anenii Noi	20.08.2024	PT324AN	01	2:31:09 p.m.	0,00	121,90	121,85	65	9	74	MERENI	C	AC	Pilon JT
Cimislia	20.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	2:37:39 p.m.	0	5,00	5,00	245	26	271	ABACLIA,BASARABEASCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	20.08.2024	PT155CD	02	2:41:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	94	0	94	CORTEN	C	AC	Tensiune joasa
Straseni	20.08.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	2:51:29 p.m.	0	16,18	16,18	133	30	163	BUCOVAT,GALESTI,VORNICENI,RASSVET	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	20.08.2024	PT155CD	01	2:52:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	71	2	73	CORTEN	C	AC	Tensiune joasa
Ceadir-Lunga	20.08.2024	PT155CD	03	2:58:07 p.m.	0,00	46,90	46,88	38	0	38	CORTEN	C	AC	Tensiune joasa
Ialoveni	20.08.2024	PT516IL	03	3:26:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	38	0	38	TIPALA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	20.08.2024	PT530IL	02	3:41:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	24	0	24	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	20.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	15/SECL5-S400CS	4:03:38 p.m.	0	167,65	167,65	362	28	390	CIRNATENII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	20.08.2024	PT4ST	02	4:20:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	7	8	15	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	20.08.2024	PT4ST	01	4:27:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	16	10	26	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	20.08.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	30	4:30:33 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	GHIDIGHICI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	20.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/INTL5-REC002CN	4:33:50 p.m.	0	52,38	52,38	222	19	241	ANTONESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	20.08.2024	PT4ST	03	4:38:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	5	7	12	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	20.08.2024	PDC258 BURLACENI 110/10	10/INTL5-ITC001TR	4:51:49 p.m.	0	2,53	2,53	566	35	601	CARBALIA,CAIRACLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Stefan-Voda	20.08.2024	PT545V	01	5:08:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	112	13	125	STEFAN-VODA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	20.08.2024	PT202NS	01	5:47:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	75	7	82	BALAURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.08.2024	PT217ST	01	5:48:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	123	1	124	ZUBRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	20.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	5:51:38 p.m.	0	1,42	1,42	788	63	851	PICUS,PERVOMAISC,LARGA,CONSTANTINOVCA, COSTANTINOVCA,ZOLOTIEVCA,OCHIUL ROS	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	20.08.2024	PT584ST	01	5:56:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	118	4	122	COJUSNA	C	AC	Bransament
Cimislia	20.08.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	6:01:33 p.m.	0	2,33	2,33	883	74	957	HIRTOP,MERENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Hincesti	20.08.2024	PT650HN	03	6:08:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	87	0	87	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.08.2024	PT412OR	04	6:10:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	43	2	45	TABARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.08.2024	PT217ST	02	6:25:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	38	0	38	ZUBRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	20.08.2024	PT71CM	01	6:37:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	73	1	74	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:13:34 p.m.	0	2,50	2,50	1436	52	1488	TARACLIA	OST	ÎST	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:13:34 p.m.	0	2,83	2,83	2564	180	2744	TARACLIA,COPCEAC	OST	ÎST	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC246 CORTEN 110/10	5/SECS-PT155SCD-T01-01	7:15:00 p.m.	0	70,00	70,00	203	3	206	CORTEN	C	AC	Transformator de putere
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:16:24 p.m.	0	6,83	6,83	1436	52	1488	TARACLIA	OST	AT	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:16:24 p.m.	0	7,78	7,78	2564	180	2744	COPCEAC,BUDAI,ALUATU	OST	AT	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	1	7:18:24 p.m.	0	0,17	0,17	488	48	536	TARACLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	1	7:19:24 p.m.	0	2,83	2,83	1024	157	1181	TARACLIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Comrat	20.08.2024	PT71CM	03	7:19:27 p.m.	0,00	69,50	69,55	86	0	86	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:20:14 p.m.	0	0,17	0,17	935	57	992	TARACLIA	OST	ÎST	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:20:34 p.m.	0	0,33	0,33	387	35	422	TARACLIA	OST	ÎST	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:21:24 p.m.	0	12,67	12,67	333	27	360	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:21:24 p.m.	0	25,35	25,35	54	6	60	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:21:24 p.m.	0	163,22	163,22	0	2	2	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Comrat	20.08.2024	PT71CM	04	7:23:47 p.m.	0,00	65,20	65,22	97	0	97	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:24:14 p.m.	0	1,50	1,50	1436	52	1488	TARACLIA	OST	ÎST	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:24:14 p.m.	0	7,53	7,53	1058	66	1124	TARACLIA	OST	AT	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	7:24:14 p.m.	0	10,42	10,42	1506	114	1620	ALUATU	OST	AT	Suprasarcina ME
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:34:44 p.m.	0	12,02	12,02	333	27	360	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:47:15 p.m.	0	16,00	16,00	333	27	360	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	7:47:15 p.m.	0	137,37	137,37	54	6	60	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	20.08.2024	PT600VL	01	8:26:00 p.m.	0,00	837,00	837,00	0	1	1	GAVANOASA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	20.08.2024	PT816CI	02	8:53:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	69	1	70	ABACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	20.08.2024	PT19CI	01	9:06:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	60	6	66	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.08.2024	PT9540	03	9:26:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	189	2	191	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	20.08.2024	PT119TR	02	9:35:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	76	1	77	TARACLIA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	10:03:27 p.m.	0	1,17	1,17	333	27	360	TARACLIA	OST	ÎST	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	10:05:17 p.m.	0	1,33	1,33	333	27	360	TARACLIA	OST	ÎST	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	10:05:17 p.m.	0	73,52	73,52	54	8	62	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	20.08.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	11:17:48 p.m.	0	1,00	1,00	333	27	360	TARACLIA	OST	ÎST	Izolator
Stefan-Voda	21.08.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	1:25:21 a.m.	0	36,28	36,28	0	8	8	VOLINTIRI	OST	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Orhei	21.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:05:12 a.m.	0	0,50	0,50	897	86	983	SELISTE,MITOC,ORHEI,PELIVAN	OST	ÎST	Linie in cablu
Orhei	21.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:06:02 a.m.	0	0,33	0,33	1329	109	1438	MOLOVATA,ORHEI,PELIVAN,CISMEA	OST	ÎST	Linie in cablu
Orhei	21.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:06:42 a.m.	0	9,30	9,30	0	2	2	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	21.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	2:06:42 a.m.	0	45,00	45,00	2714	188	2902	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.08.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49/IF5-PT6067-IF06-01	2:45:00 a.m.	0	35,80	35,80	2269	90	2359	SINGERA,REVACA,BACIOI,CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cimislia	21.08.2024	PT142CI	04	6:06:00 a.m.	0,00	246,00	246,00	51	0	51	ALBINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	21.08.2024	PT528IL	01	7:17:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	36	3	39	CIORESCU	C	AT	Soc
Anenii Noi	21.08.2024	PT405AN	03	9:39:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	93	6	99	CHETROSU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	21.08.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	4	11:36:22 a.m.	0	37,85	37,85	0	81	81	BASCALIA	OST	AC	Izolator
Comrat	21.08.2024	PT573CM	03	11:49:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	60	12	72	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	21.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	11	12:58:06 p.m.	0	0,02	0,02	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	21.08.2024	PT258TL	02	1:23:00 p.m.	0,00	428,00	428,00	46	4	50	CIULUCANI	C	AC	Pilon JT
Telenesti	21.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	1:34:33 p.m.	0	43,85	43,85	180	861	1041	MIHALASA,MINDRESTI,CIULUCANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	21.08.2024	PT269CL	01	3:05:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	138	1	139	SIPOTENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	21.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8	5:10:02 p.m.	0	0,60	0,60	0	12	12	VEREJENI,BANESTI,INESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	21.08.2024	PT241OR	01	5:19:00 p.m.	0,00	407,00	407,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	21.08.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8	5:20:17 p.m.	0	141,95	141,95	0	12	12	VEREJENI,BANESTI,INESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	21.08.2024	PT237CL	01	5:21:00 p.m.	0,00	4,00	4,00	156	1	157	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	21.08.2024	PT241OR	03	5:21:03 p.m.	0,00	405,00	404,95	34	3	37	ORHEI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	21.08.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:01:19 p.m.	0	24,00	24,00	104	748	852	PUHACENI,BALMAZ,CIOBANOVCA,BATIC,ANENII NOI,TROITA NOUA,NICOLAEVCA,MIRNOE	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	21.08.2024	PT19CI	01	6:35:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	60	6	66	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	21.08.2024	PT260CH	01	7:10:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	84	3	87	BADICUL MOLDOVENESC	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	21.08.2024	PT242OR	02	7:10:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	115	2	117	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Orhei	21.08.2024	PT242OR	01	7:12:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	45	0	45	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Orhei	21.08.2024	PT242OR	03	7:14:40 p.m.	0,00	25,30	25,33	49	2	51	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	7:19:40 p.m.	0	5,17	5,17	0	380	380	BRINZENII NOI,BUDAI,ORDASEI	OST	AT	Soc
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	7:25:00 p.m.	0	20,02	20,02	0	380	380	ORDASEI,BRINZENII NOI,BUDAI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	21.08.2024	PT54CD	01	7:27:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	59	2	61	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	7:45:21 p.m.	0	3,92	3,92	0	380	380	BUDAI,ORDASEI,BRINZENII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5/INTL5-ITC007TL	7:49:26 p.m.	0	37,42	37,42	0	380	380	BRINZENII NOI,BUDAI,ORDASEI	OST	AT	Soc
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	8:27:11 p.m.	0	11,52	11,52	0	57	57	ORDASEI	OST	AT	Soc
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	8:27:11 p.m.	0	106,65	106,65	0	323	323	BUDAI	OST	AT	Soc
Hincesti	21.08.2024	PT2?1HN	03	8:36:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	37	0	37	CIOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	21.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	8:39:02 p.m.	0	21,67	21,67	0	57	57	ORDASEI,BRINZENII NOI	OST	AT	Soc
Chisinau	21.08.2024	PT1004	11	8:58:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	59	5	64	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Calarasi	21.08.2024	PT243CL	02	10:53:00 p.m.	0,00	514,00	514,00	197	3	200	VALCINET	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	22.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	6:46:15 a.m.	0	0,50	0,50	1894	86	1980	CANIA,CIRPESTI,VISINESTI,IEPURENI,LARGUTA,CRACIUN	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	22.08.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	7:40:14 a.m.	0	0,17	0,17	133	30	163	BUCOVAT,VORNICENI,RASSVET,GALESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	22.08.2024	PT120	06	8:23:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	94	16	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	22.08.2024	PT527CN	03	10:03:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	43	3	46	CAPACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.08.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	10:06:46 a.m.	0	2,00	2,00	1062	60	1122	MESENI	OST	ÎST	Conturare la PT
Leova	22.08.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	10:06:46 a.m.	0	15,85	15,85	132	11	143	BOROGANI	OST	AC	Conturare la PT
Leova	22.08.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	10:21:07 a.m.	0	1,50	1,50	1062	60	1122	BOROGANI,MESENI	OST	ÎST	Conturare la PT
Chisinau	22.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:41:49 a.m.	0	1,33	1,33	696	49	745	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	22.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:41:49 a.m.	0	80,07	80,07	572	26	598	CHISINAU,CODRU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	22.08.2024	PT98LV	01	11:04:00 a.m.	0,00	217,00	217,00	48	1	49	LEOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	22.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:01:02 p.m.	0	0,85	0,85	696	49	745	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ialoveni	22.08.2024	PT543IL	02	12:42:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	82	1	83	MOLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.08.2024	PT3195V	02	12:42:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	71	1	72	PALANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	22.08.2024	PT256ST	02	12:48:00 p.m.	0,00	450,00	450,00	52	2	54	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	22.08.2024	PT153NS	01	12:50:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	57	0	57	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	22.08.2024	PT101ST	02	1:38:00 p.m.	0,00	567,00	567,00	65	1	66	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.08.2024	PT320IL	07	1:47:00 p.m.	0,00	381,00	381,00	109	0	109	CIGIRLENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	22.08.2024	PT32OR	01	1:55:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	112	1	113	ISACOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	22.08.2024	PT85HN	03	1:57:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	78	3	81	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2024	PT426OR	02	2:01:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	19	0	19	IVANCEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	22.08.2024	PT271ST	02	2:13:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	46	0	46	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.08.2024	PT3HN	02	2:27:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	24	0	24	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.08.2024	PT320IL	03	2:37:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	6	0	6	CIGIRLENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	22.08.2024	PT540TL	03	3:15:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	61	1	62	BRAVICEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	22.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTL5-ITC014CL	3:21:30 p.m.	0	48,07	48,07	1540	104	1644	PETICENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	22.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTL5-ITC014CL	3:21:30 p.m.	0	141,78	141,78	1380	55	1435	VALCINET	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	22.08.2024	PT108TL	03	3:26:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	55	0	55	BUDAI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	22.08.2024	PT617AN	02	3:27:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	76	11	87	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.08.2024	PT125IL	03	3:38:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	172	3	175	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	22.08.2024	PT757OR	02	3:41:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	30	0	30	VATICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	22.08.2024	PT125IL	02	3:52:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	28	2	30	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	22.08.2024	PT167LV	02	3:52:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	34	2	36	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	22.08.2024	PT509CL	01	4:00:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	41	1	42	PAULESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	22.08.2024	PT728HN	01	4:07:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	174	5	179	CALMATUI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	22.08.2024	PT114TL	01	4:36:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	58	4	62	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2024	PT459OR	02	4:40:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	123	3	126	SAMANANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.08.2024	PT375HN	01	4:47:00 p.m.	0,00	601,00	601,00	33	4	37	OBILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.08.2024	PT499IL	03	4:53:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	3	1	4	TIPALA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	22.08.2024	PT459OR	01	4:55:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	7	2	9	SAMANANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	4:55:04 p.m.	0	0,28	0,28	0	4	4	JORA DE JOS	T	ÎST	Accidente rutiere
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	4:55:16 p.m.	0	0,40	0,40	326	12	338	VISCAUTI	T	ÎST	Accidente rutiere
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	4:55:33 p.m.	0	0,27	0,27	140	19	159	SUSLENI,VISCAUTI	T	ÎST	Accidente rutiere
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	4:55:55 p.m.	0	1,43	1,43	1105	67	1172	MIRZESTI,JORA DE JOS,MIRZACI,JORA DE MIJLOC,BULAIESTI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	22.08.2024	PT612AN	02	4:59:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	87	2	89	MERENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	4:59:16 p.m.	0	21,40	21,40	1105	67	1172	MIRZESTI,JORA DE JOS,MIRZACI,BULAIESTI,JORA DE MIJLOC	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	22.08.2024	PT160TL	03	5:01:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	22.08.2024	PT499IL	02	5:08:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	83	1	84	TIPALA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	22.08.2024	PT310OR	02	5:08:00 p.m.	0,00	330,00	330,00	110	6	116	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	22.08.2024	PT135NS	02	5:18:00 p.m.	0,00	573,00	573,00	12	1	13	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	5:20:48 p.m.	0	20,17	20,17	0	5	5	JORA DE JOS	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	5:20:48 p.m.	0	82,35	82,35	1105	62	1167	MIRZACI	T	AT	Accidente rutiere
Hincesti	22.08.2024	PT595HN	01	5:35:00 p.m.	0,00	439,00	439,00	46	3	49	STOLNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	22.08.2024	PT309CS	02	5:37:00 p.m.	0,00	410,00	410,00	11	14	25	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.08.2024	PT66CI	02	5:43:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	15	0	15	CIMISLIA	C	AC	Necunoscute
Straseni	22.08.2024	PT116ST	01	5:43:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	53	4	57	CODREANCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	22.08.2024	PT309CS	01	5:44:00 p.m.	0,00	403,00	403,00	29	0	29	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2024	PT315CS	03	5:50:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	47	0	47	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.08.2024	PT263AN	01	5:52:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	30	0	30	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.08.2024	PT464AN	02	5:56:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	54	4	58	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.08.2024	PT464AN	01	6:09:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	15	0	15	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.08.2024	PT464AN	03	6:12:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	24	3	27	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	22.08.2024	PT392CL	02	6:24:00 p.m.	0,00	508,00	508,00	9	1	10	BAHMUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2024	PT315CS	01	6:35:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	33	0	33	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	6:42:26 p.m.	0	0,72	0,72	0	5	5	JORA DE JOS	T	ÎST	Accidente rutiere
Stefan-Voda	22.08.2024	PT995SV	02	6:53:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	46	0	46	ERMOCIUA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.08.2024	PT995SV	01	6:54:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	61	2	63	ERMOCIUA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	22.08.2024	PT175HN	02	6:59:00 p.m.	0,00	470,00	470,00	26	3	29	OBILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	7:13:06 p.m.	0	119,75	119,75	2869	155	3024	FIRLADENI,FIRLADENII NOI,TANATARII NOI,FIRLADANI,HAGIMUS,TANATARI,URSOAIA NOUA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	22.08.2024	PT17TL	03	7:18:00 p.m.	0,00	1037,00	1037,00	54	3	57	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2024	PT376CS	02	7:34:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	34	0	34	SAITI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	22.08.2024	PT45CN	01	7:53:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	69	6	75	LARGUTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	22.08.2024	PT45CN	02	8:13:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	52	4	56	LARGUTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	22.08.2024	PT24NS	01	8:23:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	59	7	66	BOLTUN	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.08.2024	PT275SV	02	8:24:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	56	3	59	TUDORA	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	22.08.2024	PT355VL	03	10:31:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	114	2	116	VALENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	23.08.2024	PD102	9	12:55:12 a.m.	0	19,85	19,85	158	12	170	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	23.08.2024	PD102	9	12:55:12 a.m.	0	59,62	59,62	1834	195	2029	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	23.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	1:24:06 a.m.	0	47,73	47,73	1586	133	1719	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	1:24:06 a.m.	0	67,90	67,90	0	11	11	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	2	1:24:06 a.m.	0	72,90	72,90	435	42	477	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.08.2024	PD102	9	1:38:33 a.m.	0	16,27	16,27	158	12	170	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Criuleni	23.08.2024	PT714CR	01	7:04:00 a.m.	0,00	282,00	282,00	100	2	102	DRASLICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	23.08.2024	PT714CR	02	7:05:00 a.m.	0,00	333,00	333,00	27	1	28	DRASLICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.08.2024	PT331OR	01	8:06:00 a.m.	0,00	398,00	398,00	74	0	74	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.08.2024	PT447OR	01	8:15:00 a.m.	0,00	307,00	307,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Necunoscute
Criuleni	23.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	8:16:06 a.m.	0	27,98	27,98	1523	105	1628	ONITCANI,BOSCANA,COSERNITA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	23.08.2024	PT187NS	01	8:19:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	69	2	71	BACSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.08.2024	PT25OR	01	8:22:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	66	3	69	MANA	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	23.08.2024	PT373CI	02	9:02:00 a.m.	0,00	52,00	52,00	24	0	24	BASCALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	23.08.2024	PT283TR	02	9:07:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	48	1	49	CAIRACLIA	C	AC	Separator
Taraclia	23.08.2024	PT283TR	01	9:14:15 a.m.	0,00	31,70	31,75	104	0	104	CAIRACLIA	C	AC	Separator
Taraclia	23.08.2024	PT283TR	03	9:14:23 a.m.	0,00	31,60	31,62	0	1	1	CAIRACLIA	C	AC	Separator
Cimislia	23.08.2024	PT804CI	01	10:04:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	184	9	193	BASARABEASCA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	23.08.2024	PT223CR	02	10:13:32 a.m.	0,00	374,50	374,47	57	2	59	ZAICANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	23.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	13	10:23:55 a.m.	0	24,08	24,08	61	50	111	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	13	10:23:55 a.m.	0	33,08	33,08	621	181	802	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	23.08.2024	PT369ST	02	10:30:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	42	0	42	VORNICENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	23.08.2024	PT369ST	01	10:37:39 a.m.	0,00	83,30	83,35	71	1	72	VORNICENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	23.08.2024	PT401OR	03	11:30:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	56	1	57	CHIPECENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	23.08.2024	PT466CR	02	11:43:00 a.m.	0,00	53,00	53,00	73	0	73	RATUS	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	23.08.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	12:39:57 p.m.	0	60,77	60,77	1062	172	1234	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	23.08.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	12:39:57 p.m.	0	80,05	80,05	1259	157	1416	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	23.08.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	26	12:39:57 p.m.	0	54,05	54,05	1978	281	2259	CHISINAU	T	AT	Escavari
Ialoveni	23.08.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	12:41:18 p.m.	0	21,93	21,93	1302	72	1374	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	AT	Incendiu
Ialoveni	23.08.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	12:41:18 p.m.	0	67,70	67,70	33	5	38	MILESTII MICI	T	AT	Incendiu
Nisporeni	23.08.2024	PT135NS	01	1:01:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	11	1	12	SELISTE	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	23.08.2024	PT187OR	03	1:58:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	74	1	75	MITOC	C	AC	Necunoscute
Orhei	23.08.2024	PT170OR	01	2:12:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	38	6	44	CLISOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	23.08.2024	PT945T	03	2:20:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	64	2	66	ZUBRESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	23.08.2024	PT945T	02	2:34:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	50	2	52	ZUBRESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	2:38:28 p.m.	0	16,83	16,83	1012	88	1100	ORHEI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	23.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	3:17:08 p.m.	0	51,68	51,68	423	34	457	PUTINTEI,VIPROVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	23.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	3:17:08 p.m.	0	74,87	74,87	621	37	658	GHETLOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	23.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	3:17:08 p.m.	0	158,55	158,55	225	18	243	GHETLOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	23.08.2024	PT648OR	01	3:24:00 p.m.	0,00	361,00	361,00	45	2	47	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	23.08.2024	PT645CR	02	3:26:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	62	0	62	BOSCANA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	23.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	4:09:19 p.m.	0	20,85	20,85	423	34	457	VIPROVA,PUTINTEI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	23.08.2024	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	4:45:00 p.m.	0	1,67	1,67	0	14	14	VULCANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	23.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	5:11:30 p.m.	0	12,35	12,35	1044	71	1115	GHETLOVA,HULBOACA,PUTINTEI,VIPROVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	23.08.2024	PT102ST	01	5:30:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	54	3	57	VOINOVA	C	AC	Necunoscute
Ialoveni	23.08.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	5:39:47 p.m.	0	135,28	135,28	1335	77	1412	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	23.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	5:54:41 p.m.	0	1,00	1,00	1044	71	1115	VIPROVA,GHETLOVA,PUTINTEI,HULBOACA	OST	ÎST	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	23.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	15/IF5-PT484CL-IF279-01	6:07:00 p.m.	0	22,00	22,00	153	8	161	CALARASI	C	AC	Separator cu pirghie
Leova	23.08.2024	PT233LV	01	6:47:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	72	2	74	COLIBABOVCA	C	AC	Necunoscute
Causeni	23.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:59:40 p.m.	0	0,67	0,67	1917	143	2060	GRIGORIEVCA,TRICOLICI,GRIGOREUCA,BACCEALIA, FLORICA,PLOP,COSCALIA	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni Urban	23.08.2024	PT291IU	01	7:32:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	75	11	86	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	23.08.2024	PT945T	03	7:40:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	64	2	66	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	23.08.2024	PT185AN	11	9:58:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Bransament
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	12:33:28 a.m.	0	1,00	1,00	436	65	501	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	1:00:49 a.m.	0	0,50	0,50	436	65	501	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	1:02:19 a.m.	0	56,02	56,02	315	29	344	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	1:02:19 a.m.	0	74,68	74,68	0	20	20	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	1:02:19 a.m.	0	161,22	161,22	121	8	129	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	2:01:20 a.m.	0	15,67	15,67	315	29	344	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:38:35 a.m.	0	0,62	0,62	0	7	7	CIULUCANI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:38:40 a.m.	0	0,62	0,62	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:38:50 a.m.	0	0,25	0,25	427	21	448	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:38:57 a.m.	0	0,70	0,70	987	54	1041	MIHALASA,MINDRESTI,CIULUCANI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:39:18 a.m.	0	2,27	2,27	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:39:44 a.m.	0	52,12	52,12	792	43	835	MINDRESTI,CIULUCANI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:39:44 a.m.	0	53,27	53,27	195	11	206	MIHALASA,CIULUCANI	T	AC	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	2:42:23 a.m.	0	0,45	0,45	0	13	13	MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Telenesti	24.08.2024	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	3:32:02 a.m.	0	0,67	0,67	792	43	835	CIULUCANI,MINDRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	24.08.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	3:41:42 a.m.	0	1,83	1,83	315	49	364	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	24.08.2024	PT21AN	01	7:30:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	84	0	84	GURA BICULUI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	24.08.2024	PT425SV	01	10:03:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	81	4	85	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	24.08.2024	PT982	22	10:49:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	145	7	152	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cahul	24.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	11:32:50 a.m.	0	3,35	3,35	58	13	71	LEBEDENCO	OST	AT	Persoane neautorizate
Cahul	24.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	11:32:50 a.m.	0	29,10	29,10	442	39	481	PELINEI	OST	AT	Persoane neautorizate
Cahul	24.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	11:32:50 a.m.	0	91,17	91,17	250	16	266	PELINEI,CAHUL,URSOAIA,SATUC	OST	AT	Persoane neautorizate

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	24.08.2024	PT107TL	03	11:36:00 a.m.	0,00	434,00	434,00	54	3	57	MIHALASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.08.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:44:42 a.m.	0	0,10	0,10	387	76	463	DANCENI,SURUCENI,DURLESTI,CONDRITA,IALOVENI,TRUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.08.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:45:10 a.m.	0	0,10	0,10	265	32	297	SOCITENI,IALOVENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.08.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:45:31 a.m.	0	0,10	0,10	435	37	472	IALOVENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.08.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:45:52 a.m.	0	0,12	0,12	495	23	518	IALOVENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.08.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:46:46 a.m.	0	0,13	0,13	0	1	1	IALOVENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.08.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:50:03 a.m.	0	0,95	0,95	0	2	2	IALOVENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	24.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	12:02:21 p.m.	0	1,00	1,00	58	13	71	LEBEDENCO,CRIHANA VECHE	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Cahul	24.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	12:02:21 p.m.	0	61,05	61,05	442	39	481	HUTULU	OST	AT	Persoane neautorizate
Criuleni	24.08.2024	PT263CR	02	1:19:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	24.08.2024	PT160TL	03	1:33:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.08.2024	PD10	11	2:03:50 p.m.	0	31,88	31,88	531	84	615	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.08.2024	PD10	11	2:03:50 p.m.	0	44,17	44,17	376	19	395	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	2:04:00 p.m.	0	31,70	31,70	903	179	1082	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	2:04:00 p.m.	0	65,00	65,00	304	26	330	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	2:04:01 p.m.	0	0,15	0,15	893	158	1051	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Taraclia	24.08.2024	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	3:13:04 p.m.	0	37,02	37,02	528	37	565	ALUATU,SALCIA,NOVOSIOLOVCA,OREHOVCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	24.08.2024	PT76CS	01	3:47:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	103	3	106	CAUSENI	C	AC	Bransament
Chisinau	24.08.2024	PT982	22	4:30:30 p.m.	0,00	0,50	0,50	145	7	152	CHISINAU	C	ÎST	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Straseni	24.08.2024	PT102ST	01	4:55:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	54	3	57	VOINOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	24.08.2024	PT160TL	03	5:14:00 p.m.	0,00	325,00	325,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	24.08.2024	PT165SV	01	5:38:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	47	0	47	RASCAIETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	24.08.2024	PT165SV	01	7:22:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	47	0	47	RASCAIETI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	24.08.2024	PT556LV	01	7:37:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	67	3	70	CIZLAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	24.08.2024	PT415VL	02	8:05:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	108	9	117	VALENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2024	PT239NS	02	8:25:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	17	2	19	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	24.08.2024	PT590CS	02	8:40:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	16	1	17	CHIRCAIESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	24.08.2024	PT590CS	03	9:06:26 p.m.	0,00	332,60	332,57	23	0	23	CHIRCAIESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	24.08.2024	PT236CS	01	9:09:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	51	1	52	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	24.08.2024	PT236CS	02	9:09:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	87	0	87	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.08.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4/SEC5-PT9686-T01-01	10:23:00 p.m.	0	24,00	24,00	119	15	134	STAUCENI	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	24.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	10:35:02 p.m.	0	160,05	160,05	2331	142	2473	ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	10:35:02 p.m.	0	186,07	186,07	1	13	14	ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	10:35:02 p.m.	0	304,97	304,97	383	33	416	ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	25.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:05:54 a.m.	0	41,85	41,85	1269	89	1358	GHETLOVA,HULBOACA,NOROCENI,VIPROVA,PUTINTEI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	25.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:06:14 a.m.	0	41,68	41,68	426	22	448	PUTINTE1,DISCOVA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	25.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	1:39:36 a.m.	0	1,50	1,50	2331	142	2473	ORHEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	25.08.2024	PT86AN	01	3:08:00 a.m.	0,00	401,00	401,00	7	32	39	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	25.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	3:32:58 a.m.	0	1,17	1,17	2332	155	2487	ORHEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	25.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	3:40:58 a.m.	0	1,33	1,33	2715	188	2903	ORHEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	25.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	3:57:18 a.m.	0	1,00	1,00	2715	188	2903	ORHEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	25.08.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	4:17:49 a.m.	0	0,83	0,83	2715	188	2903	ORHEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	25.08.2024	PT239NS	01	6:44:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	94	4	98	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	25.08.2024	PT239NS	02	7:19:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	17	2	19	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	25.08.2024	PT239NS	01	9:21:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	94	4	98	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	25.08.2024	PT239NS	02	9:26:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	17	2	19	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	25.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	9:31:51 a.m.	0	0,32	0,32	856	45	901	PIATRA,JELOBOC,SUSLENI	T	ÎST	Izolator
Orhei	25.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	9:32:34 a.m.	0	23,33	23,33	856	45	901	JELOBOC,SUSLENI,PIATRA	T	AC	Izolator
Nisporeni	25.08.2024	PT239NS	04	9:51:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	58	2	60	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	25.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	9:55:58 a.m.	0	11,38	11,38	0	10	10	SUSLENI	T	AC	Izolator
Orhei	25.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	9:55:58 a.m.	0	12,08	12,08	856	35	891	JELOBOC	T	AC	Izolator
Cimislia	25.08.2024	PT220CI	01	10:07:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	39	0	39	PORUMBREI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	25.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	10:07:27 a.m.	0	119,72	119,72	0	10	10	SUSLENI,PIATRA	T	AC	Izolator
Straseni	25.08.2024	PT564ST	02	12:46:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	120	0	120	SCORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	25.08.2024	PT462CI	01	4:47:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	17	2	19	SADACLIA	C	AT	Persoane neautorizate
Comrat	25.08.2024	PT21CM	05	4:49:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	78	3	81	CIOC-MAIDAN	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	25.08.2024	PT154AN	03	5:58:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	75	3	78	SERPENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.08.2024	PT947	15	6:45:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	89	9	98	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	25.08.2024	PT243CL	02	9:24:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	197	3	200	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	26.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	3:14:34 a.m.	5	0,00	5,00	1026	81	1107	PUHACENI,DELACAU,SERPENI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	26.08.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	6:53:58 a.m.	0	1,33	1,33	1076	58	1134	CHISTELNITA,ZAHAREUCA,SARATENII VECHI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	26.08.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	6:56:38 a.m.	0	47,52	47,52	506	37	543	CHISTELNITA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	26.08.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	6:56:38 a.m.	0	139,70	139,70	570	21	591	CHISTELNITA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	26.08.2024	PT45CM	01	8:27:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	85	10	95	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	26.08.2024	PD97	9/IF5-PT360-IF03-01	9:12:18 a.m.	0	0,05	0,05	0	2	2	CHISINAU	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	26.08.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	9:14:20 a.m.	0	2,00	2,00	506	37	543	CHISTELNITA,ZAHAREUCA,SARATENII VECHI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	26.08.2024	PT223CR	02	10:11:41 a.m.	0,00	379,30	379,32	57	2	59	ZAICANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	26.08.2024	PD97	9	10:17:36 a.m.	0	1,47	1,47	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	26.08.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	10:33:00 a.m.	0	26,00	26,00	0	11	11	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	26.08.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	10:33:00 a.m.	0	154,65	154,65	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Escavari
Cahul	26.08.2024	PT314CH	02	10:44:00 a.m.	0,00	216,00	216,00	62	0	62	MOSCOVEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	26.08.2024	PT808OT	02	10:51:01 a.m.	0,00	90,00	89,98	18	3	21	DURLESTI	C	AC	Linie aeriana JT
Criuleni	26.08.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/SEC6-PT223CR-T01-01	1:21:00 p.m.	0	189,00	189,00	148	5	153	ZAICANA	C	AC	Variatia de tensiune
Orhei	26.08.2024	PT394OR	01	2:04:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	81	8	89	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	26.08.2024	PT160TL	03	4:32:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Izolator JT
Straseni	26.08.2024	PT316ST	03	4:48:00 p.m.	0,00	401,00	401,00	116	1	117	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	26.08.2024	PT235OR	08	4:49:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	65	4	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	26.08.2024	PT807CI	03	5:30:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	86	1	87	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	26.08.2024	PT529OR	03	5:48:00 p.m.	0,00	951,00	951,00	112	3	115	TELESEU	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	26.08.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	6:22:20 p.m.	0	32,68	32,68	0	2	2	SIPOTENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	26.08.2024	PT160TL	03	6:52:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	103	1	104	TIRSITEI	C	AC	Necunoscute
Orhei	26.08.2024	PT529OR	02	7:58:00 p.m.	0,00	822,00	822,00	39	1	40	TELESEU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	26.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	8:23:43 p.m.	0	29,50	29,50	1407	59	1466	SCORENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	26.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	8:54:00 p.m.	0	2,00	2,00	202	16	218	SCORENI	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	26.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/SEC5-PT106ST-T01-01	8:57:00 p.m.	0	1,00	1,00	202	16	218	SCORENI	C	ÎST	Incendiu
Straseni	26.08.2024	PT106ST	01	9:04:00 p.m.	0,00	932,00	932,00	54	7	61	SCORENI	C	AT	Incendiu
Straseni	26.08.2024	PT106ST	02	9:13:00 p.m.	0,00	923,00	923,00	77	0	77	SCORENI	C	AT	Incendiu
Straseni	26.08.2024	PT106ST	03	10:12:00 p.m.	0,00	864,00	864,00	71	7	78	SCORENI	C	AT	Incendiu
Straseni	26.08.2024	PT106ST	05	11:21:45 p.m.	0,00	794,30	794,25	0	1	1	SCORENI	C	AT	Incendiu
Straseni	26.08.2024	PT106ST	99	11:21:47 p.m.	0,00	794,20	794,22	0	1	1	SCORENI	C	AT	Incendiu
Ialoveni	27.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	4	2:11:19 a.m.	0	26,50	26,50	1455	77	1532	VASIENI,ULMU	OST	AT	Incendiu
Ceadir-Lunga	27.08.2024	PDC249 BAURCI 110/10	3	5:50:53 a.m.	0	0,17	0,17	479	36	515	BAURCI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	27.08.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	13	6:35:34 a.m.	0	0,83	0,83	4	10	14	CAHUL,COTIHANA	OST	ÎST	Necunoscute
Cahul	27.08.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23	6:50:44 a.m.	0	0,17	0,17	2492	132	2624	CRIHANA VECHE,CAHUL,MANTA,PASCANI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	27.08.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:55:58 a.m.	0	0,10	0,10	223	55	278	CRIULENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	27.08.2024	PT56CH	06	7:26:00 a.m.	0,00	204,00	204,00	0	2	2	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	27.08.2024	PT495CI	03	7:32:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	67	0	67	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/SEC5-PT106ST-T01-01	7:39:00 a.m.	0	259,00	259,00	202	16	218	SCORENI	C	AT	Incendiu
Cahul	27.08.2024	PT56CH	03	7:40:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	66	4	70	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	27.08.2024	PT54SV	01	8:18:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	112	13	125	STEFAN-VODA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	27.08.2024	PT54SV	02	8:26:00 a.m.	0,00	159,00	159,00	71	2	73	STEFAN-VODA	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	27.08.2024	PDC249 BAURCI 110/10	3/SEC5-PT101CD-T01-01	8:50:00 a.m.	0	24,00	24,00	185	9	194	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	27.08.2024	PT412SV	07	8:56:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	54	23	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.08.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23/SEC15-SX39CH	9:03:00 a.m.	0	27,00	27,00	19	6	25	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	18	9:51:28 a.m.	0	32,65	32,65	882	120	1002	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	18	9:51:28 a.m.	0	37,53	37,53	1396	207	1603	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.08.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	18	9:51:28 a.m.	0	51,53	51,53	553	74	627	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	10:12:50 a.m.	0	0,10	0,10	1364	74	1438	ZAIM,MARIANCA DE SUS	T	ÎST	Soc
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	10:13:03 a.m.	0	0,33	0,33	1135	61	1196	OPACI,ZAIM	T	ÎST	Soc
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	10:13:33 a.m.	0	17,37	17,37	1135	61	1196	OPACI,ZAIM	T	AT	Soc
Nisporeni	27.08.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	10:21:35 a.m.	0	0,33	0,33	1276	69	1345	CIORESTI,VULCANESTI,HORODISTE,LOZOVA,DOLNA,PIRJOLTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	10:39:21 a.m.	0	0,55	0,55	1135	61	1196	OPACI,ZAIM	T	ÎST	Soc
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	10:58:39 a.m.	0	10,17	10,17	1135	61	1196	OPACI,ZAIM	T	AT	Soc
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	10:58:48 a.m.	0	0,83	0,83	579	42	621	TODIRESTI,ROSCANI,CALFA NOUA,CALFA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Ialoveni	27.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	10:59:08 a.m.	0	0,17	0,17	786	44	830	HORODCA,ULMU	OST	ÎST	Soc
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	10:59:58 a.m.	0	10,02	10,02	579	42	621	CALFA,TODIRESTI,ROSCANI,CALFA NOUA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:04:45 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:05:45 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	11:05:49 a.m.	0	0,33	0,33	766	53	819	CONDRITA,ULMU	OST	ÎST	Soc
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	11:08:50 a.m.	0	25,03	25,03	1019	36	1055	ZAIM	T	AT	Soc
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	11:08:50 a.m.	0	95,35	95,35	116	25	141	OPACI	T	AT	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:11:09 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	11:11:19 a.m.	0	0,33	0,33	766	53	819	ULMU,CONDRITA	OST	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:11:38 a.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:14:03 a.m.	0	25,43	25,43	766	51	817	ULMU	T	AT	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:14:03 a.m.	0	27,60	27,60	0	2	2	ULMU,CONDRITA	T	AT	Soc
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	11:18:49 a.m.	0	0,33	0,33	579	42	621	CALFA,ROSCANI,CALFA NOUA,TODIRESTI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	11:19:39 a.m.	0	13,50	13,50	197	10	207	CALFA,CALFA NOUA,ROSCANI	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	11:19:39 a.m.	0	27,17	27,17	181	23	204	TODIRESTI,CALFA	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	11:19:39 a.m.	0	54,02	54,02	201	9	210	CALFA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ceadir-Lunga	27.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	11:22:39 a.m.	0	2,00	2,00	924	57	981	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	27.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	11:22:39 a.m.	0	87,52	87,52	0	19	19	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	11:33:29 a.m.	0	13,33	13,33	197	10	207	ROSCANI,CALFA NOUA,CALFA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	27.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	11:40:09 a.m.	0	1,50	1,50	766	51	817	ULMU	OST	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	11:41:49 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	27.08.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	11:54:09 a.m.	0	13,18	13,18	766	53	819	ULMU,CONDRITA	OST	AT	Soc
Causeni	27.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	11:55:56 a.m.	0	0,50	0,50	377	16	393	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	27.08.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT401IL-I636-01	12:07:22 p.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Soc
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	12:11:00 p.m.	0	2,67	2,67	378	33	411	CALFA,CALFA NOUA,TODIRESTI,ROSCANI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Causeni	27.08.2024	PDC118 ZAIM 35/10	13	12:43:22 p.m.	0	0,82	0,82	1019	36	1055	OPACI,ZAIM	T	ÎST	Soc
Comrat	27.08.2024	PT70CM	02	12:46:00 p.m.	0,00	360,00	360,00	50	6	56	COMRAT	C	AC	Separator cu pirghie

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ceadir-Lunga	27.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	12:48:30 p.m.	0	1,67	1,67	924	57	981	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	27.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	2:28:22 p.m.	0	1,83	1,83	942	64	1006	BASARABEASCA	OST	ÎST	Alte defecte in red JT
Cimislia	27.08.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	2:28:22 p.m.	0	333,63	333,63	132	11	143	BASARABEASCA	OST	AC	Alte defecte in red JT
Leova	27.08.2024	PT34LV	01	2:49:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	27.08.2024	PT476CD	01	3:04:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	9	2	11	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscute
Calarasi	27.08.2024	PT291CL	01	4:53:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	113	3	116	VARZARESTII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	27.08.2024	PT431CS	01	5:02:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	26	0	26	PERVOMAISC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	27.08.2024	PT70CM	01	5:21:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	94	9	103	COMRAT	C	AC	Separator cu pârghie
Orhei	27.08.2024	PT505OR	01	5:35:00 p.m.	0,00	581,00	581,00	11	0	11	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	27.08.2024	PT505OR	02	5:51:00 p.m.	0,00	565,00	565,00	66	0	66	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	27.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	6:00:06 p.m.	3	0,33	3,33	1	6	7	PIATRA,ORHEI,BEREZLOGI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	6:04:31 p.m.	0	0,90	0,90	334	9	343	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	6:05:13 p.m.	0	1,93	1,93	486	33	519	BEREZLOGI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	6:07:16 p.m.	0	34,73	34,73	486	33	519	BEREZLOGI	T	AC	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	6:11:46 p.m.	9	0,00	9,00	1	6	7	BEREZLOGI,PIATRA,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PT726OR	02	6:22:00 p.m.	0,00	1055,00	1055,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	27.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	6:22:46 p.m.	0	1,00	1,00	1959	144	2103	CHITCANII VECHI,NEGURENI,CAZANESTI,DOBRUSA,NUCARENI, TINTARENI,CHITCANII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	27.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	6:24:16 p.m.	0	9,85	9,85	1959	144	2103	NEGURENI,CHITCANII VECHI,CAZANESTI,NUCARENI,DOBRUSA, CHITCANII NOI,TINTARENI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PT483OR	01	6:27:00 p.m.	0,00	754,00	754,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	27.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	3	6:29:47 p.m.	0	2,33	2,33	927	62	989	NICOLAIEUCA,MANA,NECULAIEUCA,NICOLAEUCA,ISACOVA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PT218OR	02	6:30:00 p.m.	0,00	659,00	659,00	48	4	52	SERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	27.08.2024	PT480OR	01	6:35:00 p.m.	0,00	739,00	739,00	45	6	51	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	27.08.2024	PT131OR	02	6:36:00 p.m.	0,00	1076,00	1076,00	53	3	56	PELIVAN	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	27.08.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	1	6:40:29 p.m.	0	41,57	41,57	406	16	422	SLOBOZIA-HODOROGEA,CIHORENI,BIESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	27.08.2024	PT683OR	01	6:43:00 p.m.	0,00	464,00	464,00	76	5	81	PELIVAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	6:44:27 p.m.	0	1,67	1,67	579	42	621	CALFA NOUA,CALFA,ROSCANI,TODIRESTI	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Anenii Noi	27.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:45:17 p.m.	0	0,33	0,33	1026	81	1107	PUHACENI,SERPENI,DELACAU	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	27.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:45:47 p.m.	0	1,67	1,67	0	1	1	SERPENI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	27.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:45:47 p.m.	0	3,70	3,70	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	AC	Necunoscute
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	6:48:07 p.m.	0	29,67	29,67	579	41	620	CALFA NOUA,CALFA,ROSCANI	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	6:48:07 p.m.	0	33,50	33,50	0	1	1	CALFA	OST	AT	Persoane neautorizate
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	6:48:07 p.m.	0	5,40	5,40	839	43	882	VOINOVA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	6:48:07 p.m.	0	33,00	33,00	300	16	316	GREBLESTI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	6:48:07 p.m.	0	46,25	46,25	1504	73	1577	LUPA-RECEA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	6:48:27 p.m.	0	2,00	2,00	1330	92	1422	RECEA,GALESTI,TATARESTI,GREBLESTI,ZUBRESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PT1OR	02	6:50:00 p.m.	0,00	711,00	711,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	27.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	6:50:57 p.m.	0	1,50	1,50	3024	169	3193	TUZARA,NOVACI,CALARASI,VATAMANEASA,SELISTEA NOUA,NISCANI,PIRJOLTENI,HORODISTE	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	27.08.2024	PT316OR	02	6:51:00 p.m.	0,00	898,00	898,00	53	1	54	PUTINTEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	27.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	6:53:24 p.m.	0	1,50	1,50	1582	90	1672	DERENEU,ONISCANI,RADENI,BULARDA	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Orhei	27.08.2024	PT297OR	02	6:54:00 p.m.	0,00	769,00	769,00	78	1	79	PIATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.08.2024	PT32TL	01	6:54:00 p.m.	0,00	897,00	897,00	61	0	61	VEREJENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	27.08.2024	PDC49 CIMISENI 35/10	15	6:54:16 p.m.	0	0,18	0,18	391	20	411	CIMISENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	27.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	6:54:54 p.m.	0	3,98	3,98	1582	90	1672	DERENEU,BULARDA,RADENI,ONISCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	27.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/INTL5-REC001CL	6:55:50 p.m.	0	0,33	0,33	461	19	480	PITUSCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	27.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	6:56:47 p.m.	0	3,67	3,67	3024	169	3193	CALARASI,VATAMANEASA,SELISTEA NOUA,PIRJOLTENI,NOVACI,NISCANI,HORODISTE,TUZARA	OST	AC	Necunoscute
Anenii Noi	27.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	17	6:57:21 p.m.	0	0,52	0,52	3	26	29	MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	27.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	6:58:53 p.m.	0	96,93	96,93	347	14	361	ONISCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	27.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	6:58:53 p.m.	0	111,88	111,88	1105	64	1169	RADENI,BULARDA,DERENEU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	27.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	6:58:53 p.m.	0	359,18	359,18	130	12	142	ONISCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:01:17 p.m.	0	4,00	4,00	182	27	209	GALESTI	OST	AC	Necunoscute
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:01:17 p.m.	0	4,58	4,58	1148	65	1213	ZUBRESTI	OST	AC	Necunoscute
Criuleni	27.08.2024	PT124CR	02	7:02:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	68	9	77	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PT393ST	01	7:04:00 p.m.	0,00	997,00	997,00	50	0	50	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	27.08.2024	PT107CL	01	7:05:00 p.m.	0,00	1074,00	1074,00	41	2	43	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PT101ST	02	7:05:00 p.m.	0,00	1255,00	1255,00	66	1	67	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.08.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	4	7:06:10 p.m.	0	0,75	0,75	1	21	22	CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	27.08.2024	PT263CR	02	7:07:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:07:15 p.m.	0	0,82	0,82	420	56	476	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	27.08.2024	PT347CL	03	7:08:00 p.m.	0,00	849,00	849,00	69	2	71	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:08:04 p.m.	0	0,02	0,02	420	56	476	CHISINAU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	27.08.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	7:09:08 p.m.	0	2,45	2,45	655	60	715	BUBUIECI,BIC,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	27.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:09:34 p.m.	0	0,15	0,15	525	46	571	SAGAIDACUL DE SUS,VALEA COLONITEI,Dolinnoe,DOLINNOE,DOLINOIE,MAXIMOVCA,SAGAIDAC	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:09:37 p.m.	0	7,62	7,62	420	56	476	CHISINAU	T	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	27.08.2024	PT59ST	02	7:10:00 p.m.	0,00	1250,00	1250,00	79	2	81	PANASESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	27.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:10:01 p.m.	0	16,73	16,73	525	46	571	DOLINNOE,SAGAIDACUL DE SUS,SAGAIDAC,MAXIMOVCA,DOLINOIE,Dolinnoe,VALEA COLONITEI	T	AC	Necunoscute
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	7:10:41 p.m.	0	5,97	5,97	2	26	28	CHISINAU,COLONITA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	27.08.2024	PT241CL	03	7:16:00 p.m.	0,00	1228,00	1228,00	52	6	58	VALCINET	C	AC	Necunoscute
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	7:16:40 p.m.	0	46,77	46,77	2	26	28	COLONITA,CHISINAU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	7:17:34 p.m.	0	2,25	2,25	710	42	752	CHISINAU,CODRU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	7:18:17 p.m.	0	3,33	3,33	579	41	620	CALFA NOUA,TODIRESTI,CALFA,ROSCANI	OST	AT	Persoane neautorizate
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	7:21:17 p.m.	0	380,28	380,28	300	16	316	GREBLESTI,CODREANCA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	27.08.2024	PDC17 BUBUECI 35/10	4	7:21:27 p.m.	0	2,50	2,50	1	21	22	CHISINAU,BUBUIECI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:21:27 p.m.	3	0,68	3,68	1330	92	1422	TATARESTI,RECEA,ZUBRESTI,GREBLESTI,GALESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:23:58 p.m.	0	35,33	35,33	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:23:58 p.m.	0	110,03	110,03	960	43	1003	MILESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:23:58 p.m.	0	748,72	748,72	0	4	4	CIUTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	27.08.2024	PT715ST	01	7:24:00 p.m.	0,00	1035,00	1035,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	27.08.2024	PT109CL	02	7:26:00 p.m.	0,00	1053,00	1053,00	56	5	61	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:26:28 p.m.	0	0,83	0,83	173	18	191	LUMINITA,VALEA TRESTIENI,VALEA-TRESTIENI,BOLDURESTI,VARZARESTI	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:27:38 p.m.	0	0,17	0,17	626	32	658	BOLDURESTI	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:27:58 p.m.	0	0,83	0,83	477	27	504	CHILISOAIA,ISAICANI,BACSENI,BOLDURESTI	OST	ÎST	Soc
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:29:08 p.m.	0	4,67	4,67	477	27	504	BOLDURESTI,ISAICANI,CHILISOAIA,BACSENI	OST	AT	Soc
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:34:08 p.m.	0	45,85	45,85	477	27	504	CHILISOAIA,BACSENI,BOLDURESTI,ISAICANI	OST	AT	Soc
Calarasi	27.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	7:37:48 p.m.	0	1,83	1,83	1073	60	1133	PAULESTI,PITUSCA,VARZARESTI,NISCANI,VARZARESTII NOI,CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	27.08.2024	PT150AN	07	7:38:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	81	6	87	MAXIMOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PT333ST	01	7:39:00 p.m.	0,00	903,00	903,00	45	0	45	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	27.08.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	8	7:40:28 p.m.	0	54,68	54,68	1054	75	1129	GHERMANESTI,SUHULUCENI,COROPCENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	27.08.2024	PT710ST	03	7:42:00 p.m.	0,00	1016,00	1016,00	65	3	68	MICLEUSENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:42:58 p.m.	0	2,00	2,00	1330	92	1422	TATARESTI,GALESTI,GREBLESTI,RECEA,ZUBRESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	27.08.2024	PT111TL	03	7:43:00 p.m.	0,00	823,00	823,00	73	9	82	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	27.08.2024	PT107CL	02	7:44:00 p.m.	0,00	1035,00	1035,00	55	7	62	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PT6ST	05	7:44:00 p.m.	0,00	918,00	918,00	64	0	64	STRASENI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	27.08.2024	PT40TL	01	7:46:00 p.m.	0,00	987,00	987,00	52	3	55	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.08.2024	PT285OR	04	7:49:00 p.m.	0,00	1092,00	1092,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT127TL	03	7:49:00 p.m.	0,00	1059,00	1059,00	3	0	3	MINDRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	27.08.2024	PT33AN	01	7:51:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	42	3	45	MAXIMOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	27.08.2024	PT154CL	02	7:51:00 p.m.	0,00	819,00	819,00	67	3	70	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PT198ST	04	7:51:00 p.m.	0,00	1166,00	1166,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT127TL	02	7:52:00 p.m.	0,00	1056,00	1056,00	44	2	46	MINDRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT235TL	01	7:54:00 p.m.	0,00	843,00	843,00	51	1	52	BOGZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT30TL	03	7:57:00 p.m.	0,00	837,00	837,00	83	0	83	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	27.08.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	7:57:58 p.m.	0	0,52	0,52	1030	57	1087	SARATA GALBENA,CARACUI,MIRESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	27.08.2024	PT150AN	01	7:58:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	61	9	70	MAXIMOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	27.08.2024	PT265AN	01	7:59:00 p.m.	0,00	491,00	491,00	61	0	61	FLORENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:59:28 p.m.	0	69,85	69,85	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	27.08.2024	PT283IL	02	8:02:00 p.m.	0,00	880,00	880,00	107	2	109	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT52TL	02	8:03:00 p.m.	0,00	881,00	881,00	109	0	109	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.08.2024	PT1207	08	8:04:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	67	1	68	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:04:04 p.m.	0	0,93	0,93	2	15	17	CHISINAU	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:04:04 p.m.	0	21,93	21,93	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:04:04 p.m.	0	38,93	38,93	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:04:04 p.m.	0	203,93	203,93	0	6	6	CHISINAU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:04:04 p.m.	0	1192,93	1192,93	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PT5009	01	8:05:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	69	2	71	BIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.08.2024	PT545TL	02	8:08:00 p.m.	0,00	1072,00	1072,00	92	0	92	BRAVICEA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	8:09:50 p.m.	0	96,13	96,13	442	27	469	ZUBRESTI	OST	AC	Transformator de putere
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	8:09:50 p.m.	0	430,17	430,17	67	5	72	ZUBRESTI	OST	AC	Transformator de putere
Nisporeni	27.08.2024	PT197NS	03	8:10:00 p.m.	0,00	914,00	914,00	58	6	64	ZBEROAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	27.08.2024	PT529IL	03	8:11:00 p.m.	0,00	422,00	422,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	27.08.2024	PT25T	12	8:13:00 p.m.	0,00	1037,00	1037,00	176	5	181	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	27.08.2024	PT502OR	01	8:16:00 p.m.	0,00	598,00	598,00	40	0	40	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	27.08.2024	PT123CR	01	8:19:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	54	0	54	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.08.2024	PT504TL	01	8:20:00 p.m.	0,00	874,00	874,00	56	5	61	VASIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	8:20:19 p.m.	0	49,33	49,33	477	27	504	ISAICANI,CHILISOAIA,BOLDURESTI,BACSENI	OST	AT	Soc
Comrat	27.08.2024	PT585CM	02	8:23:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	58	0	58	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	27.08.2024	PT502OR	02	8:25:00 p.m.	0,00	589,00	589,00	37	1	38	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	27.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	4	8:27:20 p.m.	0	0,52	0,52	101	13	114	HUMULESTI,DOLINOE,MERENI,MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	27.08.2024	PT715ST	01	8:29:00 p.m.	0,00	972,00	972,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	27.08.2024	PT715ST	01	8:29:00 p.m.	0,00	973,00	973,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	27.08.2024	PT265AN	02	8:31:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	83	0	83	FLORENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	27.08.2024	PT308ST	01	8:31:00 p.m.	0,00	889,00	889,00	89	3	92	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	27.08.2024	PT533HN	04	8:36:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	80	6	86	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:36:59 p.m.	0	0,45	0,45	882	62	944	LAPUSNA,TOCHILE RADUCANI,SARATA RAZESI,TOMAI, TOCHILE-RADUCANI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:37:27 p.m.	0	0,80	0,80	67	10	77	TOCHILE-RADUCANI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:37:27 p.m.	0	2,18	2,18	760	49	809	TOCHILE-RADUCANI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:37:27 p.m.	0	3,28	3,28	55	3	58	TOCHILE-RADUCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	27.08.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	8:38:29 p.m.	0	9,50	9,50	913	136	1049	COSTESTI,IALOVENI,MILESTII MICI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	27.08.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	8:38:29 p.m.	0	191,52	191,52	314	8	322	COSTESTI	OST	AC	Izolator
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:39:35 p.m.	0	0,52	0,52	827	59	886	TOCHILE-RADUCANI,LAPUSNA,SARATA RAZESI,TOMAI, TOCHILE RADUCANI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Hincesti	27.08.2024	PT566HN	02	8:40:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	134	0	134	LOGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	27.08.2024	PT339ST	02	8:40:00 p.m.	0,00	903,00	903,00	73	0	73	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:40:07 p.m.	0	0,62	0,62	827	59	886	TOMAI,TOCHILE RADUCANI,TOCHILE-RADUCANI, SARATA RAZESI,LAPUSNA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:40:45 p.m.	0	0,57	0,57	67	10	77	TOCHILE-RADUCANI,TOCHILE RADUCANI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:40:45 p.m.	0	27,13	27,13	815	52	867	TOCHILE-RADUCANI,TOCHILE RADUCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	27.08.2024	PT347CL	01	8:42:00 p.m.	0,00	755,00	755,00	48	1	49	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	27.08.2024	PT252CR	01	8:42:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	140	5	145	BALTATA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:42:33 p.m.	0	0,42	0,42	2	18	20	CHISINAU	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Straseni	27.08.2024	PT352ST	01	8:43:00 p.m.	0,00	1117,00	1117,00	70	2	72	ONESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	27.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	8:43:19 p.m.	0	7,45	7,45	347	14	361	ONISCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	27.08.2024	PT256CL	02	8:47:00 p.m.	0,00	1072,00	1072,00	132	1	133	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	27.08.2024	PT5009	02	8:48:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	29	1	30	BIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.08.2024	PT6124	02	8:48:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	84	3	87	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:48:58 p.m.	0	0,62	0,62	2	19	21	CHISINAU	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:49:42 p.m.	0	0,55	0,55	2	19	21	CHISINAU	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Nisporeni	27.08.2024	PT306NS	03	8:53:00 p.m.	0,00	690,00	690,00	37	2	39	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	27.08.2024	PT275TL	03	8:53:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	48	1	49	COROPCENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	27.08.2024	PT270CL	01	8:58:00 p.m.	0,00	1210,00	1210,00	122	0	122	SIPOTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT455TL	01	8:59:00 p.m.	0,00	912,00	912,00	63	0	63	CIULUCANI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	27.08.2024	PT810CR	02	9:01:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	90	1	91	BOLOHAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	27.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	9:04:16 p.m.	0	0,50	0,50	488	177	665	LECA,CANTEMIR,ANTONESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	27.08.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	9:05:49 p.m.	0	2,50	2,50	1767	106	1873	ERMOCLIA,STEFAN-VODA,POPEASCA,FESTELITA, MARIANCA DE JOS,POPOVCA	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	27.08.2024	PT550CN	01	9:07:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	101	9	110	PLESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:07:50 p.m.	0	0,52	0,52	67	10	77	TOCHILE-RADUCANI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:07:50 p.m.	0	24,17	24,17	463	28	491	LAPUSNA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:07:50 p.m.	0	79,03	79,03	352	24	376	TOCHILE-RADUCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	27.08.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	9:08:59 p.m.	0	37,02	37,02	1767	106	1873	POPEASCA,MARIANCA DE JOS,ERMOCLIA,POPOVCA, FESTELITA,STEFAN-VODA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	27.08.2024	PT33AN	03	9:09:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	26	2	28	MAXIMOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	9:10:09 p.m.	0	15,52	15,52	46	3	49	CHILISOAIA,BOLDURESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	9:10:09 p.m.	0	219,90	219,90	431	24	455	BACSENI,BOLDURESTI,ISAICANI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	27.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	9:13:50 p.m.	0	3,50	3,50	579	42	621	ROSCANI,CALFA NOUA,CALFA,TODIRESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	27.08.2024	PT508IL	03	9:15:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	159	2	161	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	27.08.2024	PT285OR	05	9:15:00 p.m.	0,00	1006,00	1006,00	13	3	16	CUCURUZENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	27.08.2024	PT574IL	02	9:16:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	109	4	113	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	27.08.2024	PT392CL	01	9:20:00 p.m.	0,00	1186,00	1186,00	59	1	60	BAHMUT	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	27.08.2024	PT523HN	01	9:22:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.08.2024	PT369ST	02	9:22:00 p.m.	0,00	826,00	826,00	42	0	42	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	27.08.2024	PT6ST	01	9:22:00 p.m.	0,00	821,00	821,00	87	3	90	STRASENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	27.08.2024	PT235TL	02	9:24:00 p.m.	0,00	753,00	753,00	16	0	16	BOGZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	27.08.2024	PT508IL	01	9:26:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	166	0	166	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	9:26:10 p.m.	0	65,18	65,18	46	3	49	CHILISOAIA	OST	AT	Soc
Straseni	27.08.2024	PT25T	06	9:35:00 p.m.	0,00	955,00	955,00	30	1	31	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	27.08.2024	PT557IL	01	9:38:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	36	1	37	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	27.08.2024	PT98TL	02	9:41:00 p.m.	0,00	835,00	835,00	82	1	83	SUHULUCENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	27.08.2024	PT193AN	08	9:45:00 p.m.	0,00	829,00	829,00	60	2	62	ANENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	27.08.2024	PT235TL	03	9:48:00 p.m.	0,00	729,00	729,00	32	0	32	BOGZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	27.08.2024	PT415ST	01	9:52:00 p.m.	0,00	974,00	974,00	271	12	283	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	27.08.2024	PT392CL	03	9:53:00 p.m.	0,00	1153,00	1153,00	34	0	34	BAHMUT	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	9:53:47 p.m.	0	2,70	2,70	256	10	266	ZUBRESTI	OST	ÎST	Transformator de putere
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	9:53:47 p.m.	0	5,30	5,30	186	17	203	TATARESTI	OST	AC	Transformator de putere
Straseni	27.08.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	9:58:13 p.m.	0	0,87	0,87	256	10	266	ZUBRESTI	OST	ÎST	Transformator de putere
Hincesti	27.08.2024	PT523HN	03	10:05:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	5	0	5	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.08.2024	PT507TL	01	10:20:00 p.m.	0,00	864,00	864,00	44	0	44	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	10:31:51 p.m.	0	47,85	47,85	46	3	49	CHILISOAIA	OST	AT	Soc
Leova	27.08.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	10:50:08 p.m.	0	10,32	10,32	352	24	376	TOCHILE-RADUCANI,TOCHILE RADUCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	27.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	11:27:02 p.m.	0	0,78	0,78	2	19	21	CHISINAU	T	ÎST	Cazut copac inafara ZP
Nisporeni	27.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	11:45:02 p.m.	0	43,52	43,52	46	3	49	CHILISOAIA,BOLDURESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	28.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	12:48:13 a.m.	0	1,83	1,83	46	3	49	BOLDURESTI,CHILISOAIA	OST	ÎST	Soc
Calarasi	28.08.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	12:54:20 a.m.	0	3,73	3,73	1452	78	1530	DERENEU,ONISCANI,BULARDA,RADENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Ialoveni	28.08.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	12:56:51 a.m.	0	0,32	0,32	1185	73	1258	HANSCA,MOLESTI,COSTESTI,ZIMBRENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	28.08.2024	PT170OR	02	2:21:00 a.m.	0,00	597,00	597,00	42	2	44	CLISOVA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	28.08.2024	PT107TL	03	5:41:00 a.m.	0,00	583,00	583,00	54	3	57	MIHAILESA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.08.2024	PT25ST	02	6:18:00 a.m.	0,00	540,00	540,00	72	5	77	FAGURENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.08.2024	PT393ST	01	6:22:00 a.m.	0,00	320,00	320,00	50	0	50	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.08.2024	PT462TL	03	6:23:00 a.m.	0,00	396,00	396,00	46	4	50	NEGURENI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	28.08.2024	PT40TL	02	6:33:00 a.m.	0,00	340,00	340,00	37	1	38	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.08.2024	PT152TL	03	6:36:00 a.m.	0,00	355,00	355,00	72	1	73	NUCARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.08.2024	PT105HN	01	7:09:00 a.m.	0,00	611,00	611,00	78	5	83	HORJESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.08.2024	PT198OR	03	7:10:00 a.m.	0,00	502,00	502,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.08.2024	PT4ST	02	7:10:00 a.m.	0,00	452,00	452,00	7	8	15	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.08.2024	PT308ST	02	7:16:00 a.m.	0,00	245,00	245,00	73	3	76	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.08.2024	PT285OR	06	7:22:00 a.m.	0,00	399,00	399,00	46	7	53	CUCURUZENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.08.2024	PT308ST	01	7:23:00 a.m.	0,00	239,00	239,00	89	3	92	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	28.08.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	7:39:48 a.m.	0	0,17	0,17	565	39	604	ZBEROAIA,BALAURESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	28.08.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	7:42:17 a.m.	0	35,03	35,03	565	39	604	ZBEROAIA,BALAURESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	28.08.2024	PT277ST	01	7:46:00 a.m.	0,00	289,00	289,00	108	1	109	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.08.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:50:41 a.m.	0	2,00	2,00	69	6	75	BOLDURESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	28.08.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	8	7:54:41 a.m.	0	88,03	88,03	426	22	448	DISCOVA,PUTINTEI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	28.08.2024	PT505OR	02	8:05:00 a.m.	0,00	600,00	600,00	66	0	66	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	28.08.2024	PT576TL	02	8:06:00 a.m.	0,00	307,00	307,00	21	4	25	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.08.2024	PT21TL	03	8:07:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	28.08.2024	PT40TL	03	8:09:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	0	10	10	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:11:17 a.m.	0	0,47	0,47	2	23	25	COLONITA,CHISINAU	T	ÎST	Alte defecte in red MT
Ialoveni	28.08.2024	PT508IL	01	8:12:00 a.m.	0,00	222,00	222,00	166	0	166	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:12:39 a.m.	0	0,98	0,98	2	23	25	CHISINAU,COLONITA	T	ÎST	Alte defecte in red MT
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:14:00 a.m.	0	73,00	73,00	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Alte defecte in red MT
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:14:00 a.m.	0	94,00	94,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Alte defecte in red MT
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	8:14:00 a.m.	0	165,00	165,00	0	4	4	COLONITA,CHISINAU	T	AC	Alte defecte in red MT
Nisporeni	28.08.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	8:17:48 a.m.	0	50,93	50,93	226	7	233	BALAURESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	28.08.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	8:17:48 a.m.	0	61,18	61,18	339	32	371	BALAURESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	28.08.2024	PT564ST	02	8:18:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	120	0	120	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.08.2024	PT18TL	02	8:18:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	58	2	60	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	28.08.2024	PT308CL	01	8:21:00 a.m.	0,00	528,00	528,00	116	1	117	NISCANI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	28.08.2024	PT523HN	01	8:23:00 a.m.	0,00	660,00	660,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AC	Necunoscute
Orhei	28.08.2024	PT612OR	02	8:23:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.08.2024	PT154CL	03	8:25:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.08.2024	PT332ST	03	8:26:00 a.m.	0,00	162,00	162,00	2	3	5	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.08.2024	PT154CL	01	8:27:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	99	9	108	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.08.2024	PT187NS	01	8:30:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	69	2	71	BACSERI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	28.08.2024	PT543TL	02	9:01:00 a.m.	0,00	220,00	220,00	18	0	18	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.08.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	9:09:58 a.m.	0	38,15	38,15	226	7	233	BALAURESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:14:14 a.m.	0	0,30	0,30	1917	143	2060	GRIGORIEVCA,PLOP,BACCEALIA,TRICOLICI,FLORICA, GRIGOREUCA,COSCALIA	T	ÎST	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:15:20 a.m.	0	0,43	0,43	788	65	853	COSTANTINOVCA,PERVOMAISC,ZOLOTIEVCA,CONSTANTINOVCA, OCHIUL ROS,LARGA,PICUS	T	ÎST	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:17:10 a.m.	0	51,32	51,32	466	16	482	BACCEALIA	T	AT	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:17:10 a.m.	0	64,67	64,67	131	21	152	BACCEALIA	T	AT	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:17:10 a.m.	0	74,25	74,25	0	1	1	BACCEALIA	T	AT	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:17:10 a.m.	0	82,50	82,50	484	47	531	GRIGOREUCA	T	AT	Soc
Nisporeni	28.08.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	9:18:28 a.m.	0	0,52	0,52	749	40	789	ZBEROAIA,GROZESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	28.08.2024	PT419OR	03	9:30:00 a.m.	0,00	282,00	282,00	65	1	66	FURCENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	28.08.2024	PT422NS	01	9:31:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	30	0	30	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.08.2024	PT335CL	02	9:34:00 a.m.	0,00	6,00	6,00	101	0	101	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.08.2024	PT426	03	9:43:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	66	11	77	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	28.08.2024	PT229ST	02	9:54:00 a.m.	0,00	466,00	466,00	32	0	32	ZUBRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.08.2024	PT100OR	02	9:56:00 a.m.	0,00	318,00	318,00	66	0	66	SUSLENI	C	AC	Izolator JT
Orhei	28.08.2024	PT315OR	03	10:01:00 a.m.	0,00	196,00	196,00	43	2	45	PUTINTEI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:08:05 a.m.	0	0,40	0,40	836	58	894	PLOP,COSCALIA,FLORICA	T	ÎST	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:08:52 a.m.	0	0,93	0,93	1302	74	1376	BACCEALIA,TRICOLICI,PLOP,COSCALIA,FLORICA	T	ÎST	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:09:57 a.m.	0	0,58	0,58	1302	74	1376	BACCEALIA,FLORICA,COSCALIA,TRICOLICI,PLOP	T	ÎST	Soc
Straseni	28.08.2024	PT229ST	03	10:11:06 a.m.	0,00	448,90	448,90	2	2	4	ZUBRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:16:48 a.m.	0	5,03	5,03	466	16	482	BACCEALIA,TRICOLICI	T	AT	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:21:28 a.m.	0	0,37	0,37	836	58	894	FLORICA,COSCALIA,PLOP	T	ÎST	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:22:00 a.m.	0	9,42	9,42	597	37	634	TRICOLICI,BACCEALIA	T	AT	Soc
Calarasi	28.08.2024	PT392CL	02	10:29:00 a.m.	0,00	398,00	398,00	9	1	10	BAHMUT	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:31:07 a.m.	0	0,30	0,30	836	58	894	PLOP,FLORICA,COSCALIA	T	ÎST	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:31:50 a.m.	0	7,83	7,83	597	38	635	TRICOLICI,BACCEALIA	T	AT	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:39:57 a.m.	0	11,40	11,40	864	73	937	GRIGOREUCA,GRIGORIEVCA	T	AT	Soc
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:39:57 a.m.	0	126,30	126,30	217	12	229	GRIGORIEVCA	T	AT	Soc
Straseni	28.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SEC5-PT73ST-T01-01	10:51:00 a.m.	0	8,00	8,00	114	6	120	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:51:56 a.m.	0	22,38	22,38	597	38	635	BACCEALIA	T	AT	Soc

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:51:56 a.m.	0	114,32	114,32	267	35	302	GRIGOREUCA	T	AT	Soc
Straseni	28.08.2024	PT710ST	01	10:55:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	32	1	33	MICLEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	28.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	11:18:35 a.m.	0	1,33	1,33	949	64	1013	NEGURENI,SCORTENI,TIRSITEI,CHERSAC,CAZANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	28.08.2024	PT283AN	01	11:47:00 a.m.	0,00	563,00	563,00	107	3	110	FLORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.08.2024	PT339ST	02	11:47:00 a.m.	0,00	216,00	216,00	73	0	73	VORNICENI	C	AC	Necunoscute
Orhei	28.08.2024	PT315OR	02	11:48:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	50	0	50	PUTINTEI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.08.2024	PT80	04	11:49:00 a.m.	0,00	239,00	239,00	94	9	103	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	28.08.2024	PT373IL	05	12:01:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	0	1	1	PIATRA ALBA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.08.2024	PT505OR	01	12:15:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	11	0	11	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	28.08.2024	PT194HN	02	12:25:00 p.m.	0,00	302,00	302,00	54	2	56	VOINESCU	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/SEC5-PT73ST-T01-01	12:29:00 p.m.	0	351,00	351,00	114	6	120	RECEA	C	AC	Transformator de putere
Causeni	28.08.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	12:45:41 p.m.	0	0,57	0,57	597	38	635	TRICOLICI,BACCEALIA	T	ÎST	Soc
Straseni	28.08.2024	PT333ST	01	12:54:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	45	0	45	VORNICENI	C	AC	Necunoscute
Criuleni	28.08.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	12:58:37 p.m.	0	0,07	0,07	1643	98	1741	BALABANESTI,CIMISENI,BALTATA,VADULENI,MALAIESTI,MALAIESTII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	28.08.2024	PT438AN	01	1:04:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	68	0	68	SPEIA	C	AC	Bransament
Straseni	28.08.2024	PT161ST	01	1:13:00 p.m.	0,00	712,00	712,00	36	2	38	ONESTI	C	AC	Necunoscute
Comrat	28.08.2024	PT309CM	01	1:54:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	26	5	31	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.08.2024	PT642IL	03	1:58:00 p.m.	0,00	297,00	297,00	37	0	37	ZIMBRENI	C	AC	Izolator JT
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	2:00:10 p.m.	0	0,12	0,12	515	53	568	REZENI,RAZENI,MILESTII MICI,GANGURA,MILESTII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	2:00:45 p.m.	0	0,15	0,15	1454	80	1534	RAZENI,CARBUNA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	2:01:28 p.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	RAZENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	2:01:49 p.m.	0	0,48	0,48	2096	144	2240	REZENI,RAZENI,MOLESTI,CIGIRLENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cimislia	28.08.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	13	2:03:58 p.m.	0	0,17	0,17	1419	94	1513	CIMISLIA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	2:06:13 p.m.	0	3,35	3,35	941	68	1009	RAZENI,MOLESTI,CIGIRLENI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	2:09:13 p.m.	0	0,22	0,22	941	68	1009	CIGIRLENI,MOLESTI,RAZENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	28.08.2024	PT611OR	02	2:18:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	136	3	139	SUSLENI	C	AC	Izolator JT
Orhei	28.08.2024	PT118OR	01	2:25:00 p.m.	0,00	298,00	298,00	75	2	77	JORA DE SUS	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	2:39:29 p.m.	6	0,67	6,67	1	6	7	PIATRA,ORHEI,BEREZLOGI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	28.08.2024	PT4ST	03	2:43:31 p.m.	0,00	0,50	0,48	5	7	12	STRASENI	C	ÎST	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.08.2024	PT101ST	01	2:48:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	99	1	100	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	2:52:16 p.m.	0	49,28	49,28	1754	128	1882	RAZENI,REZENI	T	AT	Soc
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	2:52:16 p.m.	0	81,73	81,73	342	16	358	RAZENI	T	AT	Soc
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35/IF6-PT399-IF01-01	3:09:00 p.m.	0	7,00	7,00	0	4	4	CHISINAU	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	28.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35/IF6-PT399-IF01-01	3:09:00 p.m.	0	46,00	46,00	0	4	4	CHISINAU,COLONITA	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	28.08.2024	PT434OR	03	3:11:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	118	6	124	ORHEI	C	AC	Bransament
Chisinau	28.08.2024	PT919	05	3:21:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	181	21	202	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.08.2024	PT21TL	03	3:27:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	12	3:29:22 p.m.	0	0,52	0,52	486	33	519	BEREZLOGI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.08.2024	PT386CI	03	3:33:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	41	0	41	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:40:43 p.m.	0	0,50	0,50	856	45	901	JELOBOC,PIATRA,SUSLENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	3:41:34 p.m.	0	13,55	13,55	1754	128	1882	CIGIRLENI,MOLESTI,RAZENI,REZENI	T	AT	Soc
Cimislia	28.08.2024	PT386CI	02	3:41:42 p.m.	0,00	74,30	74,30	1	0	1	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	28.08.2024	PT105CR	01	3:42:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	136	6	142	DUBASARII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	3:43:00 p.m.	3	0,17	3,17	1	6	7	PIATRA,ORHEI,BEREZLOGI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	28.08.2024	PT611OR	02	3:45:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	136	3	139	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:50:07 p.m.	0	0,50	0,50	334	9	343	SUSLENI	T	ÎST	Izolator
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:50:54 p.m.	0	1,17	1,17	334	9	343	SUSLENI	T	ÎST	Izolator
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:51:33 p.m.	0	0,08	0,08	1273	72	1345	SUSLENI	T	ÎST	Izolator
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:51:42 p.m.	0	0,10	0,10	697	69	766	MOROVAIA,TREBUJENI,SUSLENI,BUTUCENI	T	ÎST	Izolator
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:51:53 p.m.	0	0,30	0,30	486	33	519	BEREZLOGI	T	ÎST	Izolator
Criuleni	28.08.2024	PT824CR	02	3:52:00 p.m.	0,00	404,00	404,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.08.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	2	3:53:32 p.m.	0	120,58	120,58	486	33	519	BEREZLOGI	T	AC	Izolator
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	3:55:25 p.m.	0	10,58	10,58	1155	73	1228	RAZENI,CIGIRLENI,REZENI	T	AT	Soc
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	3:55:25 p.m.	0	17,60	17,60	599	55	654	CIGIRLENI	T	AT	Soc
Orhei	28.08.2024	PT131OR	02	3:56:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	53	3	56	PELIVAN	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	28.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	4:01:40 p.m.	0	0,13	0,13	47	13	60	CHIRCA,MERENI,GURA BICULUI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	28.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	4:01:57 p.m.	0	0,17	0,17	436	28	464	CHIRCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	28.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	4:02:17 p.m.	0	0,18	0,18	518	46	564	MERENI,MERENII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	28.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	4:03:11 p.m.	0	0,87	0,87	79	12	91	MERENII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	4:06:11 p.m.	0	6,83	6,83	406	33	439	RAZENI,REZENI	T	AT	Soc
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	4:06:11 p.m.	0	48,20	48,20	749	40	789	CIGIRLENI	T	AT	Soc
Orhei	28.08.2024	PT229OR	03	4:07:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	26	1	27	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.08.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	4:13:27 p.m.	0	40,93	40,93	1005	88	1093	RAZENI,CIGIRLENI,REZENI,MOLESTI	T	AT	Soc
Cimislia	28.08.2024	PT8CI	02	4:15:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	51	0	51	CENAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	28.08.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	4:17:59 p.m.	0	2,42	2,42	525	46	571	Dolinnoe,VALEA COLONITEI,SAGAIDACUL DE SUS,DOLINNOE,SAGAIDAC,DOLINOIE,MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	28.08.2024	PT707CI	03	4:19:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	48	3	51	CODRENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	28.08.2024	PT2CR	01	4:19:00 p.m.	0,00	668,00	668,00	61	0	61	BALASESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	28.08.2024	PT24TL	04	4:31:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	5	1	6	COROPCENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.08.2024	PT587OR	02	4:34:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	125	2	127	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.08.2024	PT122CM	02	4:47:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	28.08.2024	PDC44 VITIM 110/10	10	4:48:30 p.m.	0	35,18	35,18	1506	98	1604	GRATIESTI,PORUMBENI,MAGDACESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	28.08.2024	PT539TL	03	4:49:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	83	0	83	BRAVICEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	28.08.2024	PT343CI	03	4:53:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	17	0	17	BOGDANOVCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.08.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:55:41 p.m.	0	0,50	0,50	4	34	38	BARDAR,COSTESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	28.08.2024	PT714ST	01	5:02:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.08.2024	PT131OR	04	5:03:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	6	0	6	PELIVAN	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	28.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	15	5:03:38 p.m.	0	141,45	141,45	79	12	91	MERENII NOI	T	AC	Izolator
Orhei	28.08.2024	PT285OR	04	5:06:00 p.m.	0,00	809,00	809,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	28.08.2024	PT318LV	03	5:08:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	14	0	14	BAIUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	28.08.2024	PT318LV	01	5:10:50 p.m.	0,00	145,00	145,17	45	1	46	BAIUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	28.08.2024	PT318LV	02	5:10:53 p.m.	0,00	145,00	145,12	32	0	32	BAIUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	28.08.2024	PT24TL	03	5:38:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	99	2	101	COROPCENI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	28.08.2024	PT339CN	02	5:39:00 p.m.	0,00	213,00	213,00	71	18	89	GOTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.08.2024	PT198ST	04	5:40:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	53	1	54	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.08.2024	PT339CN	01	5:43:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	35	3	38	GOTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.08.2024	PT201OR	02	5:46:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	85	1	86	CHIORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.08.2024	PT122CM	01	5:47:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	44	2	46	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	28.08.2024	PT102LV	01	5:49:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	146	8	154	LEOVA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	28.08.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	5:52:05 p.m.	0	0,73	0,73	1747	130	1877	MOLDOVANCA,MARCAUTI,OXENTEA,OHRINCEA,BOLOHAN	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Criuleni	28.08.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	5:52:16 p.m.	0	0,18	0,18	235	24	259	MARCAUTI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Criuleni	28.08.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	5:52:36 p.m.	0	31,10	31,10	235	24	259	MARCAUTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	28.08.2024	PT104HN	03	5:53:00 p.m.	0,00	431,00	431,00	55	1	56	BOGHICENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	28.08.2024	PT392CI	03	6:06:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	18	1	19	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	28.08.2024	PT392CI	02	6:07:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	25	1	26	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	28.08.2024	PT714ST	03	6:08:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	28.08.2024	PT392CI	01	6:09:49 p.m.	0,00	191,20	191,18	29	0	29	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	28.08.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	6:23:50 p.m.	0	76,58	76,58	160	15	175	MARCAUTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	28.08.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	6:23:50 p.m.	0	113,17	113,17	75	9	84	MARCAUTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	28.08.2024	PT63CS	06	6:25:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	111	11	122	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.08.2024	PT102OR	02	6:39:00 p.m.	0,00	1088,00	1088,00	105	8	113	JORA DE SUS	C	AC	Izolator JT
Nisporeni	28.08.2024	PT377NS	01	6:40:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	45	0	45	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	28.08.2024	PT328CI	01	6:48:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	14	1	15	MAXIMENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.08.2024	PT244CL	03	6:57:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	80	0	80	VALCINET	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	28.08.2024	PT82CS	02	7:05:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	56	1	57	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.08.2024	PT775OR	02	7:10:00 p.m.	0,00	740,00	740,00	90	2	92	CURCHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.08.2024	PT308CL	01	7:21:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	116	1	117	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	28.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	7:22:44 p.m.	3	0,83	3,83	2131	419	2550	CEADIR-LUNGA,VALEA PERJEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	28.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	7:48:34 p.m.	0	2,83	2,83	1	6	7	PIATRA,BEREZLOGI,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	28.08.2024	PT198OR	01	8:13:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	58	1	59	CHIORENI	C	AT	Incendiu
Orhei	28.08.2024	PT198OR	02	8:13:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	70	0	70	CHIORENI	C	AT	Incendiu
Ialoveni	28.08.2024	PT552IL	02	8:23:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	128	8	136	HANSCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	28.08.2024	PT258LV	02	8:31:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	28	2	30	VOZNESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.08.2024	PT198OR	03	10:33:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	48	4	52	CHIORENI	C	AT	Incendiu
Anenii Noi	28.08.2024	PDC130 MERENI 35/10	17	11:38:22 p.m.	0	0,90	0,90	3	26	29	MERENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Telenesti	29.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	12:21:19 a.m.	0	21,18	21,18	969	68	1037	VEREJENI,VADUL-LECA	OST	AC	Izolator
Telenesti	29.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	12:21:19 a.m.	0	219,23	219,23	110	2	112	VADUL-LECA	OST	AC	Izolator
Orhei	29.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	3:27:42 a.m.	0	1,50	1,50	963	74	1037	VOINESCU,BRANESTI,IVANCEA,MASCAUTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	29.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	3:29:15 a.m.	0	0,68	0,68	963	74	1037	IVANCEA,VOINESCU,BRANESTI,MASCAUTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	29.08.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	8	3:38:13 a.m.	0	2,67	2,67	0	9	9	OLANESTI,CAPLANI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	29.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	28	3:53:13 a.m.	0	615,02	615,02	0	12	12	SPEIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	29.08.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	3:58:43 a.m.	0	1,83	1,83	969	68	1037	CAZANESTI,VEREJENI,VADUL-LECA	OST	ÎST	Izolator
Causeni	29.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	6:37:36 a.m.	3	0,50	3,50	521	30	551	CAUSENI,PLOP-STIUBEI,CIRNATENI	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	29.08.2024	PT3NS	01	7:12:00 a.m.	0,00	453,00	453,00	64	4	68	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.08.2024	PT270AN	04	7:36:00 a.m.	0,00	541,00	541,00	127	1	128	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2024	PT460OR	02	8:39:00 a.m.	0,00	352,00	352,00	62	3	65	TELESEU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/SEC1L5-5X388OR	8:42:00 a.m.	0	50,00	50,00	2	1	3	IVANCEA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.08.2024	PT440ST	01	8:48:00 a.m.	0,00	528,00	528,00	113	0	113	ROMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.08.2024	PT265AN	02	9:57:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	83	0	83	FLORENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	29.08.2024	PT52	14	10:41:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	139	9	148	CHISINAU	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	29.08.2024	PT32ST	02	11:11:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	101	9	110	PANASESTI	C	AC	Bransament
Causeni	29.08.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	40/IF5-PT24CS-IF232-01	12:04:00 p.m.	0	88,00	88,00	0	2	2	CAUSENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	29.08.2024	PT6OR	04	1:03:12 p.m.	0,00	232,80	232,80	43	1	44	ORHEI	C	AT	Conform OL din SGC
Hincesti	29.08.2024	PT728HN	01	1:58:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	174	5	179	CALMATUI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	28	2:08:34 p.m.	0	21,35	21,35	0	12	12	SPEIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	29.08.2024	PT199NS	02	2:10:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	63	4	67	BALAURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.08.2024	PDC168 SERPENI 110/10	28	2:30:05 p.m.	0	16,17	16,17	0	12	12	SPEIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	2:30:09 p.m.	0	0,17	0,17	517	51	568	CARBALIA,DERMENGI,BUDAI,MOSCOVEI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:30:40 p.m.	0	0,20	0,20	592	49	641	LOPATICA,MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:31:08 p.m.	0	20,82	20,82	592	49	641	MOSCOVEI,TRIFESTII NOI,LOPATICA,TARTAUL DE SALCIE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:53:05 p.m.	0	24,35	24,35	592	49	641	TARTAUL DE SALCIE,TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,LOPATICA	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Anenii Noi	29.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	3:13:55 p.m.	0	2,83	2,83	579	42	621	TODIRESTI,ROSCANI,CALFA,CALFA NOUA	OST	ÎST	Persoane neautorizate
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:17:35 p.m.	0	1,13	1,13	116	5	121	MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:17:35 p.m.	0	10,67	10,67	236	23	259	TARTAUL DE SALCIE	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:17:35 p.m.	0	26,25	26,25	240	21	261	LOPATICA	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:19:18 p.m.	0	8,95	8,95	116	5	121	TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,LOPATICA	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:28:27 p.m.	0	15,38	15,38	254	14	268	TARTAUL DE SALCIE,MOSCOVEI,LOPATICA	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:28:27 p.m.	0	27,00	27,00	98	14	112	TARTAUL DE SALCIE	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cantemir	29.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	3:38:41 p.m.	0	0,77	0,77	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	29.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	3:39:29 p.m.	0	2,95	2,95	415	19	434	TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:44:20 p.m.	0	11,12	11,12	494	34	528	TARTAUL DE SALCIE	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	29.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:44:20 p.m.	0	33,67	33,67	0	1	1	TARTAUL DE SALCIE	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PT337CD	01	3:46:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	59	2	61	TOMAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PT337CD	02	3:55:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	55	0	55	TOMAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	29.08.2024	PT213NS	02	4:33:00 p.m.	0,00	469,00	469,00	74	6	80	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	1	4:53:57 p.m.	0	1,33	1,33	699	59	758	CHIRIET-LUNGA,TVARDITA,CHIRET-LUNGA,JOLTAI,CAZACLIA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	29.08.2024	PT237OR	04	4:55:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	135	2	137	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC261 TOMAI 110/10	5	4:59:47 p.m.	0	0,17	0,17	588	42	630	TOMAI,JOLTAI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	29.08.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	5:32:58 p.m.	0	0,17	0,17	730	60	790	LEOVA,HANASENII NOI,TOCENI,VILCELE	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	29.08.2024	PT215IL	02	5:40:00 p.m.	0,00	533,00	533,00	157	8	165	VASIENI	C	AC	Necunoscute
Causeni	29.08.2024	PDC117 SAITI 35/10	5	6:16:44 p.m.	0	0,52	0,52	972	68	1040	TOCUZ,SAITI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	29.08.2024	PT70CM	04	6:28:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	52	2	54	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.08.2024	PT70CM	03	6:34:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	39	0	39	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	6:39:59 p.m.	0	0,83	0,83	917	61	978	TVARDITA,BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	29.08.2024	PT9624	01	6:40:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	68	1	69	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	8	6:40:59 p.m.	0	0,50	0,50	0	6	6	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	6:41:49 p.m.	0	0,33	0,33	488	35	523	CEADIR-LUNGA,GAIDAR	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:42:39 p.m.	0	1,33	1,33	1579	125	1704	BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA,VALEA PERJEI	OST	ÎST	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:45:14 p.m.	0	0,40	0,40	1225	74	1299	VALEA PERJEI	OST	ÎST	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:46:27 p.m.	0	1,43	1,43	1225	74	1299	VALEA PERJEI	OST	ÎST	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:48:09 p.m.	0	3,33	3,33	177	34	211	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:48:09 p.m.	0	27,85	27,85	1225	74	1299	VALEA PERJEI	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:48:09 p.m.	0	28,40	28,40	177	17	194	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Orhei	29.08.2024	PT617OR	03	6:49:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:51:59 p.m.	0	30,35	30,35	177	29	206	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:51:59 p.m.	0	41,68	41,68	0	2	2	VALEA PERJEI	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	6:51:59 p.m.	0	109,87	109,87	0	3	3	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	29.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	6:56:39 p.m.	0	0,17	0,17	1	19	20	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	29.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	19	6:57:09 p.m.	0	0,17	0,17	43	14	57	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	29.08.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	6:57:49 p.m.	47	0,18	47,18	1	19	20	VULCANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	29.08.2024	PT70CM	02	7:06:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	50	6	56	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.08.2024	PT70CM	01	7:10:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	94	9	103	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.08.2024	PT70CM	99	7:13:24 p.m.	0,00	37,60	37,60	0	1	1	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:14:00 p.m.	0	2,00	2,00	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Izolator
Comrat	29.08.2024	PT70CM	06	7:15:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	76	6	82	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.08.2024	PT293CM	01	7:22:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	12	1	13	COMRAT	C	AC	Conturare la PT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:22:50 p.m.	0	10,83	10,83	177	29	206	BESGHIOZ,VALEA PERJEI,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Comrat	29.08.2024	PT585CM	02	7:26:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	58	0	58	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	29.08.2024	PT293CM	02	7:29:00 p.m.	0,00	311,00	311,00	0	1	1	COMRAT	C	AC	Conturare la PT
Comrat	29.08.2024	PT70CM	07	7:33:04 p.m.	0,00	18,90	18,93	0	2	2	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:34:00 p.m.	0	3,33	3,33	177	31	208	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ,VALEA PERJEI	OST	AC	Izolator
Cantemir	29.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:34:02 p.m.	0	2,32	2,32	415	19	434	TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	29.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	7:34:02 p.m.	0	2,48	2,48	288	15	303	GHIOLTOSU,GHELTOSU	T	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	7:36:20 p.m.	0	0,33	0,33	917	61	978	CEADIR-LUNGA,TVARDITA,BESGHIOZ	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:37:50 p.m.	0	18,68	18,68	177	29	206	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Izolator
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	7:37:50 p.m.	0	64,02	64,02	0	2	2	VALEA PERJEI	OST	AC	Izolator
Cantemir	29.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:45:09 p.m.	0	0,93	0,93	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	29.08.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:48:44 p.m.	0	0,50	0,50	1141	51	1192	LARGUTA,CANIA,IEPURENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	29.08.2024	PT109CM	02	7:54:00 p.m.	0,00	295,00	295,00	90	2	92	COMRAT	C	AC	Conturare la PT
Comrat	29.08.2024	PT131CM	01	7:55:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	54	6	60	BUGEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.08.2024	PT9624	02	8:03:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	42	2	44	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.08.2024	PT665CR	02	8:03:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	29.08.2024	PT585CM	01	8:28:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	8	0	8	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	29.08.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	8:40:21 p.m.	0	1,50	1,50	177	29	206	VALEA PERJEI,BESGHIOZ,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Izolator
Comrat	29.08.2024	PT70CM	03	8:45:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	39	0	39	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	29.08.2024	PT360CI	05	8:48:00 p.m.	0,00	464,00	464,00	75	8	83	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	29.08.2024	PT5CH	03	8:54:00 p.m.	0,00	12,00	12,00	88	12	100	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	29.08.2024	PT5CH	04	9:00:31 p.m.	0,00	5,50	5,48	55	4	59	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.08.2024	PT424HN	01	9:05:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	63	3	66	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.08.2024	PT364HN	02	7:10:00 a.m.	0,00	272,00	272,00	25	0	25	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	30.08.2024	PT254CI	02	8:53:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	22	1	23	TOPALA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	30.08.2024	PT50BL	03	9:08:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	159	2	161	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	30.08.2024	PT455CI	01	10:06:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	30	3	33	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:13:33 a.m.	0	0,10	0,10	592	48	640	TRIFESTII NOI,LOPATICA,MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:13:49 a.m.	0	0,10	0,10	921	82	1003	BUCURIA,LUCESTI,MOSCOVEI,LEBEDENCO,CAHUL,TATARESTI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:14:00 a.m.	0	0,10	0,10	517	51	568	DERMENGI,BUDAI,CARBALIA,MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:14:11 a.m.	0	0,08	0,08	573	44	617	MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:14:27 a.m.	0	0,08	0,08	81	5	86	MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:14:38 a.m.	0	0,08	0,08	0	6	6	MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:14:46 a.m.	0	0,67	0,67	0	11	11	MOSCOVEI,CAHUL,COTIHANA	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2/SECL5-SX716CH	10:15:00 a.m.	0	3043,00	3043,00	0	1	1	COTIHANA	C	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:15:32 a.m.	0	28,00	28,00	0	11	11	COTIHANA,CAHUL,MOSCOVEI	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:43:38 a.m.	0	25,25	25,25	0	4	4	MOSCOVEI	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:43:38 a.m.	0	97,65	97,65	0	7	7	MOSCOVEI	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cantemir	30.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	11:07:26 a.m.	0	0,53	0,53	415	19	434	TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	30.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	11:10:48 a.m.	0	0,28	0,28	288	15	303	GHELTOSU,GHIOLTOSU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Telenesti	30.08.2024	PT235TL	03	11:12:06 a.m.	0,00	293,90	293,90	32	0	32	BOGZESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	30.08.2024	PT352AN	01	11:30:00 a.m.	0,00	699,00	699,00	76	2	78	SOCOLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	30.08.2024	PT502CD	01	11:55:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	61	3	64	CEADIR-LUNGA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Ceadir-Lunga	30.08.2024	PT14CD	01	11:57:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	76	8	84	CEADIR-LUNGA	C	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:20:44 p.m.	0	0,55	0,55	0	4	4	MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:21:29 p.m.	0	0,62	0,62	0	4	4	MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:21:29 p.m.	0	37,67	37,67	0	5	5	CAHUL,MOSCOVEI	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:21:29 p.m.	0	43,52	43,52	0	2	2	MOSCOVEI,COTIHANA	T	AT	Defecte în echipamentul consumat
Leova	30.08.2024	PT333LV	01	12:25:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	47	4	51	COCIULIA NOUA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	30.08.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:58:46 p.m.	0	0,38	0,38	0	4	4	MOSCOVEI	T	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Telenesti	30.08.2024	PT539TL	03	1:50:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	83	0	83	BRAVICEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:13:51 p.m.	0	0,50	0,50	909	72	981	COMRAT	OST	ÎST	Izolator
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:14:31 p.m.	0	0,17	0,17	83	16	99	COMRAT	OST	ÎST	Izolator
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:14:51 p.m.	0	0,50	0,50	100	162	262	COMRAT	OST	ÎST	Izolator
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:15:31 p.m.	0	0,50	0,50	15	34	49	COMRAT,BUGEAC	OST	ÎST	Izolator
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:16:11 p.m.	0	17,67	17,67	12	3	15	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:16:11 p.m.	0	181,82	181,82	3	31	34	BUGEAC,COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	30.08.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	3	2:34:11 p.m.	0	162,88	162,88	12	3	15	COMRAT	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	30.08.2024	PDC167 CALFA 110/10	5/SECL5-S6AN	2:49:00 p.m.	0	91,72	91,72	579	42	621	CALFA,CALFA NOUA,ROSCANI,TODIRESTI	C	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	30.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	3:01:39 p.m.	0	42,30	42,30	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.08.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	7	3:01:39 p.m.	0	64,35	64,35	517	80	597	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	30.08.2024	PT327L	01	3:20:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	61	0	61	VERENENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	30.08.2024	PT151CR	01	3:43:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	163	4	167	MALAIESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.08.2024	PT24TL	03	3:43:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	99	2	101	COROPCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	30.08.2024	PT805HN	03	3:48:00 p.m.	0,00	558,00	558,00	36	0	36	ANINI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	30.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	4:13:08 p.m.	0	3,45	3,45	288	15	303	GHIOLTOSU,GHELTOSU	T	AC	Conturare la LEA
Cantemir	30.08.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8/SECL5-SX172CN	4:26:00 p.m.	0	2698,00	2698,00	0	1	1	GHELTOSU	C	AT	Defecte în echipamentul consumat
Calarasi	30.08.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:30:34 p.m.	0	6,33	6,33	1152	70	1222	NISCANI,SIPOTENI,PARCANI,FRUMOASA,CALARASI,RACIULA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	30.08.2024	PT348CR	02	5:31:00 p.m.	0,00	460,00	460,00	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.08.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5	6:02:32 p.m.	0	39,48	39,48	1982	154	2136	MOLDOVATA,BOLOHAN,OHRINCEA,MARCAUTI,OXENTEA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	30.08.2024	PT566CR	01	6:10:00 p.m.	0,00	365,00	365,00	182	1	183	IZBISTE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	30.08.2024	PT492CL	02	7:42:00 p.m.	0,00	405,00	405,00	80	1	81	NOVACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.08.2024	PT205ST	01	7:42:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	96	1	97	VOINOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.08.2024	PT447OR	01	7:55:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	30.08.2024	PDC231 COLIBASI 35/10	6	8:08:11 p.m.	0	0,23	0,23	2706	151	2857	VALENI,COLIBAS,COLIBASI,BRINZA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	30.08.2024	PT504VL	04	8:15:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	50	7	57	COLIBASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	30.08.2024	PT775OR	02	8:18:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	90	2	92	CURCHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	30.08.2024	PT504VL	02	8:18:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	77	5	82	COLIBASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	30.08.2024	PT504VL	03	8:24:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	3	4	7	COLIBASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	30.08.2024	PT528HN	01	8:44:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	51	0	51	BUTENI	C	AC	Bransament
Vulcanesti	30.08.2024	PT366VL	03	9:10:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	93	1	94	BRINZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	30.08.2024	PT912	28	10:13:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	100	21	121	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	31.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	6:27:28 a.m.	0	21,52	21,52	0	2	2	STRASENI	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Straseni	31.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	6:27:28 a.m.	0	77,28	77,28	0	3	3	STRASENI	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Cahul	31.08.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	7:22:49 a.m.	0	1,50	1,50	37	8	45	PELINEI,LEBEDENCO,HUTULU,URSOAIA,CAHUL	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cimislia	31.08.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	9	7:35:47 a.m.	0	0,50	0,50	168	18	186	IALPUJENI,IALPUGENI,JAVGUR	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	31.08.2024	PT352AN	01	7:39:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	76	25	101	SOCOLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	7:43:51 a.m.	0	0,90	0,90	0	2	2	STRASENI	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Straseni	31.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	7:44:46 a.m.	0	5,93	5,93	0	2	2	STRASENI	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Straseni	31.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	7:44:46 a.m.	0	26,62	26,62	0	2	2	STRASENI	OST	AT	Defecte în echipamentul consumat
Criuleni	31.08.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	6	8:04:54 a.m.	0	0,12	0,12	0	1	1	USTIA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	31.08.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	8:10:22 a.m.	0	1,02	1,02	0	2	2	STRASENI	OST	ÎST	Defecte în echipamentul consumat
Causeni	31.08.2024	PT275CS	02	11:03:00 a.m.	0,00	319,00	319,00	25	5	30	TRICOLICI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	31.08.2024	PT144ST	03	12:19:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	49	0	49	GORNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	31.08.2024	PT275CS	01	12:32:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	14	1	15	TRICOLICI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	31.08.2024	PT106CI	02	1:03:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	35	0	35	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	31.08.2024	PT106CI	01	1:09:28 p.m.	0,00	100,50	100,53	52	0	52	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	31.08.2024	PT89NS	01	1:40:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	46	4	50	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	31.08.2024	PDC25S GURA GALBENA 110/10	5/SECL5-SX106CI	2:31:00 p.m.	0	1,00	1,00	2	4	6	LIPOVENI	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	31.08.2024	PT150OR	02	2:39:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	40	1	41	CRIHANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	31.08.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	3:17:55 p.m.	0	56,37	56,37	379	18	397	BOGDANOVCA,SADACLIA,MIHAILOVCA,IVANOVCA,ISERLIA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	31.08.2024	PT144ST	03	3:58:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	49	2	51	GORNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	31.08.2024	PT32TL	01	4:08:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	61	1	62	VEREJENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	31.08.2024	PT465CI	01	4:33:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	108	2	110	SADACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	31.08.2024	PT108TL	01	6:24:00 p.m.	0,00	446,00	446,00	44	6	50	BUDAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	31.08.2024	PT34CI	03	6:37:00 p.m.	0,00	468,00	468,00	45	7	52	BOGDANOVCA VECHE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	31.08.2024	PT435HN	01	6:55:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	40	0	40	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	31.08.2024	PT222CI	02	7:00:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	18	1	19	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	31.08.2024	PT152ST	02	7:21:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	31.08.2024	PT36VL	02	7:21:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	38	1	39	BURLACENI	C	AC	Bransament
Ialoveni	31.08.2024	PT502IL	03	7:45:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	57	0	57	BALTATA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	31.08.2024	PT91CM	01	9:09:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	49	0	49	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	31.08.2024	PT91CM	02	9:10:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	56	0	56	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	31.08.2024	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10/SECL5-SX72SV	9:30:00 p.m.	0	66,00	66,00	68	1	69	SLOBOZIA	C	AC	Conturare la PT
Stefan-Voda	31.08.2024	PT72SV	01	9:33:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	39	0	39	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	31.08.2024	PT538SV	08	9:34:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	19	0	19	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	01.09.2024	PT118OR	01	11:53:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	75	2	77	JORA DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.09.2024	PT222CI	02	1:38:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	18	1	19	GURA GALBENEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	1:56:36 p.m.	0	0,50	0,50	856	45	901	PIATRA,SUSLENI,JELOBOC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	01.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	2:02:03 p.m.	0	1,17	1,17	1337	79	1416	BULBOACA	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	01.09.2024	PT106CS	26	2:32:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	50	38	88	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	2:34:42 p.m.	0	0,52	0,52	856	45	901	SUSLENI,PIATRA,JELOBOC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	01.09.2024	PT595AN	03	2:35:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	75	2	77	ANENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	01.09.2024	PT269CS	02	2:57:00 p.m.	0,00	294,00	294,00	22	0	22	BACCEALIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	01.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	10	2:58:44 p.m.	0	5,95	5,95	235	19	254	BULBOACA,ROSCANI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	01.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	3:07:14 p.m.	0	16,33	16,33	1337	79	1416	BULBOACA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	01.09.2024	PT412SV	07	3:26:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	54	23	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2024	PT271CL	04	3:28:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	65	6	71	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:43:48 p.m.	0	0,50	0,50	856	45	901	PIATRA,SUSLENI,JELOBOC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	01.09.2024	PT198OR	03	3:46:00 p.m.	0,00	1184,00	1184,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:46:29 p.m.	0	0,50	0,50	856	45	901	PIATRA,JELOBOC,SUSLENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:48:11 p.m.	0	7,45	7,45	856	35	891	JELOBOC,PIATRA	T	AC	Izolator
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:48:11 p.m.	0	7,87	7,87	0	10	10	SUSLENI	T	AC	Izolator
Ialoveni	01.09.2024	PT529IL	03	3:50:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2024	PT122CM	02	3:56:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	01.09.2024	PT480OR	01	4:02:00 p.m.	0,00	846,00	846,00	45	6	51	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	01.09.2024	PT395CS	01	4:03:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	16	8	24	CAINARI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	01.09.2024	PT483TL	01	4:04:00 p.m.	0,00	1059,00	1059,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:06:03 p.m.	0	0,50	0,50	0	10	10	PIATRA,SUSLENI	T	ÎST	Izolator
Orhei	01.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:08:04 p.m.	0	134,17	134,17	0	10	10	SUSLENI,PIATRA	T	AC	Izolator
Nisporeni	01.09.2024	PT377NS	01	4:12:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	45	0	45	VARZARESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	01.09.2024	PT359IL	01	4:14:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	47	1	48	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.09.2024	PT551CI	01	4:17:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	45	6	51	SATUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.09.2024	PT564ST	02	4:21:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	120	0	120	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2024	PT196CM	02	4:24:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT316OR	02	4:25:00 p.m.	0,00	1415,00	1415,00	53	1	54	PUTINTEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT480OR	02	4:28:00 p.m.	0,00	826,00	826,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.09.2024	PT152ST	02	4:28:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.09.2024	PT285OR	04	4:34:00 p.m.	0,00	553,00	553,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	4:37:05 p.m.	0	1,18	1,18	1330	92	1422	ZUBRESTI,GALESTI,RECEA,GREBLESTI,TATARESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	01.09.2024	PT59ST	02	4:38:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	79	2	81	PANASESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	01.09.2024	PT198OR	03	4:43:00 p.m.	0,00	1153,00	1153,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.09.2024	PT146ST	03	4:48:00 p.m.	0,00	341,00	341,00	58	0	58	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.09.2024	PT156AN	03	4:50:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	84	0	84	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	01.09.2024	PT453HN	02	4:50:00 p.m.	0,00	295,00	295,00	28	2	30	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT483OR	01	4:55:00 p.m.	0,00	796,00	796,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	01.09.2024	PT13TL	01	4:56:00 p.m.	0,00	487,00	487,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT77OR	01	5:03:00 p.m.	0,00	1236,00	1236,00	46	0	46	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT612OR	02	5:05:00 p.m.	0,00	1342,00	1342,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT118OR	01	5:08:00 p.m.	0,00	1400,00	1400,00	75	2	77	JORA DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.09.2024	PT339ST	02	5:10:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	73	0	73	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	01.09.2024	PT32TL	01	5:19:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	61	0	61	VEREJENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	01.09.2024	PT370CS	03	5:42:00 p.m.	0,00	339,00	339,00	24	3	27	UCRAINCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	01.09.2024	PT715ST	02	5:47:00 p.m.	0,00	605,00	605,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	01.09.2024	PT181CS	02	5:48:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	29	2	31	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	01.09.2024	PT21TL	03	6:01:00 p.m.	0,00	972,00	972,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	01.09.2024	PT412SV	07	6:09:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	54	23	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT587OR	02	6:10:00 p.m.	0,00	981,00	981,00	125	2	127	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2024	PT141CL	02	6:12:00 p.m.	0,00	501,00	501,00	22	2	24	HOGINESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	01.09.2024	PT65SV	01	6:18:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	111	1	112	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2024	PT2CL	02	6:21:00 p.m.	0,00	629,00	629,00	84	4	88	TIBIRICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	01.09.2024	PT7SV	02	6:22:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	89	3	92	VOLINTIRI	C	AC	Izolator JT
Comrat	01.09.2024	PT306CI	01	6:31:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	50	0	50	BASCALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:32:59 p.m.	0	0,22	0,22	436	45	481	CRUGLIC,BOSCANA,CRIULENI,IZBISTE,IZBESTE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:33:31 p.m.	0	0,28	0,28	1348	59	1407	CRUGLIC,IZBISTE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	01.09.2024	PT185AN	09	6:34:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	26	1	27	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:34:16 p.m.	0	0,13	0,13	483	25	508	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:34:40 p.m.	0	0,22	0,22	936	69	1005	RISCOVA,HIRTOPUL MARE,ISNOVAT	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:35:16 p.m.	0	2,07	2,07	866	40	906	HIRTOPUL MARE,IZBESTE,DEMONTAT,CRUGLIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	01.09.2024	PT141CL	01	6:38:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	53	1	54	HOGINESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:39:05 p.m.	0	13,50	13,50	866	40	906	IZBESTE,CRUGLIC,HIRTOPUL MARE,DEMONTAT	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.09.2024	PT21TL	03	6:40:00 p.m.	0,00	934,00	934,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	01.09.2024	PT201OR	02	6:45:00 p.m.	0,00	975,00	975,00	85	1	86	CIHORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	01.09.2024	PT141CL	03	6:48:20 p.m.	0,00	464,70	464,67	19	2	21	HOGINESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:52:43 p.m.	0	0,68	0,68	372	24	396	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:52:43 p.m.	0	17,20	17,20	494	14	508	HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:52:43 p.m.	0	18,97	18,97	0	2	2	DEMONTAT	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:53:40 p.m.	0	16,25	16,25	372	24	396	CRUGLIC,HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	01.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	6:53:58 p.m.	0	46,68	46,68	2923	162	3085	VOLCINET,NOVACI,SIPOTENI,TEMELEUTI,CABAIESTI,URSARI,BUDA, VALCINET,PETICENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	01.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	14	7:01:13 p.m.	0	75,85	75,85	771	45	816	BUJOR,MIRESTI,CHETROSENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	01.09.2024	PT824CR	02	7:04:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	01.09.2024	PT9HN	01	7:10:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:10:08 p.m.	0	1,55	1,55	866	37	903	HIRTOPUL MARE,CRUGLIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:10:08 p.m.	0	13,55	13,55	0	1	1	HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:11:58 p.m.	0	11,72	11,72	866	38	904	IZBESTE,CRUGLIC,DEMONTAT,HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:11:58 p.m.	0	76,03	76,03	0	1	1	HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	01.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	7:18:28 p.m.	0	1,00	1,00	314	36	350	PIATRA,POHORNICENI,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	01.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	7:21:18 p.m.	3	0,68	3,68	314	36	350	ORHEI,POHORNICENI,PIATRA	OST	ÎST	Soc
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:23:51 p.m.	0	6,22	6,22	866	39	905	CRUGLIC,IZBESTE,HIRTOPUL MARE,DEMONTAT	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	01.09.2024	PT259TL	02	7:25:00 p.m.	0,00	1225,00	1225,00	108	3	111	CHISTELNITA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	01.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	7:25:09 p.m.	3	107,53	110,53	313	31	344	ORHEI	OST	AT	Soc
Orhei	01.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	7:25:09 p.m.	3	107,85	110,85	1	5	6	PIATRA	OST	AT	Soc
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	7:30:29 p.m.	0	56,88	56,88	866	39	905	CRUGLIC,DEMONTAT,IZBESTE,HIRTOPUL MARE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	01.09.2024	PT1036HN	01	7:40:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	92	0	92	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	01.09.2024	PT350CR	01	7:47:00 p.m.	0,00	304,00	304,00	68	2	70	MICLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	01.09.2024	PT13CL	03	7:48:00 p.m.	0,00	510,00	510,00	77	1	78	HOGINESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	01.09.2024	PT593CR	01	7:52:00 p.m.	0,00	483,00	483,00	73	7	80	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	01.09.2024	PT483TL	01	7:57:00 p.m.	0,00	828,00	828,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	01.09.2024	PT256OR	01	7:58:00 p.m.	0,00	301,00	301,00	112	8	120	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Orhei	01.09.2024	PT310OR	02	7:58:00 p.m.	0,00	476,00	476,00	111	6	117	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	01.09.2024	PT348CR	02	8:00:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	128	8	136	STEFCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	01.09.2024	PT171OR	01	8:25:00 p.m.	0,00	323,00	323,00	63	3	66	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	01.09.2024	PT200NS	03	8:26:00 p.m.	0,00	764,00	764,00	34	0	34	BALAURESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	01.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16/SECL5-SX872CR	8:27:00 p.m.	0	1237,00	1237,00	0	1	1	HIRTOPUL MARE	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	01.09.2024	PT347ST	01	9:08:00 p.m.	0,00	366,00	366,00	7	5	12	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.09.2024	PT245CI	09	9:16:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	42	0	42	GURA GALBENEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	01.09.2024	PT52CS	01	9:28:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	99	1	100	CAUSENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	01.09.2024	PT298HN	02	9:46:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	91	2	93	BUJOR	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	01.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	10:06:31 p.m.	0	61,87	61,87	337	43	380	BUDAI,ORDASEI,BRINZENII NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	01.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24/SECS-PT209CI-T01-01	10:13:00 p.m.	0	15,00	15,00	71	3	74	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	02.09.2024	PT521ST	01	7:11:00 a.m.	0,00	319,00	319,00	28	6	34	TATARESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	02.09.2024	PT322TL	01	7:13:00 a.m.	0,00	443,00	443,00	22	1	23	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.09.2024	PT13TL	01	7:17:00 a.m.	0,00	286,00	286,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	02.09.2024	PT347ST	01	7:22:00 a.m.	0,00	582,00	582,00	7	5	12	GALESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	02.09.2024	PT347ST	02	7:33:00 a.m.	0,00	572,00	572,00	33	2	35	GALESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	02.09.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	8	8:01:32 a.m.	12	0,02	12,02	1167	54	1221	CHIRCAIESTI,BUGEAC,HAGIMUS,TANATARI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	02.09.2024	PT447OR	01	8:13:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.09.2024	PT447OR	01	8:13:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.09.2024	PT447OR	02	8:13:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	6	2	8	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.09.2024	PT347ST	10	8:36:00 a.m.	0,00	508,00	508,00	78	0	78	GALESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	02.09.2024	PT720IL	01	8:46:00 a.m.	0,00	492,00	492,00	158	1	159	MALCOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	02.09.2024	PT347ST	11	9:03:00 a.m.	0,00	481,00	481,00	18	0	18	GALESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	02.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	9:05:33 a.m.	8	0,52	8,52	1463	222	1685	CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	02.09.2024	PT516OR	01	9:08:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	92	3	95	CISMEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	02.09.2024	PT225OR	03	9:13:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	43	1	44	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	3	9:25:34 a.m.	0	0,33	0,33	787	44	831	ULMU,HORODCA	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	02.09.2024	PT545TL	02	9:26:00 a.m.	0,00	98,00	98,00	92	0	92	BRAVICEA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	02.09.2024	PT726OR	02	9:40:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.09.2024	PT361OR	01	9:41:00 a.m.	0,00	236,00	236,00	16	3	19	SUSLENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	02.09.2024	PT362OR	03	10:00:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	81	6	87	SUSLENI	C	AC	Necunoscute
Orhei	02.09.2024	PT631OR	03	10:41:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	13	1	14	CISMEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.09.2024	PT612OR	01	12:09:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	26	1	27	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	02.09.2024	PT256OR	01	12:15:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	112	8	120	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Ialoveni	02.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	12:16:07 p.m.	0	4,33	4,33	1012	90	1102	CAPRIANA,ULMU,CONDRITA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	02.09.2024	PT256OR	02	12:30:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	15	2	17	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	02.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8	1:25:07 p.m.	0	0,95	0,95	0	12	12	BANESTI,INESTI,VEREJENI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	02.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16/SECL5-S103CR	2:40:00 p.m.	0	141,50	141,50	494	15	509	IZBESTE,HIRTOPUL MARE,DEMONTAT	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	02.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16/SECL5-S103CR	2:40:46 p.m.	0	0,30	0,30	372	24	396	CRUGLIC,HIRTOPUL MARE	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	02.09.2024	PT148ST	01	3:04:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	123	1	124	STRASENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	02.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	7	3:20:26 p.m.	0	34,62	34,62	540	67	607	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	02.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	7	3:20:26 p.m.	0	34,78	34,78	1652	228	1880	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Orhei	02.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:03:11 p.m.	0	19,20	19,20	152	24	176	CURRI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	02.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:03:11 p.m.	0	33,08	33,08	596	37	633	TABARA	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	02.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:03:11 p.m.	0	35,18	35,18	466	27	493	VATICI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	02.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:36:16 p.m.	0	6,57	6,57	596	37	633	TABARA,VATICI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	02.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:43:53 p.m.	0	23,57	23,57	596	37	633	TABARA,VATICI	OST	AT	Persoane neautorizate
Criuleni	02.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16/SECL5-S103CR	5:00:54 p.m.	0	0,60	0,60	372	24	396	HIRTOPUL MARE,CRUGLIC	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	02.09.2024	PT234TL	03	6:35:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	28	0	28	BOGZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	02.09.2024	PT9603	03	8:23:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	95	4	99	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.09.2024	PT9603	02	8:26:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	39	0	39	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.09.2024	PT9603	01	8:39:24 p.m.	0,00	148,60	148,60	82	1	83	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	02.09.2024	PT60CN	01	9:06:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	21	1	22	VILCELE	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	02.09.2024	PT461	13	9:14:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	70	20	90	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	02.09.2024	PT817CI	01	9:44:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	112	4	116	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscute
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	10:45:17 p.m.	0	0,52	0,52	932	64	996	OBILENI,NEMTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	10:45:17 p.m.	0	0,52	0,52	226	7	233	BALAURESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	10:47:24 p.m.	0	2,07	2,07	932	64	996	OBILENI,NEMTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	10:53:24 p.m.	0	7,60	7,60	932	64	996	NEMTENI,OBILENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:01:10 p.m.	0	12,70	12,70	932	64	996	OBILENI,NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:13:59 p.m.	0	32,95	32,95	932	64	996	OBILENI,NEMTENI	T	AC	Descarcator
Vulcanesti	02.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17/SECL5-S250VL	11:33:00 p.m.	0	1,00	1,00	1239	101	1340	GAVANOASA,VULCANESTI,ALEXANDRFIELD	C	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:47:03 p.m.	0	28,47	28,47	810	51	861	NEMTENI,OBILENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	02.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:47:03 p.m.	0	43,37	43,37	122	13	135	OBILENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	12:15:39 a.m.	0	14,77	14,77	607	41	648	NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	12:15:39 a.m.	0	45,72	45,72	203	10	213	OBILENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	12:30:34 a.m.	0	19,32	19,32	524	31	555	NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	12:30:34 a.m.	0	30,80	30,80	205	23	228	NEMTENI,OBILENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	12:50:10 a.m.	0	10,63	10,63	187	9	196	NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	12:50:10 a.m.	0	11,20	11,20	337	22	359	NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	1:01:00 a.m.	0	24,47	24,47	93	5	98	NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	1:01:00 a.m.	0	44,00	44,00	94	4	98	NEMTENI	T	AC	Descarcator
Hincesti	03.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	1:56:14 a.m.	0	0,77	0,77	98	11	109	OBILENI	T	ÎST	Descarcator
Chisinau	03.09.2024	PT88	07	6:33:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	95	12	107	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	03.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	7:22:18 a.m.	0	2,33	2,33	1073	60	1133	VARZARESTI,NISCANI,CALARASI,PAULESTI,VARZARESTII NOI,PITUSCA	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:47:38 a.m.	0	0,05	0,05	456	37	493	GOIANUL NOU,HRUSOVA,STAUCENI,CIORESCU	T	ÎST	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:48:00 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	STAUCENI	T	ÎST	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:49:31 a.m.	0	26,48	26,48	1200	86	1286	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:49:31 a.m.	0	37,13	37,13	0	2	2	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:49:31 a.m.	0	53,25	53,25	0	3	3	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:49:31 a.m.	0	56,80	56,80	291	11	302	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	8:49:31 a.m.	0	160,48	160,48	329	13	342	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PT88	07	9:06:00 a.m.	0,00	265,00	265,00	95	12	107	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Nisporeni	03.09.2024	PT361NS	02	9:19:00 a.m.	0,00	408,00	408,00	79	3	82	SISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	9:28:09 a.m.	0	14,62	14,62	0	2	2	STAUCENI	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	9:44:22 a.m.	0	0,77	0,77	0	5	5	STAUCENI	T	ÎST	Escavari
Hincesti	03.09.2024	PD1HN	4	9:44:35 a.m.	0	0,33	0,33	1465	120	1585	HINCESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	03.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	6	9:45:28 a.m.	0	0,85	0,85	0	5	5	STAUCENI	T	ÎST	Escavari
Stefan-Voda	03.09.2024	PT655V	01	9:57:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	111	1	112	SLOBOZIA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	15	10:10:14 a.m.	0	11,77	11,77	1	1	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	15	10:10:14 a.m.	0	127,92	127,92	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	10:11:52 a.m.	0	53,12	53,12	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	10:11:52 a.m.	0	768,13	768,13	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Vulcanesti	03.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18/SEC5-PT256VL-T001-01	10:16:00 a.m.	0	25,00	25,00	0	1	1	CISMICHIOI	C	AC	Conturare la PT
Orhei	03.09.2024	PT179OR	03	12:08:00 p.m.	0,00	785,00	785,00	60	0	60	CIOCILTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	03.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	6	12:12:13 p.m.	0	1,50	1,50	911	46	957	CIRNATENI,CAUSENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	15	12:17:39 p.m.	0	0,50	0,50	1	1	2	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	12:56:50 p.m.	0	2,08	2,08	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Escavari
Leova	03.09.2024	PT114LV	05	4:03:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	55	4	59	LEOVA	C	AC	Conductor NUL
Stefan-Voda	03.09.2024	PT565SV	01	4:09:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	53	2	55	STEFANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	03.09.2024	PT310OR	02	4:34:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	111	6	117	MOROZENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	47	5:01:24 p.m.	0	12,23	12,23	2499	254	2753	CHISINAU	T	AC	Alte defecte in red MT
Leova	03.09.2024	PT114LV	02	5:23:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	123	9	132	LEOVA	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	5:25:32 p.m.	0	10,65	10,65	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	03.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	31	5:25:38 p.m.	0	10,40	10,40	0	9	9	CHISINAU	T	AT	Escavari
Cantemir	03.09.2024	PT212CN	01	5:39:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	36	2	38	CIOBALACCIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	10	6:00:15 p.m.	0	0,07	0,07	431	84	515	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	10	6:01:15 p.m.	0	0,03	0,03	433	101	534	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	10	6:02:07 p.m.	0	0,03	0,03	2636	294	2930	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Orhei	03.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	6:06:45 p.m.	0	50,42	50,42	764	76	840	CIUCURUZENII DE SUS,CHIPERCENI,CRIHANA,CUCURUZENI,SIROTA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	10	6:20:14 p.m.	0	0,03	0,03	875	83	958	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	10	6:21:00 p.m.	0	0,03	0,03	1761	211	1972	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	10	6:21:44 p.m.	0	0,70	0,70	2636	294	2930	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2024	PT87	07	6:54:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	127	11	138	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	03.09.2024	PT285OR	04	7:27:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	41	3	44	CIUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	03.09.2024	PT327L	01	7:34:00 p.m.	0,00	837,00	837,00	61	0	61	VEREJENI	C	AC	Necunoscute
Taraclia	03.09.2024	PT450TR	03	7:36:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	74	0	74	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni Urban	03.09.2024	PT232IU	01	8:05:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	58	0	58	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	04.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	3	1:36:16 a.m.	0	2,33	2,33	2197	206	2403	STRASENI	T	ÎST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	04.09.2024	PT195CH	01	6:56:00 a.m.	0,00	310,00	310,00	67	7	74	BADICUL MOLDOVENESC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	04.09.2024	PT179OR	03	7:11:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	60	0	60	CIOCILTENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	04.09.2024	PT179OR	02	8:58:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	45	0	45	CIOCILTENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	04.09.2024	PD1HN	7	9:03:46 a.m.	0	0,80	0,80	471	28	499	HINCESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Causeni	04.09.2024	PT249CS	01	9:38:46 a.m.	0,00	56,20	56,23	73	3	76	GRIGORIEVCA	C	AT	Conform OL din SGC
Orhei	04.09.2024	PT667OR	03	10:34:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	69	0	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:34:53 a.m.	0	0,02	0,02	381	186	567	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:35:30 a.m.	0	0,02	0,02	1302	200	1502	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:36:04 a.m.	0	0,02	0,02	17	8	25	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:36:17 a.m.	0	0,03	0,03	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:36:33 a.m.	0	0,03	0,03	551	92	643	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:37:28 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:37:54 a.m.	0	0,03	0,03	1972	222	2194	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:38:13 a.m.	0	0,03	0,03	4546	498	5044	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:38:24 a.m.	0	0,03	0,03	3254	372	3626	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	10:38:39 a.m.	0	0,03	0,03	1988	417	2405	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	10:38:51 a.m.	0	0,03	0,03	1611	166	1777	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	10:38:57 a.m.	0	29,47	29,47	239	32	271	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	10:38:57 a.m.	0	55,05	55,05	783	65	848	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	10:38:57 a.m.	0	74,05	74,05	243	26	269	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	10:38:57 a.m.	0	89,05	89,05	346	43	389	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	04.09.2024	PT285OR	05	10:55:00 a.m.	0,00	317,00	317,00	13	3	16	CIUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.09.2024	PT80ST	03	10:55:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	56	3	59	CODREANCA	C	AC	Intrerupator
Ialoveni	04.09.2024	PT145IL	01	10:56:00 a.m.	0,00	119,00	119,00	72	2	74	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.09.2024	PT80ST	01	10:56:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	73	1	74	CODREANCA	C	AC	Intrerupator
Straseni	04.09.2024	PT219ST	01	10:57:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	3	1	4	TIGANESTI	C	AC	Intrerupator
Straseni	04.09.2024	PT219ST	04	10:58:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	0	4	4	TIGANESTI	C	AC	Intrerupator
Orhei	04.09.2024	PT285OR	06	11:03:00 a.m.	0,00	309,00	309,00	46	7	53	CIUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.09.2024	PT285OR	04	11:06:00 a.m.	0,00	306,00	306,00	41	3	44	CIUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.09.2024	PT285OR	07	11:11:26 a.m.	0,00	301,00	300,57	63	3	66	CIUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.09.2024	PT612OR	02	11:13:00 a.m.	0,00	475,00	475,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Izolator JT
Straseni	04.09.2024	PT84ST	01	11:17:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	178	0	178	TIGANESTI	C	AC	Intrerupator
Straseni	04.09.2024	PT715ST	01	11:21:00 a.m.	0,00	188,00	188,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Straseni	04.09.2024	PT715ST	02	11:30:46 a.m.	0,00	178,20	178,23	48	0	48	DOLNA	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	04.09.2024	PT9HN	02	11:31:00 a.m.	0,00	493,00	493,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	04.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	11:34:02 a.m.	0	0,33	0,33	2721	349	3070	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Straseni	04.09.2024	PT137ST	02	11:50:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	40	3	43	LUPA-RECEA	C	AC	Intrerupator
Straseni	04.09.2024	PT251ST	02	12:00:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	34	0	34	CODREANCA	C	AC	Intrerupator
Orhei	04.09.2024	PT617OR	03	12:02:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Necunoscute
Telenesti	04.09.2024	PT483TL	01	12:06:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	04.09.2024	PT52ST	01	12:11:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	70	2	72	ONESTI	C	AC	Intrerupator
Straseni	04.09.2024	PT80ST	02	12:15:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	94	5	99	CODREANCA	C	AC	Intrerupator
Hincesti	04.09.2024	PT9HN	01	12:26:00 p.m.	0,00	438,00	438,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.09.2024	PT863HN	01	12:30:00 p.m.	0,00	737,00	737,00	159	6	165	CIUCIULENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.09.2024	PT863HN	03	12:31:00 p.m.	0,00	391,00	391,00	12	2	14	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.09.2024	PT251ST	03	12:32:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	78	0	78	CODREANCA	C	AC	Intrerupator
Telenesti	04.09.2024	PT257TL	01	12:40:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	25	0	25	CHITCANII VECHI	C	AC	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	04.09.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	15	12:42:40 p.m.	0	0,08	0,08	0	10	10	COJUSNA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	04.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	12:45:42 p.m.	0	1,27	1,27	618	43	661	HARAGIS,VISNIOVCA,SAMALIA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	04.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:22:55 p.m.	0	0,50	0,50	460	62	522	ONESTI,NEMTENI,BUJOR,LEUSENI,IVANOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	04.09.2024	PT25ST	02	1:51:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	72	5	77	FAGURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	04.09.2024	PT424HN	03	2:37:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	90	3	93	HINCESTI	C	AC	Izolator JT
Ceadir-Lunga	04.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21/SECL5-SX66CD	2:55:00 p.m.	0	26,00	26,00	279	26	305	VALEA PERJEI	C	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:04:21 p.m.	0	0,73	0,73	666	58	724	SOFIEVCA	T	ÎST	Izolator
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:05:12 p.m.	0	17,68	17,68	666	58	724	ROSITA	T	AC	Izolator
Hincesti	04.09.2024	PT208HN	01	3:06:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	48	2	50	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	04.09.2024	PT424HN	02	3:18:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	102	0	102	HINCESTI	C	AC	Izolator JT
Straseni	04.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	3:19:03 p.m.	0	0,17	0,17	3975	224	4199	TIGANESTI,ZUBRESTI,TATARESTI,ONESTI,CHIRIANCA,VOINOVA,RECEA, GREBLESTI,LUPA-RECEA,CODREANCA,GALESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:23:00 p.m.	0	28,40	28,40	666	58	724	SOFIEVCA,ROSITA	T	AC	Izolator
Chisinau	04.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	7	3:42:52 p.m.	0	4,85	4,85	47	21	68	GRATIESTI,STAUCENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:51:31 p.m.	0	9,47	9,47	257	20	277	ALBOTA DE SUS	T	AC	Izolator
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:51:31 p.m.	0	11,80	11,80	409	38	447	ALBOTA DE SUS	T	AC	Izolator
Hincesti	04.09.2024	PT682HN	01	3:54:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	85	2	87	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	4:01:14 p.m.	0	6,50	6,50	0	2	2	ALBOTA DE SUS	T	AC	Izolator
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	4:01:14 p.m.	0	52,75	52,75	128	5	133	SOFIEVCA	T	AC	Izolator
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	4:01:14 p.m.	0	139,77	139,77	129	13	142	ROSITA	T	AC	Izolator
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:02:53 p.m.	0	1,33	1,33	869	67	936	NEGURENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:04:33 p.m.	17,02	3,00	20,02	758	55	813	NEGURENI,CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:04:33 p.m.	17,23	3,00	20,23	111	12	123	CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	04.09.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	7	4:18:04 p.m.	0	68,52	68,52	929	99	1028	CEADIR-LUNGA,TVARDITA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	04.09.2024	PT426HN	01	4:23:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	60	1	61	HINCESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:24:44 p.m.	0	1,27	1,27	121	11	132	CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:24:44 p.m.	6,83	3,00	9,83	280	20	300	CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:24:44 p.m.	21,27	3,00	24,27	357	24	381	CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:35:04 p.m.	8,17	3,00	11,17	165	11	176	NEGURENI,CHITCANII VECHI,NUCARENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:35:04 p.m.	10,93	3,00	13,93	115	9	124	CHITCANII NOI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:46:24 p.m.	76	30,37	106,37	165	11	176	CHITCANII NOI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	4:47:10 p.m.	0	6,82	6,82	0	2	2	ALBOTA DE SUS	T	AC	Izolator
Telenesti	04.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:48:24 p.m.	0	0,50	0,50	1129	88	1217	NEGURENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	4:51:12 p.m.	0	0,08	0,08	1348	59	1407	IZBISTE,CRUGLIC	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	4:51:24 p.m.	0	0,10	0,10	436	45	481	IZBESTE,CRIULENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	4:51:38 p.m.	0	0,10	0,10	483	25	508	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	4:51:50 p.m.	0	1,23	1,23	936	69	1005	ISNOVAT	T	ÎST	Soc
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	4:53:09 p.m.	0	67,35	67,35	936	69	1005	RISCOVA	T	AT	Soc
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	5:31:15 p.m.	0	0,17	0,17	1476	93	1569	IORDANOVCA,ABACLIA,CARABETOVCA,SADACLIA	OST	ÎST	Necunoscute
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	5:32:15 p.m.	0	0,50	0,50	2403	142	2545	BASARABEASCA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	5:32:55 p.m.	0	45,80	45,80	574	34	608	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	5:32:55 p.m.	0	46,88	46,88	1829	108	1937	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PT499CI	02	5:38:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	138	6	144	BASARABEASCA	C	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	04.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	5:41:05 p.m.	0	1,33	1,33	251	42	293	HINCESTI	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Anenii Noi	04.09.2024	PT370AN	02	5:43:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	70	0	70	HIRBOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	04.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	5:48:26 p.m.	0	1,23	1,23	1542	141	1683	HINCESTI	OST	ÎST	Alte defecte in red MT
Orhei	04.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	34	5:54:15 p.m.	0	53,75	53,75	0	1	1	ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	5:54:35 p.m.	0	25,18	25,18	3	19	22	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	04.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	5:54:35 p.m.	0	82,45	82,45	113	9	122	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:00:37 p.m.	0	2,75	2,75	0	3	3	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Soc
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:00:37 p.m.	0	3,88	3,88	315	21	336	ISNOVAT	T	AT	Soc
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:00:37 p.m.	0	5,53	5,53	621	45	666	RISCOVA	T	AT	Soc
Orhei	04.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	6:02:06 p.m.	0	25,67	25,67	0	2	2	SLOBOZIA-DOAMNEI,ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:03:43 p.m.	0	0,78	0,78	0	3	3	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Soc
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:04:36 p.m.	0	1,55	1,55	0	3	3	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Soc
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:04:36 p.m.	0	43,40	43,40	315	21	336	ISNOVAT	T	AT	Soc
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	6:18:56 p.m.	0	22,50	22,50	562	31	593	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	6:18:56 p.m.	0	26,83	26,83	12	3	15	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	04.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	6:19:49 p.m.	0	0,55	0,55	128	7	135	ALBOTA DE SUS	T	ÎST	Izolator
Orhei	04.09.2024	PT236OR	01	6:22:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	157	46	203	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Stefan-Voda	04.09.2024	PT375V	03	6:27:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	37	2	39	SEMIONOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.09.2024	PT236OR	13	6:30:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	69	14	83	ORHEI	C	AC	Necunoscute
Stefan-Voda	04.09.2024	PT375V	01	6:31:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	36	0	36	SEMIONOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	6:41:46 p.m.	0	4,00	4,00	114	13	127	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	6:41:46 p.m.	0	19,35	19,35	448	18	466	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	6:45:56 p.m.	0	15,18	15,18	126	16	142	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	6:47:14 p.m.	0	0,42	0,42	621	48	669	ISNOVAT	T	ÎST	Soc
Stefan-Voda	04.09.2024	PT375V	02	6:54:11 p.m.	0,00	39,80	39,82	32	6	38	SEMIONOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	7:16:35 p.m.	0	0,45	0,45	1	8	9	ORHEI	OST	ÎST	Linie in cablu
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	7:17:57 p.m.	0	6,33	6,33	574	34	608	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	7:24:37 p.m.	0	12,67	12,67	460	21	481	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	7:24:37 p.m.	0	95,37	95,37	114	13	127	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimisia	04.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	7:37:37 p.m.	0	82,37	82,37	460	21	481	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	04.09.2024	PD2OR	19	7:46:00 p.m.	0	4,00	4,00	432	99	531	ORHEI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	04.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:48:42 p.m.	0	0,10	0,10	525	46	571	SAGAIDACUL DE SUS,MAXIMOVCA,SAGAIDAC,DOLINOIE,Dolinnoe, VALEA COLONITEI,DOLINNOE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	04.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	7	7:55:35 p.m.	0	0,35	0,35	96	5	101	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	04.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:56:07 p.m.	0	50,27	50,27	389	36	425	Dolinnoe	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	7:56:07 p.m.	0	103,88	103,88	136	10	146	SAGAIDAC,SAGAIDACUL DE SUS	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	04.09.2024	PT181SV	01	8:12:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	30	4	34	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:12:31 p.m.	0	0,23	0,23	788	65	853	CONSTANTINOVCA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.09.2024	PT217HN	01	8:13:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	42	2	44	CIOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:13:05 p.m.	0	18,32	18,32	788	65	853	OCHIUL ROS	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	04.09.2024	PT379AN	01	8:24:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	76	0	76	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:31:34 p.m.	0	25,67	25,67	654	55	709	ZOLOTIEVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:31:34 p.m.	0	52,08	52,08	134	10	144	LARGA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:57:21 p.m.	0	15,53	15,53	431	33	464	COSTANTINOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:57:21 p.m.	0	26,30	26,30	223	22	245	CONSTANTINOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:13:04 p.m.	0	10,58	10,58	278	17	295	PERVOMAISC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:13:04 p.m.	0	30,60	30,60	153	16	169	COSTANTINOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:23:49 p.m.	0	9,28	9,28	357	32	389	LARGA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:23:49 p.m.	0	19,85	19,85	278	17	295	CONSTANTINOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	9:39:17 p.m.	0	0,65	0,65	389	36	425	VALEA COLONITEI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:44:37 p.m.	0	11,83	11,83	431	33	464	CONSTANTINOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	04.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	9:57:36 p.m.	0	7,97	7,97	431	33	464	CONSTANTINOVCA,PICUS	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/SECS-PT90CR-T01-01	11:45:00 p.m.	0	34,00	34,00	151	9	160	RISCOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	05.09.2024	PT65AN	04	6:35:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	0	1	1	ANENII NOI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	05.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	20/IFS-PT44-T02-01	7:12:00 a.m.	0	24,00	24,00	0	3	3	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	05.09.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	7:28:40 a.m.	3	0,17	3,17	579	42	621	CALFA,TODIRESTI,ROSCANI,CALFA NOUA	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	05.09.2024	PT65AN	05	7:40:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	0	1	1	ANENII NOI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Vulcanesti	05.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	9	7:57:21 a.m.	0	0,33	0,33	130	7	137	VULCANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	05.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:58:21 a.m.	0	0,17	0,17	1239	101	1340	GAVANOASA,ALEXANDRFIELD,VULCANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	05.09.2024	PT65AN	03	8:02:37 a.m.	0,00	77,40	77,38	0	1	1	ANENII NOI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	05.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	26/IFS-PT65AN-IF375-01	8:45:00 a.m.	0	35,00	35,00	0	7	7	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	05.09.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	8:51:02 a.m.	0	2,50	2,50	579	42	621	ROSCANI,CALFA NOUA,TODIRESTI,CALFA	OST	ÎST	Necunoscute
Nisporeni	05.09.2024	PT199NS	02	9:34:00 a.m.	0,00	389,00	389,00	63	4	67	BALAURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	05.09.2024	PT71VL	02	9:38:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	36	4	40	GAVANOASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	05.09.2024	PT415VL	01	10:10:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	102	9	111	VALENI	C	AC	Necunoscute
Anenii Noi	05.09.2024	PDC167 CALFA 110/10	5	10:24:14 a.m.	0	32,00	32,00	579	42	621	ROSCANI,CALFA,TODIRESTI,CALFA NOUA	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	05.09.2024	PT91OR	01	10:40:44 a.m.	0,00	117,30	117,27	58	0	58	SUSLENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:59:54 a.m.	0	0,17	0,17	1963	125	2088	PURCARI,OLANESTI,ANTONESTI,CARAHASANI	OST	ÎST	Pilon
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:00:14 a.m.	0	0,17	0,17	1254	111	1365	VIISOARA,RASCAIETI,PURCARI,OLANESTI,PALANCA	OST	ÎST	Pilon
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:00:54 a.m.	0	2,33	2,33	723	69	792	PALANCA,CROCMAZ,TUDORA	OST	ÎST	Pilon
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:03:44 a.m.	0	42,00	42,00	723	62	785	PALANCA,TUDORA	OST	AC	Pilon
Calarasi	05.09.2024	PT240CL	03	11:23:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	86	1	87	VALCINET	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:45:56 a.m.	0	3,88	3,88	0	11	11	TUDORA	OST	AC	Pilon
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:45:56 a.m.	0	27,68	27,68	723	51	774	PALANCA	OST	AC	Pilon
Anenii Noi	05.09.2024	PT211AN	12	11:46:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	11	5	16	SPEIA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	11:51:11 a.m.	0	22,43	22,43	0	11	11	TUDORA	OST	AC	Pilon
Straseni	05.09.2024	PDC185 BUCOVAT 110/10	19/INTL5-ITC011ST	11:51:31 a.m.	0	0,23	0,23	2640	132	2772	TIGANESTI,CHIRIANCA,VOINOVA,ONESTI,LUPA-RECEA,CODREANCA,GREBLESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ialoveni	05.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	7	12:13:57 p.m.	0	0,50	0,50	278	51	329	SOCITENI,BARDAR,DANCENI,Rusestii Noi,RUSESTII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	05.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	8	12:13:57 p.m.	0	0,50	0,50	1743	80	1823	BARDAR,RUSESTII NOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:54:56 p.m.	0	0,83	0,83	1269	89	1358	HULBOACA,NOROCENI,VIPROVA,PUTINTEI,GHETLOVA	OST	ÎST	Izolator
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:55:26 p.m.	0	0,50	0,50	1214	88	1302	TABARA,CURCHI,VATICI,MOROZENI,NECULAIEUCA,CURHI	OST	ÎST	Izolator
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:56:16 p.m.	0	0,50	0,50	926	62	988	ISACOVA,NICOLAIEUCA,NICOLAEUCA,NECULAIEUCA,MANA	OST	ÎST	Izolator
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:56:26 p.m.	0	0,67	0,67	426	22	448	PUTINTEI,DISCOVA	OST	ÎST	Izolator
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:56:56 p.m.	0	37,35	37,35	228	15	243	TIRZIENI,BREANOVA	OST	AC	Izolator
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:56:56 p.m.	0	54,35	54,35	100	5	105	TIRZIENI	OST	AC	Izolator
Chisinau	05.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	1:00:23 p.m.	0	32,02	32,02	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	1:00:23 p.m.	0	46,62	46,62	1053	169	1222	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	1:00:23 p.m.	0	66,62	66,62	386	57	443	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	1:00:23 p.m.	0	70,62	70,62	348	45	393	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	05.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	2	1:00:23 p.m.	0	75,62	75,62	535	57	592	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:34:37 p.m.	0	23,83	23,83	126	9	135	BREANOVA	OST	AC	Izolator
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:34:37 p.m.	0	120,20	120,20	102	6	108	BREANOVA,TIRZIENI	OST	AC	Izolator
Orhei	05.09.2024	PT488OR	06	1:40:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	79	3	82	PEUVAN	C	AC	Pilon JT
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	1:50:27 p.m.	0	0,83	0,83	494	30	524	CIOCILTENI,CLISOVA	OST	ÎST	Izolator
Telenesti	05.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	2:17:48 p.m.	0	0,50	0,50	284	41	325	SARATENII VECHI,MINDRA,RATUS,CODRU NOU,TINTARENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	05.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	2:17:58 p.m.	0	0,50	0,50	1023	94	1117	SARATENII VECHI,CODRU NOU,ZAHAREUCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	05.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	2:18:38 p.m.	0	0,33	0,33	84	21	105	PODGORENI,TANTARENI,SCORTENI,CHISTELNITA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuţie, cu originea în reţelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviţi în perioada de referinţă (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala reţelelor electrice	Data	Staţia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectaţi de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	05.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	2:18:48 p.m.	0	0,50	0,50	869	67	936	NEGURENI,CHITCANII NOI,NUCARENI,CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	05.09.2024	PT201OR	02	2:30:00 p.m.	0,00	934,00	934,00	85	1	86	CIHORENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	05.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:12:19 p.m.	0	1,67	1,67	1127	88	1215	DOBRUSA,NUCARENI,TINTARENI,NEGURENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PT796HN	01	3:32:00 p.m.	0,00	1158,00	1158,00	78	1	79	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	05.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	3:33:49 p.m.	0	1,00	1,00	126	9	135	BREANOVA	OST	ÎST	Izolator
Straseni	05.09.2024	PT152ST	02	3:34:00 p.m.	0,00	569,00	569,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	05.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:55:00 p.m.	0	1,17	1,17	1127	88	1215	NEGURENI,DOBRUSA,TINTARENI,NUCARENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	4:02:00 p.m.	0	0,83	0,83	2902	149	3051	DRAGUSENI,HORODCA,CIUCIULENI,DRAGUSENII NOI,BOBEICA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Causeni	05.09.2024	PT342CS	01	4:06:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	61	0	61	TOCUZ	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	05.09.2024	PDC167 CALFA 110/10	17	4:18:50 p.m.	3	0,50	3,50	0	20	20	GURA BICULUI,ROSCANI,CALFA	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	05.09.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	4:18:50 p.m.	3	0,83	3,83	1257	73	1330	GURA BICULUI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	4:24:24 p.m.	0	0,12	0,12	2684	140	2824	CORJOVA,MALAIESTII NOI,COSERNITA,DUBASARII VECHI,MALAIESTI,BALABANESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	05.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8/INTL5-REC005CR	4:31:42 p.m.	0	1,32	1,32	1278	74	1352	BALABANESTI,MALAIESTI,MALAIESTII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8/INTL5-REC005CR	4:35:52 p.m.	0	26,90	26,90	482	25	507	MALAIESTI,BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8/INTL5-REC005CR	4:35:52 p.m.	0	27,92	27,92	796	49	845	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Straseni	05.09.2024	PT152ST	01	4:39:00 p.m.	0,00	505,00	505,00	87	2	89	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	05.09.2024	PT726OR	02	4:44:00 p.m.	0,00	433,00	433,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	05.09.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21	4:45:30 p.m.	3	0,68	3,68	1026	81	1107	DELACAU,PUHACENI,SERPENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	4:49:41 p.m.	0	1,33	1,33	894	86	980	ORHEI,PELIVAN,MITOC,SELISTE	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	4:55:21 p.m.	0	2,67	2,67	1815	365	2180	ORHEI,CHIPERCENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	4:55:21 p.m.	0	3,00	3,00	2004	134	2138	ORHEI,SELISTE	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	5:03:54 p.m.	0	114,28	114,28	678	34	712	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	5:03:54 p.m.	0	363,10	363,10	118	15	133	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Leova	05.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	5:07:41 p.m.	0	1,17	1,17	952	70	1022	IARGARA,COCIULIA NOUA,BAIUS,HIRTOP	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	05.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	5:30:37 p.m.	0	0,33	0,33	1407	59	1466	SCORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	05.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	5:32:47 p.m.	0	0,07	0,07	1510	67	1577	COJUSNA,STRASENI,SCORENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	05.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	5:32:56 p.m.	0	0,10	0,10	178	38	216	STRASENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	05.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	5:33:14 p.m.	0	0,12	0,12	505	30	535	STRASENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	05.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7	5:33:41 p.m.	0	0,10	0,10	2197	206	2403	STRASENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:37:51 p.m.	0	0,17	0,17	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	05.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1/SECL5-SX104HN	5:43:00 p.m.	0	188,58	188,58	0	5	5	CIUCIULENI	C	AC	Pilon
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	5:48:22 p.m.	0	4,00	4,00	389	35	424	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:48:32 p.m.	0	2,50	2,50	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:51:32 p.m.	0	0,33	0,33	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	5:52:32 p.m.	0	22,00	22,00	115	9	124	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	5:52:32 p.m.	0	27,00	27,00	274	26	300	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	AC	Linie in cablu
Telenesti	05.09.2024	PT13TL	01	6:06:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	6:14:52 p.m.	0	4,67	4,67	115	9	124	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	05.09.2024	PT236OR	01	6:16:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	157	46	203	ORHEI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	05.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	6:16:26 p.m.	0	22,83	22,83	433	45	478	BUJOR	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	6:20:02 p.m.	0	15,33	15,33	115	8	123	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	6:20:02 p.m.	0	70,97	70,97	274	26	300	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	6:20:02 p.m.	0	118,97	118,97	0	1	1	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Telenesti	05.09.2024	PT13TL	02	6:32:00 p.m.	0,00	328,00	328,00	96	5	101	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	6:41:43 p.m.	0	2,67	2,67	1152	70	1222	CALARASI,PARCANI,RACIULA,FRUMOASA,SIPOTENI,NISCANI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	6:58:18 p.m.	0	16,02	16,02	564	30	594	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	6:58:18 p.m.	0	214,70	214,70	0	1	1	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	6:58:18 p.m.	0	223,87	223,87	0	1	1	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	6:58:18 p.m.	0	234,70	234,70	0	1	1	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	6:58:18 p.m.	0	710,70	710,70	114	1	115	BALABANESTI	T	AC	Transformator de putere
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	7:13:13 p.m.	0	1,00	1,00	115	8	123	CALARASI	OST	ÎST	Linie in cablu
Criuleni	05.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	7:33:29 p.m.	0	14,55	14,55	1888	91	1979	DUBASARII VECHI,BALABANESTI,MALAIESTI,MALAIESTII NOI,COSERNITA,CORJOVA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	05.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	7:38:43 p.m.	0	77,07	77,07	392	44	436	RUSCA,LAPUSNA,ANINI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	05.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	8:14:56 p.m.	0	12,98	12,98	1105	67	1172	BULAIESTI,MIRZESTI,MIRZACI,JORA DE JOS,JORA DE MIJLOC	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	8:16:44 p.m.	0	2,00	2,00	115	8	123	CALARASI	OST	ÎST	Linie in cablu
Hincesti	05.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	8:49:45 p.m.	0	1,83	1,83	2902	144	3046	HORODCA,DRAGUSENI,DRAGUSENII NOI,BOBEICA,CIUCIULENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	9:01:45 p.m.	0	0,83	0,83	1416	95	1511	BUTENI,FIRLADENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:02:45 p.m.	0	2,17	2,17	318	27	345	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	57,35	57,35	0	5	5	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	189,40	189,40	192	6	198	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	210,57	210,57	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	213,73	213,73	0	2	2	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	218,07	218,07	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	226,07	226,07	40	6	46	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	230,90	230,90	86	4	90	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	9:05:15 p.m.	0	246,58	246,58	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	05.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	9:18:45 p.m.	4	0,35	4,35	1815	365	2180	ORHEI,CHIPERCENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	9:18:45 p.m.	4	0,85	4,85	2004	134	2138	ORHEI,SELISTE	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	05.09.2024	PT339HN	02	9:20:00 p.m.	0,00	1060,00	1060,00	1	123	124	SIPOTENI	C	AC	Necunoscute
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	9:32:46 p.m.	0	22,17	22,17	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	AT	Soc
Hincesti	05.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	9:33:56 p.m.	0	0,17	0,17	2448	147	2595	NEGREA,LAPUSNA,CARPINENI,SOFIA,SIPOTENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	9:43:46 p.m.	0	2,00	2,00	1254	111	1365	PALANCA,PURCARI,VIISOARA,OLANESTI,RASCAIETI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:46:53 p.m.	0	0,52	0,52	1105	67	1172	MIRZACI,MIRZESTI,BULAIESTI,JORA DE MIJLOC,JORA DE JOS	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	05.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:51:27 p.m.	0	0,50	0,50	1105	67	1172	JORA DE JOS,MIRZESTI,BULAIESTI,JORA DE MIJLOC,MIRZACI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:51:46 p.m.	0	1,50	1,50	1826	122	1948	CROCMAZ,TUDORA	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	9:54:56 p.m.	0	0,50	0,50	1363	80	1443	TALMAZA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	05.09.2024	PT248HN	02	9:58:00 p.m.	0,00	774,00	774,00	2	15	17	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	10:02:46 p.m.	0	30,68	30,68	1368	49	1417	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	05.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	10:02:46 p.m.	0	65,68	65,68	778	65	843	ORICOVA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	10:03:06 p.m.	0	1,17	1,17	1254	111	1365	RASCAIETI,PALANCA,VIISOARA,OLANESTI,PURCARI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	10:03:26 p.m.	4	0,67	4,67	1815	365	2180	ORHEI,CHIPERCENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	05.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	10:03:26 p.m.	4	0,83	4,83	2004	134	2138	ORHEI,SELISTE	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	10:08:16 p.m.	0	1,17	1,17	1254	111	1365	OLANESTI,VIISOARA,RASCAIETI,PALANCA,PURCARI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	05.09.2024	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	10:10:26 p.m.	3	0,33	3,33	1868	87	1955	HIRBOVAT	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	10:10:56 p.m.	0	3,00	3,00	505	25	530	OLANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	05.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	10:19:31 p.m.	0	38,20	38,20	479	46	525	MAXIMOVCA	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	05.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	10:21:53 p.m.	0	36,42	36,42	101	13	114	MERENI,HUMULESTI,MAXIMOVCA,DOLINOE	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	10:27:56 p.m.	0	2,37	2,37	564	30	594	MALAIESTII NOI,BALABANESTI	T	ÎST	Transformator de putere
Stefan-Voda	05.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	18	10:35:17 p.m.	0	1,67	1,67	1198	69	1267	OLANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	10:40:49 p.m.	0	1,35	1,35	564	31	595	BALABANESTI,MALAIESTII NOI	T	ÎST	Transformator de putere
Chisinau	05.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	10:48:42 p.m.	0	1,43	1,43	2525	124	2649	REVACA,CHISINAU,SINGERA,BACIOI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	10:51:36 p.m.	0	1,00	1,00	564	32	596	BALABANESTI,MALAIESTII NOI	T	ÎST	Transformator de putere
Causeni	05.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	10:57:31 p.m.	0	0,97	0,97	788	65	853	ZOLOTIEVCA,PICUS,PERVOMAISC,COSTANTINOVCA, CONSTANTINOVCA,LARGA,OCHIUL ROS	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	11:05:52 p.m.	0	0,55	0,55	564	33	597	BALABANESTI,MALAIESTII NOI	T	ÎST	Transformator de putere
Calarasi	05.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	11:06:07 p.m.	0	2,33	2,33	546	46	592	SIPOTENI,TOCHILE,CALARASI,PODUL LUNG	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	11:06:33 p.m.	0	0,93	0,93	564	33	597	MALAIESTII NOI,BALABANESTI	T	ÎST	Transformator de putere
Criuleni	05.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTL5-REC004CR	11:06:40 p.m.	0	0,07	0,07	930	58	988	BALABANESTI,MALAIESTII NOI,VADULENI,BALTATA,CIMISENI	T	ÎST	Transformator de putere
Calarasi	05.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	11:08:37 p.m.	0	1,18	1,18	2920	163	3083	CABAIESTI,VALCINET,NOVACI,PETICENI,VOLCINET,BUDA, TEMELEUTI,URSARI,SIPOTENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	05.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	5	11:08:44 p.m.	0	1,75	1,75	310	74	384	TOHATIN,COLONITA,CHELTUITORI	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	05.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	11:08:45 p.m.	0	1,37	1,37	2095	182	2277	TOHATIN,COLONITA,BUDESTI,CRUZESTI,CRICOVA	T	ÎST	Necunoscute
Calarasi	05.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	11:09:07 p.m.	0	14,18	14,18	1266	102	1368	CALARASI	OST	AC	Necunoscute
Calarasi	05.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	11:09:07 p.m.	0	429,88	429,88	58	9	67	ORICOVA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	11:13:58 p.m.	0	2,50	2,50	0	5	5	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-REC005HN	11:16:34 p.m.	0	0,33	0,33	286	25	311	FIRLADENI,BUTENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-REC005HN	11:16:38 p.m.	0	4,67	4,67	437	58	495	HINCESTI	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-REC005HN	11:16:38 p.m.	0	4,83	4,83	625	50	675	HINCESTI,LOGANESTI	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-REC005HN	11:16:38 p.m.	0	5,17	5,17	843	59	902	FUNDUL GALBENEI,HINCESTI	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PT120HN	01	11:19:00 p.m.	0,00	763,00	763,00	2	47	49	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	05.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	11:20:12 p.m.	0	22,80	22,80	1652	228	1880	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	05.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	11:29:48 p.m.	0	106,70	106,70	1234	90	1324	COBUSCA VECHE,ANENII NOI,COBUSCA NOUA,BULBOACA,FLORESTI,TINTARENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	05.09.2024	PD92	5	11:42:24 p.m.	0	0,57	0,57	1616	105	1721	CHISINAU,FLORENI,BUBUIECI,SINGERA,MAXIMOVCA,DELACAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	05.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	11:50:40 p.m.	0	2,10	2,10	844	77	921	BOZIENI,LAPUSNA,SARATA GALBENA,DUBOVCA,HINCESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	06.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	12:01:16 a.m.	0	2,33	2,33	1179	93	1272	SADOVA,LOZOVA,VORNICENI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:12:09 a.m.	0	2,50	2,50	0	5	5	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	06.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	12:20:39 a.m.	0	3,00	3,00	1588	99	1687	MOLESTI,ZIMBRENI,GAURENI,HANSCA,COSTESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:33:39 a.m.	0	2,17	2,17	192	11	203	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:37:39 a.m.	0	1,33	1,33	192	12	204	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:19 a.m.	0	4,00	4,00	192	14	206	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	12:41:39 a.m.	0	1,50	1,50	380	47	427	COMRAT PERIFERIE,COMRAT,FERAPONTIEVCA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:43:39 a.m.	0	7,67	7,67	192	15	207	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:51:39 a.m.	0	4,50	4,50	232	21	253	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PD1HN	4	12:55:51 a.m.	0	0,52	0,52	1542	141	1683	HINCESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	12:56:09 a.m.	16	0,68	16,68	625	50	675	HINCESTI,LOGANESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:56:19 a.m.	0	15,52	15,52	232	21	253	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:56:19 a.m.	0	162,72	162,72	86	4	90	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	12:56:19 a.m.	16	0,85	16,85	843	59	902	FUNDUL GALBENEI,HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	12:56:19 a.m.	16	0,18	16,18	1416	95	1511	FIRLADENI,BUTENI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	1:04:29 a.m.	0	0,52	0,52	1295	81	1376	CARACUI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	06.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	1:09:53 a.m.	0	0,52	0,52	1858	123	1981	COLONITA,TOHATIN,VALEA COLONITEI,DOLINNOE	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	1:12:10 a.m.	0	16,50	16,50	232	22	254	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	06.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	1:20:50 a.m.	0	3,33	3,33	1266	102	1368	TOCHILE,SIPOTENI,CALARASI,PODUL LUNG	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:23:34 a.m.	0	0,50	0,50	460	62	522	BUJOR,IVANOVCA,ONESTI,LEUSENI,NEMTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	06.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	1:24:30 a.m.	0	3,00	3,00	1266	102	1368	SIPOTENI,PODUL LUNG,CALARASI,TOCHILE	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	1:30:00 a.m.	0	0,17	0,17	1366	92	1458	IVANOVCA NOUA,GURA GALBENEI	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	1:30:00 a.m.	0	0,17	0,17	648	49	697	LIPOVENI,MUNTENI,SCHINOSICA,GURA GALBENEI,BATIR	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	06.09.2024	PDC119 UCRAINCA 35/10	7	1:45:11 a.m.	0	0,52	0,52	111	6	117	UCRAINCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	06.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	2:05:08 a.m.	0	2,13	2,13	1030	60	1090	CARACUI,SARATA GALBENA,MIRESTI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	2:05:08 a.m.	0	2,57	2,57	894	66	960	MERESENI,SARATA GALBENA,SARATA-MERESENI	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	7	2:08:57 a.m.	0	0,50	0,50	682	47	729	SELEMET,MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	7	2:11:52 a.m.	0	0,50	0,50	682	47	729	MIHAILOVCA,SELEMET	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	2:13:06 a.m.	0	1,80	1,80	844	77	921	BOZIENI,LAPUSNA,DUBOVCA,SARATA GALBENA,HINCESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	2:13:07 a.m.	0	0,50	0,50	879	58	937	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:13:59 a.m.	0	0,52	0,52	81	7	88	MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	2:15:52 a.m.	0	0,50	0,50	222	21	243	MIHAILOVCA,SELEMET,ZLOTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:29:14 a.m.	0	0,50	0,50	460	62	522	NEMTENI,IVANOVCA,LEUSENI,BUJOR,ONESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	2:32:55 a.m.	0	0,52	0,52	2199	114	2313	PERVOMAISCOE,CRASNOARMEISC,BOGHICENI,CRASNOARMEISCOE,BUJOR,PERVOMAISC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:39:43 a.m.	0	0,50	0,50	460	62	522	IVANOVCA,ONESTI,BUJOR,LEUSENI,NEMTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:41:29 a.m.	0	41,03	41,03	460	62	522	LEUSENI,IVANOVCA,ONESTI,NEMTENI,BUJOR	T	AC	Necunoscute
Comrat	06.09.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	10	2:52:12 a.m.	0	1,17	1,17	843	62	905	BASCALIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	3:04:41 a.m.	0	0,50	0,50	1446	97	1543	SELEMET,SAGAIDACUL NOU,CIGARLENI,CODRENI,PORUMBEI,SATUL NOU,SURIC	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	3:30:01 a.m.	0	4,00	4,00	844	77	921	LAPUSNA,BOZIENI,HINCESTI,DUBOVCA,SARATA GALBENA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	3:36:22 a.m.	0	2,67	2,67	232	22	254	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	3:54:39 a.m.	0	0,50	0,50	222	21	243	SELEMET,MIHAILOVCA,ZLOTI	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	3:55:10 a.m.	0	1,10	1,10	222	21	243	MIHAILOVCA,ZLOTI,SELEMET	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	3:56:17 a.m.	0	1,55	1,55	222	21	243	ZLOTI,MIHAILOVCA,SELEMET	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	3:57:51 a.m.	0	5,18	5,18	222	21	243	SELEMET,MIHAILOVCA,ZLOTI	T	AC	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	4:01:53 a.m.	0	1,33	1,33	318	26	344	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	4:03:03 a.m.	0	35,35	35,35	222	21	243	SELEMET,MIHAILOVCA,ZLOTI	T	AC	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	4:04:05 a.m.	0	0,52	0,52	692	45	737	IVANOVCA,CATELENI,CATALENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	4:05:41 a.m.	0	0,50	0,50	460	62	522	IVANOVCA,NEMTENI,BUJOR,ONESTI,LEUSENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	06.09.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	10	4:14:43 a.m.	0	0,83	0,83	843	62	905	BASCALIA	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	4:21:23 a.m.	0	1,17	1,17	380	47	427	FERAPONTIEVCA,COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	4:26:23 a.m.	0	1,33	1,33	318	26	344	HINCESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	4:28:03 a.m.	4	0,33	4,33	236	37	273	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	4:28:33 a.m.	0	0,83	0,83	1416	95	1511	BUTENI,FIRLADENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	4:29:43 a.m.	0	0,67	0,67	0	9	9	HINCESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	06.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	4:30:43 a.m.	0	2,17	2,17	843	59	902	FUNDUL GALBENEI,HINCESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	4:33:33 a.m.	53	0,85	53,85	236	37	273	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	4:36:12 a.m.	0	0,70	0,70	460	62	522	ONESTI,LEUSENI,IVANOVCA,NEMTENI,BUJOR	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11/SECS-PT237CM-T001-01	4:47:00 a.m.	0	18,00	18,00	29	3	32	FERAPONTIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:14:32 a.m.	0	2,20	2,20	44	24	68	IVANOVCA	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:14:32 a.m.	0	37,47	37,47	416	38	454	ONESTI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:17:10 a.m.	0	31,83	31,83	1	15	16	IVANOVCA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:17:10 a.m.	0	34,83	34,83	43	9	52	ONESTI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	5:27:54 a.m.	0	2,00	2,00	236	37	273	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	06.09.2024	PT335CL	01	5:33:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	19	4	23	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:49:45 a.m.	0	0,77	0,77	1	15	16	LEUSENI,NEMTENI,IVANOVCA	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	06.09.2024	PT423HN	01	6:04:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	28	2	30	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	06.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:16:25 a.m.	0	1,67	1,67	1267	102	1369	SIPOTENI,TOCHILE,CALARASI,PODUL LUNG	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	06.09.2024	PT768IL	03	6:42:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT427HN	01	6:59:00 a.m.	0,00	621,00	621,00	10	3	13	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PT564HN	01	7:07:00 a.m.	0,00	548,00	548,00	49	5	54	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT561HN	01	7:11:00 a.m.	0,00	150,00	150,00	42	0	42	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PT127CI	03	7:16:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	27	5	32	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	06.09.2024	PT499IL	02	7:16:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	83	1	84	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PT127CI	02	7:17:43 a.m.	0,00	102,30	102,28	17	2	19	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PT127CI	01	7:19:34 a.m.	0,00	100,40	100,43	34	2	36	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PT127CI	99	7:19:37 a.m.	0,00	100,40	100,38	0	1	1	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT1815V	04	7:27:00 a.m.	0,00	647,00	647,00	52	1	53	PURCARI	C	AC	Transformator de putere
Telenesti	06.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	3	7:28:05 a.m.	0	51,20	51,20	1431	118	1549	ZAICANI,VEREJENI,ZAICANII NOI,INESTI,RATUS	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	06.09.2024	PT515CR	01	7:31:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	33	1	34	DOLINOIE	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT2475V	01	7:32:00 a.m.	0,00	482,00	482,00	45	0	45	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT2475V	02	7:37:00 a.m.	0,00	477,00	477,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	06.09.2024	PT13TL	01	7:37:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PT383HN	02	7:46:00 a.m.	0,00	399,00	399,00	68	1	69	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT122CM	03	7:52:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	47	1	48	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT248HN	01	7:58:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	23	0	23	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT561HN	02	8:02:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	68	0	68	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT128CM	04	8:04:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	30	1	31	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT128CM	03	8:05:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	29	7	36	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	06.09.2024	PT335CL	02	8:08:00 a.m.	0,00	56,00	56,00	100	0	100	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT1815V	01	8:15:00 a.m.	0,00	599,00	599,00	30	4	34	PURCARI	C	AC	Transformator de putere
Ialoveni	06.09.2024	PT499IL	01	8:18:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	82	3	85	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT1875V	02	8:19:00 a.m.	0,00	392,00	392,00	40	0	40	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT160HN	01	8:24:00 a.m.	0,00	540,00	540,00	50	2	52	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT383HN	01	8:24:00 a.m.	0,00	360,00	360,00	102	1	103	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT340HN	02	8:25:00 a.m.	0,00	384,00	384,00	86	3	89	DAHNOVICI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	06.09.2024	PT707IL	03	8:25:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	74	1	75	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	06.09.2024	PT814CR	01	8:27:00 a.m.	0,00	375,00	375,00	143	5	148	MOLOVATA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.09.2024	PT972HN	02	8:28:00 a.m.	0,00	477,00	477,00	70	1	71	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT42HN	03	8:29:00 a.m.	0,00	292,00	292,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT2HN	02	8:34:00 a.m.	0,00	354,00	354,00	75	2	77	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.09.2024	PT120	06	8:35:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	94	16	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	06.09.2024	PT306CI	02	8:35:00 a.m.	0,00	140,00	140,00	83	3	86	BASCALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT128CM	01	8:36:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	29	2	31	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT561HN	03	8:36:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	12	1	13	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT85HN	03	8:43:00 a.m.	0,00	533,00	533,00	78	3	81	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT187HN	01	8:44:00 a.m.	0,00	297,00	297,00	67	2	69	IVANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT128CM	02	8:47:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	21	3	24	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT1875V	01	8:47:00 a.m.	0,00	364,00	364,00	46	0	46	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT725HN	02	8:48:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	66	1	67	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.09.2024	PT1216	06	8:49:00 a.m.	0,00	179,00	179,00	9	4	13	CODRU	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	06.09.2024	PT564HN	02	8:49:00 a.m.	0,00	445,00	445,00	54	1	55	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.09.2024	PT1216	04	8:50:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	5	0	5	CODRU	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	06.09.2024	PT203LV	03	8:51:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	29	2	31	CIMPUL DREPT	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.09.2024	PT1044	30	8:53:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	34	3	37	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PT115HN	02	8:53:00 a.m.	0,00	529,00	529,00	34	1	35	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT160HN	03	8:54:00 a.m.	0,00	510,00	510,00	107	3	110	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	06.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	8:54:48 a.m.	0	1,50	1,50	1368	49	1417	CALARASI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.09.2024	PT1216	02	8:56:00 a.m.	0,00	171,00	171,00	79	0	79	CODRU	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	06.09.2024	PT79CM	04	8:56:00 a.m.	0,00	484,00	484,00	34	0	34	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PT282HN	02	8:56:00 a.m.	0,00	515,00	515,00	34	0	34	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	06.09.2024	PT328NS	01	8:58:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	59	2	61	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PT971HN	01	8:59:00 a.m.	0,00	451,00	451,00	35	0	35	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT688HN	03	9:02:00 a.m.	0,00	356,00	356,00	27	1	28	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT1815V	05	9:02:00 a.m.	0,00	552,00	552,00	27	0	27	PURCARI	C	AC	Transformator de putere
Hincesti	06.09.2024	PT282HN	01	9:05:00 a.m.	0,00	505,00	505,00	79	3	82	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT354HN	05	9:06:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	0	1	1	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT306CI	01	9:08:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	50	0	50	BASCALIA	C	AC	Necunoscute
Leova	06.09.2024	PT203LV	02	9:08:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	28	2	30	CIMPUL DREPT	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	9:08:30 a.m.	0	0,40	0,40	1446	97	1543	SAGAIDACUL NOU,PORUMBEI,SELEMET,SATUL NOU,CIGARLENI,SURIC,CODRENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT16HN	02	9:12:00 a.m.	0,00	255,00	255,00	106	8	114	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	06.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	9:12:49 a.m.	0	1,17	1,17	646	61	707	CIMPUL DREPT,CNEAZEVCA,SARATICA NOUA,TOMAIUL NOU,SARATICA VECHE	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT301HN	02	9:13:00 a.m.	0,00	431,00	431,00	68	1	69	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	06.09.2024	PT120NS	02	9:16:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	93	0	93	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	9:18:59 a.m.	0	24,33	24,33	354	15	369	OLANESTI	OST	AT	Statii electrice
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	9:18:59 a.m.	0	30,50	30,50	151	10	161	OLANESTI	OST	AT	Statii electrice
Hincesti	06.09.2024	PT187HN	02	9:26:00 a.m.	0,00	256,00	256,00	27	0	27	IVANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	06.09.2024	PT3NS	03	9:28:00 a.m.	0,00	309,00	309,00	55	4	59	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	06.09.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	19	9:37:09 a.m.	0	0,17	0,17	830	65	895	CHETLU,COTOVSCOE,CȘETU-CHISELIA MARE,ACUI,COMRAT,DIMITROVO,CONGAZ,DIMITROVA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	06.09.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:37:09 a.m.	0	0,17	0,17	440	52	492	CONGAZ,BORCEAG	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	06.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12/SECS-PT193LV-T001-01	9:38:00 a.m.	0	22,00	22,00	89	7	96	TOMAIUL NOU	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	9:40:29 a.m.	0	0,52	0,52	1446	97	1543	SATUL NOU,CIGARLENI,SELEMET,SURIC,PORUMBEI, CODRENI,SAGAIDACUL NOU	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT600HN	01	9:43:00 a.m.	0,00	394,00	394,00	0	3	3	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	9:43:49 a.m.	0	5,67	5,67	325	12	337	OLANESTI	OST	AT	Statii electrice
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15	9:43:49 a.m.	0	286,18	286,18	29	3	32	OLANESTI	OST	AT	Statii electrice
Hincesti	06.09.2024	PT78HN	02	9:52:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	25	0	25	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT42HN	02	9:57:00 a.m.	0,00	205,00	205,00	94	1	95	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	06.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	6	9:57:09 a.m.	0	1,83	1,83	963	54	1017	CAUSENI,PLOP-STIUBEI,CIRNATENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ialoveni	06.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	8	10:06:29 a.m.	0	2,52	2,52	1230	96	1326	TIPALA,HORESTI,HORASTI,BALTATA,BALTATI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.09.2024	PT254TR	02	10:18:00 a.m.	0,00	152,00	152,00	14	9	23	BORCEAG	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.09.2024	PT283TR	01	10:22:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	105	0	105	CAIRACLIA	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	06.09.2024	PT725HN	03	10:24:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	28	3	31	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	06.09.2024	PT354CL	08	10:26:00 a.m.	0,00	118,00	118,00	176	12	188	CALARASI	C	AC	Separator cu pirghie
Taraclia	06.09.2024	PT254TR	01	10:29:05 a.m.	0,00	140,90	140,92	40	2	42	BORCEAG	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	06.09.2024	PT283TR	02	10:30:07 a.m.	0,00	73,90	73,88	48	1	49	CAIRACLIA	C	AC	Separator cu pirghie
Taraclia	06.09.2024	PT283TR	03	10:30:09 a.m.	0,00	73,80	73,85	0	1	1	CAIRACLIA	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	06.09.2024	PT204HN	01	10:40:00 a.m.	0,00	363,00	363,00	52	5	57	ONESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	06.09.2024	PT258CI	01	10:48:00 a.m.	0,00	84,00	84,00	53	2	55	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT78HN	01	10:52:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	29	9	38	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT972HN	01	11:03:00 a.m.	0,00	323,00	323,00	59	1	60	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	11:09:51 a.m.	0	0,17	0,17	236	37	273	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PT971HN	02	11:15:00 a.m.	0,00	315,00	315,00	6	0	6	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	06.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	11:15:51 a.m.	0	0,17	0,17	244	26	270	BASARABEASCA,ABACLIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	06.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:21:51 a.m.	0	1,33	1,33	952	70	1022	COCIULIA NOUA,BAIUS,HIRTOP,IARGARA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	11:27:18 a.m.	0	0,48	0,48	460	62	522	BUJOR,NEMTENI,ONESTI,LEUSENI,IVANOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:05:05 p.m.	0	19,92	19,92	460	62	522	ONESTI,IVANOVCA,LEUSENI,BUJOR,NEMTENI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Stefan-Voda	06.09.2024	PT2475V	03	12:06:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	1	1	2	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	06.09.2024	PT1815V	02	12:16:00 p.m.	0,00	358,00	358,00	41	0	41	PURCARI	C	AC	Transformator de putere
Hincesti	06.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	12:20:12 p.m.	0	1,17	1,17	2901	149	3050	HORODCA,DRAGUSENII NOI,BOBEICA,CIUCIULENI,DRAGUSENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:26:00 p.m.	0	242,33	242,33	459	47	506	BUJOR,IVANOVCA,ONESTI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	06.09.2024	PT5066	03	12:35:57 p.m.	0,00	317,10	317,05	31	2	33	BUBUIECI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	06.09.2024	PT5160R	01	12:42:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	92	3	95	CISMEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	18	12:55:53 p.m.	0	16,67	16,67	1674	91	1765	OLANESTI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/SECL5-S128SV	12:57:00 p.m.	0	109,58	109,58	322	10	332	CROCMAZ	C	AT	Lucrări avariate ME
Orhei	06.09.2024	PT612OR	02	1:00:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	18	1:12:53 p.m.	0	103,03	103,03	325	12	337	OLANESTI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	18	1:12:53 p.m.	0	105,70	105,70	1349	79	1428	OLANESTI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Hincesti	06.09.2024	PT301HN	01	1:13:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	77	0	77	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	1:13:43 p.m.	0	0,97	0,97	863	57	920	SECARENI,LAPUSNA,CORNESTI,SECARENII NOI,PASCANI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	1:18:44 p.m.	0	0,05	0,05	796	75	871	DOLINOE,HUMULESTI,MAXIMOVCA,MERENI	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/SEC5-PT181SV-T001-01	1:20:00 p.m.	0	294,00	294,00	150	8	158	PURCARI	C	AC	Transformator de putere
Calarasi	06.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/SEC5-PT232CL-T001-01	1:28:00 p.m.	0	19,00	19,00	28	1	29	PETICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	06.09.2024	PT84AN	02	1:40:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	70	1	71	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	06.09.2024	PT1044	30	1:44:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	34	3	37	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	1:45:03 p.m.	0	2,00	2,00	1113	85	1198	BALCEANA,NEGREA,ANINI,LAPUSNA,RUSCA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Telenesti	06.09.2024	PT4837L	01	2:18:04 p.m.	0,00	150,00	150,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	06.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	2:31:14 p.m.	0	3,17	3,17	1963	125	2088	OLANESTI,CARAHASANI,PURCARI,ANTONESTI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Leova	06.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	3:00:55 p.m.	0	5,00	5,00	952	70	1022	COCIULIA NOUA,IARGARA,BAIUS,HIRTOP	OST	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	06.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	3:07:29 p.m.	0	0,37	0,37	764	76	840	CRIHANA,CUCURUZENI,CHIPERCENI,SIROTA,CUCURUZENII DE SUS	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	06.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	3:07:40 p.m.	0	0,42	0,42	363	20	383	CHIPERCENI,PODGORENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	06.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	3:07:58 p.m.	0	8,28	8,28	764	76	840	CUCURUZENII DE SUS,CUCURUZENI,CHIPERCENI,CRIHANA,SIROTA	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	06.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	3:16:42 p.m.	0	8,87	8,87	764	76	840	CUCURUZENII DE SUS,CUCURUZENI,CRIHANA,SIROTA,CHIPERCENI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	3:23:55 p.m.	0	51,68	51,68	935	40	975	CARPINENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	06.09.2024	PT528IL	01	3:43:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	75	4	79	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	4:27:25 p.m.	0	0,92	0,92	1	15	16	IVANOVCA,NEMTENI,LEUSENI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Comrat	06.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	5:08:57 p.m.	0	0,83	0,83	236	37	273	COMRAT,COMRAT PERIFERIE	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Causeni	06.09.2024	PDC118 ZAIM 35/10	3	5:17:06 p.m.	0	33,90	33,90	1135	61	1196	ZAIM,OPACI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	06.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-ITC008IL	5:40:23 p.m.	0	0,88	0,88	317	29	346	HANSCA,MOLESTI,COSTESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	06.09.2024	PT204HN	01	5:41:00 p.m.	0,00	409,00	409,00	52	5	57	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.09.2024	PT196CM	02	5:49:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	06.09.2024	PT61CM	17	5:59:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	88	9	97	COMRAT	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	06.09.2024	PT471CI	02	6:37:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	79	3	82	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	6:40:36 p.m.	0	0,52	0,52	1295	82	1377	CARACUI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PT880HN	01	6:43:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	178	10	188	DRAGUSENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	06.09.2024	PT408LV	02	6:46:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	70	3	73	LEOVA	C	AC	Bransament
Hincesti	06.09.2024	PT169HN	03	6:56:00 p.m.	0,00	1050,00	1050,00	39	2	41	BUJOR	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:00:39 p.m.	0	0,33	0,33	1113	85	1198	ANINI,RUSCA,LAPUSNA,BALCEANA,NEGREA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:01:09 p.m.	0	0,33	0,33	439	26	465	CARPINENI,LEUSENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:01:39 p.m.	0	6,50	6,50	1730	144	1874	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:08:39 p.m.	0	27,75	27,75	1730	144	1874	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	06.09.2024	PT1044	30	7:29:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	34	3	37	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Telenesti	06.09.2024	PT322TL	03	7:29:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	28	0	28	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	06.09.2024	PT336LV	02	7:32:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	29	9	38	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:36:50 p.m.	0	36,18	36,18	664	46	710	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:36:50 p.m.	0	37,17	37,17	0	1	1	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:36:50 p.m.	0	54,68	54,68	589	45	634	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:36:50 p.m.	0	71,85	71,85	477	52	529	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni Urban	06.09.2024	PT44IU	02	7:50:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	31	1	32	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	06.09.2024	PT322TL	01	7:53:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	22	1	23	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni Urban	06.09.2024	PT44IU	01	8:20:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	36	2	38	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:30:21 p.m.	0	1,17	1,17	664	47	711	CARPINENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:31:51 p.m.	0	16,83	16,83	1253	87	1340	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:31:51 p.m.	0	69,80	69,80	0	5	5	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	06.09.2024	PT4956CS	01	8:37:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	32	0	32	IARGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.09.2024	PT204HN	02	8:45:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	91	0	91	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:50:41 p.m.	0	16,67	16,67	664	47	711	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:50:41 p.m.	0	27,35	27,35	477	52	529	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:50:41 p.m.	0	50,97	50,97	589	40	629	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PT660HN	01	9:04:00 p.m.	0,00	1164,00	1164,00	40	0	40	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	9:16:42 p.m.	0	1,33	1,33	439	26	465	CARPINENI,LEUSENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	06.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	9:32:32 p.m.	0	27,67	27,67	923	65	988	IURIEVCA,GRADISTE,COSTANGALIA,GURA GALBENEI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	9:53:30 p.m.	0	13,50	13,50	0	1	1	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	9:53:30 p.m.	0	14,05	14,05	589	44	633	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	9:56:52 p.m.	0	0,50	0,50	1196	62	1258	COCOCENI,HORJESTI,MINGIR,CARPINENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	9:59:32 p.m.	0	0,33	0,33	512	24	536	VOINESCU,POGANESTI,SEMIONOVCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	10:00:02 p.m.	0	0,33	0,33	281	21	302	MINGIR,VOINESCU	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	10:00:42 p.m.	0	0,67	0,67	610	33	643	MINGIR	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	10:01:42 p.m.	0	66,37	66,37	216	5	221	MINGIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	10:01:42 p.m.	0	77,30	77,30	394	28	422	MINGIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/SECL5-SX105HN	10:07:00 p.m.	0	3813,00	3813,00	0	1	1	CARPINENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	06.09.2024	PDC21 BUDESTI 110/10	51	10:09:18 p.m.	0	15,67	15,67	2900	386	3286	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.09.2024	PT870	06	10:15:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	144	18	162	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.09.2024	PT1061	16	10:18:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	214	20	234	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.09.2024	PT870	26	10:25:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Straseni	06.09.2024	PT1405T	01	10:31:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	36	0	36	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	06.09.2024	PT1405T	02	10:32:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	32	1	33	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/INTL5-ITC010HN	11:08:24 p.m.	0	59,62	59,62	216	5	221	MINGIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	06.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/SECL5-SX105HN	11:22:14 p.m.	0	2,33	2,33	2179	134	2313	MINGIR,COCOCENI,HORJESTI,CARPINENI	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	07.09.2024	PT884	12	1:53:00 a.m.	0,00	16,00	16,00	141	6	147	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	07.09.2024	PD11	16	2:32:13 a.m.	0	17,10	17,10	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.09.2024	PD11	16	2:32:13 a.m.	0	473,78	473,78	329	33	362	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.09.2024	PD11	16	2:49:40 a.m.	0	13,22	13,22	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	07.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10/SEC5-PT95CI-T001-01	3:16:00 a.m.	0	19,00	19,00	0	2	2	ZLOTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	07.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	8:08:34 a.m.	3	0,33	3,33	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	07.09.2024	PD4	7	9:02:27 a.m.	0	53,15	53,15	466	45	511	CHISINAU	T	AT	Manevre gresite a pers.consumat.
Causeni	07.09.2024	PT18CS	02	9:25:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	44	2	46	CAUSENI	C	AC	Necunoscute
Causeni	07.09.2024	PT18CS	03	9:54:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	0	3	3	CAUSENI	C	AC	Necunoscute
Chisinau	07.09.2024	PD11	16	10:25:05 a.m.	0	0,47	0,47	0	4	4	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Criuleni	07.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15/SEC5-PT766CR-T01-01	11:21:58 a.m.	0	0,42	0,42	484	55	539	COLONITA,VALEA COLONITEI,Dolinnoe,MAXIMOVCA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	07.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15/SEC5-PT766CR-T01-01	11:21:58 a.m.	0	14,03	14,03	136	7	143	SAGAIDAC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	07.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15/SEC5-PT766CR-T01-01	11:35:20 a.m.	0	0,42	0,42	484	55	539	VALEA COLONITEI,SAGAIDAC,COLONITA,DOLINOIE,Dolinnoe, DOLINNOE,MAXIMOVCA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	07.09.2024	PT75CM	01	12:29:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	98	8	106	COMRAT	C	AC	Necunoscute
Calarasi	07.09.2024	PT256CL	02	1:51:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	132	1	133	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	3:51:52 p.m.	0	8,17	8,17	916	77	993	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	07.09.2024	PT231CI	02	4:05:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	31	1	32	GRADISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.09.2024	PT231CI	01	4:11:39 p.m.	0,00	187,40	187,35	22	10	32	GRADISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	07.09.2024	PT243CL	02	5:43:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	197	3	200	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	07.09.2024	PT310OR	02	5:46:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	111	6	117	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.09.2024	PT370HN	02	6:05:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	129	7	136	SARATA-MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	07.09.2024	PT410CN	01	6:33:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	24	1	25	COSTANGALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	07.09.2024	PT410CN	02	6:34:31 p.m.	0,00	42,50	42,48	40	0	40	COSTANGALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	07.09.2024	PT410CN	03	6:34:33 p.m.	0,00	42,50	42,45	0	2	2	COSTANGALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	07.09.2024	PT269CS	02	6:40:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	22	0	22	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	07.09.2024	PT173HN	02	6:52:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	43	2	45	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.09.2024	PT231CI	02	7:27:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	31	1	32	GRADISTE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	07.09.2024	PT243CL	02	8:39:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	197	3	200	VALCINET	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	08.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	11	1:53:14 a.m.	0	0,50	0,50	27	8	35	MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	08.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	7:26:09 a.m.	4	0,33	4,33	1254	111	1365	PALANCA,PURCARI,OLANESTI,VIISOARA,RASCAIETI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	08.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	8:46:00 a.m.	0	0,17	0,17	2448	146	2594	LAPUSNA,SIPOTENI,SOFIA,NEGREA,CARPINENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	08.09.2024	PT483OR	01	9:15:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	08.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	9:25:41 a.m.	0	45,70	45,70	177	12	189	MAXIMOVCA	T	AC	Izolator
Hincesti	08.09.2024	PT718HN	01	11:09:00 a.m.	0,00	285,00	285,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	08.09.2024	PT518	13	1:39:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	72	12	84	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	08.09.2024	PT638HN	03	2:07:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	117	5	122	HINCESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:23:00 p.m.	0	42,02	42,02	988	93	1081	CUPCUI,SARATA NOUA,ROMANOVCA,TIGHECI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:53:10 p.m.	0	0,17	0,17	920	66	986	IARGARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:53:30 p.m.	0	0,33	0,33	503	59	562	SELISTE,SARATA NOUA,BULGARICA,TROIAN,BERTOVCA,CAZANGIC,IARGARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:54:00 p.m.	0	0,17	0,17	107	5	112	IARGARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:54:30 p.m.	0	0,17	0,17	952	70	1022	IARGARA,BAIUS,HIRTOP,COCIULIA NOUA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:54:50 p.m.	0	0,17	0,17	1125	79	1204	TIGHECI,GANASENI,HANASENI,PLESENI,CUPORANI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:55:20 p.m.	0	0,17	0,17	1195	71	1266	BOROGANI,COCIULIA,MESENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:55:30 p.m.	0	0,33	0,33	358	27	385	TICHECI,TIGHECI,CUPORANI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:07:07 p.m.	0	2,73	2,73	896	81	977	SARATA NOUA,CUPCUI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:10:11 p.m.	0	19,53	19,53	475	47	522	SARATA NOUA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:10:11 p.m.	0	50,58	50,58	160	7	167	SARATA NOUA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:10:11 p.m.	0	148,45	148,45	261	26	287	CUPCUI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:10:11 p.m.	0	148,82	148,82	0	1	1	CUPCUI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:33:01 p.m.	0	1,08	1,08	475	47	522	SARATA NOUA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:34:23 p.m.	0	0,62	0,62	475	47	522	SARATA NOUA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuţie, cu originea în reţelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviţi în perioada de referinţă (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala reţelelor electrice	Data	Staţia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectaţi de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:59:58 p.m.	0	0,80	0,80	475	47	522	SARATA NOUA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	8:37:15 p.m.	0	1,38	1,38	635	54	689	CUPCUI,SARATA NOUA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Leova	08.09.2024	PT28LV	01	9:41:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	42	7	49	CUPCUI	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	08.09.2024	PT28LV	02	9:47:31 p.m.	0,00	1,50	1,48	8	6	14	CUPCUI	C	ÎST	Alte defecte in red JT
Telenesti	08.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:54:06 p.m.	3	10,67	13,67	869	67	936	NUCARENI,CHITCANII VECHI,NEGURENI,CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	08.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:07:56 p.m.	10,67	16,68	27,35	869	67	936	CHITCANII VECHI,NUCARENI,NEGURENI,CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	08.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:35:27 p.m.	5,17	26,66	31,83	869	67	936	NEGURENI,NUCARENI,CHITCANII NOI,CHITCANII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:07:27 a.m.	0,97	5,03	6,00	637	44	681	CHITCANII VECHI,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:07:27 a.m.	0	8,17	8,17	121	11	132	CHITCANII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:07:27 a.m.	19,3	3,00	22,30	101	11	112	CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:07:27 a.m.	15,25	21,30	36,55	10	0	10	CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:07:27 a.m.	0	40,32	40,32	0	1	1	CHITCANII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:13:47 a.m.	0	1,83	1,83	637	44	681	CHITCANII NOI,CHITCANII VECHI,NEGURENI,NUCARENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:30:08 a.m.	0	14,77	14,77	101	11	112	CHITCANII NOI,CHITCANII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	12:45:36 a.m.	0	2,17	2,17	111	11	122	CHITCANII NOI,CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:15:05 a.m.	0	3,43	3,43	397	34	431	CHITCANII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:15:05 a.m.	0,43	4,84	5,27	472	33	505	CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	1:18:58 a.m.	0	1,38	1,38	397	34	431	CHITCANII VECHI,NEGURENI,CHITCANII NOI,NUCARENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	2:05:16 a.m.	0	1,07	1,07	867	64	931	NUCARENI,CHITCANII NOI,NEGURENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	2:05:16 a.m.	2,27	0,43	2,70	2	3	5	CHITCANII NOI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	2:07:21 a.m.	0	0,62	0,62	867	64	931	CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI,NUCARENI,NEGURENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3/IF5-PT403TL-IF324-01	2:48:00 a.m.	0	2,00	2,00	470	30	500	CHITCANII VECHI	C	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	3:02:51 a.m.	0	1,75	1,75	397	34	431	NUCARENI,NEGURENI,CHITCANII NOI,CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	3:02:51 a.m.	0	11,15	11,15	2	3	5	CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	3:57:38 a.m.	0	3,63	3,63	397	34	431	CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI,NEGURENI,NUCARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3/IF5-PT403TL-IF324-01	4:01:00 a.m.	0	2,95	2,95	0	1	1	NEGURENI	C	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:02:00 a.m.	0	1,95	1,95	397	33	430	NUCARENI,NEGURENI,CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:24:03 a.m.	0	3,35	3,35	397	33	430	CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI,NUCARENI,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:24:03 a.m.	0	22,05	22,05	0	1	1	NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:27:51 a.m.	0	18,25	18,25	397	33	430	CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI,NEGURENI,NUCARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	4:46:54 a.m.	0	3,97	3,97	397	34	431	NUCARENI,NEGURENI,CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	5:25:48 a.m.	0,35	1,15	1,50	397	33	430	NEGURENI,CHITCANII NOI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	5:25:48 a.m.	9,17	13,48	22,65	0	1	1	NUCARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	5:37:49 a.m.	0	10,63	10,63	397	33	430	CHITCANII NOI,NUCARENI,CHITCANII VECHI,NEGURENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	6:44:40 a.m.	0	0,23	0,23	397	34	431	CHITCANII VECHI,NEGURENI,CHITCANII NOI,NUCARENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	6:49:45 a.m.	0	0,25	0,25	119	2	121	CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	6:49:45 a.m.	0	0,67	0,67	278	32	310	NEGURENI,CHITCANII VECHI,CHITCANII NOI,NUCARENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	7:15:15 a.m.	8,15	4,02	12,17	286	22	308	NUCARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	09.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	7:15:15 a.m.	11,77	134,16	145,93	111	12	123	CHITCANII NOI	OST	AT	Soc
Comrat	09.09.2024	PT255CM	01	7:49:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	09.09.2024	PT327TR	01	10:21:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	64	1	65	CIUMAI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	09.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	3:46:04 p.m.	0	2,17	2,17	13	3	16	VOINESCU,SEMIONOVCA,POGANESTI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Leova	09.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11/SEC5-PT353LV-T001-01	3:53:00 p.m.	0	22,00	22,00	0	2	2	COVURLUI	C	AC	Conturare la PT
Anenii Noi	09.09.2024	PT120AN	02	4:23:40 p.m.	0,00	62,30	62,33	7	1	8	CHIRCA	C	AT	Conform OL din SGC
Cahul	09.09.2024	PT59CH	01	4:42:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	7	1	8	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.09.2024	PT134HN	01	6:28:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	78	1	79	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	09.09.2024	PT271TL	03	6:42:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	58	3	61	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	09.09.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	6:48:08 p.m.	0	0,83	0,83	173	18	191	VALEA-TRESTIENI,VALEA TRESTIENI,VARZARESTI,BOLDURESTI, LUMINITA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	09.09.2024	PT229OR	03	8:01:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	26	1	27	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	1:39:41 a.m.	0	77,68	77,68	964	73	1037	IVANCEA,BRANESTI,MASCAUTI,VOINESCU	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	10.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	2:14:55 a.m.	0	29,18	29,18	796	109	905	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	2:14:55 a.m.	0	39,08	39,08	212	86	298	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	2:14:55 a.m.	0	57,08	57,08	1255	103	1358	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	2:14:55 a.m.	0	58,08	58,08	1052	120	1172	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	10.09.2024	PT708CI	01	8:56:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	79	1	80	CODRENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	10.09.2024	PT26OR	02	9:38:22 a.m.	0,00	389,60	389,63	37	2	39	TIRZIENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	10.09.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	15	1:09:33 p.m.	0	0,52	0,52	0	10	10	COJUSNA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	10.09.2024	PT435OR	02	1:56:00 p.m.	0,00	569,00	569,00	18	1	19	CLISOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	2	2:10:30 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	2	2:10:48 p.m.	0	0,70	0,70	1339	77	1416	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	10.09.2024	PT227OR	01	2:35:00 p.m.	0,00	577,00	577,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:35:26 p.m.	0	1,55	1,55	677	49	726	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:35:26 p.m.	0	24,10	24,10	650	24	674	MILESTII MICI	T	AT	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:35:26 p.m.	0	57,57	57,57	12	4	16	MILESTII MICI	T	AT	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:58:52 p.m.	0	0,67	0,67	677	49	726	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:59:42 p.m.	0	0,57	0,57	677	49	726	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	2:59:42 p.m.	0	24,33	24,33	650	24	674	MILESTII MICI	T	AT	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	3:23:04 p.m.	0	0,97	0,97	677	49	726	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	ÎST	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	3:32:00 p.m.	0	36,00	36,00	33	5	38	MILESTII MICI	T	AT	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	3:33:00 p.m.	0	35,00	35,00	617	19	636	MILESTII MICI	T	AT	Soc
Ialoveni	10.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	3:39:19 p.m.	0	3,23	3,23	689	53	742	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	AT	Soc
Nisporeni	10.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-ITC008NS	3:57:08 p.m.	0	0,40	0,40	629	50	679	DOLNA,IURCENI,BURSUC	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ialoveni	10.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/INTL5-ITC001IL	4:00:28 p.m.	0	0,58	0,58	670	48	718	NIMORENI,MALCOCI,SURUCENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	10.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	4:50:00 p.m.	0	335,00	335,00	114	4	118	COMRAT	OST	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	10.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	5:08:02 p.m.	0	1,00	1,00	1702	252	1954	COMRAT	OST	ÎST	Alte defecte in red JT
Hincesti	10.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	5:09:52 p.m.	0	2,33	2,33	437	58	495	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	10.09.2024	PT70IL	01	5:52:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	112	2	114	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	10.09.2024	PT461CL	02	5:59:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	34	1	35	SIPOTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	10.09.2024	PT533VL	03	6:16:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	48	1	49	VADUL LUI ISAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	10.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	6:59:35 p.m.	0	0,62	0,62	846	171	1017	CAHUL	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	10.09.2024	PT452OR	03	7:13:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	60	0	60	GHETLOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	10.09.2024	PT61SV	02	8:40:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	77	0	77	STEFAN-VODA	C	AC	Bransament
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:49:18 p.m.	0	0,67	0,67	988	93	1081	TIGHECI,SARATA NOUA,CUPCUI,ROMANOVCA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:50:28 p.m.	0	0,83	0,83	503	59	562	SARATA NOUA,BERTOVCA,IARGARA,BULGARICA,TROIAN,CAZANGIC,SELISTE	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:52:38 p.m.	0	0,50	0,50	358	27	385	TICHECI,CUPORANI,TIGHECI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:53:18 p.m.	0	0,83	0,83	1195	72	1267	BOROGANI,COCIULIA,MESENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:54:18 p.m.	0	0,83	0,83	1125	79	1204	PLESENI,TIGHECI,CUPORANI,GANASENI,HANASENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:55:28 p.m.	0	0,67	0,67	920	66	986	IARGARA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:56:58 p.m.	0	0,50	0,50	107	5	112	IARGARA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	10:57:38 p.m.	0	1,67	1,67	952	70	1022	BAIUS,HIRTOP,COCIULIA NOUA,IARGARA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	10:59:28 p.m.	0	25,85	25,85	952	70	1022	BAIUS,HIRTOP,COCIULIA NOUA,IARGARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	14	11:24:59 p.m.	0	16,83	16,83	920	66	986	IARGARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:25:39 p.m.	0	36,85	36,85	214	21	235	IARGARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:25:39 p.m.	0	44,18	44,18	674	44	718	COCIULIA NOUA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:25:39 p.m.	0	83,52	83,52	64	4	68	IARGARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:25:39 p.m.	0	101,35	101,35	0	1	1	IARGARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	10.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	14	11:42:29 p.m.	0	2,33	2,33	920	66	986	IARGARA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	11.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	12:02:50 a.m.	0	7,00	7,00	214	21	235	IARGARA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	11.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	12:10:20 a.m.	0	5,50	5,50	888	65	953	IARGARA,BAIUS,HIRTOP,COCIULIA NOUA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.09.2024	PD102	9	12:33:34 a.m.	0	10,18	10,18	1993	207	2200	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Leova	11.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	12:47:40 a.m.	0	1,50	1,50	888	65	953	HIRTOP,COCIULIA NOUA,BAIUS,IARGARA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	11.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	12:59:21 a.m.	0	2,50	2,50	952	69	1021	IARGARA,BAIUS,COCIULIA NOUA,HIRTOP	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	11.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11/SECL5-SX418LV	1:01:00 a.m.	0	989,00	989,00	0	1	1	IARGARA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	4:17:19 a.m.	0	0,02	0,02	952	376	1328	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	4:17:37 a.m.	0	0,02	0,02	433	101	534	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	4:17:58 a.m.	0	0,02	0,02	431	84	515	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	4:18:28 a.m.	0	0,02	0,02	394	140	534	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	4	4:19:10 a.m.	0	0,07	0,07	0	21	21	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	21	4:19:45 a.m.	0	0,02	0,02	62	20	82	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	21	4:19:52 a.m.	0	38,13	38,13	0	10	10	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2024	PDC1 SCULENI 110/10/6	21	4:19:52 a.m.	0	43,13	43,13	62	10	72	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	11.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	7:05:48 a.m.	0	0,33	0,33	925	50	975	LOGANESTI,HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:05:57 a.m.	0	0,17	0,17	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:06:17 a.m.	0	0,67	0,67	3	17	20	LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:07:11 a.m.	0	0,42	0,42	351	31	382	TOCHILE-RADUCANI,LEOVA,TOCHILE RADUCANi,SIRMA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:07:57 a.m.	0	0,17	0,17	1089	77	1166	LEOVA,SIRMA,TOCHILE RADUCANi,TOCHILE-RADUCANI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:08:25 a.m.	0	0,45	0,45	264	11	275	LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:09:27 a.m.	0	1,50	1,50	1089	77	1166	TOCHILE RADUCANi,TOCHILE-RADUCANI,SIRMA,LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:12:08 a.m.	0	0,38	0,38	264	11	275	LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:12:58 a.m.	0	0,40	0,40	351	31	382	TOCHILE-RADUCANI,SIRMA,TOCHILE RADUCANi,LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:13:47 a.m.	0	1,17	1,17	1089	77	1166	TOCHILE-RADUCANI,LEOVA,SIRMA,TOCHILE RADUCANi	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:14:27 a.m.	0	0,33	0,33	3	17	20	LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	7:15:07 a.m.	0	1,33	1,33	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	7:30:38 a.m.	0	0,17	0,17	1089	77	1166	LEOVA,SIRMA,TOCHILE RADUCANi,TOCHILE-RADUCANI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	11.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	7:40:53 a.m.	0	0,50	0,50	1295	82	1377	SARATA GALBENA,CARACUI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	7:40:53 a.m.	0	0,95	0,95	843	77	920	HINCESTI,DUBOVCA,BOZIENI,SARATA GALBENA,LAPUSNA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.09.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	8:24:29 a.m.	0	62,07	62,07	1343	151	1494	CODRU	T	AC	Intrerupator de sarcina
Chisinau	11.09.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	8:24:29 a.m.	0	69,30	69,30	904	99	1003	CHISINAU	T	AC	Intrerupator de sarcina
Chisinau	11.09.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	8:24:29 a.m.	0	75,52	75,52	389	40	429	CHISINAU	T	AC	Intrerupator de sarcina
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	8:27:59 a.m.	0	1,33	1,33	1089	77	1166	LEOVA,TOCHILE RADUCANi,SIRMA,TOCHILE-RADUCANI	OST	ÎST	Lucrări avariate ME
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	8:29:29 a.m.	0	0,67	0,67	3	17	20	LEOVA	OST	ÎST	Lucrări avariate ME
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	8:30:29 a.m.	0	0,67	0,67	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Lucrări avariate ME
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	8:32:09 a.m.	0	1,00	1,00	1089	77	1166	LEOVA,SIRMA,TOCHILE-RADUCANI,TOCHILE RADUCANi	OST	ÎST	Lucrări avariate ME
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	8:57:49 a.m.	0	1,67	1,67	1089	77	1166	TOCHILE RADUCANi,TOCHILE-RADUCANI,LEOVA,SIRMA	OST	ÎST	Soc
Hincesti	11.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SEC5-PT343HN-T01-01	9:00:00 a.m.	0	71,00	71,00	43	6	49	DRAGUSENI	C	AC	Contacte
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	9:00:29 a.m.	0	3,17	3,17	888	60	948	TOCHILE RADUCANi,LEOVA,SIRMA,TOCHILE-RADUCANI	OST	AT	Soc
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	9:00:29 a.m.	0	61,52	61,52	201	17	218	LEOVA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	11.09.2024	PT501VL	01	9:14:29 a.m.	0,00	102,50	102,52	78	3	81	COLIBASI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	11.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	9:34:01 a.m.	0	3,00	3,00	314	36	350	PIATRA,POHORNICENI,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuţie, cu originea în reţelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviţi în perioada de referinţă (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala reţelelor electrice	Data	Staţia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectaţi de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	9:59:10 a.m.	0	1,83	1,83	888	60	948	SIRMA,TOCHILE-RADUCANI,LEOVA,TOCHILE RADUCANi	OST	ÎST	Soc
Orhei	11.09.2024	PT435OR	02	10:47:00 a.m.	0,00	456,00	456,00	18	1	19	CLISOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:00:07 a.m.	0	2,48	2,48	592	48	640	LOPATICA,MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:00:45 a.m.	0	0,12	0,12	921	82	1003	TRIFESTII NOI,CAHUL,LEBEDENCO,MOSCOVEI,BUCURIA,LUCESTI,TATARESTI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:01:01 a.m.	0	0,10	0,10	517	51	568	CARBALIA,BUDAI,MOSCOVEI,DERMENGI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:01:14 a.m.	0	0,22	0,22	573	44	617	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:01:35 a.m.	0	0,10	0,10	0	11	11	MOSCOVEI,CAHUL,COTIHANA	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:01:47 a.m.	0	0,10	0,10	0	6	6	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:01:58 a.m.	0	0,52	0,52	81	5	86	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Hincesti	11.09.2024	PT365HN	02	11:02:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	62	10	72	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:07:18 a.m.	0	0,75	0,75	0	11	11	COTIHANA,MOSCOVEI,CAHUL	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:07:23 a.m.	0	0,87	0,87	0	6	6	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:07:29 a.m.	0	0,92	0,92	81	5	86	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:07:37 a.m.	0	0,95	0,95	573	44	617	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:07:44 a.m.	0	0,98	0,98	517	51	568	BUDAI,DERMENGI,MOSCOVEI,CARBALIA	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:07:50 a.m.	0	1,95	1,95	921	82	1003	BUCURIA,CAHUL,LUCESTI,TATARESTI,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI,LEBEDENCO	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:09:54 a.m.	0	0,67	0,67	576	52	628	MOSCOVEI	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:09:54 a.m.	0	44,57	44,57	345	30	375	CAHUL,LEBEDENCO	T	AC	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:11:23 a.m.	0	24,23	24,23	576	52	628	MOSCOVEI,TRIFESTII NOI,BUCURIA	T	AC	Descarcator
Hincesti	11.09.2024	PT365HN	05	11:24:04 a.m.	0,00	9,00	8,93	0	1	1	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:35:43 a.m.	0	34,50	34,50	518	42	560	BUCURIA,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	AC	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:35:43 a.m.	0	68,28	68,28	58	10	68	BUCURIA	T	AC	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:53:55 a.m.	0	0,55	0,55	815	59	874	SPICOASA,BURLACU,TATARESTI,HULUBOAIA	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:10:33 p.m.	0	2,58	2,58	518	42	560	TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,BUCURIA	T	ÎST	Descarcator
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:13:14 p.m.	0	1,12	1,12	518	42	560	BUCURIA,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Descarcator
Hincesti	11.09.2024	PT367HN	02	12:21:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	48	0	48	SARATA GALBENA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cahul	11.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:42:47 p.m.	0	0,77	0,77	518	42	560	BUCURIA,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Descarcator
Orhei	11.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3/INTL5-ITC008OR	12:55:17 p.m.	0	81,12	81,12	958	71	1029	BUTENI,POHREBENI,IZVOARE,SERCANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Leova	11.09.2024	PT180LV	01	1:45:56 p.m.	0,00	0,00	0,07	77	4	81	LEOVA	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	11.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	9	3:20:56 p.m.	3	118,37	121,37	313	31	344	ORHEI,POHORNICENI,PIATRA	OST	AT	Accidente rutiere
Criuleni	11.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	4:07:05 p.m.	0	2,08	2,08	2089	105	2194	JEVRENI,IZBISTE,RACULESTI,DUBASARII VECHI,CRUGLIC,OHRINCEA	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Criuleni	11.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	4:13:39 p.m.	0	2,62	2,62	2089	105	2194	CRUGLIC,JEVRENI,DUBASARII VECHI,IZBISTE,RACULESTI,OHRINCEA	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cantemir	11.09.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	4:13:47 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	11.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	5:31:09 p.m.	0	0,67	0,67	1089	77	1166	LEOVA,TOCHILE-RADUCANI,SIRMA,TOCHILE RADUCANi	OST	ÎST	Lucrări avariate ME
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PDC261 TOMAI 110/10	10/SEC5-PT469CD-T01-01	5:56:00 p.m.	0	27,00	27,00	97	6	103	TOMAI	C	AC	Conturare la PT
Cimislia	11.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	6:15:04 p.m.	0	1,00	1,00	828	61	889	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA,ISERLIA,SADACLIA,IVANOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	11.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	11	6:18:56 p.m.	0	0,50	0,50	27	8	35	MIHAILOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	11.09.2024	PT199OR	02	6:20:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	96	6	102	BUDAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	11.09.2024	PT199OR	01	6:24:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	15	1	16	BUDAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:35:50 p.m.	0	0,50	0,50	879	58	937	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:35:50 p.m.	0	0,50	0,50	879	58	937	COTUL MORII,LEUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:40:55 p.m.	0	1,12	1,12	879	58	937	COTUL MORII,LEUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:41:13 p.m.	0	0,43	0,43	516	14	530	SARATENI,COTUL MORII,OBILENI,COTUL MORIII	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:41:20 p.m.	0	0,20	0,20	694	45	739	CATELENI,IVANOVCA,CATALENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:41:27 p.m.	0	1,12	1,12	460	62	522	IVANOVCA,NEMTENI,ONESTI,LEUSENI,BUJOR	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	11.09.2024	PT495CS	01	6:42:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	32	0	32	LARGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:42:38 p.m.	0	10,88	10,88	460	62	522	IVANOVCA,NEMTENI,LEUSENI,BUJOR,ONESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	11.09.2024	PT724OR	02	6:47:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	16	2	18	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	11.09.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	3	6:47:04 p.m.	0	0,52	0,52	774	54	828	BOGDANOVCA VECHE,BOGDANOVCA NOUA,CIMISLIA,BOGDANOVCA,MERENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	11.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	18	6:59:40 p.m.	0	0,17	0,17	454	40	494	VALEA PERJEI,GURA GALBENEI,ECATERINOVCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	11.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	7:22:31 p.m.	3	0,67	3,67	1013	90	1103	ULMU,CAPRIANA,CONDRITA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	7:39:41 p.m.	0	0,33	0,33	2839	188	3027	LAPUSNA,NEGREA,ANINI,RUSCA,SIPOTENI,SOFIA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	7:39:51 p.m.	0	0,17	0,17	2665	185	2850	CARPINENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	11.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	7:40:11 p.m.	0	4,17	4,17	1114	86	1200	LAPUSNA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	7:40:11 p.m.	0	5,25	5,25	1750	97	1847	SIPOTENI,LAPUSNA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	7:40:11 p.m.	0	5,65	5,65	696	46	742	NEGREA	OST	AC	Necunoscute
Chisinau	11.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	23	7:43:35 p.m.	0	0,13	0,13	0	1	1	SINGERA	T	ÎST	Ploi abundente
Hincesti	11.09.2024	PT661HN	01	7:58:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	72	0	72	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	11.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	8:03:51 p.m.	0	8,40	8,40	1058	66	1124	BUDAI,TARACLIA	OST	AC	Necunoscute
Taraclia	11.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	8:03:51 p.m.	0	22,18	22,18	1437	52	1489	TARACLIA	OST	AC	Necunoscute
Straseni	11.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	8:11:31 p.m.	0	1,33	1,33	1536	108	1644	RECEA,STRASENI,NEGRESTI,ROSCANI,RADENI,TATARESTI, GHELAUZA,SACA	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	11.09.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	9	8:15:52 p.m.	0	0,50	0,50	594	51	645	JAVGUR,IALPUJENI,IALPUGENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	11.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	6	8:24:59 p.m.	0	0,50	0,50	506	30	536	STRASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	8:36:32 p.m.	0	0,33	0,33	1225	84	1309	VALEA PERJEI,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	11.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16	8:40:22 p.m.	0	1,17	1,17	1270	89	1359	NOROCENI,VIPROVA,GHETLOVA,PUTINTEI,HULBOACA	OST	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PT54CD	02	8:55:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	83	7	90	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	11.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	8:56:22 p.m.	4	0,50	4,50	1702	252	1954	COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	8:58:42 p.m.	0	25,35	25,35	488	35	523	GAIDAR,CEADIR-LUNGA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PDC261 TOMAI 110/10	5	9:01:02 p.m.	0	0,17	0,17	588	42	630	JOLTAI,TOMAI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	11.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	9:04:22 p.m.	5	0,52	5,52	1285	79	1364	BUGEAC,CONGAZ,BUDJAC,COMRAT,DEZGHINJA,DEZGHINGEA	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	11.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTL5-REC003	9:05:24 p.m.	0	0,33	0,33	452	20	472	TRUSENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	11.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	9	9:06:42 p.m.	26	0,52	26,52	471	47	518	COJUSNA	OST	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PT101CD	01	9:08:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	91	5	96	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	11.09.2024	PT526VL	01	9:08:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	33	2	35	VADUL LUI ISAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	11.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	9:11:16 p.m.	0	0,33	0,33	1409	59	1468	SCORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	11.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:12:23 p.m.	0	1,33	1,33	948	64	1012	SCORTENI,CAZANESTI,TIRSITEI,NEGURENI,CHERSAC	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PT282HN	02	9:15:00 p.m.	0,00	741,00	741,00	34	0	34	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	11.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	9:18:49 p.m.	0	0,50	0,50	1512	67	1579	SCORENI,STRASENI,COJUSNA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	11.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8	9:25:49 p.m.	0	0,18	0,18	0	12	12	BANESTI,INESTI,VEREJENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PT159CD	02	9:28:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	28	0	28	GAIDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	8	9:28:22 p.m.	0	15,08	15,08	0	12	12	VEREJENI,INESTI,BANESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	11.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	23	9:28:23 p.m.	0	0,17	0,17	1013	83	1096	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA NOUA,CIMISLIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	11.09.2024	PT278LV	01	9:29:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	65	4	69	COVURLUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	11.09.2024	PT118NS	02	9:37:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	70	3	73	NISPORENI	C	AC	Bransament
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:37:16 p.m.	0	0,08	0,08	516	14	530	OBILENI,COTUL MORII,COTUL MORIII,SARATENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:37:34 p.m.	0	0,08	0,08	694	45	739	IVANOVCA,CATELENI,CATALENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:38:22 p.m.	0	0,53	0,53	460	62	522	NEMTENI,ONESTI,BUJOR,IVANOVCA,LEUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:40:04 p.m.	0	15,87	15,87	460	62	522	ONESTI,BUJOR,LEUSENI,IVANOVCA,NEMTENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:51:32 p.m.	0	0,65	0,65	843	77	920	BOZIENI,DUBOVCA,LAPUSNA,HINCESTI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	11.09.2024	PT508VL	02	9:53:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	111	3	114	COLIBASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	11.09.2024	PT101CD	02	9:56:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	93	2	95	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	11.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	9:58:34 p.m.	0	0,50	0,50	894	66	960	MERESENI,SARATA GALBENA,SARATA-MERESENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	11.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	10:01:13 p.m.	0	1,17	1,17	1920	114	2034	HANSCA,ZIMBRENI,MOLESTI,GAURENI,RAZENI,COSTESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	11.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	16	10:04:14 p.m.	0	1,17	1,17	1675	119	1794	HORASTI,HORESTI,ZIMBRENI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-REC005HN	10:06:10 p.m.	0	0,33	0,33	286	25	311	FIRLADENI,BUTENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	11.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	10:06:14 p.m.	0	0,17	0,17	1152	72	1224	ORAC,CEADIR,COLIBABOVCA,CNEAZEVCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	11.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	5	10:10:57 p.m.	0	0,10	0,10	1116	73	1189	STRAISTENI,BACIOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	11.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	5	10:10:57 p.m.	0	0,10	0,10	1116	73	1189	STRAISTENI,BACIOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	11.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	10:17:35 p.m.	0	0,50	0,50	1764	129	1893	CIGIRLENI,REZENI,RAZENI,MOLESTI	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	11.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	10:19:15 p.m.	0	8,17	8,17	1338	77	1415	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	AC	Necunoscute
Ialoveni	11.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	10:19:27 p.m.	0	0,52	0,52	0	3	3	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	11.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	10:20:42 p.m.	0	6,50	6,50	0	3	3	PIATRA ALBA,MILESTII MICI	T	AC	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	10:21:24 p.m.	0	0,17	0,17	880	60	940	LAPUSNA,MARCHET,POGANESTI,DANCU,CIOARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	10:21:26 p.m.	0	7,35	7,35	460	62	522	LEUSENI,NEMTENI,BUJOR,ONESTI,IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	11.09.2024	PT508VL	03	10:23:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	67	1	68	COLIBASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	11.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	10:24:24 p.m.	0	0,33	0,33	487	38	525	DANCU,LAPUSNA,CIOARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	11.09.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	10:24:47 p.m.	0	0,33	0,33	1258	83	1341	POHARNICENI,SUSLENI,ORHEI,POHORNICENI,IZVOARE,BRANESTI, FURCENI,PIATRA,JELOBOC	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	11.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	10:24:54 p.m.	0	0,67	0,67	393	22	415	POGANESTI,MARCHET	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Hincesti	11.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	10:26:14 p.m.	0	15,17	15,17	393	22	415	MARCHET,POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	11.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	10:28:22 p.m.	0	12,30	12,30	1312	61	1373	CHISINAU,CODRU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:29:54 p.m.	0	0,50	0,50	373	42	415	CHETROSU	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:29:54 p.m.	0	0,52	0,52	1061	108	1169	CHETROSU	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:29:54 p.m.	0	6,83	6,83	1061	108	1169	CHETROSU,MERENII NOI,TODIRESTI	T	AT	Accidente rutiere
Chisinau	11.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	10:30:15 p.m.	0	0,12	0,12	387	75	462	CONDRITA,DURLESTI,DANCENI,TRUSENI,SURUCENI,IALOVENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:30:25 p.m.	0	2,40	2,40	1061	108	1169	TODIRESTI,SINGERA,MERENII NOI,SERPENI,CHETROSU,MERENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:30:41 p.m.	0	7,05	7,05	373	42	415	CHETROSU	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:31:22 p.m.	0	0,52	0,52	518	46	564	MERENI,MERENII NOI	T	ÎST	Accidente rutiere
Ialoveni	11.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	7	10:32:25 p.m.	0	0,50	0,50	278	52	330	DANCENI,RUSESTII NOI,SOCITENI,Rusestii Noi,BARDAR	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	11.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	5	10:32:55 p.m.	0	7,10	7,10	310	74	384	TOHATIN,COLONITA,CHELTUITORI,tohatin	T	AC	Ploi abundente
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:33:46 p.m.	0	0,07	0,07	518	46	564	MERENII NOI,MERENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:34:56 p.m.	0	0,12	0,12	518	46	564	MERENI,MERENII NOI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:35:19 p.m.	0	0,08	0,08	3	26	29	MERENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:35:30 p.m.	0	0,08	0,08	79	12	91	MERENII NOI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:35:46 p.m.	0	0,07	0,07	437	28	465	CHIRCA	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:35:58 p.m.	0	10,98	10,98	47	13	60	CHIRCA,MERENI,GURA BICULUI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	10:36:54 p.m.	6	0,83	6,83	1236	90	1326	ANENII NOI,COBUSCA NOUA,FLORESTI,TINTARENI,COBUSCA VECHE,BULBOACA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	10:37:44 p.m.	8	0,00	8,00	1730	145	1875	CARPINENI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	10:38:05 p.m.	0	8,02	8,02	460	62	522	BUJOR,NEMTENI,LEUSENI,ONESTI,IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	11.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:38:24 p.m.	0	3,50	3,50	3025	169	3194	NOVACI,PIRJOLTENI,VATAMANEASA,NISCANI,HORODISTE,SELISTEA NOUA,CALARASI,TUZARA	OST	AC	Necunoscute
Anenii Noi	11.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	7	10:41:07 p.m.	0	0,52	0,52	96	5	101	MAXIMOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	11.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	10:41:54 p.m.	0	112,87	112,87	393	22	415	MARCHET,POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:46:58 p.m.	0	0,47	0,47	373	42	415	CHETROSU	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:46:58 p.m.	0	0,50	0,50	1061	108	1169	MERENI,TODIRESTI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:47:01 p.m.	0	54,40	54,40	47	10	57	CHIRCA,MERENI	T	AT	Accidente rutiere

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	10:47:01 p.m.	0	178,08	178,08	0	3	3	GURA BICULUI	T	AT	Accidente rutiere
Chisinau	11.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTL5-REC003	10:48:29 p.m.	0	0,33	0,33	452	20	472	TRUSENI	OST	ÎST	Ploi abundente
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	10:49:55 p.m.	0	13,50	13,50	460	62	522	BUJOR,NEMTENI,IVANOVCA,LEUSENI,ONESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	11.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:51:06 p.m.	0	0,10	0,10	829	121	950	PASCANI,PELIVAN,MAGDACESTI,DRASLICENI,MICLESTI, CRICOVA,PORUMBENI	T	ÎST	Ploi abundente
Criuleni	11.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:54:15 p.m.	0	3,10	3,10	829	121	950	DRASLICENI,PORUMBENI,PELIVAN,MICLESTI,PASCANI, CRICOVA,MAGDACESTI	T	AC	Ploi abundente
Straseni	11.09.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7	10:54:52 p.m.	0	0,43	0,43	1938	99	2037	VATRA,STRASENI,COJUSNA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	11.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	9	10:55:14 p.m.	0	2,83	2,83	471	47	518	COJUSNA	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	11.09.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7	10:59:05 p.m.	0	0,50	0,50	1938	99	2037	VATRA,STRASENI,COJUSNA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	11.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	11:00:05 p.m.	0	1,17	1,17	236	37	273	COMRAT,COMRAT PERIFERIE	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	11.09.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	9	11:02:51 p.m.	0	0,13	0,13	721	60	781	ONITCANI,CRIULENI,SLOBOZIA-DUSCA	T	ÎST	Ploi abundente
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	11:03:30 p.m.	0	18,18	18,18	460	62	522	IVANOVCA,LEUSENI,ONESTI,NEMTENI,BUJOR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	11.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	11:04:05 p.m.	3	0,50	3,50	2354	144	2498	ROSCANI,SIRETI,NEGRESTI,STRASENI,SIRET	OST	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	11.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	11:07:47 p.m.	0	2,52	2,52	515	43	558	BRINZA,BASARABEASCA,VALENI	T	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	11.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	11:10:50 p.m.	0	0,93	0,93	515	43	558	BASARABEASCA,BRINZA,VALENI	T	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	11.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	11:13:05 p.m.	48	0,18	48,18	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	11.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:15:45 p.m.	0	1,50	1,50	373	35	408	CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	11.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:15:45 p.m.	0	2,00	2,00	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	11:21:46 p.m.	0	15,55	15,55	460	62	522	ONESTI,IVANOVCA,LEUSENI,NEMTENI,BUJOR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	11.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	11:28:15 p.m.	0	0,50	0,50	702	39	741	SIPOTENI,BAHMUT,TOCHILE	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	11.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	11:28:55 p.m.	0	0,33	0,33	2920	163	3083	VOLCINET,PETICENI,CABAIESTI,URSARI,BUDA,TEMELEUTI, VALCINET,SIPOTENI,NOVACI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	11.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	11:29:25 p.m.	0	0,33	0,33	1324	111	1435	PODUL LUNG,TOCHILE,CALARASI,SIPOTENI,ORICOVA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	11.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	11:32:05 p.m.	19	0,00	19,00	1738	131	1869	PIATRA,HIIDIENI,MOROVAIA,BEREZLOGI,SUSLENI,BUTUCENI,TREBUJENI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	11.09.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	11:34:05 p.m.	0	0,83	0,83	1581	90	1671	ONISCANI,DERENEU,RADENI,BULARDA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	11:37:21 p.m.	0	0,50	0,50	460	62	522	IVANOVCA,NEMTENI,BUJOR,LEUSENI,ONESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	11:37:54 p.m.	0	138,58	138,58	460	62	522	NEMTENI,ONESTI,IVANOVCA,LEUSENI,BUJOR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	11:41:25 p.m.	0	0,52	0,52	373	42	415	CHETROSU,TODIRESTI,MERENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	11:41:26 p.m.	0	0,50	0,50	1061	108	1169	SERPENI,TODIRESTI,MERENII NOI,MERENI,CHETROSU,SINGERA	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	11:41:29 p.m.	0	114,52	114,52	0	2	2	CHIRCA	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	11:41:29 p.m.	0	123,62	123,62	47	7	54	CHIRCA	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	11.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	11:41:29 p.m.	0	396,52	396,52	0	1	1	MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Calarasi	11.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	11:43:25 p.m.	0	2,17	2,17	1455	79	1534	DERENEU,MELESENI,CALARASI,HIRJAUCA,HOGINESTI,MINDRA,HIRBOVAT,LEORD OAIA,FRUMOASA,PALANCA,ONISCANI,SVERIDA	OST	ÎST	Necunoscute
Stefan-Voda	11.09.2024	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	11:49:55 p.m.	0	0,33	0,33	2227	181	2408	CROCMAZ,TUDORA,PALANCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	11.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	11:50:43 p.m.	0	7,37	7,37	515	43	558	VALENI,BRINZA,BASARABEASCA	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	12.09.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	7	12:18:45 a.m.	0	10,68	10,68	815	49	864	HOLERCANI	T	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Orhei	12.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	12:23:16 a.m.	0	0,07	0,07	1561	108	1669	BUTENI,POHREBENI,IZVOARE,SERCANI,VOROTET,BIESTI, ANDREEVCA,CHIPERCENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	12.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	12:27:06 a.m.	0	1,17	1,17	995	80	1075	MERENI,BASCALIA,HIRTOP,PRISACA,IALPUG	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	12.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	12:33:21 a.m.	0	3,55	3,55	515	43	558	VALENI,BRINZA,BASARABEASCA	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:35:06 a.m.	0	3,33	3,33	393	21	414	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:35:06 a.m.	0	46,52	46,52	0	1	1	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	12.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	12:36:53 a.m.	0	1,50	1,50	2706	151	2857	VALENI,COLIBAS,COLIBASI,BRINZA	T	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:38:56 a.m.	0	42,68	42,68	45	3	48	POGANESTI,MARCHET	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:38:56 a.m.	0	209,07	209,07	145	6	151	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	12:38:56 a.m.	0	218,07	218,07	203	12	215	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	12.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	12:39:16 a.m.	0	1,00	1,00	1009	53	1062	VALENI,BRINZA	T	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	12.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7/INTL5-ITC028VL	12:39:16 a.m.	0	21,15	21,15	1697	98	1795	COLIBASI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	12.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	12:41:27 a.m.	0	0,50	0,50	894	66	960	SARATA-MERESENI,SARATA GALBENA,MERESENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	12.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	2	12:44:44 a.m.	0	0,50	0,50	1461	141	1602	TELENESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	12.09.2024	PT17OR	01	12:56:00 a.m.	0,00	334,00	334,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	1:23:07 a.m.	0	46,02	46,02	0	1	1	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	1:23:07 a.m.	0	183,88	183,88	45	3	48	MARCHET	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	1:32:53 a.m.	0	0,07	0,07	697	71	768	MOROVAIA,SUSLENI,TREBUJENI,BUTUCENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	1:33:01 a.m.	0	0,05	0,05	334	9	343	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	1:33:08 a.m.	0	0,50	0,50	2380	134	2514	MIRZACI,JORA DE MIULOC,JORA DE JOS,BULAIESTI,SUSLENI,MIRZESTI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	1:41:01 a.m.	0	0,32	0,32	2380	134	2514	BULAIESTI,MIRZESTI,JORA DE JOS,SUSLENI,JORA DE MIULOC,MIRZACI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	1:41:35 a.m.	0	1,20	1,20	1275	72	1347	SUSLENI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	1:41:35 a.m.	0	2,45	2,45	1105	62	1167	BULAIESTI,JORA DE JOS,JORA DE MIULOC,MIRZESTI,MIRZACI	T	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	1:45:06 a.m.	0	0,32	0,32	1061	108	1169	SINGERA,MERENI,CHETROSU,SERPENI,TODIRESTI,MERENII NOI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	1:45:11 a.m.	0	84,33	84,33	47	10	57	CHIRCA,GURA BICULUI	T	AT	Accidente rutiere
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:56:29 a.m.	0	194,03	194,03	1	15	16	IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:56:29 a.m.	0	225,67	225,67	43	9	52	IVANOVCA,ONESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:56:29 a.m.	0	266,13	266,13	416	38	454	BUJOR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	2:09:48 a.m.	0	6,00	6,00	0	1	1	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	12.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	2:16:48 a.m.	0	99,03	99,03	0	1	1	POGANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	2:18:19 a.m.	0	0,32	0,32	1105	62	1167	MIRZESTI,BULAIESTI,JORA DE MIULOC,JORA DE JOS,MIRZACI	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	2:18:53 a.m.	0	6,37	6,37	0	1	1	JORA DE MIULOC	T	AC	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	2:18:53 a.m.	0	30,55	30,55	1105	61	1166	BULAIESTI,MIRZESTI,MIRZACI,JORA DE JOS,JORA DE MIULOC	T	AC	Necunoscute
Leova	12.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	2:19:48 a.m.	0	0,17	0,17	2435	176	2611	PLESENI,BAIUS,HANASENI,CUPORANI,TICHECI,GANASENI,HIRTOP, IARGARA,TIGHECI,COCIULIA NOUA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	12.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3/INTL5-ITC001OR	2:25:47 a.m.	0	23,65	23,65	0	1	1	JORA DE MIULOC	T	AC	Necunoscute
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	3:09:31 a.m.	0	0,37	0,37	1061	108	1169	SINGERA,SERPENI,TODIRESTI,MERENII NOI,MERENI,CHETROSU	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	3:09:34 a.m.	0	0,50	0,50	47	10	57	GURA BICULUI,CHIRCA	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	3:10:05 a.m.	0	0,37	0,37	1061	108	1169	CHETROSU,TODIRESTI,MERENI,SINGERA,SERPENI,MERENII NOI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	3:10:21 a.m.	0	23,87	23,87	47	10	57	GURA BICULUI,CHIRCA	T	AT	Accidente rutiere
Ceadir-Lunga	12.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	3:19:29 a.m.	0	1,00	1,00	353	51	404	BESGHIOZ,VALEA PERJEI,CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	3:34:14 a.m.	0	0,52	0,52	1061	108	1169	TODIRESTI,MERENII NOI,CHETROSU,SINGERA,MERENI,SERPENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	4:52:12 a.m.	0	7,68	7,68	47	10	57	CHIRCA,GURA BICULUI	T	AT	Accidente rutiere
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:11:29 a.m.	0	30,67	30,67	1	15	16	NEMTENI,LEUSENI,IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:16:41 a.m.	0	2,15	2,15	47	9	56	CHIRCA	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:16:41 a.m.	0	13,15	13,15	0	1	1	CHIRCA	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:19:05 a.m.	0	10,75	10,75	47	8	55	GURA BICULUI,CHIRCA	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:19:05 a.m.	0	12,67	12,67	0	1	1	CHIRCA	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:19:06 a.m.	0	0,37	0,37	373	42	415	CHETROSU	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:19:06 a.m.	0	0,48	0,48	1061	108	1169	SINGERA,SERPENI	T	ÎST	Accidente rutiere
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:42:09 a.m.	0	0,52	0,52	44	20	64	IVANOVCA,ONESTI,NEMTENI,LEUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	5:42:40 a.m.	0	39,95	39,95	44	20	64	NEMTENI,LEUSENI,ONESTI,IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.09.2024	PT373IL	03	6:20:00 a.m.	0,00	220,00	220,00	41	3	44	PIATRA ALBA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	6:27:25 a.m.	0	41,98	41,98	47	11	58	GURA BICULUI,CHIRCA,MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT11HN-T01-01	6:31:00 a.m.	0	7754,00	7754,00	0	4	4	ONESTI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	12.09.2024	PT373IL	01	6:44:00 a.m.	0,00	196,00	196,00	32	3	35	PIATRA ALBA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	12.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	6:58:53 a.m.	0	0,52	0,52	377	16	393	CAINARI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	12.09.2024	PT128IL	04	7:08:00 a.m.	0,00	648,00	648,00	11	5	16	MILESTII MICI	C	AC	Bransament
Ialoveni	12.09.2024	PT398IL	07	7:10:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	114	3	117	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	12.09.2024	PT40ST	01	7:12:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	130	7	137	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	12.09.2024	PT2475V	02	7:15:00 a.m.	0,00	324,00	324,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	12.09.2024	PT40ST	04	7:35:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	134	2	136	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	12.09.2024	PT432IL	03	7:36:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	67	1	68	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT725HN	02	7:40:00 a.m.	0,00	473,00	473,00	66	1	67	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	12.09.2024	PT445IL	01	7:42:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	27	1	28	HORASTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	12.09.2024	PT27TL	02	7:43:00 a.m.	0,00	537,00	537,00	66	0	66	CAZANESTI	C	AC	Transformator de putere
Ialoveni	12.09.2024	PT432IL	02	7:46:00 a.m.	0,00	84,00	84,00	37	1	38	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	12.09.2024	PT432IL	01	7:52:36 a.m.	0,00	77,40	77,40	88	2	90	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	12.09.2024	PT544CM	01	7:53:00 a.m.	0,00	365,00	365,00	27	0	27	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT153HN	01	7:54:00 a.m.	0,00	471,00	471,00	49	0	49	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	12.09.2024	PT544CM	02	7:57:00 a.m.	0,00	361,00	361,00	30	0	30	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	12.09.2024	PT544CM	05	7:59:58 a.m.	0,00	358,00	358,03	0	1	1	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT153HN	02	8:07:00 a.m.	0,00	458,00	458,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	12.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	8:07:25 a.m.	0	41,58	41,58	943	83	1026	CEADIR-LUNGA,CHIRIET-LUNGA,BEZGHIOZ,BESGHIOZ,TVARDITA	OST	AC	Necunoscute
Causeni	12.09.2024	PT383CS	02	8:11:00 a.m.	0,00	265,00	265,00	54	0	54	SAITI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	12.09.2024	PT320IL	07	8:12:00 a.m.	0,00	312,00	312,00	109	0	109	CIGIRLENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	12.09.2024	PT354IL	03	8:18:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	66	1	67	RAZENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	12.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	16	8:21:55 a.m.	0	47,18	47,18	1675	119	1794	ZIMBRENI,HORESTI,HORASTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	12.09.2024	PT3HN	02	8:28:00 a.m.	0,00	234,00	234,00	24	0	24	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT244HN	01	8:30:00 a.m.	0,00	387,00	387,00	35	1	36	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	12.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5/SEC5-PT123IL-T001-01	8:30:00 a.m.	0	33,00	33,00	33	5	38	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT225HN	03	8:33:00 a.m.	0,00	15,00	15,00	99	0	99	SOFIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.09.2024	PT373IL	04	8:39:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	111	2	113	PIATRA ALBA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	12.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	8:41:15 a.m.	0	0,33	0,33	963	92	1055	VICTORIA,CNEAZEVCA,COVURLUI,VOZNESENI,SARATENI, FRUMUSICA,LEBEDENCO	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	12.09.2024	PT728HN	01	8:45:00 a.m.	0,00	333,00	333,00	174	5	179	CALMATUI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PT783HN	01	8:49:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	0	4	4	IVANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT244HN	02	8:50:00 a.m.	0,00	367,00	367,00	12	0	12	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT508HN	02	8:52:00 a.m.	0,00	415,00	415,00	53	1	54	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7/SEC5-PT282HN-T01-01	8:56:00 a.m.	0	36,00	36,00	113	5	118	CARPINENI	C	AC	Defecte de constructie
Hincesti	12.09.2024	PT2HN	02	8:56:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	75	2	77	NEGREA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT225HN	02	9:08:00 a.m.	0,00	232,00	232,00	63	7	70	SOFIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	12.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	9:21:56 a.m.	0	66,02	66,02	466	26	492	MOROZENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	12.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTL5-REC003LV	9:21:57 a.m.	0	0,55	0,55	650	42	692	CEADIR,COLIBABOVCA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	12.09.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	15	9:31:16 a.m.	0	9,17	9,17	0	14	14	STEFAN-VODA,VOLINTIRI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Hincesti	12.09.2024	PT225HN	01	9:32:00 a.m.	0,00	208,00	208,00	64	2	66	SOFIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	12.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	7	9:34:46 a.m.	0	94,87	94,87	0	5	5	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6/IF5-PT373IL-IF136-01	9:40:00 a.m.	0	20,00	20,00	202	10	212	PIATRA ALBA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PT225HN	03	9:46:07 a.m.	0,00	193,90	193,88	99	0	99	SOFIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8/SEC5-PT85HN-T01-01	9:57:00 a.m.	0	27,00	27,00	122	7	129	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT660HN-T01-01	10:05:00 a.m.	0	13,00	13,00	41	2	43	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.09.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22/SEC15-S7903	10:06:00 a.m.	0	112,00	112,00	52	4	56	TRUSENI	C	AC	Linie in cablu

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuţie, cu originea în reţelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviţi în perioada de referinţă (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala reţelelor electrice	Data	Staţia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectaţi de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenesti	12.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	10:12:47 a.m.	0	3,50	3,50	1079	70	1149	CAZANESTI,VADUL-LECA,VEREJENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	10:15:57 a.m.	0	0,25	0,25	561	41	602	BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	10:16:23 a.m.	0	10,55	10,55	561	41	602	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	10:27:03 a.m.	0	13,65	13,65	561	41	602	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT204HN-T01-01	10:31:00 a.m.	0	33,00	33,00	143	7	150	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	10:40:52 a.m.	0	19,15	19,15	561	41	602	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8/SEC5-PT115HN-T01-01	10:41:00 a.m.	0	40,00	40,00	97	2	99	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	12.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	11:01:08 a.m.	0	2,00	2,00	1079	70	1149	VEREJENI,CAZANESTI,VADUL-LECA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	11:01:30 a.m.	0	34,53	34,53	561	41	602	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT783HN-T01-01	11:30:00 a.m.	0	23,00	23,00	0	4	4	IVANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	12.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6	11:31:18 a.m.	8	0,33	8,33	228	15	243	TIRZIENI,BREANOVA	OST	ÎST	Necunoscute
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	11:36:08 a.m.	0	13,82	13,82	561	40	601	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	11:36:08 a.m.	0	28,07	28,07	0	1	1	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	11:50:04 a.m.	0	14,13	14,13	336	28	364	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	11:50:04 a.m.	0	34,93	34,93	225	10	235	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	11:59:39 a.m.	0	1,83	1,83	1114	86	1200	BALCEANA,NEGREA,LAPUSNA,ANINI,RUSCA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Leova	12.09.2024	PT236LV	01	12:02:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	53	2	55	COLIBABOVCA	C	ÎST	Alte defecte in red JT
Ialoveni	12.09.2024	PT125IL	01	12:03:00 p.m.	0,00	1517,00	1517,00	141	2	143	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT783HN-T01-01	12:17:21 p.m.	0	3,05	3,05	460	58	518	IVANOVCA,LEUSENI,NEMTENI,BUJOR,ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:19:00 p.m.	0	16,15	16,15	460	58	518	IVANOVCA,LEUSENI,NEMTENI,ONESTI,BUJOR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT783HN-T01-01	12:20:28 p.m.	0	8,63	8,63	460	58	518	ONESTI,BUJOR,IVANOVCA,LEUSENI,NEMTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	12.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	32	12:20:49 p.m.	0	1,00	1,00	366	41	407	TARACLIA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	12.09.2024	PT502OR	01	12:22:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	40	0	40	STEP-SOCI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cahul	12.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	4	12:23:11 p.m.	0	0,68	0,68	336	29	365	BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SEC5-PT783HN-T01-01	12:29:10 p.m.	0	0,43	0,43	460	58	518	IVANOVCA,NEMTENI,ONESTI,LEUSENI,BUJOR	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	12.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	12:33:29 p.m.	0	1,67	1,67	668	22	690	CAPLANI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	12:35:13 p.m.	0	20,35	20,35	460	58	518	BUJOR,ONESTI,NEMTENI,LEUSENI,IVANOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	12.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18/SEC5-PT27TL-T001-01	12:40:00 p.m.	0	240,00	240,00	123	4	127	CAZANESTI	C	AC	Transformator de putere
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	12:48:10 p.m.	0	1,17	1,17	2448	146	2594	SIPOTENI,LAPUSNA,NEGREA,SOFIA,CARPINENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	12.09.2024	PT417OR	01	12:56:00 p.m.	0,00	294,00	294,00	31	4	35	MALAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	12.09.2024	PT424CI	02	12:58:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	83	2	85	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	12.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18/SEC5-PT27TL-T001-01	1:05:10 p.m.	0	4,50	4,50	956	66	1022	VADUL-LECA,CAZANESTI,VEREJENI	C	AC	Transformator de putere
Comrat	12.09.2024	PT265CM	02	1:07:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	46	2	48	AVDARMA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	12.09.2024	PT495CS	01	1:13:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	32	0	32	LARGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SEC5-PT12HN-T01-01	1:20:00 p.m.	0	36,00	36,00	158	2	160	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8/SEC5-PT224HN-T01-01	2:26:00 p.m.	0	28,00	28,00	84	5	89	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	11	2:33:40 p.m.	0	0,08	0,08	518	46	564	MERENII NOI,MERENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:33:56 p.m.	0	2,17	2,17	1061	108	1169	CHETROSU,TODIRESTI,MERENII NOI,SINGERA,MERENI,SERPENI	T	ÎST	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:36:18 p.m.	0	13,33	13,33	643	69	712	SINGERA,MERENII NOI	T	AT	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:36:18 p.m.	0	14,28	14,28	418	39	457	TODIRESTI	T	AT	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:49:56 p.m.	0	0,65	0,65	643	69	712	SINGERA,MERENII NOI,MERENI,SERPENI,CHETROSU	T	ÎST	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:50:41 p.m.	0	9,17	9,17	1060	105	1165	CHETROSU,SINGERA,MERENII NOI,SERPENI,TODIRESTI	T	AT	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	2:50:41 p.m.	0	12,32	12,32	1	3	4	CHETROSU	T	AT	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	3:02:47 p.m.	0	1,48	1,48	1060	105	1165	MERENII NOI,SERPENI,MERENI,TODIRESTI,CHETROSU,SINGERA	T	ÎST	Soc
Hincesti	12.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	3:06:32 p.m.	0	1,50	1,50	512	24	536	VOINESCU,POGANESTI,SEMIONOVCA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8/SEC5-PT725HN-T01-01	3:13:00 p.m.	0	19,00	19,00	129	6	135	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	3:31:15 p.m.	0	3,65	3,65	1060	105	1165	SINGERA,SERPENI,MERENII NOI,CHETROSU,TODIRESTI,MERENI	T	AT	Soc
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	3:31:15 p.m.	0	69,90	69,90	1	3	4	CHETROSU	T	AT	Soc
Calarasi	12.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	3:39:43 p.m.	0	1,17	1,17	1324	111	1435	ORICOVA,TOCHILE,SIPOTENI,CALARASI,PODUL LUNG	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	12.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	3:48:33 p.m.	0	3,00	3,00	1324	111	1435	TOCHILE,ORICOVA,CALARASI,SIPOTENI,PODUL LUNG	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	12.09.2024	PT174OR	02	3:59:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	46	1	47	OCNITA-TARANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	12.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	4:24:24 p.m.	0	3,67	3,67	1324	111	1435	ORICOVA,SIPOTENI,CALARASI,TOCHILE,PODUL LUNG	OST	AC	Separator
Anenii Noi	12.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	4:40:00 p.m.	0	1,15	1,15	1060	105	1165	MERENII NOI,SERPENI,SINGERA,TODIRESTI,MERENI,CHETROSU	T	ÎST	Soc
Telenesti	12.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	5:12:57 p.m.	0	0,72	0,72	1404	80	1484	SARATENII NOI,LEUSENI,VEREJENI,VASIENI,INESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	12.09.2024	PT231CI	01	5:13:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	22	10	32	GRADISTE	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	12.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	5:13:07 p.m.	0	0,72	0,72	1460	141	1601	TELENESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	12.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	5:13:20 p.m.	0	0,60	0,60	1431	118	1549	VEREJENI,INESTI,ZAICANI,ZAICANII NOI,RATUS	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	12.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	5:13:31 p.m.	0	4,30	4,30	0	12	12	VEREJENI,BANESTI,INESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	12.09.2024	PT7HN	01	5:17:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	60	1	61	BALCEANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.09.2024	PT1206	01	6:00:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	44	0	44	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	12.09.2024	PT565CI	02	6:02:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	3	0	3	IURIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	12.09.2024	PT319IL	01	7:13:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	81	1	82	RAZENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	12.09.2024	PT125AN	02	7:28:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	108	3	111	PUHACENI	C	AC	Bransament
Orhei	12.09.2024	PT68OR	01	7:44:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	33	2	35	POHORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	12.09.2024	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/INTL5-ITC008TL	8:47:49 p.m.	0	34,22	34,22	898	45	943	HIRISENI,MINDRESTI,CODRU,CIULUCANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	12.09.2024	PT193AN	08	9:19:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	60	2	62	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	12.09.2024	PT464OR	04	10:10:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	126	3	129	ORHEI	C	AC	Bransament
Hincesti	12.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	10:18:10 p.m.	0	1,50	1,50	439	25	464	LEUSENI,CARPINENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	13.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	2:05:46 a.m.	0	0,33	0,33	1276	69	1345	LOZOVA,DOLNA,HORODISTE,PIRJOLTENI,CIORESTI,VULCANESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	13.09.2024	PT206NS	01	8:29:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	61	2	63	ISAICANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cahul	13.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:40:18 a.m.	0	1,80	1,80	592	47	639	TARTAUL DE SALCIE,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI,LOPATICA	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	13.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:42:15 a.m.	0	8,05	8,05	352	26	378	TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,LOPATICA,TARTAUL DE SALCIE	T	AC	Necunoscute
Cahul	13.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:42:15 a.m.	0	291,20	291,20	240	21	261	LOPATICA	T	AC	Necunoscute
Cahul	13.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:52:08 a.m.	0	0,12	0,12	815	59	874	TATARESTI,HULUBOAIA,SPICOASA,BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	13.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:52:27 a.m.	0	0,48	0,48	561	39	600	BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	13.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:53:02 a.m.	0	16,77	16,77	561	39	600	BURLACU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	13.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:54:02 a.m.	0	1,25	1,25	352	26	378	TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,LOPATICA	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Criuleni	13.09.2024	PT52CR	01	9:55:08 a.m.	0,00	278,90	278,87	101	7	108	CRUGLIC	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	13.09.2024	PT406TL	02	10:08:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	33	3	36	SCORTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	24	11:40:37 a.m.	0	51,38	51,38	291	24	315	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	13.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	24	11:40:37 a.m.	0	61,38	61,38	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	13.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	24	11:40:37 a.m.	0	72,38	72,38	222	31	253	CHISINAU	T	AT	Escavari
Leova	13.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	12:27:24 p.m.	0	9,28	9,28	738	46	784	LEOVA	OST	AT	Statii electrice
Chisinau	13.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	11	12:30:38 p.m.	0	0,43	0,43	935	77	1012	CHISINAU	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Stefan-Voda	13.09.2024	PT61SV	02	1:25:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	77	0	77	STEFAN-VODA	C	AC	Bransament
Anenii Noi	13.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	21	2:26:38 p.m.	0	1,33	1,33	730	50	780	FLORESTI,BULBOACA,COBUSCA NOUA,TINTARENI,COBUSCA VECHE	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cahul	13.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:32:21 p.m.	0	1,10	1,10	352	26	378	MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,LOPATICA,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Telenesti	13.09.2024	PT483TL	02	2:34:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	91	1	92	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	13.09.2024	PT495CS	01	2:45:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	32	0	32	LARGA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	13.09.2024	PT227OR	01	2:58:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	5	5:33:41 p.m.	0	0,10	0,10	1116	73	1189	STRAISTENI,BACIOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	13.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	5:53:48 p.m.	0	0,13	0,13	2089	105	2194	RACULESTI,CRUGLIC,JEVRENI,IZBISTE,OHRINCEA,DUBASARII VECHI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Criuleni	13.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	5:53:57 p.m.	0	1,75	1,75	2089	105	2194	CRUGLIC,OHRINCEA,RACULESTI,JEVRENI,DUBASARII VECHI,IZBISTE	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Criuleni	13.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	5:55:42 p.m.	0	36,30	36,30	1182	71	1253	OHRINCEA,IZBISTE,JEVRENI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Criuleni	13.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	5:55:42 p.m.	0	126,82	126,82	907	34	941	IZBISTE	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Criuleni	13.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	6:30:30 p.m.	0	1,22	1,22	436	45	481	CRUGLIC,BOSCANA,IZBISTE,CRIULENI,IZBESTE	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	13.09.2024	PT431VL	04	7:03:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	35	1	36	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	13.09.2024	PDC261 TOMAI 110/10	5/SEC5-PT473CD-T01-01	7:05:00 p.m.	0	16,00	16,00	99	8	107	JOLTAI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	13.09.2024	PT478CS	01	7:15:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	24	0	24	PLOP	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	13.09.2024	PT424CI	03	7:47:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	68	7	75	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.09.2024	PT424CI	02	7:57:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	83	2	85	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	13.09.2024	PT439LV	01	8:47:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	39	10	49	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13/SECL5-SX273CR	9:14:00 p.m.	0	134,07	134,07	314	28	342	DRASLICENI	C	AC	Necunoscute
Criuleni	13.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13/SECL5-SX273CR	9:14:00 p.m.	0	222,62	222,62	48	11	59	PASCANI	C	AC	Necunoscute
Cantemir	13.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	9:25:11 p.m.	0	0,50	0,50	567	36	603	CANIA,HANASENI,TATARASENI,CANTEMIR,PORUMBESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	13.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	9:30:24 p.m.	0	0,52	0,52	783	55	838	CANTEMIR,CANIA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	13.09.2024	PT112NS	04	9:42:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	89	2	91	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	13.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	9:45:18 p.m.	0	0,13	0,13	783	55	838	CANTEMIR,CANIA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	13.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	9:45:34 p.m.	0	0,12	0,12	567	36	603	HANASENI,TATARASENI,CANTEMIR,PORUMBESTI,CANIA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	13.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	9:45:51 p.m.	0	0,12	0,12	488	176	664	LECA,CANTEMIR,ANTONESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	13.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21/SEC5-PT66CN-T001-01	9:50:00 p.m.	0	20,00	20,00	142	4	146	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	13.09.2024	PDC131 FLORENI 35/10	13	10:59:47 p.m.	0	1,30	1,30	681	43	724	FLORENI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	13.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13/SECL5-SX273CR	11:22:14 p.m.	0	5,83	5,83	0	5	5	PORUMBENI,PASCANI	C	AC	Necunoscute
Vulcanesti	14.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	12:04:59 a.m.	0	0,52	0,52	1723	139	1862	CHISLITA PRUT,CHISLITA-PRUT,VULCANESTI,SLOBOZIA MARE,CISLITA-PRUT	T	ÎST	Ploi abundente FM
Vulcanesti	14.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	12:10:40 a.m.	0	0,50	0,50	1723	139	1862	CHISLITA-PRUT,CHISLITA PRUT,SLOBOZIA MARE,CISLITA-PRUT,VULCANESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Criuleni	14.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13/SECL5-SX273CR	12:55:24 a.m.	0	1,22	1,22	314	33	347	PASCANI,PORUMBENI,DRASLICENI,MAGDACESTI	C	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	14.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	12:59:59 a.m.	0	3,00	3,00	1238	101	1339	GAVANOASA,VULCANESTI,ALEXANDRFIELD	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:12:47 a.m.	0	0,12	0,12	0	11	11	CAHUL,MOSCOVEI,COTIHANA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:13:04 a.m.	0	0,10	0,10	0	6	6	MOSCOVEI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:14:27 a.m.	0	0,12	0,12	81	5	86	MOSCOVEI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:14:39 a.m.	0	1,17	1,17	2816	274	3090	STRASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:14:46 a.m.	0	0,13	0,13	592	47	639	MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,TRIFESTII NOI,LOPATICA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:15:02 a.m.	0	0,18	0,18	919	82	1001	TRIFESTII NOI,TATARESTI,LEBEDENCO,BUCURIA,LUCESTI,CAHUL,MOSCOVEI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:39:26 a.m.	0	1,08	1,08	2604	195	2799	STRASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:40:50 a.m.	0	22,17	22,17	211	77	288	STRASENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:40:50 a.m.	0	40,18	40,18	1	2	3	STRASENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	2:11:50 a.m.	0	9,18	9,18	75	34	109	STRASENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	2:11:50 a.m.	0	156,63	156,63	136	43	179	STRASENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	2:16:27 a.m.	0	0,52	0,52	1901	115	2016	CAPACLIA,COCIULIA,VISNIOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:18:01 a.m.	0	1,68	1,68	592	47	639	LOPATICA,MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:23:06 a.m.	0	0,08	0,08	460	58	518	IVANOVCA,ONESTI,BUJOR,NEMTENI,LEUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	2:32:21 a.m.	0	0,83	0,83	224	22	246	TIGANCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	2:32:21 a.m.	0	0,68	0,68	519	39	558	HIRTOP,PLOP,TIGANCA,ALEXANDROVCA,TARACLIA,PLOPI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	2:41:54 a.m.	0	0,83	0,83	587	41	628	ANTONESTI,CANIA,LECA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	2:47:38 a.m.	0	0,02	0,02	224	22	246	TIGANCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21/SEC5-PT66CN-T001-01	2:50:40 a.m.	0	0,53	0,53	783	55	838	CANIA,CANTEMIR	C	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	2:50:41 a.m.	0	1,33	1,33	1175	123	1298	CANIA,CANTEMIR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	2:51:31 a.m.	0	1,17	1,17	76	36	112	STRASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	2:52:51 a.m.	0	1,17	1,17	76	36	112	STRASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	2:53:16 a.m.	0	0,50	0,50	440	33	473	STOIANOVCA,CANTEMIR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:53:16 a.m.	0	0,50	0,50	1143	51	1194	IEPURENI,CANIA,LARGUTA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	2:55:12 a.m.	0	1,45	1,45	587	41	628	CANIA,LECA,ANTONESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	3:01:41 a.m.	0	0,17	0,17	730	60	790	HANASENII NOI,VILCELE,LEOVA,TOCENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	3:14:37 a.m.	0	4,43	4,43	460	58	518	IVANOVCA,BUJOR,NEMTENI,ONESTI,LEUSENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.09.2024	PT714ST	01	3:15:00 a.m.	0,00	782,00	782,00	45	5	50	DOLNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	3:15:14 a.m.	0	0,87	0,87	488	176	664	LECA,ANTONESTI,CANTEMIR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	3:16:02 a.m.	0	1,33	1,33	702	39	741	TOCHILE,SIPOTENI,BAHMUT	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:21:25 a.m.	0	1,42	1,42	567	36	603	CANTEMIR,PORUMBESTI,TATARASENI,HANASENI,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	3:21:25 a.m.	0	1,52	1,52	1175	123	1298	CANTEMIR,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC124 CALMATUI 35/10	4	3:27:13 a.m.	0	0,60	0,60	892	59	951	LEUSENI,DANCU,FETEASCA,CALMATUI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	3:28:38 a.m.	0	1,55	1,55	440	33	473	CANTEMIR,STOIANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	3:28:39 a.m.	0	1,83	1,83	587	41	628	LECA,ANTONESTI,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	3:28:40 a.m.	0	1,72	1,72	1143	51	1194	IEPURENI,LARGUTA,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	3:30:34 a.m.	0	1,03	1,03	587	41	628	ANTONESTI,LECA,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	3:30:35 a.m.	0	1,13	1,13	440	33	473	CANTEMIR,STOIANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	3:30:35 a.m.	0	0,77	0,77	1143	51	1194	LARGUTA,CANIA,IEPURENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	3:31:26 a.m.	0	29,85	29,85	1143	51	1194	LARGUTA,IEPURENI,CANIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	3:32:27 a.m.	0	8,70	8,70	440	33	473	STOIANOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	3:32:27 a.m.	0	230,57	230,57	438	22	460	CANTEMIR	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	3:32:27 a.m.	0	571,78	571,78	2	11	13	CANTEMIR	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	3:37:08 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	ONESTI,NEMTENI,IVANOVCA,BUJOR,LEUSENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	3:37:09 a.m.	0	0,50	0,50	878	58	936	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:55:17 a.m.	0	131,95	131,95	567	31	598	TATARASENI,PORUMBESTI,HANASENI,CANIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:55:17 a.m.	0	545,73	545,73	0	5	5	CANIA,CANTEMIR	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	3:55:17 a.m.	0	546,15	546,15	1175	123	1298	CANTEMIR,CANIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21/SEC5-PT66CN-T001-01	3:55:49 a.m.	0	152,08	152,08	0	6	6	CANIA	C	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21/SEC5-PT66CN-T001-01	3:55:49 a.m.	0	546,05	546,05	783	49	832	CANTEMIR,CANIA	C	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	3:58:20 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	IVANOVCA,NEMTENI,ONESTI,LEUSENI,BUJOR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	3:58:20 a.m.	0	0,52	0,52	878	58	936	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	4:01:18 a.m.	0	171,97	171,97	466	36	502	ANTONESTI,LECA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	4:01:18 a.m.	0	543,95	543,95	121	5	126	LECA,CANIA	T	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	4:12:32 a.m.	0	0,17	0,17	1125	79	1204	PLESENI,GANASENI,HANASENI,TIGHECI,CUPORANI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:14:31 a.m.	0	0,50	0,50	1901	115	2016	VISNIOVCA,COCIULIA,CAPACLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:15:34 a.m.	0	16,58	16,58	1901	115	2016	COCIULIA,VISNIOVCA,CAPACLIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:32:10 a.m.	0	0,50	0,50	1901	115	2016	COCIULIA,VISNIOVCA,CAPACLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:32:41 a.m.	0	35,02	35,02	1170	60	1230	COCIULIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:32:41 a.m.	0	42,98	42,98	731	55	786	COCIULIA	T	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	4:32:50 a.m.	0	0,52	0,52	1971	140	2111	LEOVA,TOCHILE RADUCANI,SARATA RAZESI,TOMAI,LAPUSNA,SIRMA,TOCHILE RADUCANI,TOCHILE-RADUCANI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT575CN	10	4:35:00 a.m.	0,00	829,00	829,00	0	3	3	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	4:44:45 a.m.	0	0,50	0,50	565	22	587	MIRESTI,SARATA GALBENA,CARACUI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	4:44:45 a.m.	0	0,50	0,50	155	13	168	VALEA FLORII,COROLIOVCA,BRATIANOVCA,SARATA GALBENA,CARPINEANCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	4:46:12 a.m.	0	1,33	1,33	219	22	241	PIRJOLTENI,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	4:50:03 a.m.	0	0,52	0,52	770	57	827	SARATA GALBENA,MERESENI,SARATA-MERESENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	4:58:53 a.m.	0	2,33	2,33	389	35	424	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	5:07:43 a.m.	0	7,95	7,95	627	38	665	COCIULIA,VISNIOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	5:07:43 a.m.	0	33,92	33,92	225	8	233	CAPACLIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	5:07:43 a.m.	0	496,28	496,28	318	14	332	CAPACLIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	5:10:53 a.m.	0	14,83	14,83	753	37	790	CRACIUN,VISINESTI,CIRPESTI,BAIMACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	5:15:24 a.m.	0	4,07	4,07	843	77	920	BOZIENI,SARATA GALBENA,LAPUSNA,DUBOVCA,HINCESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	5:16:04 a.m.	0	25,57	25,57	1358	93	1451	COCIULIA,VISNIOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC147 GROZESTI 35/10/0.4	9	5:25:08 a.m.	0	0,52	0,52	1088	72	1160	ZBEROAIA,BALAURESTI,GROZESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	5:25:33 a.m.	0	1,50	1,50	1416	95	1511	BUTENI,FIRLADENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	5:41:39 a.m.	0	2,05	2,05	1550	100	1650	VISNIOVCA,CAPACLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	5:41:39 a.m.	0	421,00	421,00	33	1	34	CAPACLIA	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	5:57:38 a.m.	0	0,50	0,50	879	58	937	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	5:59:34 a.m.	0	0,67	0,67	389	35	424	CALARASI,PIRJOLTENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	6:00:24 a.m.	0	2,17	2,17	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	6:06:04 a.m.	0	1,17	1,17	1125	79	1204	HANASENI,GANASENI,TIGHECI,PLESENI,CUPORANI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	6:08:03 a.m.	0	4,12	4,12	1550	100	1650	CAPACLIA,COCIULIA,VISNIOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	6:11:54 a.m.	0	0,33	0,33	936	40	976	CARPINENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	6:12:11 a.m.	0	0,50	0,50	1550	100	1650	VISNIOVCA,COCIULIA,CAPACLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	6:12:42 a.m.	0	1,20	1,20	1550	100	1650	CAPACLIA,COCIULIA,VISNIOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	6:22:03 a.m.	0	0,33	0,33	509	32	541	ZUBRESTI,TATARESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	6:26:54 a.m.	0	1,00	1,00	1692	110	1802	CUPORANI,TIGHECI,TATARASENI,GANASENI,CANIA, HANASENI,PORUMBESTI,PLESENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	6:29:01 a.m.	0	0,52	0,52	1971	140	2111	TOMAI,SARATA RAZESI,TOCHILE-RADUCANI,TOCHILE RADUCANI, TOCHILE RADUCANI,LAPUSNA,LEOVA,SIRMA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT525CN	02	6:30:00 a.m.	0,00	366,00	366,00	43	0	43	CAPACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	6:35:22 a.m.	0	0,42	0,42	1550	100	1650	COCIULIA,CAPACLIA,VISNIOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	6:36:54 a.m.	0	0,17	0,17	936	40	976	CARPINENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Telenesti	14.09.2024	PT483TL	01	6:45:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	85	2	87	BUDAI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PT1204	16	6:54:00 a.m.	0,00	334,00	334,00	47	0	47	CHISINAU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT391LV	03	6:58:00 a.m.	0,00	805,00	805,00	0	2	2	TIGHECI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	7:01:35 a.m.	0	1,33	1,33	1013	90	1103	ULMU,CONDRITA,CAPRIANA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	7:09:55 a.m.	0	1,67	1,67	1536	107	1643	ROSCANI,GHELAUZA,TATARESTI,RADENI,RECEA, STRASENI,SACA,NEGRESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	7:12:45 a.m.	0	2,50	2,50	2146	114	2260	CALARASI,ORICOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	7:21:45 a.m.	0	1,83	1,83	1329	108	1437	PELIVAN,CISMEA,MOLOVATA,ORHEI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	7:22:20 a.m.	0	0,68	0,68	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	7:23:03 a.m.	0	0,28	0,28	853	41	894	TIGANCA,CANTEMIR,STOIANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	7:23:03 a.m.	0	0,42	0,42	224	22	246	TIGANCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	7:23:30 a.m.	0	0,75	0,75	853	41	894	CANTEMIR,TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	7:24:16 a.m.	0	4,52	4,52	540	24	564	STOIANOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	7:24:16 a.m.	0	238,73	238,73	313	17	330	STOIANOVCA,CANTEMIR	T	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	7:25:25 a.m.	4	42,20	46,20	407	39	446	PELIVAN	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	7:25:25 a.m.	4	78,88	82,88	525	44	569	ORHEI,PELIVAN,MOLOVATA	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	7:25:25 a.m.	4	162,40	166,40	397	25	422	PELIVAN	OST	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	7:26:15 a.m.	0	20,45	20,45	1013	90	1103	ULMU,CAPRIANA,CONDRITA	OST	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT391LV	02	7:31:00 a.m.	0,00	772,00	772,00	89	4	93	TIGHECI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:41:46 a.m.	0	0,77	0,77	519	39	558	ALEXANDROVCA,PLOP,PLOPI,TIGANCA,TARACLIA,HIRTOP	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT758HN	01	7:43:00 a.m.	0,00	1953,00	1953,00	18	1	19	IVANOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT554HN	01	7:44:00 a.m.	0,00	1762,00	1762,00	45	1	46	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	7:46:47 a.m.	0	47,17	47,17	766	54	820	ULMU,CONDRITA	OST	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	7:46:47 a.m.	0	60,22	60,22	247	36	283	CAPRIANA,CONDRITA,ULMU	OST	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	7:54:48 a.m.	0	0,12	0,12	387	75	462	DURLESTI,DANCENI,SURUCENI,IALOVENI,CONDRITA,TRUSENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PT85HN	03	7:55:00 a.m.	0,00	135,00	135,00	78	3	81	CARPINENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT364HN	04	8:05:00 a.m.	0,00	335,00	335,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	8:10:07 a.m.	0	0,17	0,17	963	92	1055	SARATENI,FRUMUSICA,VOZNESENI,COVURLUI, CNEAZEVCA,LEBEDENCO,VICTORIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	8:12:37 a.m.	4	17,50	21,50	407	39	446	PELIVAN	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT471CN	01	8:14:00 a.m.	0,00	361,00	361,00	50	2	52	VISNIOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	8:15:07 a.m.	0	1,17	1,17	389	35	424	PIRJOLTENI,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	8:15:42 a.m.	0	0,50	0,50	1971	140	2111	TOCHILE RADUCANI,SIRMA,TOCHILE-RADUCANI,LEOVA,SARATA RAZESI,TOCHILE RADUCANI,LAPUSNA,TOMAI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	8:16:37 a.m.	0	4,17	4,17	2146	114	2260	CALARASI,ORICOVA	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT94ST	03	8:18:00 a.m.	0,00	242,00	242,00	64	2	66	ZUBRESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	8:21:57 a.m.	0	1,67	1,67	477	28	505	BOLDURESTI,CHILISOAIA,ISAICANI,BACSENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:26:17 a.m.	0	4,50	4,50	3395	187	3582	VALEA NIRNOVEI,NISPORENI,VINATORI,GAURENI,CIUTESTI, PARUCENI,SOLTANESTI,VARZARESTI,SELISTE,BALANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PT758HN	03	8:32:00 a.m.	0,00	1904,00	1904,00	32	3	35	IVANOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT125T	01	8:32:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	78	2	80	STRASENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT556LV	01	8:33:00 a.m.	0,00	1812,00	1812,00	67	3	70	CIZLAR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT716ST	01	8:33:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	60	2	62	DOLNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	8:33:30 a.m.	0	0,50	0,50	1550	100	1650	COCIULIA,VISNIOVCA,CAPACLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	8:34:01 a.m.	0	0,82	0,82	1550	100	1650	CAPACLIA,VISNIOVCA,COCIULIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	8:34:27 a.m.	0	12,52	12,52	766	54	820	CONDRITA,ULMU	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	8:34:51 a.m.	0	5,45	5,45	1550	100	1650	CAPACLIA,VISNIOVCA,COCIULIA	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:35:22 a.m.	0	0,63	0,63	2197	114	2311	CRASNOARMEISCOE,BUJOR,PERVOMAISC,BOGHICENI, CRASNOARMEISC,PERVOMAISCOE	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT137HN	02	8:36:00 a.m.	0,00	1526,00	1526,00	85	1	86	CRASNOARMEISCOE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	8:40:01 a.m.	0	3,42	3,42	618	43	661	VISNIOVCA,HARAGIS,SAMALIA	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT244HN	02	8:41:00 a.m.	0,00	1960,00	1960,00	12	0	12	CALMATUI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	3	8:41:48 a.m.	0	0,17	0,17	811	66	877	TARTAUL,LINGURA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT451LV	02	8:43:00 a.m.	0,00	1575,00	1575,00	61	1	62	SARATA RAZESI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	8:43:27 a.m.	0	0,37	0,37	1550	100	1650	VISNIOVCA,CAPACLIA,COCIULIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	8:43:27 a.m.	0	71,75	71,75	618	43	661	SAMALIA,VISNIOVCA,HARAGIS	T	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	8:47:18 a.m.	0	1,00	1,00	794	70	864	CISMA,BRAVICENI,CISMEA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT725HN	02	8:54:00 a.m.	0,00	1827,00	1827,00	66	1	67	LEUSENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT171CN	01	8:55:00 a.m.	0,00	188,00	188,00	109	2	111	GHIOLTOSU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	11	8:57:38 a.m.	0	0,17	0,17	2881	269	3150	LEOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT73HN	01	8:58:00 a.m.	0,00	1592,00	1592,00	177	7	184	BOGHICENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	8:59:08 a.m.	0	0,17	0,17	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	9:02:58 a.m.	0	0,17	0,17	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	9:03:24 a.m.	0	0,50	0,50	1971	140	2111	LEOVA,SIRMA,TOCHILE RADUCANI,SARATA RAZESI,TOCHILE-RADUCANI,TOMAI,TOCHILE RADUCANI,LAPUSNA	T	ÎST	Ploi abundente FM

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	9:03:48 a.m.	0	0,17	0,17	1692	116	1808	CANIA,GANASENI,HANASENI,CANTEMIR,CUPORANI,PORUMBESTI, PLESENI,TIGHECI,TATARASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT248HN	01	9:06:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	23	0	23	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	9:06:38 a.m.	0	0,33	0,33	646	61	707	SARATICA VECHE,CIMPUL DREPT,TOMAIUL NOU,SARATICA NOUA,CNEAZEVCA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	9:07:08 a.m.	0	1,33	1,33	415	36	451	LEOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT160HN	03	9:08:00 a.m.	0,00	1551,00	1551,00	107	3	110	CRASNOARMEISCOE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:10:05 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	IVANOVCA,BUJOR,LEUSENI,ONESTI,NEMTENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:10:05 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	BUJOR,ONESTI,LEUSENI,IVANOVCA,NEMTENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:12:41 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	LEUSENI,ONESTI,IVANOVCA,BUJOR,NEMTENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	9:12:41 a.m.	0	0,50	0,50	879	58	937	COTUL MORII,LEUSENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:12:41 a.m.	0	0,50	0,50	1339	116	1455	IVANOVCA,LEUSENI,COTUL MORII,ONESTI,NEMTENI,BUJOR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT453VL	01	9:14:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	34	0	34	GIURGIULESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	9:16:08 a.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	CIOARA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	9:17:08 a.m.	0	0,17	0,17	504	59	563	SELISTE,BERTOVCA,IARGARA,BULGARICA,SARATA NOUA,TROIAN,CAZANGIC	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	9:17:18 a.m.	0	0,17	0,17	1692	116	1808	CANIA,CANTEMIR,TATARASENI,CUPORANI,HANASENI,PLESENI, PORUMBESTI,TIGHECI,GANASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT370VL	02	9:18:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	42	3	45	VALENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/IF5-PT473CL-IF266-01	9:19:00 a.m.	0	73,00	73,00	12	3	15	CALARASI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	14.09.2024	PT453VL	02	9:22:00 a.m.	0,00	87,00	87,00	36	1	37	GIURGIULESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	9:22:58 a.m.	0	0,33	0,33	749	57	806	BURSUC,BOLTUN,CIORESTI,CRISTESTI,VARZARESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	9:23:08 a.m.	0	1,33	1,33	2960	340	3300	NISPORENI,VARZARESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT171CN	02	9:25:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	61	0	61	GHIOLTOSU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT144HN	01	9:27:00 a.m.	0,00	1565,00	1565,00	95	1	96	BOGHICENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	9:27:38 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	LEUSENI,ONESTI,BUJOR,IVANOVCA,NEMTENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT78CN	02	9:30:00 a.m.	0,00	283,00	283,00	33	1	34	ANTONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	9:30:12 a.m.	0	0,63	0,63	387	75	462	CONDRITA,IALOVENI,DURLESTI,TRUSENI,DANCENI,SURUCENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	14.09.2024	PT54CD	02	9:33:00 a.m.	0,00	239,00	239,00	83	7	90	CEADIR-LUNGA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT225HN	02	9:38:00 a.m.	0,00	280,00	280,00	63	7	70	SOFIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT225HN	03	9:38:00 a.m.	0,00	280,00	280,00	99	0	99	SOFIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT94ST	01	9:38:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	45	2	47	ZUBRESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT714ST	03	9:41:00 a.m.	0,00	393,00	393,00	82	1	83	DOLNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	9:41:49 a.m.	0	1,67	1,67	932	83	1015	HELESTENI,NISPORENI,SISCANI,CALIMANESTI,MARINICI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/SEC5-PT129NS-T01-01	9:45:00 a.m.	0	32,00	32,00	77	3	80	VARZARESTI	C	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT248HN	02	9:46:00 a.m.	0,00	345,00	345,00	17	0	17	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT108CI	02	9:47:00 a.m.	0,00	648,00	648,00	59	5	64	MUNTENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	11	9:49:29 a.m.	0	3,83	3,83	0	15	15	ANENII NOI,TINTARENI,ALBINITA	OST	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	9:49:29 a.m.	0	3,33	3,33	2463	233	2696	TINTARENI,ANENII NOI,GEAMANA,MERENI,RUSENI,CRETOAIA,ALBINITA,TODIRESTI	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT94HN	02	9:50:00 a.m.	0,00	1100,00	1100,00	73	1	74	MINGIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	9:50:51 a.m.	0	0,50	0,50	81	7	88	MIHAILOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	9:52:19 a.m.	0	0,17	0,17	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	6	9:52:49 a.m.	0	0,17	0,17	1692	116	1808	CANTEMIR,HANASENI,TIGHECI,PORUMBESTI,TATARASENI, CUPORANI,PLESENI,CANIA,GANASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT202LV	01	9:54:00 a.m.	0,00	1640,00	1640,00	5	14	19	TOMAIUL NOU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:54:43 a.m.	0	0,28	0,28	2197	114	2311	CRASNOARMEISC,CRASNOARMEISCOE,BOGHICENI, PERVOMAISCOE,PERVOMAISC,BUJOR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	9:54:49 a.m.	0	2,83	2,83	932	83	1015	HELESTENI,CALIMANESTI,SISCANI,NISPORENI,MARINICI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	14.09.2024	PT75CM	01	9:55:00 a.m.	0,00	303,00	303,00	98	8	106	COMRAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT94HN	01	9:59:00 a.m.	0,00	1091,00	1091,00	105	0	105	MINGIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	14	9:59:39 a.m.	0	0,17	0,17	920	65	985	IARGARA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT411CN	01	10:00:00 a.m.	0,00	942,00	942,00	31	1	32	COSTANGALIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	10:00:47 a.m.	0	0,33	0,33	393	45	438	ANINI,RUSCA,LAPUSNA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	10:02:14 a.m.	0	0,35	0,35	393	45	438	RUSCA,ANINI,LAPUSNA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	10:02:29 a.m.	0	4,83	4,83	702	39	741	BAHMUT,SIPOTENI,TOCHILE	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	10:03:38 a.m.	0	2,37	2,37	1031	80	1111	BUTUCENI,SUSLENI,TREBUJENI,MOROVAIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:04:21 a.m.	0	0,40	0,40	2197	114	2311	BOGHICENI,CRASNOARMEISCOE,PERVOMAISC,BUJOR, CRASNOARMEISC,PERVOMAISCOE	T	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	10:05:29 a.m.	0	0,17	0,17	646	61	707	SARATICA VECHE,CNEAZEVCA,CIMPUL DREPT,TOMAIUL NOU, SARATICA NOUA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT191LV	02	10:06:00 a.m.	0,00	1593,00	1593,00	31	48	79	SARATICA VECHE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	10:07:29 a.m.	0	0,33	0,33	2146	114	2260	CALARASI,ORICOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT571CN	01	10:09:00 a.m.	0,00	1500,00	1500,00	87	1	88	PLESENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT169HN	01	10:09:00 a.m.	0,00	1443,00	1443,00	77	6	83	BUJOR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:09:08 a.m.	0	0,52	0,52	2052	117	2169	STEJARENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	10:09:08 a.m.	0	0,80	0,80	1180	93	1273	SADOVA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	10:10:49 a.m.	0	1,00	1,00	407	39	446	PELIVAN	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	10:11:49 a.m.	0	3,00	3,00	932	83	1015	CALIMANESTI,SISCANI,NISPORENI,MARINICI,HELESTENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	10:11:49 a.m.	0	2,50	2,50	865	81	946	BOLTUN,CIORESTI,VARZARESTI,CRISTESTI,BURSUC,MIRZOAIA,NISPORENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT12CN	01	10:15:00 a.m.	0,00	1626,00	1626,00	17	0	17	CIRPESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT63IL	02	10:15:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	41	0	41	NIMORENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	10:15:59 a.m.	0	47,05	47,05	931	60	991	CALIMANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	10:15:59 a.m.	0	74,53	74,53	0	2	2	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	10:15:59 a.m.	0	88,02	88,02	1	19	20	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:15:59 a.m.	0	3,17	3,17	2960	340	3300	VARZARESTI,NISPORENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT924HN	01	10:18:00 a.m.	0,00	1310,00	1310,00	38	0	38	HORJESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT63IL	01	10:20:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	63	1	64	NIMORENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT94ST	02	10:20:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	50	2	52	ZUBRESTI,HANASENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	10:20:09 a.m.	0	0,17	0,17	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT86CN	02	10:21:00 a.m.	0,00	129,00	129,00	81	0	81	TOCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	10:21:09 a.m.	0	2,67	2,67	2921	163	3084	SIPOTENI,VOLCINET,NOVACI,PETICENI,BUDA,CABAIESTI,VALCINET, TEMELEUTI,URSARI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	8	10:21:09 a.m.	0	2,83	2,83	1639	61	1700	SIPOTENI,TOCHILE	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	10:23:03 a.m.	0	0,50	0,50	617	153	770	CIMISLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT144HN	02	10:26:00 a.m.	0,00	1507,00	1507,00	43	1	44	BOGHICENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT673HN	02	10:27:00 a.m.	0,00	1848,00	1848,00	35	7	42	ONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT169HN	02	10:29:00 a.m.	0,00	1422,00	1422,00	26	5	31	BUJOR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT203LV	01	10:29:00 a.m.	0,00	1569,00	1569,00	30	37	67	CIMPUL DREPT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT471CI	02	10:30:00 a.m.	0,00	1108,00	1108,00	79	3	82	ABACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT8HN	01	10:32:00 a.m.	0,00	397,00	397,00	30	3	33	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	10:34:30 a.m.	0	0,17	0,17	923	65	988	GURA GALBENEI,IURIEVCA,GRADISTE,COSTANGALIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/IF5-PT473CL-IF266-01	10:34:50 a.m.	0	5,17	5,17	103	5	108	CALARASI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/IF5-PT473CL-IF266-01	10:34:50 a.m.	0	23,17	23,17	12	2	14	CALARASI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/IF5-PT473CL-IF266-01	10:34:50 a.m.	0	1630,17	1630,17	0	1	1	CALARASI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	14.09.2024	PT17CI	03	10:35:00 a.m.	0,00	685,00	685,00	16	0	16	CIUCUR-MINGIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	20	10:37:10 a.m.	0	21,33	21,33	415	36	451	LEOVA	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	10:38:20 a.m.	0	0,33	0,33	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PT269CL	01	10:40:00 a.m.	0,00	175,00	175,00	137	1	138	SIPOTENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PT347CL	04	10:44:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	58	1	59	CALARASI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT203LV	02	10:45:00 a.m.	0,00	1553,00	1553,00	14	16	30	CIMPUL DREPT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PT269CL	03	10:46:00 a.m.	0,00	169,00	169,00	86	0	86	SIPOTENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	10:48:20 a.m.	0	3,33	3,33	895	66	961	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	10:48:55 a.m.	0	1,47	1,47	1180	93	1273	LOZOVA,SADOVA,VORNICENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	10:49:01 a.m.	0	1,82	1,82	749	57	806	BURSUC,VARZARESTI,BOLTUN,CRISTESTI,CIORESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-REC002NS	10:49:10 a.m.	0	1,67	1,67	116	24	140	NISPORENI,MIRZOAIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:49:10 a.m.	0	1,33	1,33	2960	340	3300	VARZARESTI,NISPORENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	10:51:11 a.m.	0	0,50	0,50	1763	129	1892	MOLESTI,RAZENI,REZENI,CIGIRLENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	8	10:51:11 a.m.	0	0,37	0,37	671	44	715	RAZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	10:52:44 a.m.	0	0,87	0,87	1180	93	1273	SADOVA,VORNICENI,LOZOVA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT200LV	01	10:54:00 a.m.	0,00	1538,00	1538,00	20	42	62	SARATICA NOUA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/IF5-PT473CL-IF266-01	10:56:10 a.m.	0	0,93	0,93	103	5	108	CALARASI	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	10:57:00 a.m.	0	0,67	0,67	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PT220NS	02	10:57:00 a.m.	0,00	356,00	356,00	60	3	63	SISCANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	10:57:17 a.m.	0	0,52	0,52	1763	129	1892	MOLESTI,RAZENI,CIGIRLENI,REZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	14	10:57:17 a.m.	0	0,52	0,52	1452	80	1532	REZENI,CARBUNA,RAZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT639HN	01	11:00:00 a.m.	0,00	1508,00	1508,00	15	0	15	CRASNOARMEISCOE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	11:00:10 a.m.	0	0,50	0,50	2960	340	3300	VARZARESTI,NISPORENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PT269CL	02	11:01:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	82	0	82	SIPOTENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	11:02:28 a.m.	0	1,27	1,27	1104	52	1156	BUJOR,BOGHICENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT4LV	03	11:03:00 a.m.	0,00	1282,00	1282,00	17	43	60	FILIPENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	11:05:41 a.m.	0	0,52	0,52	1763	129	1892	RAZENI,CIGIRLENI,MOLESTI,REZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	4	11:05:41 a.m.	0	0,52	0,52	516	53	569	RAZENI,MILESTII MICI,MILESTII NOI,REZENI,GANGURA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:07:40 a.m.	0	0,17	0,17	2752	239	2991	IALOVENI,DANCENI,SURUCENI,SOCITENI,SCORENI,MALCOCI,NIMORENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Nisporeni	14.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	11:07:50 a.m.	0	0,83	0,83	865	81	946	MIRZOAIA,NISPORENI,BURSUC,VARZARESTI,CRISTESTI,CIORESTI,BOLTUN	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT469LV	01	11:08:00 a.m.	0,00	1523,00	1523,00	34	57	91	SARATICA NOUA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT169HN	04	11:11:00 a.m.	0,00	1380,00	1380,00	2	3	5	BUJOR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT603AN	02	11:12:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	8	1	9	TROITA NOUA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	11:13:00 a.m.	0	1,33	1,33	649	49	698	GURA GALBENEI,MUNTENI,BATIR,SCHINOSICA,LIPOVENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT101LV	01	11:13:00 a.m.	0,00	1270,00	1270,00	82	4	86	LEOVA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT12HN	01	11:15:00 a.m.	0,00	303,00	303,00	64	0	64	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	11:15:41 a.m.	0	0,52	0,52	2434	173	2607	MOLESTI,CIGIRLENI,REZENI,RAZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	11:16:15 a.m.	0	0,27	0,27	1409	59	1468	SCORENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	11:17:33 a.m.	0	0,52	0,52	537	25	562	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PT274CH	02	11:18:00 a.m.	0,00	243,00	243,00	58	0	58	BUCURIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT12HN	02	11:18:00 a.m.	0,00	300,00	300,00	79	0	79	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT160HN	01	11:18:00 a.m.	0,00	1420,00	1420,00	50	2	52	CRASNOARMEISCOE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	11:21:02 a.m.	0	0,50	0,50	537	25	562	MIHAILOVCA,BOGDANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	14.09.2024	PT99LV	02	11:22:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	34	7	41	LEOVA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	11:22:29 a.m.	0	0,45	0,45	540	24	564	TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT9LV	01	11:24:00 a.m.	0,00	1262,00	1262,00	27	0	27	FILIPENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	11:26:03 a.m.	0	7,05	7,05	431	16	447	BUJOR,BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	11:26:03 a.m.	0	35,33	35,33	303	23	326	BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	11:26:03 a.m.	0	142,68	142,68	370	13	383	BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:26:31 a.m.	0	0,12	0,12	387	75	462	DURLESTI,CONDRITA,TRUSENI,DANCENI,SURUCENI,IALOVENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.09.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/INTL5-REC002ST	11:26:32 a.m.	0	1,32	1,32	136	43	179	STRASENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	11:26:33 a.m.	0	0,50	0,50	1024	85	1109	BATIR,TROITCOIE,TROITCOE,MIHAILOVCA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:26:41 a.m.	0	3,17	3,17	387	75	462	IALOVENI,SURUCENI,TRUSENI,DURLESTI,DANCENI,CONDRITA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.09.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/INTL5-REC002ST	11:26:41 a.m.	0	1,17	1,17	4193	283	4476	STRASENI,FAGURENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	11:26:53 a.m.	0	0,33	0,33	1516	88	1604	HANSCA,RAZENI,ZIMBRENI,COSTESTI,MOLESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7	11:27:06 a.m.	0	1,67	1,67	1938	99	2037	STRASENI,VATRA,COJUSNA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT76VL	02	11:28:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	40	1	41	GAVANOASA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	11:29:53 a.m.	0	34,92	34,92	387	75	462	SURUCENI,CONDRITA,DURLESTI,TRUSENI,IALOVENI,DANCENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	14.09.2024	PT18LV	01	11:30:00 a.m.	0,00	468,00	468,00	33	1	34	BULGARICA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:31:19 a.m.	0	2,75	2,75	983	87	1070	BAURCI,CHIRCAIESTI,CAINARI,CHIRCAIESTII NOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT109VL	01	11:32:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	9	0	9	VULCANESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT390CH	01	11:35:00 a.m.	0,00	227,00	227,00	58	3	61	LEBEDENCO	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT49LV	02	11:35:00 a.m.	0,00	1253,00	1253,00	48	7	55	FILIPENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	11:38:51 a.m.	0	8,83	8,83	463	30	493	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	11:38:51 a.m.	0	19,15	19,15	432	36	468	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT22CM	04	11:39:00 a.m.	0,00	372,00	372,00	83	0	83	COMRAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT65T	02	11:39:00 a.m.	0,00	611,00	611,00	83	1	84	STRASENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTL5-REC003	11:41:39 a.m.	0	0,33	0,33	452	20	472	TRUSENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTL5-REC003	11:42:24 a.m.	0	51,90	51,90	452	20	472	TRUSENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT178IL	03	11:43:00 a.m.	0,00	557,00	557,00	23	0	23	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT244HN	01	11:45:00 a.m.	0,00	1775,00	1775,00	35	1	36	CALMATUI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	11:48:01 a.m.	0	9,82	9,82	150	12	162	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	11:48:01 a.m.	0	37,98	37,98	313	18	331	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT663CN	02	11:50:00 a.m.	0,00	1620,00	1620,00	51	1	52	PLOP	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC105 VARATIC 35/10	10	11:50:28 a.m.	0	0,50	0,50	2063	125	2188	VARATIC,PUHOI,CHETROSU,SINGERA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17	11:50:54 a.m.	0	1,42	1,42	0	11	11	CHISINAU,VATRA,GHIDIGHICI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT225HN	01	11:52:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	64	2	66	SOFIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:52:27 a.m.	0	1,00	1,00	983	87	1070	CAINARI,CHIRCAIESTI,BAURCI,CHIRCAIESTII NOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17	11:53:40 a.m.	0	22,17	22,17	1244	74	1318	SURUCENI,DANCENI,SOCITENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:53:43 a.m.	0	28,92	28,92	983	87	1070	CAINARI,CHIRCAIESTII NOI,CHIRCAIESTI,BAURCI	T	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT58LV	02	11:56:00 a.m.	0,00	1231,00	1231,00	16	42	58	FILIPENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	11:56:15 a.m.	0	0,50	0,50	1060	108	1168	SERPENI,TODIRESTI,MERENII NOI,CHETROSU,MERENI,SINGERA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	11:57:27 a.m.	0	0,52	0,52	377	16	393	CAINARI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	11:57:27 a.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	11:59:10 a.m.	0	46,52	46,52	546	46	592	TOCHILE,PODUL LUNG,CALARASI,SIPOTENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	12:00:27 p.m.	0	0,93	0,93	431	16	447	BUJOR,BOGHICENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT553HN	01	12:04:00 p.m.	0,00	1502,00	1502,00	38	4	42	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	12:04:20 p.m.	0	0,33	0,33	2146	114	2260	CALARASI,ORICOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	3	12:06:03 p.m.	0	2,05	2,05	0	2	2	BACIOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	10	12:06:04 p.m.	0	0,10	0,10	398	55	453	PUHOI,CODRU,BACIOI,CHISINAU	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	13	12:06:04 p.m.	0	1,83	1,83	826	83	909	BRAILA,STRAISTENI,BACIOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	12:10:19 p.m.	0	0,33	0,33	509	32	541	TATARESTI,ZUBRESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	12:10:40 p.m.	0	2,00	2,00	2646	132	2778	CHIRIANCA,GREBLESTI,CODREANCA,TIGANESTI,ONESTI, VOINOVA,LUPA-RECEA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	12:11:12 p.m.	0	0,52	0,52	1060	108	1168	MERENI,SINGERA,SERPENI,MERENII NOI,TODIRESTI,CHETROSU	T	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	12:11:12 p.m.	0	0,52	0,52	370	42	412	TODIRESTI,MERENI,CHETROSU	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT78IL	01	12:16:00 p.m.	0,00	1398,00	1398,00	80	2	82	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	12:16:40 p.m.	0	0,52	0,52	2146	114	2260	CALARASI,ORICOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT44CI	01	12:17:00 p.m.	0,00	1350,00	1350,00	77	2	79	CIMISLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT525CN	01	12:18:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	31	1	32	CAPACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT97CI	02	12:20:00 p.m.	0,00	672,00	672,00	39	0	39	MIHAILOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PT309CM	01	12:20:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	26	5	31	CONGAZ	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC105 VARATIC 35/10	10	12:21:51 p.m.	0	0,50	0,50	2063	125	2188	PUHOI,VARATIC,CHETROSU,SINGERA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT288CM	03	12:22:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	26	1	27	AVDARMA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	12:23:41 p.m.	0	1,50	1,50	582	48	630	TARACLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT736IL	03	12:24:00 p.m.	0,00	516,00	516,00	21	2	23	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	12:24:19 p.m.	0	2,47	2,47	1550	100	1650	VISNIOVCA,CAPACLIA,COCIULIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT8HN	05	12:25:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	0	1	1	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	12:26:31 p.m.	0	0,33	0,33	2146	114	2260	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT360IL	02	12:27:00 p.m.	0,00	513,00	513,00	28	0	28	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	12:27:05 p.m.	0	1,17	1,17	1060	108	1168	MERENII NOI,SERPENI,SINGERA,CHETROSU,TODIRESTI,MERENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	12:27:11 p.m.	0	23,17	23,17	2088	105	2193	CALARASI	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	12:27:11 p.m.	0	250,82	250,82	1	2	3	CALARASI,ORICOVA	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	12:27:11 p.m.	0	452,82	452,82	57	7	64	ORICOVA	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT121ST	01	12:29:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	124	3	127	STRASENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT367CH	01	12:30:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	34	1	35	TARACLIA DE SALCIE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PT13TL	01	12:30:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	106	3	109	INESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT97CI	03	12:31:00 p.m.	0,00	661,00	661,00	77	0	77	MIHAILOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PT585CM	02	12:32:00 p.m.	0,00	650,00	650,00	58	0	58	BUGEAC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PT368CS	02	12:34:00 p.m.	0,00	866,00	866,00	46	0	46	UCRAINCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	12:34:50 p.m.	0	1,25	1,25	516	53	569	MILESTII NOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	12:34:50 p.m.	0	1,33	1,33	1763	129	1892	CIGIRLENI,MOLESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT585CM	01	12:35:00 p.m.	0,00	647,00	647,00	8	0	8	BUGEAC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT169HN	03	12:36:00 p.m.	0,00	1295,00	1295,00	39	2	41	BUJOR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	12:36:01 p.m.	0	7,67	7,67	618	55	673	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	12:36:01 p.m.	0	33,50	33,50	238	6	244	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	12:36:01 p.m.	0	133,20	133,20	39	3	42	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	12:36:01 p.m.	0	285,77	285,77	0	2	2	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT80ST	02	12:38:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	94	5	99	CODREANCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	12:38:53 p.m.	0	3,77	3,77	1550	100	1650	VISNIOVCA,CAPACLIA,COCIULIA	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT169HN	05	12:39:00 p.m.	0,00	1292,00	1292,00	0	1	1	BUJOR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PT13TL	02	12:39:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	96	5	101	INESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT372CH	01	12:41:00 p.m.	0,00	260,00	260,00	42	2	44	BURLACU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT4CN	01	12:41:00 p.m.	0,00	515,00	515,00	91	1	92	STOIANOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT108CI	01	12:41:00 p.m.	0,00	474,00	474,00	45	2	47	MUNTENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT178IL	01	12:41:00 p.m.	0,00	499,00	499,00	45	0	45	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT735IL	01	12:42:00 p.m.	0,00	498,00	498,00	36	3	39	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	12:42:40 p.m.	0	0,50	0,50	1550	100	1650	CAPACLIA,VISNIOVCA,COCIULIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	12:42:40 p.m.	0	41,33	41,33	33	1	34	CAPACLIA	T	FM	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT199CN	01	12:43:00 p.m.	0,00	757,00	757,00	46	2	48	TARACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	12:43:25 p.m.	0	1,07	1,07	1550	100	1650	COCIULIA,VISNIOVCA,CAPACLIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT6CN	01	12:44:00 p.m.	0,00	511,00	511,00	57	2	59	STOIANOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT168CI	02	12:45:00 p.m.	0,00	735,00	735,00	47	1	48	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	12:46:01 p.m.	0	40,30	40,30	220	27	247	PODUL LUNG,CALARASI,SIPOTENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	12:46:01 p.m.	0	108,87	108,87	326	19	345	TOCHILE,SIPOTENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT91CM	02	12:48:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	56	0	56	COMRAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT12HN	03	12:48:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	15	1	16	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT228CI	01	12:49:00 p.m.	0,00	731,00	731,00	75	1	76	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:49:33 p.m.	0	2,13	2,13	2526	124	2650	SINGERA,REVACA,CHISINAU,BACIOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT168CI	03	12:53:00 p.m.	0,00	727,00	727,00	58	0	58	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	12:53:01 p.m.	0	0,08	0,08	511	59	570	CIORESCU,FAURESTI,GOIAN,PASCANI,CRICOVA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	12:53:10 p.m.	0	2,27	2,27	511	59	570	PASCANI,GOIAN,FAURESTI,CRICOVA,CIORESCU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	14.09.2024	PT83CH	01	12:54:00 p.m.	0,00	337,00	337,00	78	3	81	CAHUL	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	12:56:29 p.m.	0	1,92	1,92	370	42	412	TODIRESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	12:56:29 p.m.	0	2,23	2,23	1060	108	1168	SINGERA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	12:56:34 p.m.	0	35,60	35,60	0	9	9	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	12:56:34 p.m.	0	52,43	52,43	511	50	561	GOIAN	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:56:58 p.m.	0	2,08	2,08	2526	124	2650	CHISINAU,SINGERA,REVACA,BACIOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT91CM	01	12:57:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	49	0	49	COMRAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT736IL	01	12:57:00 p.m.	0,00	483,00	483,00	27	2	29	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT101VL	03	12:58:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	0	3	3	VULCANESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PT226CL	01	12:59:00 p.m.	0,00	601,00	601,00	40	1	41	BUDA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT696HN	01	12:59:00 p.m.	0,00	1596,00	1596,00	49	50	99	MIRESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT985HN	01	12:59:00 p.m.	0,00	1595,00	1595,00	16	7	23	MIRESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:59:05 p.m.	0	6,35	6,35	822	61	883	CHISINAU	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:59:05 p.m.	0	45,92	45,92	1704	63	1767	REVACA,CHISINAU,BACIOI,SINGERA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	1:02:13 p.m.	0	1,35	1,35	488	176	664	CANTEMIR,LECA,ANTONESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	1:02:41 p.m.	0	29,35	29,35	179	13	192	CARPINENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	1:02:41 p.m.	0	31,32	31,32	757	27	784	CARPINENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Telenesti	14.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	18	1:02:42 p.m.	0	24,87	24,87	1204	253	1457	INESTI,TELENESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/SEC5-PT94ST-T01-01	1:03:00 p.m.	0	37,00	37,00	159	7	166	ZUBRESTI	C	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT8HN	02	1:04:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	70	1	71	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT274CH	01	1:05:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	0	1	1	BUCURIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	1:05:27 p.m.	0	67,75	67,75	766	35	801	SINGERA	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	1:05:27 p.m.	0	69,37	69,37	0	12	12	CHISINAU	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	1:05:27 p.m.	0	70,55	70,55	56	14	70	SINGERA,CHISINAU	T	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	1:06:51 p.m.	0	2,67	2,67	618	55	673	TARACLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	1:07:54 p.m.	0	0,57	0,57	370	42	412	TODIRESTI,MERENI,CHETROSU	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT536IL	03	1:10:00 p.m.	0,00	806,00	806,00	79	13	92	PUHOI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT6CN	03	1:11:00 p.m.	0,00	484,00	484,00	35	1	36	STOIANOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PT188CN	01	1:13:00 p.m.	0,00	938,00	938,00	135	14	149	SADIC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT472CI	01	1:14:00 p.m.	0,00	943,00	943,00	58	4	62	ABACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PT91CM	03	1:16:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	149	2	151	COMRAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	1:16:09 p.m.	0	0,33	0,33	393	45	438	LAPUSNA,RUSCA,ANINI	OST	ÎST	Ploi abundente FM

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	1:16:22 p.m.	0	0,17	0,17	1253	93	1346	CARPINENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Criuleni	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	1:17:03 p.m.	0	1,97	1,97	1523	106	1629	ONITCANI,BOSCANA,COSERNITA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	1	1:17:37 p.m.	0	98,25	98,25	729	35	764	TOMAI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT516IL	02	1:18:00 p.m.	0,00	1664,00	1664,00	34	3	37	TIPALA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PT14TL	03	1:19:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	57	0	57	INESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT575CN	01	1:20:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	18	7	25	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	1:20:12 p.m.	0	0,33	0,33	926	50	976	HINCESTI,LOGANESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	1:20:22 p.m.	0	0,17	0,17	2448	146	2594	CARPINENI,LAPUSNA,NEGREA,SIPOTENI,SOFIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	1:20:56 p.m.	0	1,60	1,60	747	124	871	BUDESTI,VADUL LUI VODA,VADULENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PT173CH	01	1:22:00 p.m.	0,00	458,00	458,00	100	1	101	BAURCI-MOLDOVENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	1:22:34 p.m.	0	160,17	160,17	297	24	321	VADULENI	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	1:22:34 p.m.	0	162,43	162,43	271	13	284	VADUL LUI VODA	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	1:22:34 p.m.	0	224,43	224,43	178	21	199	VADUL LUI VODA	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	1:22:34 p.m.	0	235,43	235,43	1	66	67	VADUL LUI VODA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	1:22:45 p.m.	0	0,97	0,97	1550	100	1650	CAPACLIA,VISNIOVCA,COCIULIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	29	1:23:32 p.m.	0	1,33	1,33	707	51	758	PIATRA,HUDIENI,BEREZLOGI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT551CI	01	1:24:00 p.m.	0,00	706,00	706,00	45	6	51	SATUL NOU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	1:26:32 p.m.	0	80,30	80,30	2560	181	2741	HINCESTI	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT550CN	01	1:27:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	101	9	110	PLESENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PDC50 HOLERCANI 35/10	17	1:27:42 p.m.	0	1,12	1,12	346	23	369	JEVRENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-ITC006ST	1:29:41 p.m.	0	45,93	45,93	641	29	670	RECEA	OST	FM	Ploi abundente FM
Telenesti	14.09.2024	PT12TL	03	1:31:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	59	1	60	INESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	1:32:22 p.m.	0	1,17	1,17	179	13	192	CARPINENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	1:32:40 p.m.	0	85,67	85,67	0	8	8	CRICOVA,PASCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	1:32:40 p.m.	0	109,97	109,97	0	1	1	FAURESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.09.2024	PT574CN	01	1:33:00 p.m.	0,00	364,00	364,00	48	3	51	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT251ST	02	1:34:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	34	0	34	CODREANCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PT12TL	01	1:34:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	48	0	48	INESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT45CN	01	1:37:00 p.m.	0,00	1043,00	1043,00	69	6	75	LARGUTA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PT189NS	02	1:37:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	32	5	37	ISAICANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	1	1:37:13 p.m.	0	0,63	0,63	1405	80	1485	SARATENII NOI,VASIENI,VEREJENI,INESTI,LEUSENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT271ST	02	1:38:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	46	0	46	CODREANCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT42HN	03	1:39:00 p.m.	0,00	1536,00	1536,00	23	17	40	CORNESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	1:40:22 p.m.	0	0,17	0,17	1228	163	1391	MILESTII MICI,COSTESTI,IALOVENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Ceadir-Lunga	14.09.2024	PT9CD	02	1:42:00 p.m.	0,00	353,00	353,00	75	3	78	CEADIR-LUNGA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT574CN	02	1:43:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	27	11	38	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT528CN	01	1:44:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	149	6	155	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	1:44:34 p.m.	0	0,17	0,17	398	55	453	CHISINAU,CODRU,BACIOI,PUHOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	1:44:52 p.m.	0	0,35	0,35	1116	73	1189	STRAISTENI,BACIOI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT164CI	03	1:46:00 p.m.	0,00	858,00	858,00	37	2	39	HIRTOP	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT320IL	06	1:46:00 p.m.	0,00	1729,00	1729,00	66	3	69	CIGIRLENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT243HN	01	1:47:00 p.m.	0,00	1546,00	1546,00	32	2	34	CHETROSENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT82IL	01	1:47:00 p.m.	0,00	1294,00	1294,00	69	1	70	DANCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT307LV	01	1:47:00 p.m.	0,00	1523,00	1523,00	25	5	30	CUPORANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	1:47:41 p.m.	0	1,05	1,05	1827	101	1928	BUJOR,CRASNOARMEISCOE,PERVOMAISCOE,CRASNOARMEISC, PERVOMAISC,BOGHICENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PT549CS	02	1:48:00 p.m.	0,00	591,00	591,00	73	0	73	BAIMACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PD107	41	1:48:54 p.m.	0	90,10	90,10	1844	188	2032	CHISINAU	T	FM	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT61CI	04	1:49:00 p.m.	0,00	649,00	649,00	92	11	103	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	1:49:00 p.m.	0	59,00	59,00	138	3	141	BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	1:49:00 p.m.	0	60,00	60,00	165	5	170	BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	1:49:00 p.m.	0	89,00	89,00	58	4	62	BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	1:50:00 p.m.	0	58,00	58,00	9	1	10	BOGHICENI	T	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	4	1:50:19 p.m.	0	110,93	110,93	187	10	197	TOMAI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	1:50:32 p.m.	0	0,17	0,17	1228	163	1391	MILESTII MICI,IALOVENI,COSTESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	1:50:56 p.m.	0	65,42	65,42	1971	140	2111	LEOVA,TOCHILE RADUCANI,LAPUSNA,SIRMA,TOMAI,TOCHILE RADUCANI,TOCHILE-RADUCANI,SARATA RAZESI	T	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT271ST	01	1:52:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	32	0	32	CODREANCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	1:52:13 p.m.	0	0,33	0,33	1516	88	1604	COSTESTI,MOLESTI,RAZENI,ZIMBRENI,HANSCA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	14.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	1:52:37 p.m.	0	79,85	79,85	859	40	899	ZIMBRENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	14.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	1:52:37 p.m.	0	108,88	108,88	648	43	691	COSTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	14.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	1:52:37 p.m.	0	230,08	230,08	9	4	13	COSTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	14.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-REC002IL	1:52:37 p.m.	0	230,38	230,38	0	1	1	COSTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:52:43 p.m.	0	0,40	0,40	1143	47	1190	LARGUTA,CANIA,IEPURENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:53:11 p.m.	0	2,93	2,93	1143	47	1190	CANIA,IEPURENI,LARGUTA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PT332CI	02	1:54:00 p.m.	0,00	650,00	650,00	1	5	6	BASCALIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	21/SEC5-PT66CN-T001-01	1:55:25 p.m.	0	8,15	8,15	784	49	833	CANTEMIR,CANIA	C	FM	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT404CI	02	1:56:00 p.m.	0,00	579,00	579,00	46	4	50	ISERLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT39HN	01	1:56:00 p.m.	0,00	1448,00	1448,00	145	1	146	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:56:14 p.m.	0	1,12	1,12	1143	47	1190	LARGUTA,IEPURENI,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT736IL	02	1:57:00 p.m.	0,00	423,00	423,00	18	0	18	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT856HN	03	1:59:00 p.m.	0,00	1230,00	1230,00	93	1	94	CIUCIULENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT424ST	02	2:00:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	41	1	42	GHELAUZA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT311CH	03	2:02:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	16	1	17	MOSCOVEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	22	2:05:05 p.m.	0	2,43	2,43	52	23	75	CHISINAU,VATRA,GHIDIGHICI,TRUSENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:05:40 p.m.	0	13,58	13,58	1143	47	1190	IEPURENI,LARGUTA,CANIA	T	FM	Ploi abundente FM
Criuleni	14.09.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTL5-REC006CR	2:08:42 p.m.	0	0,35	0,35	1101	112	1213	MAGDACESTI,LOGANESTI,DRASLICENI,RATUS	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT147CI	03	2:09:00 p.m.	0,00	1013,00	1013,00	33	0	33	GURA GALBENEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	2:09:33 p.m.	0	1,00	1,00	2448	146	2594	CARPINENI,SIPOTENI,SOFIA,NEGREA,LAPUSNA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT260ST	01	2:12:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	50	4	54	STRASENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT424ST	01	2:12:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	40	1	41	GHELAUZA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT856HN	01	2:13:00 p.m.	0,00	1215,00	1215,00	131	5	136	CIUCIULENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	2:13:13 p.m.	0	26,27	26,27	570	27	597	SINGERA	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	2:13:13 p.m.	0	38,78	38,78	196	5	201	SINGERA	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	2:13:13 p.m.	0	39,78	39,78	0	3	3	SINGERA	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT680HN	01	2:15:00 p.m.	0,00	881,00	881,00	105	2	107	MINGIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-ITC006ST	2:15:37 p.m.	0	18,90	18,90	641	29	670	RECEA	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT575CN	04	2:16:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	1	26	27	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT243HN	02	2:16:00 p.m.	0,00	1517,00	1517,00	65	1	66	CHETROSENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT736IL	04	2:18:00 p.m.	0,00	402,00	402,00	10	0	10	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT141CI	02	2:19:00 p.m.	0,00	997,00	997,00	35	0	35	ALBINA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:19:26 p.m.	0	12,08	12,08	981	38	1019	LARGUTA,CANIA,IEPURENI	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:19:26 p.m.	0	17,12	17,12	162	9	171	LARGUTA	T	FM	Ploi abundente FM
Ceadir-Lunga	14.09.2024	PT459CD	02	2:20:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	61	1	62	TOMAI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT49CI	02	2:21:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	50	0	50	CIMISLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT164CI	08	2:22:00 p.m.	0,00	820,00	820,00	115	2	117	HIRTOP	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	2	2:22:15 p.m.	0	0,50	0,50	1459	141	1600	TELENESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Telenesti	14.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	2	2:22:15 p.m.	0	0,52	0,52	1431	118	1549	RATUS,INESTI,VEREJENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT543IL	01	2:23:00 p.m.	0,00	646,00	646,00	78	1	79	MOLESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT215ST	02	2:23:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	6	0	6	STRASENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT324AN	01	2:24:00 p.m.	0,00	756,00	756,00	66	9	75	MERENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-ITC009HN	2:25:11 p.m.	0	1,38	1,38	1550	91	1641	PERVOMAISCOE,BOGHICENI,CRASNOARMEISCOE, PERVOMAISC,CRASNOARMEISC	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1/INTL5-REC006HN	2:25:11 p.m.	0	1,38	1,38	277	10	287	BUJOR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT418CN	01	2:26:00 p.m.	0,00	696,00	696,00	81	8	89	CISLA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Nisporeni	14.09.2024	PT473NS	02	2:26:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	52	3	55	NISPORENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT204HN	02	2:27:00 p.m.	0,00	1574,00	1574,00	91	0	91	ONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT709CI	01	2:28:00 p.m.	0,00	704,00	704,00	16	1	17	CODRENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT680HN	02	2:28:00 p.m.	0,00	868,00	868,00	64	0	64	MINGIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT306HN	01	2:29:00 p.m.	0,00	1311,00	1311,00	67	39	106	FUNDUL GALBENEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT680HN	03	2:29:00 p.m.	0,00	867,00	867,00	57	1	58	MINGIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT865HN	01	2:29:00 p.m.	0,00	1302,00	1302,00	56	1	57	CIUCIULENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	7	2:31:35 p.m.	0	0,10	0,10	1234	82	1316	USTIA,CRIULENI,ZOLONCENI,HOLERCANI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:31:38 p.m.	0	4,92	4,92	729	21	750	CANIA,IEPURENI,LARGUTA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:31:38 p.m.	0	43,97	43,97	252	17	269	LARGUTA	T	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT101AN	02	2:33:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	40	14	54	ANENII NOI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT553HN	02	2:34:00 p.m.	0,00	1352,00	1352,00	4	2	6	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT719HN	03	2:34:00 p.m.	0,00	1515,00	1515,00	43	0	43	PASCANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	2:36:35 p.m.	0	16,08	16,08	1175	123	1298	CANTEMIR,CANIA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:36:36 p.m.	0	39,00	39,00	555	25	580	IEPURENI,LARGUTA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	2:36:36 p.m.	0	204,40	204,40	336	5	341	LARGUTA	T	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	2:37:19 p.m.	0	0,52	0,52	2869	158	3027	HAGIMUS,URSOAIA NOUA,TANATARII NOI,FIRLADENII NOI,FIRLADANI,FIRLADENI,TANATARI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT79HN	01	2:39:00 p.m.	0,00	949,00	949,00	143	0	143	CARPINENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT865HN	02	2:39:00 p.m.	0,00	1292,00	1292,00	68	1	69	CIUCIULENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT213LV	02	2:39:00 p.m.	0,00	1143,00	1143,00	18	0	18	CNEAZEVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Telenesti	14.09.2024	PDC134 TELENESTI 35/10	18	2:40:12 p.m.	0	0,47	0,47	1204	253	1457	TELENESTI,INESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT88CN	01	2:41:00 p.m.	0,00	649,00	649,00	77	0	77	CIRPESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT673HN	01	2:41:00 p.m.	0,00	1595,00	1595,00	74	6	80	ONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT263LV	03	2:41:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	44	0	44	BOROGANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	2:41:06 p.m.	0	2,08	2,08	1523	106	1629	COSERNITA,ONITCANI,BOSCANA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	2:41:23 p.m.	0	7,83	7,83	856	61	917	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	2:43:13 p.m.	0	48,68	48,68	1617	83	1700	CALARASI	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	2:43:13 p.m.	0	90,88	90,88	471	22	493	CALARASI	OST	FM	Ploi abundente FM
Comrat	14.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	2:43:33 p.m.	0	2,17	2,17	380	47	427	COMRAT,COMRAT PERIFERIE,FERAPONTIEVCA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	2:43:48 p.m.	0	0,57	0,57	1104	67	1171	MIRZESTI,JORA DE JOS,JORA DE MIJLOC,BULAIESTI,MIRZACI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PT882	15	2:45:00 p.m.	0,00	1183,00	1183,00	72	12	84	CHISINAU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	2:45:33 p.m.	0	0,83	0,83	0	5	5	CAPLANI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Cimislia	14.09.2024	PT328CI	01	2:46:00 p.m.	0,00	2002,00	2002,00	14	1	15	MAXIMENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	16	2:46:28 p.m.	0	0,17	0,17	608	40	648	OHRINCEA,SLOBOZIA-DUSCA,CRIULENI,CORJOVA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	2:46:33 p.m.	0	86,22	86,22	0	3	3	CAPLANI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Stefan-Voda	14.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	2:46:33 p.m.	0	403,45	403,45	0	2	2	CAPLANI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	14.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	2:46:50 p.m.	0	2,53	2,53	1544	141	1685	HINCESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	2:46:50 p.m.	0	2,92	2,92	471	28	499	HINCESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	2:46:50 p.m.	0	166,28	166,28	545	12	557	HINCESTI	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	2:46:54 p.m.	0	0,85	0,85	1275	72	1347	SUSLENI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	2:47:45 p.m.	0	6,50	6,50	1275	72	1347	SUSLENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PT16HN	01	2:49:00 p.m.	0,00	1497,00	1497,00	19	15	34	PASCANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT251ST	03	2:49:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	78	0	78	CODREANCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	2:49:26 p.m.	0	0,73	0,73	2	11	13	CANTEMIR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	2:49:40 p.m.	0	0,77	0,77	121	5	126	LECA,CANIA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PT256CS	01	2:51:00 p.m.	0,00	393,00	393,00	55	0	55	GRIGORIEVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	2:54:16 p.m.	0	67,88	67,88	208	13	221	SUSLENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	2:54:16 p.m.	0	93,93	93,93	427	28	455	SUSLENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	2:54:16 p.m.	0	332,12	332,12	640	31	671	SUSLENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PT690HN	02	2:55:00 p.m.	0,00	1244,00	1244,00	51	0	51	BALCEANA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	1	2:55:56 p.m.	0	148,83	148,83	729	35	764	TOMAI	T	FM	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT223CI	01	2:59:00 p.m.	0,00	580,00	580,00	72	1	73	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PT217SV	01	2:59:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	15	16	31	ANTONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	2:59:19 p.m.	0	23,32	23,32	0	7	7	FAURESTI,CRICOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	2:59:19 p.m.	0	25,68	25,68	0	1	1	PASCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	12	3:00:00 p.m.	0	70,00	70,00	82	46	128	GHIDIGHICI	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	12	3:00:00 p.m.	0	90,00	90,00	695	76	771	CHISINAU	T	FM	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	12	3:00:00 p.m.	0	108,00	108,00	86	12	98	CHISINAU	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT527IL	01	3:01:00 p.m.	0,00	1486,00	1486,00	32	2	34	TIPALA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	3:02:05 p.m.	0	3,32	3,32	1815	365	2180	ORHEI,CHIPERCENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	4	3:02:05 p.m.	0	4,15	4,15	2006	134	2140	ORHEI	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT499CN	02	3:03:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	64	0	64	CAPACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT575CN	07	3:04:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	92	5	97	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT708CI	01	3:04:00 p.m.	0,00	667,00	667,00	79	1	80	CODRENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PT226CL	02	3:05:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	65	3	68	BUDA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT110CI	01	3:05:00 p.m.	0,00	895,00	895,00	31	2	33	SCHINOSICA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PT565	28	3:06:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	139	13	152	CHISINAU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT360IL	03	3:08:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	17	2	19	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT543IL	02	3:08:00 p.m.	0,00	601,00	601,00	82	1	83	MOLESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT83CH	03	3:10:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	24	0	24	CAHUL	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT390CI	06	3:10:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	60	1	61	GURA GALBENEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT46HN	02	3:10:00 p.m.	0,00	1486,00	1486,00	22	24	46	PASCANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	3:10:54 p.m.	0	17,17	17,17	1228	212	1440	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	14.09.2024	PT511CS	01	3:11:00 p.m.	0,00	489,00	489,00	36	2	38	TARACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT137ST	03	3:11:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	42	1	43	LUPA-RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT263LV	02	3:12:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	53	1	54	BOROGANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT360IL	01	3:14:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	3	0	3	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT9LV	02	3:15:00 p.m.	0,00	1031,00	1031,00	27	0	27	FILIPENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT101VL	01	3:15:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	0	1	1	VULCANESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT82IL	04	3:17:00 p.m.	0,00	1204,00	1204,00	29	2	31	DANCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	3:17:12 p.m.	0	1,00	1,00	1104	67	1171	MIRZACI,BULAIESTI,JORA DE MIJLOC,MIRZESTI,JORA DE JOS	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT516IL	03	3:19:00 p.m.	0,00	1543,00	1543,00	38	0	38	TIPALA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT204HN	01	3:20:00 p.m.	0,00	1521,00	1521,00	52	5	57	ONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT14CN	01	3:22:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	88	3	91	IEPURENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	3:22:35 p.m.	0	0,33	0,33	836	58	894	COSCALIA,PLOP,FLORICA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PT650OR	01	3:24:00 p.m.	0,00	1399,00	1399,00	39	6	45	JORA DE MIJLOC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PT565SV	02	3:24:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	22	0	22	STEFANESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PT519SV	03	3:27:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	45	2	47	VOLUNTIRI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT80ST	03	3:27:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	56	3	59	CODREANCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	3:28:14 p.m.	0	137,22	137,22	1228	212	1440	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:29:04 p.m.	0	2,83	2,83	1181	242	1423	CALARASI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT170CI	02	3:30:00 p.m.	0,00	751,00	751,00	59	0	59	GRADISTE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT228CI	03	3:30:00 p.m.	0,00	570,00	570,00	26	0	26	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT813CR	01	3:31:00 p.m.	0,00	506,00	506,00	13	5	18	MOLOVATA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT42HN	02	3:33:00 p.m.	0,00	1422,00	1422,00	50	45	95	CORNESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT103CR	01	3:34:00 p.m.	0,00	1046,00	1046,00	41	0	41	DUBASARII VECHI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT78IL	03	3:34:00 p.m.	0,00	1200,00	1200,00	61	2	63	SURUCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT42HN	04	3:35:00 p.m.	0,00	1421,00	1421,00	5	11	16	CORNESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT367CH	02	3:36:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	12	0	12	TARACLIA DE SALCIE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT20LV	01	3:36:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	220	6	226	CAZANGIC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT83CH	02	3:37:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	84	0	84	CAHUL	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT390CN	02	3:37:00 p.m.	0,00	1203,00	1203,00	37	0	37	TARTAUL	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT20LV	03	3:37:00 p.m.	0,00	355,00	355,00	37	1	38	CAZANGIC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT593CR	01	3:38:00 p.m.	0,00	1327,00	1327,00	74	7	81	COSERNITA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT639HN	03	3:40:00 p.m.	0,00	1228,00	1228,00	26	0	26	CRASNOARMEISCOE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT16HN	02	3:44:00 p.m.	0,00	1442,00	1442,00	56	58	114	PASCANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PT178CI	02	3:46:00 p.m.	0,00	524,00	524,00	64	3	67	BASCALIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	3:47:54 p.m.	0	2,00	2,00	2646	132	2778	ONESTI,VOINOVA,LUPA-RECEA,TIGANESTI,CODREANCA,GREBLESTI,CHIRIANCA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT2HN	01	3:48:00 p.m.	0,00	1089,00	1089,00	57	1	58	NEGREA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT725HN	01	3:49:00 p.m.	0,00	1413,00	1413,00	36	0	36	LEUSENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PT103SV	01	3:50:00 p.m.	0,00	1210,00	1210,00	51	3	54	POPEASCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT15CN	02	3:51:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	48	1	49	IEPURENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT277ST	01	3:51:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	108	1	109	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT124CR	02	3:52:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	68	9	77	BALABANESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT71HN	01	3:52:00 p.m.	0,00	1437,00	1437,00	4	1	5	PASCANI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT499CN	01	3:54:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	32	2	34	CAPACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT159CI	02	3:56:00 p.m.	0,00	726,00	726,00	30	2	32	HIRTOP	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:56:30 p.m.	0	0,68	0,68	592	47	639	MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE,TRIFESTII NOI,LOPATICA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cahul	14.09.2024	PT173CH	03	3:57:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	7	0	7	BAURCI-MOLDOVENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:57:14 p.m.	0	37,95	37,95	592	47	639	TARTAUL DE SALCIE,LOPATICA,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	3:57:15 p.m.	0	2,18	2,18	1284	80	1364	CIUFLESTI,BAIMACLIA,TARACLIA,SURCHICENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT863HN	01	4:00:00 p.m.	0,00	1178,00	1178,00	159	6	165	CIUCIULENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT461CI	02	4:01:00 p.m.	0,00	1392,00	1392,00	54	1	55	SADACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT255CI	03	4:02:00 p.m.	0,00	605,00	605,00	84	0	84	SAGAIDAC	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT97CI	01	4:03:00 p.m.	0,00	449,00	449,00	104	3	107	MIHAILOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT2HN	02	4:03:00 p.m.	0,00	1074,00	1074,00	75	2	77	NEGREA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/IF5-PT116ST-IF377-01	4:04:00 p.m.	0	30,00	30,00	107	8	115	CODREANCA	C	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PT351CS	03	4:05:00 p.m.	0,00	567,00	567,00	20	1	21	TOCUZ	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PT192CM	04	4:05:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	89	1	90	CHIRSOVA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT44HN	02	4:07:00 p.m.	0,00	1438,00	1438,00	29	23	52	SECARENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cahul	14.09.2024	PT372CH	02	4:08:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	69	0	69	BURLACU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT14CN	02	4:08:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	42	3	45	IEPURENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT63HN	01	4:09:00 p.m.	0,00	1106,00	1106,00	46	0	46	CARPINENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/IF5-PT116ST-IF377-01	4:10:06 p.m.	0	2,33	2,33	2539	124	2663	GREBLESTI,TIGANESTI,LUPA-RECEA,ONESTI,CODREANCA,VOINOVA,CHIRIANCA	C	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT249CI	02	4:12:00 p.m.	0,00	1391,00	1391,00	21	0	21	CIMISLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	4:13:26 p.m.	0	2,67	2,67	0	3	3	CAPLANI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Cimislia	14.09.2024	PT228CI	02	4:14:00 p.m.	0,00	526,00	526,00	63	0	63	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT101LV	02	4:14:00 p.m.	0,00	969,00	969,00	3	1	4	LEOVA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	4:16:36 p.m.	0	2,00	2,00	0	3	3	CAPLANI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Leova	14.09.2024	PT414LV	02	4:18:00 p.m.	0,00	1252,00	1252,00	53	2	55	TOMAI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT554HN	02	4:22:00 p.m.	0,00	1242,00	1242,00	17	4	21	LAPUSNA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:26:50 p.m.	0	0,42	0,42	3	19	22	COSTESTI,BARDAR	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	4:26:51 p.m.	0	156,02	156,02	1763	129	1892	CIGIRLENI,MOLESTI,REZENI,REZENI	T	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	4:28:12 p.m.	0	238,18	238,18	427	25	452	SUSLENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	14.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	3	4:28:12 p.m.	0	238,80	238,80	0	3	3	SUSLENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.09.2024	PT15CN	01	4:30:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	65	1	66	IEPURENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT137ST	01	4:30:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	77	5	82	LUPA-RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT65CR	01	4:31:00 p.m.	0,00	1061,00	1061,00	52	1	53	HIRTOPUL MARE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT726CR	01	4:32:00 p.m.	0,00	682,00	682,00	80	2	82	JEVRENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT281LV	01	4:33:00 p.m.	0,00	1429,00	1429,00	28	6	34	TROIAN	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	4:34:21 p.m.	0	139,92	139,92	2869	158	3027	HAGIMUS,FIRLADANI,FIRLADENII NOI,TANATARII NOI,URSOAIA NOUA,FIRLADENI,TANATARI	T	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT142LV	01	4:35:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	120	2	122	TOMAI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:37:26 p.m.	0	6,50	6,50	3024	169	3193	HORODISTE,PIRJOLTENI,NISCANI,SELISTEA NOUA,VATAMANEASA,TUZARA,CALARASI,NOVACI	OST	FM	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	4:37:26 p.m.	0	6,67	6,67	2	7	9	CALARASI	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT74ST	02	4:38:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	101	1	102	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT82IL	02	4:38:09 p.m.	0,00	1122,90	1122,85	49	1	50	DANCENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:39:00 p.m.	0	48,00	48,00	1	2	3	CALARASI,ORICOVA	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT575CN	06	4:39:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	85	13	98	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT44HN	01	4:39:00 p.m.	0,00	1406,00	1406,00	34	23	57	SECARENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT673HN	05	4:39:00 p.m.	0,00	1477,00	1477,00	0	1	1	ONESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT154ST	03	4:40:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	20	0	20	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	4:41:46 p.m.	0	1,67	1,67	649	49	698	SCHINOSICA,LIPOVENI,GURA GALBENEI,MUNTENI,BATIR	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT529CN	01	4:42:00 p.m.	0,00	1189,00	1189,00	34	0	34	VISNIOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT216AN	02	4:44:00 p.m.	0,00	819,00	819,00	62	0	62	HIRBOVAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT528CN	02	4:44:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	12	2	14	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT75ST	05	4:45:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	0	1	1	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	4:46:36 p.m.	0	2,67	2,67	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.09.2024	PT499CN	03	4:47:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	21	0	21	CAPACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	4:47:42 p.m.	0	48,47	48,47	368	18	386	CRASNOARMEISCOE,TALAIESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT141CI	01	4:49:00 p.m.	0,00	847,00	847,00	34	2	36	ALBINA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	4:49:26 p.m.	0	1109,18	1109,18	0	2	2	SLOBOZIA-DOAMNEI,ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	14.09.2024	PT138CI	03	4:50:00 p.m.	0,00	848,00	848,00	27	2	29	FETITA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	14.09.2024	PT154ST	01	4:50:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	149	3	152	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT45CN	03	4:51:00 p.m.	0,00	849,00	849,00	1	2	3	LARGUTA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	4:52:10 p.m.	0	0,33	0,33	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	4:53:07 p.m.	0	6,00	6,00	649	49	698	BATIR,MUNTENI,SCHINOSICA,GURA GALBENEI,LIPOVENI	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	4:53:36 p.m.	0	25,40	25,40	960	71	1031	IZVOARE,BUTENI,SERCANI	T	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	4:53:36 p.m.	0	98,23	98,23	603	37	640	CHIPERCENI	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT663CN	01	4:54:00 p.m.	0,00	1306,00	1306,00	9	2	11	PLOP	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT6CN	02	4:59:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	32	5	37	STOIANOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT856HN	02	4:59:00 p.m.	0,00	1049,00	1049,00	58	0	58	CIUCIULENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT185AN	09	5:02:00 p.m.	0,00	790,00	790,00	26	1	27	TELITA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT75ST	02	5:02:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	91	4	95	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT690HN	01	5:03:00 p.m.	0,00	1116,00	1116,00	57	1	58	BALCEANA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	5:03:03 p.m.	0	0,35	0,35	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT690HN	03	5:05:00 p.m.	0,00	1114,00	1114,00	45	1	46	BALCEANA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	5:06:17 p.m.	0	0,32	0,32	568	37	605	VADUL LUI VODA,VADULENI,BUDESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT75ST	03	5:07:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	1	5	6	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT525CN	02	5:08:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	43	0	43	CAPACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT42HN	01	5:09:00 p.m.	0,00	1326,00	1326,00	22	14	36	CORNESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PT480OR	01	5:11:00 p.m.	0,00	490,00	490,00	45	6	51	ORHEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	5:13:05 p.m.	0	0,07	0,07	408	18	426	BIESTI,SLOBOZIA-HODOROGEA,CIHORENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Chisinau	14.09.2024	PT9015	04	5:14:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	83	1	84	VADUL LUI VODA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PT277ST	02	5:17:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	18	0	18	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT639HN	02	5:18:00 p.m.	0,00	1130,00	1130,00	29	1	30	CRASNOARMEISCOE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PT483OR	01	5:18:00 p.m.	0,00	485,00	485,00	19	1	20	ORHEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PT396OR	02	5:19:00 p.m.	0,00	1041,00	1041,00	59	2	61	ORHEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	5:19:47 p.m.	0	2,00	2,00	895	64	959	TARACLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	5:20:37 p.m.	0	0,07	0,07	1187	71	1258	SLOBOZIA-HODOROGEA,CHIPECENI,CHIPERCENI,BIESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	5:20:56 p.m.	0	0,12	0,12	764	76	840	CRIHANA,SIROTA,CHIPERCENI,CUCURUZENI,CUCURUZENII DE SUS	T	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	5:21:52 p.m.	0	13,00	13,00	764	76	840	CHIPERCENI,CUCURUZENI,SIROTA,CRIHANA,CUCURUZENII DE SUS	T	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PT74ST	03	5:22:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	57	3	60	RECEA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT203LV	03	5:24:00 p.m.	0,00	1154,00	1154,00	13	18	31	CIMPUL DREPT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	5:29:14 p.m.	0	0,10	0,10	476	71	547	IALOVENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	6	5:31:07 p.m.	0	2,00	2,00	1250	62	1312	TANATARI,URSOAIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-REC001AN	5:32:53 p.m.	0	0,33	0,33	1026	80	1106	DELACAU,PUHACENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT33AN	01	5:34:00 p.m.	0,00	1121,00	1121,00	43	3	46	MAXIMOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT335CI	01	5:35:00 p.m.	0,00	670,00	670,00	46	3	49	ALBINA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT575CN	08	5:37:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	91	6	97	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Comrat	14.09.2024	PDC236 BASCALIA 110/10	9	5:37:07 p.m.	0	22,85	22,85	1096	71	1167	AVDARMA,CONGAZ,BASCALIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT33AN	03	5:40:00 p.m.	0,00	1115,00	1115,00	27	1	28	MAXIMOVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	5:42:37 p.m.	0	4,52	4,52	40	22	62	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	17	5:42:46 p.m.	0	0,38	0,38	0	2	2	MICAUTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	14.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	7	5:42:47 p.m.	0	6,35	6,35	1202	135	1337	ANENII NOI	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT357HN	01	5:45:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	91	1	92	HINCESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	5:45:47 p.m.	0	23,35	23,35	655	68	723	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	5:45:47 p.m.	0	33,02	33,02	87	122	209	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	5:45:47 p.m.	0	114,88	114,88	486	22	508	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:46:08 p.m.	0	2,07	2,07	370	42	412	CHETROSU	T	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	5:46:08 p.m.	0	2,28	2,28	1060	108	1168	MERENI,TODIRESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	5:47:48 p.m.	0	6,33	6,33	649	49	698	MUNTENI,LIPOVENI,GURA GALBENEI,SCHINOSICA,BATIR	OST	FM	Ploi abundente FM
Ceadir-Lunga	14.09.2024	PT333CD	04	5:48:00 p.m.	0,00	466,00	466,00	70	1	71	TOMAI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	5:48:18 p.m.	0	0,50	0,50	40	22	62	TARACLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	5:49:18 p.m.	0	63,52	63,52	40	16	56	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	5:49:18 p.m.	0	68,02	68,02	0	6	6	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	7	5:49:38 p.m.	0	25,50	25,50	436	66	502	ANENII NOI	OST	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	7	5:49:38 p.m.	0	91,85	91,85	766	69	835	ANENII NOI	OST	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PT446IL	01	5:51:00 p.m.	0,00	477,00	477,00	34	0	34	HORESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC167 CALFA 110/10	27	5:52:38 p.m.	0	2,00	2,00	1257	73	1330	GURA BICULUI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	5:55:48 p.m.	0	26,00	26,00	504	59	563	BULGARICA,SELISTE,BERTOVCA,SARATA NOUA,TROIAN,IARGARA,CAZANGIC	OST	FM	Ploi abundente FM
Causeni	14.09.2024	PT265CS	02	5:56:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	37	5	42	BACCEALIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PT595IL	04	5:57:00 p.m.	0,00	1387,00	1387,00	52	1	53	RAZENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	5:57:07 p.m.	0	0,32	0,32	488	176	664	CANTEMIR,ANTONESTI,LECA	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT138CI	01	5:59:00 p.m.	0,00	779,00	779,00	31	0	31	FETITA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT357HN	03	6:04:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	71	2	73	HINCESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT63HN	03	6:08:00 p.m.	0,00	987,00	987,00	51	1	52	CARPINENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	4	6:08:24 p.m.	0	9,48	9,48	2097	183	2280	COLONITA,TOHATIN,CRUZESTI,BUDESTI,CRICOVA	T	FM	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT243CI	02	6:10:00 p.m.	0,00	508,00	508,00	56	8	64	IURIEVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	6:10:18 p.m.	0	8,50	8,50	655	68	723	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	14.09.2024	PT399CS	01	6:11:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	78	3	81	CAINARI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cantemir	14.09.2024	PT46CN	02	6:12:00 p.m.	0,00	823,00	823,00	73	0	73	LARGUTA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PT83CS	02	6:18:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	59	3	62	CAUSENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Chisinau	14.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	5	6:19:12 p.m.	0	1,20	1,20	310	74	384	TOHATIN,COLONITA,CHELTUITORI,tohatin	T	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	6:20:08 p.m.	0	80,53	80,53	742	190	932	CIMISLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PT725HN	03	6:29:00 p.m.	0,00	1253,00	1253,00	28	3	31	LEUSENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	30	6:31:48 p.m.	0	10,35	10,35	1054	36	1090	ORHEI	OST	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT574CN	03	6:37:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	8	4	12	CANTEMIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Straseni	14.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-ITC010ST	6:37:53 p.m.	0	0,58	0,58	1150	65	1215	RECEA,ZUBRESTI,TATARESTI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PT662OR	01	6:38:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	83	1	84	POHORNICENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PT510CS	02	6:39:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	76	0	76	TARACLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT332AN	02	6:43:00 p.m.	0,00	543,00	543,00	72	0	72	CRETOAIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	10	6:44:00 p.m.	0	356,87	356,87	119	6	125	MAXIMOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	10	6:44:00 p.m.	0	371,00	371,00	1	5	6	MAXIMOVCA	T	FM	Ploi abundente FM
Cantemir	14.09.2024	PT571CN	02	6:50:00 p.m.	0,00	980,00	980,00	8	0	8	PLESENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	6:55:09 p.m.	0	2,17	2,17	40	16	56	TARACLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT370AN	02	6:56:00 p.m.	0,00	747,00	747,00	70	0	70	HIRBOVAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:56:52 p.m.	0	3,25	3,25	983	87	1070	BAURCI,CAINARI,CHIRCAIESTI,CHIRCAIESTII NOI	T	FM	Ploi abundente FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	6:57:39 p.m.	0	8,00	8,00	40	18	58	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	6:57:39 p.m.	0	15,83	15,83	0	4	4	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PT662OR	02	6:58:52 p.m.	0,00	117,10	117,13	32	3	35	POHORNICENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	14.09.2024	PDC160 URSOAIA 110/10	6	6:59:39 p.m.	6	43,18	49,18	1250	62	1312	URSOAIA,TANATARI	OST	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:02:52 p.m.	0	0,23	0,23	1763	129	1892	CIGIRLENI,MOLESTI,RAZENI,REZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:03:06 p.m.	0	1,33	1,33	1763	129	1892	CIGIRLENI,RAZENI,REZENI,MOLESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:04:27 p.m.	0	2,65	2,65	1763	129	1892	REZENI,RAZENI,MOLESTI,CIGIRLENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	26	7:06:19 p.m.	0	7,17	7,17	40	18	58	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:07:07 p.m.	0	5,88	5,88	1154	73	1227	REZENI,RAZENI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:07:07 p.m.	0	8,88	8,88	609	56	665	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Leova	14.09.2024	PT281LV	02	7:09:00 p.m.	0,00	1273,00	1273,00	35	1	36	TROIAN	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Orhei	14.09.2024	PT940R	03	7:14:00 p.m.	0,00	276,00	276,00	71	2	73	MIRZESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:14:04 p.m.	0	0,50	0,50	1154	73	1227	RAZENI,CIGIRLENI,REZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:16:26 p.m.	0	13,20	13,20	1154	76	1230	REZENI,CIGIRLENI,REZENI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:16:26 p.m.	0	21,30	21,30	609	53	662	MOLESTI,CIGIRLENI	T	FM	Ploi abundente FM
Orhei	14.09.2024	PT396OR	01	7:17:00 p.m.	0,00	924,00	924,00	55	4	59	ORHEI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	7	7:20:09 p.m.	0	1,33	1,33	436	66	502	ANENII NOI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Calarasi	14.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	7:21:00 p.m.	0	39,00	39,00	1	2	3	ORICOVA,CALARASI	OST	FM	Ploi abundente FM
Telenesti	14.09.2024	PT133TL	01	7:28:00 p.m.	0,00	453,00	453,00	90	6	96	ZAHAREUCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT571AN	01	7:29:00 p.m.	0,00	623,00	623,00	20	0	20	HIRBOVAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PT213LV	03	7:31:00 p.m.	0,00	851,00	851,00	19	2	21	CNEAZEVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT454VL	01	7:32:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:36:35 p.m.	0	1,15	1,15	1154	76	1230	RAZENI,REZENI,CIGIRLENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	178,35	178,35	98	5	103	CIGIRLENI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	185,05	185,05	59	5	64	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	187,63	187,63	10	1	11	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	217,42	217,42	211	22	233	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	227,42	227,42	8	12	20	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	235,42	235,42	42	3	45	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:35 p.m.	0	244,42	244,42	181	5	186	MOLESTI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:37:58 p.m.	0	0,23	0,23	1763	129	1892	MOLESTI,CIGIRLENI,RAZENI,REZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT178AN	02	7:38:00 p.m.	0,00	1049,00	1049,00	115	2	117	BULBOACA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:38:12 p.m.	0	0,17	0,17	1763	129	1892	REZENI,RAZENI,CIGIRLENI,MOLESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	7:38:24 p.m.	0	1,15	1,15	1154	76	1230	RAZENI,CIGIRLENI,REZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	8	7:38:24 p.m.	0	0,20	0,20	671	44	715	RAZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT137AN	01	7:42:00 p.m.	0,00	457,00	457,00	95	4	99	CHETROSU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT44HN	03	7:43:00 p.m.	0,00	1222,00	1222,00	47	52	99	SECARENI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT370AN	01	7:47:00 p.m.	0,00	696,00	696,00	82	5	87	HIRBOVAT	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PT94SV	01	7:47:00 p.m.	0,00	613,00	613,00	68	2	70	ERMOCLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Stefan-Voda	14.09.2024	PT65SV	01	7:48:00 p.m.	0,00	892,00	892,00	111	1	112	SLOBOZIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT46CI	04	7:49:00 p.m.	0,00	1120,00	1120,00	27	67	94	CIMISLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PT741HN	01	7:49:00 p.m.	0,00	1415,00	1415,00	2	0	2	ANINI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	14.09.2024	PT33CR	03	8:01:00 p.m.	0,00	378,00	378,00	25	4	29	RACULESTI	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Hincesti	14.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	8:17:22 p.m.	0	8,03	8,03	516	14	530	OBILENI,SARATENI,COTUL MORII,COTUL MORII	T	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	8:18:27 p.m.	0	150,13	150,13	863	57	920	SECARENII NOI,PASCANI,SECARENI,LAPUSNA,CORNESTI	OST	FM	Ploi abundente FM
Anenii Noi	14.09.2024	PT137AN	02	8:20:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	4	0	4	CHETROSU	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Leova	14.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	8:25:50 p.m.	0	2,50	2,50	996	60	1056	FILIPENI,ROMANOVCA,LEOVA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT141CI	03	8:27:00 p.m.	0,00	629,00	629,00	31	0	31	ALBINA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	8:36:12 p.m.	0	24,93	24,93	1154	76	1230	RAZENI,REZENI,CIGIRLENI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	8	8:36:12 p.m.	0	1,58	1,58	671	44	715	RAZENI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Vulcanesti	14.09.2024	PT434VL	01	8:42:00 p.m.	0,00	324,00	324,00	37	8	45	SLOBOZIA MARE	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PT44CI	03	8:55:00 p.m.	0,00	832,00	832,00	42	1	43	CIMISLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/INTL5-ITC001IL	8:57:29 p.m.	0	1,07	1,07	1286	103	1389	SURUCENI,MALCOCI,NIMORENI	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:00:13 p.m.	0	62,90	62,90	843	77	920	LAPUSNA,DUBOVCA,HINCESTI,BOZIENI,SARATA GALBENA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Leova	14.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	9:20:01 p.m.	0	2,33	2,33	504	59	563	CAZANGIC,TROIAN,IARGARA,BERTOVCA,SELISTE,SARATA NOUA,BULGARICA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Taraclia	14.09.2024	PDC206 TARACLIA 110/35/10	32	9:27:02 p.m.	0	3,17	3,17	366	41	407	TARACLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PT2HN	03	9:30:00 p.m.	0,00	747,00	747,00	0	1	1	NEGREA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	9:42:02 p.m.	0	0,97	0,97	573	144	717	CIMISLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	9:42:02 p.m.	0	2,33	2,33	322	17	339	CIMISLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	9:42:02 p.m.	0	119,03	119,03	333	51	384	CIMISLIA	OST	FM	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	10:03:13 p.m.	0	100,58	100,58	90	16	106	DUBOVCA,SARATA GALBENA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	10:03:13 p.m.	0	115,35	115,35	752	56	808	BOZIENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	10:03:13 p.m.	0	134,98	134,98	1	5	6	BOZIENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	10:35:57 p.m.	0	0,43	0,43	98	5	103	CIGIRLENI,MOLESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	10:37:42 p.m.	0	4,93	4,93	1252	81	1333	REZENI,MOLESTI,RAZENI,CIGIRLENI	T	FM	Ploi abundente FM
Ialoveni	14.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	10:44:36 p.m.	0	0,62	0,62	1311	86	1397	REZENI,RAZENI,CIGIRLENI,MOLESTI	T	ÎST	Ploi abundente FM
Straseni	14.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	3/IF5-PT56OST-IF615-01	10:46:00 p.m.	0	29,00	29,00	33	7	40	STRASENI	C	FM	Ploi abundente FM
Cimislia	14.09.2024	PT168CI	01	11:30:42 p.m.	0,00	89,30	89,30	26	3	29	BATIR	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Cimislia	14.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	16	11:39:44 p.m.	0	1,33	1,33	322	17	339	CIMISLIA	OST	ÎST	Ploi abundente FM
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	11:44:33 p.m.	0	14,02	14,02	90	16	106	BOZIENI,SARATA GALBENA,DUBOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	11:58:46 p.m.	0	19,43	19,43	487	46	533	DUBOVCA,SARATA GALBENA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	11:58:46 p.m.	0	86,50	86,50	130	8	138	BOZIENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	11:58:46 p.m.	0	125,00	125,00	225	17	242	LAPUSNA,BOZIENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	14.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	11:58:46 p.m.	0	125,23	125,23	0	1	1	BOZIENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	15.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	12:03:03 a.m.	0	0,67	0,67	917	60	977	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ,TVARDITA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	15.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-REC001ST	12:08:09 a.m.	0	0,92	0,92	1409	59	1468	SCORENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	15.09.2024	PT1538	18	12:29:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	79	11	90	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	15.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	12:35:46 a.m.	0	0,85	0,85	1024	85	1109	TROITCOIE,BATIR,MIHAILOVCA,TROITCOE	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	15.09.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	11	12:49:15 a.m.	0	1,33	1,33	6	45	51	STEFAN-VODA,TALMAZA,STEFAN VODA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	15.09.2024	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	11	12:50:55 a.m.	0	0,17	0,17	6	45	51	TALMAZA,STEFAN-VODA,STEFAN VODA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	15.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	1:24:08 a.m.	0	1,13	1,13	488	51	539	BOZIENI,HINCESTI,SARATA GALBENA,DUBOVCA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	15.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3	1:25:35 a.m.	0	0,50	0,50	1008	81	1089	DOLNA,BURSUC,LOZOVA,IURCENI,HUZUN	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	15.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	2:02:51 a.m.	0	0,92	0,92	618	59	677	DUBOVCA,HINCESTI,BOZIENI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	3:36:08 a.m.	0	1,50	1,50	1196	62	1258	MINGIR,COCOCENI,HORJESTI,CARPINENI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cantemir	15.09.2024	PT6CN	01	5:03:00 a.m.	0,00	473,00	473,00	27	32	59	STOIANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.09.2024	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	5:41:50 a.m.	0	1,33	1,33	1196	62	1258	COCOCENI,CARPINENI,MINGIR,HORJESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	15.09.2024	PT58NS	02	6:34:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	129	3	132	CIORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6/SEC5-PT58HN-T01-01	7:30:00 a.m.	0	434,00	434,00	104	4	108	NEMTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	15.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	7:32:42 a.m.	0	0,52	0,52	3	19	22	BARDAR,COSTESTI	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	15.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	13	7:33:13 a.m.	0	2,65	2,65	3	19	22	COSTESTI,BARDAR	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	15.09.2024	PDC101 BARDAR 35/10	14	7:33:13 a.m.	0	0,52	0,52	1824	81	1905	COSTESTI,POJARENI,BARDAR	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	15.09.2024	PT242CS	01	7:34:00 a.m.	0,00	558,00	558,00	63	0	63	FIRLADENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	15.09.2024	PT320IL	06	7:36:00 a.m.	0,00	661,00	661,00	66	3	69	CIGIRLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.09.2024	PT315CS	02	7:39:00 a.m.	0,00	720,00	720,00	72	0	72	OPACI	C	AC	Bransament
Cimislia	15.09.2024	PT44CI	02	7:41:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	31	2	33	CIMISLIA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Causeni	15.09.2024	PT234CS	02	7:45:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	104	6	110	FIRLADENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	15.09.2024	PD52	1	7:52:09 a.m.	0	2348,37	2348,37	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.09.2024	PD52	23	7:52:09 a.m.	0	8009,83	8009,83	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	15.09.2024	PT213LV	01	7:53:07 a.m.	0,00	109,00	108,88	17	3	20	CNEAZEVCA	C	FM	PLOI ABUNDENTE FM
Criuleni	15.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	7:59:10 a.m.	0	24,78	24,78	2089	105	2194	RACULESTI,OHRINCEA,DUBASARII VECHI,JEVRENI,IZBISTE,CRUGLIC	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	15.09.2024	PT29CI	02	8:10:00 a.m.	0,00	237,00	237,00	31	1	32	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	15.09.2024	PT279AN	04	8:12:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	35	1	36	CHIRCA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	15.09.2024	PT240CS	01	8:14:00 a.m.	0,00	375,00	375,00	69	0	69	FIRLADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.09.2024	PT985HN	03	8:18:00 a.m.	0,00	436,00	436,00	6	0	6	MIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.09.2024	PT204HN	01	8:34:00 a.m.	0,00	492,00	492,00	52	5	57	ONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.09.2024	PT177AN	02	8:35:00 a.m.	0,00	274,00	274,00	23	0	23	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.09.2024	PT106CS	26	8:49:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	50	38	88	CAUSENI	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	15.09.2024	PT66HN	01	9:08:00 a.m.	0,00	379,00	379,00	33	1	34	PASCANI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	15.09.2024	PT408ST	03	9:10:00 a.m.	0,00	227,00	227,00	114	3	117	DRAGUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.09.2024	PT406CL	01	9:12:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	18	1	19	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	15.09.2024	PT9LV	02	9:12:00 a.m.	0,00	522,00	522,00	27	0	27	FILIPENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.09.2024	PT46HN	01	9:17:00 a.m.	0,00	400,00	400,00	43	2	45	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	15.09.2024	PT504SV	04	9:22:00 a.m.	0,00	98,00	98,00	49	0	49	SLOBOZIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	15.09.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	11	9:24:18 a.m.	0	0,37	0,37	487	30	517	CIMISLIA,PORUMBREI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Cimislia	15.09.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	11	9:25:00 a.m.	0	78,00	78,00	486	20	506	CIMISLIA	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	15.09.2024	PT49HN	01	9:25:00 a.m.	0,00	391,00	391,00	14	4	18	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	15.09.2024	PDC117 SAITI 35/10	2	9:34:50 a.m.	0	9,75	9,75	624	38	662	SAITI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	15.09.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	9:39:00 a.m.	0	16,00	16,00	70	4	74	HAGIMUS	T	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.09.2024	PT250AN	02	9:43:00 a.m.	0,00	573,00	573,00	68	2	70	GURA BICULUI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	15.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	13	9:49:32 a.m.	0	0,52	0,52	0	1	1	CAINARI	T	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	15.09.2024	PDC105 VARATIC 35/10	6	9:51:57 a.m.	0	1,33	1,33	0	2	2	VARATIC	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	15.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	9:52:31 a.m.	0	0,57	0,57	383	64	447	DANCENI,SURUCENI,TRUSENI,IALOVENI,DURLESTI,CONDRITA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	9:57:10 a.m.	0	2,37	2,37	391	38	429	BUJOR	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Leova	15.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	9:59:05 a.m.	0	53,85	53,85	962	91	1053	SARATENI,CNEAZEVCA,COVURLUI,VICTORIA,FRUMUSICA, LEBEDENCO,VOZNESENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	15.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	10:00:13 a.m.	0	0,63	0,63	391	38	429	BUJOR	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Cantemir	15.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/SEC15-SS0CN	10:02:00 a.m.	0	28,00	28,00	268	15	283	PLESENI	C	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	15.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	10:03:27 a.m.	0	2,32	2,32	391	38	429	BUJOR	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.09.2024	PT985HN	02	10:04:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	65	2	67	MIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	15.09.2024	PT386CI	01	10:07:00 a.m.	0,00	317,00	317,00	24	11	35	CIMISLIA	C	AC	Necunoscute
Orhei	15.09.2024	PT219OR	02	10:19:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	21	4	25	VOROTET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	15.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24/INTL5-REC002AN	10:22:30 a.m.	0	0,33	0,33	81	4	85	CHIRCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	15.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	10:22:36 a.m.	0	1,00	1,00	2463	227	2690	TODIRESTI,TINTARENI,RUSENI,CRETOAIA,GEAMANA, ALBINITA, ANENII NOI,MERENI	OST	ÎST	Necunoscute
Cimislia	15.09.2024	PT386CI	02	10:23:29 a.m.	0,00	300,50	300,52	1	0	1	CIMISLIA	C	AC	Necunoscute
Cimislia	15.09.2024	PT386CI	03	10:23:31 a.m.	0,00	300,50	300,48	41	0	41	CIMISLIA	C	AC	Necunoscute
Calarasi	15.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	10:33:56 a.m.	0	1,83	1,83	2921	163	3084	TEMELEUTI,URSARI,VOLCINET,VALCINET,BUDA,SIPOTENI, PETICENI,CABAIESTI,NOVACI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Leova	15.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	10:38:36 a.m.	0	102,70	102,70	646	61	707	TOMAIUL NOU,SARATICA NOUA,SARATICA VECHE, CIMPUL DREPT,CNEAZEVCA	OST	AC	Separator
Cantemir	15.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	13	10:42:06 a.m.	0	9,67	9,67	41	5	46	BAIMACLIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	15.09.2024	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	11	10:42:22 a.m.	0	0,53	0,53	1	10	11	PORUMBREI,CIMISLIA	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	15.09.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	10:44:09 a.m.	0	20,30	20,30	2869	156	3025	FIRLADENI,HAGIMUS,URSOAIA NOUA,FIRLADENII NOI,TANATARI,TANATARII NOI,FIRLADANI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	15.09.2024	PT215OR	03	10:45:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	125	5	130	VOROTET	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	15.09.2024	PT78HN	01	10:47:00 a.m.	0,00	333,00	333,00	29	9	38	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	15.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	8	10:48:07 a.m.	0	74,05	74,05	671	44	715	RAZENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	15.09.2024	PT1OR	02	10:59:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	15.09.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	23	10:59:05 a.m.	0	33,68	33,68	1102	160	1262	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	15.09.2024	PT564IL	03	11:00:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	108	4	112	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	15.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:03:46 a.m.	0	1,83	1,83	824	60	884	IARGARA,HIRTOP,COCIULIA NOUA,BAIUS	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cimislia	15.09.2024	PT44CI	01	11:05:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	77	2	79	CIMISLIA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	15.09.2024	PT120AN	01	11:07:00 a.m.	0,00	263,00	263,00	64	0	64	CHIRCA	C	AC	Conductor FAZA
Leova	15.09.2024	PT336LV	01	11:14:00 a.m.	0,00	290,00	290,00	40	3	43	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4	11:25:31 a.m.	0	1,33	1,33	604	57	661	OCHIUL ROS,PERVOMAISC,PICUS,ZOLOTIEVCA, COSTANTINOVCA,CONSTANTINOVCA,LARGA	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	15.09.2024	PT236OR	01	11:28:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	158	46	204	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.09.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	23	11:32:54 a.m.	0	34,10	34,10	540	53	593	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.09.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	23	11:32:54 a.m.	0	73,10	73,10	562	107	669	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.09.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	25	11:32:54 a.m.	0	34,10	34,10	4	9	13	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Chisinau	15.09.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	25	11:32:54 a.m.	0	55,10	55,10	212	41	253	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Chisinau	15.09.2024	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	25	11:32:54 a.m.	0	56,10	56,10	143	27	170	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Anenii Noi	15.09.2024	PT120AN	02	11:35:00 a.m.	0,00	235,00	235,00	8	1	9	CHIRCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	15.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	11:44:27 a.m.	0	6,00	6,00	245	25	270	BASARABEASCA,ABACLIA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	15.09.2024	PT412SV	07	11:47:00 a.m.	0,00	245,00	245,00	54	23	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	15.09.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	12:00:00 p.m.	0	30,00	30,00	202	19	221	FIRLADENI	T	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.09.2024	PT85HN	03	12:11:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	78	3	81	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/IF5-PT473CL-IF266-01	12:17:00 p.m.	0	88,00	88,00	12	2	14	CALARASI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	15.09.2024	PDC151 COJUSNA 35/10	7	12:26:06 p.m.	0	2,27	2,27	1923	96	2019	COJUSNA,STRASENI,VATRA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	15.09.2024	PT1006	02	12:36:00 p.m.	0,00	636,00	636,00	142	17	159	CHISINAU	C	AC	Necunoscute
Hincesti	15.09.2024	PT78HN	02	12:50:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	25	0	25	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	12:53:51 p.m.	0	0,33	0,33	1888	149	2037	MOLOVATA,BOLOHAN,MARCAUTI,SUSLENI,VISCAUTI,OXENTEA,OHRINCEA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Hincesti	15.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	10	12:53:57 p.m.	0	49,35	49,35	124	17	141	BOBEICA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Leova	15.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	1/SEC5-PT202LV-T001-01	12:55:00 p.m.	0	15,00	15,00	16	5	21	TOMAIUL NOU	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	15.09.2024	PT468CS	01	1:07:00 p.m.	0,00	584,00	584,00	76	1	77	COSCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	1:13:47 p.m.	0	0,33	0,33	1888	149	2037	VISCAUTI,SUSLENI,BOLOHAN,OXENTEA,OHRINCEA,MARCAUTI,MOLOVATA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	1:14:22 p.m.	0	2,63	2,63	1888	149	2037	OHRINCEA,MARCAUTI,SUSLENI,VISCAUTI,OXENTEA,BOLOHAN,MOLOVATA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	1:17:30 p.m.	0	41,33	41,33	1748	129	1877	OXENTEA,MARCAUTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	1:17:30 p.m.	0	43,47	43,47	140	20	160	SUSLENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Hincesti	15.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SEC5-PT39HN-T01-01	1:19:00 p.m.	0	42,00	42,00	158	2	160	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	15.09.2024	PT83CS	04	1:46:00 p.m.	0,00	389,00	389,00	28	8	36	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.09.2024	PT78HN	03	1:49:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	3	0	3	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	2:00:35 p.m.	0	0,38	0,38	1748	129	1877	MOLOVATA,OHRINCEA,BOLOHAN,MARCAUTI,OXENTEA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Hincesti	15.09.2024	PT728HN	01	2:02:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	173	5	178	CALMATUI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	2:03:46 p.m.	0	0,33	0,33	1888	149	2037	MOLOVATA,BOLOHAN,VISCAUTI,OHRINCEA,MARCAUTI,SUSLENI,OXENTEA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	2:04:16 p.m.	0	14,48	14,48	1748	129	1877	MOLOVATA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	2:04:16 p.m.	0	31,67	31,67	0	1	1	OXENTEA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	2:04:16 p.m.	0	49,32	49,32	140	19	159	SUSLENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Causeni	15.09.2024	PT265CS	02	2:12:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	37	5	42	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	15.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	2:20:09 p.m.	0	17,17	17,17	359	27	386	TICHECI,CUPORANI,TIGHECI	OST	AC	Separator

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Causeni	15.09.2024	PT50CS	03	2:33:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	95	2	97	CAUSENI	C	AC	Bransament
Hincesti	15.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	14	2:34:21 p.m.	0	0,87	0,87	771	45	816	MIRESTI,BUJOR,CHETROSENI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	15.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-REC003CR	2:35:13 p.m.	0	0,72	0,72	1748	129	1877	OHRINCEA,MOLOVATA,OXENTEA,BOLOHAN,MARCAUTI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Hincesti	15.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8/SECS-PT725HN-T01-01	2:42:00 p.m.	0	35,00	35,00	130	6	136	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	15.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	2:54:33 p.m.	0	8,68	8,68	70	7	77	VISCAUTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Orhei	15.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	2:54:33 p.m.	0	167,03	167,03	70	12	82	SUSLENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	15.09.2024	PT271AN	08	3:21:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	156	5	161	HIRBOVAT	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	15.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	3:22:18 p.m.	0	0,92	0,92	863	57	920	SECARENI,PASCANI,SECARENII NOI,CORNESTI,LAPUSNA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Comrat	15.09.2024	PT178CI	02	3:32:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	64	3	67	BASCALIA	C	AC	Bransament
Leova	15.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	3:58:41 p.m.	0	9,67	9,67	469	49	518	TROIAN,IARGARA,SARATA NOUA,BERTOVCA,SELISTE,CAZANGIC,BULGARICA	OST	AC	Separator
Telenesti	15.09.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	12	4:13:41 p.m.	0	2,17	2,17	983	44	1027	SARATENII VECHI,ZAHAREUCA,CHISTELNITA	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	15.09.2024	PT270AN	04	4:43:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	128	1	129	HIRBOVAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	4:44:47 p.m.	0	36,63	36,63	203	14	217	BALAURESTI	T	AT	Soc
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	4:44:47 p.m.	0	60,22	60,22	245	16	261	BALAURESTI	T	AT	Soc
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	4:44:47 p.m.	0	90,45	90,45	56	4	60	CALIMANESTI,CATELENI	T	AT	Soc
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	4:44:47 p.m.	0	135,22	135,22	127	8	135	CALIMANESTI	T	AT	Soc
Anenii Noi	15.09.2024	PT120AN	01	5:07:00 p.m.	0,00	264,00	264,00	64	0	64	CHIRCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	15.09.2024	PT120AN	02	5:20:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	8	1	9	CHIRCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	5:29:43 p.m.	0	2,83	2,83	2528	219	2747	SCORENI,IALOVENI,NIMORENI,SURUCENI,DANCENI,MALCOCI,SOCITENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.09.2024	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	5:40:22 p.m.	0	1,22	1,22	70	7	77	VISCAUTI	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	15.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	5:49:59 p.m.	0	7,75	7,75	937	66	1003	ISNOVAT,HIRTOPUL MARE,RISCOVA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	5:56:26 p.m.	0	0,98	0,98	448	30	478	BALAURESTI	T	ÎST	Soc
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	5:56:48 p.m.	0	0,62	0,62	448	30	478	BALAURESTI	T	ÎST	Soc
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	5:57:32 p.m.	0	1,22	1,22	448	30	478	BALAURESTI	T	ÎST	Soc
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	5:57:32 p.m.	0	17,70	17,70	448	30	478	BALAURESTI	T	AT	Soc
Anenii Noi	15.09.2024	PT156AN	03	6:04:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	84	0	84	HIRBOVAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	15.09.2024	PT88CR	04	6:14:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	90	3	93	ISNOVAT	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	15.09.2024	PT249CS	03	6:18:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	21	0	21	GRIGORIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	6:30:07 p.m.	0	0,45	0,45	274	22	296	BACIOI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	15.09.2024	PT83CS	02	6:39:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	59	3	62	CAUSENI	C	AC	Necunoscute
Causeni	15.09.2024	PDC120 HAGIMUS 35/10	2	6:55:11 p.m.	0	0,67	0,67	2869	156	3025	URSOAIA NOUA,FIRLADENI,FIRLADANI,TANATARI,HAGIMUS, FIRLADENII NOI,TANATARII NOI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	15.09.2024	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	1	6:59:55 p.m.	0	0,40	0,40	504	34	538	CALIMANESTI,CATELENI,BALAURESTI	T	ÎST	Soc
Hincesti	15.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:18:45 p.m.	0	1,67	1,67	1115	84	1199	BALCEANA,NEGREA,RUSCA,LAPUSNA,ANINI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	7:22:39 p.m.	0	0,13	0,13	535	42	577	TRIFESTII NOI,TARTAUL DE SALCIE,LOPATICA,MOSCOVEI	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	7:22:56 p.m.	0	0,27	0,27	881	77	958	TRIFESTII NOI,TATARESTI,LEBEDENCO,BUCURIA,CAHUL, MOSCOVEI,LUCESTI	T	ÎST	Necunoscute
Comrat	15.09.2024	PT131CM	02	7:27:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	77	1	78	BUGEAC	C	AC	Necunoscute
Vulcanesti	15.09.2024	PT163VL	01	7:59:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	25	2	27	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	15.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	8:38:37 p.m.	0	26,98	26,98	1005	81	1086	CHIOSELIA,TARANCUTA,BAIMACLIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	15.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	8:48:16 p.m.	0	160,05	160,05	359	27	386	CIUPORANI,TIGHECI,TICHECI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:03:23 p.m.	0	1,63	1,63	535	42	577	LOPATICA,TARTAUL DE SALCIE,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	9:04:22 p.m.	0	0,45	0,45	881	77	958	CAHUL,BUCURIA,TATARESTI,MOSCOVEI,LUCESTI,TRIFESTII NOI,LEBEDENCO	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:06:31 p.m.	0	1,47	1,47	535	42	577	LOPATICA,TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,TARTAUL DE SALCIE	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	15.09.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	5	9:10:06 p.m.	0	1,83	1,83	906	64	970	CIOBALACCIA,TARTAUL,FLOCOASA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	15.09.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	19	9:10:06 p.m.	0	0,17	0,17	830	64	894	COTOVSCOE,DIMITROVA,COMRAT,DIMITROVO,CIETU, CONGAZ,C?ETU-CHISELIA MARE,ACLI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	15.09.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	17	9:18:37 p.m.	0	0,17	0,17	1209	82	1291	BESALMA,CONGAZ	OST	ÎST	Necunoscute
Taraclia	15.09.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:18:37 p.m.	0	0,17	0,17	440	52	492	BORCEAG,CONGAZ	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:23:46 p.m.	0	0,17	0,17	535	42	577	TARTAUL DE SALCIE,LOPATICA,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	9:24:05 p.m.	0	0,55	0,55	881	77	958	MOSCOVEI,TATARESTI,LEBEDENCO,BUCURIA,LUCESTI,TRIFESTII NOI,CAHUL	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Comrat	15.09.2024	PT315CM	01	9:25:00 p.m.	0,00	294,00	294,00	99	3	102	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:28:17 p.m.	0	4,33	4,33	1337	111	1448	COPCEAC,ALUATU	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:28:17 p.m.	0	41,72	41,72	195	16	211	TARACLIA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:28:17 p.m.	0	53,02	53,02	716	48	764	COPCEAC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:28:17 p.m.	0	54,43	54,43	164	12	176	TARACLIA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PT254TR	02	9:36:00 p.m.	0,00	377,00	377,00	14	9	23	BORCEAG	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	9:49:44 p.m.	0	0,52	0,52	881	77	958	MOSCOVEI,BUCURIA,LUCESTI,CAHUL,TRIFESTII NOI,LEBEDENCO,TATARESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	9:51:57 p.m.	0	6,67	6,67	1044	31	1075	TARACLIA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:58:07 p.m.	0	0,17	0,17	440	52	492	BORCEAG,CONGAZ	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	15.09.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	9:58:28 p.m.	0	136,53	136,53	906	99	1005	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:04:25 p.m.	0	0,87	0,87	535	42	577	TARTAUL DE SALCIE,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI,LOPATICA	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	10:05:10 p.m.	0	0,33	0,33	881	77	958	TRIFESTII NOI,LUCESTI,BUCURIA,MOSCOVEI,TATARESTI,CAHUL,LEBEDENCO	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:08:08 p.m.	0	1,00	1,00	968	139	1107	TARACLIA	OST	ÎST	Cazut copac pe LEA
Cantemir	15.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	10:11:23 p.m.	0	0,50	0,50	1900	109	2009	CAPACLIA,VISNIOVCA,COCIULIA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	10:13:36 p.m.	0	0,40	0,40	881	77	958	CAHUL,TRIFESTII NOI,LUCESTI,TATARESTI,BUCURIA,MOSCOVEI,LEBEDENCO	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:21:32 p.m.	0	19,25	19,25	716	46	762	COPCEAC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:21:32 p.m.	0	108,67	108,67	0	2	2	BUDAI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:21:38 p.m.	0	0,83	0,83	1337	111	1448	COPCEAC,CHIRILOVCA,ALUATU	OST	ÎST	Cazut copac pe LEA
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:23:38 p.m.	0	39,22	39,22	116	5	121	MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	AC	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	10:23:38 p.m.	0	41,00	41,00	419	99	518	LOPATICA	T	AC	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	10:36:30 p.m.	0	0,35	0,35	881	77	958	TRIFESTII NOI,BUCURIA,TATARESTI,LUCESTI,LEBEDENCO,CAHUL,MOSCOVEI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:40:59 p.m.	0	89,22	89,22	20	20	40	COPCEAC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:40:59 p.m.	0	239,32	239,32	696	26	722	COPCEAC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	15.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	10:41:08 p.m.	0	33,68	33,68	1337	111	1448	ALUATU,CHIRILOVCA,COPCEAC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Leova	15.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	10:57:28 p.m.	0	1,83	1,83	756	98	854	LEOVA	OST	ÎST	Necunoscute
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	11:00:04 p.m.	0	2,53	2,53	881	77	958	LUCESTI,TATARESTI,BUCURIA,CAHUL,LEBEDENCO, MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:03:54 p.m.	0	0,73	0,73	520	38	558	BURLACU,TARTAUL DE SALCIE,TARACLIA DE SALCIE	T	ÎST	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:04:42 p.m.	0	0,82	0,82	520	38	558	BURLACU,TARACLIA DE SALCIE,TARTAUL DE SALCIE	T	ÎST	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:04:42 p.m.	0	17,70	17,70	240	21	261	LOPATICA	T	AC	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:04:42 p.m.	0	36,37	36,37	179	78	257	TARTAUL DE SALCIE	T	AC	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:21:45 p.m.	0	0,65	0,65	116	5	121	TRIFESTII NOI,LOPATICA,MOSCOVEI	T	ÎST	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:22:29 p.m.	0	7,27	7,27	116	5	121	MOSCOVEI	T	AC	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:22:29 p.m.	0	162,45	162,45	240	21	261	LOPATICA	T	AC	Izolator
Chisinau	15.09.2024	PDC26 VIERU 110/10	7	11:29:00 p.m.	0	46,00	46,00	389	40	429	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	11:40:17 p.m.	0	0,78	0,78	520	38	558	BURLACU,TARACLIA DE SALCIE,TARTAUL DE SALCIE	T	ÎST	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	11:43:07 p.m.	0	34,80	34,80	345	30	375	CAHUL	T	AC	Izolator
Cahul	15.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	11:43:07 p.m.	0	37,97	37,97	536	91	627	MOSCOVEI	T	AC	Izolator
Vulcanesti	15.09.2024	PT184VL	02	11:52:00 p.m.	0,00	562,00	562,00	31	4	35	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	16.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	12:10:24 a.m.	0	149,90	149,90	20	22	42	COPCEAC,BUDAI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	16.09.2024	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	12:10:30 a.m.	0	0,83	0,83	1337	111	1448	COPCEAC,CHIRILOVCA,ALUATU	OST	ÎST	Cazut copac pe LEA
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:17:23 a.m.	0	0,53	0,53	755	119	874	TATARESTI,BURLACU,SPICOASA,HULUBOAIA	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:17:56 a.m.	0	0,48	0,48	699	116	815	BURLACU,TARTAUL DE SALCIE,TARACLIA DE SALCIE	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	12:19:43 a.m.	0	11,42	11,42	699	116	815	TARACLIA DE SALCIE,TARTAUL DE SALCIE,BURLACU	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:22:38 a.m.	0	7,00	7,00	755	119	874	TATARESTI,BURLACU	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:22:38 a.m.	0	22,95	22,95	213	24	237	LEBEDENCO	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:22:38 a.m.	0	33,80	33,80	132	6	138	CAHUL	T	AC	Izolator
Leova	16.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	4	12:26:55 a.m.	0	0,50	0,50	1082	99	1181	LEBEDENCO,VICTORIA,SARATENI,TOMAI,FRUMUSICA,COVURLUI,CNEAZEVCA,VOZNESENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	12:26:55 a.m.	0	0,52	0,52	1876	132	2008	TOMAI,LEOVA,LAPUSNA,SARATA RAZESI,TOCHILE RADUCANI,SIRMA,TOCHILE-RADUCANI,TOCHILE RADUCANI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	16.09.2024	PT184VL	01	12:30:00 a.m.	0,00	524,00	524,00	12	2	14	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:45:49 a.m.	0	10,62	10,62	122	7	129	LUCESTI	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:45:49 a.m.	0	12,68	12,68	91	17	108	LUCESTI	T	AC	Izolator
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC001OR	12:48:39 a.m.	0	0,33	0,33	964	68	1032	IVANCEA,MASCAUTI,VOINESCU,BRANESTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:57:08 a.m.	0	1,37	1,37	254	13	267	CAHUL,LEBEDENCO,LUCESTI,TATARESTI	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:58:42 a.m.	0	2,77	2,77	345	26	371	LUCESTI,CAHUL,TATARESTI	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	12:58:42 a.m.	0	661,30	661,30	0	4	4	LUCESTI	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	1:01:58 a.m.	0	0,45	0,45	345	26	371	TATARESTI,LEBEDENCO,CAHUL,LUCESTI	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	1:46:32 a.m.	0	0,73	0,73	345	26	371	LEBEDENCO,LUCESTI,CAHUL,TATARESTI	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	1:47:18 a.m.	0	0,52	0,52	536	91	627	BUCURIA,MOSCOVEI,TRIFESTII NOI	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	1:47:18 a.m.	0	0,92	0,92	345	26	371	LEBEDENCO,LUCESTI,TATARESTI	T	ÎST	Izolator
Calarasi	16.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:47:23 a.m.	0	0,50	0,50	2856	332	3188	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Leova	16.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	1:52:13 a.m.	0	0,17	0,17	756	98	854	LEOVA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:04:11 a.m.	0	0,75	0,75	116	5	121	TRIFESTII NOI,MOSCOVEI,LOPATICA	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:05:00 a.m.	0	1,63	1,63	116	5	121	TRIFESTII NOI	T	ÎST	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:05:00 a.m.	0	93,00	93,00	86	9	95	LOPATICA	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:05:00 a.m.	0	94,00	94,00	78	5	83	LOPATICA	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:05:00 a.m.	0	104,00	104,00	76	4	80	LOPATICA	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:05:00 a.m.	0	123,00	123,00	0	2	2	LOPATICA	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:05:00 a.m.	0	929,00	929,00	0	1	1	LOPATICA	T	AC	Izolator
Calarasi	16.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	2:09:03 a.m.	0	26,83	26,83	2798	323	3121	CALARASI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	16.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	2:09:03 a.m.	0	65,85	65,85	58	8	66	CALARASI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	16.09.2024	PDC105 VARATIC 35/10	6	2:19:19 a.m.	0	545,42	545,42	0	2	2	VARATIC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	16.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	3:00:44 a.m.	0	1,00	1,00	371	45	416	COMRAT PERIFERIE,COMRAT,FERAPONTIEVCA	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	16.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	3:03:44 a.m.	0	1,17	1,17	371	45	416	FERAPONTIEVCA,COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	16.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	3:06:34 a.m.	0	0,67	0,67	1073	226	1299	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:11:43 a.m.	0	0,47	0,47	116	5	121	TRIFESTII NOI,LOPATICA,MOSCOVEI	T	ÎST	Izolator
Calarasi	16.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	3:12:44 a.m.	0	2,17	2,17	2798	323	3121	CALARASI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	3:28:05 a.m.	0	0,50	0,50	1030	60	1090	MIRESTI,CARACUI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	3:28:05 a.m.	0	0,50	0,50	1234	79	1313	ORAC,SARATA GALBENA,VALEA FLORII,COROLIOVCA,BRATIANOVCA,CARPINEANCA,COLIBABOVCA,CEADIR,CNEAZEVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	16.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:29:11 a.m.	0	0,50	0,50	1193	81	1274	PLESENI,CANTEMIR,GANASENI,PORUMBESTI,HANASENI,CANIA,TATARASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	3:29:14 a.m.	0	0,33	0,33	1195	72	1267	MESENI,BOROGANI,COCIULIA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	3:29:14 a.m.	0	0,33	0,33	987	91	1078	CUPCUI,TIGHECI,SARATA NOUA,ROMANOVCA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	3:29:14 a.m.	0	0,33	0,33	469	49	518	SARATA NOUA,BERTOVCA,SELISTE,IARGARA,CAZANGIC,TROIAN,BULGARICA	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	16.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	3:29:45 a.m.	0	0,52	0,52	1900	109	2009	VISNIOVCA,CAPACLIA,COCIULIA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	16.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	3:29:45 a.m.	0	0,52	0,52	618	43	661	SAMALIA,HARAGIS,VISNIOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	16.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	3:32:44 a.m.	0	2,67	2,67	2856	331	3187	ORICOVA,CALARASI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	16.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:32:54 a.m.	0	2,50	2,50	471	22	493	CALARASI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	3:50:53 a.m.	0	0,50	0,50	1030	60	1090	SARATA GALBENA,MIRESTI,CARACUI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	3:50:53 a.m.	0	0,50	0,50	1234	79	1313	SARATA GALBENA,BRATIANOVCA,CEADIR,CARPINEANCA,VALEA FLORII,CNEAZEVCA,ORAC,COLIBABOVCA,COROLIOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Leova	16.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	4	3:50:56 a.m.	0	0,82	0,82	1082	99	1181	SARATENI,CNEAZEVCA,LEBEDENCO,COVURLUI,VICTORIA,VOZNESENI,FRUMUSICA,TOMAI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.09.2024	PDC218 TOMAI 35/10	9	3:50:56 a.m.	0	0,82	0,82	1876	132	2008	TOMAI,SARATA RAZESI,TOCHILE RADUCANI,TOCHILE RADUCANI,LEOVA,SIRMA,TOCHILE-RADUCANI,LAPUSNA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	3:53:23 a.m.	0	2,33	2,33	1234	79	1313	BRATIANOVCA,COROLIOVCA,CARPINEANCA,SARATA GALBENA,CNEAZEVCA,CEADIR,ORAC,VALEA FLORII,COLIBABOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	16.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:03:08 a.m.	0	0,75	0,75	676	92	768	CRICOVA	T	ÎST	Izolator
Criuleni	16.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:03:08 a.m.	0	86,60	86,60	153	28	181	PORUMBENI	T	AC	Izolator
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	4:11:25 a.m.	0	0,50	0,50	1030	60	1090	CARACUI,SARATA GALBENA,MIRESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	4:11:25 a.m.	0	0,50	0,50	1234	79	1313	VALEA FLORII,COLIBABOVCA,SARATA GALBENA,CEADIR,CARPINEANCA,CNEAZEVCA, COROLIOVCA,ORAC,BRATIANOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	4:15:45 a.m.	0	1,32	1,32	356	25	381	MOSCOVEI,TRIFESTII NOI,LOPATICA	T	ÎST	Izolator
Hincesti	16.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	4:19:25 a.m.	0	0,17	0,17	936	40	976	CARPINENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	16.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	4:21:15 a.m.	0	2,00	2,00	936	40	976	CARPINENI	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	16.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	4:28:35 a.m.	0	0,17	0,17	936	40	976	CARPINENI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	16.09.2024	PT52CI	02	4:44:00 a.m.	0,00	148,00	148,00	184	9	193	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	16.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	4:53:21 a.m.	0	0,50	0,50	774	54	828	LEUSENI,COTUL MORII	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	4:53:52 a.m.	0	0,52	0,52	1232	78	1310	SARATA GALBENA,CARACUI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	16.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	4:53:52 a.m.	0	1,78	1,78	843	76	919	DUBOVCA,HINCESTI,LAPUSNA,BOZIENI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	16.09.2024	PT52CI	04	5:18:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	18	1	19	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	16.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	5:29:07 a.m.	0	0,62	0,62	676	92	768	PORUMBENI,MAGDACESTI,CRICOVA	T	ÎST	Izolator
Causeni	16.09.2024	PTS29CS	02	6:55:00 a.m.	0,00	217,00	217,00	56	0	56	TARACLIA	C	AC	Izolator JT
Comrat	16.09.2024	PT237CM	01	7:13:00 a.m.	0,00	299,00	299,00	29	1	30	FERAPONTIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	16.09.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	13	7:27:32 a.m.	0	1,15	1,15	378	40	418	STEFANESTI,STEFAN-VODA,VOLINTIRI	T	ÎST	Necunoscute
Comrat	16.09.2024	PT544CM	01	7:39:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	27	0	27	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	16.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	7:45:48 a.m.	0	1,83	1,83	597	50	647	HIRBOVATUL NOU,BERIOZCHI,ANENII NOI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	16.09.2024	PT480OR	01	7:47:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	45	6	51	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	7:47:17 a.m.	0	0,28	0,28	621	54	675	ROSITA,SOFIEVCA,ALBOTA DE SUS	T	ÎST	Izolator
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	7:47:47 a.m.	0	0,68	0,68	621	54	675	ALBOTA DE SUS,SOFIEVCA,ROSITA	T	ÎST	Izolator
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	7:48:34 a.m.	0	17,30	17,30	621	54	675	ALBOTA DE SUS,ROSITA,SOFIEVCA	T	AC	Izolator
Telenesti	16.09.2024	PT483TL	02	7:53:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	91	1	92	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	16.09.2024	PT244HN	01	8:00:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	35	1	36	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	8:05:59 a.m.	0	39,87	39,87	257	19	276	ROSITA	T	AC	Izolator
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	8:05:59 a.m.	0	48,37	48,37	364	35	399	ALBOTA DE SUS	T	AC	Izolator
Leova	16.09.2024	PT269LV	01	8:15:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	89	1	90	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.09.2024	PT63HN	03	8:23:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	51	1	52	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	8:26:49 a.m.	0	142,22	142,22	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	16.09.2024	PT39ST	01	8:36:00 a.m.	0,00	105,00	105,00	185	3	188	ROSCANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	8:39:18 a.m.	0	1,52	1,52	656	59	715	BUBUIECI,BIC,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	8:45:56 a.m.	0	7,32	7,32	257	19	276	ROSITA,SOFIEVCA,ALBOTA DE SUS	T	AC	Izolator
Leova	16.09.2024	PT200LV	01	8:49:00 a.m.	0,00	306,00	306,00	58	4	62	SARATICA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	16.09.2024	PT442CN	03	8:50:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	36	6	42	ACUI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	8:53:31 a.m.	0	4,75	4,75	257	19	276	SOFIEVCA,ALBOTA DE SUS,ROSITA	T	AC	Izolator
Hincesti	16.09.2024	PT94HN	02	8:56:00 a.m.	0,00	471,00	471,00	73	1	74	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	8:57:50 a.m.	0	2,03	2,03	537	43	580	CHIRCAIESTII NOI,BAURCI,CAINARI,CHIRCAIESTI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	16.09.2024	PT63HN	01	8:59:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	46	0	46	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	8:59:00 a.m.	0	64,00	64,00	257	17	274	ALBOTA DE SUS,ROSITA,SOFIEVCA	T	AC	Izolator
Cahul	16.09.2024	PT274CH	02	9:10:00 a.m.	0,00	409,00	409,00	58	0	58	BUCURIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	16.09.2024	PT276HN	03	9:15:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	76	0	76	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	16.09.2024	PT137ST	03	9:17:00 a.m.	0,00	261,00	261,00	42	1	43	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	16.09.2024	PT181CL	02	9:21:00 a.m.	0,00	329,00	329,00	83	5	88	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.09.2024	PT285OR	04	9:25:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	16.09.2024	PT329CM	03	9:30:00 a.m.	0,00	382,00	382,00	22	1	23	CHIOSELIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	16.09.2024	PT363CH	01	9:32:00 a.m.	0,00	302,00	302,00	75	8	83	TARACLIA DE SALCIE	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	16.09.2024	PT329CM	01	9:32:00 a.m.	0,00	380,00	380,00	37	0	37	CHIOSELIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	16.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	9:33:01 a.m.	0	1,67	1,67	2448	143	2591	NEGREA,SOFIA,CARPINENI,SIPOTENI,LAPUSNA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	1	9:35:23 a.m.	0	58,27	58,27	1044	77	1121	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Leova	16.09.2024	PT356LV	01	9:37:00 a.m.	0,00	345,00	345,00	59	5	64	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	16.09.2024	PDC118 ZAIM 35/10	9	9:40:03 a.m.	0	1,90	1,90	16	15	31	ZAIM	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	16.09.2024	PT515HN	01	9:50:00 a.m.	0,00	242,00	242,00	103	1	104	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2	10:02:02 a.m.	0	0,65	0,65	0	2	2	ALBOTA DE SUS	T	ÎST	Izolator
Orhei	16.09.2024	PT297OR	02	10:08:00 a.m.	0,00	376,00	376,00	78	1	79	PIATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.09.2024	PT515HN	02	10:19:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	91	0	91	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	16.09.2024	PT137ST	01	10:28:00 a.m.	0,00	189,00	189,00	77	5	82	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.09.2024	PT363CH	02	10:34:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	80	0	80	TARACLIA DE SALCIE	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	16.09.2024	PT88CM	03	10:41:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	40	2	42	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.09.2024	PT483OR	01	10:42:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:43:52 a.m.	0	1,00	1,00	538	49	587	NUCARENI,CHITCANII NOI,NEGURENI,CHITCANII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:44:12 a.m.	0	0,83	0,83	83	21	104	CHISTELNITA,PODGORENI,TANTARENI,SCORTENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:44:22 a.m.	0	0,83	0,83	1001	82	1083	NUCARENI,DOBRUSA,TINTARENI,NEGURENI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:44:32 a.m.	0	0,83	0,83	1024	92	1116	SARATENII VECHI,CODRU NOU,ZAHARECA	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:44:42 a.m.	22,85	3,00	25,85	284	41	325	TINTARENI,SARATENII VECHI,CODRU NOU,RATUS,MINDRA	OST	ÎST	Soc
Comrat	16.09.2024	PT329CM	02	10:48:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	40	0	40	CHIOSELIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	16.09.2024	PT315CM	01	10:49:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	99	3	102	CONGAZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	16.09.2024	PT103CI	03	10:59:41 a.m.	0,00	417,30	417,32	40	2	42	MIHAILOVCA	C	AC	Pilon JT
Hincesti	16.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	11:01:49 a.m.	0	0,50	0,50	460	58	518	ONESTI,LEUSENI,NEMTENI,BUJOR,IVANOVCA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	16.09.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	11:04:03 a.m.	0	0,50	0,50	792	68	860	LAZO,ALAVA,SEMIONOVCA,BREZOAIA,VOLINTIRI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:10:43 a.m.	4,83	3,00	7,83	130	21	151	TINTARENI,MINDRA	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:10:43 a.m.	12,33	3,00	15,33	0	1	1	SARATENII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:10:43 a.m.	14	3,00	17,00	0	5	5	SARATENII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:10:43 a.m.	53,35	3,00	56,35	154	13	167	SARATENII VECHI	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:10:43 a.m.	76	164,28	240,28	0	1	1	SARATENII VECHI	OST	AT	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:23:03 a.m.	0	3,00	3,00	130	21	151	TINTARENI,RATUS,MINDRA,CODRU NOU	OST	ÎST	Soc
Telenesti	16.09.2024	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:26:23 a.m.	0	1,33	1,33	130	22	152	MINDRA,TINTARENI,CODRU NOU,RATUS,SARATENII VECHI	OST	ÎST	Soc
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	11:26:47 a.m.	0	60,25	60,25	56	26	82	SINGERA,CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	11:26:47 a.m.	0	63,35	63,35	196	8	204	SINGERA	T	AC	Defecte de constructie
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	11:27:02 a.m.	0	0,33	0,33	570	27	597	SINGERA	T	ÎST	Defecte de constructie
Orhei	16.09.2024	PT666OR	03	11:36:00 a.m.	0,00	379,00	379,00	53	5	58	PERESECINA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	16.09.2024	PT666OR	01	11:37:23 a.m.	0,00	377,60	377,62	35	1	36	PERESECINA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	16.09.2024	PT395CN	01	11:38:44 a.m.	0,00	81,30	81,27	64	4	68	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	11:45:33 a.m.	0	144,37	144,37	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	16.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	11:47:28 a.m.	0	0,55	0,55	881	117	998	MOSCOVEI,TATARESTI,LEBEDENCO,CAHUL,BUCURIA,TRIFESTII NOI,LUCESTI	T	ÎST	Izolator
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	11:47:42 a.m.	0	1,15	1,15	656	59	715	BIC,BUBUIECI,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Leova	16.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	12:02:54 p.m.	0	8,50	8,50	987	91	1078	SARATA NOUA,TIGHECI,CUPCUI,ROMANOVCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	16.09.2024	PT515HN	03	12:04:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	35	2	37	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	16.09.2024	PT152OR	03	12:09:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	37	3	40	CUCURUZENII DE SUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	16.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	12:21:34 p.m.	0	5,17	5,17	1013	88	1101	CAPRIANA,CONDRITA,ULMU	OST	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	16.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	12:21:54 p.m.	0	1,17	1,17	2463	227	2690	GEAMANA,MERENI,TINTARENI,TODIRESTI,ALBINITA,ANENII NOI,CRETOAIA,RUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	16.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	12:24:34 p.m.	0	2,00	2,00	1067	74	1141	CONGAZ,COMRAT,DEZGHINJA,BUDJAC,DEZGHINGEA,BUGEAC	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:29:34 p.m.	0	0,57	0,57	56	26	82	SINGERA,CHISINAU	T	ÎST	Defecte de constructie
Orhei	16.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	12:30:27 p.m.	0	0,23	0,23	764	75	839	SIROTA,CHIPERCENI,CRIHANA,CUCURUZENI,CUCURUZENII DE SUS	T	ÎST	Necunoscute
Orhei	16.09.2024	PT198OR	03	12:33:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.09.2024	PT483OR	01	12:49:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	16.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14/SECS-PT77CI-T01-01	12:50:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	2	2	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	16.09.2024	PT303TL	02	12:52:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	48	1	49	SARATENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	16.09.2024	PT505OR	02	12:57:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	66	0	66	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	1:00:22 p.m.	0	7,13	7,13	656	59	715	BUBUIECI,BIC,CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Causeni	16.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	1:08:44 p.m.	3	0,33	3,33	1571	147	1718	GRIGORIEVCA,GRIGOREVCA,TRICOLICI,FLORICA, BACCEALIA,COSCALIA,CAUSENI,PLOP,GRIGOREUCA	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	16.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	1:09:04 p.m.	5	0,67	5,67	173	28	201	CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	16.09.2024	PDC172 CIOCILTENI 110/10	11	1:11:54 p.m.	23	42,35	65,35	772	53	825	CIOCILTENI,FEDOREUCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	16.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	7	1:14:46 p.m.	0	1,03	1,03	1119	86	1205	VORNICENI,LOZOVA,SADOVA	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	16.09.2024	PDC118 ZAIM 35/10	9	1:15:03 p.m.	0	1,40	1,40	16	15	31	ZAIM	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	1:17:00 p.m.	0	8,00	8,00	371	32	403	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	1:23:47 p.m.	0	0,92	0,92	178	20	198	CHISINAU	T	ÎST	Defecte de constructie
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	1:26:00 p.m.	0	193,02	193,02	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Defecte de constructie
Cantemir	16.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	13/SECLS-S93CN	1:37:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	BAIMACLIA	C	ÎST	Pilon
Cantemir	16.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	13/SECLS-S93CN	1:39:34 p.m.	0	99,70	99,70	41	4	45	BAIMACLIA	C	AC	Pilon
Orhei	16.09.2024	PT199OR	02	1:52:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	96	6	102	BUDAI	C	AC	Necunoscute
Orhei	16.09.2024	PT199OR	03	1:55:11 p.m.	0,00	151,80	151,82	2	0	2	BUDAI	C	AC	Necunoscute
Cantemir	16.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:18:24 p.m.	0	0,18	0,18	1193	81	1274	CANIA,PLESENI,HANASENI,CANTEMIR,GANASENI, PORUMBESTI,TATARASENI	T	ÎST	Necunoscute

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cantemir	16.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:20:09 p.m.	0	0,57	0,57	1193	81	1274	TATARASENI,CANTEMIR,PORUMBESTI, PLESENI,CANIA,GANASENI,HANASENI	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	16.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:20:48 p.m.	0	10,50	10,50	447	36	483	CANTEMIR	T	AC	Necunoscute
Cantemir	16.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:20:48 p.m.	0	11,20	11,20	746	45	791	PLESENI,HANASENI	T	AC	Necunoscute
Hincesti	16.09.2024	PT88HN	01	2:27:00 p.m.	0,00	1251,00	1251,00	13	0	13	SEMIONOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	16.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	2:27:52 p.m.	0	0,77	0,77	694	45	739	CATELENI,CATALENI,IVANOVCA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	2:36:15 p.m.	0	142,05	142,05	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	16.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	2:41:51 p.m.	0	44,73	44,73	2089	105	2194	IZBISTE,JEVRENI,DUBASARII VECHI,RACULESTI,OHRINCEA,CRUGLIC	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	16.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	33/SECS-PTS7-L01-01	3:32:00 p.m.	0	90,00	90,00	180	31	211	CHISINAU	C	AC	Defecte de constructie
Stefan-Voda	16.09.2024	PT94SV	01	3:33:22 p.m.	0,00	72,60	72,63	68	2	70	ERMOCLIA	C	AC	Pilon JT
Nisporeni	16.09.2024	PT470NS	02	3:34:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	100	3	103	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.09.2024	PT207OR	03	3:44:00 p.m.	0,00	462,00	462,00	86	1	87	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:47:07 p.m.	0	1,17	1,17	1	20	21	VATRA,COJUSNA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	16.09.2024	PT310OR	02	4:03:00 p.m.	0,00	562,00	562,00	111	6	117	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.09.2024	PDC186 TELECENTRU 110/10	8/INTL5-ITC009ST	4:07:07 p.m.	0	3,72	3,72	2469	177	2646	STRASENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	16.09.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	9	4:20:17 p.m.	0	0,12	0,12	721	54	775	ONITCANI,SLOBOZIA-DUSCA,CRIULENI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	16.09.2024	PT9HN	01	4:29:00 p.m.	0,00	347,00	347,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	16.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	4:30:18 p.m.	0	2,00	2,00	2558	131	2689	CIUCIULENI,DRAGUSENII NOI,DRAGUSENI,BOBEICA	OST	ÎST	Pilon
Hincesti	16.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	4:30:18 p.m.	0	58,53	58,53	216	13	229	DRAGUSENII NOI,HORODCA	OST	AC	Pilon
Chisinau	16.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	1	4:37:24 p.m.	0	1,62	1,62	285	21	306	BIC,BUBUIECI	T	ÎST	Defecte de constructie
Orhei	16.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	4:39:11 p.m.	0	12,08	12,08	174	26	200	SIROTA	T	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	16.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	4:39:11 p.m.	0	16,58	16,58	386	24	410	CUCURUZENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	16.09.2024	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	4:39:11 p.m.	0	131,82	131,82	204	25	229	CUCURUZENII DE SUS	T	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	16.09.2024	PT179OR	03	4:40:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	60	0	60	CIOCILTENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	16.09.2024	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTL5-ITC002CR	4:50:53 p.m.	2	3,00	5,00	440	52	492	MAGDACESTI,DRASLICENI,RATUS	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	16.09.2024	PT9HN	04	5:10:00 p.m.	0,00	304,00	304,00	75	9	84	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	16.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/SECS-PT41NS-T01-01	5:16:00 p.m.	0	5428,00	5428,00	0	2	2	CRISTESTI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	16.09.2024	PT370NS	01	5:17:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	40	0	40	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:22:03 p.m.	0	0,50	0,50	541	48	589	CAUSENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:22:03 p.m.	0	17,95	17,95	0	1	1	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:22:03 p.m.	0	100,48	100,48	85	4	89	CAINARI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	16.09.2024	PDC207 SVETLOE 35/10	2/IF5-PT240TR-IF22-01	5:23:00 p.m.	0	48,00	48,00	364	33	397	ALBOTA DE SUS	C	AT	Cazut copac inafara ZP
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:23:24 p.m.	0	0,93	0,93	1452	78	1530	REZENI,CARBUNA,RAZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Taraclia	16.09.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7/INTL5-ITC031TR	5:23:46 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	ALBOTA DE SUS	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:24:20 p.m.	0	0,52	0,52	671	44	715	RAZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:24:52 p.m.	0	0,50	0,50	1452	78	1530	RAZENI,CARBUNA,REZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	16.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	5:25:10 p.m.	8	0,33	8,33	173	28	201	CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	16.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	5:25:10 p.m.	8	0,50	8,50	2273	232	2505	CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	16.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	5:25:20 p.m.	8	0,50	8,50	593	33	626	CIRNATENII NOI,CIRNATENI,CAUSENI	OST	ÎST	Necunoscute
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:25:23 p.m.	0	0,52	0,52	671	44	715	RAZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:25:46 p.m.	0	0,18	0,18	1452	78	1530	CARBUNA,REZENI,RAZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	16.09.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	5:26:38 p.m.	0	73,98	73,98	1070	52	1122	BRAVICEA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	16.09.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	5:26:38 p.m.	0	136,18	136,18	152	6	158	BRAVICEA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	16.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	1	5:27:30 p.m.	0	1,33	1,33	2558	131	2689	DRAGUSENII NOI,BOBEICA,DRAGUSENI,CIUCIULENI	OST	ÎST	Pilon
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	5:39:46 p.m.	0	0,30	0,30	1452	78	1530	RAZENI,CARBUNA,REZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Comrat	16.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	31	5:57:50 p.m.	4	0,50	4,50	0	3	3	BUGEAC,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	16.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	31	6:05:10 p.m.	5	0,83	5,83	0	3	3	COMRAT,BUGEAC	OST	ÎST	Necunoscute
Taraclia	16.09.2024	PDC241 BALABANI 110/10/6	7/INTL5-ITC031TR	6:10:03 p.m.	0	0,43	0,43	0	2	2	ALBOTA DE SUS	OST	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Leova	16.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	6:18:01 p.m.	0	1,50	1,50	824	60	884	COCIULIA NOUA,BAIUS,HIRTOP,IARGARA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	12	6:19:51 p.m.	0	1,00	1,00	4	30	34	VATRA,TRUSENI,CHISINAU	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	16.09.2024	PT467CM	01	6:22:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	128	20	148	COMRAT	C	AC	Linie in cablu JT
Leova	16.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11/SECL5-SX373LV	6:23:00 p.m.	0	1203,52	1203,52	28	3	31	IARGARA,HIRTOP	C	AT	Cazut copac inafara ZP
Comrat	16.09.2024	PT88CM	03	6:29:00 p.m.	0,00	473,00	473,00	40	2	42	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	14	6:45:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	102	16	118	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	16.09.2024	PT107OR	01	6:57:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	40	1	41	JORA DE JOS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	16.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	7:01:29 p.m.	0	1,05	1,05	1452	79	1531	CARBUNA,REZENI,CAINARI,RAZENI	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	16.09.2024	PT310OR	01	7:06:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	75	1	76	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	8:11:33 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	8:13:33 p.m.	0	0,33	0,33	1755	128	1883	ORHEI,SELISTE	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	16.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	8:14:03 p.m.	0	1,17	1,17	1238	109	1347	FURCENI,VOINESCU,POHORNICENI,MASCAUTI, IVANCEA,BRANESTI,SELISTE,ORHEI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	16.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SECS-PT9HN-T01-01	8:36:00 p.m.	0	65,00	65,00	256	19	275	LAPUSNA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	16.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41/SECL5-SS2CS	9:00:00 p.m.	0	15,00	15,00	27	1	28	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.09.2024	PT657	01	9:23:00 p.m.	0,00	4,00	4,00	146	7	153	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	03	9:26:17 p.m.	0,00	0,70	0,72	0	5	5	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	06	9:26:21 p.m.	0,00	1,70	1,65	0	2	2	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	07	9:26:23 p.m.	0,00	1,60	1,62	0	1	1	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	09	9:26:27 p.m.	0,00	1,60	1,55	0	4	4	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	24	9:26:33 p.m.	0,00	1,50	1,45	0	5	5	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	25	9:26:36 p.m.	0,00	1,40	1,40	0	3	3	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	26	9:26:41 p.m.	0,00	1,30	1,32	0	6	6	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	27	9:26:43 p.m.	0,00	1,30	1,28	0	1	1	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	32	9:26:45 p.m.	0,00	1,30	1,25	0	3	3	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.09.2024	PT657	33	9:26:47 p.m.	0,00	2,20	2,22	0	5	5	CHISINAU	C	ÎST	Linie in cablu JT
Cimislia	17.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6/SECS-PT390CI-S164-01	12:12:00 a.m.	0	1,00	1,00	453	41	494	IVANOVCA NOUA,GURA GALBENEI	C	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Ialoveni	17.09.2024	PDC155 ULMU 110/10	5	4:48:52 a.m.	0	0,33	0,33	1013	90	1103	ULMU,CONDRITA,CAPRIANA	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	17.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-ITC003IL	4:50:14 a.m.	0	0,05	0,05	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	17.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-ITC003IL	4:52:11 a.m.	0	14,52	14,52	766	53	819	ULMU,CONDRITA	T	AC	Necunoscute
Ialoveni	17.09.2024	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTL5-ITC003IL	5:06:48 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRITA	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	17.09.2024	PT876	17	7:02:00 a.m.	0,00	278,00	278,00	178	15	193	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:31:34 a.m.	0	0,40	0,40	2052	117	2169	STEJARENI,LOZOVA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	17.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	7:51:48 a.m.	0	0,68	0,68	982	87	1069	CIRIPCESTI,CHIRCAIESTII NOI,BAURCI,CAINARI	T	ÎST	Necunoscute
Leova	17.09.2024	PT112LV	10	8:23:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	0	1	1	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.09.2024	PT112LV	01	8:25:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	81	11	92	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.09.2024	PT112LV	03	8:25:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	101	2	103	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.09.2024	PT112LV	02	8:31:08 a.m.	0,00	85,90	85,87	46	2	48	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	17.09.2024	PT112LV	09	8:31:21 a.m.	0,00	85,70	85,65	0	1	1	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.09.2024	PT9HN	01	8:37:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	17.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5	8:43:17 a.m.	0	34,87	34,87	2052	117	2169	LOZOVA,STEJARENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	17.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	9:14:06 a.m.	0	0,52	0,52	2214	132	2346	VALENI,BASARABEASCA,BRINZA,SLOBOZIA MARE	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	17.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	5/SECS-PT318ST-T01-01	9:18:00 a.m.	0	165,00	165,00	264	11	275	LOZOVA	C	AC	Izolator
Anenii Noi	17.09.2024	PT112AN	02	9:44:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	108	13	121	ANENII NOI	C	AC	Necunoscute
Criuleni	17.09.2024	PT263CR	02	10:17:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	43	10	53	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.09.2024	PT35OR	01	10:18:00 a.m.	0,00	766,00	766,00	185	11	196	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.09.2024	PT8023	06	10:52:57 a.m.	0,00	260,10	260,05	183	0	183	DURLESTI	C	AC	Pilon JT
Hincesti	17.09.2024	PT94HN	01	11:37:05 a.m.	0,00	261,90	261,92	105	0	105	MINGIR	C	AC	Pilon JT
Straseni	17.09.2024	PT4ST	02	11:56:00 a.m.	0,00	152,00	152,00	7	8	15	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.09.2024	PT94HN	02	12:10:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	73	1	74	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	17.09.2024	PT298ST	02	12:21:00 p.m.	0,00	625,00	625,00	81	15	96	SIRETI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.09.2024	PT285OR	04	12:30:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.09.2024	PT480OR	01	12:35:00 p.m.	0,00	310,00	310,00	45	6	51	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.09.2024	PT480OR	02	1:02:00 p.m.	0,00	323,00	323,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.09.2024	PT396OR	02	1:13:00 p.m.	0,00	371,00	371,00	59	2	61	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.09.2024	PT612OR	02	1:16:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.09.2024	PT21TL	03	1:20:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	29	3	32	VASIENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	17.09.2024	PT256CL	02	1:24:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	132	1	133	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.09.2024	PT198OR	03	1:53:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	48	4	52	CHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	17.09.2024	PT424CI	02	1:54:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	83	2	85	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.09.2024	PD65	9	2:08:20 p.m.	0	155,23	155,23	158	12	170	CHISINAU	T	AC	Separator
Leova	17.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	11	2:24:21 p.m.	0	2,17	2,17	924	67	991	IARGARA,COCIULIA NOUA,BAIUS	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Hincesti	17.09.2024	PT9HN	02	2:47:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	17.09.2024	PT28CD	03	2:57:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	34	1	35	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscute
Orhei	17.09.2024	PT424OR	03	3:01:00 p.m.	0,00	386,00	386,00	90	2	92	IVANCEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	17.09.2024	PT241CL	03	3:19:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	52	6	58	VALCINET	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	17.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	3:29:23 p.m.	7	0,33	7,33	504	59	563	CAZANGIC,TROIAN,SARATA NOUA,IARGARA,SELISTE,BULGARICA,BERTOVCA	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	17.09.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	3:37:03 p.m.	0	0,63	0,63	439	27	466	GHIDIGHICI	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Orhei	17.09.2024	PT666OR	03	3:41:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	53	5	58	PERESECINA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	17.09.2024	PT147CH	02	3:57:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	52	0	52	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	17.09.2024	PT147CH	01	3:59:32 p.m.	0,00	32,50	32,47	29	2	31	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	17.09.2024	PT147CH	04	3:59:42 p.m.	0,00	32,30	32,30	0	1	1	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	17.09.2024	PT147CH	05	3:59:44 p.m.	0,00	32,30	32,27	0	1	1	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	17.09.2024	PT434	01	4:04:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	276	45	321	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	17.09.2024	PT99HN	02	4:19:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	61	2	63	OBILENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	17.09.2024	PT337CH	02	4:25:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	65	1	66	LEBEDENCO	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	17.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	4:26:34 p.m.	0	3,33	3,33	788	68	856	CAHUL,HUTULU,URSOAIA,PELINEI,LEBEDENCO	OST	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	17.09.2024	PT502OR	01	4:36:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	40	0	40	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.09.2024	PT163CH	01	4:48:00 p.m.	0,00	908,00	908,00	36	2	38	PELINEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	17.09.2024	PD97	16	4:49:22 p.m.	0	20,63	20,63	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.09.2024	PD97	16	4:49:22 p.m.	0	57,28	57,28	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.09.2024	PD97	16	4:49:22 p.m.	0	82,63	82,63	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.09.2024	PD97	16	4:49:22 p.m.	0	348,63	348,63	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.09.2024	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	50	4:49:22 p.m.	0	27,63	27,63	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	17.09.2024	PT310OR	02	4:52:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	111	6	117	MOROZENI	C	AC	Izolator JT
Orhei	17.09.2024	PT94OR	02	4:59:00 p.m.	0,00	821,00	821,00	31	0	31	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	17.09.2024	PT163CH	02	5:01:42 p.m.	0,00	894,30	894,30	33	0	33	PELINEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	17.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	5:13:54 p.m.	0	3,85	3,85	788	68	856	CAHUL,PELINEI,HUTULU,URSOAIA,LEBEDENCO	OST	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	17.09.2024	PT424OR	01	5:35:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	28	1	29	IVANCEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	17.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	5:35:45 p.m.	0	2,67	2,67	750	68	818	CAHUL,SATUC,PELINEI,HUTULU,CRIHANA VECHE,LEBEDENCO,URSOAIA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Comrat	17.09.2024	PT98CM	02	5:42:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	104	5	109	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Criuleni	17.09.2024	PT348CR	02	5:43:00 p.m.	0,00	403,00	403,00	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.09.2024	PT193OR	03	5:43:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	41	8	49	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	6:00:06 p.m.	3	0,17	3,17	439	58	497	HINCESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Telenesti	17.09.2024	PT576TL	03	6:02:00 p.m.	0,00	1209,00	1209,00	58	1	59	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.09.2024	PT94OR	03	6:06:00 p.m.	0,00	754,00	754,00	71	2	73	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.09.2024	PT98CM	02	6:30:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	104	5	109	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	17.09.2024	PT218OR	02	6:31:00 p.m.	0,00	411,00	411,00	49	4	53	SERCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.09.2024	PT8TL	01	6:44:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	38	0	38	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	17.09.2024	PT593CR	02	6:48:00 p.m.	0,00	411,00	411,00	74	0	74	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	17.09.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	7:44:12 p.m.	0	0,10	0,10	2108	115	2223	VADUL LUI ISAC,PASCANI,MANTA,COLIBASI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	17.09.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5	7:44:31 p.m.	0	0,15	0,15	2706	151	2857	COLIBASI,VALENI,BRINZA,COLIBAS	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	17.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	1	7:45:43 p.m.	0	0,08	0,08	14	13	27	SLOBOZIA MARE,VULCANESTI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	17.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	1	7:45:54 p.m.	0	0,08	0,08	1205	79	1284	SLOBOZIA MARE,VALENI,BRINZA,BASARABEASCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	17.09.2024	PT617OR	01	7:46:00 p.m.	0,00	373,00	373,00	33	4	37	IZVOARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	17.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	1	7:46:05 p.m.	0	0,08	0,08	1723	139	1862	CHISLITA PRUT,VULCANESTI,SLOBOZIA MARE,CISLITA-PRUT, CHISLITA-PRUT	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Vulcanesti	17.09.2024	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	1	7:46:27 p.m.	0	0,13	0,13	903	96	999	CHISLITA PRUT,SLOBOZIA MARE,GIURGIULESTI,CISLITA-PRUT,BRINZA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cimislia	17.09.2024	PT441CI	02	7:56:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	164	0	164	CARABETOVCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	17.09.2024	PT367CR	02	8:07:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	45	0	45	MICLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	17.09.2024	PT434VL	01	8:07:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	37	8	45	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	17.09.2024	PT434VL	03	8:12:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	34	21	55	SLOBOZIA MARE	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	17.09.2024	PT634HN	03	8:23:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	82	6	88	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	17.09.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	9:22:40 p.m.	0	0,83	0,83	1105	130	1235	CRIHANA VECHE,CAHUL	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Causeni	17.09.2024	PT295CS	02	9:31:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	41	0	41	ZAIM	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	18.09.2024	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:13:43 a.m.	0	0,50	0,50	1339	77	1416	MILESTII MICI,PIATRA ALBA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2024	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECS-PT366CR-T01-01	4:08:00 a.m.	0	427,00	427,00	0	1	1	DUBASARII VECHI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	18.09.2024	PT752	05	7:19:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	57	6	63	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Nisporeni	18.09.2024	PT384NS	03	7:54:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	64	0	64	NISPORENI	C	AC	Bransament
Telenesti	18.09.2024	PT188TL	02	7:59:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	45	2	47	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.09.2024	PT88NS	04	8:02:00 a.m.	0,00	338,00	338,00	2	3	5	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.09.2024	PT88NS	01	8:03:27 a.m.	0,00	336,60	336,55	106	7	113	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.09.2024	PT384NS	04	8:04:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	96	0	96	NISPORENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cantemir	18.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	8:33:26 a.m.	0	1,30	1,30	1299	94	1393	CANTEMIR,HANASENI,PLESENI,TATARASENI, GANASENI,CANIA,PORUMBESTI	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	18.09.2024	PT364HN	04	8:34:00 a.m.	0,00	378,00	378,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT800OR	01	9:01:00 a.m.	0,00	1030,00	1030,00	28	0	28	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.09.2024	PDC256 BASARABEASCA 110/10	5	9:11:12 a.m.	0	210,42	210,42	116	15	131	BASARABEASCA	OST	AT	Lucrări avariate ME
Chisinau	18.09.2024	PT752	05	9:16:11 a.m.	0,00	236,80	236,82	57	6	63	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	18.09.2024	PT396OR	02	9:22:00 a.m.	0,00	56,00	56,00	59	2	61	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	18.09.2024	PT283ST	02	9:27:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	54	2	56	STRASENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	18.09.2024	PT283ST	01	9:30:34 a.m.	0,00	23,40	23,43	51	1	52	STRASENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cantemir	18.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	9:44:48 a.m.	0	49,90	49,90	1901	115	2016	COCIULIA,CAPACLIA,VISNIOVCA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	18.09.2024	PT148	06	9:47:30 a.m.	0,00	111,50	111,50	74	15	89	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	18.09.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7/SECL5-S235V	9:50:00 a.m.	0	408,00	408,00	340	25	365	BREZOAIA,SEMIONOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	18.09.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7/SECL5-S235V	9:51:26 a.m.	0	0,60	0,60	452	44	496	VOLINTIRI,LALAVA,LAZO,SEMIONOVCA	C	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	18.09.2024	PT532ST	03	9:58:00 a.m.	0,00	275,00	275,00	45	0	45	GREBLESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	18.09.2024	PT532ST	01	10:02:42 a.m.	0,00	270,30	270,30	65	0	65	GREBLESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	18.09.2024	PT97OR	01	10:53:00 a.m.	0,00	382,00	382,00	62	1	63	LOPATNA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	18.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	11:10:25 a.m.	0	1,83	1,83	4	4	8	COMRAT,COMRAT PERIFERIE	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Comrat	18.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	11:10:25 a.m.	0	115,20	115,20	376	43	419	FERAPONTIEVCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	18.09.2024	PT236CL	02	11:49:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	112	6	118	PETICENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	18.09.2024	PT236CL	01	12:16:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	11	0	11	PETICENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	18.09.2024	PT250OR	05	12:41:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	0	2	2	MANA	C	AC	Necunoscute
Orhei	18.09.2024	PT250OR	01	12:44:14 p.m.	0,00	73,80	73,77	66	3	69	MANA	C	AC	Necunoscute
Orhei	18.09.2024	PT633OR	02	1:01:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	87	3	90	FEDOREUCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	18.09.2024	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	11	1:03:47 p.m.	0	1,83	1,83	4	4	8	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	18.09.2024	PDC261 TOMAI 110/10	5/SECS-PT269CD-T01-01	1:10:00 p.m.	0	290,00	290,00	0	5	5	JOLTAI	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	18.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	10	1:12:01 p.m.	0	2,27	2,27	235	19	254	ROSCANI,BULBOACA	OST	ÎST	Necunoscute
Criuleni	18.09.2024	PT106CR	02	1:35:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	115	1	116	DUBASARII VECHI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	18.09.2024	PT361OR	01	1:49:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	16	3	19	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	1:55:08 p.m.	0	3,17	3,17	2	11	13	PIATRA,ORHEI,BEREZLOGI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	1:58:28 p.m.	0	20,52	20,52	0	1	1	ORHEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	1:58:28 p.m.	0	23,02	23,02	1	3	4	ORHEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	1:58:28 p.m.	0	34,50	34,50	0	2	2	PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	1:58:28 p.m.	0	45,50	45,50	1	5	6	PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	18.09.2024	PT824CR	02	2:00:00 p.m.	0,00	437,00	437,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	2:19:09 p.m.	0	2,33	2,33	0	1	1	ORHEI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	2:22:58 p.m.	0	10,00	10,00	1	4	5	ORHEI,BEREZLOGI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PT218OR	02	2:24:00 p.m.	0,00	1379,00	1379,00	49	4	53	SERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	18.09.2024	PT33AN	01	2:25:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	42	3	45	MAXIMOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	2:34:38 p.m.	0	9,33	9,33	0	4	4	ORHEI,BEREZLOGI,PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	2:34:38 p.m.	0	40,85	40,85	1	2	3	ORHEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	18.09.2024	PT308ST	01	2:48:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	89	3	92	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	18.09.2024	PT230CL	01	2:59:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	36	0	36	CABAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT285OR	04	3:06:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	3:11:28 p.m.	0	4,02	4,02	1	9	10	PIATRA,BEREZLOGI,ORHEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	18.09.2024	PT575CM	02	3:13:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	23	0	23	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.09.2024	PD97	8/IF5-PT360-IF04-01	3:15:00 p.m.	0	115,00	115,00	0	2	2	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	18.09.2024	PT242CS	01	3:24:00 p.m.	0,00	521,00	521,00	63	0	63	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	18.09.2024	PT216CR	01	3:58:00 p.m.	0,00	471,00	471,00	17	1	18	HRUSOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	18.09.2024	PT9HN	01	4:01:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT3OR	01	4:23:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	70	2	72	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT611OR	02	4:24:00 p.m.	0,00	708,00	708,00	136	3	139	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT502OR	02	4:27:00 p.m.	0,00	968,00	968,00	37	1	38	STEP-SOCI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	18.09.2024	PT87CR	01	4:33:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	49	4	53	ISNOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	18.09.2024	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7/SECL5-S235V	4:36:39 p.m.	0	0,62	0,62	452	44	496	LAZO,ALAVA,SEMIONOVCA,VOLINTIRI	C	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	18.09.2024	PT145IL	01	4:37:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	72	2	74	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/INTL5-ITC001IL	4:44:42 p.m.	0	1,28	1,28	910	75	985	SURUCENI,MALCOCI,NIMORENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Telenesti	18.09.2024	PT8TL	01	4:53:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	38	0	38	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	18.09.2024	PT873OR	02	5:04:00 p.m.	0,00	1259,00	1259,00	98	4	102	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	18.09.2024	PT170SV	03	5:09:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	55	2	57	RASCAIETII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT412OR	03	5:13:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	19	0	19	TABARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	18.09.2024	PT170SV	01	5:16:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	43	3	46	RASCAIETII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT412OR	04	5:19:15 p.m.	0,00	391,80	391,75	43	2	45	TABARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.09.2024	PT612OR	02	5:27:00 p.m.	0,00	230,00	230,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	18.09.2024	PT518AN	01	5:48:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	44	3	47	CHETROSU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.09.2024	PT198OR	03	5:49:00 p.m.	0,00	1360,00	1360,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.09.2024	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/SECS-PT393NS-T01-01	5:56:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	SOLTANESTI	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Straseni	18.09.2024	PT425ST	02	5:57:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	73	1	74	ROMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	18.09.2024	PT623AN	01	6:01:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	59	3	62	TINTAREENI	C	AC	Necunoscute
Criuleni	18.09.2024	PT348CR	02	6:15:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT630OR	01	6:15:00 p.m.	0,00	1074,00	1074,00	24	0	24	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.09.2024	PT339CS	01	6:31:00 p.m.	0,00	1005,00	1005,00	45	0	45	SALCUTA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	18.09.2024	PT339CS	01	6:31:00 p.m.	0,00	1006,00	1006,00	45	0	45	SALCUTA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	18.09.2024	PT146ST	03	6:33:00 p.m.	0,00	348,00	348,00	58	0	58	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.09.2024	PT370HN	01	6:42:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	20	4	24	SARATA-MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	6:45:13 p.m.	11	0,85	11,85	152	24	176	CURHI	OST	ÎST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Orhei	18.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	6:45:13 p.m.	11	3,85	14,85	1062	64	1126	TABARA	OST	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Orhei	18.09.2024	PT505OR	02	6:50:00 p.m.	0,00	1294,00	1294,00	66	0	66	CHIPERCENI	C	AC	Cauta creanga pe LEA
Telenesti	18.09.2024	PT152TL	03	6:54:00 p.m.	0,00	858,00	858,00	72	1	73	NUCARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT180OR	01	6:55:00 p.m.	0,00	1479,00	1479,00	46	0	46	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.09.2024	PT186IL	02	7:00:00 p.m.	0,00	1262,00	1262,00	42	0	42	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.09.2024	PT63IL	02	7:03:00 p.m.	0,00	682,00	682,00	41	0	41	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.09.2024	PT92HN	02	7:04:00 p.m.	0,00	1017,00	1017,00	103	2	105	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.09.2024	PT94TR	01	7:06:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	88	6	94	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	18.09.2024	PT642IL	03	7:14:00 p.m.	0,00	1001,00	1001,00	37	0	37	ZIMBRENI	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	18.09.2024	PT728HN	01	7:15:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	173	5	178	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.09.2024	PT145IL	01	7:21:00 p.m.	0,00	622,00	622,00	72	2	74	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.09.2024	PT726OR	01	7:27:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	28	1	29	MIRZESTI	C	AC	Izolator JT
Orhei	18.09.2024	PT726OR	02	7:28:20 p.m.	0,00	21,70	21,67	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	Izolator JT
Ialoveni	18.09.2024	PT642IL	04	7:36:00 p.m.	0,00	979,00	979,00	30	1	31	ZIMBRENI	C	AC	Separator cu pirghie
Telenesti	18.09.2024	PT72TL	01	7:50:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	77	2	79	CIULUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.09.2024	PT305HN	01	8:13:00 p.m.	0,00	524,00	524,00	54	0	54	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	18.09.2024	PT392CL	03	8:21:00 p.m.	0,00	663,00	663,00	34	0	34	BAHMUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	18.09.2024	PT425ST	02	8:21:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	73	1	74	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	18.09.2024	PT305HN	03	8:24:00 p.m.	0,00	513,00	513,00	100	3	103	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	18.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	3	8:28:54 p.m.	0	87,72	87,72	982	87	1069	CAINARI,BAURCI,CHIRCAIESTII NOI,CHIRCAIESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	18.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	8:41:04 p.m.	0	0,13	0,13	916	63	979	CAINARI,CAUSENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Causeni	18.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	8:42:59 p.m.	0	0,10	0,10	203	23	226	PERVOMAISC,CAINARI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Causeni	18.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	7	8:43:13 p.m.	0	0,12	0,12	361	28	389	CIRNATENII NOI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	18.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	8:53:06 p.m.	0	1,20	1,20	152	24	176	VATICI,NECULAIEUCA	OST	ÎST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Orhei	18.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	8:53:06 p.m.	28	1,62	29,62	884	57	941	VATICI	OST	ÎST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Orhei	18.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	8:53:06 p.m.	28	37,90	65,90	178	7	185	MOROZENI	OST	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Orhei	18.09.2024	PT587OR	02	8:57:00 p.m.	0,00	914,00	914,00	125	2	127	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	18.09.2024	PT470NS	02	8:59:00 p.m.	0,00	492,00	492,00	100	3	103	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	18.09.2024	PT167LV	01	9:03:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	90	1	91	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	18.09.2024	PT167LV	02	9:17:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	34	2	36	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	18.09.2024	PT147HN	02	9:23:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	52	1	53	DANCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	7	9:57:17 p.m.	0	1,33	1,33	884	57	941	MOROZENI,VATICI,TABARA	OST	ÎST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Chisinau	18.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SECL5-SX457IU	10:21:00 p.m.	0	9442,48	9442,48	0	1	1	DURLESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	18.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	11:52:43 p.m.	0	0,08	0,08	476	71	547	IALOVENI	T	ÎST	Izolator

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	18.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	11:52:49 p.m.	0	0,98	0,98	476	71	547	IALOVENI	T	ÎST	Izolator
Chisinau	18.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	11:54:05 p.m.	0	36,88	36,88	116	7	123	IALOVENI	T	AC	Izolator
Chisinau	18.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	11:54:05 p.m.	0	41,92	41,92	360	64	424	IALOVENI	T	AC	Izolator
Chisinau	19.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	12:31:10 a.m.	0	19,17	19,17	116	7	123	IALOVENI	T	AC	Izolator
Chisinau	19.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	12:50:29 a.m.	0	13,20	13,20	116	7	123	IALOVENI	T	AC	Izolator
Chisinau	19.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	1:03:41 a.m.	0	15,02	15,02	116	7	123	IALOVENI	T	AC	Izolator
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	1:03:45 a.m.	0	0,07	0,07	0	14	14	BALABANESTI,BALTATA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	1:03:50 a.m.	0	2,10	2,10	0	14	14	BALABANESTI,BALTATA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	1:06:15 a.m.	0	4,05	4,05	0	14	14	BALTATA,BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	1:10:37 a.m.	0	62,68	62,68	0	14	14	BALTATA,BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	19.09.2024	PDC102 HERES 35/10	4	1:19:01 a.m.	0	508,98	508,98	116	7	123	IALOVENI	T	AC	Izolator
Criuleni	19.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	1:23:39 a.m.	0	1,35	1,35	620	62	682	SAGAIDAC,Dolinnoe,SAGAIDACUL DE SUS,DOLINNOE,DOLINOIE,COLONITA,MAXIMOVCA,VALEA COLONITEI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	19.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	1:23:45 a.m.	0	0,50	0,50	1763	106	1869	COLONITA,TOHATIN	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	2:13:55 a.m.	0	37,50	37,50	0	14	14	BALTATA,BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	2:52:21 a.m.	0	0,07	0,07	0	14	14	BALABANESTI,BALTATA	T	ÎST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	2:52:30 a.m.	0	9,12	9,12	0	8	8	BALABANESTI,BALTATA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	2:52:30 a.m.	0	31,50	31,50	0	6	6	BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	3:02:01 a.m.	0	21,98	21,98	0	1	1	BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	3:02:01 a.m.	0	31,40	31,40	0	3	3	BALTATA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	3:02:01 a.m.	0	73,28	73,28	0	4	4	BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	3:22:41 a.m.	0	1,03	1,03	1161	74	1235	BALTATA,MALAIESTII NOI,BALABANESTI,VADULENI,CIMISENI	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	15	3:23:55 a.m.	0	0,40	0,40	1161	74	1235	CIMISENI,BALABANESTI,VADULENI,MALAIESTII NOI,BALTATA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	3:33:35 a.m.	0	41,72	41,72	0	3	3	BALTATA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	4:15:48 a.m.	0	16,03	16,03	0	7	7	BALTATA,BALABANESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	19.09.2024	PDC43 AVICOLA 35/10	12	4:32:03 a.m.	0	22,23	22,23	0	7	7	BALABANESTI,BALTATA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTL5-REC0010R	4:33:08 a.m.	0	0,33	0,33	964	73	1037	BRANESTI,MASCAUTI,IVANCEA,VOINESCU	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	4:33:14 a.m.	9	0,00	9,00	2	11	13	ORHEI,BEREZLOGI,PIATRA	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	4:33:14 a.m.	0	9,33	9,33	2007	133	2140	SELISTE,ORHEI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	4:41:24 a.m.	0	36,02	36,02	0	1	1	IVANCEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	4:41:24 a.m.	0	54,35	54,35	0	6	6	POHORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	4:41:24 a.m.	0	71,85	71,85	41	5	46	IVANCEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	4:44:04 a.m.	0	0,83	0,83	229	21	250	SELISTE,ORHEI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	5:15:15 a.m.	0	2,17	2,17	1	5	6	BRANESTI,IVANCEA,POHORNICENI,SELISTE,PERESECINA,BURCUTA,ORHEI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	5:37:05 a.m.	0	16,17	16,17	0	6	6	BRANESTI,VOINESCU,FURCENI,ORHEI,SELISTE,POHORNICENI,MASCAUTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	5:46:55 a.m.	0	2,00	2,00	0	4	4	CODREANCA,GREBLESTI	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	5:53:56 a.m.	0	2,17	2,17	41	8	49	SELISTE,BRANESTI,ORHEI,IVANCEA,VOINESCU,FURCENI, POHORNICENI,MASCAUTI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	19.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	6:49:26 a.m.	0	1,17	1,17	115	2778	2893	ORHEI	OST	ÎST	Linie in cablu
Orhei	19.09.2024	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	6:49:26 a.m.	4	22,57	26,57	0	163	163	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	19.09.2024	PT470NS	02	7:02:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	99	3	102	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.09.2024	PT412OR	02	7:44:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	137	3	140	SIUSLENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	19.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	7:46:07 a.m.	0	0,17	0,17	359	718	1077	SARATA NOUA,ROMANOVCA,TIGHECI,CUPCUI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:53:27 a.m.	0	1,83	1,83	84	1340	1424	TATARESTI,ZUBRESTI,RECEA,GREBLESTI,GALESTI	OST	ÎST	Soc
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:55:27 a.m.	0	1,67	1,67	84	799	883	GREBLESTI	OST	ÎST	Soc
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:55:27 a.m.	0	1,95	1,95	0	541	541	TATARESTI	OST	ÎST	Soc
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:58:06 a.m.	0	0,38	0,38	0	674	674	RECEA,ZUBRESTI	OST	ÎST	Soc
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:58:07 a.m.	0	0,50	0,50	84	125	209	GALESTI,GREBLESTI,RECEA	OST	ÎST	Soc
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:59:17 a.m.	0	31,50	31,50	84	125	209	GALESTI,RECEA,GREBLESTI	OST	AT	Soc
Leova	19.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	19	8:07:21 a.m.	0	0,17	0,17	359	718	1077	CUPCUI,ROMANOVCA,SARATA NOUA,TIGHECI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	19.09.2024	PT617OR	03	8:12:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Separator cu pirghie
Straseni	19.09.2024	PT75ST	03	8:21:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	1	5	6	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	8:30:57 a.m.	0	24,85	24,85	84	124	208	RECEA,GREBLESTI	OST	AT	Soc
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	8:30:57 a.m.	0	192,08	192,08	0	1	1	GALESTI	OST	AT	Soc
Straseni	19.09.2024	PT75ST	06	8:50:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	0	1	1	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	19.09.2024	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	8:55:58 a.m.	0	167,07	167,07	84	124	208	GREBLESTI,GALESTI,RECEA	OST	AT	Soc
Straseni	19.09.2024	PT74ST	02	8:56:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	101	1	102	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	19.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:13:38 a.m.	0	1,83	1,83	285	2909	3194	SELISTEA NOUA,NOVACI,VATAMANEASA,TUZARA,PIRJOLTENI, NISCANI,HORODISTE,CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Calarasi	19.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:15:58 a.m.	0	0,33	0,33	285	2909	3194	SELISTEA NOUA,HORODISTE,PIRJOLTENI,NOVACI,VATAMANEASA, TUZARA,NISCANI,CALARASI	OST	ÎST	Necunoscute
Straseni	19.09.2024	PT74ST	01	9:28:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	18	0	18	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	19.09.2024	PDC131 FLORENI 35/10	11	9:47:26 a.m.	0	0,50	0,50	0	4	4	BUBUIECI,FLORENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	19.09.2024	PT75ST	02	10:04:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	91	4	95	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	19.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTL5-REC004ST	10:04:51 a.m.	0	0,75	0,75	0	674	674	RECEA,ZUBRESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	19.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	10:31:00 a.m.	0	67,20	67,20	0	639	639	ORHEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	19.09.2024	PT483OR	02	11:01:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	72	1	73	ORHEI	C	AC	Bransament
Comrat	19.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	11:33:12 a.m.	4	0,17	4,17	25	150	175	BUGEAC,COMRAT	OST	ÎST	Necunoscute
Orhei	19.09.2024	PT6C9	04	12:32:31 p.m.	0,00	241,50	241,48	43	1	44	ORHEI	C	AT	Conform OL din SGC
Orhei	19.09.2024	PT612OR	02	12:55:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Contumarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	19.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	1:35:54 p.m.	0	1,17	1,17	501	500	1001	CEADIR-LUNGA,CORTEN	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	19.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	1:38:00 p.m.	0	90,42	90,42	0	19	19	CORTEN,CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	19.09.2024	PT285OR	04	1:52:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	41	3	44	CUCURUZENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	19.09.2024	PT218OR	02	2:08:00 p.m.	0,00	982,00	982,00	49	4	53	SERCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	19.09.2024	PT593CR	02	2:17:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	74	0	74	COSERNITA	C	AC	Izolator JT
Chisinau	19.09.2024	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	2:46:35 p.m.	0	1,20	1,20	1271	77	1348	GHIDIGHICI	T	ÎST	Necunoscute
Straseni	19.09.2024	PT6ST	02	2:47:00 p.m.	0,00	328,00	328,00	83	1	84	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	19.09.2024	PT412OR	03	2:53:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	19	0	19	TAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	19.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	2:55:30 p.m.	0	169,75	169,75	0	68	68	MIHAILOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	19.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	3:06:45 p.m.	0	1,67	1,67	501	481	982	CEADIR-LUNGA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Causeni	19.09.2024	PT242CS	01	3:22:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	63	0	63	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	19.09.2024	PT87CR	01	3:25:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	49	4	53	ISNOVAT	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	19.09.2024	PT6ST	05	3:27:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	63	0	63	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	19.09.2024	PT370HN	01	3:35:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	20	4	24	SARATA-MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	19.09.2024	PT518CR	03	3:39:00 p.m.	0,00	1322,00	1322,00	33	0	33	CIMISENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.09.2024	PT630OR	01	4:11:00 p.m.	0,00	858,00	858,00	24	0	24	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	19.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	4:14:16 p.m.	0	3,33	3,33	111	850	961	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Causeni	19.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	4:18:56 p.m.	0	4,17	4,17	111	562	673	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Causeni	19.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	4:18:56 p.m.	0	120,03	120,03	0	288	288	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Telenesti	19.09.2024	PT13TL	01	4:26:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	106	3	109	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	19.09.2024	PT424NS	01	4:36:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	113	2	115	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.09.2024	PT198OR	03	4:54:00 p.m.	0,00	459,00	459,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	19.09.2024	PT442TR	03	4:58:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	41	0	41	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	19.09.2024	PT528IL	01	5:05:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	75	4	79	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	19.09.2024	PT442TR	02	5:14:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	54	1	55	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	19.09.2024	PT442TR	01	5:35:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	5	1	6	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	19.09.2024	PT198OR	03	5:52:00 p.m.	0,00	402,00	402,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.09.2024	PT726OR	02	5:53:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	34	0	34	MIRZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	19.09.2024	PT305HN	01	6:14:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	54	0	54	FUNDUL GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	19.09.2024	PT14TL	01	6:15:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	39	0	39	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	19.09.2024	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	6:16:18 p.m.	0	2,67	2,67	111	562	673	TARACLIA	OST	ÎST	Izolator
Criuleni	19.09.2024	PT348CR	02	6:17:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.09.2024	PT305HN	03	6:27:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	100	3	103	FUNDUL GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	19.09.2024	PT9HN	01	6:55:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.09.2024	PT13OR	01	7:05:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	102	6	108	ISACOVA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	19.09.2024	PT412SV	07	7:28:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	54	23	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	19.09.2024	PT290CS	01	7:39:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	136	7	143	ZAIM	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	19.09.2024	PT702	08	7:39:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	99	6	105	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	19.09.2024	PT588CS	03	8:38:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	23	4	27	CHIRCAIESTII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	19.09.2024	PT1325V	02	9:16:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	67	4	71	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	20.09.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	4:26:40 a.m.	0	38,70	38,70	876	2107	2983	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.09.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	4:26:40 a.m.	0	62,33	62,33	814	71	885	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.09.2024	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	36	5:05:23 a.m.	0	23,62	23,62	2689	294	2983	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	47	6:06:55 a.m.	0	44,08	44,08	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.09.2024	PT9529	06	6:18:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	1	1	2	CIORESCU	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	20.09.2024	PT9529	01	6:30:00 a.m.	0,00	232,00	232,00	109	5	114	CIORESCU	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	20.09.2024	PT9529	04	7:04:00 a.m.	0,00	198,00	198,00	137	12	149	CIORESCU	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	20.09.2024	PT9532	05	7:11:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	86	2	88	GOIAN	C	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	20.09.2024	PDC168 SERPENI 110/10	5	8:59:44 a.m.	0	77,85	77,85	836	57	893	TELITA,SPEIA	OST	AT	Soc
Straseni	20.09.2024	PT561ST	01	9:04:00 a.m.	0,00	596,00	596,00	88	0	88	STRASENI	C	AC	Pilon JT
Anenii Noi	20.09.2024	PT78AN	01	9:05:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	11	0	11	COBUSCA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.09.2024	PT589OR	02	9:23:00 a.m.	0,00	1087,00	1087,00	1	4	5	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.09.2024	PT589OR	01	9:24:30 a.m.	0,00	1085,50	1085,50	11	6	17	POHREBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.09.2024	PT115S	03	9:25:00 a.m.	0,00	198,00	198,00	50	9	59	CHISINAU	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	20.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	9:43:26 a.m.	0	1,50	1,50	0	1	1	CRICOVA	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Chisinau	20.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	9:43:26 a.m.	0	35,05	35,05	511	58	569	GOIAN,CIORESCU,PASCANI,FAURESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	20.09.2024	PT490ST	03	9:45:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	85	1	86	COJUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	20.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	3	10:02:39 a.m.	0	39,77	39,77	1008	83	1091	IURCENI,BURSUC,HUZUN,LOZOVA,DOLNA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	20.09.2024	PDC25 MINELOR 35/6	7	10:17:40 a.m.	0	0,82	0,82	0	19	19	CRICOVA,CIORESCU	T	ÎST	Conductoare/Bucle
Orhei	20.09.2024	PT305OR	01	10:24:00 a.m.	0,00	317,00	317,00	24	0	24	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	20.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	20	10:33:27 a.m.	0	4,85	4,85	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/SECL5-S9417	11:12:00 a.m.	0	111,55	111,55	220	10	230	CRICOVA,CHISINAU	C	AC	Alte erori de explotare
Chisinau	20.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/SECL5-S9417	11:12:15 a.m.	0	0,35	0,35	1827	222	2049	CIORESCU,CRICOVA,GOIANUL NOU	C	ÎST	Alte erori de explotare
Chisinau	20.09.2024	PT190	10	12:04:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	170	21	191	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	20.09.2024	PT190	04	12:06:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	175	22	197	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	20.09.2024	PT190	07	12:16:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	20.09.2024	PT305OR	02	12:18:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	21	0	21	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	20.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15/SECL5-S45CR	12:25:00 p.m.	0	169,83	169,83	136	7	143	SAGAIDACUL DE SUS,SAGAIDAC	C	AT	Defecte in echipamentul consumat

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Criuleni	20.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15/SECL5-S45CR	12:25:46 p.m.	0	0,70	0,70	484	56	540	Dolinnoe,SAGAIDAC,COLONITA,VALEA COLONITEI,MAXIMOVCA,DOLINNOE,DOLINOIE	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.09.2024	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/SECL5-S9417	1:02:58 p.m.	0	0,58	0,58	1827	222	2049	GOIANUL NOU,CRICOVA,CIORESCU	C	ÎST	Alte erori de explotare
Chisinau	20.09.2024	PT115S	03	1:23:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	50	9	59	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	20.09.2024	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTL5-REC004OR	3:02:30 p.m.	5	58,63	63,63	638	36	674	LUCASEUCA,SELISTE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	20.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15/SECL5-S45CR	3:14:00 p.m.	0	0,83	0,83	484	56	540	SAGAIDAC,MAXIMOVCA,COLONITA,Dolinnoe,VALEA COLONITEI,DOLINNOE,DOLINOIE	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	20.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	16/SECS-PT305OR-T001-01	3:36:00 p.m.	0	1,00	1,00	45	2	47	HULBOACA	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Orhei	20.09.2024	PTS25OR	02	3:37:00 p.m.	0,00	517,00	517,00	36	7	43	SELISTE	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	20.09.2024	PTS10CS	03	3:41:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	80	0	80	TARACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	20.09.2024	PT409CN	01	4:25:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	55	2	57	CHIOSELIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	20.09.2024	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTL5-ITC008IL	4:45:25 p.m.	0	1,25	1,25	332	18	350	COSTESTI,MOLESTI,RAZENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cahul	20.09.2024	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	5:44:00 p.m.	0	84,35	84,35	575	52	627	MOSCOVEI,BUCURIA,TRIFESTII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	20.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	6:04:44 p.m.	0	51,85	51,85	2	7	9	CALARASI	OST	AT	Accidente de electrocutare
Orhei	20.09.2024	PT38OR	01	6:50:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	60	2	62	SAMANANCA	C	AC	Necunoscute
Cahul	20.09.2024	PT40CH	01	7:11:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	19	3	22	CRIHANA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	20.09.2024	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23	8:05:07 p.m.	0	2,67	2,67	1307	70	1377	CAHUL,CRIHANA VECHE	OST	ÎST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	20.09.2024	PDC231 COLIBASI 35/10	5/INTL5-ITC044CH	8:07:13 p.m.	0	14,43	14,43	1181	62	1243	PASCANI,MANTA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	20.09.2024	PT564HN	01	9:33:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	49	5	54	SARATA GALBENA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	21.09.2024	PT694	12	2:21:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	21.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	10/IF5-PT694-IF001-01	3:20:00 a.m.	0	15,00	15,00	77	22	99	CHISINAU	C	AT	Echipam. defectat de catre cons.
Chisinau	21.09.2024	PT5026	01	4:00:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	29	1	30	BUBUIECI	C	AC	Separator cu pirghie
Causeni	21.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	16	8:29:26 a.m.	0	1,50	1,50	835	58	893	PLOP,COSCALIA,FLORICA	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	21.09.2024	PT265CS	02	8:54:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	37	5	42	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	21.09.2024	PTS61ST	01	10:08:00 a.m.	0,00	715,00	715,00	88	0	88	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	21.09.2024	PTS5T	03	11:33:00 a.m.	0,00	650,00	650,00	108	4	112	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	21.09.2024	PT274CR	02	3:20:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	23	3	26	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:33:58 p.m.	0	1,85	1,85	3025	170	3195	NOVACI,PIRJOLTENI,NISCANI,TUZARA,HORODISTE,VATAMANEASA, CALARASI,SELISTEA NOUA	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:36:19 p.m.	0	2,17	2,17	618	34	652	TUZARA,NISCANI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:36:19 p.m.	0	3,57	3,57	2407	136	2543	NOVACI,PIRJOLTENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:40:03 p.m.	0	15,17	15,17	813	44	857	NOVACI,CALARASI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:40:03 p.m.	0	57,40	57,40	1150	74	1224	PIRJOLTENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:40:03 p.m.	0	156,07	156,07	444	17	461	NOVACI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:40:03 p.m.	0	156,95	156,95	0	1	1	HORODISTE	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:40:09 p.m.	0	1,33	1,33	618	34	652	SELISTEA NOUA,TUZARA,NISCANI,VATAMANEASA,CALARASI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Stefan-Voda	21.09.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	4:45:41 p.m.	0	5,95	5,95	1362	80	1442	TALMAZA	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	21.09.2024	PT148ST	01	5:53:00 p.m.	0,00	351,00	351,00	123	1	124	STRASENI	C	AC	Necunoscute
Stefan-Voda	21.09.2024	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3/SEC5-PT1313SV-T001-01	6:51:00 p.m.	0	154,00	154,00	147	3	150	TALMAZA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	21.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	7:15:34 p.m.	0	0,55	0,55	813	44	857	VATAMANEASA,NOVACI,TUZARA,CALARASI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	21.09.2024	PT724OR	02	7:25:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	16	2	18	CISMEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	22.09.2024	PT9529	01	1:09:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	109	5	114	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	22.09.2024	PT9529	04	1:35:00 a.m.	0,00	45,00	45,00	137	12	149	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	22.09.2024	PT9529	06	1:48:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	1	1	2	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	22.09.2024	PT9529	02	2:13:02 a.m.	0,00	7,00	6,97	1	1	2	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	22.09.2024	PT9529	03	2:13:05 a.m.	0,00	6,90	6,92	0	2	2	CIORESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	22.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	19	5:24:21 a.m.	0	0,50	0,50	1059	108	1167	TODIRESTI,MERENII NOI,SERPENI,CHETROSU,MERENI,SINGERA	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTL5-REC006CL	10:34:09 a.m.	0	21,00	21,00	2407	135	2542	TUZARA,VATAMANEASA,NOVACI,PIRJOLTENI,HORODISTE,CALARASI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:55:29 a.m.	0	1,83	1,83	618	34	652	CALARASI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:55:29 a.m.	0	53,07	53,07	2407	134	2541	CALARASI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:55:29 a.m.	0	73,52	73,52	0	1	1	HORODISTE	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:22:59 a.m.	0	0,17	0,17	618	34	652	CALARASI,NISCANI,SELISTEA NOUA,VATAMANEASA,TUZARA	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:23:59 a.m.	0	0,33	0,33	2	7	9	CALARASI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:24:39 a.m.	0	0,17	0,17	1073	60	1133	NISCANI,PITUSCA,PAULESTI,VARZARESTI,VARZARESTII NOI,CALARASI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:25:09 a.m.	0	0,17	0,17	373	35	408	CALARASI,SELISTEA NOUA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:25:39 a.m.	0	0,33	0,33	1152	70	1222	PARCANI,RACIULA,CALARASI,SIPOTENI,FRUMOASA,NISCANI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:26:19 a.m.	0	0,50	0,50	1181	243	1424	CALARASI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	11:32:29 a.m.	0	300,95	300,95	2	7	9	CALARASI	OST	AC	Linie in cablu
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	11:32:29 a.m.	0	3,00	3,00	1181	243	1424	CALARASI	OST	ÎST	Escavari
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	11:35:49 a.m.	0	131,07	131,07	452	43	495	CALARASI	OST	AT	Escavari
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	11:35:49 a.m.	0	203,18	203,18	0	1	1	CALARASI	OST	AT	Escavari
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	11:35:49 a.m.	0	203,42	203,42	729	199	928	CALARASI	OST	AT	Escavari
Cantemir	22.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	11:39:38 a.m.	0	1,68	1,68	782	33	815	TIGANCA	T	ÎST	Izolator
Cantemir	22.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	11:39:38 a.m.	0	53,77	53,77	71	8	79	TIGANCA	T	AC	Izolator
Criuleni	22.09.2024	PT356CR	01	11:40:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	61	1	62	STETCANI	C	AC	Bransament
Ialoveni	22.09.2024	PT214IL	03	11:43:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	145	2	147	BARDAR	C	AC	Necunoscute
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:48:50 a.m.	0	1,50	1,50	618	34	652	SELISTEA NOUA,VATAMANEASA	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:48:50 a.m.	0	18,28	18,28	1257	60	1317	TUZARA,HORODISTE,CALARASI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:48:50 a.m.	0	37,78	37,78	1150	74	1224	HORODISTE	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cantemir	22.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	12:32:07 p.m.	0	1,28	1,28	782	33	815	CANTEMIR,STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Izolator
Straseni	22.09.2024	PT725T	03	12:41:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	34	3	37	SACA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Calarasi	22.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTL5-ITC012CL	12:46:32 p.m.	0	1,17	1,17	4072	237	4309	TEMELEUTI,VOLCINET,PETICENI,BUDA,SIPOTENI,URSARI,CABAIESTI,HORODISTE,VALCINET,PIRJOLTENI,NOVACI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	22.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTL5-ITC012CL	12:47:52 p.m.	0	55,52	55,52	3673	211	3884	CABAIESTI,SIPOTENI,NOVACI,PETICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	22.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTL5-ITC012CL	12:47:52 p.m.	0	83,88	83,88	275	18	293	HORODISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	22.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTL5-ITC012CL	12:47:52 p.m.	0	166,13	166,13	124	8	132	PIRJOLTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	12:51:48 p.m.	0	0,15	0,15	1889	91	1980	DUBASARII VECHI,MALAIESTI,MALAIESTII NOI,CORJOVA,COSERNITA,BALABANESTI	T	ÎST	Necunoscute
Criuleni	22.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	12:52:03 p.m.	0	0,08	0,08	122	9	131	DUBASARII VECHI	T	ÎST	Necunoscute
Causeni	22.09.2024	PTS10CS	03	1:25:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	80	0	80	TARACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTL5-REC006CL	2:11:11 p.m.	0	0,57	0,57	1257	61	1318	NOVACI,TUZARA,VATAMANEASA,CALARASI,HORODISTE	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	15	2:58:04 p.m.	0	1,17	1,17	373	35	408	CALARASI,SELISTEA NOUA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTL5-REC006CL	3:29:00 p.m.	0	2,93	2,93	1532	79	1611	TUZARA,VATAMANEASA,CALARASI,HORODISTE,NOVACI	C	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	22.09.2024	PT258	19	3:36:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	145	13	158	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Calarasi	22.09.2024	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:47:05 p.m.	0	0,28	0,28	3673	211	3884	BUDA,URSARI,CABAIESTI,PIRJOLTENI,VOLCINET,VALCINET,HORODISTE, SIPOTENI,TEMELEUTI,PETICENI,NOVACI	OST	ÎST	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	22.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	4:20:36 p.m.	0	0,50	0,50	880	92	972	BRANESTI,FURCENI,VANCEA,ORHEI,SELISTE,MASCAUTI, POHORNICENI,VOINESCU	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	22.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	4:21:26 p.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	SLOBOZIA-DOAMNEI,ORHEI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Orhei	22.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	23	4:22:06 p.m.	0	14,67	14,67	2008	133	2141	ORHEI,SELISTE	OST	AC	Descarcator
Calarasi	22.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	23	4:34:00 p.m.	0	3,00	3,00	0	2	2	CALARASI	OST	ÎST	Linie in cablu
Nisporeni	22.09.2024	PTS21NS	02	4:51:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	64	0	64	IURCENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cahul	22.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	8:21:49 p.m.	0	2,33	2,33	1783	112	1895	CAHUL,CRIHANA VECHE	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Criuleni	23.09.2024	PDC46 CRIULENI 110/10	6	1:05:23 a.m.	0	0,13	0,13	1453	141	1594	CRIULENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	1:23:36 a.m.	0	1,87	1,87	201	13	214	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Separator
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	1:23:36 a.m.	0	65,43	65,43	283	12	295	HIRTOPUL MARE	T	AC	Separator
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	2:28:07 a.m.	0	0,92	0,92	201	13	214	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Separator
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	2:29:14 a.m.	0	0,75	0,75	484	25	509	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Separator
Straseni	23.09.2024	PT136ST	02	9:43:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	63	1	64	SIRETI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	23.09.2024	PT136ST	01	9:48:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	62	1	63	SIRETI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:32:01 a.m.	0	1,32	1,32	201	13	214	HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	10:32:01 a.m.	0	129,63	129,63	283	12	295	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	23.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	10:34:14 a.m.	3	0,00	3,00	397	34	431	BRINZENII NOI,BRINZENII VECHI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Chisinau	23.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16	10:43:13 a.m.	0	0,77	0,77	4206	343	4549	DURLESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16	10:43:13 a.m.	0	220,78	220,78	1	7	8	DURLESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	12:40:55 p.m.	0	0,73	0,73	201	13	214	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	12:41:47 p.m.	0	2,48	2,48	484	25	509	HIRTOPUL MARE,HIRTOPUL MIC	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	23.09.2024	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	8	1:19:32 p.m.	0	0,80	0,80	484	25	509	HIRTOPUL MIC,HIRTOPUL MARE	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	23.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16	2:22:22 p.m.	0	0,98	0,98	4206	343	4549	DURLESTI,CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	23.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	23	5:11:53 p.m.	0	0,83	0,83	1013	83	1096	BOGDANOVCA NOUA,MIHAILOVCA,CIMISLIA	OST	ÎST	Necunoscute
Leova	23.09.2024	PTS56LV	01	6:10:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	67	3	70	CIZLAR	C	AC	Necunoscute
Causeni	23.09.2024	PT359CS	02	7:07:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	46	0	46	UCRAINCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	23.09.2024	PD13	13	7:08:27 p.m.	0	35,55	35,55	380	27	407	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.09.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:06:20 p.m.	0	0,15	0,15	689	92	781	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	23.09.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:08:36 p.m.	0	0,28	0,28	107	27	134	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	23.09.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:09:07 p.m.	0	14,88	14,88	324	58	382	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.09.2024	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:09:07 p.m.	0	31,88	31,88	258	7	265	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.09.2024	PT118	14	10:42:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	196	22	218	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	23.09.2024	PT123IL	01	10:59:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	29	0	29	MILESTII MICI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	23.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	11:53:50 p.m.	0	23,67	23,67	510	61	571	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	23.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	11:53:50 p.m.	0	64,78	64,78	481	90	571	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	23.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	11:53:50 p.m.	0	118,33	118,33	323	36	359	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Leova	24.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8/INTL5-ITC060CN	12:16:40 a.m.	0	0,13	0,13	846	69	915	LECA,ANTONESTI,TOCENI,VILCELE	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cimislia	24.09.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	16	12:51:36 a.m.	0	0,50	0,50	1416	122	1538	PRISACA,MERENI,BASCALIA,HIRTOP,IALPUG,MARIENFELD, MAXIMENI,ARTIMONOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	24.09.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	16	12:52:08 a.m.	0	0,47	0,47	1416	122	1538	HIRTOP,IALPUG,PRISACA,MARIENFELD,ARTIMONOVCA, MAXIMENI,MERENI,BASCALIA	T	ÎST	Necunoscute
Cimislia	24.09.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	16	12:52:38 a.m.	0	30,97	30,97	533	48	581	IALPUG,MAXIMENI	T	AC	Necunoscute
Cimislia	24.09.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	16	12:52:38 a.m.	0	34,13	34,13	883	74	957	MERENI	T	AC	Necunoscute
Cimislia	24.09.2024	PDC222 JAVGUR 35/10	16	1:25:25 a.m.	0	1,35	1,35	533	48	581	MARIENFELD,MAXIMENI,ARTIMONOVCA,IALPUG,PRISACA,BASCALIA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	24.09.2024	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	1:51:39 a.m.	0	0,52	0,52	481	90	571	HINCESTI	OST	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	24.09.2024	PDC40 STAUCENI 110/10	4/SEC5-PT9666-T02-01	4:33:00 a.m.	0	5,00	5,00	194	16	210	STAUCENI	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	24.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	4	4:42:15 a.m.	0	0,50	0,50	82	6	88	TODIRESTI,MERENI,CHETROSU	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	24.09.2024	PT603IL	01	7:55:00 a.m.	0,00	710,00	710,00	20	0	20	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:04:04 a.m.	0	0,17	0,17	274	22	296	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:04:29 a.m.	0	0,22	0,22	1899	75	1974	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:05:12 a.m.	0	0,88	0,88	398	55	453	PUHOI,BACIOI,CHISINAU,CODRU	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:08:40 a.m.	0	33,65	33,65	125	25	150	PUHOI	T	AT	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:08:40 a.m.	0	61,33	61,33	273	30	303	CHISINAU	T	AT	Soc
Chisinau	24.09.2024	PT118	14	8:23:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	196	22	218	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.09.2024	PT40ST	01	8:27:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	130	7	137	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	24.09.2024	PT40ST	04	8:32:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	134	2	136	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:42:29 a.m.	0	0,83	0,83	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:42:29 a.m.	0	78,52	78,52	0	3	3	CHISINAU,BACIOI	T	AT	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:42:29 a.m.	0	246,68	246,68	0	5	5	BACIOI	T	AT	Soc
Straseni	24.09.2024	PT40ST	03	8:44:00 a.m.	0,00	109,00	109,00	53	1	54	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	24.09.2024	PT41ST	01	8:45:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	48	4	52	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	24.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	6	8:47:10 a.m.	0	2,33	2,33	228	15	243	BREANOVA,TIRZIENI	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	24.09.2024	PT12	13	8:48:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	106	9	115	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	24.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	8:55:10 a.m.	0	23,83	23,83	0	1	1	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	24.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	8:55:10 a.m.	0	36,00	36,00	741	71	812	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	24.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	8:55:10 a.m.	0	46,83	46,83	0	1	1	COMRAT	OST	AC	Izolator
Comrat	24.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	8:55:10 a.m.	0	112,68	112,68	282	37	319	COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Izolator
Straseni	24.09.2024	PT47ST	01	9:02:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	103	1	104	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	24.09.2024	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	9:04:10 a.m.	0	174,20	174,20	0	2	2	ORHEI,SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:15:19 a.m.	0	0,57	0,57	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:15:53 a.m.	0	0,12	0,12	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Straseni	24.09.2024	PT40ST	02	9:16:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	46	0	46	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:16:24 a.m.	0	0,77	0,77	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:26:30 a.m.	0	0,95	0,95	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:27:35 a.m.	0	6,98	6,98	125	17	142	BACIOI	T	AT	Soc
Comrat	24.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	9:30:10 a.m.	0	1,00	1,00	236	38	274	COMRAT PERIFERIE,COMRAT	OST	ÎST	Izolator
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:34:51 a.m.	0	0,67	0,67	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Straseni	24.09.2024	PT41ST	04	9:42:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	1	3	4	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	24.09.2024	PT312CD	02	9:44:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	63	13	76	CAZACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	24.09.2024	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	9:52:01 a.m.	0	1,15	1,15	1868	87	1955	HIRBOVAT	OST	ÎST	Necunoscute
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:59:46 a.m.	0	0,57	0,57	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Straseni	24.09.2024	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	10:26:30 a.m.	0	1,00	1,00	2353	145	2498	SIRETI,SIRET,ROSCANI,STRASENI,NEGRESTI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	11:18:56 a.m.	0	0,55	0,55	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	11:18:56 a.m.	0	90,23	90,23	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	12:48:00 p.m.	0	1,17	1,17	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	12:50:37 p.m.	0	1,05	1,05	125	25	150	CHISINAU,BACIOI,PUHOI	T	ÎST	Soc
Hincesti	24.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	1:46:21 p.m.	0	0,52	0,52	461	62	523	ONESTI,NEMTENI,LEUSENI,IVANOVCA,BUJOR	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	1:48:41 p.m.	0	0,23	0,23	125	25	150	CHISINAU,PUHOI,BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	2:04:49 p.m.	0	0,52	0,52	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	2:04:49 p.m.	0	14,18	14,18	0	8	8	CHISINAU,PUHOI,BACIOI	T	AT	Soc
Chisinau	24.09.2024	PDC36 BACIOI 35/10	8	2:17:12 p.m.	0	1,03	1,03	125	17	142	BACIOI	T	ÎST	Soc
Ialoveni	24.09.2024	PT147IL	01	2:32:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	12	17	29	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	24.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:55:54 p.m.	0	0,50	0,50	461	62	523	IVANOVCA,NEMTENI,ONESTI,BUJOR,LEUSENI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	24.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:56:24 p.m.	0	1,28	1,28	461	62	523	NEMTENI,LEUSENI,IVANOVCA,BUJOR,ONESTI	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	24.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:59:30 p.m.	0	67,60	67,60	1	15	16	NEMTENI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	24.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	2:59:30 p.m.	0	234,77	234,77	460	47	507	IVANOVCA,BUJOR,ONESTI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Leova	24.09.2024	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11/INTL5-REC004LV	3:21:21 p.m.	0	2,58	2,58	1447	84	1531	LEBEDENCO,COVURLUI,VOZNESENI,FRUMUSICA,TOMAI,VICTORIA	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	24.09.2024	PT97	03	3:54:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	103	17	120	CHISINAU	C	AT	EXCAVARI
Anenii Noi	24.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTL5-ITC001AN	5:59:54 p.m.	0	31,23	31,23	660	50	710	CRETOAIA,GEAMANA,TINTARENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	24.09.2024	PT5CL	03	6:00:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	89	2	91	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	24.09.2024	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	8	6:20:33 p.m.	0	0,15	0,15	1890	91	1981	DUBASARII VECHI,MALAIESTII NOI,BALABANESTI,COSERNITA,MALAIESTI,CORJOVA	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	24.09.2024	PT536IL	03	6:32:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	79	13	92	PUHOI	C	AC	Necunoscute
Chisinau	24.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SECL5-5X457IU	6:43:00 p.m.	0	61,00	61,00	1	7	8	DURLESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SECL5-5X457IU	6:44:04 p.m.	0	0,42	0,42	4206	343	4549	DURLESTI,CHISINAU	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	24.09.2024	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:53:41 p.m.	0	0,58	0,58	1	15	16	NEMTENI,LEUSENI,IVANOVCA	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Telenesti	24.09.2024	PT24TL	02	7:09:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	69	2	71	COROPCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	24.09.2024	PT166CD	02	7:26:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	106	4	110	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	24.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16/SECL5-5X457IU	7:43:22 p.m.	0	0,62	0,62	4206	343	4549	DURLESTI,CHISINAU	C	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	24.09.2024	PT242CD	01	7:46:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	21	0	21	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	24.09.2024	PT108CI	01	8:17:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	45	2	47	MUNTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	24.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-REC001NS	8:17:55 p.m.	0	0,35	0,35	1275	69	1344	CIORESTI,HORODISTE,DOLNA,LOZOVA,VULCANESTI,PIRJOLTENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	24.09.2024	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6/INTL5-ITC001CI	10:22:11 p.m.	0	0,13	0,13	427	45	472	ALBINA,GURA GALBENEI,FETITA	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	25.09.2024	PD14	16	3:40:26 a.m.	0	49,12	49,12	905	91	996	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.09.2024	PD14	16	3:40:26 a.m.	0	81,57	81,57	267	42	309	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.09.2024	PD14	16	3:40:26 a.m.	0	128,57	128,57	1088	162	1250	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.09.2024	PD55	24	3:40:26 a.m.	0	33,57	33,57	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Leova	25.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	9:10:26 a.m.	0	0,17	0,17	1195	72	1267	MESENI,COCIULIA,BOROGANI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	25.09.2024	PT139AN	02	9:50:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	149	2	151	PUHACENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	25.09.2024	PT139AN	03	10:06:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	139	0	139	PUHACENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	25.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16	10:23:01 a.m.	0	1,15	1,15	4206	343	4549	CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16	10:23:01 a.m.	0	80,47	80,47	1	7	8	DURLESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	25.09.2024	PT139AN	01	10:42:53 a.m.	0,00	127,10	127,12	56	1	57	PUHACENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	25.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	3	10:44:02 a.m.	0	0,10	0,10	0	3	3	HOLERCANI	T	ÎST	Statii electrice
Criuleni	25.09.2024	PDC51 PATRIA 35/10	3	10:44:09 a.m.	0	9,12	9,12	0	3	3	HOLERCANI	T	AT	Statii electrice
Chisinau	25.09.2024	PT1015	19	11:18:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	68	6	74	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	25.09.2024	PDC18 ALFA 110/10	16	11:42:40 a.m.	0	0,82	0,82	4206	343	4549	DURLESTI,CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	25.09.2024	PT311CH	03	12:03:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	15	1	16	MOSCOVEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	27	12:16:40 p.m.	0	32,33	32,33	392	45	437	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	25.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	27	12:16:40 p.m.	0	38,92	38,92	0	8	8	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	25.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	27	12:16:40 p.m.	0	48,33	48,33	666	98	764	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	25.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	27	12:16:40 p.m.	0	78,33	78,33	1046	95	1141	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	25.09.2024	PDC11 ZORI 110/6	45	12:58:08 p.m.	0	26,78	26,78	1545	113	1658	CHISINAU	T	AT	Escavari
Calarasi	25.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	2:37:12 p.m.	0	0,17	0,17	2148	113	2261	CALARASI,ORICOVA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	25.09.2024	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	3:21:53 p.m.	0	24,15	24,15	572	37	609	CIMISLIA,BASCALIA,CIUCUR-MINGIR	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	25.09.2024	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	3:29:53 p.m.	0	1,50	1,50	1600	108	1708	COMRAT,CONGAZ,CHIRSOVA	OST	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Telenesti	25.09.2024	PT304TL	03	3:47:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	25	1	26	VERESEE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	25.09.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	4:10:03 p.m.	0	89,87	89,87	0	6	6	GOTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.09.2024	PT7203	13	4:13:00 p.m.	0,00	252,00	252,00	76	8	84	GHIDIGHICI	C	AC	Bransament
Cimislia	25.09.2024	PT278CI	02	4:40:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	75	0	75	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	25.09.2024	PT66HN	01	5:52:00 p.m.	0,00	1207,00	1207,00	32	2	34	PASCANI	C	AC	Conturare la LEA
Hincesti	25.09.2024	PT339HN	01	6:13:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	56	4	60	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	25.09.2024	PT666OR	03	8:38:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	53	5	58	PERESECINA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.09.2024	PT421	09	8:44:00 p.m.	0,00	296,00	296,00	151	22	173	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	25.09.2024	PT361OR	02	8:51:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	93	1	94	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	25.09.2024	PT39NS	02	9:36:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	53	2	55	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	25.09.2024	PT715ST	03	9:43:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	25.09.2024	PT354CL	08	9:49:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	176	12	188	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:48:51 p.m.	0	1,28	1,28	1268	76	1344	CHISINAU,CODRU	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	25.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:50:08 p.m.	0	32,18	32,18	696	49	745	CODRU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	25.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	10:50:08 p.m.	0	90,98	90,98	572	27	599	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Nisporeni	25.09.2024	PDC152 LOZOVA 35/10	2	11:12:31 p.m.	0	0,52	0,52	2666	148	2814	DOLNA,CIORESTI,HORODISTE,PIRJOLTENI,HUZUN,VULCANESTI, MICLEUSENI,LOZOVA	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Chisinau	25.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	11:22:24 p.m.	0	49,02	49,02	481	35	516	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	25.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	11:22:24 p.m.	0	58,72	58,72	215	14	229	CODRU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	26.09.2024	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:20:45 a.m.	0	0,37	0,37	1312	60	1372	CODRU,CHISINAU	T	ÎST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Calarasi	26.09.2024	PT354CL	08	5:33:00 a.m.	0,00	194,00	194,00	176	12	188	CALARASI	C	AC	Separator cu pirghie
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:23:43 a.m.	0	1,10	1,10	853	41	894	CANTEMIR,STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:23:43 a.m.	0	1,42	1,42	519	39	558	PLOP,ALEXANDROVCA,TARACLIA,HIRTOP,PLOPI,TIGANCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:24:57 a.m.	0	1,20	1,20	853	41	894	CANTEMIR,TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:26:44 a.m.	0	19,12	19,12	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:26:44 a.m.	0	49,27	49,27	438	22	460	STOIANOVCA,CANTEMIR	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:46:15 a.m.	0	3,00	3,00	303	10	313	TIGANCA	T	ÎST	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:46:15 a.m.	0	11,45	11,45	112	9	121	TIGANCA	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:49:27 a.m.	0	8,25	8,25	303	10	313	TIGANCA	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:57:52 a.m.	0	0,57	0,57	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:58:27 a.m.	0	1,53	1,53	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:58:27 a.m.	0	1,93	1,93	224	22	246	TIGANCA	T	ÎST	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	7:58:27 a.m.	0	3,83	3,83	519	39	558	PLOPI	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	8:00:17 a.m.	0	27,87	27,87	236	15	251	STOIANOVCA	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	8:00:17 a.m.	0	36,72	36,72	179	4	183	TIGANCA	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	8:13:39 a.m.	0	0,68	0,68	2	11	13	CANTEMIR	T	ÎST	Alte defecte la PD
Orhei	26.09.2024	PT666OR	03	8:20:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	53	5	58	PERESECINA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	8:29:06 a.m.	0	6,97	6,97	236	15	251	TIGANCA,STOIANOVCA	T	AC	Alte defecte la PD
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	8:46:10 a.m.	0	0,50	0,50	1900	115	2015	COCIULIA,CAPACLIA,VISNIOVCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	8:46:41 a.m.	0	2,32	2,32	1900	115	2015	COCIULIA,VISNIOVCA,CAPACLIA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	8:48:52 a.m.	0	0,32	0,32	618	43	661	HARAGIS,VISNIOVCA,SAMALIA	T	ÎST	Soc
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	8:49:20 a.m.	0	6,42	6,42	618	43	661	SAMALIA,HARAGIS,VISNIOVCA	T	AT	Soc
Orhei	26.09.2024	PT666OR	01	8:53:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	35	1	36	PERESECINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	8:55:53 a.m.	0	12,95	12,95	105	5	110	VISNIOVCA	T	AT	Soc
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	8:55:53 a.m.	0	88,12	88,12	513	38	551	HARAGIS,SAMALIA	T	AT	Soc
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	9:08:57 a.m.	0	22,57	22,57	105	5	110	VISNIOVCA	T	AT	Soc
Ialoveni	26.09.2024	PDC105 VARATIC 35/10	10	9:17:41 a.m.	0	0,50	0,50	2062	125	2187	CHETROSU,VARATIC,SINGERA,PUHOI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	26.09.2024	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	9:31:38 a.m.	0	52,35	52,35	105	5	110	VISNIOVCA	T	AT	Soc
Chisinau	26.09.2024	PT577	02	9:37:00 a.m.	0,00	318,00	318,00	123	25	148	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	26.09.2024	PT577	03	9:53:00 a.m.	0,00	302,00	302,00	40	11	51	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	26.09.2024	PDC175 PERESECINA 110/10	4/SEC5-PDC175OR-T001-01	10:26:00 a.m.	18	11,00	29,00	91	10	101	PERESECINA	OST	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	5	10:32:29 a.m.	0	0,58	0,58	415	19	434	TIGANCA,STOIANOVCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	5	10:33:30 a.m.	0	0,50	0,50	415	19	434	STOIANOVCA,TIGANCA	T	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	26.09.2024	PT715ST	03	11:51:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	16	1	17	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	12:05:41 p.m.	0	3,28	3,28	287	16	303	GHIOLTOSU,GHELTOSU	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Criuleni	26.09.2024	PT25ZCR	01	12:17:37 p.m.	0,00	179,40	179,38	140	5	145	BALTATA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	26.09.2024	PT460OR	02	12:40:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	62	3	65	TELESEU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6/SEC5-PT147CN-T001-01	1:20:00 p.m.	0	48,00	48,00	97	2	99	TIGANCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	26.09.2024	PT66HN	01	2:00:53 p.m.	0,00	84,10	84,12	32	2	34	PASCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	26.09.2024	PDC106 REZENI 35/10	3	2:12:03 p.m.	0	39,08	39,08	1764	129	1893	CIGIRLENI,REZENI,MOLESTI,REZENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	26.09.2024	PDC23 TOHATIN 110/10	3	2:45:11 p.m.	0	1,20	1,20	1765	106	1871	COLONITA,TOHATIN	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Criuleni	26.09.2024	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	15	2:45:11 p.m.	0	1,20	1,20	621	63	684	SAGAIDAC,COLONITA,SAGAIDACUL DE SUS,VALEA COLONITEI,MAXIMOVCA,Dolinnoe,DOLINNOE,DOLINOIE	T	ÎST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	26.09.2024	PT1041	19	3:00:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	142	11	153	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	26.09.2024	PD1HN	7	3:21:09 p.m.	0	0,58	0,58	472	28	500	HINCESTI	T	ÎST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	26.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	3:24:29 p.m.	0	0,52	0,52	47	11	58	CHIRCA,MERENI,GURA BICULUI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	26.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	3:25:00 p.m.	0	0,90	0,90	47	11	58	MERENI,CHIRCA,GURA BICULUI	T	ÎST	Accidente rutiere
Anenii Noi	26.09.2024	PDC130 MERENI 35/10	3	3:25:54 p.m.	0	320,02	320,02	47	11	58	CHIRCA,GURA BICULUI,MERENI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	26.09.2024	PT256OR	01	3:27:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	112	8	120	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	3:41:10 p.m.	0	2,00	2,00	916	77	993	CARPINENI,LEUSENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	3:43:30 p.m.	0	39,15	39,15	439	25	464	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	3:43:30 p.m.	0	48,15	48,15	477	52	529	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	26.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	3:50:51 p.m.	0	143,90	143,90	415	19	434	TIGANCA,STOIANOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	4:22:59 p.m.	0	17,85	17,85	439	20	459	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	4:22:59 p.m.	0	26,35	26,35	0	3	3	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	4:22:59 p.m.	0	92,02	92,02	0	2	2	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	2	4:23:19 p.m.	0	67,90	67,90	45	7	52	CAHUL	T	AC	Necunoscute
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:24:09 p.m.	0	0,18	0,18	1341	136	1477	CAHUL	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:24:48 p.m.	0	2,80	2,80	1341	136	1477	CAHUL	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:28:32 p.m.	0	6,87	6,87	1341	136	1477	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	4:30:29 p.m.	0	1,17	1,17	1253	93	1346	CARPINENI	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:35:34 p.m.	0	5,08	5,08	888	96	984	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:35:34 p.m.	0	8,83	8,83	453	40	493	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:40:45 p.m.	0	3,65	3,65	846	171	1017	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:40:45 p.m.	0	16,25	16,25	684	56	740	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	4:41:30 p.m.	0	7,83	7,83	439	20	459	LEUSENI,CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:44:57 p.m.	0	12,05	12,05	453	40	493	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:44:57 p.m.	0	19,05	19,05	642	131	773	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:44:57 p.m.	0	27,18	27,18	204	40	244	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	26.09.2024	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	4:48:40 p.m.	0	0,80	0,80	1447	98	1545	SATUL NOU,CODRENI,SURIC,CIGARLENI,PORUMBEI, SELEMET,SAGAIDACUL NOU	T	ÎST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	4:49:50 p.m.	0	2,83	2,83	439	23	462	LEUSENI,CARPINENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	4:55:39 p.m.	0	0,38	0,38	1018	101	1119	CAHUL	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.09.2024	PT569	01	5:00:00 p.m.	0,00	348,00	348,00	240	15	255	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	5:02:18 p.m.	0	0,37	0,37	486	200	686	CAHUL	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	26.09.2024	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	5:07:14 p.m.	0	0,23	0,23	115	20	135	ONITCANI,COSERNITA,BOSCANA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	26.09.2024	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	5:07:50 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESTI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	5:12:19 p.m.	0	5,25	5,25	204	40	244	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	5:17:40 p.m.	0	5,55	5,55	204	40	244	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	26.09.2024	PT323TL	01	5:33:00 p.m.	0,00	549,00	549,00	72	6	78	SARATENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	5:51:51 p.m.	0	2,17	2,17	439	22	461	LEUSENI,CARPINENI	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	5:51:51 p.m.	0	3,15	3,15	0	1	1	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.09.2024	PT650HN	01	7:36:00 p.m.	0,00	417,00	417,00	37	0	37	STOLNICENI	C	AC	Separator
Orhei	26.09.2024	PT770R	01	7:53:00 p.m.	0,00	700,00	700,00	46	0	46	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.09.2024	PT6021	01	9:21:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	79	1	80	DOBROGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	26.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9	10:31:17 p.m.	0	104,20	104,20	872	50	922	DAHNOVICI,STOLNICENI,BOBEICA	OST	AC	Separator
Cahul	27.09.2024	PDC203 CAHUL NORD 35/10	2	1:02:45 a.m.	0	3,23	3,23	45	7	52	CAHUL	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Chisinau	27.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:14:03 a.m.	0	19,10	19,10	0	14	14	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:14:03 a.m.	0	24,95	24,95	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	27.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9	1:19:48 a.m.	0	41,35	41,35	872	50	922	STOLNICENI,DAHNOVICI,BOBEICA	OST	AC	Separator
Chisinau	27.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:39:00 a.m.	0	22,00	22,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.09.2024	PDC7 UZINELOR 110/10	26	1:39:00 a.m.	0	42,00	42,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	27.09.2024	PT259OR	01	7:28:00 a.m.	0,00	82,00	82,00	57	2	59	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	27.09.2024	PT331CN	02	8:25:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	59	4	63	GOTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	27.09.2024	PT331CN	01	8:27:00 a.m.	0,00	129,00	129,00	128	5	133	GOTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	27.09.2024	PT258CD	02	8:37:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	29	7	36	BESGHIOZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	27.09.2024	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	9:05:37 a.m.	0	2,85	2,85	2409	224	2633	ANENII NOI,RUSENI,TINTARENI,GEAMANA,CRETOAIA,MERENI,ALBINITA	OST	ÎST	Necunoscute
Hincesti	27.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9	9:33:17 a.m.	0	190,23	190,23	699	48	747	BOBEICA,DAHNOVICI,STOLNICENI	OST	AC	Transformator de putere
Hincesti	27.09.2024	PDC162 BOBEICA 110/10	9	9:33:17 a.m.	0	359,72	359,72	173	2	175	STOLNICENI	OST	AC	Transformator de putere
Cahul	27.09.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	9:42:18 a.m.	0	66,85	66,85	607	39	646	BAURCI-MOLDOVENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	27.09.2024	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	9:42:18 a.m.	0	116,37	116,37	22	15	37	ZIRNESTI,BAURCI-MOLDOVENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	27.09.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	10:47:29 a.m.	0	1,67	1,67	453	52	505	LARGA VECHE,CUCOARA,LARGA NOUA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Straseni	27.09.2024	PT222ST	02	11:10:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	37	1	38	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	27.09.2024	PT323TL	01	11:35:00 a.m.	0,00	374,00	374,00	72	6	78	SARATENII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	27.09.2024	PT177OR	02	2:45:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	27.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	3:22:08 p.m.	0	34,22	34,22	906	170	1076	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	3:22:08 p.m.	0	36,87	36,87	127	37	164	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.09.2024	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	3:22:08 p.m.	0	71,87	71,87	303	42	345	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	27.09.2024	PT383HN	01	4:13:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	102	1	103	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.09.2024	PT652OR	02	4:44:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	96	0	96	BOLOHAN	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	27.09.2024	PDC231 COLIBAS3 35/10	5/INTLS-ITC044CH	6:35:10 p.m.	0	74,57	74,57	1182	62	1244	PASCANI,MANTA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	27.09.2024	PT480OR	03	6:50:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	70	1	71	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.09.2024	PT346OR	01	7:35:00 p.m.	0,00	1688,00	1688,00	79	2	81	JORA DE JOS	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	27.09.2024	PT346OR	02	7:44:09 p.m.	0,00	0,90	0,85	121	1	122	JORA DE JOS	C	ÎST	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cahul	27.09.2024	PT50CH	01	8:04:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	37	1	38	MANTA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	27.09.2024	PT177OR	02	8:47:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	27.09.2024	PT860IL	04	9:04:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	18	2	20	CODESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	9:15:53 p.m.	0	0,07	0,07	893	67	960	SARATA-MERESENI,MERESENI,SARATA GALBENA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	27.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	9:16:03 p.m.	0	0,07	0,07	239	26	265	CARPINEANCA,VALEA FLORII,COROLIOVCA,SARATA GALBENA,BRATIANOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Hincesti	27.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	9:16:18 p.m.	0	1,27	1,27	1030	60	1090	SARATA GALBENA,MIRESTI,CARACUI	T	ÎST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	28.09.2024	PT3CD	04	7:06:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	176	15	191	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	28.09.2024	PT3CD	02	7:07:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	103	10	113	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	28.09.2024	PT174VL	03	7:08:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	38	32	70	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.09.2024	PDC144 BRAVICEA 35/10	13	7:19:16 a.m.	0	3,97	3,97	1279	50	1329	SCHINOASA,MELESENI,TIBIRICA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	28.09.2024	PT538SV	01	8:11:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	56	0	56	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	28.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	8:19:24 a.m.	0	1,83	1,83	950	64	1014	CHERSAC,NEGURENI,CAZANESTI,TIRSITEI,SCORTENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	28.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:21:33 a.m.	0	2,50	2,50	950	64	1014	CHERSAC,SCORTENI,CAZANESTI,TIRSITEI,NEGURENI	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Telenesti	28.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:27:23 a.m.	0	57,62	57,62	660	35	695	SCORTENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	28.09.2024	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	9:27:23 a.m.	0	224,57	224,57	290	29	319	CAZANESTI,TIRSITEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	28.09.2024	PT152CS	02	9:36:00 a.m.	0,00	298,00	298,00	90	11	101	BUGEAC	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	28.09.2024	PDC102 HERES 35/10	19	9:37:53 a.m.	0	0,40	0,40	387	75	462	TRUSENI,DANCENI,IALOVENI,SURUCENI,CONDRITA,DURLESTI	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	28.09.2024	PT247SV	02	9:44:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	28.09.2024	PT574ST	02	10:08:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.09.2024	PT263IL	01	10:17:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	77	2	79	MALCOCI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	28.09.2024	PT314OR	02	10:37:00 a.m.	0,00	440,00	440,00	53	4	57	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:40:13 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:45:31 a.m.	0	0,02	0,02	3356	380	3736	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:45:50 a.m.	0	0,02	0,02	552	101	653	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:46:33 a.m.	0	0,02	0,02	1169	178	1347	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:46:52 a.m.	0	0,02	0,02	1979	281	2260	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:47:47 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	ÎST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	10,15	10,15	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	20,78	20,78	646	111	757	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	25,78	25,78	407	61	468	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	36,78	36,78	11	2	13	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	47,78	47,78	375	55	430	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	60,78	60,78	536	57	593	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	8	10:50:13 a.m.	0	61,78	61,78	347	45	392	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	28.09.2024	PT35OR	01	11:21:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	185	11	196	PERESECINA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.09.2024	PT177OR	02	12:08:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	28.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	12:39:56 p.m.	0	1,33	1,33	667	22	689	CAPLANI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	28.09.2024	PT393CH	01	1:07:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	67	0	67	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.09.2024	PT197OR	01	2:08:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	43	2	45	STEP-SOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.09.2024	PT197OR	03	2:30:00 p.m.	0,00	260,00	260,00	43	2	45	STEP-SOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	28.09.2024	PT115NS	02	3:05:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	46	3	49	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.09.2024	PT89CM	03	4:10:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	54	3	57	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.09.2024	PT148ST	02	4:19:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	118	1	119	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.09.2024	PT89CM	02	4:33:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	143	16	159	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.09.2024	PD97	9/IF5-PT197-IF05-01	5:31:00 p.m.	0	335,00	335,00	0	2	2	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	28.09.2024	PT365AN	02	5:56:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	59	4	63	SPEIA	C	AT	Soc
Telenesti	28.09.2024	PT304TL	03	6:16:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	25	1	26	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	28.09.2024	PT54LV	02	6:19:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	60	2	62	HANASENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	28.09.2024	PT651HN	02	6:40:00 p.m.	0,00	323,00	323,00	68	0	68	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.09.2024	PT364HN	04	6:50:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	128	2	130	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	28.09.2024	PT327TR	02	7:12:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	38	0	38	CIUMAI	C	AC	Necunoscute
Taraclia	28.09.2024	PT327TR	01	7:22:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	64	1	65	CIUMAI	C	AC	Necunoscute
Telenesti	28.09.2024	PT452TL	01	7:29:00 p.m.	0,00	792,00	792,00	44	1	45	RATUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.09.2024	PT452TL	03	8:03:00 p.m.	0,00	758,00	758,00	62	0	62	RATUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.09.2024	PT76CM	02	9:52:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	29.09.2024	PT20VL	02	7:00:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	64	3	67	IUJNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	29.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	8:30:40 a.m.	0	1,83	1,83	1337	79	1416	BULBOACA	OST	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.09.2024	PD52	21	8:54:39 a.m.	0	46,35	46,35	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	8:54:39 a.m.	0	32,90	32,90	646	101	747	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	29.09.2024	PDC9 BOTANICA 110/10	23	8:54:39 a.m.	0	34,35	34,35	1005	128	1133	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Hincesti	29.09.2024	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	8:57:18 a.m.	0	0,45	0,45	844	76	920	LAPUSNA,HINCESTI,BOZIENI,SARATA GALBENA,DUBOVCA	T	ÎST	Necunoscute
Cahul	29.09.2024	PT56CH	03	9:26:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	66	4	70	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	29.09.2024	PT56CH	04	9:35:00 a.m.	0,00	22,00	22,00	24	1	25	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	29.09.2024	PT247SV	02	10:08:00 a.m.	0,00	87,00	87,00	102	0	102	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	29.09.2024	PT247SV	01	10:09:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	45	0	45	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Vulcanesti	29.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	11:20:21 a.m.	0	45,68	45,68	1238	101	1339	VULCANESTI,ALEXANDRFIELD,GAVANOASA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	29.09.2024	PT535VL	01	11:47:00 a.m.	0,00	271,00	271,00	87	1	88	VADUL LUI ISAC	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	29.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:24:30 p.m.	0	2,22	2,22	822	61	883	SINGERA,CHISINAU	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	29.09.2024	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:24:30 p.m.	0	41,83	41,83	1705	59	1764	SINGERA,CHISINAU,REVACA	T	AC	Necunoscute
Causeni	29.09.2024	PT530CS	03	1:58:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	76	0	76	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	29.09.2024	PT315CM	01	2:03:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	99	3	102	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	29.09.2024	PT72VL	01	2:11:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	42	2	44	GAVANOASA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	29.09.2024	PT170CS	01	2:25:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	61	0	61	HAGIMUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	29.09.2024	PT38CH	01	2:41:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	74	0	74	CRIHANA VECHE	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	29.09.2024	PT451LV	02	6:38:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	61	1	62	SARATA RAZESI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	29.09.2024	PT454VL	01	8:44:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.09.2024	PD92	9	10:37:17 p.m.	0	1,47	1,47	0	2	2	SINGERA,BIC	T	ÎST	Necunoscute
Chisinau	29.09.2024	PD56	7	10:56:00 p.m.	0	4,00	4,00	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.09.2024	PD56	7	10:56:00 p.m.	0	59,00	59,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.09.2024	PD56	7	10:56:00 p.m.	0	612,00	612,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.09.2024	PD92	7/INTL5-REC001	2:56:24 a.m.	0	0,13	0,13	930	72	1002	CHISINAU,SINGERA,DOBROGEA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	30.09.2024	PD92	7/INTL5-REC001	2:56:32 a.m.	0	0,20	0,20	330	16	346	DOBROGEA,SINGERA,CHISINAU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	3:40:00 a.m.	0	98,00	98,00	500	35	535	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	3:40:00 a.m.	0	123,00	123,00	115	6	121	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	3:40:00 a.m.	0	238,00	238,00	437	20	457	ETULIA	OST	AT	Soc
Chisinau	30.09.2024	PD92	7/INTL5-REC001	3:48:27 a.m.	0	0,13	0,13	930	72	1002	CHISINAU,SINGERA,DOBROGEA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	30.09.2024	PD92	7/INTL5-REC001	3:48:35 a.m.	0	0,20	0,20	330	16	346	CHISINAU,SINGERA,DOBROGEA	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	30.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	5:33:00 a.m.	0	35,00	35,00	1	19	20	VULCANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.09.2024	PDC127 BUJOR 35/10	10	6:00:14 a.m.	0	39,75	39,75	433	46	479	BUJOR	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	6:10:42 a.m.	0	21,87	21,87	615	41	656	ETULIA,ETULIA NOUA,CISMICHIOI,ALEXANDRU IOAN CUZA,VULCANESTI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	30.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	6:32:14 a.m.	0	5,82	5,82	44	31	75	VULCANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	30.09.2024	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3/SECL5-S91VL	6:54:00 a.m.	0	25,42	25,42	43	12	55	VULCANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	7:06:05 a.m.	0	6,00	6,00	615	41	656	ETULIA NOUA,VULCANESTI,ALEXANDRU IOAN CUZA,ETULIA,CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	7:12:15 a.m.	0	16,17	16,17	615	41	656	CISMICHIOI,ALEXANDRU IOAN CUZA,VULCANESTI,ETULIA,ETULIA NOUA	OST	AT	Soc
Straseni	30.09.2024	PT714ST	01	7:13:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	30.09.2024	PT125VL	03	7:21:00 a.m.	0,00	212,00	212,00	37	5	42	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	30.09.2024	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	7:33:35 a.m.	0	4,33	4,33	615	41	656	CISMICHIOI,ETULIA,ETULIA NOUA,ALEXANDRU IOAN CUZA,VULCANESTI	OST	AT	Soc
Causeni	30.09.2024	PT265CS	02	7:48:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	37	5	42	BACCEALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	30.09.2024	PT150AN	07	7:59:00 a.m.	0,00	82,00	82,00	82	6	88	MAXIMOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	30.09.2024	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	8:13:06 a.m.	0	34,83	34,83	350	27	377	LEOVA,HANASENII NOI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	30.09.2024	PT150AN	01	8:18:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	61	9	70	MAXIMOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.09.2024	PT861HN	02	8:20:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	91	0	91	CIUCIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	30.09.2024	PT336LV	01	8:29:00 a.m.	0,00	279,00	279,00	40	3	43	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.09.2024	PT208HN	01	8:44:00 a.m.	0,00	341,00	341,00	48	2	50	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	30.09.2024	PT278CI	02	8:57:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	75	0	75	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.09.2024	PT666HN	01	8:59:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	40	1	41	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:07:17 a.m.	0	0,17	0,17	815	59	874	TATARESTI,HULUBOAIA,SPICOASA,BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	30.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:07:36 a.m.	0	0,95	0,95	756	60	816	TARACLIA DE SALCIE,TARTAUL DE SALCIE,BURLACU	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	30.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:08:46 a.m.	0	12,02	12,02	756	60	816	BURLACU,TARTAUL DE SALCIE,TARACLIA DE SALCIE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	30.09.2024	PT202VL	01	9:10:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	86	0	86	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	30.09.2024	PT202VL	03	9:10:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	50	2	52	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	30.09.2024	PT255CS	02	9:16:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	38	0	38	GRIGORIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	30.09.2024	PT231TL	01	9:17:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	83	3	86	CRASNASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	30.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:20:53 a.m.	0	57,20	57,20	520	38	558	TARACLIA DE SALCIE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	30.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	9:20:53 a.m.	0	59,12	59,12	236	22	258	TARTAUL DE SALCIE	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	30.09.2024	PT255CS	01	9:25:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	53	1	54	GRIGORIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	30.09.2024	PT634HN	03	9:25:50 a.m.	0,00	164,20	164,17	82	6	88	HINCESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	30.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	9:52:26 a.m.	0	0,33	0,33	750	69	819	LEBEDENCO,URSOAIA,CRIHANA VECHE,PELINEI,HUTULU,SATUC,CAHUL	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	30.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	9:52:36 a.m.	0	185,00	185,00	0	1	1	LEBEDENCO	OST	AT	Statii electrice
Cahul	30.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	9:52:36 a.m.	0	189,40	189,40	0	2	2	CRIHANA VECHE,LEBEDENCO	OST	AT	Statii electrice
Cahul	30.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	9:52:36 a.m.	0	196,40	196,40	0	1	1	CAHUL	OST	AT	Statii electrice
Cahul	30.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	9:52:36 a.m.	0	203,40	203,40	0	1	1	CRIHANA VECHE	OST	AT	Statii electrice
Vulcanesti	30.09.2024	PT187VL	04	9:57:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	72	2	74	VULCANESTI	C	AC	Pilon JT
Ceadir-Lunga	30.09.2024	PT28CD	03	9:59:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	34	1	35	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	30.09.2024	PT187VL	05	10:07:00 a.m.	0,00	187,00	187,00	44	0	44	VULCANESTI	C	AC	Pilon JT
Vulcanesti	30.09.2024	PT445VL	03	10:07:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	32	1	33	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	30.09.2024	PT11CI	03	10:12:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	53	3	56	DIMITROVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.09.2024	PDC174 DISCOVA 110/10	3/INTL5-ITC004OR	10:14:06 a.m.	0	43,85	43,85	1061	64	1125	MOROZENI,TABARA,VATICI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	30.09.2024	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	10:18:52 a.m.	0	0,43	0,43	520	38	558	BURLACU,TARACLIA DE SALCIE,TARTAUL DE SALCIE	T	ÎST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	30.09.2024	PT265CS	02	10:20:00 a.m.	0,00	75,00	75,00	37	5	42	BACCEALIA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	30.09.2024	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTL5-ITC001CS	10:29:53 a.m.	0	0,38	0,38	1084	84	1168	BACCEALIA,GRIGORIEVCA,TRICOLICI,GRIGOREUCA	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Cahul	30.09.2024	PT137CH	01	10:47:00 a.m.	0,00	486,00	486,00	83	2	85	HUTULU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.09.2024	PT426HN	01	10:48:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	60	1	61	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.09.2024	PT348CR	03	10:54:00 a.m.	0,00	786,00	786,00	1	2	3	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.09.2024	PT348CR	02	10:54:47 a.m.	0,00	785,20	785,22	128	8	136	STETCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	30.09.2024	PT187VL	01	11:01:56 a.m.	0,00	112,10	112,07	51	0	51	VULCANESTI	C	AC	Pilon JT
Vulcanesti	30.09.2024	PT454VL	01	11:17:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	52	6	58	GIURGIULESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.09.2024	PT148HN	02	11:43:00 a.m.	0,00	235,00	235,00	33	0	33	DANCU	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	30.09.2024	PT189CH	02	12:07:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	64	2	66	CUCOARA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	30.09.2024	PD92	7/IFS-PT6029-IF04-01	12:10:00 p.m.	0	4,02	4,02	0	2	2	SINGERA,DOBROGEA	C	AC	Intrerupator de sarcina
Causeni	30.09.2024	PDC121 CAINARI 35/10	4/SEC5-PT439CS-T01-01	12:40:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	3	3	CONSTANTINOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.09.2024	PT153HN	02	12:58:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	23	0	23	VOINESCU	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	30.09.2024	PT189CH	01	1:03:51 p.m.	0,00	233,20	233,15	17	6	23	CUCOARA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	30.09.2024	PT189CH	99	1:04:01 p.m.	0,00	233,00	232,98	0	1	1	CUCOARA	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	30.09.2024	PT336LV	01	1:05:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	40	3	43	IARGARA	C	ÎST	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.09.2024	PT585CM	01	1:15:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	8	0	8	BUGEAC	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	30.09.2024	PT63CI	01	1:20:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	32	2	34	ECATERINOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.09.2024	PT585CM	02	1:22:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	58	0	58	BUGEAC	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	30.09.2024	PDC250 BAIMACLIA 110/10	4	1:35:50 p.m.	0	3,67	3,67	434	39	473	BAIMACLIA,DOINA,CIOBALACCIA,IASNAIA POLEANA,SUHAT	OST	AC	Contacte
Cimislia	30.09.2024	PT440CI	01	1:57:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	82	3	85	CARABETOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	30.09.2024	PT231SV	03	1:57:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	92	0	92	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.09.2024	PDC37 VATRA 110/35/10	14	1:58:32 p.m.	0	1,00	1,00	395	56	451	SIRETI,VATRA,GHIDIGHICI	OST	ÎST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	30.09.2024	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5/SEC5-PT339SV-T001-01	2:40:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	1	1	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	30.09.2024	PT542CN	04	2:44:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	40	1	41	HARAGIS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.09.2024	PT121NS	01	2:45:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	16	3	19	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	30.09.2024	PT442CN	03	2:51:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	36	6	42	ACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	30.09.2024	PD91	23	2:53:00 p.m.	0	97,00	97,00	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.09.2024	PT1029HN	01	2:53:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	51	7	58	CARPINENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	30.09.2024	PD91	23	2:53:16 p.m.	0	97,73	97,73	0	2	2	DOBROGEA,SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	30.09.2024	PT121NS	03	3:03:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	59	3	62	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	30.09.2024	PT542CN	03	3:08:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	46	7	53	HARAGIS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.09.2024	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	3:19:24 p.m.	0	25,50	25,50	1073	60	1133	CALARASI,VARZARESTI,VARZARESTII NOI,PAULESTI,PITUSCA,NISCANI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	30.09.2024	PT196CM	02	3:20:00 p.m.	0,00	572,00	572,00	82	1	83	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.09.2024	PT137CR	02	3:21:11 p.m.	0,00	117,80	117,82	108	1	109	CIMISENI	C	AC	Pilon JT
Cantemir	30.09.2024	PT544CN	01	3:24:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	49	1	50	SAMALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.09.2024	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:27:44 p.m.	0	3,33	3,33	750	69	819	CRIHANA VECHE,URSOAIA,CAHUL,LEBEDENCO,SATUC,HUTULU,PELINEI	OST	AT	Statii electrice
Hincesti	30.09.2024	PT305HN	01	3:29:00 p.m.	0,00	1812,00	1812,00	54	0	54	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Bransament
Cahul	30.09.2024	PT56CH	03	3:31:00 p.m.	0,00	409,00	409,00	66	4	70	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.09.2024	PT384HN	01	3:41:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	65	2	67	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.09.2024	PT230CH	01	3:44:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	46	3	49	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	30.09.2024	PT544CN	02	3:59:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	50	5	55	SAMALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.09.2024	PT177OR	02	3:59:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	30.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	4:03:44 p.m.	0	24,97	24,97	917	61	978	CEADIR-LUNGA,BESGHIOZ,TVARDITA	OST	AC	Izolator
Cantemir	30.09.2024	PT442CN	02	4:04:00 p.m.	0,00	3,00	3,00	29	0	29	ACUI	C	ÎST	Siguranta fuzibila
Cimislia	30.09.2024	PT11CI	03	4:13:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	53	3	56	DIMITROVCA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	30.09.2024	PDC176 UZMAS 110/10	5	4:21:35 p.m.	3	19,97	22,97	502	39	541	BOLOCANI,ORHEI,BOLOHANI,BOLOHAN	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Taraclia	30.09.2024	PT309TR	01	4:22:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	61	3	64	BALABANU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:23:15 p.m.	0	0,17	0,17	533	59	592	DUDULESTI,CONGAZCIC,CONGAZ,COMRAT,SADIC	OST	ÎST	Cazut copac pe LEA
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:23:35 p.m.	0	33,47	33,47	440	44	484	COMRAT,CONGAZ	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:23:35 p.m.	0	50,65	50,65	93	15	108	DUDULESTI,SADIC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Ceadir-Lunga	30.09.2024	PDC247 TVARDITA 110/10	4	4:27:05 p.m.	0	1,62	1,62	26	22	48	BEZGHIOZ,TVARDITA,CHIRIET-LUNGA	OST	ÎST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	30.09.2024	PT309TR	02	4:41:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	43	5	48	BALABANU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	30.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	4:50:23 p.m.	0	3,53	3,53	1225	74	1299	VALEA PERJEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	30.09.2024	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	4:50:23 p.m.	0	138,22	138,22	0	10	10	CEADIR-LUNGA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	30.09.2024	PT618CR	01	4:51:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	96	5	101	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	4:57:53 p.m.	0	4,67	4,67	440	44	484	CONGAZ,COMRAT,CONGAZCIC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	30.09.2024	PT518AN	01	4:59:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	44	3	47	CHETROSU	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	5:02:53 p.m.	0	10,85	10,85	352	35	387	CONGAZCIC,COMRAT	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	5:02:53 p.m.	0	11,35	11,35	88	9	97	CONGAZCIC,CONGAZ	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Hincesti	30.09.2024	PT9HN	01	5:03:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	99	3	102	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	30.09.2024	PT98CR	02	5:06:00 p.m.	0,00	414,00	414,00	57	0	57	RISCOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	30.09.2024	PT269LV	01	5:06:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	89	1	90	BOROGANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.09.2024	PDC173 CISMEA 110/10	19	5:06:34 p.m.	7	6,83	13,83	1319	114	1433	MOLOVATA,CISMA,CISMEA,PELIVAN,ORHEI,BRAVICENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	30.09.2024	PT98CR	01	5:09:26 p.m.	0,00	410,60	410,57	51	0	51	RISCOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	5:14:54 p.m.	0	1,10	1,10	75	16	91	CONGAZCIC	OST	ÎST	Cazut copac pe LEA
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	5:14:54 p.m.	0	9,67	9,67	8	7	15	CONGAZCIC,COMRAT	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	5:14:54 p.m.	0	18,10	18,10	269	12	281	CONGAZCIC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Cahul	30.09.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	15	5:16:14 p.m.	0,5	3,00	3,50	191	19	210	BADICUL MOLDOVENESC,CUCOARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Cahul	30.09.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	15	5:16:14 p.m.	24	36,52	60,52	397	28	425	LARGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	30.09.2024	PT399CR	01	5:24:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	61	2	63	CRIULENI	C	AC	Linie in cablu JT

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru perioada 01 iulie - 30 septembrie 2024

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCt): 947.740 inclusiv: casnici: 870.695, alte categorii: 77.045

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (*Ti*), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Comrat	30.09.2024	PDC235 JBI 110/10	25	5:25:14 p.m.	0	366,65	366,65	8	7	15	CONGAZCIC,COMRAT	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Cimislia	30.09.2024	PT63CI	01	5:26:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	32	2	34	ECATERINOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	30.09.2024	PT442CN	03	5:30:00 p.m.	0,00	397,00	397,00	36	6	42	ACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	30.09.2024	PDC141 SUSLENI 35/10	1	5:39:55 p.m.	0	63,47	63,47	697	71	768	MOROVAIA,TREBUJENI,SUSLENI,BUTUCENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	30.09.2024	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33	5:48:14 p.m.	0	1,83	1,83	769	46	815	ROSU,CAHUL	OST	ÎST	Necunoscute
Comrat	30.09.2024	PT336CM	03	5:49:00 p.m.	0,00	580,00	580,00	60	3	63	DIMITROVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.09.2024	PT516OR	01	6:04:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	92	3	95	CISMEA	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	30.09.2024	PT540CM	02	6:06:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	33	2	35	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	30.09.2024	PDC239 CHIRCANI 110/10	15	6:15:45 p.m.	0	1,00	1,00	191	19	210	CHIRCANI,BADICUL MOLDOVENESC,CUCOARA	OST	ÎST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	30.09.2024	PT202VL	01	6:33:00 p.m.	0,00	369,00	369,00	86	0	86	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	30.09.2024	PT442CN	01	6:37:00 p.m.	0,00	330,00	330,00	42	0	42	ACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	30.09.2024	PT442CN	02	6:47:48 p.m.	0,00	319,00	319,20	29	0	29	ACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	30.09.2024	PT243VL	01	6:57:00 p.m.	0,00	380,00	380,00	41	2	43	CISMICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.09.2024	PT359IL	01	7:07:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	48	1	49	SURUCENI	C	AC	Bransament
Comrat	30.09.2024	PT33CM	01	7:11:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	25	0	25	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.09.2024	PT343CL	02	7:16:00 p.m.	0,00	506,00	506,00	9	0	9	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.09.2024	PT234CS	03	7:18:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	0	2	2	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	30.09.2024	PT137CH	01	7:19:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	83	2	85	HUTULU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.09.2024	PT33CM	02	7:21:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	30.09.2024	PT234CS	02	7:34:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	104	6	110	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	30.09.2024	PT295IL	13	7:45:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	5	1	6	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.09.2024	PT295IL	14	7:47:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	121	3	124	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.09.2024	PT295IL	03	7:59:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.09.2024	PT67OR	02	8:06:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	64	4	68	POHORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:30:07 p.m.	0	2,50	2,50	1466	136	1602	SOCITENI,DANCENI,SURUCENI,SCORENI,IALOVENI,MALCOCI,NIMORENI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:33:07 p.m.	0	19,72	19,72	1466	136	1602	NIMORENI,SOCITENI,SURUCENI,IALOVENI,MALCOCI,SCORENI,DANCENI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:53:10 p.m.	0	37,17	37,17	1	42	43	SURUCENI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:53:10 p.m.	0	53,85	53,85	1465	94	1559	MALCOCI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	30.09.2024	PT236OR	01	9:21:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	158	46	204	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	9:31:20 p.m.	0	15,68	15,68	1	42	43	SOCITENI,SURUCENI,DANCENI,IALOVENI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	9:47:11 p.m.	0	1,83	1,83	302	72	374	IALOVENI,DANCENI,SURUCENI	OST	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	9:47:11 p.m.	0	37,33	37,33	1164	64	1228	NIMORENI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	9:50:01 p.m.	0	34,50	34,50	302	72	374	SOCITENI,DANCENI,SURUCENI,IALOVENI,NIMORENI	OST	AC	Necunoscute
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	2	10:00:11 p.m.	23	0,50	23,50	1195	72	1267	MESENI,BOROGANI,COCIULIA	OST	ÎST	Necunoscute
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	1	10:00:11 p.m.	0	0,17	0,17	359	27	386	CUPORANI,TICHECI,TIGHECI	OST	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	10:00:11 p.m.	23	1,33	24,33	1424	123	1547	TROIAN,SELISTE,BERTOVCA,CAZANGIC,SARATA NOUA,IARGARA,BULGARICA	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	30.09.2024	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	10:07:38 p.m.	0	0,78	0,78	224	22	246	TIGANCA	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	10:12:03 p.m.	0	0,50	0,50	1297	88	1385	PORUMBESTI,GANASENI,CANIA,HANASENI,TATARASENI, CANTEMIR,PLESENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	30.09.2024	PT714ST	01	10:17:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	10:24:41 p.m.	0	27,02	27,02	504	59	563	BERTOVCA,IARGARA,SELISTE,SARATA NOUA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	10:24:41 p.m.	0	37,85	37,85	920	64	984	IARGARA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	10:25:00 p.m.	0	57,37	57,37	107	10	117	MALCOCI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	10:25:00 p.m.	0	64,87	64,87	114	3	117	NIMORENI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	10:25:00 p.m.	0	72,05	72,05	151	7	158	NIMORENI	OST	AC	Necunoscute
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	10:36:11 p.m.	0	0,52	0,52	1297	88	1385	PLESENI,HANASENI,TATARASENI,GANASENI,CANIA, CANTEMIR,PORUMBESTI	T	ÎST	Necunoscute
Vulcanesti	30.09.2024	PT12SVL	03	10:38:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	37	5	42	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	10:52:02 p.m.	0	0,17	0,17	2147	143	2290	BAIUS	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	10:52:02 p.m.	0	32,33	32,33	0	10	10	IARGARA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	10:52:02 p.m.	0	53,67	53,67	504	49	553	BULGARICA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	10:52:42 p.m.	0	0,50	0,50	1297	88	1385	TATARASENI,GANASENI,CANIA,PLESENI,CANTEMIR, PORUMBESTI,HANASENI	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	11:02:21 p.m.	0	0,52	0,52	1297	88	1385	HANASENI,CANTEMIR,PORUMBESTI,CANIA,GANASENI, TATARASENI,PLESENI	T	ÎST	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:06:22 p.m.	0	3,33	3,33	1094	116	1210	NIMORENI,IALOVENI,SOCITENI,SCORENI,MALCOCI,DANCENI,SURUCENI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:21:02 p.m.	0	1,33	1,33	1094	116	1210	SOCITENI,SCORENI,IALOVENI,DANCENI,SURUCENI,NIMORENI,MALCOCI	OST	ÎST	Necunoscute
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	11:24:32 p.m.	0	3,33	3,33	920	64	984	IARGARA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	11:24:42 p.m.	0	3,83	3,83	952	71	1023	BAIUS,COCIULIA NOUA,IARGARA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	11:24:42 p.m.	0	4,00	4,00	359	27	386	TIGHECI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	11:25:32 p.m.	0	18,18	18,18	0	10	10	SARATA NOUA,BULGARICA,IARGARA	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	11:25:53 p.m.	0	0,52	0,52	1297	88	1385	PORUMBESTI,CANTEMIR,CANIA,HANASENI,PLESENI, TATARASENI,GANASENI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:28:52 p.m.	0	1,00	1,00	1201	126	1327	IALOVENI,DANCENI,NIMORENI,SOCITENI,SCORENI,MALCOCI,SURUCENI	OST	ÎST	Necunoscute
Anenii Noi	30.09.2024	PDC170 BULBOACA 110/10	8	11:31:33 p.m.	0	20,33	20,33	1337	78	1415	BULBOACA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.09.2024	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:35:23 p.m.	0	1,67	1,67	1315	129	1444	NIMORENI,IALOVENI,SURUCENI,MALCOCI,SOCITENI,SCORENI,DANCENI	OST	ÎST	Necunoscute
Leova	30.09.2024	PDC252 IARGARA 110/10	18	11:38:03 p.m.	0	0,17	0,17	359	27	386	TICHECI,TIGHECI,CUPORANI	OST	ÎST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	11:50:46 p.m.	0	0,50	0,50	1297	88	1385	GANASENI,HANASENI,TATARASENI,CANIA,PLESENI, CANTEMIR,PORUMBESTI	T	ÎST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	11:54:56 p.m.	0	0,52	0,52	1297	88	1385	PLESENI,TATARASENI,PORUMBESTI,CANTEMIR, HANASENI,CANIA,GANASENI	T	ÎST	Necunoscute
Cantemir	30.09.2024	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	11:55:50 p.m.	0	15,82	15,82	1297	88	1385	GANASENI,TATARASENI,PLESENI,CANTEMIR, CANIA,PORUMBESTI,HANASENI	T	AC	Necunoscute