




Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de întreținere a evidenței

Cod: IL.537.DE-AX.01

Ediția: 1

	Responsabil	Semnătura / Data
Elaborat	Șef Serviciu Securitate Instalații, Securitate și Sănătate în Muncă CICIMARENCO ALEXANDRU	 18.02.2021
Verificat	Manager Planificarea și Gestiunea Activelor MUSTEATA ALEXANDRU	 23.02.2021
Aprobat	Director Gestiunea Energiei PETREA SERGIU	 23.02.2021

Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de întreținere a evidenței

Verificări anterioare

Ediția	Data	Motivul editării și/sau rezumatul modificărilor
1	12.10.20	Ediție inițială. Elaborat în baza NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01-RO

IL.537.DE-AX.01		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 2 din 7

Evaluati necesitatea tiparii acestui document; dupa tiparire, va fi considerat exemplar necontrolat. Sa protejam mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisa.

Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de Întreținere a Evidenței

Cuprins

	Pagina
1. Obiectiv	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Referințe	4
4. Definiții	4
5. Responsabilități	4
6. Desfășurare	4
6.1. Indicarea persoanei	5
6.2. Controlul la începutul programului de lucru	5
6.3. Măsură de Prevenire	6
6.4. Controlul prealabil operației	6

IL.537.DE-AX.01

Ediția: 1



Data: 12/10/20

Pagina: 3 din 7

Evaluati necesitatea tiparii acestui document; dupa tiparire, va fi considerat exemplar necontrolat. Sa protejam mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisa.

Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de Întreținere a Evidenței

1. Obiectiv

Acest document adițional are drept scop definirea activității de control prealabil al activităților aflate în răspunderea unității pentru Activitățile Integrate menționate la capitolul Domeniu de aplicare și care sunt executate de către antreprenori și serviciile proprii.

2. Domeniu de aplicare

Activitățile cărora le va fi aplicat acest document adițional sunt următoarele:

- Operații în Instalațiile Electrice multiple/repetitive.

Controlul prealabil începerii lucrărilor pentru restul activităților aflate în răspunderea antreprenorilor va fi reglementat de către IL.537.DE-PT.01

3. Referințe

Cele aferente corpului principal al Instrucțiunii de Securitate și Sănătate IL.537.DE.

4. Definiții

Cele aferente corpului principal al Instrucțiunii de Securitate și Sănătate IL.537.DE.


5. Responsabilități

Cele aferente corpului principal al Instrucțiunii de Securitate și Sănătate IL.537.DE.

6. Desfășurare

Controlul prealabil este împărțit în patru părți fundamentale:

- Indicarea persoanei care execută operațiile;
- Controlul la începutul programului de lucru care este comun tuturor operațiilor pe care trebuie să le efectueze persoana care le va executa;
- Indicarea Măsurilor de Prevenire (atunci când este necesar);
- Controlul prealabil operației care trebuie efectuat înaintea executării fiecărei operații pentru fiecare punct/mediu de operare.

IL.537.DE-AX.01		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 4 din 7

Evalueați necesitatea tipării acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de Întreținere a Evidenței

6.1. Indicarea persoanei


Este compusă din următoarele câmpuri:

- Data;
- Unitatea promotoare PED;
- Centrul de muncă;
- Lucrător;
- Cod angajat.

6.2. Controlul la începutul programului de lucru

Scopul acestuia este ca persoana care urmează să execute operațiile să verifice înainte de a ieși din centrul de lucru dacă dispune de toate echipamentele de protecție individuală, de protecție colectivă și de mijloacele de lucru necesare și dacă starea acestora este corespunzătoare.

Itemii specifici sunt identificați în următoarele pictograme:

Ordine de Lucru în Instalațiile Electrice	
---	---

Pentru fiecare dintre itemi trebuie completată căsuța corespunzătoare:

- Disponibil: da – nu – nu este cazul (n/a);
- Stare: bună – proastă.

Blocurile și itemii asociați acestora sunt:

- Protecții individuale:
 - Cască de protecție cu fixare sub bărbie;
 - Ecran facial de protecție;
 - Îmbrăcăminte reflectorizantă;
 - Salopetă ignifugă;

IL.537.DE-AX.01		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 5 din 7

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de Întreținere a Evidenței

- Mănuși de protecție ignifuge;
 - Mănuși de protecție dielectrice;
 - Mănuși de protecție mecanice;
 - Cizme de protecție;
 - Hamuri de securitate și sistem de protecție anticădere.
- Protecții colective și mijloace de lucru:
 - Semnalizarea zonei de lucru;
 - Scară portabilă;
 - Lanternă;
 - Trusă de prim ajutor valabilă;
 - Extinctor, revizie valabilă;
 - Clește de extracție siguranțe;
 - Clește ampermetric;
 - Pânză vinilică și elemente de fixare;
 - Covor electroizolant;
 - Scule electroizolante.

La final lucrătorul va trebui să semneze și să înregistreze ora verificării inițiale.

6.3. Măsuri de Prevenire

La acele operații unde este necesară desemnarea unei măsuri de prevenire, aceasta va fi identificată punctual pentru fiecare operație.

6.4. Controlul prealabil operației

Pentru fiecare operație trebuie completate următoarele informații:

- Ordin;

IL.537.DE-AX.01		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 6 din 7

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

Anexa 1. Activitățile Integrate de Întreținere a Evidenței

- Tipul ordinului;
- Adresa;
- Itemii de verificat sunt:

Item	Întrebare de ajutor la care să răspundă lucrătorul	Valoarea posibilă		
		DA	NU	N/A
Acces	Este posibil accesul la locul de muncă?	X	X	---
Condiții meteorologice	La lucrările supuse intemperiilor, condițiile meteorologice permit executarea acestora în condiții de securitate?	X	X	X
Lucrări la înălțime	Este considerată lucrare la înălțime? Există riscul de cădere de la înălțime?	X	X	---
Starea instalației	Instalația este în stare corectă înaintea de începerea lucrărilor?	X	X	---
Măsură de prevenire	Este necesară supravegherea de către o măsură de prevenire specifică? Dacă este necesară, a se identifica în casetele de mai jos.	X	X	---
Semnalizare zonă de lucru (ZL) - Acces	Este necesară delimitarea și/sau semnalizarea zonei de lucru?	X	X	---
	Traficul vehiculelor poate afecta securitatea pe durata executării lucrărilor?	X	X	X
Întreruperea tensiunii	S-a efectuat corect întreruperea tensiunii înainte de începerea executării lucrărilor?	X	X	X
Protecție	A fost verificată absența tensiunii?	X	X	X
Blocare	Au fost luate măsurile necesare pentru evitarea unei alimentări accidentale ulterioare cu tensiune?	X	X	X
Verificare tensiunii Protecții	La lucrările sub tensiune, au fost protejate părțile active ale instalației (Bare colectoare, dulapuri de tablă, etc.)?	X	X	X
	La lucrările sub tensiune se dispune de echipamente de protecție integrală a corpului?	X	X	X

- Semnătura lucrătorului responsabil pentru operații.

IL.537.DE-AX.01		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 7 din 7

Evaluati necesitatea tiparirii acestui document; dupa tiparire, va fi considerat exemplar necontrolat. Sa protejam mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisa.