



Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Lupu Ilinca
CONFORM ORIGINALULUI

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr.278

din 30 mai 2025

mun. Chișinău

privind modificarea Planului de dezvoltare al Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. pentru perioada 2023-2025

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (7) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016 și pct. 14 din Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 94/2019 din 04.04.2019, în rezultatul examinării solicitării Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. nr. 0503/088793 din 16.05.2025 privind modificarea Planului de dezvoltare pentru perioada 2023-2025 și a Notei de argumentare elaborată de Departamentul energie electrică și regenerabilă al ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. La pct. 1 din Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 411 din 08.07.2022 cifra „122 823,7” se substituie cu cifra „123 391,6”.
2. Anexa la Hotărârea nr. 411 din 08.07.2022 se expune în redacție nouă, conform Anexei la prezenta Hotărâre.
3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință titularului de licență Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
4. Operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. va publica pe pagina sa electronică Planul de dezvoltare modificat.
5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă, în termen de 30 de zile de la notificarea acesteia.

Alexei TARAN
Director general

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
SECRETARUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

[Signature]
(N.R.)

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr. 278 din 30 mai 2025

**Planul de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție al
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. pentru perioada 2023-2025**

Categoria proiectului de investiții	Total pentru 2023-2025	2023	2024	2025
TOTAL INVESTIȚII, mii lei dintre care:	123 391,6	20 012,3	31 437,1	71 942,1
I. Proiecte care prevăd majorarea capacității rețelei electrice de distribuție existente în legătură cu creșterea cererii de energie electrică a consumatorilor finali existenți, necesitatea racordării la rețeaua electrică existentă a unor surse de energie regenerabilă cât și modernizarea rețelelor electrice de distribuție existente cu scopul de a spori fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor finali și a asigura cerințele de securitate	81 011,6	9 136,9	10 789,7	61 085,0
II. Proiecte care prevăd construcția unor rețele electrice de distribuție noi sau a unor porțiuni de rețea electrică de distribuție, cu scopul de a asigura racordarea la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice de utilizare ale consumatorilor finali potențiali din localitățile, cartierele, microraiioanele noi sau existente, care se dezvoltă în conformitate cu planurile urbanistice sau planurile de amenajare a teritoriului unității administrativ-teritoriale, aprobate de AAPL	42 380,0	10 875,4	20 647,5	10 857,1

Modificarea Planului de Dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție pentru anii 2023-2025 ale OSD I.C.S. Premier Energy Distribution S.A.

Nr.	Categorica, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de masura	Aprobat ANRE prin HA nr.28 din 14.01.2025		Termen	Modificare Plan Dezvoltare		Termen	Anul 2023 realizat				Anul 2024 realizat				Anul 2025				Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obtinute in urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finantare	Nota			
		Cantitatea	Val., mil lei		Cantitatea	Val., mil lei		Cant.		Val., mil lei		Cant.		Val., mil lei		Cant.		Val., mil lei							
								inclus in plan	realizat	inclus in plan	realizat	inclus in plan	realizat	inclus in plan	realizat	inclus in plan	modificat	inclus in plan	modificat						
I	Proiecte de dezvoltare, care prevad majorarea capacității rețelei electrice de distribuție existente (Categorica I), total, din care:	101	80.758	101	81.012		25	24	12.306	9.137	29	21	10.790	11.475	48	48	60.832	61.085							
I.1.	in rețele de medie tensiune:	101	80.758,5	101	81.012		25	24	12.306	9.137	29	21	10.789,7	11.475	47,96	48,12	60.832	61.085							
C1.1	Devolțarea PT103CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Cahul	2,0	1.309	2023	2	1.309	2023	2,00	2,00	392	1.309									Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.				
C1.2	Devolțarea PT153CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Cahul	2,0		2023	2		2023	2,00	2,00	392										Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.				
C1.3	Devolțarea PT20CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Cahul	2,0		2023	2		2023	2,00	2,00	392										Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.				
C1.4	Devolțarea LEC-Q,4 kV PT100CH in legatura cu transferul consumatorilor de la PT49YCH(departament), Cahul Devolțarea LEA-Q,4 kV PT100CH in legatura cu transferul consumatorilor de la PT49YCH(departament), Cahul	0,1 0,1		2023	0 0		2023	0,30 1,00	0,14 0,12	997										Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.				
C1.5	Devolțarea PT148 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau	2,0	607	2023	2	607	2023	2,00	2,00	598	607								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.6	Devolțarea LEA-Q/4kV PT49C F-1 scoaterea linii din gradina, linia samostroi, Cimislia	0,5	324	2023	0	324	2023	0,50	0,49	318	324								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.7	Devolțarea CTBP-11P-430kVA PT86CM majorarea puterii - Comrat Devolțarea LES-38kV POC210CM-21 intrarea la PT86CM - Comrat Devolțarea LES-0,4kV F-1-12 PT86CM iesirea pina la pil. 3 - Comrat Devolțarea LEA-0,4kV F-1-12 PT86CM iesirea pina la pil. 3 - Comrat	1,0 0,0 0,1 0,4	1.839	2023- 2024	1	1.839	2023- 2024	1,00 0,03 0,10 0,40	1,00 0,00 0,00 0,00	300	1.500	1.450							Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.8	Devolțarea PT66CM schimbarea puterii transformator 63-160kVA - Comrat Devolțarea LEA-Q/4kV PT66CM F-3,4 susp comun pentru insarcinarea LEA-Q/4kV PT92CM F-3 - PT90CM F-1 - Comrat	1,0 0,7			1 1			1,00 0,30	1,00 0,37														Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
C1.9	Devolțarea LEA-10kV POC-50CR-14(descarcarea sarcinii PT-33) r-Criuleni s-Raculesti Devolțarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT33CR), Raculesti LEA-Q,4 kV PTnou-01,02 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-33) r-Criuleni s-Raculesti	1,3 1,0 0,1			1.013 2023			1 1	1.013 2023	1,30 1,00			1,26 1,00	1.524 1.013									Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
C1.10	Devolțarea LEA-Q,4 kV in legatura cu Transferarea sarcinii de la PT-123YkVa - PT266HN - Carpineni Devolțarea LEA 10 kV, in legatura cu Devoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT266HN F1), Carpineni Devolțarea LEA 04, kV in legatura cu Devoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT266HN F1), Carpineni Devolțarea PT nou, in legatura cu descarcarea sarcinii de la PT-266HN F1, Carpineni	0,9 0,1 0,0 1,0			736 2023			1 0 0 1	736 2023	0,25 0,13			0,87 0,13										Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
C1.11	Devolțarea LEA 04, kV PT-215 F nou, in legatura cu descarcarea sarcinii de la PT-63HN, Carpineni Devolțarea LEA-10kV POC-136-36 (descarcarea sarcinii PT-139) r-Orhei s-Braneati	0,0 1,2	0 1	0 1	0 1	0 1	0,50 0,80	1,00 1,16	312	0								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.12	Devolțarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT139), Braneati LEA-Q,4 kV PTnou-01,02_03 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-139) r-Orhei s-Braneati	1,0 1,5	1.811 2023	1 1	1.811 2023	1,00 0,80	1,00 1,49	1.336	1.811									Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.13	Devolțarea LEA-10kV POC-137-18 (descarcarea sarcinii PT-496TL-PT59TL) r-Telemești s-Vadul-Luca Devolțarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT496TL-PT59TL), Vadul Luca LEA-Q,4 kV PTnou-01,02_03 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-496TL-PT59TL) r-Telemești s-Vadul-Luca	0,9 1,0 1,2	1.597 2023	1 1	1.597 2023	1,30 1,00	0,94 1,00	1.708	1.597									Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.14	Devolțarea PTA-nou 10/0,4kV, 250kVA, (descarcarea PT48CH), Cahul Devolțarea LEA-10 kV racordul PTnouCH in legatura cu descarcarea PT48CH, Cahul Devolțarea LEA-0,4 kV PTnouCH-01,02,03 in legatura cu descarcarea PT48CH, Cahul	1,0 0,1 1,0	591 2024	1 1	591 2024													Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.15	Devolțarea PT25CH schimbare tr-r de o capacitate mai mare pentru transferul consumatorilor de la PT22CH(fara stapin), Cahul Devolțarea PT25CH renovarea ID-Q,4 kV cu transferul consumatorilor de la PT22CH(fara stapin), Cahul Devolțarea LEC-Q,4 kV PT25CH in legatura cu transferul consumatorilor de la PT22CH(fara stapin), Cahul	2,0 1,0 0,3	805 2024	2 1 0	805 2024													Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.16	Devolțarea PT913 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau	2,0	203	2024	2	203	2024	2,0	0,0	203	0								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.17	Devolțarea PT8011 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau	2,0	203	2024	2	203	2024	2,0	2,0	203	486								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.18	Devolțarea PT1826 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau	1,0	86	2024	1	86	2024	1,0	1,0	86	168								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.19	Devolțarea PT1827 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau	1,0	86	2024	1	86	2024	1,0	1,0	86	168								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.20	Devolțarea PT6143 schimbare tr-r de o capacitate mai mare, Chisinau	1,0	64	2024	1	64	2024	1,0	1,0	64	109								Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.					
C1.21	Devolțarea CTBP-3P-400kVA in loc de PT545CII(a balanta consum) cu divizarea sarcina de la PT545C1 si PT239C1 - Cimislia Devolțarea LEC-10kV POC219C-09 intr-PT545C1, Cimislia Devolțarea LEA-10kV POC212C1-21 in urma montarii CTBP-1P-400kVA in loc de PT545CII(a balanta consum) - Cimislia Devolțarea LEA-0,4kV F1,2,3,4,5,6 PT545C1 or Cimislia, iesirea la CTBP PT545C1, Cimislia Devolțarea LES-0,4kV PT545C1 F-1,2,3,4,5,6 iesirea la PT545C1 Prefabricat, Cimislia	1,0 0,3 0,2 0,3 0,5	1.612 2024	1 0 0 0 1	1.612 2024													Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.22	Devolțarea LEA-10kV POC-48CR-08(descarcarea sarcinii PT-105,567) r-Criuleni s-Dubasari Vechi Devolțarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT105,567CH), Dubasari Vechi LEA-Q,4 kV PTnou-01,02,03,04 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-105,567) r-Criuleni s-Dubasari Vechi	0,3 1,0 0,8	608 2024	1 1	608 2024													Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						
C1.23	Devolțarea LEA-Q,4 kV F4 nou PT-743 in legatura cu trecerea consumatorilor LEA-04kV F1 PT90HN, pentru asigurarea calitatii, Cococeni Devolțarea LEA-10 kV F4POC129HN, montare PTnouHN-01,02 in legatura cu descarcarea sarcinii la PT129N, Lapoana	0,4 0,1	412 2024	0 0	412 2024													Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.						

Nr.	Categorica, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Aprobat ANRE prin HA nr.28 din 14.01.2025		Termen	Modificare Plan Dezvoltare		Termen	Anul 2023 realizat				Anul 2024 realizat				Anul 2025				Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Nota
		Cantitatea	Val., mii lei		Cantitatea	Val., mii lei		Cant.		Val., mii lei		Cant.		Val., mii lei		Cant.		Val., mii lei				
								inclus in plan	realizat	inclus in plan	realizat	inclus in plan	realizat	inclus in plan	realizat	inclus in plan	modificat	inclus in plan	modificat			
C1.24	Dezvoltarea Ptnou 106 kVAHN-01,02 in legatura cu repartizarea sarcinii de la PT17HN, Lapușna	1,0	1.455	2024	1	1.455	2024					1,0	1,0	1.455	717					Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEA 04, kV in legatura cu Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT17HN), Lapușna	0,3																				
	Dezvoltarea LEA 04, kV in legatura cu descarcarea sarcinii de la TP-17HN, cu conectarea la PT-235HN, Lapușna	0,3																				
	Dezvoltarea LEA-0,4 kV PTnouCL-01 in legatura cu transferarea partiala a sarcinii (descarcarea PT136NS F-1), Selete	0,1																				
C1.25	Dezvoltarea LEA-6-10 kV POC149NS F-3 in legatura cu Racordarea PT-nou (descarcarea PT136NS), Selete	0,1	243	2024	0	243	2024					0,1	0,1	243	225					Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT136NS), Selete	1,0																				
C1.26	Dezvoltarea LEA-0,4 kV F-3 PT-297NS in legatura cu transferarea partiala a sarcinii (descarcarea PT204NS F-1), Selete	0,6	289	2024	1	289	2024					0,6	0,2	289	152					Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEA-10kV POC-139-03 (descarcarea sarcinii PT-215) r.Orhei s.Vorotet	1,3																				
C1.27	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT215), Vorotet	1,0	1.109	2024	1	1.109	2024					1,3	0,5	1.109	1.748					Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-215) r.Orhei s.Vorotet	0,8																				
C1.28	Extinderea Lea 0,4kV F Nou PT260R r.Orhei s.TIRZHEN(Tensiunea Joasa la F1)	1,5	626	2024	2	626	2024					1,5	1,8	626	861					Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LES-10kV POC-151CR-07(descarcarea sarcinii PT-471,456) r.Strasen s.Cajusna	0,4																				
C1.29	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT471,456)S1, Cajusna	1,0	898	2024	1	898	2024					1,0	1,0	898	1.530					Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-471,456) r.Strasen s.Cajusna	0,6																				
	Dezvoltarea PT-prefabricat 1P/400kVa, (majorarea capacitatii), Cahul	1,0																				
	Dezvoltarea LEC-10 kV racordul PT56CH in legatura cu majorarea capacitatii PT56CH, Cahul	0,1																				
C1.30	Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT56CH-01,02,03,04,05 in legatura cu majorarea capacitatii PT, Cahul	0,1	763	2025	0	763	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PT-prefabricat 2LP/630kVa, (majorarea capacitatii), Cahul	1,0																				
	Dezvoltarea LEC-10 kV racordul PT91CH in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul	0,1																				
	Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT91CH-01,02,03,04,05,06,07 in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul	0,1																				
C1.31	Dezvoltarea LEC-10 kV racordul PT91CH in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul	0,1	798	2025	0	798	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEC-0,4 kV PT91CH-01,02,03,04,05,06,07 in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul	0,1																				
	Dezvoltarea PT-prefabricat 2LP/630kVa, (majorarea capacitatii), Cahul	1,0																				
	Dezvoltarea LEC-10 kV racordul PT91CH in legatura cu majorarea capacitatii PT91CH, Cahul	0,1																				
C1.32	Dezvoltarea PT nou C1 250kVA pentru divizarea sarcina PT43CI F-1, PT46CI F-9, Cimșila	1,0	368	2025	1	368	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea POC219-16 LEA-10kV spre PT-nou, Cimșila	0,1																				
	Dezvoltarea LEA-0.4kV PT-nou F-1,2,3,4 pentru divizarea sarcina PT43CI F-1, PT46CI F-9, Cimșila	0,4																				
	Dezvoltarea PTAB9CI -250kVA cu transfer in centrul sarcinii, Selemet	1,0																				
C1.33	Dezvoltarea LEA-0,4 kC cu trecerea PTAB9CI -250kVA in centrul sarcinii, Selemet	0,6	402	2025	1	402	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PTAnouCM-250 -nou pentru insarcinarii LEA-0.4kV PT317CM F-1,3, PT319CM F-2, PT314CM F-3, Congaz	1,0																				
C1.34	Dezvoltarea LEA-0/0,4kV PTAAnouCM-nou F-1,2,3,4 insarcinarii PT91CI F-2 PT317CM F-1,3, PT319CM F-2, PT314CM F-3, Congaz	0,5	557	2025	1	557	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEA-10kV POC232CM-08 spre PT-nou (PT556CM) s.Congaz	0,4																				
	Dezvoltarea LEA-10kV POC232CM-08 spre PT-nou (PT556CM) s.Congaz	0,4																				
	Dezvoltarea LEA-10kV POC232CM-08 spre PT-nou (PT556CM) s.Congaz	0,4																				
C1.35	Dezvoltarea LEA 0,4 kV, in legatura cu descarcarea sarcinii F1PT-1314HN prin sectionarea fiderului, Pogănești	0,4	412	2025	0	412	2025									0,4	0,4			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PTA in legatura cu reconectarea consumatorilor racordati la PT-761 Departamental, Căpâlneni	1,0																				
C1.36	Transferarea sarcinii F1,F2 de la PT761HN (PT-Departamental), Căpâlneni	0,4	1.043	2025	0	1.043	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEA 10 kV, in legatura cu montarea PTA nou pentru reconectarea consumatorilor de la PT-761 HN Departamental, Căpâlneni	0,1																				
	Dezvoltarea LEA 10 kV, in legatura cu montarea PTA nou pentru reconectarea consumatorilor de la PT-761 HN Departamental, Căpâlneni	0,1																				
C1.37	Extinderea Lea 0,4kV F Nou PT330OR r.Orhei s.Trebujeni(Tensiunea Joasa la F1)	1,5	626	2025	2	626	2025									1,5	1,5	626	626	Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
C1.38	Dezvoltarea LES-10kV POC-176OR-27(descarcarea sarcinii PT-638) or. Orhei	0,2	727	2025	0	727	2025									0,2	0,2			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 63kVA, (descarcarea PT638OR), Orhei	1,0																				
	LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-638) or.Orhei	0,6																				
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT638OR), Orhei	1,0																				
C1.39	Extinderea Lea 0,4kV F Nou PT564OR r.Orhei s.Zorile descarcarea sarcinii de la PT140	1,5	626	2025	2	626	2025									1,5	1,5	626	626	Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea PT3140R), Moroșeni	1,0																				
C1.40	Dezvoltarea LEA-6-10 kV POC1740R F-7 in legatura cu Racordarea PT-nou (descarcarea PT314 OR), Moroșeni	1,0	775	2025	1	775	2025									1,0	1,0	775	775	Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEA-10kV POC-188CR-07(descarcarea sarcinii PT-116,80,270) r.Strasen s.Codreanca	0,4																				
C1.41	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 160kVA, (descarcarea sarcinii PT-PT116,80,270), Codreanca	1,0	573	2025	1	573	2025									1,0	1,0	573	573	Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03,04 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT-PT116,80,270) r.Strasen s.Codreanca	0,6																				
	Dezvoltarea LEA-10kV POC-188CR-07(descarcarea sarcinii PT101) r.Strasen s.Voinova	0,3																				
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea sarcinii PT101), Voinova	1,0																				
C1.42	LEA-0,4 kV PTnou-01,02,03, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT101) r.Strasen s.Voinova	0,3	424	2025	1	424	2025									1,0	1,0	424	424	Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEA-10kV POC-188CR-07(descarcarea sarcinii PT300) r.Strasen s.Greblești	0,3																				
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea sarcinii PT300), Greblești	1,0																				
	LEA-0,4 kV PTnou-01,02, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT300) r.Strasen s.Greblești	0,3																				
C1.43	Dezvoltarea LEA-10kV POC-288CR-03(descarcarea sarcinii PT300) r.Strasen s.Greblești	0,3	424	2025	1	424	2025									1,0	1,0	424	424	Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea sarcinii PT300), Greblești	1,0																				
	LEA-0,4 kV PTnou-01,02, in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea sarcinii PT300) r.Strasen s.Greblești	0,3																				
	Dezvoltarea PTA-nou 10/0,4kV, 100kVA, (descarcarea PT547U) r. Ialoveni s. Moiești	1,0																				
C1.44	Dezvoltarea LEA-0,4 kV PTnouU1-01,02 in legatura cu Transferarea partiala a sarcinii (descarcarea PT547U) r. Ialoveni s. Moiești	0,4	1.008	2023	0	1.008	2023	1	0,4	1.218,8	1.008									Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEC-6-10 kV POC106L-03 in legatura cu Racordarea PT-nou (descarcarea PT547U) r. Ialoveni s. Moiești	0,3																				
	Dezvoltarea LEC-10kV dublu circuit: • POC18 – POC12/05 • POC18 – POC12/06	8,0																				
	Dezvoltarea LEC-10kV dublu circuit: • POC12 serie 1 - POC18-16 • POC12 serie 2 - POC18-16	0,7																				
C1.45	EXTINDERE PD nou (alimentat de la POC 18)	1,0	28.497	2025	8	28.497	2025									1,0	1,0			Asigurarea capacitatii pe termen lung a rețelor electrice de distribuție pentru a acoperi cererilor de distribuție a energiei electrice	S.P.	
	Dezvoltarea LEC-10kV dublu circuit: • POC18 – POC12/05 • POC18 – POC12/06	8,0																				
	Dezvoltarea LEC-10kV dublu circuit: • POC12 serie 1 - POC18-16 • POC12 serie 2 - POC18-16	0,7																				
	Dezvoltarea LEC-10kV dublu circuit: • POC12 serie 1 - POC18-16 • POC12 serie 2 - POC18-16	0,7																				

Nr.	Categoria, denumirea proiectului, amplasarea, unitatea de măsură	Aprobat ANRE prin HA nr.28 din 14.01.2025		Termen	Modificare Plan Dezvoltare		Termen	Anul 2023 realizat				Anul 2024 realizat				Anul 2025				Obiectivele, efectele financiare ce vor fi obținute în urma realizării proiectului de dezvoltare	Sursa de finanțare	Notă
		Cantitatea	Val., mii lei		Cantitatea	Val., mii lei		Cant.		Val., mii lei		Cant.		Val., mii lei		Cant.		Val., mii lei				
								inclus în plan	realizat	inclus în plan	realizat	inclus în plan	realizat	inclus în plan	realizat	inclus în plan	modificat	inclus în plan	modificat			
C2.24	Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/22 or Comrat	0,5	1.212	2025	1	1.212	2025									0,5	0,5	1.212		S.P.		
	Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/31 or Comrat	0,6											0,6	0,6								
	Dezvoltarea LEA-0,4 kV, LEA-0,4/4 or Comrat	0,6											0,6	0,6								
	Dezvoltarea LEA-6-10 kV, LEA-10 kV PDC 233 F 1 or Comrat	0,0										0,0	0,0									
C2.25	Dezvoltarea LEC 6-10 kV, PT 566/2,7 - PT-nou str. Cetatea Chila, mun. Chisinau	0,5	3.335	2023-2024	1	3.335	2023-2024	0,84	0,53	4.351,0	1.442	0,0	0,0	1.893	1.935				S.P.			
	Dezvoltarea PT 6-10 kV, PT-nou 250kVa prefabricata 211P, str. Cetatea Chila, mun. Chisinau	2,0			2			2,00	0,00			2,0	2,0									
C2.26	Dezvoltarea LEC 6-10 kV, Majorarea categoriei de fiabilitate PT905, mun. Chisinau, or. Cricova	0,7	1.517	2023	1	1.517	2023	0,75	0,73	1.053,0	1.517								Ofertarea accesului la rețea a 94 solicitanți	S.P.		
C2.27	Dezvoltarea PT 6-10 kV, Reconstructia PT-508 prin instalarea 2PTB-630/6 211P, mun. Chisinau	2,0	1.586	2024	2	1.586	2024					2,0	2,0	1.586	2.537					S.P.		
C2.28	Dezvoltarea LEC 6-10 kV, ID-10 kV PT-1685, or. Chisinau	0,5	1.466	2024	0	1.466	2024				0	0,5	0,0	1.466	0					S.P.		
	Dezvoltarea PT 6-10 kV, PPBA-250 3L1P, mun. Chisinau	1,0			1							1,0	0,0									
C2.29	Dezvoltarea PT 6-10 kV, Reconstructia PT-2520 prin instalarea 2PTB-250/10 211P, mun. Chisinau, or. Ialoveni	2,0	1.610	2025	2	1.610	2025									2,0	2,0	1.610	1.610	S.P.		
C2.30	Dezvoltarea PT 6-10 kV, Reconstructia PT-31 prin instalarea 2PTB-630/6 211P, mun. Chisinau	2,0	1.610	2025	2	1.610	2025									2,0	2,0	1.610	1.610	S.P.		
C2.31	PT-nou, 630kVa/10kV, prefabricat, 211P, or. Durlesti, str. Tudor Vladimirescu	2,0	2.989	2023-2024	2	2.989	2023-2024	2,00	0,00	5.363	1.096	2,0	2,0	1.893	2.447					Urmeaza sa fie instalat 266 PT	S.P.	
	PTB068 - PTB031 spre PT-nou, or. Durlesti, str. Tudor Vladimirescu	0,5			1			1,30	0,52			0,0	0,0									
C2.32	PDC18/16 spre PT-nou, or. Durlesti str. Codrilor 22/1	0,3	4.604	2024	0	4.604	2024					0,3	0,4	4.604	4.638	-	-	-	-	S.P.		
	PDC18/16 spre PT-nou, or. Durlesti str. Codrilor 22/1	1,2			1							1,2	0,8									
	PT-nou, 250kVa/10kV, prefabricat, 211P or. Durlesti, str. Codrilor 22/1	2,0			2							2,0	2,0									
	2PTA-nou 160kVa s. Olenitea	1,0			1							1,0	1,0									
C2.33	PT-nou/2,2 s. Olenitea	0,3	1.545	2024	0	1.545	2024		-			0,3	0,1	1.545	1.257	-	-	-	-	S.P.		
	LEA-10kV PDC31/05, Olenitea PT-nou,	1,5			2							1,5	1,4									
	LEA-0,4/-1,2 Calarasi, Schinoasa											0,2										
C2.34	PDC144CL-13 spre PT-nou Calarasi, Schinoasa											0,0		0	537					S.P.		
	PT-nou/160kVa, 10/0,4 Calarasi, Schinoasa											1,0										
C2.35	Montare PTA-nou pe pilon SET - PDC1750B-15, pentru descarcarea PT-348C9, Criuleni, s. Stetcani				1,00	315	2025										1,0		315	Ofertarea accesului la rețea a 45 solicitanți	S.P.	Solicitare de includere pentru 2025 a nodului Stetcani CAT 2 care inputa probleme de calitate.
	LEA-0,4kV PTA-Nou, s. Stetcani - pil. Criuleni, s. Stetcani				0,05										0,1							
	LEA-10kV PDC1750B-15 pil. - PTA-Nou, s. Stetcani, Criuleni				0,10											0,1						
Total investiții:		167	122.824		169	123.392		45	38	32.004	20.012	60	51	31.437	33.466	69	70	71.374	71.942			